

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ПЕРИОД С 2025 ПО 2044 ГОД**

КНИГА 4

**СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ
МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ
НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

Оглавление

4.1	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	3
4.2.	Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода. Анализ возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети по каждому магистральному выводу.....	25
4.3.	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе.....	25
4.4	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	28
4.5.	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	47

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, г.о. Воскресенск представлены в таблицах 4.1.1 – 4.1.2.

Таблица 4.1.1 – Балансы тепловой мощности теплоисточников на базовый период (2025 год)

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Собственные нужды источника, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч	Потери тепловой энергии в т/с, Гкал/ч	Присоединённая нагрузка, Гкал/ч	Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час	Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
1	Котельная №1 Новлянского квартала	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	21	21	0,28	110,72	4,052	61,036	65,088	45,632
2	Котельная №2 Новлянского квартала	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	90	90						
3	Котельная III квартала	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	9	9	0,03	8,97	0,614	7,73	8,344	0,626
4	Котельная IV квартала	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	12	12	0,03	11,97	0,12	11,633	11,753	0,217
5	Котельная Больничного квартала	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	9	9	0,02	8,98	0,029	4,789	4,818	4,162
6	Котельная д. Маришкино	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	7,075	7,075	0,006	7,069	0,028	0,927	0,955	6,114
7	Котельная №1 ул. Рабочая	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	60	60	0,14	59,86	0,103	30,714	30,817	29,043
8	Котельная №2 ул. Московская	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	12	12	0,03	11,97	0,3021	7,1869	7,489	4,481
9	Котельная №3 ул. Фурманова	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	12	12	0,03	11,97	0,38	7,034	7,414	4,556
10	Котельная ул. Мичурина	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	28	28	0,12	27,88	1,172	25,9	27,072	0,808
11	Котельная ул. Белинского	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	7,2	7,2	0,02	7,18	0,106	2,744	2,85	4,33
12	Котельная №1 микр. Лопатинский	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	33,48	33,48	0,06	33,42	0,471	6,38	6,851	26,569
13	Котельная №3 микр. Лопатинский	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	25,2	25,2	0,09	25,11	0,0491	24,1879	24,237	0,873
14	Котельная ул. Интернатская	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	12	12	0,02	11,98	0,048	4,496	4,544	7,436
15	Котельная ул. Советская (ХХЗ)	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	3,2	3,2	0,01	3,19	0,051	1,887	1,938	1,252
16	Котельная ул. Школьная	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	12	12	0,03	11,97	0,016	6,834	6,85	5,12
17	Котельная ул. Зайцева (Бани)	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	1,6	1,6	0,006	1,594	0,122	0,188	0,31	1,284
18	Котельная д. Ратчино	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	9	9	0,013	8,987	0,238	2,378	2,616	6,371
19	Котельная д. Степанцино	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	4,5	4,5	0,04	4,46	0,111	1,077	1,188	3,272
20	Котельная с.Косяково	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	4,3	4,3	0,006	4,294	0,101	1,525	1,626	2,668
21	Котельная с. Невское	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	0,86	0,86	0,003	0,857	0,057	0,673	0,73	0,127
22	Котельная ДРП	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	0,7	0,7	0,001	0,699	0,0785	0,0995	0,178	0,521
23	Котельная с.Конобеево	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	21	21	0,02	20,98	0,425	3,867	4,292	16,688
24	Котельная с. Барановское	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	6,3	6,3	0,02	6,28	0,654	4,141	4,795	1,485
25	Котельная с. Усадище	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	1,59	1,59	0,004	1,586	0,051	0,812	0,863	0,723

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Собственные нужды источника, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч	Потери тепловой энергии в т/с, Гкал/ч	Присоединённая нагрузка, Гкал/ч	Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час	Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
26	Котельная д.Леоново	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	0,858	0,858	0,001	0,857	0,012	0,112	0,124	0,733
27	Котельная д.Щербово	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	0,5	0,5	0,001	0,499	0,035	0,225	0,26	0,239
28	Котельная с. Ашитково	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	13	13	0,05	12,95	0,62	7,348	7,968	4,982
29	Котельная п. Виноградово (школа)	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	0,694	0,694	0,001	0,693	0,002	0,248	0,25	0,443
30	Котельня д. Золотово (фабрика)	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	8	8	0,02	7,98	0,142	1,128	1,27	6,71
31	Котельная д. Золотово (школа)	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	0,7	0,7	0,004	0,696	0,04	0,37	0,41	0,286
32	Котельная д.Губино (школа)	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	0,6	0,6	0,002	0,598	0,012	0,128	0,14	0,458
33	Котельная д.Ратмирово	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	0,694	0,694	0,001	0,693	0,015	0,128	0,143	0,55
34	Котельная № 1 г.Белоозерский	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	60	60	0,16	59,84	0,178	33,615	33,793	26,047
35	Котельная № 2 г.Белоозерский	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	20	20	0,04	19,96	0,421	6,19	6,611	13,349
36	Котельная №3 д. Цибино	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	1,32	1,32	0,001	1,319	0,015	0,213	0,228	1,091
37	Котельная Фаустово	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	0,88	0,88	0	0,88	0,157	0,581	0,738	0,142
38	Котельная №3А	ФКП "ГкНИПАС"	1,89	1,89	0,04	1,85	0,208	0,88	1,088	0,762
39	Котельная д.Чемодурово	АО "ВТС"	7,83	7,83	0,21	7,62	1,587	3,052	4,639	2,981
40	ТЭС ВМУ	ТЭС АО «ОХК «УРАЛХИМ» ФИЛИАЛ «ВМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» В ГОРОДЕ ВОСКРЕСЕНСКЕ	460,000	460,000	41,000	419,000	9,861	147,23	157,091	261,909
41	КТС 019 п. им. Цюрупы	АО "Теплоэнергетическое предприятие"	9,46	9,46	0,081	9,379	0,828	6,265	7,093	2,286
42	Крышная котельная	ООО «Экстех»	2,4	2,238	0	2,238	0	1,641	1,641	0,597
43	Котельная АО "Воскресенск-Техноткань"	АО "Воскресенск-Техноткань"	7,03	4,7	0,043	4,657	0,232	1,51	1,742	2,915
44	Котельная АО "Фетр"	АО "Фетр"	19,5	19,5	0,064	19,436	2,086	5,358	7,444	11,992
45	Котельная ОАО "РЖД"	ОАО "РЖД"	3,2	3,2	0,022	3,178	0,064	0,8	0,864	2,314
46	Котельная КТС д. Ворщиково	ООО "ТЭК-9"	0,794	0,794	0,018	0,776	0,026	0,323	0,349	0,427
Итого:			648,355	645,863	21,788	624,075	25,9197	335,0843	361,004	263,071

*- без учета собственного потребления

Таблица 4.1.2 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии для приоритетного варианта развития

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
1 вариант развития													
1, 2	Котельная №1, №2 Новлянского квартала	г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	111	100,92	100,92	100,92	100,92	100,92	100,92	100,92	100,92	100,92
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	111,000	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920
			Собственные нужды, Гкал/час	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	110,525	100,445	100,445	100,445	100,445	100,445	100,445	100,445	100,445	100,445
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	2,989	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	62,637	56,113	56,113	56,113	56,113	56,113	56,113	56,113	56,113	56,113
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	44,899	41,403	41,403	41,403	41,403	41,403	41,403	41,403	41,403	41,403
3	Котельная 3 квартала	г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	9	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК III квартала г. Воскресенск)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	9									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,03									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	8,97									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,32									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	6,024									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,626									
4	Котельная 4 квартала	г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	12	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК IV квартала г. Воскресенск)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	12									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,03									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	11,97									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,5									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	10,953									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,517									
5	Котельная Больничного квартала	г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	9	9	9	9	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	9	9	9	9	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
			Собственные нужды, Гкал/час	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	8,98	8,98	8,98	8,98	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	4,248	4,248	4,248	4,248	4,248	4,248	4,248	4,248	4,248	4,248
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	4,463	4,463	4,463	4,463	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112
6	Котельная «Маришкино»	д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	7,25	7,25	7,25	7,25	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
	(Москворечье)		Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	7,25	7,25	7,25	7,25	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
			Собственные нужды, Гкал/час	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	7,244	7,244	7,244	7,244	0,824	0,824	0,824	0,824	0,824	0,824
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	6,439	6,439	6,439	6,439	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
7	Котельная ул. Рабочая	г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			Собственные нужды, Гкал/час	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	29,043	29,043	29,043	29,043	28,943	28,943	28,943	28,943	28,943	28,943
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	39,543	39,543	39,543	39,543	39,543	39,543	39,543	39,543	39,543	39,543
			Установленная тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	12	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	12	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
			Собственные нужды, Гкал/час	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	11,97	11,97	11,97	11,97	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
8	Котельная «Московская»	г. Воскресенск, ул. Московская, 24	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	7,099	7,099	7,099	7,099	14,063	14,063	14,063	14,063	14,063	14,063
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	4,481	4,481	4,481	4,481	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267
			Установленная тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	12	Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская».					
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0						
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	12						
			Собственные нужды, Гкал/час	0,03	0,03	0,03	0,03						
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	11,97	11,97	11,97	11,97						
9	Котельная №3 ул. Фурманова	г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а	Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,45	0,45	0,45	0,45						
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	6,964	6,964	6,964	6,964						
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	4,556	4,556	4,556	4,556						
			Установленная тепловая мощность, Гкал/час	28	28	28	28	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	28	28	28	28	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54
			Собственные нужды, Гкал/час	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
10	Котельная ул. Мичурина	г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в	Тепловая мощность нетто, Гкал/час	27,88	27,88	27,88	27,88	30,42	30,42	30,42	30,42	30,42	30,42

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	25,672	25,672	25,672	25,672	25,672	25,672	25,672	25,672	25,672	25,672
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,808	0,808	0,808	0,808	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348
11	Котельная «Белинского»	г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	7,2	7,2	7,2	7,2	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	7,2	7,2	7,2	7,2	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
			Собственные нужды, Гкал/час	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	7,18	7,18	7,18	7,18	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63
12	Котельная №1 п. Лопатинский	г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	33,4	33,4	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК №1 мкр. Лопатинский)							
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0								
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	33,4	33,4								
			Собственные нужды, Гкал/час	0,06	0,06								
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	33,34	33,34								
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,78	0,78								
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	6,071	6,071								
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	26,489	26,489								
13	Котельная №3 Лопатинский	г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	25,2	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК №3 мкр. Лопатинский)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	25,2									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,09									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	25,11									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	1,1									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	23,137									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,873									
14	Котельная ул. Интернатская	п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК (п. Хорлово, ул. Интернатская)						
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0							
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12							
			Собственные нужды, Гкал/час	0,02	0,02	0,02							
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	11,98	11,98	11,98							
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,29	0,29	0,29							
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	4,054	4,054	4,054							
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	7,636	7,636	7,636							
15	Котельная Советская	п. Хорлово, ул.	Установленная тепловая мощность,	3,2	3,2	3,2	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (Котельная "Советская" (п. Хорлово, ул.						

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
		Советская, 108г	Гкал/час				Советская, 108г))						
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0							
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	3,2	3,2	3,2							
			Собственные нужды, Гкал/час	0,01	0,01	0,01							
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	3,19	3,19	3,19							
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,18	0,18	0,18							
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,758	0,758	0,758							
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,253	2,253	2,253							
16	Котельная ул. Школьная	п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			Собственные нужды, Гкал/час	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12
17	Котельная "Баня"	п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,6	1,6	1,6	1,6	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК "Баня" (п. Хорлово, ул. Зайцева, 1б))					
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0						
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,6	1,6	1,6	1,6						
			Собственные нужды, Гкал/час	0,006	0,006	0,006	0,006						
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	1,594	1,594	1,594	1,594						
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,05	0,05	0,05	0,05						
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,26	0,26	0,26	0,26						
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	1,284	1,284	1,284	1,284						
18	Котельная д.Ратчино	с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	9	9	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	9	9	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
			Собственные нужды, Гкал/час	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	8,987	8,987	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	2,376	2,376	2,376	2,376	2,376	2,376	2,376	2,376	2,376	2,376
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	6,371	6,371	6,371	6,371	6,371	6,371	6,371	6,371	6,371	6,371
19	Котельная д.Степанчино	д. Степанчино стр. 51/1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	4	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК д. Степанчино)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	4									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,04									

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	3,96									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,08									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,108									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,772									
20	Котельная с.Косяково	с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
			Собственные нужды, Гкал/час	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668
21	Котельная с.Невское	с. Невское, стр.1/4	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1	1	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (Котельная с. Невское)							
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0								
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1	1								
			Собственные нужды, Гкал/час	0,003	0,003								
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,997	0,997								
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,06	0,06								
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,67	0,67								
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,267	0,267								
22	Котельная ДРП	д. Степанцино, ДРП-5	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,7	0,7	0,7	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ д. Степанцино, ДРП-5)						
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0							
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,7	0,7	0,7							
			Собственные нужды, Гкал/час	0,001	0,001	0,001							
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,699	0,699	0,699							
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,02	0,02	0,02							
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,158	0,158	0,158							
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,521	0,521	0,521							
23	Котельная с.Конобеево	с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	14,000	14,000	14,000	14,000	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ с. Конобеево)					
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0						
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	14,000	14,000	14,000	14,000						
			Собственные нужды, Гкал/час	0,039	0,039	0,039	0,039						
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,380	0,380	0,380	0,380						
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	3,867	3,867	3,867	3,867						
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	9,713	9,713	9,713	9,713						
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	14,000	14,000	14,000	14,000						

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
24	Котельная с.Барановское	с. Барановское, ул. Центральная, д.131	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	6,8	Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед, БМК по адресу: г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д.133 и БМК по адресу: г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Новая, д.8.								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	6,8									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,02									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	6,78									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,3									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	3,495									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,985									
25	Котельная с. Усадище	д. Усадище, ул. Южная, д.11	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
			Собственные нужды, Гкал/час	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235
26	Котельная д.Леоново	д. Леоново, ул. Школьная	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,858	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ д. Леоново)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,858									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,001									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,857									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,01									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,114									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,733									
27	Котельная д.Щербово	д. Щербово, ул. Малага, д.9	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,5	Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово.								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,5									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,001									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,499									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,04									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,22									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,239									
28	Котельная с. Ашитково	с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	13	13	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	13	13	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Собственные нужды, Гкал/час	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	12,95	12,95	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	4,983	4,983	6,303	6,303	6,303	6,303	6,303	6,303	6,303	6,303
29	Котельная п. Виноградово (школа)	п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,694	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ п. Виноградово)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,694									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,001									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,693									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,25									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,443									
30	Котельня д. Золотово (фабрика)	д. Золотово, ул. Фабричная	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	8	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (Перспективная котельная д. Золотово (фабрика))								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	8									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,02									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	7,98									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,15									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,12									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	6,71									
31	Котельная д. Золотово (школа)	д. Золотово, ул. Моховая	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,7	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (Перспективная котельная д. Золотово (школа))								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,7									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,004									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,696									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,05									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,36									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,286									
32	Котельная д.Губино (школа)	д. Губино, Центральная, д.88 б	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,6	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ д. Губино)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,6									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,002									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,598									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,01									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,13									
			Резерв/дефицит тепловой мощности,	0,458									

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Гкал/час										
33	Котельная д.Ратмирово	д. Ратмирово	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,694	0,694	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ д. Рамирово)							
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0								
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,694	0,694								
			Собственные нужды, Гкал/час	0,001	0,001								
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,693	0,693								
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,02	0,02								
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,1225	0,1225								
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,5505	0,5505								
34	Котельная № 1 г.Белоозерский	г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	60	60	60	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	60	60	60	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45
			Собственные нужды, Гкал/час	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	59,84	59,84	59,84	63,29	63,29	63,29	63,29	63,29	63,29	63,29
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	31,423	31,423	31,423	31,423	31,423	31,423	31,423	31,423	31,423	31,423
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	26,348	26,348	26,348	29,798	29,798	29,798	29,798	29,798	29,798	29,798
35	Котельная № 2 г.Белоозерский	г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	20	20	20	Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская.						
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0							
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	20	20	20							
			Собственные нужды, Гкал/час	0,04	0,04	0,04							
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	19,96	19,96	19,96							
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,63	0,63	0,63							
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	5,981	5,981	5,981							
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	13,349	13,349	13,349							
36	Котельная №3 д. Цибино	д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,32	1,32	1,32	1,32	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ д. Цибино)					
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0						
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,32	1,32	1,32	1,32						
			Собственные нужды, Гкал/час	0,001	0,001	0,001	0,001						
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	1,319	1,319	1,319	1,319						
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,02	0,02	0,02	0,02						
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,208	0,208	0,208	0,208						
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	1,091	1,091	1,091	1,091						
37	Котельная Фаустово, ул.Железнодорожная	. Фаустово, ул.Железнодорожная	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность,	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Гкал/час										
			Собственные нужды, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
38	Котельная №3А	Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
			Собственные нужды, Гкал/час	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762
39	Котельная д.Чемодурово	д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
			Собственные нужды, Гкал/час	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981
40	ТЭЦ АО «ВМУ»	г. Воскресенск, Заводская улица, 1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
			Собственные нужды, Гкал/час	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	147,521	147,521	147,521	147,521	147,521	147,521	147,521	147,521	147,521	147,521
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	261,909	261,909	261,909	261,909	261,909	261,909	261,909	261,909	261,909	261,909
41	КТС 019 п. им. Цюрупы	Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46
			Собственные нужды, Гкал/час	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	9,379	9,379	9,379	9,379	9,379	9,379	9,379	9,379	9,379	9,379
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286
42	Крышная котельная	ул. Зелинского дом 4	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238
			Собственные нужды, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597
43	Котельная ОАО "Воскресенск-Техноткань"	Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
			Собственные нужды, Гкал/час	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	4,657	4,657	4,657	4,657	4,657	4,657	4,657	4,657	4,657	4,657
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855
44	Котельная ОАО "Фетр"	г. Воскресенск, ул. Быковского,1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
			Собственные нужды, Гкал/час	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	11,992	11,992	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436
45	Котельная ОАО "РЖД"	г. о. Воскресенск, п. станции Берендино	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
			Собственные нужды, Гкал/час	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314
46	Котельная КТС д. Ворщиково	г.о. Воскресенск, д. Ворщиково, ул. Радужная, 62	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794
			Собственные нужды, Гкал/час	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,026	0,026	0,026	0,026	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,323	0,323	0,323	0,323	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,427	0,427	0,427	0,427	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
47	Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской	г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285
48	БМК по адресу: г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д.133	г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д.133	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
49	Перспективная котельная д. Щербово	г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9.	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
50	Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома	г.о. Воскресенск, с. Конобеево.	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
			Подключенная тепловая нагрузка,	-	-	-	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Гкал/час										
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152
51	Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99	г.о. Воскресенск, с. Конобеево.	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
52	Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская	г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская.	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
			Собственные нужды, Гкал/час	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
53	Новая котельная п. Федино	г.о. Воскресенск, п. Федино	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	8,072	8,072	8,072	8,072	8,072	8,072	8,072	8,072	8,072
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372
54	Котельная п. Виноградово	г.о. Воскресенск, п. Виноградово	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
55	Котельная Золотово (фабрика)	г.о. Воскресенск, Золотово (фабрика)	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344
			Ограничение тепловой мощности,	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Гкал/час										
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
56	Котельная Золотово (школа)	г.о. Воскресенск, Золотово (школа)	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
	57	Котельная с. Невское	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	0,713	0,713	0,713	0,713	0,713	0,713	0,713	0,713
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	58	Котельная «Баня»	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	-	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	-	0,588	0,588	0,588	0,588	0,588	0,588
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	-	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	-	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	-	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
	59	Котельная «Интернатская»	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
		«Интернатская»	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,639	0,639	0,639	0,639	0,639	0,639	0,639
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	7,983	7,983	7,983	7,983	7,983	7,983	7,983
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
60	Котельная Советская в районе ТК-41	г.о. Воскресенск, Котельная Советская в районе ТК-41	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	-	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	-	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	-	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	-	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	-	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	-	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
61	"Строительство ТГУ ул. Железнодорожная (котельная Советская)"	г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
62	ТГУ мощностью 0,13 Гкал/час д. Леоново	г.о. Воскресенск, д. Леоново	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
63	ТГУ мощностью 0,2064 Гкал/час д. Губино (школа)	г.о. Воскресенск, д. Губино (школа)	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
64	Котельная в районе ЦТП Виноградово	г.о. Воскресенск, в районе ЦТП Виноградово	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
65	БМК г. Белозерский	г.о. Воскресенск, г. Белозерский	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	6,453	6,453	6,453	6,453	6,453	6,453	6,453	6,453
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
66	БМК мкр. Лопатинский	г.о. Воскресенск, мкр. Лопатинский	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	7,006	7,006	7,006	7,006	7,006	7,006	7,006
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	6,364	6,364	6,364	6,364	6,364	6,364	6,364
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
67	ТГУ п. Федино	г.о. Воскресенск, п. Федино	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
68	БМК д. Степанцино, д. 51, стр. 1	г.о. Воскресенск, д. Степанцино, д. 51, стр. 1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
69	Котельная д. Ратмирово	г.о. Воскресенск, д. Ратмирово	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
70	БМК мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская, д. 33	г.о. Воскресенск, мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская, д. 33	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,573	0,573	0,573	0,573	0,573	0,573	0,573	0,573	0,573
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	27,927	27,927	27,927	27,927	27,927	27,927	27,927	27,927	27,927
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	25,365	25,365	25,365	25,365	25,365	25,365	25,365	25,365	25,365
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533
71	БМК 3 квартал пер. Физкультурный, д. 12	г.о. Воскресенск, 3 квартал пер. Физкультурный, д. 12	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	5,468	5,468	5,468	5,468	5,468	5,468	5,468	5,468	5,468
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
72	БМК 4 квартал ул. Менделеева, д. 32	г.о. Воскресенск, 4 квартал ул. Менделеева, д. 32	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	13,081	13,081	13,081	13,081	13,081	13,081	13,081	13,081	13,081
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	11,882	11,882	11,882	11,882	11,882	11,882	11,882	11,882	11,882
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249
73	ТГУ с. Конобеево	г.о. Воскресенск, с. Конобеево	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
74	ТГУ на котельной ДРП	г.о. Воскресенск, котельная ДРП	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
75	ТГУ на котельной № 3 д. Цибино	г.о. Воскресенск, д. Цибино	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
76	БМК в зоне теплоснабжения котельной рабочая, 137 у потребителей по адресу: Рождественская, 46	г.о. Воскресенск, Рождественская, 46	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
77	БМК с. Барановское, ул. Новая, д. 8	г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. ул. Новая, д. 8	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода представлен в Приложении.

4.3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе представлены в таблицах 4.3.1- 4.3.2. В таблицах 4.3.3-4.3.4 представлены значения полезного отпуска и потерь тепловой энергии.

Таблица 4.3.1. - Балансы тепловой мощности теплоисточников на базовый период 2025 год

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Собственные нужды источника, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч	Потери тепловой энергии в т/с, Гкал/ч	Присоединённая нагрузка, Гкал/ч	Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час	Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
1	Котельная №1 Новлянского квартала	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	21	21	0,28	110,72	4,052	61,036	65,088	45,632
2	Котельная №2 Новлянского квартала	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	90	90						
3	Котельная III квартала	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	9	9	0,03	8,97	0,614	7,73	8,344	0,626
4	Котельная IV квартала	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	12	12	0,03	11,97	0,12	11,633	11,753	0,217
5	Котельная Больничного квартала	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	9	9	0,02	8,98	0,029	4,789	4,818	4,162
6	Котельная д. Маришкино	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	7,075	7,075	0,006	7,069	0,028	0,927	0,955	6,114
7	Котельная №1 ул. Рабочая	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	60	60	0,14	59,86	0,103	30,714	30,817	29,043
8	Котельная №2 ул. Московская	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	12	12	0,03	11,97	0,3021	7,1869	7,489	4,481
9	Котельная №3 ул. Фурманова	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	12	12	0,03	11,97	0,38	7,034	7,414	4,556
10	Котельная ул. Мичурина	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	28	28	0,12	27,88	1,172	25,9	27,072	0,808
11	Котельная ул. Белинского	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	7,2	7,2	0,02	7,18	0,106	2,744	2,85	4,33
12	Котельная №1 микр. Лопатинский	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	33,48	33,48	0,06	33,42	0,471	6,38	6,851	26,569
13	Котельная №3 микр. Лопатинский	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	25,2	25,2	0,09	25,11	0,0491	24,1879	24,237	0,873
14	Котельная ул. Интернатская	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	12	12	0,02	11,98	0,048	4,496	4,544	7,436
15	Котельная ул. Советская (ХХЗ)	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	3,2	3,2	0,01	3,19	0,051	1,887	1,938	1,252
16	Котельная ул. Школьная	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	12	12	0,03	11,97	0,016	6,834	6,85	5,12
17	Котельная ул. Зайцева (Бани)	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	1,6	1,6	0,006	1,594	0,122	0,188	0,31	1,284
18	Котельная д. Ратчино	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	9	9	0,013	8,987	0,238	2,378	2,616	6,371
19	Котельная д. Степанщино	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	4,5	4,5	0,04	4,46	0,111	1,077	1,188	3,272
20	Котельная с.Косяково	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	4,3	4,3	0,006	4,294	0,101	1,525	1,626	2,668
21	Котельная с. Невское	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	0,86	0,86	0,003	0,857	0,057	0,673	0,73	0,127
22	Котельная ДРП	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	0,7	0,7	0,001	0,699	0,0785	0,0995	0,178	0,521
23	Котельная с.Конобеево	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	21	21	0,02	20,98	0,425	3,867	4,292	16,688
24	Котельная с. Барановское	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	6,3	6,3	0,02	6,28	0,654	4,141	4,795	1,485
25	Котельная с. Усадище	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	1,59	1,59	0,004	1,586	0,051	0,812	0,863	0,723
26	Котельная	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	0,858	0,858	0,001	0,857	0,012	0,112	0,124	0,733

№ п/п	Источник тепловой энергии	Теплоснабжающая организация	Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Собственные нужды источника, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто источника, Гкал/ч	Потери тепловой энергии в т/с, Гкал/ч	Присоединённая нагрузка, Гкал/ч	Подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал/час	Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч
	д.Леоново									
27	Котельная д.Щербово	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	0,5	0,5	0,001	0,499	0,035	0,225	0,26	0,239
28	Котельная с. Ашитково	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	13	13	0,05	12,95	0,62	7,348	7,968	4,982
29	Котельная п. Виноградово (школа)	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	0,694	0,694	0,001	0,693	0,002	0,248	0,25	0,443
30	Котельня д. Золотово (фабрика)	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	8	8	0,02	7,98	0,142	1,128	1,27	6,71
31	Котельная д. Золотово (школа)	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	0,7	0,7	0,004	0,696	0,04	0,37	0,41	0,286
32	Котельная д.Губино (школа)	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	0,6	0,6	0,002	0,598	0,012	0,128	0,14	0,458
33	Котельная д.Ратмирово	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	0,694	0,694	0,001	0,693	0,015	0,128	0,143	0,55
34	Котельная № 1 г.Белоозерский	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	60	60	0,16	59,84	0,178	33,615	33,793	26,047
35	Котельная № 2 г.Белоозерский	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	20	20	0,04	19,96	0,421	6,19	6,611	13,349
36	Котельная №3 д. Цибино	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	1,32	1,32	0,001	1,319	0,015	0,213	0,228	1,091
37	Котельная Фаустово	ООО «Газпром теплоэнерго МО»	0,88	0,88	0	0,88	0,157	0,581	0,738	0,142
38	Котельная №3А	ФКП "ГкНИПАС"	1,89	1,89	0,04	1,85	0,208	0,88	1,088	0,762
39	Котельная д.Чемодурово	АО "ВТС"	7,83	7,83	0,21	7,62	1,587	3,052	4,639	2,981
40	ТЭС ВМУ	ТЭС АО «ОХК «УРАЛХИМ» ФИЛИАЛ «ВМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» В ГОРОДЕ ВОСКРЕСЕНСКЕ	460,000	460,000	41,000	419,000	9,861	147,23	157,091	261,909
41	КТС 019 п. им. Цюрупы	АО "Теплоэнергетическое предприятие"	9,46	9,46	0,081	9,379	0,828	6,265	7,093	2,286
42	Крышная котельная	ООО «Экстех»	2,4	2,238	0	2,238	0	1,641	1,641	0,597
43	Котельная АО "Воскресенск-Техноткань"	АО "Воскресенск-Техноткань"	7,03	4,7	0,043	4,657	0,232	1,51	1,742	2,915
44	Котельная АО "Фетр"	АО "Фетр"	19,5	19,5	0,064	19,436	2,086	5,358	7,444	11,992
45	Котельная ОАО "РЖД"	ОАО "РЖД"	3,2	3,2	0,022	3,178	0,064	0,8	0,864	2,314
46	Котельная КТС д. Ворщиково	ООО "ТЭК-9"	0,794	0,794	0,018	0,776	0,026	0,323	0,349	0,427
Итого:			648,355	645,863	21,788	624,075	25,9197	335,0843	361,004	263,071

*- без учета собственного потребления

Таблица 4.3.2 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии для приоритетного варианта развития

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
1 вариант развития													
1, 2	Котельная №1, №2 Новлянского квартала	г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	111	100,92	100,92	100,92	100,92	100,92	100,92	100,92	100,92	100,92
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	111,000	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920
			Собственные нужды, Гкал/час	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	110,525	100,445	100,445	100,445	100,445	100,445	100,445	100,445	100,445	100,445
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	2,989	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	62,637	56,113	56,113	56,113	56,113	56,113	56,113	56,113	56,113	56,113
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	44,899	41,403	41,403	41,403	41,403	41,403	41,403	41,403	41,403	41,403
3	Котельная 3 квартала	г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	9	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК III квартала г. Воскресенск)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	9									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,03									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	8,97									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,32									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	6,024									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,626									
4	Котельная 4 квартала	г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	12	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК IV квартала г. Воскресенск)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	12									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,03									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	11,97									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,5									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	10,953									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,517									
5	Котельная Больничного квартала	г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	9	9	9	9	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	9	9	9	9	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
			Собственные нужды, Гкал/час	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	8,98	8,98	8,98	8,98	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	4,248	4,248	4,248	4,248	4,248	4,248	4,248	4,248	4,248	4,248
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	4,463	4,463	4,463	4,463	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112
6	Котельная «Маришкино»	д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	7,25	7,25	7,25	7,25	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
	(Москворечье)		Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	7,25	7,25	7,25	7,25	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
			Собственные нужды, Гкал/час	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	7,244	7,244	7,244	7,244	0,824	0,824	0,824	0,824	0,824	0,824
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	6,439	6,439	6,439	6,439	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
7	Котельная ул. Рабочая	г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			Собственные нужды, Гкал/час	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	29,043	29,043	29,043	29,043	28,943	28,943	28,943	28,943	28,943	28,943
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	39,543	39,543	39,543	39,543	39,543	39,543	39,543	39,543	39,543	39,543
			Установленная тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	12	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	12	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
			Собственные нужды, Гкал/час	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	11,97	11,97	11,97	11,97	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
8	Котельная «Московская»	г. Воскресенск, ул. Московская, 24	Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	7,099	7,099	7,099	7,099	14,063	14,063	14,063	14,063	14,063	14,063
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	4,481	4,481	4,481	4,481	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267
			Установленная тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	12	Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская».					
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0						
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	12						
			Собственные нужды, Гкал/час	0,03	0,03	0,03	0,03						
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	11,97	11,97	11,97	11,97						
9	Котельная №3 ул. Фурманова	г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а	Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,45	0,45	0,45	0,45						
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	6,964	6,964	6,964	6,964						
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	4,556	4,556	4,556	4,556						
			Установленная тепловая мощность, Гкал/час	28	28	28	28	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	28	28	28	28	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54
			Собственные нужды, Гкал/час	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
10	Котельная ул. Мичурина	г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в	Тепловая мощность нетто, Гкал/час	27,88	27,88	27,88	27,88	30,42	30,42	30,42	30,42	30,42	30,42

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	25,672	25,672	25,672	25,672	25,672	25,672	25,672	25,672	25,672	25,672
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,808	0,808	0,808	0,808	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348
11	Котельная «Белинского»	г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	7,2	7,2	7,2	7,2	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	7,2	7,2	7,2	7,2	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
			Собственные нужды, Гкал/час	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	7,18	7,18	7,18	7,18	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63
12	Котельная №1 п. Лопатинский	г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	33,4	33,4	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК №1 мкр. Лопатинский)							
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0								
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	33,4	33,4								
			Собственные нужды, Гкал/час	0,06	0,06								
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	33,34	33,34								
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,78	0,78								
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	6,071	6,071								
Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	26,489	26,489											
13	Котельная №3 Лопатинский	г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	25,2	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК №3 мкр. Лопатинский)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	25,2									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,09									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	25,11									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	1,1									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	23,137									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,873									
14	Котельная ул. Интернатская	п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК (п. Хорлово, ул. Интернатская)						
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0							
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12							
			Собственные нужды, Гкал/час	0,02	0,02	0,02							
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	11,98	11,98	11,98							
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,29	0,29	0,29							
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	4,054	4,054	4,054							
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	7,636	7,636	7,636							
15	Котельная Советская	п. Хорлово, ул.	Установленная тепловая мощность,	3,2	3,2	3,2	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (Котельная "Советская" (п. Хорлово, ул.						

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
		Советская, 108г	Гкал/час				Советская, 108г))						
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0							
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	3,2	3,2	3,2							
			Собственные нужды, Гкал/час	0,01	0,01	0,01							
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	3,19	3,19	3,19							
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,18	0,18	0,18							
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,758	0,758	0,758							
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,253	2,253	2,253							
16	Котельная ул. Школьная	п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			Собственные нужды, Гкал/час	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12
17	Котельная "Баня"	п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,6	1,6	1,6	1,6	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК "Баня" (п. Хорлово, ул. Зайцева, 1б))					
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0						
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,6	1,6	1,6	1,6						
			Собственные нужды, Гкал/час	0,006	0,006	0,006	0,006						
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	1,594	1,594	1,594	1,594						
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,05	0,05	0,05	0,05						
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,26	0,26	0,26	0,26						
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	1,284	1,284	1,284	1,284						
18	Котельная д.Ратчино	с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	9	9	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	9	9	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
			Собственные нужды, Гкал/час	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	8,987	8,987	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	2,376	2,376	2,376	2,376	2,376	2,376	2,376	2,376	2,376	2,376
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	6,371	6,371	6,371	6,371	6,371	6,371	6,371	6,371	6,371	6,371
19	Котельная д.Степанчино	д. Степанчино стр. 51/1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	4	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК д. Степанчино)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	4									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,04									

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	3,96									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,08									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,108									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,772									
20	Котельная с.Косяково	с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
			Собственные нужды, Гкал/час	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668
21	Котельная с.Невское	с. Невское, стр.1/4	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1	1	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (Котельная с. Невское)							
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0								
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1	1								
			Собственные нужды, Гкал/час	0,003	0,003								
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,997	0,997								
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,06	0,06								
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,67	0,67								
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,267	0,267								
22	Котельная ДРП	д. Степанцино, ДРП-5	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,7	0,7	0,7	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ д. Степанцино, ДРП-5)						
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0							
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,7	0,7	0,7							
			Собственные нужды, Гкал/час	0,001	0,001	0,001							
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,699	0,699	0,699							
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,02	0,02	0,02							
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,158	0,158	0,158							
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,521	0,521	0,521							
23	Котельная с.Конобеево	с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	14,000	14,000	14,000	14,000	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ с. Конобеево)					
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0						
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	14,000	14,000	14,000	14,000						
			Собственные нужды, Гкал/час	0,039	0,039	0,039	0,039						
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,380	0,380	0,380	0,380						
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	3,867	3,867	3,867	3,867						
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	9,713	9,713	9,713	9,713						
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	14,000	14,000	14,000	14,000						

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
24	Котельная с.Барановское	с. Барановское, ул. Центральная, д.131	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	6,8	Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед, БМК по адресу: г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д.133 и БМК по адресу: г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Новая, д.8.								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	6,8									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,02									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	6,78									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,3									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	3,495									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,985									
25	Котельная с. Усадище	д. Усадище, ул. Южная, д.11	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
			Собственные нужды, Гкал/час	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235
26	Котельная д.Леоново	д. Леоново, ул. Школьная	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,858	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ д. Леоново)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,858									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,001									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,857									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,01									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,114									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,733									
27	Котельная д.Щербово	д. Щербово, ул. Малага, д.9	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,5	Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово.								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,5									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,001									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,499									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,04									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,22									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,239									
28	Котельная с. Ашитково	с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	13	13	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	13	13	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Собственные нужды, Гкал/час	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	12,95	12,95	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	4,983	4,983	6,303	6,303	6,303	6,303	6,303	6,303	6,303	6,303
29	Котельная п. Виноградово (школа)	п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,694	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ п. Виноградово)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,694									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,001									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,693									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,25									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,443									
30	Котельня д. Золотово (фабрика)	д. Золотово, ул. Фабричная	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	8	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (Перспективная котельная д. Золотово (фабрика))								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	8									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,02									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	7,98									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,15									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,12									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	6,71									
31	Котельная д. Золотово (школа)	д. Золотово, ул. Моховая	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,7	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (Перспективная котельная д. Золотово (школа))								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,7									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,004									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,696									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,05									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,36									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,286									
32	Котельная д.Губино (школа)	д. Губино, Центральная, д.88 б	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,6	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ д. Губино)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,6									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,002									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,598									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,01									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,13									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,458									

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Гкал/час										
33	Котельная д.Ратмирово	д. Ратмирово	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,694	0,694	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ д. Рамирово)							
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0								
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,694	0,694								
			Собственные нужды, Гкал/час	0,001	0,001								
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,693	0,693								
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,02	0,02								
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,1225	0,1225								
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,5505	0,5505								
34	Котельная № 1 г.Белоозерский	г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	60	60	60	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	60	60	60	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45
			Собственные нужды, Гкал/час	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	59,84	59,84	59,84	63,29	63,29	63,29	63,29	63,29	63,29	63,29
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	31,423	31,423	31,423	31,423	31,423	31,423	31,423	31,423	31,423	31,423
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	26,348	26,348	26,348	29,798	29,798	29,798	29,798	29,798	29,798	29,798
35	Котельная № 2 г.Белоозерский	г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	20	20	20	Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская.						
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0							
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	20	20	20							
			Собственные нужды, Гкал/час	0,04	0,04	0,04							
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	19,96	19,96	19,96							
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,63	0,63	0,63							
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	5,981	5,981	5,981							
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	13,349	13,349	13,349							
36	Котельная №3 д. Цибино	д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,32	1,32	1,32	1,32	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ д. Цибино)					
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0						
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,32	1,32	1,32	1,32						
			Собственные нужды, Гкал/час	0,001	0,001	0,001	0,001						
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	1,319	1,319	1,319	1,319						
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,02	0,02	0,02	0,02						
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,208	0,208	0,208	0,208						
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	1,091	1,091	1,091	1,091						
37	Котельная Фаустово, ул.Железнодорожная	. Фаустово, ул.Железнодорожная	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность,	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Гкал/час										
			Собственные нужды, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
38	Котельная №3А	Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
			Собственные нужды, Гкал/час	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762
39	Котельная д.Чемодурово	д. Чемодурово, ул. Советская, д. 6б	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
			Собственные нужды, Гкал/час	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981
40	ТЭЦ АО «ВМУ»	г. Воскресенск, Заводская улица, 1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
			Собственные нужды, Гкал/час	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	147,521	147,521	147,521	147,521	147,521	147,521	147,521	147,521	147,521	147,521
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	261,909	261,909	261,909	261,909	261,909	261,909	261,909	261,909	261,909	261,909
41	КТС 019 п. им. Цюрупы	Московская область, Воскресенский район, п.им.Цюрупы, ул.Гражданская, д.35	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46
			Собственные нужды, Гкал/час	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	9,379	9,379	9,379	9,379	9,379	9,379	9,379	9,379	9,379	9,379
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286
42	Крышная котельная	ул. Зелинского дом 4	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238
			Собственные нужды, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597
43	Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань"	Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
			Собственные нужды, Гкал/час	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	4,657	4,657	4,657	4,657	4,657	4,657	4,657	4,657	4,657	4,657
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855
44	Котельная ОАО "Фетр"	г. Воскресенск, ул. Быковского,1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
			Собственные нужды, Гкал/час	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	11,992	11,992	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436
45	Котельная ОАО "РЖД"	г. о. Воскресенск, п. станции Берендино	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
			Собственные нужды, Гкал/час	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314
46	Котельная КТС д. Ворщиково	г.о. Воскресенск, д. Ворщиково, ул. Радужная, 62	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794
			Собственные нужды, Гкал/час	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,026	0,026	0,026	0,026	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,323	0,323	0,323	0,323	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,427	0,427	0,427	0,427	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
47	Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской	г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285
48	БМК по адресу: г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д.133	г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д.133	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
49	Перспективная котельная д. Щербово	г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9.	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
50	Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома	г.о. Воскресенск, с. Конобеево.	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
			Подключенная тепловая нагрузка,	-	-	-	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Гкал/час										
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152
51	Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99	г.о. Воскресенск, с. Конобеево.	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
52	Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская	г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская.	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
			Собственные нужды, Гкал/час	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
53	Новая котельная п. Федино	г.о. Воскресенск, п. Федино	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	8,072	8,072	8,072	8,072	8,072	8,072	8,072	8,072	8,072
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372
54	Котельная п. Виноградово	г.о. Воскресенск, п. Виноградово	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
55	Котельная Золотово (фабрика)	г.о. Воскресенск, Золотово (фабрика)	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344
			Ограничение тепловой мощности,	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Гкал/час										
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
56	Котельная Золотово (школа)	г.о. Воскресенск, Золотово (школа)	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
57	Котельная с. Невское	г.о. Воскресенск, с. Невское	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	0,713	0,713	0,713	0,713	0,713	0,713	0,713	0,713
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
58	Котельная «Баня»	г.о. Воскресенск, котельная «Баня»	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	-	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	-	0,588	0,588	0,588	0,588	0,588	0,588
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	-	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	-	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	-	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
59	Котельная «Интернатская»	г.о. Воскресенск, котельная	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
		«Интернатская»	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,639	0,639	0,639	0,639	0,639	0,639	0,639
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	7,983	7,983	7,983	7,983	7,983	7,983	7,983
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
60	Котельная Советская в районе ТК-41	г.о. Воскресенск, Котельная Советская в районе ТК-41	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	-	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	-	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	-	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	-	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	-	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	-	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
61	"Строительство ТГУ ул. Железнодорожная (котельная Советская)"	г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
62	ТГУ мощностью 0,13 Гкал/час д. Леоново	г.о. Воскресенск, д. Леоново	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
63	ТГУ мощностью 0,2064 Гкал/час д. Губино (школа)	г.о. Воскресенск, д. Губино (школа)	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
64	Котельная в районе ЦТП Виноградово	г.о. Воскресенск, в районе ЦТП Виноградово	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
65	БМК г. Белозерский	г.о. Воскресенск, г. Белозерский	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	6,453	6,453	6,453	6,453	6,453	6,453	6,453	6,453
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
66	БМК мкр. Лопатинский	г.о. Воскресенск, мкр. Лопатинский	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	7,006	7,006	7,006	7,006	7,006	7,006	7,006
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	6,364	6,364	6,364	6,364	6,364	6,364	6,364
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
67	ТГУ п. Федино	г.о. Воскресенск, п. Федино	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
68	БМК д. Степанцино, д. 51, стр. 1	г.о. Воскресенск, д. Степанцино, д. 51, стр. 1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
69	Котельная д. Ратмирово	г.о. Воскресенск, д. Ратмирово	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
70	БМК мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская, д. 33	г.о. Воскресенск, мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская, д. 33	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,573	0,573	0,573	0,573	0,573	0,573	0,573	0,573	0,573
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	27,927	27,927	27,927	27,927	27,927	27,927	27,927	27,927	27,927
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	25,365	25,365	25,365	25,365	25,365	25,365	25,365	25,365	25,365
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533
71	БМК 3 квартал пер. Физкультурный, д. 12	г.о. Воскресенск, 3 квартал пер. Физкультурный, д. 12	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	5,468	5,468	5,468	5,468	5,468	5,468	5,468	5,468	5,468
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
72	БМК 4 квартал ул. Менделеева, д. 32	г.о. Воскресенск, 4 квартал ул. Менделеева, д. 32	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	13,081	13,081	13,081	13,081	13,081	13,081	13,081	13,081	13,081
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	11,882	11,882	11,882	11,882	11,882	11,882	11,882	11,882	11,882
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249
73	ТГУ с. Конобеево	г.о. Воскресенск, с. Конобеево	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
74	ТГУ на котельной ДРП	г.о. Воскресенск, котельная ДРП	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
75	ТГУ на котельной № 3 д. Цибино	г.о. Воскресенск, д. Цибино	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
76	БМК в зоне теплоснабжения котельной рабочая, 137 у потребителей по адресу: Рождественская, 46	г.о. Воскресенск, Рождественская, 46	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
77	БМК с. Барановское, ул. Новая, д. 8	г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. ул. Новая, д. 8	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002

Таблица 4.3.3 - Значения полезного отпуска тепловой энергии (Гкал):

№	Производственны е показатели	Ед. изм- я	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2035	2042	2045
1 ООО «Газпром теплоэнерго МО»											
1.1	Полезный отпуск тепла	Гкал	792455,89	792 455,89	786 589,98	788 448,50	788 448,50	788 448,50	788 448,50	788 448,50	788 448,50

Таблица 4.3.4 - Значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях (Гкал):

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
149066,39	144218,85	144113,98	141649,62	141214,17	141214,17	141214,17	141214,17	136428,81	136428,81	136428,81
2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
136428,81	136428,81	136428,81	136428,81	136094,40	136094,40	134969,93	134969,93	134969,93	134969,93	134969,93

4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В существующем положении имеются источники с дефицитами тепловой энергии. Перспективный баланс тепловой энергии разработан с целью устранения дефицитов на существующих источниках тепловой энергии и увеличения тепловой мощности для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки.

4.5. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, представлены в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
1 вариант развития													
1, 2	Котельная №1, №2 Новлянского квартала	г. Воскресенск, ул. Цесиса, 23 стр.3, стр.4	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	111	100,92	100,92	100,92	100,92	100,92	100,92	100,92	100,92	100,92
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	111,000	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920	100,920
			Собственные нужды, Гкал/час	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	110,525	100,445	100,445	100,445	100,445	100,445	100,445	100,445	100,445	100,445
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	2,989	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	62,637	56,113	56,113	56,113	56,113	56,113	56,113	56,113	56,113	56,113
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	44,899	41,403	41,403	41,403	41,403	41,403	41,403	41,403	41,403	41,403
3	Котельная 3 квартала	г. Воскресенск, пер. Физкультурный, 12	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	9	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК III квартала г. Воскресенск)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	9									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,03									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	8,97									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,32									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	6,024									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,626									
4	Котельная 4 квартала	г. Воскресенск, ул. Менделеева, 32	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	12	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК IV квартала г. Воскресенск)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	12									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,03									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	11,97									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,5									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	10,953									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,517									
5	Котельная Больничного квартала	г. Воскресенск, Больничный проезд, 3, корп. 7	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	9	9	9	9	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	9	9	9	9	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
			Собственные нужды, Гкал/час	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	8,98	8,98	8,98	8,98	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	4,248	4,248	4,248	4,248	4,248	4,248	4,248	4,248	4,248	4,248
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	4,463	4,463	4,463	4,463	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112	1,112

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
6	Котельная «Маришкино» (Москворечье)	д. Маришкино, ул. Отдыха, 2а	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	7,25	7,25	7,25	7,25	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	7,25	7,25	7,25	7,25	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
			Собственные нужды, Гкал/час	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	7,244	7,244	7,244	7,244	0,824	0,824	0,824	0,824	0,824	0,824
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705	0,705
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	6,439	6,439	6,439	6,439	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
7	Котельная ул. Рабочая	г. Воскресенск, ул. Рабочая, 137	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
			Собственные нужды, Гкал/час	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	29,043	29,043	29,043	29,043	28,943	28,943	28,943	28,943	28,943	28,943
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	39,543	39,543	39,543	39,543	39,543	39,543	39,543	39,543	39,543	39,543
8	Котельная «Московская»	г. Воскресенск, ул. Московская, 24	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	12	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	12	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
			Собственные нужды, Гкал/час	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	11,97	11,97	11,97	11,97	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	7,099	7,099	7,099	7,099	14,063	14,063	14,063	14,063	14,063	14,063
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	4,481	4,481	4,481	4,481	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267
9	Котельная №3 ул. Фурманова	г. Воскресенск, ул. Фурманова, 10а	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	12	Переключение тепловых нагрузок на Котельную «Московская».					
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0						
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	12						
			Собственные нужды, Гкал/час	0,03	0,03	0,03	0,03						
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	11,97	11,97	11,97	11,97						
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,45	0,45	0,45	0,45						
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	6,964	6,964	6,964	6,964						
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	4,556	4,556	4,556	4,556						
10	Котельная ул. Мичурина	г. Воскресенск, ул. Мичурина, 1в	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	28	28	28	28	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	28	28	28	28	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54	30,54

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Собственные нужды, Гкал/час	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	27,88	27,88	27,88	27,88	30,42	30,42	30,42	30,42	30,42	30,42
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	25,672	25,672	25,672	25,672	25,672	25,672	25,672	25,672	25,672	25,672
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,808	0,808	0,808	0,808	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348	3,348
11	Котельная «Белинского»	г. Воскресенск, ул. Белинского, 12а	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	7,2	7,2	7,2	7,2	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	7,2	7,2	7,2	7,2	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
			Собственные нужды, Гкал/час	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	7,18	7,18	7,18	7,18	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63
12	Котельная №1 п. Лопатинский	г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Старая промплощадка, д.5	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	33,4	33,4	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК №1 мкр. Лопатинский)							
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0								
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	33,4	33,4								
			Собственные нужды, Гкал/час	0,06	0,06								
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	33,34	33,34								
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,78	0,78								
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	6,071	6,071								
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	26,489	26,489								
13	Котельная №3 Лопатинский	г. Воскресенск, мкр. Лопатинский, Комсомольская, 33	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	25,2	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК №3 мкр. Лопатинский)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	25,2									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,09									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	25,11									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	1,1									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	23,137									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,873									
14	Котельная ул. Интернатская	п. Хорлово, ул. Интернатская д. 5а	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК (п. Хорлово, ул. Интернатская)						
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0							
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12							
			Собственные нужды, Гкал/час	0,02	0,02	0,02							
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	11,98	11,98	11,98							
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,29	0,29	0,29							
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	4,054	4,054	4,054							
			Резерв/дефицит тепловой мощности,	7,636	7,636	7,636							

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Гкал/час										
15	Котельная Советская	п. Хорлово, ул. Советская, 108г	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	3,2	3,2	3,2	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (Котельная "Советская" (п. Хорлово, ул. Советская, 108г))						
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0							
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	3,2	3,2	3,2							
			Собственные нужды, Гкал/час	0,01	0,01	0,01							
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	3,19	3,19	3,19							
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,18	0,18	0,18							
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,758	0,758	0,758							
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,253	2,253	2,253							
16	Котельная ул. Школьная	п. Хорлово, ул. Школьная, д. 2б	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			Собственные нужды, Гкал/час	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97	11,97
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37	6,37
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12
17	Котельная "Баня"	п. Хорлово, ул. Зайцева, д. 1б	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,6	1,6	1,6	1,6	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК "Баня" (п. Хорлово, ул. Зайцева, 1б))					
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0						
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,6	1,6	1,6	1,6						
			Собственные нужды, Гкал/час	0,006	0,006	0,006	0,006						
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	1,594	1,594	1,594	1,594						
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,05	0,05	0,05	0,05						
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,26	0,26	0,26	0,26						
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	1,284	1,284	1,284	1,284						
18	Котельная д.Ратчино	с.Ратчино, ул. Сельская, 1/1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	9	9	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	9	9	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
			Собственные нужды, Гкал/час	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	8,987	8,987	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117	3,117
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	2,376	2,376	2,376	2,376	2,376	2,376	2,376	2,376	2,376	2,376
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	6,371	6,371	6,371	6,371	6,371	6,371	6,371	6,371	6,371	6,371
19	Котельная д.Степанщино	д. Степанщино стр. 51/1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	4	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (БМК д. Степанщино)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	4									

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Гкал/час										
			Собственные нужды, Гкал/час	0,04									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	3,96									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,08									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,108									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,772									
20	Котельная с.Косяково	с. Косяково, ул. Молодежная, стр. 8/1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
			Собственные нужды, Гкал/час	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668	2,668
21	Котельная с.Невское	с. Невское, стр.1/4	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1	1	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (Котельная с. Невское)							
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0								
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1	1								
			Собственные нужды, Гкал/час	0,003	0,003								
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,997	0,997								
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,06	0,06								
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,67	0,67								
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,267	0,267								
22	Котельная ДРП	д. Степанцино, ДРП-5	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,7	0,7	0,7	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ д. Степанцино, ДРП-5)						
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0							
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,7	0,7	0,7							
			Собственные нужды, Гкал/час	0,001	0,001	0,001							
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,699	0,699	0,699							
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,02	0,02	0,02							
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,158	0,158	0,158							
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,521	0,521	0,521							
23	Котельная с.Конобеево	с. Конобеево , ул. Коммунальная, д.1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	14,000	14,000	14,000	14,000	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ с. Конобеево)					
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0						
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	14,000	14,000	14,000	14,000						
			Собственные нужды, Гкал/час	0,039	0,039	0,039	0,039						
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,380	0,380	0,380	0,380						
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	3,867	3,867	3,867	3,867						
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	9,713	9,713	9,713	9,713						

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	14,000	14,000	14,000	14,000						
24	Котельная с.Барановское	с. Барановское, ул. Центральная, д.131	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	6,8	Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Котельную с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед, БМК по адресу: г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д.133 и БМК по адресу: г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Новая, д.8.								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	6,8									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,02									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	6,78									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,3									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	3,495									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,985									
25	Котельная с. Усадище	д. Усадище, ул. Южная, д.11	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	
			Собственные нужды, Гкал/час	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586	1,586	
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125	0,7125	
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235	0,8235	
26	Котельная д.Леоново	д. Леоново, ул. Школьная	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,858	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ д. Леоново)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,858									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,001									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,857									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,01									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,114									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,733									
27	Котельная д.Щербово	д. Щербово, ул. Малага, д.9	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,5	Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Перспективную котельную д. Щербово.								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,5									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,001									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,499									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,04									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,22									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,239									
28	Котельная с. Ашитково	с. Ашитково, ул. Почтовая, д. 17	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	13	13	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0		

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	13	13	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
			Собственные нужды, Гкал/час	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	12,95	12,95	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27	14,27
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228	7,228
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	4,983	4,983	6,303	6,303	6,303	6,303	6,303	6,303	6,303	6,303
29	Котельная п. Виноградово (школа)	п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 9	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,694	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ п. Виноградово)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,694									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,001									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,693									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,25									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,443									
30	Котельня д. Золотово (фабрика)	д. Золотово, ул. Фабричная	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	8	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (Перспективная котельная д. Золотово (фабрика))								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	8									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,02									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	7,98									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,15									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,12									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	6,71									
31	Котельная д. Золотово (школа)	д. Золотово, ул. Моховая	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,7	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (Перспективная котельная д. Золотово (школа))								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,7									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,004									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,696									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,05									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,36									
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,286									
32	Котельная д.Губино (школа)	д. Губино, Центральная, д.88 б	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,6	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ д. Губино)								
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0									
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,6									
			Собственные нужды, Гкал/час	0,002									
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,598									
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,01									
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,13									

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Гкал/час										
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,458									
33	Котельная д.Ратмирово	д. Ратмирово	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,694	0,694	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ д. Рамирово)							
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0								
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,694	0,694								
			Собственные нужды, Гкал/час	0,001	0,001								
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,693	0,693								
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,02	0,02								
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,1225	0,1225								
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,5505	0,5505								
34	Котельная № 1 г.Белоозерский	г.Белоозерский, ул.Коммунальная, д.6	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	60	60	60	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	60	60	60	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45	63,45
			Собственные нужды, Гкал/час	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	59,84	59,84	59,84	63,29	63,29	63,29	63,29	63,29	63,29	63,29
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	31,423	31,423	31,423	31,423	31,423	31,423	31,423	31,423	31,423	31,423
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	26,348	26,348	26,348	29,798	29,798	29,798	29,798	29,798	29,798	29,798
35	Котельная № 2 г.Белоозерский	г.Белоозерский, ул.Пионерская, стр. 24	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	20	20	20	Вывод из эксплуатации. Перевод абонентов на Новую котельную г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская.						
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0							
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	20	20	20							
			Собственные нужды, Гкал/час	0,04	0,04	0,04							
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	19,96	19,96	19,96							
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,63	0,63	0,63							
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	5,981	5,981	5,981							
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	13,349	13,349	13,349							
36	Котельная №3 д. Цибино	д. Цибино, пер.Школьный, стр. 11/1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,32	1,32	1,32	1,32	Перевод потребителей на перспективный источник тепла (ТГУ д. Цибино)					
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0						
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,32	1,32	1,32	1,32						
			Собственные нужды, Гкал/час	0,001	0,001	0,001	0,001						
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	1,319	1,319	1,319	1,319						
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,02	0,02	0,02	0,02						
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,208	0,208	0,208	0,208						
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	1,091	1,091	1,091	1,091						
37	Котельная Фаустово, ул.Железнодорожная	. Фаустово, ул.Железнодорожная	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
			Ограничение тепловой мощности,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Гкал/час										
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
			Собственные нужды, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733	0,733
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
38	Котельная №3А	Московская область, г.о.Воскресенск, г.Белоозерский	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
			Собственные нужды, Гкал/час	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762	0,762
	39	Котельная д.Чемодурово	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
			Собственные нужды, Гкал/час	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209	3,209
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981	2,981
	40	ТЭЦ АО «ВМУ»	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
			Собственные нужды, Гкал/час	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57	9,57
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	147,521	147,521	147,521	147,521	147,521	147,521	147,521	147,521	147,521	147,521
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	261,909	261,909	261,909	261,909	261,909	261,909	261,909	261,909	261,909	261,909
	41	КТС 019 п. им. Цюрупы	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46	9,46
			Собственные нужды, Гкал/час	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	9,379	9,379	9,379	9,379	9,379	9,379	9,379	9,379	9,379	9,379
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828	0,828

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286	2,286
42	Крышная котельная	ул. Зелинского дом 4	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238
			Собственные нужды, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238	2,238
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641	1,641
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597	0,597
43	Котельная ОАО "Воскресенск- Техноткань"	Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, пл.Ленина д.1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03	7,03
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
			Собственные нужды, Гкал/час	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	4,657	4,657	4,657	4,657	4,657	4,657	4,657	4,657	4,657	4,657
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855	2,855
44	Котельная ОАО "Фетр"	г. Воскресенск, ул. Быковского,1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
			Собственные нужды, Гкал/час	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824	5,824
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	11,992	11,992	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436	19,436
45	Котельная ОАО "РЖД"	г. о. Воскресенск, п. станции Берендино	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
			Собственные нужды, Гкал/час	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314
46	Котельная КТС д. Ворщиково	г.о. Воскресенск, д. Ворщиково, ул.	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
		Радужная, 62	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794	0,794
			Собственные нужды, Гкал/час	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776	0,776
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,026	0,026	0,026	0,026	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	0,323	0,323	0,323	0,323	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,427	0,427	0,427	0,427	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
47	Котельная с. Барановское в районе пересечения ул. Фабрики Вперед и ул. Ленинской	г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д. 131	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349	1,349
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985
		г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д.133	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293	2,293
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083
48	БМК по адресу: г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д.133	г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. Центральная, д.133	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
49	Перспективная котельная д. Щербово	г.о. Воскресенск, д. Щербово, ул. Малага, д. 9.	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
50	Новая котельная с. Конобеево в районе ул. Новые дома	г.о. Воскресенск, с. Конобеево.	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152
51	Новая котельная с. Конобеево в районе школы № 99	г.о. Воскресенск, с. Конобеево.	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743	0,743
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
52	Новая котельная г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская	г.о. Воскресенск, г. Белозерский в районе пересечения ул. Пионерская и ул. Комсомольская.	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
			Собственные нужды, Гкал/час	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086	7,086
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
53	Новая котельная п. Федино	г.о. Воскресенск, п. Федино	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	8,072	8,072	8,072	8,072	8,072	8,072	8,072	8,072	8,072
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	7	7	7	7	7	7	7	7	7
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372
54	Котельная п. Виноградово	г.о. Воскресенск, п. Виноградово	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
55	Котельная Золотово	г.о. Воскресенск,	Установленная тепловая мощность,	-	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
	(фабрика)	Золотово (фабрика)	Гкал/час										
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344	1,344
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
56	Котельная Золотово (школа)	г.о. Воскресенск, Золотово (школа)	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
57	Котельная с. Невское	г.о. Воскресенск, с. Невское	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802	0,802
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	0,713	0,713	0,713	0,713	0,713	0,713	0,713	0,713
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
58	Котельная «Баня»	г.о. Воскресенск, котельная «Баня»	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	-	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	-	0,588	0,588	0,588	0,588	0,588	0,588
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	-	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	-	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534	0,534
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	-	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
59	Котельная	г.о. Воскресенск,	Установленная тепловая мощность,	-	-	-	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
	«Интернатская»	котельная «Интернатская»	Гкал/час										
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,639	0,639	0,639	0,639	0,639	0,639	0,639
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	7,983	7,983	7,983	7,983	7,983	7,983	7,983
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
60	Котельная Советская в районе ТК-41	г.о. Воскресенск, Котельная Советская в районе ТК-41	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	-	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	-	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	-	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	-	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401	1,401
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	-	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	-	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273	1,273
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	-	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
61	"Строительство ТГУ ул. Железнодорожная (котельная Советская)"	г.о. Воскресенск, ул. Железнодорожная	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
62	ТГУ мощностью 0,13 Гкал/час д. Леоново	г.о. Воскресенск, д. Леоново	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
63	ТГУ мощностью 0,2064 Гкал/час д. Губино (школа)	г.о. Воскресенск, д. Губино (школа)	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
64	Котельная в районе ЦТП Виноградово	г.о. Воскресенск, в районе ЦТП Виноградово	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665	2,665
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421	2,421
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
65	БМК г. Белозерский	г.о. Воскресенск, г. Белозерский	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104	7,104
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	6,453	6,453	6,453	6,453	6,453	6,453	6,453	6,453
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
66	БМК мкр. Лопатинский	г.о. Воскресенск, мкр. Лопатинский	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	7,006	7,006	7,006	7,006	7,006	7,006	7,006
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	6,364	6,364	6,364	6,364	6,364	6,364	6,364
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
67	ТГУ п. Федино	г.о. Воскресенск, п. Федино	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
68	БМК д. Степанщино, д. 51, стр. 1	г.о. Воскресенск, д. Степанщино, д. 51, стр. 1	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208	1,208
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
69	Котельная д. Ратмирово	г.о. Воскресенск, д. Ратмирово	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
70	БМК мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская, д. 33	г.о. Воскресенск, мкр. Лопатинский, ул. Комсомольская, д. 33	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,573	0,573	0,573	0,573	0,573	0,573	0,573	0,573	0,573
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	27,927	27,927	27,927	27,927	27,927	27,927	27,927	27,927	27,927
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	25,365	25,365	25,365	25,365	25,365	25,365	25,365	25,365	25,365
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533
71	БМК 3 квартал пер. Физкультурный, д. 12	г.о. Воскресенск, 3 квартал пер. Физкультурный, д. 12	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144	6,144
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	5,468	5,468	5,468	5,468	5,468	5,468	5,468	5,468	5,468
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
72	БМК 4 квартал ул. Менделеева, д. 32	г.о. Воскресенск, 4 квартал ул. Менделеева, д. 32	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35	13,35
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	13,081	13,081	13,081	13,081	13,081	13,081	13,081	13,081	13,081
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	11,882	11,882	11,882	11,882	11,882	11,882	11,882	11,882	11,882
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249
73	ТГУ с. Конобеево	г.о. Воскресенск, с. Конобеево	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
74	ТГУ на котельной ДРП	г.о. Воскресенск, котельная ДРП	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115	0,115
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
75	ТГУ на котельной № 3 д. Цибино	г.о. Воскресенск, д. Цибино	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268	0,268
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
76	БМК в зоне теплоснабжения котельной рабочая, 137 у потребителей по адресу: Рождественская, 46	г.о. Воскресенск, Рождественская, 46	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
			Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	-	-	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
			Собственные нужды, Гкал/час	-	-	-	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	-	-	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	-	-	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	-	-	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	-	-	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
77	БМК с. Барановское, ул. Новая, д. 8	г.о. Воскресенск, с. Барановское, ул. ул.	Установленная тепловая мощность, Гкал/час	-	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82

№ п/п	Источник тепловой энергии	Адрес	Показатель	Базовый период, 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2032	2033-2037	2038-2042	2043-2045
		Новая, д. 8	Ограничение тепловой мощности, Гкал/час	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	-	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
			Собственные нужды, Гкал/час	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
			Тепловая мощность нетто, Гкал/час	-	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
			Потери в тепловых сетях, Гкал/час	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
			Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
			Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/час	-	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002