ПРИЛОЖЕНИЯ

Часть 2

Приложение 5- Протоколы Анализов ИЦВ за 2023 г.

Приложение 5.1 – Протоколы результатов лабораторных анализов качества питьевой воды в контрольных точках у потребителей за 2023 г.

Контрольная точка:																	
№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования												
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Запах: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Привкус: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,0	2,1	2,2	2,0	2,0	2,1	2,0	2,1	2,2	2,3	2,1	2,2	
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,05	0,05	0,07	0,03	0,05	0,06	0,03	0,04	0,05	0,08	0,02	0,06	
5	Активная реакция, РН	ПНДФ 14.1:2:3;121-97		6,0-9,0	6,3	6,2	5,5	5,7	5,0	6,2	5,5	6,1	6,6	5,3	6,5	7,0	
6	Азот аммиака солевого	ГОСТ 4192-82	Мг/дм^3	2	0,05	0,05	0,13	0,16	0,16	0,15	0,13	0,08	0,16	0,09	0,10	0,08	
7	Нитриты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	3	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	
8	Нитраты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	45	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	
9	Окисляемость	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Мг/дм^3	5	0,40	0,46	0,42	0,47	0,45	0,49	0,40	0,48	0,43	0,42	0,41	0,43	
10	Щелочность	ГОСТ Р 52963-2008	Моль/дм^3	Не норм.	2,6	2,8	2,1	4,1	3,0	4,1	3,2	2,0	2,2	3,8	2,8	3,0	
11	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	6,4	6,3	6,0	6,7	6,5	6,6	6,9	6,5	6,6	6,7	6,5	6,2	
12	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	40,4	42	41,1	39	41,6	41,8	39,6	40,3	42	39,5	40,7	40,2	
13	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	21,7	20,8	20	20,3	20,9	21	21,8	21,9	21,8	21,4	20,9	20,3	
14	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
15	Фториды	ГОСТ 4386-89	Мг/дм^3	1,5	1,23	1,24	1,26	1,29	1,23	1,28	1,25	1,30	1,21	1,27	1,20	1,24	
16	Хлориды	ГОСТ 4245-72	Мг/дм^3	350	47	31	23	39	70	53	59	52	38	56	39	22	
17	Сульфаты	ГОСТ 52964-2008	Мг/дм^3	500	213	193	213	205	199	212	206	190	218	196	218	197	
18	Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	Мг/дм^3	1000	590	616	615	620	601	620	618	598	602	597	615	595	
19	Нефтепродукты	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Мг/дм^3	0,1	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	

Контрольная точка:																
№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Привкус: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	2,2	2,0	2,2	1,9	2,1	1,9	2,2
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,05	0,04	0,05	0,02	0,05	0,05	0,08	0,05	0,03	0,08	0,03	0,07
5	Активная реакция, РН	ПНДФ 14.1:2:3;121-97		6,0-9,0	5,0	6,4	6,8	6,3	7,3	6,3	7,5	5,6	5,2	6,4	6,6	7,4
6	Азот аммиака солевого	ГОСТ 4192-82	Мг/дм^3	2	0,06	0,14	0,09	0,13	0,05	0,05	0,10	0,11	0,09	0,15	0,05	0,15
7	Нитриты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	3	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
8	Нитраты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	45	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
9	Окисляемость	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Мг/дм^3	5	0,46	0,45	0,47	0,50	0,49	0,49	0,45	0,46	0,49	0,45	0,50	0,45
10	Щелочность	ГОСТ Р 52963-2008	Моль/дм^3	Не норм.	2,8	3,9	4,1	4,1	3,8	2,7	3,7	3,2	3,2	3,1	4,1	3,1
11	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	6,2	6,9	6,7	6,6	6,7	6,9	6,1	6,8	6,4	6,1	6,0	6,5
12	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	41,6	39,2	39,5	40,7	39,7	39,2	41,8	41,1	40	39,6	40,9	41,2
13	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	20	20,2	21,4	20	21,4	19,9	20,5	21,5	21,7	20,1	19,1	21,4
14	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
15	Фториды	ГОСТ 4386-89	Мг/дм^3	1,5	1,22	1,27	1,30	1,20	1,28	1,30	1,29	1,23	1,27	1,22	1,26	1,28
16	Хлориды	ГОСТ 4245-72	Мг/дм^3	350	54	27	43	51	50	66	44	55	66	63	26	49
17	Сульфаты	ГОСТ 52964-2008	Мг/дм^3	500	204	207	205	206	191	219	210	198	196	211	195	195
18	Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	Мг/дм^3	1000	613	615	611	610	595	617	600	619	616	610	619	604
19	Нефтепродукты	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Мг/дм^3	0,1	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Контрольная точка:																
№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Привкус: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1	2,3	2,1	2,1	2,0	2,3	2,0	2,2
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,03	0,02	0,07	0,03	0,06	0,08	0,02	0,05	0,06	0,06	0,05	0,08
5	Активная реакция, РН	ПНДФ 14.1:2:3;121-97		6,0-9,0	5,5	7,3	6,1	7,5	5,3	7,0	7,1	6,8	7,4	6,0	5,0	5,4
6	Азот аммиака солевого	ГОСТ 4192-82	Мг/дм^3	2	0,16	0,11	0,14	0,07	0,13	0,11	0,11	0,15	0,11	0,16	0,15	0,06
7	Нитриты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	3	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
8	Нитраты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	45	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
9	Окисляемость	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Мг/дм^3	5	0,42	0,41	0,43	0,50	0,43	0,42	0,42	0,41	0,42	0,46	0,48	0,47
10	Щелочность	ГОСТ Р 52963-2008	Моль/дм^3	Не норм.	2,3	2,4	3,0	3,7	2,0	2,8	2,1	3,6	2,3	3,1	3,5	3,1
11	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	6,6	6,8	6,5	6,1	6,0	6,2	6,8	6,9	6,8	6,8	6,5	6,1
12	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	39,1	40,2	40,1	39,4	41,9	39,1	39,7	41,5	39,6	41,7	40,4	40,7
13	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	21,3	19,3	19	19,5	19,2	20,7	22	20,9	19,1	20,1	19,2	21,2
14	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
15	Фториды	ГОСТ 4386-89	Мг/дм^3	1,5	1,26	1,25	1,30	1,27	1,27	1,22	1,29	1,29	1,28	1,26	1,28	1,22
16	Хлориды	ГОСТ 4245-72	Мг/дм^3	350	33	55	46	64	36	54	30	61	25	72	34	51
17	Сульфаты	ГОСТ 52964-2008	Мг/дм^3	500	206	199	198	215	207	197	211	220	212	196	201	198
18	Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	Мг/дм^3	1000	612	603	600	615	618	604	592	606	617	600	599	600
19	Нефтепродукты	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Мг/дм^3	0,1	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Контрольная точка:																
№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Привкус: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,1	2,2	2,3	2,0	2,1	2,0	2,1	2,0	2,3	2,3	2,0	2,2
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,07	0,06	0,04	0,08	0,06	0,07	0,04	0,05	0,08	0,05	0,05	0,05
5	Активная реакция, РН	ПНДФ 14.1:2:3;121-97		6,0-9,0	5,2	6,2	6,0	5,7	5,5	6,9	7,4	6,7	7,3	6,7	7,4	6,7
6	Азот аммиака солевого	ГОСТ 4192-82	Мг/дм^3	2	0,11	0,05	0,06	0,07	0,07	0,13	0,11	0,07	0,11	0,11	0,13	0,08
7	Нитриты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	3	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
8	Нитраты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	45	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
9	Окисляемость	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Мг/дм^3	5	0,44	0,50	0,42	0,46	0,46	0,49	0,41	0,48	0,43	0,45	0,47	0,45
10	Щелочность	ГОСТ Р 52963-2008	Моль/дм^3	Не норм.	3,4	3,2	3,3	2,7	4,0	2,6	2,6	2,5	3,2	2,3	3,0	2,5
11	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	6,5	6,8	6,2	6,5	6,5	6,1	6,2	6,6	6,0	6,4	6,4	6,0
12	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	40,7	39,6	40	40,1	40,3	42	41,7	39,1	39,5	41,1	40,5	39,5
13	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	21,4	19,5	19,5	21,6	20,4	20,9	20	20,6	19,9	19,6	20,5	20,3
14	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
15	Фториды	ГОСТ 4386-89	Мг/дм^3	1,5	1,26	1,26	1,25	1,22	1,25	1,30	1,22	1,23	1,28	1,24	1,23	1,20
16	Хлориды	ГОСТ 4245-72	Мг/дм^3	350	24	52	41	54	35	64	71	46	37	46	44	37
17	Сульфаты	ГОСТ 52964-2008	Мг/дм^3	500	197	196	190	202	202	207	192	215	195	218	219	193
18	Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	Мг/дм^3	1000	617	590	597	595	614	616	611	613	596	597	608	613
19	Нефтепродукты	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Мг/дм^3	0,1	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Контрольная точка:																
№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Привкус: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	1,9	1,9	2,2	2,3	2,0	2,2	2,0	2,0	2,1	1,9	2,2	2,3
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,04	0,06	0,07	0,08	0,06	0,08	0,04	0,06	0,07	0,06	0,03	0,05
5	Активная реакция, РН	ПНДФ 14.1:2:3;121-97		6,0-9,0	6,4	6,5	6,3	5,4	7,4	6,4	5,4	7,3	5,3	6,1	5,3	5,6
6	Азот аммиака солевого	ГОСТ 4192-82	Мг/дм^3	2	0,14	0,12	0,07	0,05	0,14	0,09	0,16	0,11	0,10	0,10	0,07	0,05
7	Нитриты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	3	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
8	Нитраты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	45	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
9	Окисляемость	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Мг/дм^3	5	0,47	0,45	0,49	0,48	0,41	0,45	0,43	0,49	0,41	0,41	0,41	0,50
10	Щелочность	ГОСТ Р 52963-2008	Моль/дм^3	Не норм.	2,0	3,4	3,4	3,3	4,0	3,5	2,9	3,4	2,6	2,3	2,0	3,8
11	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	6,9	6,0	6,6	6,5	6,1	6,4	6,8	6,5	6,2	6,1	6,8	6,4
12	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	42	39,9	41,9	40,4	41,2	41,8	40	40,7	40,4	40,4	41,5	39,7
13	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	19,3	19	19,5	20,8	20,3	21,8	19,2	19,5	21,4	19,7	19,2	19,1
14	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
15	Фториды	ГОСТ 4386-89	Мг/дм^3	1,5	1,30	1,29	1,29	1,25	1,22	1,26	1,20	1,24	1,25	1,26	1,30	1,21
16	Хлориды	ГОСТ 4245-72	Мг/дм^3	350	51	21	24	46	31	33	70	23	20	63	34	62
17	Сульфаты	ГОСТ 52964-2008	Мг/дм^3	500	192	196	200	200	195	206	217	211	214	217	202	197
18	Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	Мг/дм^3	1000	594	599	618	599	600	612	612	616	601	592	612	604
19	Нефтепродукты	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Мг/дм^3	0,1	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Контрольная точка:																
№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Привкус: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,0	1,9	2,3	2,2	2,2	2,0	2,2	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,08	0,07	0,02	0,07	0,06	0,08	0,07	0,02	0,06	0,02	0,07	0,03
5	Активная реакция, РН	ПНДФ 14.1:2:3;121-97		6,0-9,0	7,1	6,4	6,4	6,4	6,7	6,6	6,4	6,5	5,6	5,4	5,6	5,1
6	Азот аммиака солевого	ГОСТ 4192-82	Мг/дм^3	2	0,09	0,16	0,06	0,06	0,11	0,13	0,12	0,11	0,10	0,12	0,14	0,15
7	Нитриты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	3	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
8	Нитраты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	45	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
9	Окисляемость	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Мг/дм^3	5	0,49	0,43	0,42	0,42	0,43	0,40	0,45	0,47	0,42	0,45	0,46	0,43
10	Щелочность	ГОСТ Р 52963-2008	Моль/дм^3	Не норм.	3,3	2,5	2,8	3,5	3,7	2,9	2,2	3,9	2,9	3,3	2,9	3,5
11	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	6,1	6,7	6,2	6,5	6,6	6,7	6,6	6,6	6,2	6,8	6,3	6,3
12	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	41	39,7	41,2	39,1	40,4	39,1	41,7	40,7	39,9	39,4	41,3	41,2
13	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	19,4	21,3	20,2	20,3	21,9	20,8	21,4	21,4	20,3	21,4	20,5	21,5
14	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
15	Фториды	ГОСТ 4386-89	Мг/дм^3	1,5	1,24	1,21	1,21	1,30	1,21	1,28	1,21	1,30	1,26	1,28	1,30	1,20
16	Хлориды	ГОСТ 4245-72	Мг/дм^3	350	19	58	66	50	53	45	42	43	21	35	60	22
17	Сульфаты	ГОСТ 52964-2008	Мг/дм^3	500	207	204	190	198	203	199	192	205	200	193	204	194
18	Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	Мг/дм^3	1000	597	611	607	612	616	596	592	612	610	612	603	598
19	Нефтепродукты	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Мг/дм^3	0,1	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Контрольная точка:																
№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привкус: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,1	2,2	2,3	2,1	2,0	2,0	2,3	1,9	2,0	2,3	2,0	2,1
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,06	0,1	0,06	0,07	0,08	0,1	0,09	0,07	0,05	0,08	0,05	0,05
5	Активная реакция, РН	ПНДФ 14.1:2:3;121-97		6,0-9,0	7,8	7,0	7,6	7,6	7,1	7,6	7,5	7,8	7,6	7,6	7,0	7,0
6	Азот аммиака солевого	ГОСТ 4192-82	Мг/дм^3	2	0,8	1,1	0,9	1,3	1,2	0,8	1,2	0,7	1,6	0,7	1,2	0,7
7	Нитриты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	3	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
8	Нитраты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	45	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
9	Окисляемость	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Мг/дм^3	5	0,11	0,11	0,19	0,10	0,12	0,18	0,16	0,13	0,14	0,17	0,17	0,18
10	Щелочность	ГОСТ Р 52963-2008	Моль/дм^3	Не норм.	2,1	3,8	2,8	2,4	3,3	3,8	2,6	2,5	2,3	2,2	4,1	2,0
11	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	4,7	5,6	4,2	5,0	5,4	5,1	5,1	4,5	4,4	5,1	5,8	4,2
12	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	40,2	42	41,6	40,2	39,5	41,2	39,6	40,8	41,8	39,9	41,5	39,5
13	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	19	21,7	21	21,6	19,4	20,8	19,9	20,1	20,3	21,9	19,6	20,3
14	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
15	Фториды	ГОСТ 4386-89	Мг/дм^3	1,5	0,13	0,10	0,10	0,12	0,12	0,10	0,13	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12
16	Хлориды	ГОСТ 4245-72	Мг/дм^3	350	42	22	21	21	22	20	20	22	20	20	20	19
17	Сульфаты	ГОСТ 52964-2008	Мг/дм^3	500	66	70	68	69	66	68	69	70	70	66	62	67
18	Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	Мг/дм^3	1000	393	403	372	339	412	320	387	314	322	299	333	317
19	Нефтепродукты	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Мг/дм^3	0,1	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Контрольная точка:																
№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привкус: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,1	2,0	2,3	2,0	2,3	2,3	2,0	2,0	2,0	1,9	2,1	2,1
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,06	0,09	0,09	0,08	0,08	0,06	0,1	0,09	0,05	0,05	0,07	0,08
5	Активная реакция, РН	ПНДФ 14.1:2:3;121-97		6,0-9,0	7,5	7,4	7,5	7,3	7,3	7,4	7,0	7,1	7,7	7,7	7,5	7,5
6	Азот аммиака солевого	ГОСТ 4192-82	Мг/дм^3	2	1,3	0,7	0,5	0,8	1,4	0,7	1,5	1,2	1,2	0,7	0,9	1,3
7	Нитриты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	3	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
8	Нитраты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	45	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
9	Окисляемость	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Мг/дм^3	5	0,11	0,17	0,14	0,21	0,11	0,17	0,18	0,13	0,21	0,16	0,20	0,16
10	Щелочность	ГОСТ Р 52963-2008	Моль/дм^3	Не норм.	3,6	2,8	2,8	2,3	2,6	2,3	2,4	2,5	2,2	3,1	2,0	3,3
11	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	5,8	5,7	5,8	5,2	5,5	5,3	4,5	5,4	5,3	4,3	4,9	4,5
12	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	39,3	42	39,9	39	40,7	41,5	39,1	41,1	40,3	42	41,7	39,6
13	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	20,9	22	21,7	21,3	19,3	19,7	20	21,1	19,6	20,4	21,9	20,3
14	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
15	Фториды	ГОСТ 4386-89	Мг/дм^3	1,5	0,11	0,14	0,10	0,13	0,13	0,14	0,14	0,11	0,10	0,11	0,11	0,14
16	Хлориды	ГОСТ 4245-72	Мг/дм^3	350	27	21	19	19	20	21	21	20	21	20	22	22
17	Сульфаты	ГОСТ 52964-2008	Мг/дм^3	500	68	69	64	65	68	69	69	68	61	68	62	64
18	Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	Мг/дм^3	1000	384	299	347	353	370	407	303	307	418	373	323	349
19	Нефтепродукты	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Мг/дм^3	0,1	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Контрольная точка:																
№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привкус: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,2	2,1	2,1	2,0	2,1	1,9	2,1	2,2	2,2	2,3	1,9	2,0
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,08	0,07	0,05	0,07	0,05	0,09	0,08	0,1	0,05	0,07	0,06	0,07
5	Активная реакция, РН	ПНДФ 14.1:2:3;121-97		6,0-9,0	7,2	7,4	7,0	7,4	7,8	7,8	7,0	7,6	7,2	7,3	7,2	7,4
6	Азот аммиака солевого	ГОСТ 4192-82	Мг/дм^3	2	0,8	0,5	1,4	0,9	0,9	0,5	0,9	0,9	1,6	0,5	1,6	0,9
7	Нитриты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	3	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
8	Нитраты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	45	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
9	Окисляемость	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Мг/дм^3	5	0,12	0,15	0,20	0,12	0,21	0,21	0,10	0,11	0,10	0,21	0,18	0,18
10	Щелочность	ГОСТ Р 52963-2008	Моль/дм^3	Не норм.	2,0	3,4	3,5	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	3,5	2,8	4,1	3,5
11	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	4,5	5,5	4,7	4,3	5,7	5,1	4,2	5,5	4,6	4,3	4,2	4,7
12	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	40,7	39,9	40,1	39,7	39,3	42	41,6	40,3	39,8	42	41,2	41
13	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	20,6	21	20,3	19,5	21,2	20,4	20,1	21,7	19,8	20,1	19	19
14	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
15	Фториды	ГОСТ 4386-89	Мг/дм^3	1,5	0,13	0,10	0,11	0,12	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,13	0,14	0,14
16	Хлориды	ГОСТ 4245-72	Мг/дм^3	350	71	20	20	19	20	19	20	19	21	22	21	21
17	Сульфаты	ГОСТ 52964-2008	Мг/дм^3	500	65	62	62	70	68	62	69	70	67	66	68	67
18	Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	Мг/дм^3	1000	335	387	341	382	352	303	397	352	396	417	387	320
19	Нефтепродукты	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Мг/дм^3	0,1	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Контрольная точка:																
№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привкус: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	1,9	2,0	2,2	2,3	2,0	2,2	2,2	2,0	1,9	2,1	2,2	2,0
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,1	0,06	0,05	0,07	0,06	0,08	0,09	0,08	0,08	0,06	0,08	0,06
5	Активная реакция, РН	ПНДФ 14.1:2:3;121-97		6,0-9,0	7,5	7,5	7,1	7,7	7,4	7,2	7,2	7,5	7,3	7,3	7,4	7,1
6	Азот аммиака солевого	ГОСТ 4192-82	Мг/дм^3	2	0,8	1,5	0,5	1,0	0,6	1,4	1,1	1,3	1,4	1,0	1,4	1,4
7	Нитриты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	3	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
8	Нитраты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	45	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
9	Окисляемость	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Мг/дм^3	5	0,15	0,15	0,21	0,18	0,16	0,21	0,17	0,13	0,16	0,14	0,16	0,11
10	Щелочность	ГОСТ Р 52963-2008	Моль/дм^3	Не норм.	2,4	3,6	2,5	3,6	2,3	2,3	3,5	2,8	3,9	2,9	2,6	2,9
11	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	4,6	5,5	5,2	4,2	4,2	5,1	5,8	5,8	4,8	5,5	4,7	4,5
12	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	41,7	41,5	40,8	40,7	41	39,4	40,8	40,2	41,4	40	40,8	39
13	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	21,5	19,6	20,1	20,7	20,4	19,5	21,3	20	20,7	21,5	21	21,4
14	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
15	Фториды	ГОСТ 4386-89	Мг/дм^3	1,5	0,12	0,11	0,11	0,11	0,14	0,10	0,10	0,10	0,12	0,13	0,14	0,10
16	Хлориды	ГОСТ 4245-72	Мг/дм^3	350	49	19	20	21	19	20	19	22	21	21	19	21
17	Сульфаты	ГОСТ 52964-2008	Мг/дм^3	500	60	69	67	62	63	61	66	61	62	60	61	61
18	Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	Мг/дм^3	1000	359	403	388	349	389	307	405	400	299	371	294	318
19	Нефтепродукты	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Мг/дм^3	0,1	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Контрольная точка:																
№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привкус: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	1,9	1,9	2,3	2,1	2,0	2,3	2,0	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,09	0,07	0,05	0,1	0,08	0,1	0,08	0,07	0,09	0,05	0,07	0,1
5	Активная реакция, РН	ПНДФ 14.1:2:3;121-97		6,0-9,0	7,3	7,7	7,4	7,5	7,7	7,8	7,4	7,2	7,3	7,2	7,7	7,1
6	Азот аммиака солевого	ГОСТ 4192-82	Мг/дм^3	2	1,0	1,1	0,5	0,6	0,9	1,6	1,5	0,7	0,5	1,6	0,9	1,5
7	Нитриты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	3	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
8	Нитраты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	45	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
9	Окисляемость	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Мг/дм^3	5	0,21	0,19	0,14	0,12	0,13	0,12	0,17	0,10	0,11	0,17	0,10	0,14
10	Щелочность	ГОСТ Р 52963-2008	Моль/дм^3	Не норм.	3,9	2,6	2,4	2,8	2,7	4,0	3,2	4,1	2,6	2,8	3,8	2,8
11	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	5,2	5,1	4,5	4,8	5,8	5,5	5,2	5,8	4,9	5,4	5,3	5,4
12	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	39,8	41	40,4	40,1	39,4	41,2	41,5	39	39,6	41,9	41	41,1
13	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	20,7	19	19,5	19,6	20,7	21,7	20,2	20,4	19,7	20,5	20,9	19,7
14	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
15	Фториды	ГОСТ 4386-89	Мг/дм^3	1,5	0,10	0,10	0,14	0,12	0,14	0,11	0,12	0,13	0,11	0,12	0,10	0,13
16	Хлориды	ГОСТ 4245-72	Мг/дм^3	350	31	21	22	21	19	20	21	22	20	20	22	20
17	Сульфаты	ГОСТ 52964-2008	Мг/дм^3	500	64	65	63	70	69	69	69	65	63	60	63	69
18	Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	Мг/дм^3	1000	356	365	320	417	297	316	335	330	310	347	331	295
19	Нефтепродукты	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Мг/дм^3	0,1	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Контрольная точка:																
№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привкус: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,1	1,9	2,2	2,3	2,1	1,9	2,3	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,06	0,1	0,05	0,08	0,06	0,06	0,05	0,05	0,1	0,06	0,09	0,05
5	Активная реакция, РН	ПНДФ 14.1:2:3;121-97		6,0-9,0	7,4	7,0	7,0	7,4	7,4	7,2	7,7	7,7	7,7	7,3	7,0	7,2
6	Азот аммиака солевого	ГОСТ 4192-82	Мг/дм^3	2	0,8	0,8	1,2	1,3	1,0	1,3	1,1	0,6	1,0	0,5	0,5	1,4
7	Нитриты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	3	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
8	Нитраты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	45	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
9	Окисляемость	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Мг/дм^3	5	0,16	0,15	0,15	0,20	0,16	0,12	0,19	0,10	0,18	0,15	0,21	0,21
10	Щелочность	ГОСТ Р 52963-2008	Моль/дм^3	Не норм.	2,9	2,5	4,0	2,8	3,9	2,4	4,0	3,0	3,5	4,0	2,1	4,0
11	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	4,9	5,1	4,7	5,2	5,1	5,2	4,3	4,4	5,0	5,1	4,2	4,4
12	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	40,9	41,3	41,3	41,1	39,9	40,9	41,5	39,6	40,2	39,8	39,8	40,2
13	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	20,8	19	19,8	19,5	20,5	21,4	20,8	22	20,3	20	22	21,7
14	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
15	Фториды	ГОСТ 4386-89	Мг/дм^3	1,5	0,14	0,10	0,13	0,10	0,10	0,13	0,14	0,13	0,13	0,11	0,14	0,13
16	Хлориды	ГОСТ 4245-72	Мг/дм^3	350	30	21	21	19	20	19	22	22	20	21	22	20
17	Сульфаты	ГОСТ 52964-2008	Мг/дм^3	500	63	62	62	68	66	64	64	61	64	63	70	69
18	Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	Мг/дм^3	1000	314	397	407	324	418	338	366	376	412	417	322	377
19	Нефтепродукты	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Мг/дм^3	0,1	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Контрольная точка:																
№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привкус: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,2	1,9	2,1	2,2	2,2	2,2
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,1	0,1	0,1	0,08	0,08	0,05	0,06	0,05	0,06	0,1	0,07	0,07
5	Активная реакция, РН	ПНДФ 14.1:2:3;121-97		6,0-9,0	7,8	7,1	7,7	7,4	7,8	7,3	7,8	7,7	7,7	7,0	7,5	7,3
6	Азот аммиака солевого	ГОСТ 4192-82	Мг/дм^3	2	0,6	0,9	0,6	1,6	0,5	1,0	1,2	1,6	1,2	0,9	1,1	0,8
7	Нитриты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	3	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
8	Нитраты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	45	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
9	Окисляемость	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Мг/дм^3	5	0,21	0,17	0,17	0,19	0,15	0,12	0,11	0,12	0,12	0,20	0,17	0,12
10	Щелочность	ГОСТ Р 52963-2008	Моль/дм^3	Не норм.	3,0	3,1	2,2	2,0	2,7	2,6	2,8	3,6	4,0	3,1	2,7	3,9
11	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	5,6	4,9	5,8	4,2	4,3	4,6	4,4	5,2	5,7	4,9	5,6	5,0
12	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	39,3	39,3	40,4	40,4	40	40,3	41,5	39,3	39	41,6	39,2	39,6
13	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	21,7	19	21,6	21,7	21,5	19,6	21,9	20	21,3	21,4	19,9	19,4
14	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
15	Фториды	ГОСТ 4386-89	Мг/дм^3	1,5	0,11	0,10	0,10	0,14	0,11	0,10	0,11	0,14	0,12	0,10	0,14	0,10
16	Хлориды	ГОСТ 4245-72	Мг/дм^3	350	41	21	21	21	19	22	21	21	20	20	19	21
17	Сульфаты	ГОСТ 52964-2008	Мг/дм^3	500	66	67	67	61	61	64	67	70	68	60	68	62
18	Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	Мг/дм^3	1000	378	323	371	362	393	379	360	326	400	299	294	294
19	Нефтепродукты	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Мг/дм^3	0,1	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Контрольная точка:																
№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привкус: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,1	2,3	2,0	2,0	2,2	2,2	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,07	0,08	0,09	0,05	0,1	0,1	0,05	0,08	0,07	0,09	0,07	0,08
5	Активная реакция, РН	ПНДФ 14.1:2:3;121-97		6,0-9,0	7,4	7,0	7,2	7,7	7,2	7,7	7,2	7,3	7,7	7,2	7,5	7,8
6	Азот аммиака солевого	ГОСТ 4192-82	Мг/дм^3	2	1,6	1,4	1,0	1,1	0,9	1,2	1,2	1,1	0,8	1,0	1,5	0,6
7	Нитриты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	3	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
8	Нитраты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	45	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
9	Окисляемость	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Мг/дм^3	5	0,19	0,10	0,21	0,18	0,17	0,15	0,17	0,12	0,13	0,20	0,21	0,11
10	Щелочность	ГОСТ Р 52963-2008	Моль/дм^3	Не норм.	3,8	2,4	2,2	3,8	3,0	3,4	3,4	3,2	2,2	3,4	3,1	2,8
11	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	4,6	5,2	4,2	5,4	4,2	4,5	5,3	4,7	4,7	5,6	5,3	5,0
12	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	39,5	39,2	39,2	39	40,3	39,2	40,3	41,4	41,1	39,1	40,7	41,6
13	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	20,7	21,4	21,7	21,5	19,3	20,5	19,2	19	21,9	19,7	21,2	20,4
14	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
15	Фториды	ГОСТ 4386-89	Мг/дм^3	1,5	0,14	0,10	0,10	0,12	0,11	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12
16	Хлориды	ГОСТ 4245-72	Мг/дм^3	350	38	21	20	21	21	21	22	20	20	19	20	20
17	Сульфаты	ГОСТ 52964-2008	Мг/дм^3	500	67	65	69	70	60	67	64	67	69	60	69	61
18	Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	Мг/дм^3	1000	370	376	322	389	405	305	396	294	335	396	331	419
19	Нефтепродукты	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Мг/дм^3	0,1	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Контрольная точка:																
№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Привкус: при 20 С	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,3	2,2	2,1	2,2	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,3	2,1
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,07	0,06	0,09	0,07	0,1	0,07	0,05	0,07	0,09	0,1	0,1	0,09
5	Активная реакция, РН	ПНДФ 14.1:2:3;121-97		6,0-9,0	7,2	7,3	7,7	7,6	7,1	7,2	7,6	7,7	7,2	7,7	7,2	7,6
6	Азот аммиака солевого	ГОСТ 4192-82	Мг/дм^3	2	0,9	1,3	1,3	1,6	1,4	1,5	1,1	1,5	0,6	1,0	0,9	0,9
7	Нитриты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	3	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
8	Нитраты	ПНДФ 14.1:2:4.157-99	Мг/дм^3	45	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20	<0,20
9	Окисляемость	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	Мг/дм^3	5	0,12	0,13	0,15	0,12	0,13	0,21	0,13	0,11	0,19	0,20	0,11	0,20
10	Щелочность	ГОСТ Р 52963-2008	Моль/дм^3	Не норм.	4,0	3,8	2,0	2,8	2,2	3,1	2,2	2,6	2,6	2,1	3,9	3,8
11	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	5,0	4,9	5,3	5,2	5,1	5,8	5,7	4,3	5,6	4,7	4,6	5,3
12	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	40	40	39,2	40	41,6	39,3	41,5	41,4	39,9	40,1	41,6	40
13	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	20,8	20,7	19,7	21,7	21,3	19,5	19,3	19,6	19,9	21,3	20,6	19,5
14	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
15	Фториды	ГОСТ 4386-89	Мг/дм^3	1,5	0,10	0,13	0,11	0,11	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12	0,14	0,12	0,11
16	Хлориды	ГОСТ 4245-72	Мг/дм^3	350	60	21	22	20	19	21	19	20	21	20	20	19
17	Сульфаты	ГОСТ 52964-2008	Мг/дм^3	500	70	65	67	63	63	69	66	70	61	64	65	63
18	Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	Мг/дм^3	1000	397	408	320	358	373	303	369	381	340	320	361	394
19	Нефтепродукты	ПНДФ 14.1:2:4.128-98	Мг/дм^3	0,1	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Приложение 5.2 – Протоколы анализов качества горячей воды в контрольных точках у потребителей за 2023 г.

Контрольная точка №1:

№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Температура	СанПиН 4723-88	Градусы	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,0	2,3	2,1	2,3	2,2	2,2	2,1	2,0	2,0	2,2	2,0	2,0
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,05	0,06	0,04	0,06	0,02	0,07	0,06	0,02	0,03	0,07	0,08	0,07
5	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	5,5	6,5	5,9	5,7	5,2	5,6	5,4	5,6	6,4	5,3	6,4	5,8
6	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	39,6	41,3	41,3	39,5	41,9	40,6	41,6	41,1	41,7	40	41,2	40,8
7	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	19,5	21,9	20,4	20,9	21,5	19,5	19	20,6	19,8	20,6	20,6	19,9
8	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,16	0,14	0,23	0,13	0,14	0,14	0,14	0,10	0,24	0,11	0,21	0,13

Контрольная точка №2:

№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Температура	СанПиН 4723-88	Градусы	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	1,9	2,1	1,9	2,2	2,2	2,0	2,2	2,3	2,0	2,2	2,3	2,0
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,04	0,02	0,08	0,02	0,08	0,03	0,06
5	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	5,2	5,9	6,3	6	5,6	5,4	5,8	5,6	5,2	6,3	5,3	6,2
6	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	39	41	41,3	39,1	41,2	39,3	39,3	39,3	40,8	40	40,5	39,4
7	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	20,6	19,2	20,6	20,9	21,7	19,9	19	19,5	20,5	21,2	21,9	19,7
8	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,14	0,14	0,17	0,22	0,11	0,23	0,19	0,16	0,24	0,13	0,15	0,18

Контрольная точка №3:

№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Температура	СанПиН 4723-88	Градусы	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,2	1,9	2,1	2,3	2,1	2,1	2,2	2,0	1,9	2,3	2,0	1,9
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,02	0,04	0,04	0,02	0,08	0,07	0,05	0,03	0,02	0,04	0,06	0,08
5	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	6,4	5,5	6	5,8	6,3	6,4	6,2	5,5	5,7	5,3	5,6	6,4
6	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	41,6	41	40,8	39,9	41,2	39,9	40,9	40,6	41,7	41,7	40,4	39,9
7	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	21,7	21,3	21,3	20	22	19,7	22	19,6	20,6	20,6	20,6	20,9
8	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,11	0,25	0,17	0,15	0,18	0,22	0,24	0,11	0,19	0,13	0,13	0,15

Контрольная точка №4:

№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Температура	СанПиН 4723-88	Градусы	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,1	2,0	1,9	1,9	2,2	1,9	2,1	2,0	2,2	1,9	2,2	2,0
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,06	0,05	0,08	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,06	0,08	0,03	0,04
5	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	5,6	6	6	5,2	5,8	6	6	5,3	6,4	5,6	5,3	5,2
6	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	41,8	40,7	41,2	41,8	41,8	40,1	39,1	41,5	41,9	40,7	41,1	39,6
7	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	19	20,3	19	21,7	21,8	19,5	20,4	20,8	20,5	21,2	21	21,2
8	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,12	0,23	0,16	0,18	0,24	0,10	0,23	0,21	0,13	0,16	0,25	0,12

Контрольная точка №5:

№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Температура	СанПиН 4723-88	Градусы	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,1	2,0	2,1	1,9	2,1	1,9	1,9
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,07	0,02	0,05	0,08	0,07	0,08	0,04	0,02	0,08	0,05	0,07	0,06
5	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	6,2	6	5,3	5,8	5,2	5,7	6	5,4	5,5	5,8	5,4	5,4
6	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	41,7	39,4	39,9	41,6	40,5	40	41	41,3	40	40,6	40,6	39,8
7	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	20,7	19,3	21,6	20	20,8	20	21,8	21,2	20,5	20,8	20,5	21,2
8	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,14	0,18	0,16	0,14	0,22	0,17	0,17	0,12	0,18	0,13	0,25	0,24

Контрольная точка №6:

№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Температура	СанПиН 4723-88	Градусы	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,1	2,2	2,2	1,9	2,0	2,2	2,0	2,3	2,3	1,9	1,9	2,2
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,04	0,05	0,05	0,04	0,08	0,05	0,04	0,05	0,08	0,08	0,04	0,04
5	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	6,5	6,2	6	5,7	5,7	5,4	6	6,3	5,4	5,3	5,2	6
6	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	41,2	40,7	41,4	40,9	40,3	39,2	40,4	40,9	39,9	40,8	40,2	39,5
7	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	20,6	20,5	21	19,7	19,7	20,9	21,2	19,5	22	19,3	19,8	21,5
8	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,12	0,10	0,18	0,16	0,25	0,15	0,15	0,12	0,13	0,25	0,22	0,18

Контрольная точка №7:

№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Температура	СанПиН 4723-88	Градусы	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,1	2,2	2,1	1,9	2,0	2,3	2,2	2,2	2,1	2,0	2,3	2,2
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,07	0,05	0,04	0,07	0,06	0,08	0,04	0,06	0,04	0,02	0,08	0,07
5	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	6,2	6,2	6,2	5,2	6,3	5,3	6,1	6,2	5,6	5,2	6,4	5,4
6	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	40,9	41,4	39,3	39,7	40,1	40,8	40,2	41,5	39,5	40,2	39,7	40,5
7	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	20	19,6	19,9	22	19,2	20,7	19,6	19,2	19	21	19,2	21,4
8	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,19	0,24	0,25	0,13	0,19	0,10	0,24	0,13	0,20	0,21	0,23	0,13

Контрольная точка №8:

№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Температура	СанПиН 4723-88	Градусы	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,0	2,1	1,9	2,1	2,0	2,2	2,0	2,0	2,1	2,3	2,1	2,0
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,06	0,03	0,02	0,03	0,03	0,07	0,08	0,02	0,07	0,02	0,03	0,02
5	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	6,4	6,3	5,8	6,1	5,9	6,5	6,4	5,6	5,5	5,5	5,9	6,2
6	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	40,1	40,6	39,5	40	41,4	40,1	40,8	39,7	41,9	40,7	40,4	39,1
7	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	21,3	19,5	19,1	21,9	21,6	20,7	19,6	20,7	20,7	21,9	19,4	21,7
8	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,22	0,16	0,21	0,11	0,10	0,15	0,10	0,16	0,22	0,10	0,10	0,13

Контрольная точка №9:																	
№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования												
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Запах	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Температура	СанПиН 4723-88	Градусы	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,2	2,0	2,1	1,9	2,0	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	2,2	
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,06	0,04	0,07	0,02	0,02	0,06	0,04	0,03	0,07	0,02	0,07	0,03	
5	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	6,4	6,5	5,7	5,6	5,7	5,3	5,2	5,9	5,4	5,9	5,6	6,5	
6	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	39	39	39,4	40,3	41,9	41,3	40,7	40,2	40,4	39	39,2	40,2	
7	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	21,1	19,9	20,8	21,1	19,2	19	22	21,5	20,4	21,3	21,1	21,6	
8	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,21	0,22	0,12	0,13	0,17	0,12	0,11	0,13	0,22	0,24	0,22	0,12	

Контрольная точка №10:																	
№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования												
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Запах	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Температура	СанПиН 4723-88	Градусы	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,0	1,9	2,3	2,1	2,0	2,0	2,1	2,0	2,0	2,2	2,2	2,1	
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,07	0,02	0,03	0,07	0,04	0,08	0,03	0,06	0,05	0,06	0,02	0,07	
5	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	6,4	6	5,2	6,2	5,6	6,1	5,4	5,8	5,9	6,1	6,1	5,6	
6	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	41,9	40,2	41,1	40,9	40,6	40,2	40,3	39,3	40,4	39,6	41,7	41,9	
7	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	21,6	19,8	20,5	19,7	20,2	20,9	21	20,7	20,5	21,3	20,2	22	
8	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,14	0,15	0,10	0,22	0,16	0,23	0,16	0,12	0,13	0,24	0,11	0,10	

Контрольная точка №11:

№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Температура	СанПиН 4723-88	Градусы	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,0	2,1	2,0	2,1	2,0	2,3	2,0	1,9	2,1	1,9	2,2	2,0
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,03	0,06	0,07	0,02	0,06	0,06	0,02	0,07	0,04	0,04	0,07	0,08
5	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	6,4	5,9	5,4	6,1	5,5	6,2	5,5	5,4	5,6	5,4	6,4	5,7
6	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	41	41,9	40,5	41,9	39,8	39,5	40,7	40,9	40,1	39,5	40,2	41,4
7	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	22	21,4	21,8	21,3	21,2	19,9	19,6	21,5	20,7	20,4	20,8	20,2
8	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,12	0,16	0,11	0,19	0,24	0,20	0,24	0,24	0,24	0,21	0,15	0,21

Контрольная точка №12:

№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Температура	СанПиН 4723-88	Градусы	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,0	2,2	2,3	2,2	2,0	2,0	1,9	2,1	2,2	2,0	2,3	1,9
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,08	0,02	0,04	0,07	0,06	0,03	0,07	0,02	0,06	0,07	0,05	0,04
5	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	6,2	6,4	6,5	5,4	6	5,8	5,6	6,1	6,2	6,5	5,9	6,3
6	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	39,1	40,8	41,6	39,5	41,6	39,4	40,2	40,3	41,6	39,2	39,8	39,7
7	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	20,3	21,3	19,8	21,6	19,6	21,5	19	21,6	19,3	21,4	20,4	19,1
8	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,15	0,18	0,23	0,14	0,21	0,19	0,17	0,17	0,14	0,18	0,22	0,10

Контрольная точка №13:

№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Температура	СанПиН 4723-88	Градусы	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,0	2,0	2,2	2,0	2,0	1,9
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,03	0,07	0,06	0,07	0,07	0,03	0,02	0,02	0,08	0,03	0,07	0,08
5	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	6	5,3	6,2	5,3	5,3	5,9	5,8	6,2	5,6	5,9	5,9	6,5
6	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	40	41,3	39,7	39,8	39	39,4	39,4	39,9	40,1	41,2	40,5	41,6
7	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	19,4	21,1	20	19,6	19,6	19,3	20,6	19,9	21,6	20,9	19,3	21,3
8	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,12	0,14	0,16	0,18	0,24	0,25	0,24	0,22	0,21	0,24	0,17	0,24

Контрольная точка №14:

№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Температура	СанПиН 4723-88	Градусы	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,0	2,2	2,1	2,0	2,1	2,0	2,2	1,9	2,2	2,2	2,1	2,1
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,03	0,05	0,07	0,07	0,02	0,05	0,05	0,08	0,05	0,06	0,05	0,04
5	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	5,5	6,3	6,3	6	5,5	6,3	5,6	5,5	5,4	6,3	6,2	5,8
6	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	39,5	39,3	40,1	39,1	41,1	41,1	40,2	39,1	39	41,9	40,4	41,5
7	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	21,3	19,1	21,2	20,4	19,2	19,8	20,5	19	19,1	20,1	21,2	19,1
8	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,20	0,12	0,23	0,22	0,18	0,14	0,10	0,13	0,12	0,12	0,12	0,25

Контрольная точка №15:

№	Наименование показателей	НД на методы исследования	Единицы измерений	Нормативы (ПДК) не более	Результаты исследования											
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Запах	ГОСТ 3551-74	Баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Температура	СанПиН 4723-88	Градусы	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
3	Цветность	ГОСТ Р 52769-2007	Градусы	20	2,1	2,1	2,3	2,1	2,2	1,9	2,3	2,0	2,1	2,1	2,0	2,1
4	Мутность	ГОСТ 3551-74	Мг/л	1,5	0,08	0,02	0,08	0,06	0,02	0,03	0,07	0,03	0,08	0,04	0,07	0,05
5	Жесткость общая	ГОСТ Р 52407-05	градусы	7,0 (10,0)	5,8	5,7	5,3	6,1	6,4	5,9	6	5,8	6,3	6,2	6,2	5,4
6	Кальций	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	Не норм.	40,2	40,1	39,1	39,2	41,4	39,5	40,3	41,1	39,5	41,9	40,8	41,6
7	Магний	ГОСТ Р 52963-2008	Мг/дм^3	50	19,8	19,1	20,3	19,9	21,6	21,3	19,7	21,7	20,8	20,1	20,4	20,8
8	Железо общее	ГОСТ 4011-72	Мг/дм^3	0,3(1,0)	0,22	0,25	0,12	0,25	0,17	0,16	0,15	0,22	0,23	0,12	0,22	0,11

Приложение 6 – Гидравлическая характеристика участков сетей водоснабжения городского округа Воскресенск

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК1	ПГ1	152,4	0,2	Сталь
ПГ1	Задвижка	3,95	0,1	Сталь
ВК2	Задвижка	3,06	0,1	Сталь
ВК2	Задвижка	3,85	0,25	Сталь
ПГ1	ВК3	63,74	0,2	Сталь
ВК3	ПГ2	14,12	0,25	Сталь
ПГ2	Задвижка	6,53	0,1	Сталь
ПГ2	Кагана 14	86,56	0,1	Сталь
ВК3	ВК1104	106,3	0,2	Сталь
ПГ3	ВК4	32,35	0,1	Сталь
Задвижка	ПГ3	9,98	0,25	Сталь
ВК6	ВК5	130,69	0,2	Сталь
ПГ3	ВК7	13,66	0,2	Сталь
ВК7	ВК8	38,89	0,15	Сталь
ВК8	Задвижка	6,5	0,1	Сталь
ВК8	ВК9	68,47	0,2	Сталь
ВК9	ПГ4	58,17	0,2	Сталь
ПГ4	Задвижка	5,1	0,2	Сталь
ВК10	Задвижка	5,77	0,15	Сталь
ВК11	ввод 2	17,1	0,1	Сталь
ВК11	ПГ5	58,56	0,15	Сталь
ПГ5	ввод 2	22,46	0,15	Сталь
ПГ5	Задвижка	63,7	0,15	Сталь
ВК12	Задвижка	3,28	0,15	Сталь
ВК13	ВК14	29,87	0,15	Сталь
ВК14	Прачечная	10,29	0,15	Сталь
ВК14	ПГ6	18,57	0,15	Сталь
ПГ6	Задвижка	4	0,15	Сталь
ПГ6	ВК15	112,59	0,15	Сталь
ВК15	Новлянская 12 б	25,92	0,1	Сталь
ВК15	Новлянская 12 а	26,27	0,1	Сталь
ВК15	ВК16	39,78	0,15	Сталь
ВК16	Задвижка	2,37	0,1	Сталь
Задвижка	ВК16	3,63	0,15	Сталь
ВК17	Задвижка	9,4	0,1	Сталь
Задвижка	ВК17	17,48	0,15	Сталь
ВК18	Задвижка	6,4	0,1	Сталь
Задвижка	ВК18	7,11	0,15	Сталь
ВК19	Задвижка	6,47	0,1	Сталь
ВК16	ПГ7	42,6	0,1	Сталь
ПГ7	Задвижка	4,21	0,1	Сталь
ПГ7	ВК20	48,69	0,1	Сталь
ВК20	Новлянская 12 ввод 1	17,47	0,1	Сталь
ВК21	ВК12	57,85	0,15	Сталь
ВК21	Задвижка	3,15	0,1	Сталь
ПГ8	ВК21	7,02	0,15	Сталь
ВК22	ПГ8	73,43	0,2	Сталь
ВК22	Задвижка	3,41	0,15	Сталь
ВК23	ВК22	18,25	0,2	Сталь
ВК1002	ВК23	43,21	0,2	Сталь
ВК4	ПГ9	60,55	0,2	Сталь
ПГ9	ПГ10	116,02	0,2	Сталь
ПГ10	ВК24	14,11	0,15	Сталь
ВК24	Задвижка	5,21	0,1	Сталь
ВК24	ВК25	43,19	0,15	Сталь
ВК25	Задвижка	3,87	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК25	ПГ11	41,33	0,2	Сталь
ПГ11	Задвижка	3,31	0,1	Сталь
ПГ11	ВК26	14,93	0,15	Сталь
ВК26	Задвижка	3,84	0,1	Сталь
ВК26	ВК27	52,21	0,15	Сталь
ВК27	Задвижка	3,37	0,1	Сталь
ВК27	Задвижка	3,93	0,15	Сталь
ВК28	Задвижка	3,74	0,1	Сталь
ВК29	ВК28	82,12	0,15	Сталь
ВК10	ВК29	16,19	0,15	Сталь
ПГ10	ПГ12	47,7	0,2	Сталь
ПГ12	Задвижка	4,91	0,15	Сталь
ВК30	ВК31	32,45	0,15	Сталь
ВК31	Задвижка	6,35	0,1	Сталь
ВК31	ПГ13	75,66	0,15	Сталь
ПГ13	жилой дом	29,5	0,1	Сталь
ПГ13	ВК1100	21,62	0,1	Сталь
ПГ14	Задвижка	6,87	0,15	Сталь
ПГ15	Задвижка	31,34	0,15	Сталь
ВК32	ПГ16	33,36	0,15	Сталь
Задвижка	ВК32	51,76	0,15	Сталь
ПГ17	ВК33	22,89	0,05	Сталь
ВК33	ввод 2	5,65	0,05	Сталь
ПГ16	Задвижка	3,9	0,1	Сталь
ПГ18	ВК34	41,09	0,1	Сталь
ВК34	Задвижка	3,17	0,05	Сталь
ВК34	ПГ19	53,26	0,15	Сталь
ПГ19	Задвижка	109,48	0,15	Сталь
ПГ20	ПГ21	21,38	0,15	Сталь
ПГ21	ВК3147	47,92	0,15	Сталь
ПГ22	ВК35	67,35	0,15	Сталь
ВК35	Детский сад №40	18,43	0,05	Сталь
ВК35	ВК1099	54,42	0,15	Сталь
Задвижка	Западная 2	10,84	0,05	Сталь
ВК36	ВК37	38,11	0,05	Сталь
ВК38	Западная 3	17,98	0,2	Сталь
ВК39	ПГ24	25,18	0,1	Сталь
ВК39	Торговый центр	13,82	0,1	Сталь
ВК40	ВК39	27,91	0,1	Сталь
ВК41	ВК40	53,24	0,1	Сталь
ВК41	Западная 7	35,49	0,05	Сталь
ПГ25	ВК41	50,79	0,15	Сталь
ПГ26	ПГ25	85,84	0,2	Сталь
ПГ24	Детский сад №64 ввод 1	15,99	0,1	Сталь
ВК42	ВК43	95,03	0,3	Сталь
ВК43	ВК44	53,57	0,3	Сталь
ВК27	Задвижка	3,64	0,1	Сталь
ВК46	ВК45	65,04	0,3	Сталь
Уз.1138	ВК47	26,69	0,3	Сталь
ВК48	ВК49	15,17	0,4	Сталь
ВК49	ПГ219	17,44	0,4	Сталь
ПГ219	Мазутная насосная	26,85	0,1	Сталь
ВК51	ВК48	76,25	0,4	Сталь
Задвижка	ВК53	77,69	0,5	Сталь
Задвижка	Камера №4	2,49	0,4	Сталь
ВК55	ВК56	46,55	0,4	Сталь
Камера №3	ВК60	81,38	0,3	Сталь
ВК60	ВК61	70,01	0,3	Сталь
ВК62	ПГ27	60,72	0,3	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ПГ27	ПГ28	39,33	0,3	Сталь
Уз.143	ПГ27	96,87	0,15	Сталь
ВК61	ПГ29	22,92	0,1	Сталь
ПГ29	Цесиса 16	10,64	0,1	Сталь
ПГ29	ПГ30	113,7	0,1	Сталь
ПГ30	ПГ31	16,63	0,1	Сталь
ПГ31	Цесиса 18	15,6	0,1	Сталь
ПГ31	ВК2316	10,8	0,1	Сталь
ВК2316	Цесиса 26а	67,14	0,1	Сталь
ПГ30	ВК1115	37,05	0,1	Сталь
ПГ32	Задвижка	5,8	0,1	Сталь
ПГ32	Задвижка	6,83	0,3	Сталь
ВК63	ПГ33	8,6	0,3	Сталь
ПГ33	Задвижка	4,83	0,1	Сталь
ПГ12	ВК64	34,28	0,15	Сталь
ВК64	ВК65	5,27	0,1	Сталь
ВК65	Уз.2	13,23	0,1	Сталь
Уз.2	ввод 2	8,73	0,1	Сталь
ВК65	Задвижка	3,42	0,1	Сталь
ВК64	ПГ36	36,11	0,15	Сталь
ПГ36	ВК67	100,41	0,2	Сталь
ВК67	ВК68	13,08	0,1	Сталь
ВК68	Задвижка	3,49	0,1	Сталь
ВК68	Задвижка	2,94	0,05	Сталь
ВК67	Задвижка	30,53	0,2	Сталь
ПГ37	Задвижка	5,65	0,2	Сталь
ВК69	ВК70	24,38	0,15	Сталь
ВК70	Задвижка	3,71	0,1	Сталь
ВК70	ПГ38	52,35	0,15	Сталь
ПГ38	Задвижка	5,37	0,1	Сталь
ПГ38	ВК71	56,2	0,15	Сталь
ВК71	Задвижка	3,85	0,1	Сталь
ВК72	Задвижка	3,45	0,1	Сталь
ВК73	Энгельса 3	8,71	0,05	Сталь
ВК73	м-н	16,97	0,05	Сталь
ВК73	ВК74	39,85	0,1	Сталь
ВК74	Энгельса 2	11,09	0,05	Сталь
ВК74	ВК75	133,95	0,1	Сталь
ВК75	Задвижка	6,12	0,05	Сталь
Задвижка	ВК75	85,48	0,1	Сталь
ВК75	ВК76	55,65	0,1	Сталь
ВК76	Задвижка	2,85	0,1	Сталь
ПГ39	Задвижка	4,42	0,1	Сталь
ПГ40	ПГ41	42,22	0,15	Сталь
ПГ41	ПГ18	54,83	0,15	Сталь
ПГ41	Задвижка	4,49	0,05	Сталь
ПГ40	Задвижка	9,67	0,05	Сталь
ВК77	Менделеева 17/1	8,89	0,05	Сталь
ВК78	ВК77	43,28	0,2	Сталь
ВК79	ВК78	9,92	0,2	Сталь
ВК79	ввод 2	9,31	0,05	Сталь
ВК79	Менделеева 17/2	9,98	0,05	Сталь
ВК80	ВК79	34,21	0,2	Сталь
ВК80	Менделеева 19 ввод 1	11,17	0,05	Сталь
ВК81	ЦРБ №1 ввод 2	20,95	0,15	Сталь
ВК82	ВК81	83,94	0,15	Сталь
Уз.3	ВК82	45,37	0,15	Сталь
Уз.3	центр здоровья, поликлиника №5	18,92	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК84	Уз.3	22,31	0,1	Сталь
ВК85	ВК86	24,58	0,1	Сталь
ВК86	ВК87	32,26	0,1	Сталь
ВК87	ВК88	87,25	0,1	Сталь
Уз.4	16	8,63	0,025	Сталь
Уз.4	18	10,21	0,025	Сталь
ВК88	Котельная	20,19	0,1	Сталь
ВК87	ВК90	57,35	0,1	Сталь
ВК90	Уз.5	15,47	0,1	Сталь
Уз.5	Центр занятости населения	8,7	0,05	Сталь
Уз.5	Воскресенская торгово-промышленная палата	65,13	0,1	Сталь
Уз.6	Медицинская 13	20,47	0,05	Сталь
ВК82	ВК93	61,22	0,15	Сталь
ВК93	ВК94	20,87	0,15	Сталь
ВК94	Станция скорой помощи	31,24	0,15	Сталь
ВК93	Детское инфекционное отделение	54,5	0,15	Сталь
ВК84	ВК95	86,33	0,2	Сталь
ВК96	Управление здравоохранения	7,81	0,05	Сталь
ВК97	ВК96	53,14	0,15	Сталь
ВК97	ЦРБ №1 ввод 1	19,64	0,15	Сталь
ВК97	ВК98	39,3	0,15	Сталь
ВК99	ВК97	15,18	0,1	Сталь
ВК100	ВК99	43,37	0,1	Сталь
ВК94	ВК100	46,52	0,15	Сталь
ВК77	ПГ42	31,58	0,1	Сталь
ПГ42	Менделеева 15 ввод 2	11,44	0,1	Сталь
ВК101	Победы 33	10,82	0,05	Сталь
ВК102	ВК101	19,55	0,1	Сталь
ВК103	ВК102	51,75	0,2	Сталь
ВК103	Победы 29	32,15	0,1	Сталь
ВК104	ВК103	49,46	0,2	Сталь
ВК104	Победы 27	32,93	0,1	Сталь
ВК105	ВК104	30,74	0,2	Сталь
ВК106	ВК105	41,43	0,2	Сталь
ВК106	ВК107	251,67	0,2	Сталь
ВК107	ВК108	3,34	0,2	Сталь
ВК107	ВК109	50,82	0,2	Сталь
ВК109	Победы 35/1	16,39	0,05	Сталь
ВК108	ВК110	83,07	0,2	Сталь
ВК110	Уз.7	27,01	0,2	Сталь
ПГ43	ВК110	27,64	0,2	Сталь
ПГ43	ВК112	106,03	0,4	Сталь
ВК112	ВК113	69,09	0,15	Сталь
ВК113	ВК114	23,97	0,15	Сталь
ВК114	ВК2385	12,34	0,15	Сталь
ВК2385	Горького 2	22,92	0,025	Сталь
ПГ44	Уз.8	25,62	0,05	Сталь
Уз.8	Горького 10	30,34	0,032	Сталь
Уз.8	Уз.254	12,23	0,05	Сталь
Уз.9	Горького 9	24,9	0,025	Сталь
Уз.9	Уз.10	16,23	0,05	Сталь
Уз.10	Горького 5	24,39	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК112	ВК118	172,45	0,4	Сталь
ВК119	ВК118	15,08	0,2	Сталь
ВК121	ВК122	149,13	0,4	Сталь
ВК122	ВК123	63	0,4	Сталь
ВК125	ВК124	2,43	0,2	Сталь
ВК123	ВК126	40,78	0,4	Сталь
ВК126	ВК127	2,86	0,2	Сталь
ВК126	ВК128	151,91	0,4	Сталь
ВК128	ПГ45	136,27	0,4	Сталь
Уз.851	ВК125	163,94	0,2	Сталь
ВК129	Налоговая служба	55,25	0,1	Сталь
ВК130	ВК129	33,86	0,2	Сталь
ВК130	Докторова 20 ввод 2	13,59	0,1	Сталь
ВК131	ВК130	51,68	0,2	Сталь
ВК131	Докторова 20 ввод 1	27,19	0,1	Сталь
ВК132	ВК131	49,34	0,2	Сталь
ВК2386	ВК132	69,48	0,2	Сталь
ВК133	ВК119	48,29	0,2	Сталь
ВК133	Колина 9	9,53	0,1	Сталь
ВК134	ВК133	49,3	0,2	Сталь
ВК135	ВК134	20,06	0,2	Сталь
ВК136	ВК135	40,96	0,2	Сталь
ВК138	ВК137	59,3	0,2	Сталь
ВК139	Менделеева 12	12,83	0,1	Сталь
ВК140	ВК139	71,54	0,2	Сталь
ВК141	ВК140	41,11	0,2	Сталь
ВК141	Менделеева 14	24,67	0,1	Сталь
ВК141	Менделеева 10	29,89	0,1	Сталь
ВК142	ВК141	68,26	0,2	Сталь
ВК143	ВК142	49,47	0,2	Сталь
ВК144	ВК143	105,74	0,2	Сталь
ПГ46	ВК144	20,36	0,2	Сталь
ПГ46	ВК145	17,91	0,1	Сталь
ВК145	ВК144	7,91	0,1	Сталь
ВК145	Победы 19	17,17	0,1	Сталь
ПГ46	Управление образования	90,23	0,1	Сталь
ВК146	ПГ46	115,49	0,25	Сталь
ВК140	ВК147	22,18	0,2	Сталь
ВК147	ВК2387	91,22	0,2	Сталь
ПГ47	ВК148	32,69	0,2	Сталь
ВК148	ВК149	33,4	0,1	Сталь
ВК149	ПГ48	28,54	0,1	Сталь
ПГ48	ВК150	12,83	0,1	Сталь
ВК150	ВК151	28,2	0,1	Сталь
ВК151	Менделеева 9	32,78	0,05	Сталь
ВК95	ВК152	14,12	0,15	Сталь
ВК125	ВК153	33,63	0,2	Сталь
ВК153	ввод 2	38,85	0,1	Сталь
ВК153	ВК154	29,66	0,2	Сталь
ВК154	ВК155	55,37	0,2	Сталь
ВК155	Менделеева 13б	13,92	0,1	Сталь
ВК152	ВК156	7,75	0,15	Сталь
ВК156	Победы 18	11,35	0,05	Сталь
ВК156	ВК157	81,63	0,15	Сталь
ВК157	Победы 16	12,88	0,05	Сталь
ВК158	Октябрьская 5	19,65	0,05	Сталь
ВК158	Октябрьская 7	23,14	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК158	Победы 9 ввод 2	42,62	0,1	Сталь
ВК159	Октябрьская 1	15,93	0,1	Сталь
ВК159	ПГ49	56,86	0,2	Сталь
ПГ49	ВК160	41,55	0,15	Сталь
ВК160	Октябрьская 2	7,4	0,05	Сталь
ВК160	ВК161	57,04	0,15	Сталь
ВК161	Октябрьская 4	7,52	0,05	Сталь
ВК161	ПГ50	66,77	0,15	Сталь
ПГ50	Октябрьская 6	7,65	0,05	Сталь
ПГ51	ВК162	30,77	0,15	Сталь
ВК162	Октябрьская 8	8,98	0,05	Сталь
ВК162	Пионерская 11	50,49	0,075	Сталь
ПГ49	ВК163	39,34	0,2	Сталь
ВК163	ПГ194	41,05	0,2	Сталь
ПГ194	ВК165	65,21	0,2	Сталь
ВК165	Детский сад №3	24,88	0,1	Сталь
ПГ52	Пионерская 7	14,77	0,05	Сталь
ВК165	ПГ52	64,93	0,2	Сталь
ПГ52	ПГ53	120,32	0,2	Сталь
ПГ53	Пионерская 9	17,29	0,1	Сталь
ПГ53	Камера №28	36,99	0,2	Сталь
Камера №28	Пионерская 13	24,88	0,1	Сталь
Камера №28	Пионерская 2 ввод 1	26,36	0,05	Сталь
Камера №28	ПГ54	47,55	0,2	Сталь
ВК167	ПГ54	21,87	0,1	Сталь
ВК167	Пионерская 15	24,94	0,1	Сталь
ВК168	ВК167	78,95	0,1	Сталь
ПГ54	ВК169	82,03	0,1	Сталь
ВК169	ВК170	55,61	0,075	Сталь
ВК170	Пионерская 2 ввод 2	45,36	0,075	Сталь
ВК169	ВК171	81,19	0,1	Сталь
ВК171	ПГ55	150,84	0,2	Сталь
ВК172	ВК171	34,15	0,2	Сталь
ВК172	ВК173	45,5	0,4	Сталь
ПГ55	ВК174	150,85	0,15	Сталь
ВК174	ВК175	39,96	0,15	Сталь
ВК175	ПГ56	75,2	0,15	Сталь
ПГ56	ВК176	23,87	0,1	Сталь
ВК173	Камера №27	157,72	0,4	Сталь
ВК3132	Камера №27	67,06	0,4	Сталь
ВК179	ВК178	63,62	0,2	Сталь
ВК179	Воскресенский институт туризма	19,7	0,05	Сталь
ВК179	ВК180	106,16	0,15	Сталь
ПГ186	ВК181	169,57	0,1	Сталь
ВК181	Роспотребнадзор	6,36	0,05	Сталь
ВК181	Советская 2	55,87	0,05	Сталь
ВК181	Советская 6	37,36	0,1	Сталь
ВК178	ВК182	69,23	0,25	Сталь
ВК182	Торговый центр	10,87	0,05	Сталь
ВК183	ВК179	30,78	0,15	Сталь
ВК184	ВК183	62,11	0,15	Сталь
ВК185	ВК184	36,4	0,2	Сталь
ПГ57	ВК185	32,86	0,2	Сталь
Уз.846	ВК185	17,56	0,1	Сталь
ВК186	ПГ58	74,97	0,1	Сталь
ПГ59	ВК186	5,89	0,15	Сталь
ПГ59	Октябрьская 16	17,61	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК187	ПГ59	55,52	0,15	Сталь
ВК187	Октябрьская 14	16,07	0,05	Сталь
ВК188	ВК187	29,06	0,15	Сталь
ВК188	управление ЗАГС	48,4	0,1	Сталь
ВК189	ВК188	26,91	0,15	Сталь
ВК189	Октябрьская 12	16,62	0,05	Сталь
ВК190	ВК189	25,53	0,15	Сталь
ВК190	ВК191	74,18	0,15	Сталь
ВК190	ВК168	63,98	0,15	Сталь
ПГ51	ВК190	61,44	0,15	Сталь
ВК168	Октябрьская 10	32,38	0,1	Сталь
ВК184	ВК2812	82,41	0,15	Сталь
ВК192	Пионерская 21/8	15,05	0,075	Сталь
ВК192	ВК193	13,05	0,15	Сталь
ВК193	Университет машиносроения (МАМИ)	58,23	0,1	Сталь
ВК193	ВК194	37,01	0,15	Сталь
ВК194	Пионерская 23	23,55	0,05	Сталь
ВК191	Школа №4	31,08	0,1	Сталь
ВК191	ВК195	44,52	0,15	Сталь
ВК195	Банк	35,99	0,05	Сталь
ВК195	ВК196	68,59	0,15	Сталь
ВК196	Воскресенская станция переливания крови	14,46	0,1	Сталь
ВК196	ВК197	30,07	0,15	Сталь
ВК197	ВК198	48,69	0,15	Сталь
ВК198	Больничный корпус	34,42	0,1	Сталь
ВК196	ВК3129	21,29	0,1	Сталь
ПГ60	5	16,49	0,1	Сталь
ПГ60	детская поликлиника №3	29,12	0,05	Сталь
ВК157	ПГ61	81,45	0,15	Сталь
ПГ61	ВК199	33,67	0,15	Сталь
ВК199	Поликлиника. Терапевтическое отделение	23,33	0,05	Сталь
ПГ62	Родильный дом ввод 2	32,32	0,05	Сталь
ВК200	ПГ62	27,49	0,05	Сталь
ПГ62	ВК201	49,48	0,1	Сталь
ВК202	ВК203	36,86	0,1	Сталь
ВК203	ВК201	17,64	0,1	Сталь
ВК204	ВК205	9,96	0,3	Сталь
ВК205	ВК206	67,23	0,3	Сталь
ВК206	ВК207	50,22	0,3	Сталь
ВК208	ВК204	120,38	0,15	Сталь
ВК209	ВК207	10,16	0,1	Сталь
ВК209	ВК210	14,83	0,1	Сталь
ВК210	Железнодорожная 24	13,11	0,05	Сталь
ВК210	ВК211	20,71	0,1	Сталь
ВК211	ВК212	17,66	0,05	Сталь
ВК212	Железнодорожная 21	7,41	0,05	Сталь
ВК213	ВК209	88,51	0,1	Сталь
ВК213	ВК214	7,49	0,1	Сталь
ВК214	ВК215	71,91	0,1	Сталь
ВК215	ВК216	55,19	0,1	Сталь
ВК216	ВК217	17,09	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК217	ВК218	37,23	0,2	Сталь
ВК218	Советская 13в	15,93	0,05	Сталь
ВК218	Советская 13б	8,77	0,05	Сталь
ВК218	Прачечная	37,27	0,2	Сталь
ВК220	ВК219	70,27	0,1	Сталь
ВК221	ВК220	17,25	0,1	Сталь
ВК222	ВК221	76,86	0,1	Сталь
ВК223	ВК222	57,67	0,1	Сталь
ВК224	ВК223	113,36	0,15	Сталь
ВК224	Школа №2	81,68	0,1	Сталь
ВК225	ВК224	34,32	0,1	Сталь
ВК225	Октябрьская 19	25,97	0,15	Сталь
ВК226	ВК225	30,78	0,15	Сталь
ВК226	Октябрьская 20	33,52	0,1	Сталь
ВК226	ВК227	26,32	0,125	Сталь
ВК227	Октябрьская 22	8,83	0,15	Сталь
ВК3124	ПГ63	134,07	0,3	Сталь
ВК207	ВК228	82,92	0,3	Сталь
ПГ65	Октябрьская 26	8,3	0,15	Сталь
ВК229	ПГ64	2,13	0,15	Сталь
ПГ64	ВК230	111,42	0,3	Сталь
ВК230	ВК231	11,68	0,15	Сталь
ВК231	Уз.11	7,91	0,05	Сталь
Уз.11	Железнодорожная 8	5,23	0,15	Сталь
Уз.11	Уз.12	14,52	0,15	Сталь
Уз.12	Железнодорожная 6	13,46	0,15	Сталь
Уз.12	ВК234	39,52	0,1	Сталь
ВК234	Стандартаная 7	8,84	0,15	Сталь
ВК234	Стандартаная 8	38,7	0,1	Сталь
ВК235	ВК226	61,53	0,15	Сталь
ВК236	ВК235	12,05	0,15	Сталь
ПГ66	ВК236	62,19	0,15	Сталь
ВК237	ПГ66	43,83	0,15	Сталь
ПГ59	ВК237	9,79	0,15	Сталь
ВК217	ВК238	34,22	0,2	Сталь
ВК239	ВК238	73,6	0,15	Сталь
ВК240	ВК239	27,91	0,15	Сталь
ВК241	ВК240	39,16	0,15	Сталь
ВК242	ВК241	96,5	0,15	Сталь
ВК242	Октябрьская 13 ввод 2	31,42	0,05	Сталь
ВК243	ВК241	27,94	0,05	Сталь
ВК243	Победы 10	6,47	0,05	Сталь
ВК244	Больничный корпус	9,59	0,05	Сталь
ВК244	ВК245	26,96	0,15	Сталь
ВК245	Больничный корпус	11,73	0,025	Сталь
ВК245	Родильный дом ввод 1	44,11	0,1	Сталь
ВК244	ВК246	51,07	0,1	Сталь
ВК246	Туберкулезное отделение	23,06	0,1	Сталь
ВК247	Морг	8,68	0,05	Сталь
ВК96	ВК247	33,36	0,15	Сталь
ВК248	Туберкулезный диспансер	5,64	0,05	Сталь
ВК248	Детское инфекционное отделение	28,88	0,05	Сталь
ВК248	Котельная	81,4	0,15	Сталь
ВК154	Менделеева 13в	12,18	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК155	ВК249	44,97	0,2	Сталь
ВК249	ВК250	49,59	0,2	Сталь
ВК250	Менделеева 15 ввод 1	63,89	0,1	Сталь
ВК249	Менделеева 13а	13,85	0,05	Сталь
ВК2386	Колина 13	10,35	0,1	Сталь
ВК119	Колина 11	8,88	0,2	Сталь
ВК251	ВК252	56,83	0,2	Сталь
ВК252	ООО	11,68	0,1	Сталь
ВК252	Докторова 16	80,87	0,05	Сталь
ВК251	ВК253	34,59	0,1	Сталь
ВК253	Менделеева 13	220,38	0,1	Сталь
ВК1465	ВК251	82,57	0,1	Сталь
ВК256	Докторова 12	17,13	0,075	Сталь
ВК256	ВК257	230,19	0,1	Сталь
ВК258	ВК254	95,68	0,1	Сталь
ВК257	ВК259	11,41	0,1	Сталь
ВК259	Докторова 4 ввод 1	7,13	0,05	Сталь
ВК259	ВК260	50,91	0,1	Сталь
ВК260	Докторова 6	7,14	0,05	Сталь
ВК110	ВК261	19,08	0,1	Сталь
ВК261	Менделеева 30	6,63	0,1	Сталь
ВК261	ВК262	70,82	0,1	Сталь
ВК262	Котельная 4кв ввод 1	4,5	0,075	Сталь
ВК110	ПГ67	43,19	0,15	Сталь
ПГ67	ВК136	69,51	0,2	Сталь
ВК262	ВК263	41,98	0,1	Сталь
ВК263	Детский сад №31	29,57	0,1	Сталь
ВК263	здание	36,15	0,05	Сталь
ВК264	Менделеева 24	14,61	0,1	Сталь
ВК264	Менделеева 22	26,12	0,1	Сталь
ВК137	ВК136	118,58	0,2	Сталь
ВК143	Победы 23	36,78	0,1	Сталь
ВК143	Победы 21	40,08	0,1	Сталь
ВК2387	ВК265	20,47	0,1	Сталь
ВК265	Менделеева 8	13,99	0,05	Сталь
ВК265		14,31	0,04	Сталь
ВК265	Менделеева 6	21,18	0,1	Сталь
ВК266	Физкультурный пер. 4	11,49	0,1	Сталь
ВК267	ВК266	78,2	0,2	Сталь
ВК267	Физкультурный пер. 2/13	10,35	0,065	Сталь
ВК267	ВК268	64,14	0,1	Сталь
ВК268	Уз.13	1,96	0,1	Сталь
Уз.13	здание	19,21	0,075	Сталь
ВК268	Гостиница	17,18	0,1	Сталь
Уз.13	ВК270	16,6	0,1	Сталь
ВК270	Дворец спорта	38,37	0,1	Сталь
ВК270	ВК271	36,71	0,1	Сталь
ВК272	ВК271	28,72	0,1	Сталь
ВК272	Победы 26	15,37	0,1	Сталь
ВК271	ВК273	140,87	0,1	Сталь
ВК273	Спортивная школа	14,18	0,1	Сталь
ВК273	ВК274	76,13	0,1	Сталь
ВК272	ВК275	82,04	0,25	Сталь
ВК275	ВК276	55,91	0,25	Сталь
ВК276	ВК277	8,52	0,1	Сталь
ВК277	Победы 24	3,97	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК279	Склад	51,99	0,1	Сталь
ВК278	ВК267	65,6	0,2	Сталь
ПГ46	ВК278	195,77	0,25	Сталь
ВК272	Управление соц. защитой населения	69,6	0,075	Сталь
ВК280	Детский сад №28	38,14	0,1	Сталь
ПГ68	ВК280	24,16	0,15	Сталь
ПГ68	Менделеева 9б	11,68	0,1	Сталь
ВК280	Докторова 10	32,75	0,1	Сталь
ВК281	ПГ68	52,14	0,15	Сталь
ВК281	Менделеева 9а	15,65	0,1	Сталь
ВК282	ВК281	35,79	0,15	Сталь
ВК282	Менделеева 7	9,61	0,1	Сталь
ВК151	ВК282	64,16	0,1	Сталь
ВК282	ВК2388	61,94	0,1	Сталь
ВК283	Менделеева 7а	25,92	0,075	Сталь
ВК283	ВК284	34,76	0,2	Сталь
ВК284	Менделеева 3	14,83	0,075	Сталь
ВК284	Менделеева 1	148,05	0,2	Сталь
ВК285	ВК1345	10,62	0,15	Сталь
ВК286	Лермонтова 2	9,24	0,1	Сталь
ВК286	ВК287	33,39	0,15	Сталь
ВК287	ВК288	79,05	0,15	Сталь
ВК288	Котельная	8,62	0,025	Сталь
ВК288	ВК289	7,24	0,15	Сталь
ВК289	ВК290	1,91	0,15	Сталь
ВК290	Ввод 2	7,64	0,025	Сталь
ВК291	ВК289	48,94	0,1	Сталь
ВК291	ВК285	89,65	0,1	Сталь
ВК292	ВК291	99,21	0,1	Сталь
ВК292	Менделеева 5	35,77	0,05	Сталь
ВК2388	ВК292	30,05	0,1	Сталь
ВК258	ВК2393	6,8	0,1	Сталь
ВК2393	Докторова 2	60,21	0,1	Сталь
ВК293	ВК294	17,44	0,1	Сталь
ВК294	Магазин	39	0,1	Сталь
ВК293	ВК295	26,71	0,1	Сталь
ВК295	Железнодорожная 7	11,92	0,05	Сталь
ВК295	ВК296	42,28	0,1	Сталь
ВК296	Железнодорожная 9	10,72	0,05	Сталь
ВК230	ПГ69	22,46	0,1	Сталь
ПГ69	Железнодорожная 5	10,48	0,05	Сталь
ВК230	ВК293	37,83	0,1	Сталь
ВК230	ПГ70	75,37	0,3	Сталь
ПГ70	ООО	164,44	0,15	Сталь
ПГ70	ВК297	24,36	0,15	Сталь
ВК297	ПГ71	26,04	0,15	Сталь
ПГ71	ВК298	29,18	0,1	Сталь
ВК298	Пионерская 14	21,25	0,1	Сталь
ВК298	Пионерская 16	46,67	0,1	Сталь
ВК297	ПГ72	25,97	0,3	Сталь
ВК299	Железнодорожная 2в	26,01	0,1	Сталь
ВК299	ВК300	52,76	0,15	Сталь
ВК300	Железнодорожная 2б	30,32	0,1	Сталь
ВК300	ВК301	51,61	0,15	Сталь
ВК301	ВК302	29,32	0,1	Сталь
ВК302	Магазин	13,54	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК302	Железнодорожная 2а	27,9	0,05	Сталь
ВК302	ВК303	85,6	0,05	Сталь
ВК303	Железнодорожная 1	10,78	0,05	Сталь
ВК303	Котельная	14,7	0,05	Сталь
ВК304	ВК301	120,41	0,15	Сталь
ВК304	ВК305	87,79	0,2	Сталь
ВК305	Уз.14	46,43	0,15	Сталь
ВК305	Уз.853	30,71	0,2	Сталь
ВК307	Советская 3	21,09	0,1	Сталь
ВК307	ВК308	1,92	0,2	Сталь
ВК308	ВК309	28,67	0,2	Сталь
ВК309	УВД по Воскресенскому району	20,42	0,1	Сталь
ВК309	ВК310	100,98	0,2	Сталь
ВК311	ВК312	46,73	0,2	Сталь
Камера №27	ВК313	19,31	0,2	Сталь
Камера №27	ВК313	17,86	0,4	Сталь
ВК313	ВК314	110,27	0,4	Сталь
ВК314	Уз.1125	114,88	0,4	Сталь
ВК331	ВК317	20,09	0,05	Сталь
ВК317	Куйбышева 60	14,36	0,05	Сталь
ВК318	Уз.15	34,76	0,1	Сталь
Уз.15	2-я куйбышева 12	36,56	0,05	Сталь
Уз.15	Уз.16	64,98	0,1	Сталь
Уз.16	2-я куйбышева 14	15,06	0,05	Сталь
Уз.16	Уз.17	53,21	0,1	Сталь
Уз.17	2-я куйбышева 16	28,98	0,05	Сталь
Уз.17	Уз.18	19,5	0,1	Сталь
Уз.18	2-я куйбышева 18	11,3	0,05	Сталь
ВК318	Уз.19	49,03	0,1	Сталь
Уз.19	Уз.20	21,41	0,1	Сталь
Уз.20	Уз.21	19,55	0,1	Сталь
Уз.21	Уз.22	43,06	0,1	Сталь
Уз.22	ВК327	24,79	0,05	Сталь
ВК327	Гараж	10,18	0,05	Сталь
Уз.22	ввод 2	29,47	0,05	Сталь
ВК318	отвод на ОАО	58,15	0,4	Сталь
ВК328	ВК1098	9,57	0,1	Сталь
ВК331	ВК318	117,6	0,4	Сталь
Уз.25	ВК331	14,37	0,2	Сталь
Уз.23	Куйбышева 61	11,54	0,1	Сталь
Уз.23	Уз.24	1,27	0,1	Сталь
Уз.24	Куйбышева 63	11,68	0,1	Сталь
Уз.26	Уз.25	40,63	0,2	Сталь
Уз.26	Куйбышева 54	32,46	0,05	Сталь
ВК336	Уз.26	27,75	0,2	Сталь
ВК336	Куйбышева 52б	31,16	0,05	Сталь
Уз.27	ВК336	33	0,2	Сталь
ПГ73	Уз.27	24,78	0,2	Сталь
Уз.28	ПГ73	22,7	0,2	Сталь
Уз.28	ВК339	37,66	0,05	Сталь
ВК339	Куйбышева 49а	5,11	0,05	Сталь
ПГ73	Уз.29	35,17	0,1	Сталь
Уз.29	Куйбышева 52а	5,01	0,05	Сталь
Уз.29	Куйбышева 50б	20,98	0,05	Сталь
Уз.29	2-я куйбышева 2 ввод 1	56,21	0,05	Сталь
ВК341	Уз.28	60,87	0,2	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК341	Куйбышева 50а	42	0,1	Сталь
ВК331	Уз.30	68,99	0,1	Сталь
Уз.30	Уз.31	4,83	0,1	Сталь
Уз.30	Уз.32	26,67	0,032	Сталь
Уз.32	Куйбышева 69 ввод 2	6,36	0,032	Сталь
Уз.31	Куйбышева 69 ввод 1	46,16	0,032	Сталь
Уз.31	Уз.33	8,31	0,1	Сталь
Уз.33	Куйбышева 62	25,05	0,05	Сталь
Уз.33	Уз.34	10,19	0,1	Сталь
Уз.34	Куйбышева 71	29,84	0,05	Сталь
Уз.34	Уз.35	17,96	0,1	Сталь
Уз.35	Уз.36	17,23	0,032	Сталь
Уз.36	Куйбышева 64	3,92	0,032	Сталь
Уз.35	Уз.37	8,93	0,1	Сталь
Уз.37	Куйбышева 73	28,76	0,05	Сталь
ВК350	Куйбышева 75	41,94	0,05	Сталь
ВК350	Уз.38	24,16	0,1	Сталь
Уз.38	Куйбышева 77	27,07	0,05	Сталь
Уз.38	Уз.39	28,84	0,1	Сталь
Уз.39	Куйбышева 70	30,36	0,05	Сталь
Уз.39	Уз.40	24,84	0,1	Сталь
Уз.40	Куйбышева 72	17,42	0,05	Сталь
Уз.40	Уз.41	1,8	0,1	Сталь
Уз.41	Куйбышева 81	26,53	0,05	Сталь
Уз.41	Уз.42	31,21	0,1	Сталь
Уз.42	Уз.43	14,78	0,05	Сталь
Уз.43	Куйбышева 74	7,99	0,05	Сталь
Уз.42	Уз.44	5,09	0,1	Сталь
Уз.44	Куйбышева 83	30,63	0,032	Сталь
Уз.44	Уз.45	18,29	0,1	Сталь
Уз.45	Уз.46	25,69	0,05	Сталь
Уз.46	Куйбышева 85	5,6	0,05	Сталь
Уз.45	Уз.47	28,93	0,1	Сталь
Уз.47	Куйбышева 78	24,43	0,05	Сталь
Уз.47	Уз.48	23,19	0,1	Сталь
Уз.48	Куйбышева 80	17,75	0,032	Сталь
Камера №4	Задвижка	3,77	0,4	Сталь
ВК362	ВК363	26,9	0,4	Сталь
ПГ28	ВК1094	6,5	0,3	Сталь
ПГ34	Задвижка	4,26	0,2	Сталь
ПГ24	ВК38	54,17	0,1	Сталь
ВК38	ВК36	54,98	0,2	Сталь
ПГ22	Энгельса 9	23,11	0,1	Сталь
ПГ21	Энгельса 10	12	0,1	Сталь
ВК118	ВК120	125,19	0,4	Сталь
ВК120	ВК121	175,14	0,4	Сталь
ВК278	ВК272	73,59	0,25	Сталь
ВК146	ВК364	9,98	0,25	Сталь
ВК364	Школа №25	29,7	0,1	Сталь
ВК364	ВК106	47,63	0,25	Сталь
ВК139	ВК138	103,77	0,2	Сталь
ВК85	ВК366	100,22	0,2	Сталь
ВК366	ВК367	44,65	0,2	Сталь
ВК367	ВК84	40,27	0,2	Сталь
ПГ50	ПГ51	83,49	0,15	Сталь
ВК198	ВК248	67,52	0,15	Сталь
ВК191	Нотариус	28,64	0,1	Сталь
ВК182	ПГ74	37,5	0,2	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.14	Уз.49	49,19	0,15	Сталь
Уз.49	ВК369	48,02	0,1	Сталь
ВК369	Советская 3в	16,71	0,1	Сталь
ВК369	Советская 3б ввод 2	28,65	0,032	Сталь
Уз.49	Советская 3б ввод 1	44,39	0,032	Сталь
ВК370	ВК371	42,52	0,1	Сталь
ВК372	ВК370	32,69	0,2	Сталь
ВК374	ВК372	71,32	0,2	Сталь
ВК374	Ленинская 7	21,53	0,1	Сталь
ВК376	ВК374	39,08	0,2	Сталь
ВК376	Ленинская 6	12,27	0,05	Сталь
Уз.157	ВК376	87,65	0,15	Сталь
ВК378	Ленинская 9	12,89	0,072	Сталь
ВК378	Ленинская 11	14,27	0,072	Сталь
ВК377	ВК379	95,97	0,2	Сталь
ВК379	ВК380	71,8	0,2	Сталь
ВК380	Уз.931	26,26	0,05	Сталь
ВК381	ВК382	56,26	0,2	Сталь
ВК382	ВК383	34,43	0,125	Сталь
ВК383	ВК384	29,36	0,1	Сталь
ВК384	ВК385	54,15	0,1	Сталь
ВК384	ВК386	69,18	0,1	Сталь
ВК381	ВК385	64,3	0,1	Сталь
ВК385	ПГ75	66,44	0,1	Сталь
ВК386	ВК387	46,36	0,15	Сталь
ВК387	ВК389	26,23	0,15	Сталь
ВК2989	ВК398	150,88	0,3	Сталь
ВК398	ВК399	57,89	0,2	Сталь
ВК400	ВК399	16,3	0,125	Сталь
ПГ76	ВК399	102,53	0,1	Сталь
ПГ77	Карла Маркса 20 ввод 2	6,85	0,05	Сталь
Уз.356	ПГ77	11,75	0,1	Сталь
ВК402	Карла Маркса 20 ввод 1	8,81	0,1	Сталь
ВК402	ВК403	57,62	0,3	Сталь
ВК404	Ленинская 16	27,81	0,05	Сталь
ВК407	ВК406	54,05	0,1	Сталь
ВК408	ВК409	38,72	0,05	Сталь
ВК409	ул. Беркино 1к2	4,58	0,05	Сталь
ВК409	ВК410	26,76	0,1	Сталь
ВК410	ул. Беркино 1 ввод 2	43,17	0,15	Сталь
ВК411	Мичурина 9 ввод 1	23,92	0,1	Сталь
ВК411	Уз.844	23,95	0,3	Сталь
ВК412	Мичурина 7а ввод 1	19,12	0,1	Сталь
ВК412	ВК2983	94,25	0,1	Сталь
ВК414	Мичурина 7а ввод 2	25,37	0,05	Сталь
ВК414	ВК415	106,03	0,1	Сталь
ВК416	ВК415	11,6	0,1	Сталь
ВК416	Мичурина 5а	11,87	0,05	Сталь
ВК413	ВК416	88,33	0,2	Сталь
ВК415	ВК417	115,44	0,2	Сталь
ВК417	ВК418	11,95	0,1	Сталь
ВК418	ул. Беркино 1 ввод 1	13,89	0,1	Сталь
ВК418	ул. Беркино 34	17,54	0,1	Сталь
ВК418	Уз.155	46,99	0,1	Сталь
ВК420	ВК421	21,85	0,05	Сталь
ВК421	Радонежская 19	11,55	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК421	Первомайская 44	80,25	0,05	Сталь
ВК422	Радонежская 14	10,83	0,05	Сталь
ВК422	ВК423	21,77	0,1	Сталь
ВК423	Радонежская 12	12,74	0,025	Сталь
ВК423	ВК424	21,34	0,1	Сталь
ВК424	Радонежская 11	14,7	0,1	Сталь
ВК424	Радонежская 10	13,41	0,1	Сталь
ВК424	ВК425	19,88	0,1	Сталь
ВК425	Радонежская 8	12,87	0,025	Сталь
ВК425	Радонежская 9	14,45	0,025	Сталь
ВК426	Радонежская 2	11,12	0,025	Сталь
ВК426	Радонежская 3	18,03	0,025	Сталь
ВК420	ВК427	45,24	0,1	Сталь
ВК427	Радонежская 20	10,67	0,025	Сталь
ВК427	Радонежская 17	20,11	0,025	Сталь
ВК427	ВК428	18,39	0,1	Сталь
ВК428	Радонежская 18	12,78	0,05	Сталь
ВК428	Радонежская 15	16,44	0,05	Сталь
ВК429	Радонежская 16	11,61	0,05	Сталь
ВК429	Радонежская 13	14,38	0,05	Сталь
ВК420	ВК430	8,05	0,1	Сталь
ВК430	Радонежская 22	10,85	0,05	Сталь
ВК430	ВК431	57,81	0,1	Сталь
ВК431	Весенняя 13 ввод 1	18,89	0,05	Сталь
ВК431	ВК432	35,25	0,1	Сталь
ВК432	ввод 2	15,31	0,05	Сталь
ВК432	ВК433	33,53	0,1	Сталь
ВК433	Весенняя 11	15,03	0,05	Сталь
ВК433	Весенняя 9	32,77	0,05	Сталь
ВК425	ВК434	36,92	0,1	Сталь
ВК434	ВК435	21,63	0,1	Сталь
ВК435	Радонежская 4	13,29	0,025	Сталь
ВК435	Радонежская 6	12,8	0,025	Сталь
ВК435	ВК436	35,15	0,1	Сталь
ВК436	Весенняя 1	24,64	0,05	Сталь
Уз.759	Весенняя 3	21,55	0,05	Сталь
Уз.759	ВК437	75,44	0,1	Сталь
ВК437	Весенняя 5	14,04	0,05	Сталь
ВК437	Весенняя 7	44,98	0,05	Сталь
ВК438	ВК420	14,09	0,15	Сталь
ВК440	Радонежская 24	12,85	0,05	Сталь
ВК988	ВК438	162,35	0,15	Сталь
ВК441	Начальная школа №26	105,75	0,15	Сталь
ВК439	Радонежская 25	16,85	0,1	Сталь
ВК439	Радонежская 26	13,08	0,1	Сталь
ВК443	ВК442	27,42	0,1	Сталь
ВК443	Радонежская 37	21,53	0,025	Сталь
ВК443	Радонежская 38	12,06	0,1	Сталь
ВК444	ВК443	23,08	0,1	Сталь
ВК444	Радонежская 36	11,62	0,1	Сталь
ВК445	ВК444	7,75	0,1	Сталь
ВК446	ВК445	19,58	0,1	Сталь
ВК446	Уз.50	11,07	0,075	Сталь
Уз.50	Радонежская 34	7,08	0,05	Сталь
Уз.50	Радонежская 32	8,45	0,05	Сталь
ВК448	ВК446	38,15	0,3	Сталь
ВК449	ВК448	1,51	0,1	Сталь
ВК448	Радонежская 30	13,69	0,05	Сталь
ВК449	ВК450	22,83	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК450	Радонежская 29	3,68	0,05	Сталь
ВК450	Радонежская 27	7,19	0,05	Сталь
ВК451	ВК449	10,72	0,1	Сталь
ВК451	Радонежская 28	13,33	0,1	Сталь
ВК439	ВК451	19,67	0,1	Сталь
ВК452	ВК453	47,63	0,1	Сталь
ВК453	Радонежская 35	12,52	0,025	Сталь
ВК453	Уз.51	12,63	0,025	Сталь
Уз.51	Радонежская 33	5,06	0,025	Сталь
Уз.51	Радонежская 31	15,89	0,025	Сталь
ВК455	ВК439	20,13	0,1	Сталь
ВК440	ВК455	3,14	0,1	Сталь
ВК455	ВК456	7,1	0,05	Сталь
ВК456	Радонежская 23	9,76	0,05	Сталь
ВК457	Радонежская 41	6,24	0,1	Сталь
ВК457	Радонежская 39	9,9	0,1	Сталь
ВК458	Радонежская 42	6,73	0,05	Сталь
ВК458	Радонежская 40	9,39	0,05	Сталь
ВК452	ВК459	39,76	0,12	Сталь
ВК459	Первомайская 25	15,12	0,05	Сталь
ВК459	Первомайская 21	34,34	0,05	Сталь
ВК459	ВК460	50,88	0,12	Сталь
ВК460	Первомайская 19 ввод 2	16,94	0,15	Сталь
ВК461	ВК460	50,33	0,12	Сталь
ВК461	ВК462	65,32	0,2	Сталь
ВК462	ВК463	40,04	0,15	Сталь
ВК463	Первомайская 31	12,37	0,05	Сталь
ВК463	ВК464	9,95	0,15	Сталь
ВК464	ВК465	31,52	0,15	Сталь
ВК465	Церковь Сергия Радонежского	13,87	0,1	Сталь
ВК465	ВК466	69,24	0,15	Сталь
ВК466	Первомайская 13	22,97	0,15	Сталь
ВК466	ВК467	49,15	0,15	Сталь
ВК467	ВК990	22,07	0,15	Сталь
ВК468	Первомайская 9	25	0,05	Сталь
ВК468	ВК469	6,48	0,15	Сталь
ВК469	Первомайская 34	14,81	0,05	Сталь
ВК469	ВК470	37,14	0,22	Сталь
ВК470	ВК471	22,17	0,1	Сталь
ВК471	Первомайская 32	11,99	0,05	Сталь
ВК471	Первомайская 22	12,6	0,05	Сталь
ВК471	ВК472	46,09	0,05	Сталь
ВК472	Первомайская 24	19,59	0,05	Сталь
ВК472	ВК473	8,36	0,05	Сталь
ВК473	Первомайская 30	16,02	0,032	Сталь
ВК473	ВК474	13,86	0,05	Сталь
ВК474	Первомайская 26	11,51	0,032	Сталь
ВК474	Первомайская 28	37,43	0,05	Сталь
ВК470	ВК475	29,34	0,15	Сталь
ВК475	Первомайская 20	12,99	0,05	Сталь
ВК475	ВК476	25,18	0,15	Сталь
ВК476	Первомайская 18 ввод 1	14,39	0,05	Сталь
ВК476	ВК477	13,43	0,15	Сталь
ВК477	ВК478	6,49	0,1	Сталь
ВК478	ВК479	14,57	0,1	Сталь
ВК479	Первомайская 6	5,99	0,25	Сталь
ВК479	Первомайская 4	26,67	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК478	ВК480	16,62	0,1	Сталь
ВК480	Уз.52	8,62	0,25	Сталь
Уз.52	ввод 2	5,77	0,25	Сталь
ВК480	ВК482	26,21	0,1	Сталь
ВК482	Первомайская 14	12,27	0,25	Сталь
ВК482	ВК483	3,58	0,1	Сталь
ВК483	Первомайская 8	9,9	0,25	Сталь
ВК483	ВК484	26,6	0,1	Сталь
ВК484	Первомайская 16	10,88	0,25	Сталь
ВК484	ВК485	19,3	0,1	Сталь
ВК485	Первомайская 12	9,52	0,25	Сталь
ВК485	ВК486	27,9	0,1	Сталь
ВК486	Радонежская 7	12,88	0,05	Сталь
ВК486	Радонежская 5	20,7	0,05	Сталь
ВК434	ВК426	39,33	0,1	Сталь
ВК477	Уз.53	28,93	0,1	Сталь
ВК488	Спортивная 6	9,97	0,025	Сталь
ВК489	ВК488	24,64	0,05	Сталь
ВК489	Спортивная 4	11,23	0,025	Сталь
ВК489	Спортивная 2	44,57	0,05	Сталь
ВК490	Маркина 17	5,53	0,025	Сталь
ВК1493	ВК490	11,6	0,1	Сталь
ВК1493	ВК509	105,8	0,15	Сталь
ВК491	Центральная 7	14,99	0,05	Сталь
ВК2306	ВК491	271,59	0,2	Сталь
ВК492	Центральная 5	9,91	0,05	Сталь
ВК493	Маркина 21	17,29	0,05	Сталь
ВК494	Маркина 19	15,28	0,05	Сталь
ВК495	Школа №20	15,61	0,15	Сталь
ВК496	ВК495	35,22	0,15	Сталь
Уз.54	ВК496	26,41	0,15	Сталь
Уз.53	Уз.54	34,55	0,15	Сталь
Уз.54	Первомайская 2	15,12	0,025	Сталь
ВК496	ВК498	51,78	0,15	Сталь
ВК498	ВК499	46,98	0,15	Сталь
ВК499	ВК500	48,95	0,15	Сталь
ВК500	Андреса 2	7,45	0,05	Сталь
ВК500	ВК501	13,56	0,15	Сталь
ВК501	ВК502	21,47	0,15	Сталь
ВК502	ВК503	11,83	0,15	Сталь
ВК503	ВК503	32,25	0,15	Сталь
ВК503	Андреса 1	9,34	0,05	Сталь
ВК504	ВК2306	68,59	0,2	Сталь
ВК504	ВК505	29,4	0,15	Сталь
ВК505	Центральная 1	12,62	0,15	Сталь
ВК505	Центральная 3	20,67	0,15	Сталь
ВК506	ВК504	54,27	0,2	Сталь
ВК507	ВК506	56,98	0,2	Сталь
ВК502	ВК507	216,13	0,2	Сталь
ВК508	Маркина 15	25,32	0,1	Сталь
ВК 13в	ВК509	15,24	0,2	Сталь
ВК509	ВК508	1,09	0,1	Сталь
ВК476	ВК510	15,93	0,1	Сталь
ВК510	Первомайская 5	10,6	0,025	Сталь
ВК510	Первомайская 3	7,56	0,025	Сталь
ВК498	ВК511	22,2	0,05	Сталь
ВК511	ВК512	29,25	0,05	Сталь
ВК512	детский сад №15	44,11	0,05	Сталь
ВК511	Первомайская 1	24,88	0,057	Сталь
ВК511	Маркина 14	19,65	0,057	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК513	ВК501	61,29	0,15	Сталь
ВК514	ВК513	38,91	0,15	Сталь
ВК514	ВК515	23,68	0,15	Сталь
ВК515	Андреса 8	23,47	0,1	Сталь
ВК515	Андреса 6	17,32	0,1	Сталь
ВК515	ВК521	23,23	0,1	Сталь
ВК516	ВК563	43,24	0,15	Сталь
ВК517	ВК516	92,2	0,15	Сталь
ВК518	ВК517	7,12	0,15	Сталь
ВК519	ВК518	2,03	0,15	Сталь
ВК518	ВК520	2,79	0,15	Сталь
ВК520	ВК514	98,02	0,15	Сталь
ВК521	ВК516	10,02	0,1	Сталь
ВК520	ВК522	44,95	0,15	Сталь
ВК522	ВК523	3,51	0,1	Сталь
ВК523	Андреса 12	38,76	0,05	Сталь
ВК523	ВК524	43,16	0,1	Сталь
ВК524	Андреса 14	10,67	0,057	Сталь
ВК524	ВК525	17,33	0,1	Сталь
ВК525	Андреса 16	43,35	0,1	Сталь
ВК525	Андреса 10	28,81	0,1	Сталь
ВК522	ВК526	41,03	0,15	Сталь
ВК526	Андреса 20	28,59	0,05	Сталь
ВК526	ВК527	8,89	0,1	Сталь
ВК527	Андреса 24	24,8	0,05	Сталь
ВК527	ВК528	26,97	0,1	Сталь
ВК528	ВК529	74,76	0,1	Сталь
ВК529	Первомайская 11	14,04	0,057	Сталь
ВК529	ВК530	28,58	0,1	Сталь
ВК530	Первомайская 17	18,73	0,057	Сталь
ВК528	Андреса 28	65,94	0,05	Сталь
ВК462	ВК532	40,02	0,2	Сталь
ВК532	Баня	10,72	0,05	Сталь
ВК533	ВК532	7,29	0,2	Сталь
ВК534	ВК533	81,54	0,2	Сталь
ВК534	ВК535	78,17	0,2	Сталь
ВК535	ВК989	38,73	0,2	Сталь
ВК536	ВК519	40,26	0,15	Сталь
ВК536	ВК537	32,39	0,15	Сталь
ВК537	Андреса 9	11,01	0,15	Сталь
ВК538	Андреса 13	10,27	0,08	Сталь
ВК538	ВК539	85,21	0,15	Сталь
ВК539	Андреса 7	32,36	0,1	Сталь
ВК540	ВК461	31,26	0,15	Сталь
ВК541	ВК540	29,85	0,15	Сталь
ВК541	Первомайская 19 ввод 1	34,3	0,1	Сталь
ВК542	ВК541	17,52	0,2	Сталь
ВК542	Андерса 48	26,24	0,075	Сталь
ВК543	ВК542	30,28	0,15	Сталь
ВК543	ВК544	20,84	0,15	Сталь
ВК544	ВК545	64,66	0,15	Сталь
ВК545	ВК546	45,06	0,2	Сталь
ВК546	Первомайская 23	32,89	0,05	Сталь
ВК546	ВК547	37,95	0,15	Сталь
ВК547	ВК452	123,95	0,125	Сталь
ВК547	ВК548	49,54	0,2	Сталь
ВК461	детская школа исскуств №3	27,87	0,1	Сталь
ВК540	Андерса 46	50,09	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК549	ВК543	75,97	0,2	Сталь
ВК549	Андерса 40 ввод 2	23,61	0,05	Сталь
ВК1154	ВК549	29,09	0,15	Сталь
Уз.668	ВК550	92,66	0,15	Сталь
ВК535	ВК551	15,02	0,1	Сталь
ВК551	ВК1169	19,92	0,1	Сталь
ВК552	ВК986	26,28	0,1	Сталь
ВК503	ВК554	42,2	0,1	Сталь
ВК554	ВК555	90,39	0,1	Сталь
ВК555	ДК	25,51	0,15	Сталь
ВК555	ВК556	24,97	0,15	Сталь
ВК503	ВК557	45,37	0,15	Сталь
ВК557	ВК558	32,52	0,15	Сталь
ВК558	Маркина 20	8,89	0,1	Сталь
ВК558	ВК556	17,07	0,15	Сталь
ВК556	ВК559	37,85	0,15	Сталь
ВК559	ВК560	60,65	0,15	Сталь
ВК560	Комсомольская 2	31,42	0,1	Сталь
ВК561	ООО	21,32	0,1	Сталь
ВК562	ЗАО УК	13	0,1	Сталь
ВК563	ВК502	50,27	0,15	Сталь
ВК563	ВК562	55,89	0,1	Сталь
ВК539	Андреса 5	36,7	0,1	Сталь
ВК539	Андреса 11	23,49	0,1	Сталь
ВК564	ВК561	36,55	0,15	Сталь
ВК564	ВК565	20,35	0,15	Сталь
ВК565	Комсомольская 6	6,72	0,15	Сталь
ВК566	ВК564	79,14	0,15	Сталь
ВК566	ВК567	34,72	0,15	Сталь
ВК567	Комсомольская 8	14,81	0,057	Сталь
ВК567	Комсомольская 10	24,83	0,057	Сталь
ВК568	ВК566	42,83	0,15	Сталь
ВК553	ВК568	5,17	0,15	Сталь
ВК553	ВК569	25,31	0,15	Сталь
ВК569	ВК570	9,69	0,15	Сталь
ВК570	ВК571	99,91	0,15	Сталь
ВК571	ВК572	66,23	0,15	Сталь
ВК572	ВК985	106,54	0,2	Сталь
ВК573	ВК574	29,89	0,325	Сталь
ВК574	ВК1346	40,08	0,2	Сталь
ВК575	Андерса 44	30,27	0,08	Сталь
ВК575	ВК576	20,29	0,2	Сталь
ВК576	ВК577	6,06	0,2	Сталь
ВК577	ВК534	81,3	0,2	Сталь
ВК1153	ВК576	45,54	0,1	Сталь
ВК578	Андерса 17	13,99	0,25	Сталь
ВК578	Андерса 17а	18,88	0,25	Сталь
ВК570	ВК580	60,53	0,15	Сталь
ВК580	Маркина 11	15,7	0,057	Сталь
ВК580	ВК581	75,04	0,25	Сталь
ВК581	Маркина 11а	14,36	0,08	Сталь
ВК582	ВК581	54,36	0,25	Сталь
ВК582	ВК583	23,43	0,25	Сталь
ВК583	ВК584	44,92	0,25	Сталь
ВК584	Маркина 7а	11,37	0,025	Сталь
ВК584	ВК585	93,82	0,15	Сталь
ВК585	ВК586	34,24	0,15	Сталь
ВК586	Детский сад №30	45,3	0,1	Сталь
ВК586	ВК587	74,56	0,15	Сталь
ВК587	Комсомольская 3а	6,16	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК588	ВК587	16,83	0,15	Сталь
ВК1006	Комсомольская 1а	4,07	0,05	Сталь
ВК2292	ВК1006	5,86	0,05	Сталь
ВК2308	ВК589	50,1	0,1	Сталь
ВК589	ВК590	28,45	0,1	Сталь
ВК590	ВК591	58,72	0,15	Сталь
ВК591	Комсомольская 1	7	0,05	Сталь
ВК591	ВК592	52,41	0,15	Сталь
ВК592	ВК559	18,05	0,15	Сталь
ВК561	ВК593	31,41	0,15	Сталь
ВК593	Комсомольская 3	39,73	0,1	Сталь
ВК593	поликлиника №4	104,37	0,1	Сталь
ВК593	ВК594	51,98	0,15	Сталь
ВК594	Комсомольская 5	11,96	0,1	Сталь
ВК594	Комсомольская 7	29,84	0,1	Сталь
ВК587	Маркина 28а	24,42	0,1	Сталь
ВК595	ВК596	54,82	0,15	Сталь
ВК596	ВК597	51,7	0,1	Сталь
ВК597	СК	17,16	0,06	Сталь
ВК507	ВК598	35,67	0,2	Сталь
ВК598	Центральная 4	79,56	0,15	Сталь
ВК598	ВК599	13,72	0,15	Сталь
ВК599	ВК2788	104,62	0,15	Сталь
ВК600	ВК601	139,22	0,15	Сталь
ВК600	ВК602	40,69	0,2	Сталь
ВК602	Юбилейный пер. 7	19,92	0,1	Сталь
ВК602	ВК603	56,18	0,2	Сталь
ВК603	ВК604	42,5	0,15	Сталь
ВК604	Солнечная 1	13,32	0,1	Сталь
ВК604	ВК605	69,67	0,15	Сталь
ВК605	Солнечная 3	39,92	0,1	Сталь
ВК605	ВК1344	50,34	0,15	Сталь
ВК1344	Солнечная 5	40,71	0,1	Сталь
ВК1344	ВК1343	126,1	0,15	Сталь
ВК1343	Солнечная 7	28,25	0,1	Сталь
ВК1341	ВК1343	96,74	0,15	Сталь
ВК1341	ВК1342	20,15	0,075	Сталь
ВК1342	Зеленый пер. 4	13,78	0,05	Сталь
ВК1342	Зеленый пер. 2	15,32	0,05	Сталь
ВК1340	ВК1341	106,93	0,15	Сталь
ВК1340	Центральная 8	31,57	0,15	Сталь
ВК606	ВК582	29,54	0,15	Сталь
ВК606	Уз.1241	16	0,1	Сталь
ВК607	ВК606	46,25	0,15	Сталь
ВК607	Маркина 15	28,31	0,1	Сталь
ВК987	ВК607	70,19	0,15	Сталь
ВК608	ВК609	56,63	0,15	Сталь
ВК609	Котельная	8,35	0,1	Сталь
ВК609	ВК610	143,49	0,2	Сталь
ВК610	ВК572	3,74	0,2	Сталь
ВК611	Центральная 26	32,4	0,1	Сталь
ВК612	ВК611	109	0,2	Сталь
ВК612	Центральная 24	12,86	0,1	Сталь
ВК612	ВК1428	5,11	0,2	Сталь
ВК613	ВК614	79,3	0,2	Сталь
ВК615	Центральная 28	21,13	0,1	Сталь
ВК615	ВК616	11,1	0,1	Сталь
ВК616	Центральная 22	39,01	0,1	Сталь
ВК616	ВК617	28,68	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК617	Центральная 32 ввод 1	19,56	0,05	Сталь
ВК618	ВК614	53,92	0,2	Сталь
ВК618	Центральная 34	14,65	0,1	Сталь
ВК619	ВК618	152,71	0,2	Сталь
ВК619	Центральная 36	9,95	0,05	Сталь
ВК620	ВК619	66,96	0,15	Сталь
ВК620	Центральная 30	9,77	0,05	Сталь
ВК621	ВК620	25,36	0,15	Сталь
ВК621	ВК622	59,4	0,1	Сталь
ВК622	Бойлерная	7,85	0,075	Сталь
ВК622	Гараж	21,87	0,075	Сталь
ВК622	Детский сад №60	75,97	0,15	Сталь
ВК623	ВК621	9,05	0,2	Сталь
ВК624	ВК623	49,92	0,3	Сталь
ВК625	ВК624	98,22	0,3	Сталь
ВК625	ВК626	8,5	0,3	Сталь
ВК626	ВК627	44,44	0,15	Сталь
ВК627	ВК628	14,11	0,15	Сталь
ВК627	ВК629	43,66	0,15	Сталь
ВК629	ВК630	13,55	0,15	Сталь
ВК626	Школа №26	70,27	0,15	Сталь
ВК623	ВК631	117,08	0,15	Сталь
ВК631	ВК632	33,69	0,15	Сталь
ВК632	здание	7,11	0,15	Сталь
ВК633	Центральная 16	15,14	0,1	Сталь
ВК634	ВК633	52,06	0,1	Сталь
ВК634	ВК635	131,04	0,1	Сталь
ВК611	ВК635	96,52	0,2	Сталь
ВК636	ВК634	80,27	0,1	Сталь
ВК636	ВК 17в	46,92	0,15	Сталь
ВК637	Центральная 10	19,52	0,025	Сталь
ВК638	Новая 1	11,58	0,1	Сталь
ВК639	ВК638	37,63	0,15	Сталь
ВК639	Медицинская 18	9,22	0,1	Сталь
ВК640	ВК639	44,55	0,15	Сталь
ВК640	Дачная 2	12,82	0,1	Сталь
ВК641	ВК640	57,61	0,15	Сталь
ВК641	Дачная 4	14,12	0,1	Сталь
ВК642	ВК641	22,39	0,15	Сталь
ВК642	Дачная 6	11,99	0,1	Сталь
ВК643	ВК642	24,18	0,15	Сталь
ВК643	Дачная 8	14,72	0,1	Сталь
ВК644	ВК643	20,35	0,15	Сталь
ВК645	ВК644	2,13	0,15	Сталь
ВК645	Дачная 10	15,21	0,1	Сталь
ВК646	ВК645	21,28	0,15	Сталь
ВК646	Дачная 12	17,45	0,1	Сталь
ВК647	ВК646	23,22	0,15	Сталь
ВК647	Дачная 14	18	0,1	Сталь
Уз.57	ВК647	23,22	0,15	Сталь
Уз.57	Дачная 16	24,01	0,1	Сталь
ВК649	Уз.57	37,26	0,15	Сталь
ВК649	Садовая 51	12,78	0,1	Сталь
ВК650	ВК649	32,84	0,15	Сталь
ВК650	Садовая 49	7,68	0,025	Сталь
ВК650	Садовая 40	23,12	0,015	Сталь
ВК651	ВК650	52,04	0,15	Сталь
ВК651	Садовая 47	12,4	0,1	Сталь
ВК651	Уз.58	6,49	0,15	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.58	Садовая 45	14,67	0,03	Сталь
Уз.58	ВК653	24,54	0,15	Сталь
ВК653	Новая 16	18,01	0,025	Сталь
ВК653	Новая 15	15,94	0,025	Сталь
ВК653	ВК654	30,17	0,15	Сталь
ВК654	Новая 13	11,35	0,025	Сталь
ВК654	ВК655	7,83	0,025	Сталь
ВК655	Новая 12	11,07	0,025	Сталь
ВК655	Новая 14	16,5	0,025	Сталь
ВК655	Новая 10	43,72	0,025	Сталь
ВК654	ВК656	37,57	0,15	Сталь
ВК656	Новая 11	14,64	0,05	Сталь
ВК656	ВК657	8,48	0,15	Сталь
ВК657	Новая 9	12,39	0,05	Сталь
ВК657	Новая 8	15,37	0,05	Сталь
ВК657	ВК658	47,28	0,15	Сталь
ВК658	Новая 5	10,47	0,1	Сталь
ВК658	Новая 4	18,72	0,1	Сталь
ВК658	ВК659	22,31	0,15	Сталь
ВК659	Новая 3	10,06	0,1	Сталь
ВК638	ВК659	53,02	0,15	Сталь
Уз.59	ВК651	20,01	0,15	Сталь
Уз.60	Уз.59	5,37	0,1	Сталь
Уз.60	Садовая 38	8,78	0,1	Сталь
Уз.61	Медицинская 11 ввод 1	22,02	0,025	Сталь
Уз.62	ввод 2	21,11	0,1	Сталь
Уз.63	Медицинская 9	19,23	0,025	Сталь
Уз.767	Уз.63	17,86	0,1	Сталь
Уз.61	Уз.62	11,71	0,1	Сталь
Уз.768	Уз.61	5,37	0,1	Сталь
Уз.768	Медицинская 14	29,96	0,025	Сталь
Уз.767	Медицинская 12	34,6	0,025	Сталь
ВК665	Садовая 35	8,96	0,025	Сталь
ВК665	Садовая 37	20,45	0,025	Сталь
Уз.64	ВК665	14,56	0,1	Сталь
Уз.64	Садовая 35	8,62	0,05	Сталь
Уз.65	Уз.64	17,41	0,1	Сталь
Уз.65	Садовая 33	8,52	0,025	Сталь
Уз.66	Уз.65	7,39	0,1	Сталь
Уз.66	Садовая 39	14,62	0,025	Сталь
Уз.67	Уз.66	12,7	0,1	Сталь
Уз.67	Садовая 41	11,49	0,015	Сталь
Уз.68	Уз.67	2,98	0,1	Сталь
Уз.68	Садовая 43	15,54	0,05	Сталь
Уз.1095	Уз.68	7,6	0,1	Сталь
Уз.69	Сосновый пер. 2	18,24	0,015	Сталь
Уз.69	Уз.70	1,35	0,15	Сталь
Уз.70	Сосновый пер. 1	17,71	0,015	Сталь
Уз.70	Уз.71	15,95	0,1	Сталь
Уз.71	Сосновый пер. 4	7,74	0,025	Сталь
Уз.71	Уз.72	17,25	0,1	Сталь
Уз.72	Сосновый пер. 6	10	0,025	Сталь
ВК685	ВК684	6,54	0,1	Сталь
Уз.73	ВК685	39,29	0,3	Сталь
Уз.73	Железнодорожная 96	10,54	0,025	Сталь
Уз.74	Уз.73	7,02	0,3	Сталь
Уз.74	Железнодорожная 96а	10,37	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.766	Уз.74	1,35	0,3	Сталь
Уз.75	Дачная 32	12,35	0,025	Сталь
ВК689	Уз.75	19	0,3	Сталь
ВК689	ВК690	20,65	0,05	Сталь
ВК690	Дачная 30	11,05	0,025	Сталь
Уз.766	Железнодорожная 79	14,62	0,025	Сталь
ВК684	Уз.76	8,34	0,1	Сталь
Уз.76	Железнодорожная 77 ввод 1	8,12	0,025	Сталь
ВК684	Уз.77	22,81	0,08	Сталь
Уз.77	Железнодорожная 75	16,25	0,02	Сталь
Уз.77	Уз.78	3,14	0,08	Сталь
Уз.78	Железнодорожная 92 ввод 1	28,3	0,015	Сталь
Уз.78	Уз.79	15,61	0,08	Сталь
Уз.79	ВК695	9,48	0,015	Сталь
ВК695	Железнодорожная 90	6,84	0,015	Сталь
Уз.79	Уз.80	2,94	0,08	Сталь
Уз.80	Железнодорожная 73 ввод 1	10,06	0,015	Сталь
Уз.80	Уз.81	4,31	0,08	Сталь
Уз.81	Железнодорожная 88	14,42	0,025	Сталь
Уз.81	Уз.82	1,9	0,08	Сталь
Уз.82	Железнодорожная 73 ввод 2	9,29	0,025	Сталь
Уз.82	Уз.83	23,64	0,08	Сталь
Уз.83	Железнодорожная 86	11,97	0,015	Сталь
Уз.83	Уз.84	3,81	0,025	Сталь
Уз.84	Железнодорожная 71	16,79	0,025	Сталь
Уз.84	Уз.85	6,64	0,08	Сталь
Уз.85	Железнодорожная 69	9,64	0,025	Сталь
Уз.85	Уз.86	19,91	0,08	Сталь
Уз.86	Железнодорожная 67	9,36	0,025	Сталь
Уз.86	Уз.87	5,89	0,08	Сталь
Уз.87	Железнодорожная 82	13,95	0,025	Сталь
Уз.87	Уз.88	12,32	0,08	Сталь
Уз.88	Железнодорожная 65	19,31	0,05	Сталь
ВК685	Уз.89	17,59	0,1	Сталь
Уз.89	Железнодорожная 94	9,07	0,05	Сталь
Уз.89	Железнодорожная 92 ввод 2	16,95	0,05	Сталь
Уз.89	Уз.90	27,22	0,1	Сталь
Уз.90	Новая 33 ввод 2	11,51	0,015	Сталь
Уз.90	Уз.91	7,72	0,1	Сталь
Уз.91	Новая 34	14,58	0,015	Сталь
Уз.91	Уз.92	3,17	0,1	Сталь
Уз.92	Новая 33 ввод 1	10,24	0,015	Сталь
Уз.92	Уз.93	11,88	0,1	Сталь
Уз.93	Уз.94	30,83	0,075	Сталь
Уз.94	Безимянный 5	7,68	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.94	Уз.95	5,51	0,05	Сталь
Уз.95	Безимянный 6	11,37	0,025	Сталь
Уз.95	Уз.96	12,76	0,05	Сталь
Уз.96	Безимянный 3	8,71	0,025	Сталь
Уз.96	Уз.97	2,36	0,05	Сталь
Уз.97	Безимянный 4	10,77	0,025	Сталь
Уз.97	Уз.98	20,76	0,05	Сталь
Уз.98	Дачная 36	10,77	0,025	Сталь
Уз.98	Дачная 34	10,34	0,036	Сталь
Уз.93	Уз.99	12,44	0,036	Сталь
Уз.99	Новая 35	9	0,15	Сталь
Уз.99	Уз.100	30,11	0,1	Сталь
Уз.100	Новая 38	17,12	0,025	Сталь
Уз.100	Уз.101	1,7	0,05	Сталь
Уз.101	Новая 37	18,35	0,016	Сталь
Уз.101	ВК718	20,69	0,08	Сталь
ВК718	Уз.102	25,95	0,05	Сталь
Уз.102	Тихий пер. 5	12,66	0,015	Сталь
Уз.102	ВК720	6,63	0,08	Сталь
ВК720	Уз.103	7,28	0,05	Сталь
Уз.103	Тихий пер. 6	12,13	0,015	Сталь
Уз.103	Уз.104	17,6	0,08	Сталь
Уз.104	Тихий пер. 3	10,8	0,05	Сталь
Уз.104	Тихий пер. 4	11,5	0,05	Сталь
Уз.104	Уз.105	18,13	0,08	Сталь
Уз.105	Дачная 38	8,71	0,05	Сталь
Уз.105	Дачная 40	10,54	0,05	Сталь
ВК718	Уз.106	10,41	0,05	Сталь
Уз.106	Уз.107	0,35	0,08	Сталь
Уз.107	Новая 39	7,98	0,05	Сталь
Уз.106	Новая 40	15,91	0,025	Сталь
Уз.107	Уз.108	20,06	0,08	Сталь
Уз.108	Новая 42	15,62	0,025	Сталь
Уз.108	Уз.109	18,9	0,08	Сталь
Уз.109	Северная 8	7,78	0,015	Сталь
Уз.109	ВК728	8	0,08	Сталь
ВК728	Уз.110	2,47	0,08	Сталь
Уз.110	Уз.111	29,98	0,023	Сталь
Уз.111	Северная 6	11,08	0,05	Сталь
Уз.111	Уз.112	17,06	0,023	Сталь
Уз.112	Северная 4	15,35	0,015	Сталь
Уз.112	Уз.113	24,58	0,025	Сталь
Уз.113	Северная 2	10,31	0,025	Сталь
Уз.110	Уз.114	20,48	0,025	Сталь
Уз.114	Северная 10	10,82	0,015	Сталь
Уз.114	Уз.115	21,33	0,025	Сталь
Уз.115	Северная 12	10,71	0,018	Сталь
Уз.115	Уз.116	23,42	0,025	Сталь
Уз.116	Северная 14	11	0,015	Сталь
Уз.116	Уз.117	17,57	0,025	Сталь
Уз.117	Северная 16	13,98	0,018	Сталь
Уз.117	ВК737	40,9	0,025	Сталь
ВК737	Уз.118	14,29	0,025	Сталь
Уз.118	Уз.119	12,91	0,025	Сталь
Уз.119	Северная 20	8,34	0,15	Сталь
Уз.119	Уз.120	2,73	0,025	Сталь
Уз.120	Северная 18	19,97	0,015	Сталь
Уз.120	Уз.121	16,79	0,025	Сталь
Уз.121	Фосфоритная 15	20,08	0,015	Сталь
Уз.121	Уз.122	1,45	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.122	Фосфоритная 24	9,22	0,015	Сталь
Уз.122	Уз.123	8,85	0,025	Сталь
Уз.123	Фосфоритная 13	54,36	0,015	Сталь
Уз.123	Фосфоритная 22	38,33	0,025	Сталь
Уз.123	Уз.124	11,55	0,025	Сталь
Уз.124	Фосфоритная 11	18,58	0,015	Сталь
Уз.124	Уз.125	5,49	0,025	Сталь
Уз.125	Фосфоритная 20	18,18	0,025	Сталь
Уз.125	Уз.126	15,51	0,025	Сталь
Уз.126	Фосфоритная 18	12,9	0,025	Сталь
Уз.126	Уз.127	0,6	0,05	Сталь
Уз.127	ВК748	10,8	0,05	Сталь
ВК748	Химиков 13 ввод 2	6,48	0,05	Сталь
Уз.128	Химиков 11	24,23	0,015	Сталь
Уз.129	Уз.128	2,17	0,08	Сталь
Уз.129	Химиков 9	15,57	0,015	Сталь
Уз.128	Уз.130	10,22	0,08	Сталь
Уз.130	Химиков 8	46,45	0,025	Сталь
Уз.130	Уз.131	8,48	0,08	Сталь
Уз.131	Химиков 6	10,36	0,05	Сталь
Уз.131	Уз.132	23,21	0,08	Сталь
Уз.132	Химиков 3	14,71	0,025	Сталь
Уз.132	Уз.133	3,93	0,08	Сталь
Уз.133	Химиков 4	9,15	0,025	Сталь
Уз.133	Уз.134	10,78	0,08	Сталь
Уз.134	Новая 36	8,64	0,015	Сталь
Уз.134	ВК756	21,04	0,08	Сталь
ВК757	Поликлиника	11,7	0,08	Сталь
ВК758	ВК757	30,3	0,08	Сталь
ВК758	ВК759	37,66	0,1	Сталь
ВК760	ВК758	79,44	0,1	Сталь
ВК762	ВК763	30,88	0,1	Сталь
ВК763	Джержинского 11	14,47	0,05	Сталь
ВК763	ВК764	23,66	0,1	Сталь
ВК765	ВК764	19,5	0,1	Сталь
ВК764	Московская 12	12,33	0,1	Сталь
ВК765	ВК766	47,21	0,15	Сталь
ВК766	Московская 16	24,65	0,15	Сталь
ВК767	Киселева 4	10,76	0,1	Сталь
ВК767	ВК768	34,25	0,1	Сталь
ВК768	ВК769	6,05	0,1	Сталь
ВК770	ВК771	15,35	0,1	Сталь
ВК770	ВК772	88,15	0,1	Сталь
ВК772	Московская 18	21,47	0,1	Сталь
ВК773	Московская 14	11,11	0,1	Сталь
ВК773	Московская 12а ввод 2	21,15	0,1	Сталь
ВК773	ВК774	54,58	0,05	Сталь
ВК774	Московская 12а ввод 1	7,61	0,05	Сталь
ВК775	ВК776	20,53	0,05	Сталь
ВК776	Московская 20	12,54	0,05	Сталь
ВК775	ВК777	59,69	0,1	Сталь
ВК778	Джержинского 15	15,09	0,05	Сталь
ВК778	ВК779	22,12	0,1	Сталь
ВК779	ВК780	21,75	0,1	Сталь
ВК780	Джержинского 13	14,53	0,05	Сталь
ВК781	Детский сад №50	50,83	0,075	Сталь
ВК782	Московская 6	15,48	0,1	Сталь
ВК782	ВК783	33,58	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК783	ВК784	102,48	0,1	Сталь
ВК784	ВК785	36,49	0,1	Сталь
ВК782	ВК786	46,91	0,1	Сталь
ВК786	Московская 6а	36,44	0,1	Сталь
ВК786	ВК787	31,79	0,1	Сталь
ВК787	ВК788	46,8	0,1	Сталь
ВК788	Детский сад №8	8,75	0,05	Сталь
ВК783	ВК789	99,66	0,1	Сталь
ВК789	ВК790	37,22	0,1	Сталь
ВК790	Московская 21а	7,71	0,1	Сталь
ВК790	ВК791	108,15	0,15	Сталь
ВК791	Московская 21 ввод 1	7,01	0,1	Сталь
ВК791	Московская 21в	33,88	0,05	Сталь
ВК791	ВК792	39,62	0,1	Сталь
ВК792	ВК793	15,64	0,08	Сталь
ВК793	Московская 21 ввод 2	15,14	0,05	Сталь
ВК792	ВК794	54,05	0,08	Сталь
ВК794	ВК795	15,03	0,05	Сталь
ВК795	1-й Школьный пер. 1	4,57	0,05	Сталь
ВК795	ВК796	73,18	0,1	Сталь
ВК796	2-й Школьный пер. 4	11,66	0,05	Сталь
ВК796	ВК797	15,8	0,1	Сталь
ВК797	ВК798	87,99	0,3	Сталь
ВК798	Школа №5	29	0,05	Сталь
ВК798	ВК799	31	0,3	Сталь
ВК799	ВК801	40,15	0,3	Сталь
ВК801	ВК804	45,55	0,3	Сталь
ВК804	ВК805	18,48	0,1	Сталь
ВК805	Московская 29	15,84	0,05	Сталь
ВК804	ВК806	61,62	0,3	Сталь
ВК806	Общежитие №1	10,71	0,1	Сталь
ВК806	ВК807	20,33	0,2	Сталь
ВК807	ВК808	46,35	0,1	Сталь
ВК808	ПГ78	23,09	0,1	Сталь
ПГ78	Некрасова 36	16,75	0,05	Сталь
ПГ78	ВК810	12,24	0,05	Сталь
ВК810	Некрасова 17	5,32	0,05	Сталь
ПГ78	ВК811	138,5	0,1	Сталь
ВК811	Некрасова 13	19,84	0,1	Сталь
ВК810	ВК812	37,62	0,1	Сталь
ВК812	Некрасова 15	8,32	0,05	Сталь
ВК805	Московская 27а	38,6	0,05	Сталь
ВК813	Некрасова 11	13,46	0,05	Сталь
ВК813	ВК814	26,01	0,05	Сталь
ВК814	ВК815	30,99	0,1	Сталь
ВК815	ВК816	87,46	0,15	Сталь
ВК816	ВК817	45,9	0,1	Сталь
ВК817	Некрасова 5	23,44	0,05	Сталь
ВК817	ВК818	24,7	0,3	Сталь
ВК818	ВК797	40,02	0,3	Сталь
ВК817	Уз.135	48,77	0,3	Сталь
Уз.135	Некрасова 3	23,23	0,05	Сталь
Уз.135	Некрасова 16	37,32	0,05	Сталь
Уз.135	ВК820	57,15	0,3	Сталь
ВК820	Некрасова 14	19,05	0,05	Сталь
ВК820	ВК821	34,87	0,3	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК821	Магазин	12,98	0,05	Сталь
ВК821	Здание	16,38	0,05	Сталь
ВК821	ВК822	47,14	0,3	Сталь
ВК822	Некрасова 12	17,54	0,05	Сталь
ВК822	ВК823	38,78	0,05	Сталь
ВК823	Колыберевская 6б	12,04	0,05	Сталь
ВК823	Колыберевская 6а	15,24	0,05	Сталь
ВК790	ВК824	46,58	0,1	Сталь
ВК824	Московская 21б	13,56	0,05	Сталь
ВК824	ВК825	57,73	0,1	Сталь
ВК825	ВК822	64,19	0,3	Сталь
ВК825	ВК827	42,3	0,1	Сталь
ВК827	Магазин ввод 1	22,28	0,05	Сталь
ВК827	ВК828	90,58	0,1	Сталь
ВК828	Колыберевская 4	12,33	0,05	Сталь
ВК829	Московская 17	8,98	0,05	Сталь
ВК829	Московская 19	16,24	0,1	Сталь
ВК830	ВК829	19,24	0,1	Сталь
ВК789	ВК830	9,51	0,1	Сталь
ВК820	1-й Школьный пер. 2а	33,28	0,05	Сталь
ВК820	ВК794	62,78	0,1	Сталь
ВК831	1-й Школьный пер.2	25,78	0,05	Сталь
ВК831	ул. 8 Марта 2	15,65	0,05	Сталь
ВК832	ВК831	57,87	0,1	Сталь
ВК832	ул. 8 Марта 4	14,42	0,05	Сталь
ВК833	ВК832	73,31	0,05	Сталь
ВК833	ул. 8 Марта 8 ввод 2	17,75	0,05	Сталь
ВК833	Некрасова 7	38,05	0,05	Сталь
ПГ79	ул. 8 Марта 6	16,64	0,05	Сталь
ПГ79	ВК834	50,52	0,1	Сталь
ВК834	ул. 8 Марта 8 ввод 1	18,9	0,05	Сталь
ВК834	ВК835	64,22	0,1	Сталь
ВК835	ул. 8 Марта 10	15,42	0,05	Сталь
ВК835	ВК836	42,93	0,1	Сталь
ВК836	ул. 8 Марта 12	16,55	0,1	Сталь
ПГ80	ВК837	33,56	0,3	Сталь
ВК837	ПГ79	20,42	0,3	Сталь
ВК811	ВК838	42,04	0,1	Сталь
ВК838	Здание	26,34	0,05	Сталь
ВК838	ВК839	74,39	0,1	Сталь
ВК839	Здание	26,21	0,05	Сталь
ВК840	Уз.1236	26,85	0,1	Сталь
ВК841	Московская 31	14,42	0,05	Сталь
ВК841	ВК842	65,09	0,2	Сталь
ВК842	ВК843	63,72	0,2	Сталь
ВК843	ВК840	27,9	0,1	Сталь
ВК807	Уз.137	22,95	0,2	Сталь
Уз.137	Некрасова 19	13,34	0,05	Сталь
Уз.137	ВК841	51,53	0,2	Сталь
ВК845	Детский сад №61	9,89	0,1	Сталь
ВК846	ВК845	78,84	0,1	Сталь
ВК846		4,93	0,1	Сталь
ВК846	Рабочая 108	24,58	0,1	Сталь
ВК847	ВК846	27,46	0,2	Сталь
ВК847		14,06	0,1	Сталь
ВК848	Уз.138	15,44	0,075	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.138	Крылова 83/1	12,38	0,05	Сталь
Уз.138	Уз.139	31,57	0,05	Сталь
Уз.139	Крылова 3	12,9	0,05	Сталь
Уз.139	Уз.140	20,47	0,05	Сталь
Уз.140	Крылова 5	12,67	0,05	Сталь
Уз.141	ВК848	93,81	0,1	Сталь
Уз.141	КЖ	12,15	0,05	Сталь
ВК852а	Уз.141	94,84	0,1	Сталь
ВК852а	Добролюбова 2/93	11,65	0,05	Сталь
ВК853	ВК852а	126,06	0,15	Сталь
ВК854	ВК853	75,76	0,2	Сталь
ПГ81	ВК854	42,4	0,2	Сталь
ВК855	ПГ81	12,3	0,2	Сталь
ВК855	Спартака 20	17,49	0,1	Сталь
ВК856	ВК855	39,78	0,2	Сталь
ВК856	Спартака 22 ввод 1	16,94	0,1	Сталь
ВК857	ВК856	52,62	0,2	Сталь
ВК857	Спартака 24	16,91	0,1	Сталь
ВК858	ВК857	47,53	0,2	Сталь
ВК858	Спартака 30	11,5	0,1	Сталь
ПГ82	ВК858	13,38	0,25	Сталь
ПГ83	ПГ82	77,91	0,25	Сталь
ВК859	ПГ83	41,56	0,25	Сталь
ВК859	ПГ84	33,63	0,1	Сталь
ПГ84	Рабочая 101	34,53	0,1	Сталь
ПГ84	ВК860	55	0,2	Сталь
ВК860	Рабочая 103а	17,77	0,2	Сталь
ВК860	Рабочая 103	6,99	0,1	Сталь
ВК861	ВК859	53,74	0,25	Сталь
ВК862	Спартака 8	31,06	0,1	Сталь
ВК863	ВК862	64,58	0,1	Сталь
ВК863	Спартака 14	16,04	0,1	Сталь
ВК863	ВК864	23,27	0,2	Сталь
ВК865	ВК864	98,49	0,2	Сталь
ВК3060	ВК865	12,94	0,2	Сталь
ВК866	Спартака 12а	25,3	0,2	Сталь
ВК867	ВК866	53,71	0,2	Сталь
ВК867	Спартака 18 ввод 2	22,36	0,1	Сталь
ВК853	ВК867	22,2	0,2	Сталь
ВК864	ВК868	31,06	0,2	Сталь
ВК868	Спартака 12	28,02	0,1	Сталь
ВК868	ПГ85	63,96	0,2	Сталь
ПГ85	ПГ86	42,17	0,1	Сталь
ВК869	ВК863	68,41	0,2	Сталь
ВК870	ВК869	38,37	0,1	Сталь
ВК871	ВК870	29,65	0,2	Сталь
ВК871	Магазин	26,57	0,1	Сталь
ВК872	ВК871	27,85	0,3	Сталь
ВК873	ВК872	65,68	0,3	Сталь
ВК873	Ломоносова 90	20,12	0,1	Сталь
ВК874	ВК873	175,17	0,3	Сталь
ВК2п	ВК874	80,07	0,3	Сталь
ВК875	Гимназия №24	36,27	0,1	Сталь
ВК875	Ломоносова 113	44,12	0,1	Сталь
ВК872	ВК876	49,72	0,2	Сталь
ВК876	Ломоносова 107а	26,44	0,1	Сталь
ВК876	ВК877	36,51	0,1	Сталь
ВК877	Ломоносова 107б	9,83	0,1	Сталь
ВК877	Уз.142	53,73	0,2	Сталь
Уз.142	ВК879	4,18	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК879	ПГ87	10,6	0,1	Сталь
ПГ87	ВК880	56,72	0,1	Сталь
ВК880	ВК881	7,41	0,1	Сталь
ВК881	Спартака 22а	8,2	0,1	Сталь
ВК882	Спартака 20а	15,25	0,1	Сталь
ВК882	Спартака 22 ввод 2	24,15	0,1	Сталь
ВК880	ВК882	68,63	0,1	Сталь
ВК171	ВК883	2,33	0,1	Сталь
ВК883	ВК884	24,63	0,1	Сталь
ВК884	ВК885	67,1	0,15	Сталь
ВК886	Красная 72/7	12,13	0,05	Сталь
ВК887	ВК886	38,68	0,1	Сталь
ВК889	ВК888	28,61	0,1	Сталь
ВК889	Красная 1	23,6	0,05	Сталь
ВК890	ВК889	34,24	0,1	Сталь
ВК890	ВК891	15,89	0,05	Сталь
ВК891	Красная 5	5,47	0,05	Сталь
ВК891	Красная 3	9,51	0,05	Сталь
ВК887	ВК890	43,57	0,15	Сталь
ВК892	ВК893	16,42	0,015	Сталь
ВК893	Толстого 2	17,59	0,015	Сталь
Уз.163	ВК985	20,34	0,2	Сталь
ВК985	Комсомольская 12	48,12	0,08	Сталь
ВК986	ВК553	78,87	0,15	Сталь
ВК986	Комсомольская 10а ввод 2	23,77	0,1	Сталь
ВК584	ВК595	37	0,15	Сталь
ВК596	Маркина 37	12,86	0,08	Сталь
ВК606	Маркина 19	25,59	0,1	Сталь
ВК989	ВК536	34,68	0,2	Сталь
ВК989	Андреса 18	32,15	0,1	Сталь
ВК633	Центральная 12	53,87	0,1	Сталь
ВК990	ВК468	23,37	0,2	Сталь
ВК990	Первомайская 36	13,62	0,05	Сталь
ВК467	ВК991	8,05	0,05	Сталь
ВК991	Первомайская 38	5,92	0,05	Сталь
ВК991	Первомайская 40	20,37	0,05	Сталь
ПГ27	Уз.144	86,12	0,1	Сталь
Уз.143	ВК992	49,64	0,1	Сталь
ВК992	Спортзал	26,54	0,1	Сталь
ВК992	ВК993	94,45	0,1	Сталь
ПГ88	ввод 2	41,82	0,1	Сталь
ВК995	Зелинского 30/12	26,72	0,1	Сталь
ВК995	ВК1116	213,7	0,3	Сталь
ВК328	ВК996	69,1	0,2	Сталь
ПГ26	Задвижка	7,29	0,1	Сталь
ПГ111	ВК6	168,83	0,2	Сталь
ВК998	ВК1	13,16	0,2	Сталь
ПГ101	ВК998	89,91	0,2	Сталь
ВК1000	ВК999	61	0,1	Сталь
ВК1000	Кагана 24	21,96	0,05	Сталь
Уз.145	Западная 6	25,67	0,05	Сталь
ПГ16	Энгельса 13	58,35	0,1	Сталь
ВК1002	Задвижка	3,46	0,1	Сталь
ВК40	ВК1003	118,2	0,15	Сталь
ПГ89	Задвижка	19,55	0,15	Сталь
ВК1003	ВК3187	98,43	0,15	Сталь
ВК1003	Задвижка	16,12	0,15	Сталь
ВК57	ВК42	31,27	0,3	Сталь
ВК5	ВК1004	42,3	0,2	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК993	Пожарное депо	7,24	0,05	Сталь
ПГ90	Торговый центр	9,6	0,1	Сталь
ВК60	ПГ91	23,5	0,125	Сталь
ПГ92	Задвижка	3,86	0,125	Сталь
ПГ14	Задвижка	5,93	0,1	Сталь
ВК1005	Гимназия №1	33,06	0,15	Сталь
ПГ93	Рабочая 119	19,24	0,3	Сталь
ВК1007	ВК847	54,06	0,2	Сталь
ПГ87	ВК1007	57,69	0,2	Сталь
ВК1007	Спартака 26	11,89	0,1	Сталь
ВК1008	Рабочая 114	16,04	0,1	Сталь
ВК1009	ВК1008	49,61	0,15	Сталь
ВК1010	ВК 20в	41,19	0,25	Сталь
ВК1009	ВК1010	112,82	0,25	Сталь
ВК1008	ПГ94	38,63	0,15	Сталь
ПГ94	ВК1011	40,64	0,05	Сталь
ВК1011	Рабочая 118	15,09	0,1	Сталь
ПГ94	Рабочая 116	17,25	0,1	Сталь
Уз.146	110	13,4	0,1	Сталь
ВК1014	ВК1013	1,42	0,25	Сталь
ВК 25в	ВК1007	38,7	0,2	Сталь
Уз.148	Детский сад №23	49	0,1	Сталь
ВК1017	Ломоносова 92	15,37	0,05	Сталь
ВК1017	Ломоносова 94	37,98	0,1	Сталь
ВК876	ВК1018	30,66	0,1	Сталь
ВК1018	Ломоносова 107	14,37	0,05	Сталь
ВК1018	ПГ95	97,12	0,1	Сталь
ПГ95	Ломоносова 109	14,7	0,1	Сталь
ПГ95	Уз.149	58,82	0,1	Сталь
ВК1019	Ломоносова 111	14,55	0,1	Сталь
Уз.149	ВК1019	15,94	0,15	Сталь
Уз.149	ВК1017	72,17	0,1	Сталь
Уз.150	детский сад №32	65,96	0,1	Сталь
ВК1022	Уз.151	33,01	0,1	Сталь
ВК1022	Ломоносова 98	8,54	0,1	Сталь
ВК874	ВК1022	20,47	0,1	Сталь
ВК1024	ПГ96	91,7	0,1	Сталь
ВК1025	ВК1024	99,95	0,1	Сталь
ВК1024	Калинина 50/2	20,09	0,05	Сталь
ВК1026	ВК1025	77,83	0,1	Сталь
ВК1025	Калинина 51	20,31	0,15	Сталь
ВК1027	ВК1026	105,28	0,1	Сталь
ВК1026	Калинина 52	22,49	0,15	Сталь
ВК1031	ВК1027	1,02	0,1	Сталь
ВК1028	ВК1029	61,18	0,1	Сталь
ВК1029	ПГ80	3,19	0,1	Сталь
ВК1032	ВК1030	100,49	0,1	Сталь
ВК1027	ПГ80	108,24	0,3	Сталь
ВК1030	ВК1029	110,18	0,5	Сталь
ВК1030	ВК1031	1,02	0,1	Сталь
ВК1031	Калинина 53а	36,63	0,1	Сталь
ВК1032	Калинина 54	31,48	0,1	Сталь
Уз.152	Спартака 18 ввод 1	20,47	0,075	Сталь
ВК1034	Рабочая 105	34,59	0,15	Сталь
Уз.1226	ВК1034	16,73	0,15	Сталь
ВК1035	Библиотека №1	20,75	0,15	Сталь
ВК1036	ВК1009	181,74	0,3	Сталь
ВК1037	Рабочая 120	13,8	0,15	Сталь
ВК1038	ВК1039	25,88	0,3	Сталь
ВК1040	ПТУ №44	35,57	0,15	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК1038	ВК1041	46,03	0,2	Сталь
ВК1041	Магазин	22,38	0,15	Сталь
ВК1041	ВК1042	45,04	0,2	Сталь
ВК1042	Общ. здание	29,82	0,2	Сталь
ВК1043	Мичурина 13	20,67	0,15	Сталь
ВК1044	Уз.940	27,2	0,1	Сталь
ВК1046	ВК1044	92,24	0,1	Сталь
ВК1046	Мичурина 17 ввод 1	28,25	0,1	Сталь
Уз.153	Ленинская 17	13,15	0,05	Сталь
Уз.153	Ленинская 19 ввод 2	13,71	0,05	Сталь
ВК1050	ВК1051	24,76	0,1	Сталь
ВК1051	Карла Маркса 16а	30,3	0,1	Сталь
ВК1052	Уз.154	3,74	0,3	Сталь
Уз.154	ВК1050	13,9	0,1	Сталь
Уз.154	ВК1054	57,2	0,3	Сталь
ВК1054	ВК1055	64,68	0,3	Сталь
ВК1055	Ленинская 21 ввод 1	17,21	0,1	Сталь
ВК403	ПГ76	66,19	0,08	Сталь
ВК419	ВК1056	52,84	0,1	Сталь
ВК1056	Общежитие	9,16	0,1	Сталь
Уз.155	ВК419	41,24	0,1	Сталь
ВК1058	Мичурина 1а	36,48	0,075	Сталь
ВК1059	ВК1060	87,87	0,1	Сталь
ВК1061	ВК377	41,91	0,085	Сталь
ВК1061	Лицей №6	93,29	0,1	Сталь
ВК1062	ВК1624	6,36	0,1	Сталь
ВК1063	ВК2976	63,76	0,1	Сталь
ВК1064	ВК1065	41,54	0,1	Сталь
ВК1065	ВК1066	40,28	0,1	Сталь
ВК1066	ВК1067	15,67	0,1	Сталь
ВК1067	ВК2979	15,89	0,15	Сталь
ВК1069	Ленинская 21 ввод 2	26,48	0,05	Сталь
ВК1070	ВК1069	14,52	0,1	Сталь
ВК1070	Ленинская 21 ввод 3	33,71	0,05	Сталь
ВК1071	ВК1070	63,27	0,1	Сталь
ВК1072	ВК1071	21,64	0,1	Сталь
ВК1072	Ленинская 23 ввод 1	32,08	0,05	Сталь
ВК1069	ВК1073	30,79	0,1	Сталь
ВК1055	ВК1073	9,91	0,05	Сталь
ВК1073	ВК1074	15,67	0,1	Сталь
ВК1074	Ленинская 18	23,42	0,05	Сталь
ВК1074	Уз.156	102,08	0,1	Сталь
Уз.156	Уз.153	25,31	0,075	Сталь
Уз.157	Ленинская 8	4,14	0,05	Сталь
ВК3427	Уз.157	34,14	0,1	Сталь
ВК398	ВК1077	50,91	0,3	Сталь
ВК1077	ВК1052	37,34	0,3	Сталь
ВК1079	Уз.158	19,41	0,075	Сталь
ВК1080	Ленинская 4 ввод 1	16,94	0,075	Сталь
ВК1079	Уз.930	20,49	0,075	Сталь
ВК1078	ВК1079	71,67	0,1	Сталь
ВК1079	ВК1060	54,81	0,1	Сталь
Уз.158	ВК1080	31,03	0,1	Сталь
Уз.158	Коломенская 13	6,21	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК1059	Уз.159	46,8	0,1	Сталь
ВК379	Уз.160	81,72	0,2	Сталь
Уз.160	ВК1059	51	0,2	Сталь
Уз.160	Ленинская 4 ввод 2	14,36	0,05	Сталь
Уз.159	ВК1086	43,4	0,1	Сталь
ВК1086	Уз.161	83,2	0,1	Сталь
Уз.161	ВК1088	10,58	0,1	Сталь
ВК371	Уз.161	124,57	0,2	Сталь
ВК1088	ВК1119	48,39	0,1	Сталь
ВК1088	ВК382	71,82	0,2	Сталь
ВК1034	Уз.162	45,17	0,15	Сталь
Уз.162	ПГ97	9,46	0,05	Сталь
ПГ97		8,62	0,05	Сталь
ВК1093	ВК1092	173,03	0,3	Сталь
ВК1094	ПГ98	79,59	0,2	Сталь
ПГ99	ПГ112	73,21	0,2	Сталь
ПГ99	ВК1095	12,98	0,1	Сталь
ВК1095	ВК1096	13,07	0,1	Сталь
ВК1096	Зелинского 24	13,51	0,1	Сталь
ВК1097	ВК328	15,81	0,3	Сталь
ВК1098	Западная 11	15,04	0,1	Сталь
ВК1099	Задвижка	34,7	0,1	Сталь
ВК1099	Задвижка	6,56	0,1	Сталь
ВК1100	ПГ14	72,3	0,1	Сталь
ВК1100	ВК1101	40,82	0,1	Сталь
ВК1101	Жилой дом	14,64	0,1	Сталь
ПГ15	Энгельса 11	18,12	0,075	Сталь
ВК1102	ПГ16	54,79	0,1	Сталь
ВК1102	Энгельса 12	19,99	0,1	Сталь
ВК999	ПГ17	121,48	0,15	Сталь
ВК998	ПГ100	35,27	0,1	Сталь
ПГ100	ВК1000	55,83	0,1	Сталь
ПГ100	Кагана 26	15,18	0,05	Сталь
ПГ226	ПГ101	46,73	0,2	Сталь
ПГ101	Кагана 28	11,51	0,05	Сталь
Задвижка	ПГ20	6	0,15	Сталь
Задвижка	Энгельса 14	7,91	0,05	Сталь
ВК1103	Задвижка	3,65	0,15	Сталь
ВК1103	Задвижка	2,95	0,05	Сталь
Задвижка	ПГ18	14,74	0,15	Сталь
Задвижка	Энгельса 15	3,77	0,075	Сталь
Задвижка	Энгельса 16	5,09	0,15	Сталь
Задвижка	Энгельса 17	4,69	0,15	Сталь
Задвижка	ПГ40	62,12	0,15	Сталь
Задвижка	Западная 1	3	0,15	Сталь
ВК36	Задвижка	1,7	0,1	Сталь
ПГ17	Задвижка	54,43	0,15	Сталь
Задвижка	ВК1103	78,07	0,15	Сталь
Задвижка	ВК1102	4,52	0,15	Сталь
Задвижка	ПГ15	123,06	0,15	Сталь
Задвижка	ВК1005	43,5	0,15	Сталь
ВК1099	Задвижка	5,63	0,1	Сталь
Задвижка	Торговый цетр	40,32	0,1	Сталь
Задвижка	Здание	14,27	0,1	Сталь
Задвижка	ПГ23	4,26	0,15	Сталь
Задвижка	Зелинского 8	13,41	0,15	Сталь
Задвижка	Кагана 16	15,81	0,15	Сталь
ВК1104	Задвижка	96,55	0,2	Сталь
ВК1104	Задвижка	4,88	0,15	Сталь
Задвижка	Зелинского 10/14	26,48	0,15	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Задвижка	ВК2	10,91	0,15	Сталь
Задвижка	Кагана 20	5,69	0,15	Сталь
Задвижка	Кагана 18	3,3	0,15	Сталь
Задвижка	Западная 9	14,91	0,15	Сталь
ПГ110	ВК1097	54,01	0,3	Сталь
ВК44	ВК1106	96,32	0,15	Сталь
ВК1107	Задвижка	2,15	0,15	Сталь
Задвижка	Детская поликлиника №3	43,06	0,15	Сталь
ВК1109	Задвижка	4,91	0,05	Сталь
ВК996	ВК1110	130,6	0,2	Сталь
ВК1110	ВК1109	66,99	0,15	Сталь
ПГ91	Задвижка	3,92	0,15	Сталь
ВК1111	Кагана 23	27,47	0,15	Сталь
ВК1112	ВК1113	27,96	0,15	Сталь
ВК1113	школа №7	16,86	0,15	Сталь
ВК1114	Задвижка	3,23	0,1	Сталь
ПГ103	Задвижка	4,91	0,1	Сталь
ПГ104	ПГ103	121,44	0,2	Сталь
ПГ104	Новлянская 10	22,48	0,1	Сталь
ПГ104	Задвижка	5,59	0,1	Сталь
Задвижка	ПГ104	464,16	0,2	Сталь
Задвижка	ВК72	2,93	0,15	Сталь
ПГ105	Задвижка	3,87	0,1	Сталь
Задвижка	ВК1114	49,88	0,15	Сталь
ПГ103	ПГ106	238,91	0,2	Сталь
ПГ8	Задвижка	4,74	0,1	Сталь
Задвижка	3	20,55	0,1	Сталь
Задвижка	ВК3192	62,91	0,1	Сталь
ПГ8	Задвижка	4,59	0,2	Сталь
Задвижка	Новлянская 16	18,79	0,1	Сталь
ВК12	Здание	15,8	0,1	Сталь
Задвижка	ВК13	10,91	0,15	Сталь
Задвижка	ВК12	4,38	0,15	Сталь
Задвижка	Детский сад №38	32,62	0,15	Сталь
ВК17	Задвижка	106,81	0,15	Сталь
Задвижка	Новлянская 12 г	8,84	0,1	Сталь
Задвижка	Новлянская 8а	14,1	0,05	Сталь
Задвижка	Новлянская 8 б	26,51	0,1	Сталь
ВК18	Задвижка	5,71	0,15	Сталь
ВК18	Задвижка	6,9	0,1	Сталь
ВК19	Задвижка	94,26	0,15	Сталь
Задвижка	Новлянская 12 в	12,46	0,1	Сталь
Задвижка	Энгельса 3 б	10,43	0,1	Сталь
Задвижка	Новлянская 4	7,74	0,1	Сталь
Задвижка	Новлянская 6	68,73	0,1	Сталь
Задвижка	ввод 2	35,6	0,1	Сталь
ПГ106	Задвижка	4,71	0,2	Сталь
Задвижка	ПГ105	45,85	0,1	Сталь
Задвижка	Энгельса 1	18,12	0,1	Сталь
ВК1114	Задвижка	68,1	0,15	Сталь
Задвижка	ВК73	22,16	0,1	Сталь
Задвижка	Энгельса 4	28,18	0,1	Сталь
Задвижка	ВК69	61,96	0,2	Сталь
Задвижка	ПГ37	7,23	0,2	Сталь
Задвижка	Энгельса 6	25,19	0,1	Сталь
Задвижка	Энгельса 5	24,68	0,1	Сталь
ВК71	ВК72	56,04	0,15	Сталь
Задвижка	Энгельса 7	15,82	0,1	Сталь
Задвижка	Зелинского 1 ввод 1	7,93	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Задвижка	Торговый центр	36,59	0,1	Сталь
Задвижка	ВК3083	47,43	0,15	Сталь
Задвижка	Зелинского 5	31,49	0,15	Сталь
Задвижка	Зелинского 5а	14,4	0,1	Сталь
Задвижка	Зелинского 5б	19,95	0,1	Сталь
Задвижка	Зелинского 3а	12,2	0,1	Сталь
Задвижка	Зелинского 3б	33,5	0,1	Сталь
Задвижка	Зелинского 5в	24,33	0,1	Сталь
Задвижка	ВК19	8,83	0,15	Сталь
Задвижка	Детский сад №34	56,17	0,1	Сталь
Задвижка	Школа №3	31,94	0,1	Сталь
ВК28	Задвижка	34,9	0,15	Сталь
Задвижка	ВК11	86,75	0,15	Сталь
Задвижка	Кагана 4 ввод 1	21,12	0,15	Сталь
Задвижка	Кагана 6 ввод 1	24,25	0,1	Сталь
Задвижка	ВК10	58,89	0,2	Сталь
Задвижка	Кагана 12	7,05	0,1	Сталь
ВК1004	Задвижка	82,85	0,2	Сталь
Задвижка	ВК4	11,1	0,2	Сталь
Задвижка	ПГ108	20,3	0,15	Сталь
Задвижка	ПГ108	6,25	0,15	Сталь
ПГ108	Задвижка	111,06	0,15	Сталь
ВК1115	ПГ109	66,08	0,1	Сталь
ВК1115	ПГ88	95,51	0,1	Сталь
ПГ109	Детский сад №33 ввод 1	23,87	0,1	Сталь
ВК1116	Цесиса 20	37,62	0,1	Сталь
ВК61	ПГ90	64,91	0,1	Сталь
ВК1105	ПГ110	50,63	0,3	Сталь
ВК1110	ПГ111	17,92	0,2	Сталь
Задвижка		23,79	0,15	Сталь
Задвижка	ВК1004	3,26	0,2	Сталь
Задвижка	ПГ35	6,44	0,2	Сталь
Задвижка	Задвижка	76,76	0,2	Сталь
Задвижка	Зелинского 18 ввод 1	28,78	0,1	Сталь
ПГ112	Задвижка	3,71	0,075	Сталь
Задвижка	Зелинского 18 ввод 2	15,93	0,075	Сталь
ПГ98	Задвижка	4,1	0,075	Сталь
Задвижка	Зелинского 20 ввод 2	12,52	0,075	Сталь
Задвижка	Зелинского 20 ввод 1	9,79	0,075	Сталь
Задвижка	Цесиса 24/15	25,02	0,1	Сталь
Задвижка	Уз.995	11,22	0,125	Сталь
ПГ226	ВК996	26,45	0,1	Сталь
ВК997	ПГ26	78,25	0,15	Сталь
ВК385	ВК1062	11,9	0,1	Сталь
ВК1119	ВК389	82,14	0,1	Сталь
ВК1119	Задвижка	3,53	0,1	Сталь
Задвижка	ВК1120	17,17	0,1	Сталь
ВК1121	ВК1122	25,5	0,1	Сталь
ВК1122	ВК1123	19,72	0,1	Сталь
ВК1123	ВК1124	20,56	0,1	Сталь
ВК1124	ВК1125	21,65	0,1	Сталь
ВК1125	ВК1126	20,1	0,1	Сталь
ВК1126	ВК1127	31,03	0,1	Сталь
ВК1127	ВК1128	27,1	0,25	Сталь
ВК1128	ВК1129	26,34	0,15	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК1129	ВК1130	16,9	0,25	Сталь
ВК1130	ВК1131	17,7	0,15	Сталь
ВК1131	ВК1132	23,61	0,1	Сталь
ВК1132	ВК1133	17,94	0,1	Сталь
ВК1133	ВК1134	44,83	0,25	Сталь
ВК1134	ВК1135	58,42	0,1	Сталь
ВК1135	ВК1136	35,04	0,1	Сталь
ВК1121	Дивочкина 44	10,27	0,05	Сталь
ВК1122	Дивочкина 46	11,2	0,05	Сталь
ВК1123	Дивочкина 48	9,83	0,05	Сталь
ВК1124	Дивочкина 50	9,23	0,05	Сталь
ВК1125	Дивочкина 52	10,7	0,05	Сталь
ВК1126	Дивочкина 54	8,75	0,05	Сталь
ВК1127	Дивочкина 56 ввод 2	10,25	0,05	Сталь
ВК1128	Дивочкина 56 ввод 1	9,28	0,05	Сталь
ВК1129	Дивочкина 58	11,17	0,05	Сталь
ВК1130	Дивочкина 60	8,49	0,05	Сталь
ВК1131	Дивочкина 62	8,89	0,05	Сталь
ВК1132	Дивочкина 64	9,02	0,05	Сталь
ВК1133	Дивочкина 66	11,94	0,05	Сталь
ВК1134	Дивочкина 70	16,69	0,05	Сталь
ВК1135	Дивочкина 72	15,3	0,05	Сталь
ВК1134	Дивочкина 55	34,58	0,05	Сталь
ВК1135	Дивочкина 57	26,41	0,05	Сталь
ВК1121	Дивочкина 43	23,74	0,05	Сталь
ВК1122	Дивочкина 45	45,01	0,05	Сталь
ВК1123	Дивочкина 49	26,2	0,05	Сталь
ВК1124	Дивочкина 51	25,45	0,05	Сталь
ВК1125	Дивочкина 53	23,24	0,05	Сталь
ВК1126	Дивочкина 55	22,46	0,05	Сталь
ВК1127	Дивочкина 57	24,56	0,05	Сталь
ВК1127	Дивочкина 59	29,15	0,05	Сталь
ВК1133	Дивочкина 53	33,7	0,05	Сталь
ПГ81	ВК1137	50,99	0,2	Сталь
ВК1137	ВК3067	85,03	0,2	Сталь
ВК2758	ВК1139	16,42	0,2	Сталь
ВК1139	ВК1140	176,53	0,2	Сталь
ВК1141	ВК1140	19,09	0,2	Сталь
ВК1145	ВК1146	968,62	0,3	Сталь
ВК1146	ВК2292	110,08	0,1	Сталь
Уз.163	ВКа	54,78	0,2	Сталь
Задвижка	Уз.163	194,12	0,325	Сталь
Уз.164	Задвижка	29,44	0,325	Сталь
Уз.164	Задвижка	13,31	0,075	Сталь
Задвижка	Котельная	101,61	0,075	Сталь
ВК1149	ВК573	41,5	0,2	Сталь
ВК1149	ВК1150	77,83	0,1	Сталь
ВКа	ВК1149	36,41	0,2	Сталь
ВКа	ВК1151	52,44	0,1	Сталь
ВК1151	ВК1152	75,67	0,1	Сталь
ВК1151	ВК578	50,72	0,1	Сталь
ВК1152	Здание	39,91	0,08	Сталь
ВК1153	Столовая	4,83	0,25	Сталь
ВК1152	ВК1153	63,27	0,1	Сталь
ВК550	ВК1154	49,4	0,15	Сталь
ВК1154	ВК574	32,68	0,325	Сталь
ВК1154	ВК1155	360,54	0,325	Сталь
ВК1155	ВК1156	51,89	0,325	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК1156	ВК1157	101,76	0,325	Сталь
ВК1157	ВК1158	79,38	0,325	Сталь
ВК1158	ВК1159	138,4	0,325	Сталь
ВК1159	ВК1167	23,92	0,325	Сталь
ВК1160	ВК1166	7,98	0,3	Сталь
ВК1161	ВК1162	126,32	0,3	Сталь
ВК1162	ВК1163	113,96	0,3	Сталь
ВК1163	ВК1164	142,81	0,3	Сталь
ВК1164	ВК1165	122	0,3	Сталь
ВК1165	ВК 18в	35,4	0,3	Сталь
ВК1164	Задвижка	349,36	0,1	Сталь
ВК1163	Задвижка	366,83	0,1	Сталь
ВК1162	Задвижка	388,63	0,1	Сталь
ВК1161	Задвижка	547,71	0,1	Сталь
ВК1160	Задвижка	618,1	0,1	Сталь
ВК1166	ВК1161	104,24	0,3	Сталь
ВК1166	Задвижка	87,29	0,1	Сталь
ВК1159	Задвижка	468,06	0,1	Сталь
ВК1167	ВК1160	99,1	0,3	Сталь
ВК1167	Задвижка	154,61	0,15	Сталь
ВК635	ВК1168	53,44	0,1	Сталь
ВК1168	Центральная 18	56,13	0,1	Сталь
ВК637	ВК1340	58,5	0,1	Сталь
ВК601	Детский сад №41	38,75	0,1	Сталь
ВК507	Андерса 2а	37,91	0,25	Сталь
ВК1169	ВК552	48,84	0,2	Сталь
ВК1169	Андреса 15	15,49	0,05	Сталь
ВК1170	Маркина 13а	22,57	0,05	Сталь
ВК583	Маркина 17 ввод 2	27,09	0,08	Сталь
ПГ44	Уз.165	73,91	0,15	Сталь
Уз.165	ПГ113	36,52	0,15	Сталь
Уз.165	ВК1172	15,32	0,025	Сталь
ВК1172	Горького 12	15,52	0,025	Сталь
ВК1172	Горького 11	14,39	0,025	Сталь
ПГ113	ВК1173	33,63	0,1	Сталь
ВК1173	Горького 13	11,4	0,032	Сталь
ВК1173	ВК1174	24,33	0,1	Сталь
ВК1174	2-й Московрецкий пер. 4	11,33	0,032	Сталь
ВК1174	Уз.170	5,1	0,1	Сталь
Уз.166	2-й Московрецкий пер. 8	14,45	0,032	Сталь
Уз.166	Уз.167	25,78	0,1	Сталь
Уз.167	Маяковского 14	12,4	0,032	Сталь
Уз.167	Уз.246	4,64	0,1	Сталь
ВК1177	ВК1178	11,28	0,1	Сталь
ВК1178	Уз.168	26,28	0,1	Сталь
Уз.168	Маяковского 13	11,63	0,025	Сталь
Уз.168	ПГ114	60,12	0,1	Сталь
Уз.169	Уз.245	25,98	0,1	Сталь
Уз.169	2-й Московрецкий пер. 5	17,05	0,032	Сталь
Уз.170	Уз.169	22,75	0,15	Сталь
Уз.170	2-й Московрецкий пер. 3	18,03	0,025	Сталь
ПГ114	ВК1182	8,74	0,05	Сталь
ВК1182	Островского 13	13,61	0,032	Сталь
ВК1182	Уз.171	35,07	0,05	Сталь
Уз.171	Островского 11	12,89	0,025	Сталь
Уз.171	Уз.172	10,13	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.172	Островского 8	15,85	0,025	Сталь
Уз.172	Уз.173	16,04	0,05	Сталь
Уз.173	Островского 9	16,49	0,15	Сталь
Уз.173	Уз.174	18,14	0,05	Сталь
Уз.174	Островского 7	12,27	0,025	Сталь
ПГ114	Уз.175	8,63	0,05	Сталь
Уз.175	Островского 15	15,87	0,025	Сталь
Уз.175	Уз.176	12,73	0,05	Сталь
Уз.176	Островского 12	21,7	0,03	Сталь
Уз.176	Уз.177	24,48	0,05	Сталь
Уз.177	Островского 17	12,57	0,032	Сталь
Уз.177	Уз.178	3,66	0,05	Сталь
Уз.178	Островского 14	17,32	0,025	Сталь
Уз.178	Уз.179	26,64	0,05	Сталь
Уз.179	Островского 16	17,99	0,025	Сталь
Уз.179	Островского 19	12,97	0,025	Сталь
Уз.179	Уз.180	16,65	0,05	Сталь
Уз.180	Островского 21	11,59	0,025	Сталь
Уз.180	Уз.181	15,83	0,05	Сталь
Уз.181	Островского 18	16,99	0,032	Сталь
Уз.181	Уз.182	9,08	0,05	Сталь
Уз.182	ВК1195	7,95	0,025	Сталь
ВК1195	Островского 23	3,38	0,025	Сталь
Уз.182	ВК1196	22,27	0,05	Сталь
ВК1196	Островского 25	12,65	0,025	Сталь
ВК1196	Уз.183	4,53	0,05	Сталь
Уз.183	Островского 20	26,15	0,025	Сталь
Уз.183	Уз.184	20,54	0,05	Сталь
Уз.184	Островского 27	13,64	0,025	Сталь
Уз.184	ПГ115	9,28	0,05	Сталь
ПГ115	ВК1199	5,39	0,05	Сталь
ВК1199	Уз.185	38,59	0,05	Сталь
Уз.185	Гараж	15,84	0,032	Сталь
Уз.185	Уз.186	10,77	0,05	Сталь
Уз.186	ВК1202	11,88	0,05	Сталь
ВК1202	Островского 26 ввод 1	6,81	0,05	Сталь
Уз.186	ВК1203	22,1	0,1	Сталь
ВК1203	Островского 31	11,62	0,05	Сталь
ВК1203	Островского 28	19,3	0,05	Сталь
ВК1202	Островского 26 ввод 2	9,47	0,05	Сталь
ВК1199	Уз.187	19,44	0,057	Сталь
Уз.187	Островского 29	18,32	0,05	Сталь
Уз.187	Уз.188	21,8	0,1	Сталь
Уз.188	ВК1206	9,97	0,05	Сталь
ВК1206	Докторова 50	11,36	0,05	Сталь
Уз.188	ВК1207	20,54	0,1	Сталь
ВК1207	Уз.189	69,13	0,08	Сталь
Уз.189	Докторова 52	20,52	0,025	Сталь
Уз.189	ВК1209	27,91	0,15	Сталь
ВК1209	Уз.190	11,4	0,15	Сталь
Уз.190	Докторова 54	18,52	0,05	Сталь
Уз.190	ВК1211	90,97	0,15	Сталь
Уз.191	ВК1211	24,12	0,15	Сталь
Уз.191	ВК1213	7,36	0,05	Сталь
ВК1213	Докторова 56	8,79	0,05	Сталь
ВК1214	Уз.191	41,11	0,15	Сталь
ВК1214	Островского 35	22,63	0,05	Сталь
Уз.192	ВК1214	66,54	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.192	ВК1216	14,53	0,05	Сталь
ВК1216	Островского 32	12,75	0,05	Сталь
Уз.193	Уз.192	16,21	0,1	Сталь
Уз.193	Островского 33	11,41	0,05	Сталь
Уз.194	Уз.193	25,81	0,1	Сталь
Уз.194	ВК1219	15,89	0,025	Сталь
ВК1219	Островского 30	7,29	0,025	Сталь
ВК1203	Уз.194	20,6	0,1	Сталь
Уз.195	ВК1199	21	0,1	Сталь
Уз.195	Островского 24	16,88	0,05	Сталь
Уз.196	Уз.195	11,14	0,1	Сталь
Уз.196	Островского 22	24,91	0,05	Сталь
Уз.197	Уз.196	44,91	0,1	Сталь
ВК1223	Уз.197	2,76	0,1	Сталь
Уз.198	Уз.197	17,21	0,05	Сталь
Уз.198	ВК1225	8,87	0,03	Сталь
ВК1225	Маяковского 21	3,06	0,03	Сталь
Уз.199	Уз.198	31,57	0,05	Сталь
Уз.199	ВК1227	9,2	0,03	Сталь
Уз.200	Уз.199	76	0,05	Сталь
Уз.200	Маяковского 16	37,92	0,025	Сталь
Уз.201	Уз.200	23,87	0,05	Сталь
Уз.201	3-й Москворецкий пер. 7	25,62	0,032	Сталь
Уз.202	Уз.201	21,96	0,05	Сталь
Уз.202	3-й Москворецкий пер. 6	14,05	0,025	Сталь
Уз.279	Уз.202	12,53	0,05	Сталь
Уз.203	Горького 15 ввод 1	27,24	0,025	Сталь
Уз.204	Уз.203	14,01	0,05	Сталь
ВК1232	Уз.204	11,91	0,05	Сталь
Уз.204	Уз.205	24,5	0,032	Сталь
Уз.205	Горького 16	13,56	0,032	Сталь
Уз.205	ВК1235	23,31	0,032	Сталь
ВК1235	Горького 17 ввод 2	5,17	0,032	Сталь
ВК1232	Уз.206	48,9	0,15	Сталь
Уз.206	Горького 17 ввод 1	27,97	0,023	Сталь
Уз.206	ВК1237	27,5	0,15	Сталь
ВК1237	Уз.207	23,75	0,1	Сталь
Уз.207	Горького 19	20,3	0,023	Сталь
Уз.207	Уз.208	10,17	0,1	Сталь
Уз.208	Горького 18	10,22	0,032	Сталь
Уз.208	Уз.209	4,35	0,1	Сталь
Уз.209	пер. Инны Гофф 4	20,46	0,023	Сталь
Уз.209	Уз.210	19,56	0,1	Сталь
Уз.210	пер. Инны Гофф 6	21,25	0,023	Сталь
Уз.211	пер. Инны Гофф 8	18,38	0,05	Сталь
Уз.211	Уз.212	12,37	0,1	Сталь
Уз.212	ВК1244	6,14	0,05	Сталь
Уз.212	Уз.213	12,59	0,1	Сталь
Уз.213	ВК1246	13,02	0,025	Сталь
ВК1246	пер. Инны Гофф 10	3,44	0,025	Сталь
Уз.213	пер. Инны Гофф 5	14,43	0,025	Сталь
Уз.213	ВК1247	16,43	0,1	Сталь
ВК1247	Уз.214	13,13	0,1	Сталь
Уз.214	Маяковского 20	15,18	0,32	Сталь
Уз.214	Уз.215	1,48	0,1	Сталь
Уз.215	Маяковского 22	22,2	0,032	Сталь
Уз.215	Уз.216	30,81	0,1	Сталь
Уз.216	ВК1223	5,97	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.216	Уз.217	17,8	0,1	Сталь
Уз.217	ВК1252	8,82	0,32	Сталь
ВК1252	Маяковского 23	3,86	0,32	Сталь
Уз.217	Уз.218	29,89	0,1	Сталь
Уз.218	ВК1254	8,63	0,1	Сталь
ВК1254	Маяковского 25	9,1	0,1	Сталь
Уз.218	Уз.219	25,89	0,1	Сталь
Уз.219	ВК1256	8,72	0,025	Сталь
ВК1256	Маяковского 27	3,52	0,025	Сталь
Уз.219	Уз.220	23,78	0,1	Сталь
Уз.221	Уз.220	22,75	0,1	Сталь
Уз.221	Маяковского 28 ввод 1	11,91	0,032	Сталь
Уз.222	Уз.221	0,63	0,1	Сталь
Уз.222	Маяковского 26	13,85	0,032	Сталь
Уз.223	Уз.222	26,95	0,1	Сталь
Уз.223	Горького 26	10,48	0,032	Сталь
Уз.224	Уз.223	5,61	0,1	Сталь
Уз.224	Горького 25	13,82	0,032	Сталь
Уз.225	Уз.224	13,35	0,1	Сталь
Уз.225	ВК1263	24,69	0,1	Сталь
ВК1263	Горького 24 ввод 1	5,51	0,025	Сталь
Уз.226	Уз.225	13,13	0,1	Сталь
Уз.226	Горького 27	15,55	0,05	Сталь
Уз.227	Уз.226	3,95	0,1	Сталь
Уз.227	Горького 24 ввод 2	25,16	0,025	Сталь
Уз.228	Уз.227	25,07	0,1	Сталь
Уз.228	Горького 23	27,07	0,032	Сталь
Уз.229	Уз.228	18,26	0,1	Сталь
Уз.229	Горького 29	11,85	0,032	Сталь
Уз.230	Уз.229	2,69	0,1	Сталь
Уз.230	Горького 22	25,91	0,032	Сталь
Уз.231	Уз.230	20,03	0,1	Сталь
Уз.231	ВК1270	21,11	0,05	Сталь
ВК1270	Горького 21	4,8	0,05	Сталь
Уз.232	Уз.231	4,72	0,1	Сталь
Уз.232	Горького 30	12,81	0,032	Сталь
ВК1272	Уз.232	20,61	0,1	Сталь
ВК1237	ВК1272	103,78	0,125	Сталь
ВК1272	ВК1273	91,39	0,15	Сталь
ВК1273	Уз.233	18,97	0,15	Сталь
Уз.233	2-й Лесной пер. 1	18,25	0,032	Сталь
Уз.233	ВК1275	25,52	0,15	Сталь
ВК1275	Уз.234	18,68	0,15	Сталь
Уз.234	Уз.235	7,55	0,032	Сталь
Уз.235	2-й Лесной пер. 3	13,62	0,032	Сталь
Уз.235	2-й Лесной пер. 2	27,36	0,032	Сталь
Уз.234	Уз.236	27,49	0,15	Сталь
Уз.236	2-й Лесной пер. 4	16,37	0,032	Сталь
Уз.236	Уз.237	23,47	0,15	Сталь
Уз.237	ВК1280	8,5	0,05	Сталь
ВК1280	2-й Лесной пер. 5	8,25	0,05	Сталь
Уз.237	Уз.238	66,03	0,15	Сталь
Уз.239	Уз.238	17,22	0,1	Сталь
Уз.239	ВК1283	13,39	0,05	Сталь
ВК1283	Маяковского 32	6,4	0,05	Сталь
Уз.240	Уз.239	28,24	0,1	Сталь
Уз.240	ВК1285	12,81	0,05	Сталь
ВК1285	Маяковского 30	6,43	0,05	Сталь
Уз.242	Уз.240	25,09	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.241	ВК1287	8,69	0,025	Сталь
ВК1287	Маяковского 28 ввод 2	10,73	0,025	Сталь
Уз.220	Уз.241	25,01	0,1	Сталь
Уз.241	Уз.242	4,76	0,1	Сталь
Уз.242	Маяковского 31	12,55	0,05	Сталь
Уз.238	Уз.243	28,76	0,15	Сталь
Уз.243	ВК1290	17,42	0,075	Сталь
ВК1290	Маяковского 33	13,92	0,05	Сталь
ВК1290	2-й Лесной пер. 8	12,01	0,025	Сталь
Уз.243	Уз.244	35,32	0,15	Сталь
Уз.244	Островского 34	15,68	0,032	Сталь
Уз.244	ВК1214	20,73	0,15	Сталь
Уз.245	Уз.166	2,16	0,1	Сталь
Уз.245	2-й Московрецкий пер. 7	19,63	0,1	Сталь
Уз.246	ВК1177	14,84	0,1	Сталь
Уз.246	Маяковского 12	18,42	0,025	Сталь
Уз.247	ВК1178	19,31	0,05	Сталь
Уз.247	ВК1295	6,53	0,032	Сталь
ВК1295	Маяковского 11	7,2	0,032	Сталь
Уз.248	Уз.247	33,18	0,05	Сталь
Уз.248	Маяковского 10	17,95	0,025	Сталь
Уз.249	Уз.248	20,02	0,05	Сталь
Уз.249	Маяковского 8 ввод 2	22,91	0,025	Сталь
Уз.333	Уз.249	13,69	0,05	Сталь
ВК1298	Маяковского 5	15,94	0,025	Сталь
Уз.250	ВК1298	25,36	0,05	Сталь
Уз.250	Маяковского 6 ввод 2	11,78	0,032	Сталь
Уз.251	Уз.250	1,58	0,05	Сталь
Уз.251	Маяковского 8 ввод 1	11,96	0,025	Сталь
Уз.252	Уз.251	27,18	0,05	Сталь
Уз.252	Горького 6	11,16	0,032	Сталь
Уз.253	Уз.252	5,01	0,05	Сталь
Уз.253	Горького 7	11,28	0,025	Сталь
Уз.10	Уз.253	26,72	0,05	Сталь
Уз.254	Уз.9	25,13	0,05	Сталь
Уз.254	ВК1304	13,73	0,025	Сталь
ВК1304	Горького 3	4,3	0,025	Сталь
ВК1298	ВК1305	33,08	0,05	Сталь
ВК1305	Маяковского 3	18,41	0,025	Сталь
ВК1305	Маяковского 6 ввод 1	27,61	0,025	Сталь
ВК1305	Уз.255	13,34	0,05	Сталь
Уз.255	Маяковского 4	19,83	0,032	Сталь
Уз.255	ВК1307	27,95	0,05	Сталь
ВК1307	Уз.256	34,18	0,05	Сталь
Уз.256	Маяковского 2	13	0,025	Сталь
Уз.256	Уз.257	25,36	0,05	Сталь
Уз.257	1-й Москворецкий пер. ввод 2	16,03	0,025	Сталь
Уз.257	Уз.258	9,88	0,05	Сталь
Уз.258	1-й Москворецкий пер. ввод 1	17,08	0,025	Сталь
Уз.258	Уз.259	11,21	0,05	Сталь
Уз.259	1-й Москворецкий пер.3	25,4	0,025	Сталь
Уз.259	Уз.260	38,48	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.260	1-й Москворецкий пер. 2	16,08	0,025	Сталь
Уз.260	Уз.261	27,57	0,05	Сталь
Уз.261	Горького 1	15,76	0,025	Сталь
Уз.174	ВК1314	9,33	0,025	Сталь
ВК1314	Островского 6	14,82	0,025	Сталь
Уз.174	Уз.262	23,71	0,05	Сталь
Уз.262	Островского 5	11,64	0,025	Сталь
ВК1207	Уз.263	20,1	0,15	Сталь
Уз.263	Докторова 48	17,98	0,025	Сталь
Уз.263	Уз.264	29,38	0,15	Сталь
Уз.264	Докторова 46	17,27	0,025	Сталь
Уз.264	Уз.265	17,3	0,15	Сталь
Уз.265	Докторова 44	17,74	0,03	Сталь
Уз.265	Уз.266	23,14	0,15	Сталь
Уз.266	Докторова 42	18,83	0,023	Сталь
Уз.266	ВК1320	1,32	0,15	Сталь
ВК1320	Уз.267	15,82	0,15	Сталь
Уз.267	Докторова 40	20,14	0,025	Сталь
Уз.267	Уз.268	21,85	0,15	Сталь
Уз.268	Докторова 38	18,41	0,025	Сталь
Уз.268	Уз.269	31,2	0,15	Сталь
Уз.269	Докторова 36	18,62	0,025	Сталь
Уз.269	ВК1324	21,27	0,15	Сталь
ВК1324	Уз.270	8,34	0,15	Сталь
Уз.270	2-й Московский пер. 17	26,61	0,025	Сталь
Уз.270	Уз.271	12,58	0,15	Сталь
Уз.271	Докторова 34	20,29	0,025	Сталь
Уз.271	Уз.272	38,1	0,15	Сталь
Уз.272	Уз.273	15,74	0,032	Сталь
Уз.273	Докторова 30 ввод 2	3,15	0,025	Сталь
Уз.273	Докторова 32	15,64	0,025	Сталь
Уз.272	Уз.274	16,04	0,15	Сталь
Уз.274	Докторова 30 ввод 1	17,7	0,025	Сталь
Уз.274	Уз.275	10,26	0,15	Сталь
Уз.275	Докторова 28	18,25	0,025	Сталь
Уз.275	ВК1331	8,9	0,15	Сталь
ВК1331	Уз.276	15,41	0,15	Сталь
Уз.276	ВК1333	12,26	0,025	Сталь
ВК1333	Докторова 26	5,97	0,025	Сталь
Уз.276	Уз.277	25,69	0,15	Сталь
Уз.277	Докторова 24	16,49	0,025	Сталь
Уз.277	Уз.278	19,99	0,1	Сталь
Уз.278	Докторова 22	19,09	0,023	Сталь
Уз.203	Уз.279	55,95	0,05	Сталь
Уз.279	3-й Москворецкий пер. 5	29,44	0,032	Сталь
ПГ113	Уз.280	41,01	0,15	Сталь
Уз.280	ВК1338	28,25	0,05	Сталь
ВК1338	Горького 14	3,19	0,05	Сталь
Уз.280	Уз.281	17,51	0,15	Сталь
Уз.281	Горького 15 ввод 2	23,49	0,032	Сталь
Уз.281	ВК1232	35,72	0,15	Сталь
ВК1013	Уз.147	38,09	0,25	Сталь
Уз.147	ВК861	54,28	0,25	Сталь
ВК637	ВК625	306,61	0,2	Сталь
ВК988	Склад	16,48	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК548	ВК988	254,22	0,15	Сталь
ВК185	ВК179	102,56	0,15	Сталь
ВК1345	ВК286	35,49	0,15	Сталь
ВК1346	ВК575	53,81	0,2	Сталь
ВК1346	Задвижка	1,88	0,05	Сталь
Задвижка	Андерса 40 ввод 1	6,46	0,05	Сталь
ВК1348	ВК1347	25,07	0,2	Сталь
ВК1347	Уз.282	22,28	0,1	Сталь
Уз.282	ВК1350	13,26	0,05	Сталь
ВК1350	Куйбышева 48	12,13	0,05	Сталь
Уз.282	Уз.283	5,64	0,1	Сталь
Уз.283	Куйбышева 39	9,63	0,05	Сталь
Уз.283	Уз.284	24,29	0,1	Сталь
Уз.284	Куйбышева 37	11,21	0,05	Сталь
Уз.284	Уз.285	10,92	0,1	Сталь
Уз.285	ВК1354	12,11	0,05	Сталь
ВК1354	Куйбышева 35	5,66	0,05	Сталь
Уз.285	Уз.286	12,58	0,1	Сталь
Уз.286	ВК1356	17,06	0,05	Сталь
ВК1356	Куйбышева 44	7,04	0,05	Сталь
Уз.286	Уз.287	18,98	0,1	Сталь
Уз.287	ВК1358	20,55	0,05	Сталь
ВК1358	Куйбышева 33	5,76	0,05	Сталь
Уз.287	Уз.288	2,56	0,1	Сталь
Уз.288	ВК1360	20,56	0,05	Сталь
ВК1360	Куйбышева 42	16,36	0,05	Сталь
Уз.288	ПГ116	1,8	0,1	Сталь
ПГ116	Уз.289	13,98	0,1	Сталь
Уз.289	ВК1362	21,43	0,05	Сталь
ВК1362	Куйбышева 40	6,53	0,05	Сталь
ВК1362	ВК1363	8,94	0,05	Сталь
ВК1363	Куйбышева 38	11,93	0,05	Сталь
Уз.289	ВК1364	5,87	0,05	Сталь
ВК1364	ВК1365	10,23	0,05	Сталь
ВК1365	Куйбышева 29	5,54	0,05	Сталь
ВК1364	ВК1366	4,48	0,05	Сталь
ВК1366	Куйбышева 31	8,75	0,05	Сталь
Уз.289	Уз.290	45,79	0,1	Сталь
Уз.290	ВК1368	3,06	0,05	Сталь
ВК1368	ВК1369	11,78	0,05	Сталь
Уз.290	Уз.291	18,05	0,1	Сталь
Уз.291	Куйбышева 36	23,11	0,032	Сталь
Уз.291	Уз.292	10,11	0,1	Сталь
Уз.292	ВК1372	4,94	0,015	Сталь
Уз.292	Уз.293	14,97	0,1	Сталь
Уз.293	ВК1374	31,59	0,05	Сталь
ВК1374	ВК1375	5,15	0,05	Сталь
ВК1374	Куйбышева 32	17,39	0,05	Сталь
Уз.293	Уз.294	18,89	0,1	Сталь
Уз.294	Куйбышева 21	18,28	0,05	Сталь
Уз.294	ПГ117	18,01	0,1	Сталь
ПГ117	Куйбышева 28	31,59	0,05	Сталь
ПГ117	Уз.295	14,62	0,1	Сталь
Уз.295	Куйбышева 17	12,96	0,05	Сталь
Уз.295	Уз.296	15,16	0,1	Сталь
Уз.296	ВК1379	7,23	0,032	Сталь
ВК1379	Куйбышева 15	5,37	0,032	Сталь
Уз.296	ВК1380	8,33	0,1	Сталь
ВК1380	ВК1381	11,54	0,05	Сталь
ВК1381	Куйбышева 26	7,39	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК1380	Уз.297	19,14	0,1	Сталь
Уз.297	ВК1383	19,44	0,05	Сталь
Уз.297	Уз.298	1,58	0,1	Сталь
Уз.298	ВК1385	20,04	0,05	Сталь
ВК1385	Куйбышева 24	4,81	0,05	Сталь
Уз.298	Уз.299	7,7	0,1	Сталь
Уз.299	Куйбышева 11	15,37	0,05	Сталь
Уз.299	Уз.300	5,18	0,1	Сталь
Уз.300	ВК1388	32,24	0,05	Сталь
ВК1388	Куйбышева 22	6,6	0,05	Сталь
Уз.300	Уз.301	8,95	0,1	Сталь
Уз.301	Уз.302	12,87	0,1	Сталь
Уз.302	Куйбышева 9	14,84	0,05	Сталь
Уз.302	Уз.303	3,17	0,1	Сталь
Уз.303	ВК1392	29,49	0,032	Сталь
ВК1392	Куйбышева 20	6,88	0,032	Сталь
Уз.303	Уз.304	4,67	0,1	Сталь
Уз.304	Куйбышева 18	35,68	0,05	Сталь
Уз.304	ВК1394	25,05	0,1	Сталь
ВК1394	Уз.305	5,92	0,1	Сталь
Уз.305	ВК1396	9,67	0,05	Сталь
ВК1396	Куйбышева 16	10,51	0,05	Сталь
Уз.305	Уз.306	21,04	0,1	Сталь
Уз.306	Куйбышева 7	12,59	0,05	Сталь
Уз.306	Уз.307	23,28	0,1	Сталь
Уз.307	Куйбышева 5	23,99	0,05	Сталь
Уз.307	Уз.308	9,88	0,1	Сталь
Уз.308	Куйбышева 10	37,94	0,05	Сталь
Уз.308	Уз.309	16,76	0,1	Сталь
Уз.309	Куйбышева 3	13,42	0,05	Сталь
Уз.309	Уз.310	7,47	0,1	Сталь
Уз.310	Куйбышева 8	61,41	0,05	Сталь
Уз.310	Уз.311	14,88	0,1	Сталь
Уз.311	Куйбышева 6	20,99	0,05	Сталь
Уз.311	Уз.312	8,99	0,1	Сталь
Уз.312	Куйбышева 1	13,01	0,05	Сталь
Уз.312	ВК1404	3,41	0,1	Сталь
ВК1404	Уз.313	30,49	0,032	Сталь
Уз.313	Куйбышева 4	5,59	0,032	Сталь
Уз.313	Куйбышева 2	10,81	0,032	Сталь
ВК1428	ВК613	20,33	0,15	Сталь
ПГ118	ДК	21,72	0,1	Сталь
ПГ118	ВК1435	49,85	0,1	Сталь
ВК1435	ВК1436	29,98	0,1	Сталь
ВК1436	ВК1437	25,16	0,1	Сталь
ВК274	ПГ118	91,29	0,1	Сталь
ВК1436	ВК1439	19,65	0,1	Сталь
ВК1439	ДК	19,34	0,1	Сталь
ВК1439	ПГ49	195,13	0,1	Сталь
Уз.314	ввод 3	14,72	0,025	Сталь
Уз.314		9,06	0,025	Сталь
ВК1441	ввод 2	14,48	0,025	Сталь
ВК1441	Уз.314	7,11	0,1	Сталь
ВК176	ВК1441	67,41	0,1	Сталь
ПГ54	ВК1442	20,25	0,2	Сталь
ВК1442	ПГ119	45,54	0,2	Сталь
ВК237	ВК1443	42,98	0,15	Сталь
ВК1443	Октябрьская 13 ввод 1	16,4	0,05	Сталь
ВК1443	Октябрьская 15	36,42	0,075	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК1443	ВК242	46,29	0,075	Сталь
ВК240	ВК1444	37,78	0,15	Сталь
ВК1444	ВК1445	24,25	0,15	Сталь
ВК1445	Торговый центр ввод 2	13,03	0,1	Сталь
ВК463	Андреса 26	62,04	0,1	Сталь
ВК1446	ВК172	147,05	0,4	Сталь
ПГ120	ВК1446	163,48	0,4	Сталь
ВК1447	ПГ120	77,49	0,4	Сталь
ВК1448	ВК1447	647,11	0,4	Сталь
ВК1449	ВК1448	46,81	0,4	Сталь
ПГ121	ВК1449	73,83	0,4	Сталь
ПГ45	ПГ121	152,6	0,4	Сталь
ВК1447	ВК1450	21,97	0,4	Сталь
ВК1450	ГПТУ-15	13,27	0,4	Сталь
ВК1446	Цех безалкогольных напитков	92,05	0,1	Сталь
ПГ55	ПГ122	79,99	0,2	Сталь
ПГ122	ВК1451	36,3	0,1	Сталь
ВК1451	Кондитерский цех	7,14	0,05	Сталь
ВК1451	ВК1452	13,96	0,1	Сталь
ВК1452	ПГ123	33,16	0,1	Сталь
ВК1452	Куйбышева 47а	41,31	0,05	Сталь
ПГ123	Куйбышева 49	73,38	0,1	Сталь
Уз.315	Котельная	61,47	0,1	Сталь
Уз.316	Победы 15	25,24	0,1	Сталь
ВК1457	ВК1456	40,39	0,2	Сталь
ВК1457	Лермонтова 1	14,6	0,025	Сталь
Уз.317	ПГ151	6,33	0,025	Сталь
ВК1459	Уз.317	69,18	0,3	Сталь
ПГ124	ВК1459	77,34	0,3	Сталь
Уз.318	ВК1040	44,55	0,15	Сталь
ВК1039	ПГ124	277,6	0,3	Сталь
ВК1461	ВК80	82,06	0,2	Сталь
ВК1461	ВК134	28,02	0,2	Сталь
ВК135	ВК1461	43,78	0,2	Сталь
ВК777	ВК793	75,46	0,1	Сталь
ВК770	Московская 26	29,79	0,1	Сталь
ВК769	Киселева 2	9,35	0,05	Сталь
ВК1462	ВК1457	103,81	0,3	Сталь
ВК1462	ВК1463	24,9	0,3	Сталь
ВК1463	ВК1464	71,38	0,3	Сталь
ВК208	ВК3123	9,05	0,15	Сталь
ВК254	ВК1465	283,17	0,1	Сталь
ВК1465	Докторова 12а	18,8	0,075	Сталь
ВК1466	ВК408	178,4	0,1	Сталь
ВК1467	ВК1466	5,42	0,1	Сталь
ВК1468	ВК1467	38,53	0,3	Сталь
ВК241	ВК1469	26,11	0,15	Сталь
ВК1469	Советская 11а	7,13	0,15	Сталь
ВК1470	Уз.319	16,6	0,1	Сталь
Уз.319	Уз.334	3,39	0,1	Сталь
Уз.320	Уз.335	6,97	0,1	Сталь
Уз.321	Уз.322	19,9	0,1	Сталь
Уз.322	Уз.323	14,34	0,1	Сталь
Уз.323	Уз.324	21,54	0,1	Сталь
Уз.324	Уз.325	19,95	0,1	Сталь
Уз.325	Уз.326	20,78	0,1	Сталь
Уз.326	Уз.327	11,18	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК1480	ВК1121	18,43	0,1	Сталь
Уз.326	Дивочкина 38	18,94	0,05	Сталь
Уз.327	Дивочкина 41	15,52	0,05	Сталь
Уз.326	ВК1481	2,43	0,05	Сталь
ВК1481	Дивочкина 39	13,02	0,05	Сталь
Уз.325	Дивочкина 37	14,48	0,032	Сталь
Уз.325	Дивочкина 36	18,62	0,032	Сталь
Уз.324	Дивочкина 34	17,26	0,032	Сталь
Уз.324	Дивочкина 35	14,96	0,032	Сталь
Уз.323	ВК1482	13,13	0,032	Сталь
ВК1482	Дивочкина 32	5,58	0,032	Сталь
Уз.323	Дивочкина 33	15,5	0,032	Сталь
Уз.321	Дивочкина 29	14,18	0,032	Сталь
Уз.320	Дивочкина 26	18,54	0,032	Сталь
Уз.319	ВК1483	13,41	0,032	Сталь
ВК1483	Дивочкина 24	5,73	0,032	Сталь
ВК1470	Дивочкина 23	15,23	0,032	Сталь
Уз.328	ВК1484	20,91	0,3	Сталь
Уз.328	ВК1486	5,74	0,032	Сталь
ВК1486	Инициативная 1	8,68	0,032	Сталь
Уз.336	Уз.328	30,7	0,3	Сталь
Уз.329	Инициативная 5	15,61	0,032	Сталь
ВК1484	ВК3089	6,99	0,1	Сталь
Уз.330	ВК1489	86,79	0,1	Сталь
ВК1489	Речная 17	42,05	0,032	Сталь
ВК1489	Уз.331	9,39	0,1	Сталь
Уз.331	Речная 15	23,01	0,032	Сталь
Уз.331	ВК1491	27,02	0,1	Сталь
ВК1491	Речная 13	28,19	0,032	Сталь
ВК1491	Уз.332	14,2	0,032	Сталь
Уз.332	Речная 11	29,19	0,032	Сталь
ВК1298	Уз.333	13,62	0,05	Сталь
Уз.333	ВК1495	5,29	0,032	Сталь
ВК1495	Маяковского 7	5,09	0,032	Сталь
Уз.334	Уз.320	13,83	0,1	Сталь
Уз.334	Дивочкина 25	21,71	0,032	Сталь
Уз.321	Дивочкина 28	22,44	0,032	Сталь
Уз.322	Дивочкина 31	16,19	0,032	Сталь
Уз.322	Дивочкина 30	22,18	0,032	Сталь
Уз.335	Уз.321	19,66	0,1	Сталь
Уз.335	ВК1498	23,17	0,032	Сталь
ВК1498	Дивочкина 27	4,6	0,032	Сталь
Уз.336	Инициативная 20	17,56	0,032	Сталь
Уз.338	ВК1502	4,92	0,032	Сталь
ВК1502	Дивочкина 3	6,52	0,032	Сталь
Уз.338	Уз.339	10,71	0,1	Сталь
Уз.339	ВК1504	15,59	0,032	Сталь
ВК1504	Чехова 2	4,69	0,032	Сталь
Уз.340	Чехова 4	25,41	0,032	Сталь
Уз.340	ВК1506	19,24	0,1	Сталь
ВК1506	Чехова 5	12,11	0,032	Сталь
ВК1506	Чехова 6	24,04	0,032	Сталь
Уз.337	ВК1507	2,86	0,032	Сталь
ВК1507	Дивочкина 4	5,75	0,032	Сталь
Уз.337	ВК1508	8,93	0,032	Сталь
ВК1508	Дивочкина 5	8,9	0,032	Сталь
Уз.341	Уз.337	37,42	0,1	Сталь
Уз.341	Дивочкина 7	17,75	0,032	Сталь
Уз.341	Дивочкина 6	8,36	0,032	Сталь
Уз.342	Уз.341	16,19	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.342	ВК1511	18,81	0,032	Сталь
ВК1511	Дивочкина 9	12,72	0,032	Сталь
Уз.343	Уз.342	15,68	0,1	Сталь
Уз.344	Уз.343	28,58	0,1	Сталь
Уз.345	Уз.344	22,4	0,1	Сталь
Уз.346	Уз.345	11,53	0,1	Сталь
ВК1516	Уз.346	2,8	0,1	Сталь
ВК1516	ВК1517	6,51	0,032	Сталь
ВК1517	Дивочкина 14	12,42	0,032	Сталь
Уз.343	Дивочкина 8	6,32	0,032	Сталь
Уз.344	ВК1518	4,62	0,032	Сталь
ВК1518	Дивочкина 10	4,14	0,032	Сталь
Уз.344	ВК1519	23,31	0,032	Сталь
ВК1519	Дивочкина 11	6,32	0,032	Сталь
Уз.345	Дивочкина 12	6,59	0,032	Сталь
Уз.346	ВК1520	21,85	0,032	Сталь
ВК1520	Дивочкина 13	5,77	0,032	Сталь
Уз.347	ВК1516	30,57	0,1	Сталь
Уз.347	Дивочкина 16	8,4	0,032	Сталь
ВК1522	Дивочкина 22	26,94	0,032	Сталь
Уз.348	ВК1522	7,45	0,1	Сталь
Уз.349	Уз.348	13,16	0,1	Сталь
ВК1524	ВК1468	236,46	0,3	Сталь
ВК1524	Уз.348	68,27	0,1	Сталь
Уз.349	ВК1470	17,67	0,1	Сталь
ВК1484	Уз.349	82,73	0,1	Сталь
ВК1506	ВК1526	23,52	0,1	Сталь
ВК1526	ВК1527	19,02	0,1	Сталь
ВК1527	Чапаева 7	12,12	0,05	Сталь
ВК1527	Уз.350	30,94	0,1	Сталь
Уз.350	Уз.351	14,12	0,1	Сталь
Уз.351	ВК1530	4,73	0,032	Сталь
Уз.351	ВК1532	10,76	0,1	Сталь
Уз.353	ВК1532	17,67	0,032	Сталь
Уз.353	ФОК	12,49	0,032	Сталь
ВК1532	Чапаева 6а	20,85	0,032	Сталь
ВК1532	ВК1535	20,02	0,1	Сталь
ВК1535	Чапаева 4	21,34	0,1	Сталь
ВК1535	ВК1536	39,64	0,1	Сталь
ВК1536	ДК	20,53	0,05	Сталь
ВК1536	Чапаева 2	30,14	0,05	Сталь
ВК1536	Уз.357	19,77	0,1	Сталь
Уз.355	ВК1538	19,99	0,3	Сталь
Уз.356	ВК402	16,2	0,3	Сталь
ВК1538	Уз.356	64,12	0,3	Сталь
ВК1538	ВК1540	13,33	0,05	Сталь
ВК1540	ВК1541	17,41	0,05	Сталь
ВК1541	Карла Маркса 28	7,81	0,05	Сталь
Уз.355	ВК3094	60,08	0,1	Сталь
ВК1542	ВК3090	73,61	0,1	Сталь
ВК1543	ВК1544	16,74	0,1	Сталь
ВК1544	ВК1545	42,74	0,1	Сталь
ВК1545	ПГ125	68,3	0,1	Сталь
ПГ125	Детский сад 9	12,28	0,1	Сталь
ПГ77	Карла Маркса 26	20,41	0,1	Сталь
ВК411	ПГ126	65,48	0,3	Сталь
ПГ126	Мичурина 9 ввод 2	12,83	0,05	Сталь
ПГ126	Мичурина 9а	13,45	0,05	Сталь
ВК1546	ВК411	59,84	0,2	Сталь
ВК1546	ВК414	71,7	0,2	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК2794	ВК1058	22,17	0,05	Сталь
ВК1054	ВК1547	38,42	0,15	Сталь
ВК1547	Ленинская 19 ввод 1	15,85	0,05	Сталь
Уз.357	Уз.998	160,69	0,1	Сталь
ВК1549	Уз.357	4,05	0,1	Сталь
Уз.370	ВК1549	78,75	0,1	Сталь
ВК1552	ВК1551	53,43	0,1	Сталь
ВК1554	Уз.358	46,94	0,1	Сталь
Уз.359	ВК1554	84,8	0,1	Сталь
ВК1556	Уз.359	33,15	0,1	Сталь
Уз.360	ВК1556	23,51	0,1	Сталь
ВК1558	Уз.360	7,94	0,1	Сталь
Уз.361	ВК1554	59,42	0,1	Сталь
ВК2925	Уз.361	33,31	0,1	Сталь
ВК1560	ВК1561	15,52	0,1	Сталь
ВК1561	ВК1562	25,91	0,1	Сталь
Уз.367	ВК1563	14,77	0,1	Сталь
Уз.878	Уз.362	11,36	0,1	Сталь
Уз.364	Уз.363	19,42	0,1	Сталь
Уз.365	Уз.364	13,6	0,1	Сталь
Уз.366	Уз.365	11,19	0,1	Сталь
ВК1569	Уз.366	18,34	0,1	Сталь
ВК1570	ВК1569	28,76	0,1	Сталь
Уз.366	Чапаева 17	12,71	0,032	Сталь
Уз.365	Чапаева 20	20,33	0,032	Сталь
Уз.364	Детская школа искусств №4	10,42	0,032	Сталь
Уз.363	Чапаева 18	20,96	0,032	Сталь
Уз.362	Чапаева 11	5,23	0,032	Сталь
Уз.362	Уз.367	5,53	0,09	Сталь
Уз.367	Чапаева 14	19,11	0,05	Сталь
Уз.369	Уз.368	11,5	0,09	Сталь
Уз.368	Чапаева 16	19,64	0,05	Сталь
Уз.363	Уз.369	13,84	0,09	Сталь
Уз.369	Чапаева 13	11,26	0,05	Сталь
ВК1569	Чапаева 19	11,39	0,05	Сталь
Уз.371	Уз.370	15,3	0,1	Сталь
Уз.371	Озерная 2	16,49	0,05	Сталь
Уз.372	Уз.371	42,54	0,1	Сталь
ВК2921	Уз.373	52,89	0,1	Сталь
ВК1578	ВК1579	7,51	0,1	Сталь
ВК1579	Уз.374	83,95	0,1	Сталь
ВК1581	ВК1582	44,1	0,1	Сталь
ВК1582	ВК1583	42,07	0,1	Сталь
ВК1583	ВК1584	38,94	0,1	Сталь
ВК1584	Уз.375	45,13	0,1	Сталь
Уз.375	ВК1586	19,23	0,1	Сталь
ВК1586	Восточная 21	36,05	0,032	Сталь
ВК1586	ВК1587	24,5	0,1	Сталь
ВК1587	ВК1588	21,94	0,1	Сталь
ВК1588	ВК1589	17,16	0,1	Сталь
ВК1589	ВК1590	19,58	0,1	Сталь
ВК1590	ВК2399	29,73	0,1	Сталь
ВК1593	Монтажная 16	28,02	0,05	Сталь
ВК1593	Монтажная 2 ввод1	17,53	0,05	Сталь
ВК1593	ВК1594	30,96	0,05	Сталь
ВК1594	Монтажная 18 ввод 1	27,63	0,05	Сталь
ВК1594	ВК1595	38,84	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК1595	Монтажная 18 ввод 2	43,34	0,05	Сталь
ВК1595	ВК1596	49,1	0,1	Сталь
ВК1596	ВК1597	22,03	0,1	Сталь
ВК1597	ул. 40 лет Октября 23	18,47	0,05	Сталь
ВК1597	ВК1598	34,35	0,1	Сталь
ВК1598	ул. 40 лет Октября 21	17,81	0,05	Сталь
ВК1598	ВК1599	27,33	0,15	Сталь
ВК1599	ул. 40 лет Октября 19	15,16	0,05	Сталь
ВК1599	ВК1600	44,33	0,15	Сталь
ВК1600	ВК1601	32,35	0,15	Сталь
ВК1601	ВК1602	28,04	0,15	Сталь
ВК1602	Монтажная 2 ввод 2	28,2	0,05	Сталь
ВК1597	ул. 40 лет Октября 25	43,77	0,1	Сталь
ВК1603	Белинского 3	10,42	0,05	Сталь
ВК1603	Белинского 5а	34,1	0,05	Сталь
ВК1604	ВК1603	33,54	0,05	Сталь
ВК1605	ВК1604	104,47	0,1	Сталь
ВК1605	Уз.1003	19,07	0,1	Сталь
ВК1606	ВК1605	78,23	0,1	Сталь
Уз.377	ул. 40 лет Октября 5	9,92	0,05	Сталь
Уз.378	Уз.377	30,13	0,1	Сталь
Уз.378	ул. 40 лет Октября 3	9,47	0,05	Сталь
Уз.379	Уз.378	29,77	0,1	Сталь
Уз.379	ввод 1	8,8	0,05	Сталь
Уз.380	Уз.379	4,01	0,1	Сталь
Уз.380	ул. 40 лет Октября 1 ввод 2	9,3	0,05	Сталь
ВК1612	ВК1611	21,9	0,1	Сталь
Уз.381	ВК1604	22,31	0,1	Сталь
Уз.381	Белинского 8	8,62	0,05	Сталь
Уз.382	Уз.381	29,24	0,1	Сталь
Уз.382	Белинского 6	8,38	0,05	Сталь
Уз.383	Уз.382	29,41	0,1	Сталь
Уз.383	Белинского 4	7,61	0,05	Сталь
Уз.384	ВК1612	17,02	0,1	Сталь
Уз.384	Гражданская 24	9,13	0,05	Сталь
ВК1617	Уз.384	5,91	0,2	Сталь
ВК1617	Гражданская 23	18,18	0,2	Сталь
ВК1618	ВК1617	19,94	0,1	Сталь
ВК1618	ВК1619	38,79	0,1	Сталь
ВК1619	Школа № 17	20,37	0,1	Сталь
Уз.384	ВК1621	58,32	0,1	Сталь
ВК1621	Уз.386	9,4	0,1	Сталь
Уз.386	Гражданская 20	10,23	0,05	Сталь
Уз.386	Уз.387	39,4	0,1	Сталь
Уз.387	Гражданская 18	10,94	0,05	Сталь
ПГ75	ВК386	53,49	0,15	Сталь
ВК1624	ВК1063	29,73	0,1	Сталь
ВК1624	ПГ75	68,9	0,15	Сталь
ВК1625	Инициативная 56	16	0,05	Сталь
ВК1625	ВК1626	26,13	0,3	Сталь
ВК1626	ВК1627	18,58	0,3	Сталь
ВК1627	Инициативная 52	11,3	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК1626	Инициативная 37	26,22	0,05	Сталь
ВК1627	Уз.394	19,9	0,3	Сталь
Уз.394	Инициативная 35	26,66	0,05	Сталь
Уз.393	Инициативная 33	24,3	0,05	Сталь
Уз.393	ВК1628	13,65	0,3	Сталь
ВК1629	Уз.392	27,38	0,3	Сталь
Уз.392	Инициативная 27	21,82	0,05	Сталь
ВК1630	ВК1631	23,5	0,3	Сталь
ВК1631	Инициативная 40	10,96	0,05	Сталь
ВК1631	Уз.391	18,4	0,3	Сталь
Уз.391	Уз.390	1,97	0,3	Сталь
Уз.390	Уз.389	4,31	0,3	Сталь
Уз.390	Инициативная 21	22,34	0,05	Сталь
Уз.389	Инициативная 38	11,42	0,05	Сталь
Уз.388	Инициативная 36	11,26	0,05	Сталь
Уз.388	ВК1632	21,92	0,3	Сталь
ВК1632	Инициативная 34	11,95	0,05	Сталь
ВК828	ВК2612	81,87	0,1	Сталь
ВК1640	ВК1641	25,48	0,1	Сталь
ВК1642	Уз.395	21,11	0,125	Сталь
Уз.395	Уз.396	25,92	0,125	Сталь
Уз.395	Фурманова 8	18,91	0,05	Сталь
ПГ148	Московская 1	58,37	0,125	Сталь
ВК1646	ВК1647	26,48	0,1	Сталь
ВК1647	Московская 4в	11,02	0,025	Сталь
ВК1647	ВК1648	28,47	0,1	Сталь
ВК1648	Московская 4б	10,55	0,025	Сталь
ВК1648	ВК1649	15,37	0,1	Сталь
ВК1649	Детский сад №10 ввод 2	34,49	0,025	Сталь
ВК1650	ВК2609	25,18	0,025	Сталь
ВК1651	Московская 2б	8,15	0,025	Сталь
ВК1651	ВК1652	65,03	0,1	Сталь
ВК1652	ВК1653	19,65	0,15	Сталь
ВК1653	Уз.397	54,93	0,15	Сталь
Уз.397	ВК786	47,8	0,15	Сталь
Уз.397	Московская 4а	14,16	0,05	Сталь
ВК1653	Московская 2в	15,23	0,025	Сталь
ВК785	Детский сад №10 ввод 1	6,74	0,025	Сталь
Уз.398	ВК1649	38,52	0,1	Сталь
Уз.398	Московская 6б	12,04	0,05	Сталь
ВК312	ВК1656	121,08	0,2	Сталь
Камера №5	ВК1656	61,99	0,25	Сталь
ВК1657	ПГ130	26,74	0,15	Сталь
ВК1657	ПГ212	13,01	0,2	Сталь
Уз.306	Уз.399	28,08	0,05	Сталь
Уз.399	Куйбышева 14	8,55	0,05	Сталь
Уз.399	Куйбышева 12	11,21	0,05	Сталь
ВК1658	ВК3246	22,43	0,1	Сталь
Уз.400	2-я заводская 2б	7,91	0,1	Сталь
Уз.400	Уз.401	32,13	0,2	Сталь
Уз.401	2	30,02	0,2	Сталь
Уз.401	2-я заводская 2а	19,31	0,1	Сталь
ВК1658	Уз.402	22,44	0,15	Сталь
Уз.402	2-я заводская 3	22,1	0,032	Сталь
Уз.402	5	49,35	0,1	Сталь
ВК1658	Уз.403	184,78	0,3	Сталь
Уз.403	Уз.404	8,27	0,15	Сталь
Уз.404	2-я заводская 1	14,37	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.403	Уз.405	21,96	0,15	Сталь
Уз.404	Уз.406	37,04	0,1	Сталь
Уз.406	2-я заводская 1а	22,6	0,075	Сталь
Уз.405	2-я заводская 2	14,14	0,1	Сталь
Уз.403	ВК1667	109,17	0,3	Сталь
ВК1667	Цех ВЗТ	14,09	0,1	Сталь
ВК1667	ВК1668	56,78	0,3	Сталь
ВК1668	Столовая	16,86	0,032	Сталь
ВК1668	ВК1669	75,12	0,15	Сталь
ВК1669	Уз.407	5	0,15	Сталь
Уз.407	Пож. часть №70 ввод 2	43,09	0,1	Сталь
Уз.407	ВК1671	50,56	0,15	Сталь
ВК1671	ВК1672	8,01	0,15	Сталь
ВК1672	ВК1675	25,69	0,2	Сталь
ВК1675	ВК1676	46,1	0,15	Сталь
ВК1677	ВК1675	18,17	0,15	Сталь
ВК1677	ВК1678	30,7	0,1	Сталь
ВК1678	Здание общественных организаций	10,28	0,1	Сталь
ВК1673	Центральная душевая ввод 1	27,99	0,1	Сталь
ВК1673	ВК1679	9,43	0,15	Сталь
ВК1679	Центральная душевая ввод 2	34,29	0,1	Сталь
ВК1679	ВК1680	25,97	0,15	Сталь
ВК1680	Сооружение НАС 1-13-4	17,43	0,025	Сталь
ВК1676	ВК1682	16,5	0,025	Сталь
ВК1676	Уз.410	66,36	0,2	Сталь
ВК1682	ВК1684	32,75	0,1	Сталь
ВК1684	ВК1685	44,38	0,1	Сталь
ВК1685	Пож. часть №70 ввод 1	12,43	0,05	Сталь
ВК1685	Магазин СМИ	64,3	0,05	Сталь
ВК1682	ВК1686	81,8	0,1	Сталь
ВК1686	ВК1687	32,07	0,1	Сталь
ВК1687	НИИ по удобрениям и фосфорной кислоте	21,7	0,05	Сталь
ВК1687	Уз.411	3,59	0,1	Сталь
Уз.411	Уз.412	238,15	0,2	Сталь
Уз.412	Заводская 2	11,73	0,05	Сталь
ВК1956	насосная КН	18,54	0,05	Сталь
ВК1691	Котельная	62,55	0,1	Сталь
ВК1691	Квасильное отделение	22,91	0,025	Сталь
ВК1437	Уз.414	48,51	0,1	Сталь
Уз.414	Уз.415	95,48	0,15	Сталь
ВК1464	ДВС	32,03	0,15	Сталь
Уз.416	ВК1691	47,62	0,1	Сталь
ПГ191	Уз.416	81,43	0,1	Сталь
Уз.412	ПГ191	110,09	0,2	Сталь
Уз.416	Овощехранилище	33,17	0,1	Сталь
Уз.416	Уз.419	92,76	0,1	Сталь
Уз.419	Стройгруппа	17,6	0,1	Сталь
ВК1691	ВК1699	151,82	0,1	Сталь
ВК1699	Склад	5,14	0,05	Сталь
ВК1699	ВК1700	27,47	0,1	Сталь
ВК1700	Склад	83,79	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК596	Маркина 17 ввод 1	70,77	0,15	Сталь
ВК658	Новая 7	19,26	0,025	Сталь
Уз.72	Сосновый пер. 3	19,66	0,05	Сталь
Уз.63	Уз.421	16,22	0,1	Сталь
Уз.421	Уз.422	26,67	0,032	Сталь
Уз.422	Медицинская 10	11,88	0,032	Сталь
ВК157	Уз.423	22,68	0,1	Сталь
Уз.423	Победы 9 ввод 1	8,71	0,032	Сталь
Уз.423	Победы 11	11,99	0,032	Сталь
Уз.412	ВК1706	7,64	0,2	Сталь
ВК1706	ВК1707	83,58	0,2	Сталь
ВК1707	ВК1708	98,66	0,15	Сталь
ВК1708	ВК1709	139,67	0,15	Сталь
ВК1709	Уз.424	4,41	0,15	Сталь
ВК1707	жилой дом	77,54	0,2	Сталь
1	ВК1143	67,17	0,1	Сталь
ВЗУ Лесной Скв №6	ВК2839	74,97	0,15	Сталь
РЧВ №1	ВЗУ Лесной НС 2-го подъема	103,05	0,4	Сталь
ВК3403	ВК1036	161,51	0,5	Сталь
Уз.426	Котельная	16,68	0,25	Сталь
ВЗУ Москворецкий НС 2-го подъема	Уз.899а	2,3	0,5	Сталь
ВК1036	ВК3393	42,48	0,5	Сталь
Уз.428	Фрунзе 18	20,26	0,05	Сталь
Уз.428	Уз.429	29,32	0,3	Сталь
Уз.429	Уз.430	3,48	0,05	Сталь
Уз.429	Фрунзе 20	17,06	0,05	Сталь
Уз.430	Уз.431	0,99	0,1	Сталь
Уз.431	Боровая 10	14,02	0,025	Сталь
Уз.429	ВК2929	18,77	0,3	Сталь
Уз.432	Колхозная 1	16,52	0,05	Сталь
Уз.432	Уз.435	17,75	0,05	Сталь
Уз.435	Боровая 14	13,06	0,05	Сталь
Уз.435	Уз.436	39,96	0,1	Сталь
Уз.436	Боровая 16	14,53	0,05	Сталь
Уз.430	Уз.437	25,88	0,1	Сталь
Уз.437	Боровая 12	19,06	0,05	Сталь
Уз.436	Уз.439	5,17	0,15	Сталь
Уз.439	Боровая	30,14	0,05	Сталь
Уз.439	Уз.440	28,2	0,15	Сталь
Уз.440	18	15,15	0,05	Сталь
Уз.440	Уз.441	78,07	0,15	Сталь
Уз.443	ВК1038	175,64	0,3	Сталь
Уз.941	ВК1715	108,22	0,5	Сталь
Уз.443	Уз.444	18,78	0,1	Сталь
Уз.444	Боровая 2	18,53	0,05	Сталь
Уз.445	Боровая 8	16,31	0,05	Сталь
Уз.431	Уз.445	31,23	0,1	Сталь
ПГ219	Уз.446	69,89	0,4	Сталь
Уз.446	Уз.447	1,7	0,4	Сталь
Уз.447	ВК46	33,24	0,4	Сталь
Уз.446	Котельная №2	17,4	0,4	Сталь
Уз.448	ВК46	9,27	0,3	Сталь
Уз.449	Уз.448	3,98	0,3	Сталь
ВК3206	Уз.449	31,7	0,3	Сталь
Уз.449	Котельная №1	33,03	0,1	Сталь
ВК363	Уз.451	116,7	0,4	Сталь
Уз.2	Уз.453	65,35	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.453	Зелинского 1а ввод 1	3,94	0,1	Сталь
Уз.453	Зелинского 1а ввод 2	64,03	0,1	Сталь
ВК9	Уз.455	17,9	0,1	Сталь
Уз.455	Кагана 10	6,91	0,1	Сталь
Уз.455	Кагана 12к7	44,24	0,1	Сталь
ВК999	Уз.145	16,42	0,1	Сталь
ВК37	МФЦ по предоствлению госуслуг	22,16	0,1	Сталь
ПГ35	Зелинского 10а	14,4	0,1	Сталь
ВК62	ООО	27,81	0,1	Сталь
ВК3077	Уз.456	30,31	0,6	Сталь
Уз.457	Уз.452	53,75	0,6	Сталь
ВК45	ВК57	96,81	0,3	Сталь
ВК57	ВК58	21,66	0,3	Сталь
ВК58	Камера №3	18,73	0,3	Сталь
ПГ91	ПГ92	95,66	0,2	Сталь
ВК61	ВК62	113,36	0,3	Сталь
ПГ98	ПГ32	82,53	0,2	Сталь
Задвижка	ПГ99	35,3	0,2	Сталь
ПГ112	ВК63	87,14	0,2	Сталь
ВК3217	ПГ34	36,65	0,2	Сталь
ПГ35	Задвижка	113,17	0,2	Сталь
ВК1109	ВК1111	72,61	0,15	Сталь
ВК1111	ВК1112	26,49	0,15	Сталь
ПГ102	ВК1111	102,05	0,15	Сталь
ПГ102	Западная 12	35,65	0,1	Сталь
ВК1107	ПГ102	77,87	0,1	Сталь
ВК1106	ВК1107	46,59	0,1	Сталь
ВК1106	ВК1105	24,64	0,3	Сталь
ВК1105	Западная 13	4,56	0,05	Сталь
ВК1098	Кагана 27/10	12,4	0,1	Сталь
Задвижка	Кагана 8	23,03	0,1	Сталь
ПГ4	ПГ39	22,14	0,2	Сталь
ПГ39	ВК1002	61,55	0,2	Сталь
ВК56	ВК57	54,3	0,4	Сталь
Уз.143	ВК995	64,35	0,1	Сталь
Уз.220	Маяковского 29	13,06	0,1	Сталь
ВК1227	Маяковского 19	9,32	0,035	Сталь
Уз.200	Маяковского 18	16,61	0,032	Сталь
ВК1275	Уз.458	15,74	0,032	Сталь
Уз.458	Уз.459	22,22	0,032	Сталь
Уз.458	Воскресенское лесничество	12,89	0,032	Сталь
Уз.228	Горького 28	11,35	0,05	Сталь
ВК1461	Менделеева 21	14,97	0,032	Сталь
ПГ48	Лицей №22	83,62	0,1	Сталь
ВК137	Уз.460	12,06	0,15	Сталь
Уз.460	ВК264	23,91	0,15	Сталь
Уз.460	Менделеева 26а	4,74	0,05	Сталь
ВК138	Уз.461	9,69	0,1	Сталь
Уз.461	Менделеева 20 ввод 1	2,87	0,05	Сталь
Уз.461	Уз.462	32,89	0,05	Сталь
Уз.462	Уз.463	10,01	0,05	Сталь
Уз.463	ввод 2	4,74	0,05	Сталь
Уз.463	Менделеева 16	50,05	0,1	Сталь
Уз.463	Менделеева 18	17,86	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК1761	ПГ47	72,78	0,2	Сталь
ВК1761	Физкультурный пер. 6	12,01	0,2	Сталь
ВК266	ВК1761	65,94	0,15	Сталь
ВК266	Уз.315	19,12	0,1	Сталь
ВК144	Уз.464	29,86	0,1	Сталь
Уз.464	Уз.316	9,19	0,1	Сталь
Уз.464	Победы 17	2,79	0,05	Сталь
ПГ67	Уз.465	12,69	0,1	Сталь
Уз.465	Менделеева 28	2,57	0,1	Сталь
Уз.465	Менделеева 26	70,52	0,1	Сталь
ВК276	ВК1764	88,76	0,225	Сталь
ВК1764	Победы 22	16,25	0,1	Сталь
ВК1764	ВК1765	63,1	0,225	Сталь
ВК1765	Уз.466	66,03	0,2	Сталь
Уз.466	Уз.467	7,45	0,2	Сталь
Уз.467	Победы 20	26,58	0,1	Сталь
ВК1764	ВК274	56,77	0,075	Сталь
ВК1765	ВК274	94,17	0,1	Сталь
Уз.467	Уз.468	52,21	0,2	Сталь
ВК95	Уз.468	9,55	0,2	Сталь
Уз.468	ВК159	61,81	0,2	Сталь
Уз.423	Уз.469	42,17	0,1	Сталь
Уз.469	ВК158	62,76	0,1	Сталь
Уз.469	Октябрьская 3	19,26	0,075	Сталь
ВК227	Уз.470	40,73	0,1	Сталь
Уз.470	ВК229	48,97	0,1	Сталь
Уз.470	Октябрьская 24	9,73	0,05	Сталь
Уз.471	Здание	54,63	0,05	Сталь
ВК1772	ВК299	42,5	0,15	Сталь
ПГ72	ВК1772	86,84	0,15	Сталь
ВК1772	Уз.472	26,53	0,05	Сталь
Уз.472	Железнодорожная 2г	9,42	0,05	Сталь
Уз.472	Уз.471	34,4	0,05	Сталь
ПГ64	ВК1774	11,36	0,2	Сталь
ВК1774	ПГ65	12,98	0,2	Сталь
ВК1774	Железнодорожная 10	45,74	0,05	Сталь
ВК297	Пионерская 12	20,17	0,05	Сталь
ВК194	Пионерская 10	14,48	0,05	Сталь
ВК194	Уз.473	59,31	0,15	Сталь
ВК223	ОАО	40,03	0,15	Сталь
ПГ63	ОАО	52,68	0,1	Сталь
ВК220	ВК220а	14,11	0,05	Сталь
ВК219	Уз.474	19,52	0,1	Сталь
Уз.474	ВК213	24,06	0,1	Сталь
ВК1779	ВК204	58,37	0,3	Сталь
ВК1779	Железнодорожная 27	15,15	0,025	Сталь
Уз.475	ВК1779	18,91	0,1	Сталь
Уз.475	Железнодорожная 29	15,34	0,025	Сталь
Уз.476	Уз.475	36,07	0,1	Сталь
Уз.476	Железнодорожная 31	20,07	0,032	Сталь
ВК1782	Уз.476	17,18	0,1	Сталь
ВК1782	Железнодорожная 33	15,96	0,025	Сталь
Уз.477	ВК1782	27,39	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.477	Железнодорожная 35	15,03	0,025	Сталь
Уз.478	Уз.477	23,98	0,1	Сталь
Уз.478	Железнодорожная 37 ввод 2	14,31	0,025	Сталь
Уз.479	Уз.478	12,11	0,1	Сталь
Уз.479	Железнодорожная 37 ввод 1	14,1	0,025	Сталь
ВК1786	Уз.479	13,75	0,1	Сталь
ВК1786	Гараж	14,89	0,1	Сталь
ВК1786	ВК1787	27,65	0,1	Сталь
ВК1787	Уз.480	18,35	0,1	Сталь
ВК1786	Железнодорожная 39	22,25	0,025	Сталь
Уз.481	ВК1786	36,89	0,3	Сталь
Уз.481	Железнодорожная 41	15,24	0,025	Сталь
ВК1790	Уз.481	224,16	0,3	Сталь
Уз.482	ВК1790	12,56	0,3	Сталь
Уз.482	Железнодорожная 72 ввод 1	13,25	0,05	Сталь
Уз.483	Уз.482	30,22	0,3	Сталь
Уз.483	Железнодорожная 74	13,07	0,05	Сталь
Уз.484	Уз.483	17,84	0,3	Сталь
Уз.484	Железнодорожная 76	13,51	0,05	Сталь
Уз.485	Уз.484	23,98	0,3	Сталь
Уз.485	Железнодорожная 78	13,13	0,025	Сталь
ВК1790	Уз.486	18,27	0,025	Сталь
Уз.486	Железнодорожная 72 ввод 2	7,14	0,015	Сталь
Уз.486	Уз.487	33,34	0,025	Сталь
Уз.487	Железнодорожная 70	10,06	0,015	Сталь
Уз.487	Уз.488	19,33	0,025	Сталь
Уз.488	Железнодорожная 68	12,53	0,015	Сталь
Уз.488	Уз.489	11,94	0,025	Сталь
Уз.489	Железнодорожная 66	12,11	0,015	Сталь
Уз.489	Уз.490	19,58	0,025	Сталь
Уз.490	Железнодорожная 64	11,35	0,015	Сталь
Уз.490	Уз.491	21,39	0,025	Сталь
Уз.491	Железнодорожная 62	10,91	0,015	Сталь
Уз.491	Уз.492	19,75	0,025	Сталь
Уз.492	Железнодорожная 60	11,39	0,015	Сталь
Уз.492	Уз.493	20,33	0,025	Сталь
Уз.493	Железнодорожная 58	10,25	0,015	Сталь
Уз.118	Уз.494	47,65	0,025	Сталь
Уз.494	Северная 22	25,91	0,015	Сталь
Уз.494	Железнодорожная 56	22,68	0,025	Сталь
Уз.127	Уз.495	13,91	0,05	Сталь
Уз.495	Химиков 13 ввод 1	18,78	0,025	Сталь
Уз.495	ВК1805	15,17	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК1805	Уз.496	38,54	0,1	Сталь
Уз.496	Фосфоритная 12	9,17	0,025	Сталь
Уз.497	Фосфоритная 10	7,47	0,025	Сталь
Уз.497	Уз.498	20,48	0,1	Сталь
Уз.498	Фосфоритная 8	11,84	0,018	Сталь
Уз.498	Фосфоритная 6	14,87	0,018	Сталь
ВК1805	Уз.499	20,01	0,05	Сталь
Уз.499	Химиков 14	25,99	0,025	Сталь
Уз.499	Уз.500	10,09	0,05	Сталь
Уз.500	Фосфоритная 14	25,28	0,015	Сталь
Уз.500	Уз.501	10,39	0,05	Сталь
Уз.501	Фосфортиная 3	19,13	0,015	Сталь
Уз.501	Уз.502	6,83	0,05	Сталь
Уз.502	Фосфоритная 4	12,71	0,015	Сталь
Уз.502	Уз.503	15,84	0,05	Сталь
Уз.503	Железнодорожная 80	24,99	0,025	Сталь
ВК690	Уз.504	18,61	0,05	Сталь
Уз.76	Уз.505	9,1	0,1	Сталь
Уз.505	Железнодорожная 77 ввод 2	8,62	0,05	Сталь
Уз.88	Уз.506	19,7	0,1	Сталь
Уз.506	Уз.507	9,84	0,015	Сталь
Уз.507	Железнодорожная 63	9,12	0,015	Сталь
Уз.507	Железнодорожная 61	26,99	0,015	Сталь
Уз.506	Уз.485	32,03	0,2	Сталь
Уз.508	Железнодорожная 51	9,68	0,015	Сталь
Уз.508	Уз.509	23,57	0,1	Сталь
Уз.509	Железнодорожная 49	9,21	0,015	Сталь
Уз.509	Уз.510	28,23	0,1	Сталь
Уз.510	ВК1821	21,62	0,1	Сталь
ВК1821	Уз.511	19,93	0,015	Сталь
Уз.511	Железнодорожная 47	6,07	0,015	Сталь
Уз.511	Зеленый пер. 15	21,81	0,015	Сталь
Уз.512	Уз.508	28,88	0,1	Сталь
Уз.512	ВК1824	10,07	0,015	Сталь
ВК1824	ВК1825	4,48	0,015	Сталь
ВК1825	Железнодорожная 53	8,63	0,015	Сталь
Уз.513	Уз.512	11,4	0,1	Сталь
Уз.513	Железнодорожная 55	11,22	0,015	Сталь
ВК1827	Уз.513	40,76	0,1	Сталь
Уз.514	ВК1827	14,07	0,1	Сталь
Уз.514	Железнодорожная 59	17,08	0,025	Сталь
Уз.515	Уз.514	4,36	0,1	Сталь
Уз.515	Железнодорожная 57	8,13	0,025	Сталь
Уз.516	Уз.515	11,63	0,1	Сталь
Уз.516	Сосновый пер.16	9,72	0,025	Сталь
Уз.517	Уз.516	2,9	0,1	Сталь
Уз.517	Сосновый пер. 13	14,9	0,025	Сталь
Уз.518	Уз.517	19,2	0,1	Сталь
Уз.518	Сосновый пер. 14	9,3	0,025	Сталь
Уз.518	Сосновый пер. 11	15,84	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК1833	Уз.518	21,27	0,1	Сталь
ВК1833	Сосновый пер. 12	13,87	0,1	Сталь
ВК1834	ВК1833	19,92	0,1	Сталь
ВК1834	Советская 58	69,14	0,1	Сталь
Уз.519	ВК1834	29,62	0,1	Сталь
Уз.519	Сосновый пер. 8	13,3	0,025	Сталь
Уз.72	Уз.519	21,59	0,1	Сталь
ВК1836	Советская 56	38,35	0,015	Сталь
ВК1837	ВК1836	11,9	0,2	Сталь
Уз.520	Советская 54	30,5	0,015	Сталь
ВК1839	Уз.520	63,54	0,2	Сталь
Уз.522	Уз.521	1,47	0,1	Сталь
Уз.521	Советская 50	13,82	0,05	Сталь
Уз.522	Советская 52	27,04	0,05	Сталь
Уз.523	Уз.522	13,32	0,1	Сталь
Уз.523	Зеленый пер. 13	16,38	0,05	Сталь
Уз.524	Зеленый пер. 14	9,53	0,05	Сталь
ВК1821	Уз.524	28,59	0,1	Сталь
Уз.525	Уз.523	2,73	0,1	Сталь
Уз.524	Уз.525	19,14	0,1	Сталь
Уз.525	Зеленый пер. 12	9,58	0,05	Сталь
ВК1821	Уз.526	12,69	0,1	Сталь
Уз.526	Железнодорожная 45	8,34	0,1	Сталь
Уз.526	Уз.527	24,28	0,1	Сталь
Уз.527	Железнодорожная 43	6,73	0,05	Сталь
ВК1839	Уз.528	13,35	0,1	Сталь
Уз.528	Зеленый пер. 9	18,07	0,05	Сталь
ВК1848	Зеленый пер. 6	10,88	0,05	Сталь
ВК1848	ВК1849	16,25	0,1	Сталь
ВК1849	Зеленый пер. 4	12,12	0,05	Сталь
ВК1849	Зеленый пер. 5	15,38	0,05	Сталь
Уз.529	ВК1849	15,97	0,1	Сталь
Уз.529	Школа №26	15,56	0,05	Сталь
Уз.530	Зеленый пер. 2	13,75	0,05	Сталь
Уз.531	Садовая 25	15,67	0,05	Сталь
Уз.531	Уз.532	7,51	0,1	Сталь
Уз.532	Садовая 17	8,3	0,05	Сталь
Уз.532	Уз.533	9,33	0,1	Сталь
Уз.533	Садовая 23	15,84	0,05	Сталь
Уз.533	ВК1855	4,35	0,1	Сталь
ВК1855	Садовая 19	11,43	0,05	Сталь
ВК1855	Уз.534	6,74	0,1	Сталь
Уз.534	Садовая 21	3,98	0,05	Сталь
Уз.535	Уз.531	8,02	0,1	Сталь
Уз.535	Уз.530	18,66	0,1	Сталь
Уз.536	Уз.535	36,7	0,1	Сталь
Уз.536	Садовая 18	15,97	0,025	Сталь
Уз.537	Уз.536	8	0,1	Сталь
Уз.537	Садовая 15	13,16	0,025	Сталь
Уз.538	Уз.537	14,22	0,1	Сталь
Уз.538	Садовая 13	12,42	0,025	Сталь
Уз.539	Уз.538	4,49	0,1	Сталь
Уз.539	Садовая 16	16,34	0,025	Сталь
Уз.540	Садовая 12	21,72	0,025	Сталь
ВК1863	Уз.540	5,62	0,1	Сталь
ВК1863	Садовая 9	22,71	0,025	Сталь
ВК1864	ВК1863	31,19	0,1	Сталь
ВК1864	Садовая 10	16,04	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.1113	ВК1864	13,54	0,1	Сталь
Уз.541	ВК1864	36,95	0,1	Сталь
ВК1836	Уз.542	28,45	0,1	Сталь
Уз.542	Живописная 21	11,01	0,025	Сталь
Уз.542	Живописная 26	19,95	0,025	Сталь
Уз.543	ВК1837	7,79	0,1	Сталь
Уз.520	Уз.543	3,19	0,1	Сталь
Уз.543	Живописная 28	10,03	0,025	Сталь
Уз.542	ВК1869	18,7	0,1	Сталь
ВК1869	Живописная 19	11,6	0,025	Сталь
ВК1869	Уз.544	8,75	0,1	Сталь
Уз.544	Живописная 24	24,83	0,025	Сталь
Уз.544	Уз.545	12,33	0,1	Сталь
Уз.545	Живописная 17	11,16	0,025	Сталь
Уз.545	Уз.546	9,05	0,1	Сталь
Уз.546	Уз.547	16,82	0,025	Сталь
Уз.547	Живописная 20	6,39	0,025	Сталь
Уз.547	Живописная 22	19,04	0,025	Сталь
Уз.546	Уз.548	6,6	0,1	Сталь
Уз.548	Живописная 15	9,88	0,025	Сталь
Уз.548	ВК1875	13,87	0,1	Сталь
ВК1875	Уз.549	20,53	0,1	Сталь
Уз.549	Уз.550	1,44	0,1	Сталь
Уз.549	Живописная 18	22,12	0,025	Сталь
Уз.550	Живописная 13	10,57	0,025	Сталь
Уз.550	Уз.551	12,38	0,1	Сталь
Уз.551	Живописная 11 ввод 1	8,87	0,025	Сталь
Уз.552	Живописная 11 ввод 2	10,16	0,025	Сталь
Уз.552	ВК1880	6,8	0,1	Сталь
ВК1880	Живописная 9 ввод 1	10,23	0,025	Сталь
ВК1880	ВК1881	13,35	0,1	Сталь
ВК1881	Живописная 9 ввод 2	10,07	0,025	Сталь
Уз.553	ВК1881	16,84	0,1	Сталь
Уз.553	Живописная 7	10,18	0,025	Сталь
Уз.554	Уз.553	8,93	0,1	Сталь
Уз.554	Живописная 5 ввод 2	9,63	0,025	Сталь
Уз.555	Уз.554	20,33	0,1	Сталь
Уз.555	Живописная 5 ввод 1	10,03	0,025	Сталь
ВК2394	Уз.555	5,41	0,1	Сталь
Уз.556	Живописная 2	17,32	0,025	Сталь
Уз.557	Уз.556	9,27	0,1	Сталь
ВК659	Уз.558	11,53	0,015	Сталь
Уз.558	Новая 2	13,84	0,015	Сталь
Уз.556	Уз.559	60,43	0,08	Сталь
Уз.559	Уз.560	17,14	0,015	Сталь
Уз.560	Живописная 6	10,16	0,015	Сталь
Уз.560	Живописная 4	10,59	0,015	Сталь
Уз.561	Живописная 8	9,69	0,025	Сталь
ВК1881	Уз.561	27,48	0,015	Сталь
Уз.561	Живописная 14	8,36	0,015	Сталь
Уз.561	Уз.562	32,14	0,015	Сталь
Уз.562	Живописная 10	11,58	0,015	Сталь
Уз.562	Живописная 12	6,06	0,015	Сталь
Уз.558	Уз.563	22,54	0,015	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.563	Живописная 1	2,05	0,015	Сталь
Уз.563	Уз.557	24,18	0,025	Сталь
Уз.564	Уз.6	16,44	0,1	Сталь
Уз.422	Медицинская 8	11,48	0,025	Сталь
Уз.565	Медицинская 6	10,89	0,025	Сталь
Уз.565	Медицинская 4	13,02	0,025	Сталь
Уз.566	Уз.565	26,55	0,025	Сталь
Уз.567	Торговый центр	141,86	0,025	Сталь
ВК211	Уз.568	20,12	0,025	Сталь
Уз.568	Железнодорожная 28	5,78	0,025	Сталь
Уз.568	Уз.567	22,77	0,032	Сталь
ВК238	ВК1898	9,24	0,05	Сталь
ВК1898	Советская 18а	76,08	0,05	Сталь
ВК1899	ВК243	58,29	0,15	Сталь
ВК1899	Победы 12	7,42	0,05	Сталь
ВК1900	ВК1899	26,05	0,15	Сталь
ВК196	ВК1900	33,31	0,05	Сталь
ВК1900	Победы 14	19,26	0,1	Сталь
Уз.421	Уз.566	52,5	0,1	Сталь
ВК84	администрация Воскресенского муниципального района	40,76	0,1	Сталь
ВК3122	ВК200	124,41	0,05	Сталь
Уз.505	Уз.569	14,84	0,1	Сталь
Уз.569	Новая 27	10,44	0,032	Сталь
Уз.569	Новая 28	17,35	0,032	Сталь
ВК1805	Уз.129	57,13	0,032	Сталь
Уз.496	Уз.570	3,2	0,1	Сталь
Уз.570	Уз.497	17,24	0,1	Сталь
Уз.570	Фосфоритная 16	21,02	0,015	Сталь
Уз.130	Уз.571	42,14	0,03	Сталь
Уз.571	Уз.572	7,5	0,05	Сталь
Уз.572	Химиков 7	6,49	0,05	Сталь
Уз.572	Химиков 5	15,23	0,05	Сталь
Уз.128	Уз.573	10,12	0,05	Сталь
Уз.573	Химиков 10	4,39	0,05	Сталь
Уз.573	Химиков 8	17,34	0,05	Сталь
ВК1907	ВК1834	7,24	0,1	Сталь
Уз.574	ВК1907	17,12	0,1	Сталь
Уз.574	Сосновый пер. 9	19,87	0,015	Сталь
ВК1907	Уз.575	12,38	0,05	Сталь
Уз.519	Сосновый пер. 5	25,09	0,025	Сталь
Уз.575	Сосновый пер. 7	9,35	0,03	Сталь
Уз.576	Садовая 42	7,28	0,025	Сталь
Уз.59	Уз.577	18,54	0,025	Сталь
Уз.577	Садовая 36	2,88	0,025	Сталь
Уз.530	Уз.578	1,99	0,1	Сталь
Уз.578	Уз.529	15,05	0,1	Сталь
Уз.578	Зеленый пер. 1	13,71	0,025	Сталь
Уз.579	Уз.552	6,32	0,1	Сталь
Уз.551	Уз.579	12,38	0,1	Сталь
Уз.579	Живописная 16	22,25	0,05	Сталь
Уз.580	ВК1848	3,81	0,1	Сталь
Уз.528	Уз.580	18,71	0,1	Сталь
Уз.580	Зеленый пер. 7	18,78	0,05	Сталь
Уз.528	Уз.581	9,23	0,05	Сталь
Уз.581	Зеленый пер. 8	4,49	0,05	Сталь
Уз.583	Уз.582	6,54	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.582	Советская 21	8,57	0,05	Сталь
Уз.583	Советская 38	28,36	0,05	Сталь
Уз.582	ВК208	118,43	0,1	Сталь
Уз.584	Уз.583	23,87	0,1	Сталь
Уз.584	Советская 23	21,15	0,025	Сталь
Уз.585	Уз.584	20,68	0,1	Сталь
Уз.585	Советская 40	20,8	0,025	Сталь
Уз.586	Уз.585	7,57	0,1	Сталь
Уз.586	Советская 25а	20,9	0,025	Сталь
Уз.585	Советская 25	13,12	0,025	Сталь
Уз.587	Уз.586	24,57	0,1	Сталь
Уз.588	Уз.587	5,25	0,1	Сталь
Уз.587	Советская 27	19,62	0,025	Сталь
Уз.588	Советская 42	30,01	0,025	Сталь
Уз.589	Уз.588	20,6	0,1	Сталь
Уз.589	Советская 29	9,56	0,025	Сталь
Уз.590	Уз.589	8,24	0,1	Сталь
Уз.590	Советская 44	30,34	0,025	Сталь
Уз.592	Уз.590	29,33	0,1	Сталь
Уз.592	Советская 33	11,28	0,025	Сталь
Уз.593	Уз.592	11,84	0,025	Сталь
Уз.593	ВК1929	22,27	0,025	Сталь
ВК1929	Советская 46	12,75	0,025	Сталь
Уз.594	Уз.593	17,41	0,1	Сталь
Уз.594	Советская 33	24,13	0,025	Сталь
Уз.596	Уз.594	24,73	0,1	Сталь
Уз.596	ВК1839	8,27	0,1	Сталь
Уз.521	Уз.596	18,81	0,1	Сталь
Уз.597	Уз.539	12,2	0,1	Сталь
Уз.540	Уз.597	28,76	0,1	Сталь
Уз.597	Садовая 11	15,3	0,025	Сталь
Уз.566	Уз.598	51,44	0,1	Сталь
Уз.598	Уз.541	8,87	0,1	Сталь
Уз.598	Медицинская 2	31,13	0,025	Сталь
ВК885	ВК1935	41,39	0,15	Сталь
ВК1935	Центр внешкольной работы	40,09	0,1	Сталь
ВК1935	ВК1936	30,23	0,15	Сталь
ВК1936	Детский сад №36	12,59	0,05	Сталь
ВК1936	Уз.599	21,58	0,1	Сталь
ПГ119	Уз.600	23,98	0,075	Сталь
Уз.600	Пионерская 4	4,26	0,075	Сталь
ПГ119	Уз.601	2,24	0,2	Сталь
Уз.601	ПГ57	47,04	0,2	Сталь
Уз.601	ВК1940	25,34	0,1	Сталь
ВК1940	Пионерская 17	15,07	0,1	Сталь
ВК171	Уз.602	38,9	0,15	Сталь
Уз.602	6а	3,53	0,1	Сталь
Уз.600	Уз.603	17,97	0,075	Сталь
Уз.603	Пионерская 6а	13,19	0,075	Сталь
Уз.603	Воскресенские тепловые сети	50,92	0,075	Сталь
Отдел муниципальной собственности	Уз.604	53,33	0,1	Сталь
ПГ74	Уз.604	47,38	0,25	Сталь
Уз.604	ПГ72	49,66	0,25	Сталь
ВК339	Куйбышева 51	27,57	0,032	Сталь
Уз.27	Куйбышева 52	61,17	0,075	Сталь
Уз.37	Уз.605	23,53	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.605	ВК350	19,22	0,1	Сталь
Уз.605	Куйбышева 66	26,2	0,032	Сталь
Уз.606	Воскресенский ЭЛЭК	76,93	0,05	Сталь
ВК310	Уз.606	1,51	0,2	Сталь
Уз.606	ВК311	98,31	0,2	Сталь
ВК314	ВК1946	44,71	0,1	Сталь
ВК1946	Сооружение	22,26	0,1	Сталь
ВК1948	Советская 3г	21,17	0,05	Сталь
ВК369	ВК1948	93,49	0,075	Сталь
ВК1948	Уз.607	24,46	0,05	Сталь
Уз.607	Советская 3д	15,6	0,015	Сталь
Уз.607	Воскресенское РайПО	51,79	0,032	Сталь
ВК1404	Уз.608	43,11	0,1	Сталь
ПГ117	Куйбышева 19	11,23	0,05	Сталь
ВК1375	Куйбышева 34	6,7	0,05	Сталь
ВК1369	Куйбышева 25	5,29	0,05	Сталь
ВК1347	Уз.609	25,11	0,2	Сталь
Уз.609	Куйбышева 50	11,41	0,05	Сталь
Уз.609	ВК341	79,95	0,2	Сталь
ВК1953	ВК1348	21,51	0,2	Сталь
ВК1953	Куйбышева 43	18,26	0,025	Сталь
ПГ122	ВК1953	211,13	0,2	Сталь
ВК1347	Куйбышева 41	20,02	0,025	Сталь
ВК1954	Куйбышева 43а	14,09	0,1	Сталь
ВК1955	ВК1954	109,69	0,15	Сталь
ВК1955	Управление опеки и попечительства	36,04	0,1	Сталь
ВК1450	ВК1955	88,7	0,15	Сталь
ПГ186	Котельная	28,53	0,1	Сталь
Уз.610	ВК1956	2,4	0,15	Сталь
ВК1680	Уз.610	16,57	0,15	Сталь
Уз.610	Уз.611	34,63	0,1	Сталь
Уз.611	бытовой корпус СКЦ	14,57	0,1	Сталь
ВК1959	ВК1677	31,55	0,15	Сталь
ВК1959	Уз.612	5,59	0,1	Сталь
ВК1961	ВК1959	183,62	0,15	Сталь
ПГ129	ВК1961	29,4	0,15	Сталь
ВК1962	ПГ129	57,12	0,15	Сталь
ВК1962	транспортный цех	9,28	0,075	Сталь
Задвижка	ВК1962	25,04	0,15	Сталь
ВК1963	Задвижка	28,56	0,15	Сталь
ВК1963	здание проходной ВОХР	27,7	0,1	Сталь
Задвижка	ВК1963	36,4	0,15	Сталь
ВК1964	ВК1673	23,65	0,2	Сталь
ВК1671	ВК1964	26,03	0,2	Сталь
ВК1964	Задвижка	69,8	0,1	Сталь
ПГ129	ВК1965	35,18	0,15	Сталь
ВК1965	Лаборатория	12,1	0,15	Сталь
ВК1965	Уз.613	9	0,15	Сталь
Уз.613	Столовая №2 ввод 2	9,14	0,15	Сталь
Уз.613	Уз.614	12,96	0,15	Сталь
Уз.614	Столовая №2 ввод 1	9,9	0,1	Сталь
ПГ129	ВК1968	84,05	0,15	Сталь
ВК1968	ВК1969	48,74	0,15	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК1969	Контора транспортного цеха	31,61	0,15	Сталь
ВК1969	ВК1970	31,62	0,15	Сталь
ВК1970	ВК1971	81,17	0,15	Сталь
ВК1971	ВК1972	43,25	0,15	Сталь
ВК1972	Отделение расфасовки ввод 2	71,91	0,1	Сталь
ВК1972	ВК1973	30,86	0,15	Сталь
ВК1973	ВК1974	45,04	0,15	Сталь
ВК1973	ВК1975	31,68	0,2	Сталь
ВК1975	Компрессорная станция	19,07	0,2	Сталь
ВК1974	ВК1976	68,74	0,15	Сталь
ВК1976	Уз.615	43,19	0,15	Сталь
Уз.615	ВК1978	51,79	0,15	Сталь
ВК1978	Производственный корпус фосмуки	15,96	0,05	Сталь
ВК1978	ВК1979	53,31	0,15	Сталь
ВК1979	Сооружение	19,02	0,05	Сталь
ВК1979	ВК1980	28,92	0,15	Сталь
ВК1979	Компрессорная станция	21,99	0,1	Сталь
Уз.615	Задвижка	51,99	0,15	Сталь
Задвижка	Уз.616	6,08	0,15	Сталь
ВК1974	ВК1982	42,81	0,15	Сталь
ВК1982	Уз.617	78,78	0,15	Сталь
Уз.617	Бытовой корпус	13,98	0,1	Сталь
Уз.617	Уз.618	14,17	0,15	Сталь
ВК1980	Уз.619	54,32	0,1	Сталь
Уз.619	Отделение расфасовки ввод 1	17,96	0,1	Сталь
ВК1976	Уз.620	18,69	0,15	Сталь
Уз.620	Уз.621	94,69	0,15	Сталь
Уз.621	Уз.622	8,15	0,15	Сталь
Уз.621	ВК1989	4,91	0,15	Сталь
ВК1961	Уз.623	12,58	0,15	Сталь
Уз.623	ВК1991	22,36	0,15	Сталь
ВК1991	ВК1992	21	0,15	Сталь
ВК1992	ВК1993	44,22	0,15	Сталь
ВК1992	Уз.624	8,72	0,1	Сталь
Уз.624	ВК1995	33,27	0,1	Сталь
ВК1995	Уз.625	5,19	0,1	Сталь
ВК1993	Уз.626	5,13	0,15	Сталь
Уз.626	ВК1998	68,19	0,15	Сталь
ВК1998	Энергоблок	9,22	0,1	Сталь
ВК1998	ВК1999	50,37	0,15	Сталь
Уз.623	ВК1999	27,25	0,15	Сталь
ВК1999	ВК2000	12,02	0,15	Сталь
ВК2000	Уз.627	4,51	0,075	Сталь
Уз.627	ЦПУ контрактного цеха №3	8,77	0,075	Сталь
Уз.628	Уз.336	3,26	0,3	Сталь
Уз.329	Уз.628	26,52	0,3	Сталь
Уз.628	Инициативная 3	15,39	0,05	Сталь
ВК1570	Чапаева 24	14,31	0,05	Сталь
Уз.629	Уз.347	15,7	0,1	Сталь
Уз.629	ВК2005	12,03	0,025	Сталь
ВК2005	Дивочкина 17	9,74	0,025	Сталь
Уз.630	Дивочкина 19	19	0,025	Сталь
Уз.631	Уз.630	7,38	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.631	Дивочкина 20	7,22	0,025	Сталь
ВК1522	Уз.631	27,5	0,1	Сталь
Уз.632	Уз.629	13,35	0,1	Сталь
Уз.630	Уз.632	8,75	0,1	Сталь
Уз.632	Дивочкина 18	5,76	0,025	Сталь
Уз.633	Уз.338	23,34	0,1	Сталь
Уз.337	Уз.633	31,22	0,1	Сталь
Уз.633	Дивочкина 1	61,78	0,1	Сталь
Уз.634	Уз.340	10,95	0,1	Сталь
Уз.339	Уз.634	6,95	0,1	Сталь
Уз.634	Чехова 3	9,59	0,025	Сталь
ВК1626	Инициативная 54	12,26	0,025	Сталь
Уз.635	Уз.393	6,17	0,3	Сталь
Уз.394	Уз.635	3,93	0,3	Сталь
Уз.635	Инициативная 50	9,61	0,025	Сталь
ВК1629	Инициативная 46	9,29	0,025	Сталь
ВК1628	Уз.636	1,75	0,3	Сталь
Уз.636	ВК1629	13,82	0,3	Сталь
Уз.636	Инициативная 48	9,97	0,025	Сталь
ВК1628	Инициативная 31	18,56	0,025	Сталь
ВК1629	Инициативная 29	20,41	0,025	Сталь
Уз.637	ВК1630	4,88	0,3	Сталь
Уз.392	Уз.637	11,46	0,3	Сталь
Уз.637	Инициативная 44	23,53	0,025	Сталь
ВК1630	Инициативная 42	21,02	0,025	Сталь
ВК1630	Инициативная 25	21,04	0,025	Сталь
ВК1631	Инициативная 23	22,17	0,025	Сталь
Уз.638	Уз.388	4,33	0,3	Сталь
Уз.389	Уз.638	10,43	0,3	Сталь
Уз.638	Инициативная 19	21,18	0,025	Сталь
ВК1632	Инициативная 17	22,43	0,025	Сталь
ВК1632	ВК2015	19,6	0,3	Сталь
ВК2015	Инициативная 15	18,66	0,025	Сталь
ВК2015	Инициативная 32	16,69	0,025	Сталь
ВК2015	ПГ192	27,07	0,1	Сталь
Уз.641	Уз.329	8,47	0,3	Сталь
ВК2020	Уз.641	8,73	0,3	Сталь
ВК2022	ВК2020	21,58	0,3	Сталь
Уз.641	Инициативная 22	17,54	0,025	Сталь
ВК2020	Инициативная 7	14,6	0,025	Сталь
ВК2022	Инициативная 9	14,69	0,025	Сталь
ВК2022	Инициативная 24	15,13	0,025	Сталь
Уз.642	ВК2022	17,59	0,3	Сталь
ВК2024	Уз.642	19,56	0,3	Сталь
Уз.642	Инициативная 26	15,83	0,025	Сталь
ВК2024	Инициативная 11	12,75	0,025	Сталь
ВК2024	Инициативная 28	17,28	0,025	Сталь
Уз.643	ВК2024	16,55	0,3	Сталь
ВК2026	Уз.643	5,63	0,1	Сталь
Уз.643	Инициативная 30	17,51	0,025	Сталь
ВК2026	Инициативная 13	14,51	0,025	Сталь
ВК1484	Уз.644	17,66	0,3	Сталь
Уз.644	Уз.645	20,38	0,3	Сталь
Уз.645	Уз.646	14,87	0,3	Сталь
Уз.646	Уз.647	18,07	0,3	Сталь
Уз.644	Инициативная 16	8,87	0,025	Сталь
Уз.645	Инициативная 14	12,8	0,025	Сталь
Уз.646	Инициативная 12	10,04	0,025	Сталь
Уз.647	Инициативная 10	9,28	0,025	Сталь
Уз.647	ВК2031	37,11	0,3	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК2031	Десткий сад №48	13,46	0,025	Сталь
ВК2031	ВК2032	39,36	0,3	Сталь
ВК2032	Инициативная 6	9,58	0,025	Сталь
ВК2032	ВК2033	32,27	0,3	Сталь
ВК2033	Инициативная 4	9,5	0,025	Сталь
ВК2033	ВК2034	39,24	0,3	Сталь
ВК2034	Инициативная 2	9,74	0,025	Сталь
ВК2035	ВК1467	15,94	0,3	Сталь
ВК2034	ВК2035	50,49	0,3	Сталь
ВК2035	Инициативная 1а	16,75	0,025	Сталь
ВК1092		204,36	0,3	Сталь
Уз.155	ул. Беркино 35	16,04	0,05	Сталь
ВК419	ул. Беркино 36	38,31	0,05	Сталь
Уз.648	ВК417	30,85	0,1	Сталь
Уз.648	ул. Беркино 31	18,94	0,025	Сталь
Уз.649	Уз.648	22,89	0,1	Сталь
Уз.649	ул. Беркино 32а	15,98	0,025	Сталь
Уз.650	Уз.649	42,7	0,1	Сталь
Уз.650	ВК2045	14,99	0,025	Сталь
ВК2045	ул. Беркино 32	26,61	0,08	Сталь
ВК2046	Уз.650	5,24	0,1	Сталь
ВК2047	ВК2046	26,47	0,1	Сталь
Уз.651	ВК2047	37,9	0,1	Сталь
Уз.651	ул. Беркино 28 ввод 1	17,06	0,075	Сталь
Уз.652	Уз.651	41,61	0,1	Сталь
Уз.653	Уз.652	18,38	0,1	Сталь
Уз.653	ул. Беркино 28 ввод 2	24,49	0,025	Сталь
ВК2052	Уз.652	16,07	0,1	Сталь
ВК2052	КЖ	11,32	0,05	Сталь
Уз.651	ул. Беркино 8	20,16	0,05	Сталь
ВК2046	ул. Беркино 4	19,23	0,05	Сталь
Уз.655	Уз.211	21,59	0,1	Сталь
Уз.210	Уз.655	7,96	0,1	Сталь
Уз.655	пер. Инны Гофф 3	11,95	0,025	Сталь
ВК278	Уз.656	54,86	0,1	Сталь
Уз.656	ВК279	6,84	0,1	Сталь
Уз.656	Воскресенский центр социального обслуживания	57,62	0,05	Сталь
ВК240	Победы 6	22,55	0,1	Сталь
ВК239	Советская 16а	49,16	0,1	Сталь
ВК238	Уз.657	18,75	0,15	Сталь
Уз.657	Советская 18	42,69	0,15	Сталь
Уз.657	ВК2057	67,24	0,1	Сталь
ВК2057	Победы 6а	7,11	0,05	Сталь
ВК1059	Ленинская 2	19,77	0,05	Сталь
ВК1060	Уз.658	11,88	0,1	Сталь
Уз.658	Уз.946	116,16	0,1	Сталь
ВК2061	Прачечная	49,72	0,15	Сталь
ВК1088	ВК2061	30,44	0,15	Сталь
Уз.659	ВК1078	19,11	0,1	Сталь
Уз.660	Уз.659	11,78	0,1	Сталь
ВК376	Уз.660	40,9	0,1	Сталь
ВК398	Уз.935	33,32	0,05	Сталь
ВК2072	ВК1061	72,04	0,085	Сталь
ВК3432	Ленинская 13	14,4	0,05	Сталь
ВК3431	ВК3432	24,32	0,1	Сталь
ВК1547	ВК2072	87,37	0,075	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК380	Уз.661	76,31	0,2	Сталь
Уз.661	ВК381	35,96	0,2	Сталь
Уз.661	Школа интернат	42,76	0,1	Сталь
ВК2074	Ленинская 25	26,04	0,05	Сталь
ВК2075	ВК1072	65,6	0,1	Сталь
ВК2075	Ленинская 23 ввод 2	25,78	0,05	Сталь
ВК2074	ВК2075	51,09	0,1	Сталь
ПГ76	Карла Маркса 24	50,25	0,1	Сталь
ВК399	Карла Маркса 18	13,44	0,05	Сталь
ВК1170	Уз.662	55,36	0,05	Сталь
Уз.662	СМУ	3,12	0,05	Сталь
ВК571	Уз.662	40,61	0,05	Сталь
ВК2079	теннисный корт	21,06	0,05	Сталь
ВК595	Уз.663	46,08	0,15	Сталь
Уз.663	ВК2079	54,61	0,15	Сталь
Уз.663	КН	21,9	0,65	Сталь
ВК583	ВК595	67,35	0,15	Сталь
ВК560	Уз.664	35,64	0,15	Сталь
Уз.664	ВК561	57,35	0,15	Сталь
Уз.664	Комсомольская 2а	10,6	0,075	Сталь
ВК1546	ВК1093	13,21	0,2	Сталь
ВК2082	Андреса 1/12	9,16	0,05	Сталь
ВК2083	ВК2082	22,74	0,1	Сталь
ВК2084	ВК2083	64,85	0,05	Сталь
ВК2084	ПГ179	78,39	0,15	Сталь
ВК2085	ВК599	34,77	0,15	Сталь
ВК1150	Уз.665	9,78	0,15	Сталь
Уз.665	ГИБДД	6,4	0,15	Сталь
Уз.665	Уз.666	4,48	0,15	Сталь
Уз.666	ВК2282	7,83	0,15	Сталь
ВК2088	Гараж	8,97	0,15	Сталь
НС №1	Уз.668	8,38	0,5	Сталь
Уз.670	Уз.669	763,76	0,15	Сталь
Уз.671	Уз.670	406,62	0,15	Сталь
ВК2095	Ремнотно-механическая мастерская	57,5	0,15	Сталь
ВК2096	Уз.672	12,4	0,05	Сталь
ВК2096	Уз.673	18,36	0,15	Сталь
Уз.674	ВК2095	203,41	0,15	Сталь
Уз.715	ВК2095	486,05	0,15	Сталь
ВК2102	Электроподстанция №15	33,74	0,057	Сталь
ВК2281	Уз.671	8,51	0,15	Сталь
ВК1144	ВК1143	81,97	0,25	Сталь
ВК1143	ВК2103	25,21	0,15	Сталь
ВК2100	ВК2106	265,87	0,2	Сталь
ВК2106	Ремонтно-строительный цех	27,52	0,1	Сталь
ВК2106	Уз.677	162,25	0,2	Сталь
Уз.677	Уз.678	32,25	0,1	Сталь
Уз.678	Тракторный цех	10,47	0,05	Сталь
Уз.678	Цех химического производства	40,22	0,1	Сталь
Уз.677	ВК2109	85,85	0,2	Сталь
ВК2109	Котельная	55,94	0,1	Сталь
ВК2109	Уз.669	615,99	0,2	Сталь
Уз.669	Уз.679	112,45	0,15	Сталь
Уз.679	Ввод 3	65,32	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК2111	ВК2112	172,1	0,15	Сталь
ВК2112	ВК2113	59,26	0,15	Сталь
ВК2113	ВК2114	34,47	0,15	Сталь
ВК2114	Железнодорожный цех	56,73	0,1	Сталь
ВК2113	Уз.680	107,5	0,15	Сталь
Уз.680	Уз.681	36,65	0,15	Сталь
Уз.680	ВК2117	32,3	0,15	Сталь
ВК2117	Железобетонный цех	25,48	0,15	Сталь
Уз.681	Монтажный участок	3,11	0,05	Сталь
Уз.681	ВК2118	69,06	0,15	Сталь
ВК2118	ВК2119	104,68	0,15	Сталь
ВК2119	Уз.682	11,29	0,15	Сталь
ВК2119	Деревообделочный цех	9,83	0,05	Сталь
Уз.682	Уз.683	74,21	0,15	Сталь
Уз.682	Лесопилка	16,9	0,075	Сталь
Уз.683	ВК2102	167,8	0,15	Сталь
ВК2122	Уз.683	62,42	0,1	Сталь
ВК2122	Мастерская	56,13	0,1	Сталь
ВК2118	ВК2122	99,42	0,15	Сталь
ВК2123	цех химического производства	20,96	0,05	Сталь
ВК2124	ВК2123	70,11	0,15	Сталь
ВК2113	ВК2124	67,63	0,15	Сталь
ВК2124	Уз.684	134,73	0,15	Сталь
Уз.684	Котельно-сварочный цех	38,5	0,15	Сталь
Уз.684	Электроцех	3,64	0,05	Сталь
Уз.758	Спортивная база	10,24	0,057	Сталь
Уз.668	ВК2126	236,84	0,1	Сталь
ВК2102	Уз.685	23,36	0,15	Сталь
Уз.685	Обогатительная фабрика	36,6	0,1	Сталь
ВК515	Андреса 4	28,29	0,1	Сталь
ВК530	Первомайская 15	5,48	0,057	Сталь
ВК469	Первомайская 7	11,78	0,057	Сталь
ВК466	Первомайская 46	16,47	0,025	Сталь
ВК614	Уз.686	47,56	0,15	Сталь
Уз.686	Центральная 32 ввод 2	14,19	0,05	Сталь
Уз.686	ВК615	55,88	0,15	Сталь
Уз.945		2,33	0,05	Сталь
Уз.944	ВК2129	84,94	0,15	Сталь
Уз.688	Юбилейный пер. 10	2,64	0,1	Сталь
ВК2085	Уз.688	155,09	0,15	Сталь
ВК488	Спортивная 8	31,46	0,15	Сталь
ВК484	Первомайская 10	13,01	0,025	Сталь
ВК456	ВК2132	55,01	0,025	Сталь
ВК2132	Радонежская 21	5,99	0,025	Сталь
ВК438	ВК440	28,41	0,15	Сталь
ВК442	ВК457	23,79	0,1	Сталь
ВК442	ВК458	11,14	0,05	Сталь
ВК988	ВК441	134,42	0,15	Сталь
ВК569	Уз.689	31,72	0,15	Сталь
Уз.689	Комсомольская 10а	6,82	0,1	Сталь
Уз.689	Мастерская	83,14	0,1	Сталь
Уз.679	Уз.690	16,92	0,15	Сталь
Уз.690	ВК2111	39,83	0,15	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.690	Пожарная часть	29,3	0,15	Сталь
Уз.669	НС №1	5,88	1	Сталь
ВК1642	ВК2135	33,67	0,2	Сталь
ВК2135	ВК1645	38,39	0,2	Сталь
ВК2135	Фурманова 9	16,28	0,1	Сталь
ВК1650	ВК2136	5,68	0,1	Сталь
ВК2136	ВК2137	13,24	0,1	Сталь
ВК2137	Московская 2а	9,7	0,1	Сталь
ВК1645	ВК2801	4,33	0,2	Сталь
Уз.691	ВК2613	16,5	0,2	Сталь
ВК784	Уз.692	22,92	0,2	Сталь
Уз.692	Уз.398	30,34	0,1	Сталь
Уз.692	ВК2140	29,66	0,1	Сталь
ВК2140	Московская 8	11,37	0,1	Сталь
ВК2141	Дзержинского 1а	20,88	0,1	Сталь
Уз.693	ВК2094	385,79	0,5	Сталь
Узел учета	ВК2094	44,85	0,5	Сталь
Узел учета	Задвижка	119,48	0,4	Сталь
Задвижка	Уз.694	160,6	0,4	Сталь
Уз.695	Узел учета	201,16	0,6	Сталь
ВК2842	Уз.695	149,29	0,4	Сталь
ВК2146	Уз.696	101,56	0,4	Сталь
ВК817	Некрасова 18	11,61	0,15	Сталь
ВК759	Уз.698	10,92	0,1	Сталь
ВК761	Уз.698	12,2	0,1	Сталь
ВК781	Уз.698	23,9	0,1	Сталь
Уз.698	Джержинского 5	3,02	0,1	Сталь
ВК761	Уз.699	9,16	0,1	Сталь
Уз.699	ВК762	28,9	0,1	Сталь
ВК780	Уз.699	26,33	0,1	Сталь
ВК760	Уз.1242	97,63	0,1	Сталь
ВК2156	ВК875	72,09	0,3	Сталь
ВК2157	ВК2156	92,12	0,3	Сталь
ВК2158	ВК2157	90,26	0,3	Сталь
ПГ124	ВК2158	84,26	0,3	Сталь
ВК2156	Ломоносова 102	24,42	0,1	Сталь
Уз.151	Уз.150	49,03	0,1	Сталь
Уз.150	Ломоносова 96	4,26	0,1	Сталь
ПГ86	Магазин	25,42	0,1	Сталь
ПГ86	Спартака 4	35,6	0,1	Сталь
ВК1143	РЧВ №5	38,73	0,4	Сталь
Уз.700	Спартака 6	3,77	0,1	Сталь
ВК862	Уз.700	31,8	0,1	Сталь
Уз.700	Уз.148	51,54	0,1	Сталь
ПГ96	ПГ85	108,8	0,15	Сталь
ВК1143	Уз.706	31,83	0,15	Сталь
Уз.707	Уз.708	14,16	0,4	Сталь
Уз.708	1	26,03	0,4	Сталь
1	Уз.710	39,8	0,4	Сталь
Уз.710	Уз.711	15,1	0,4	Сталь
Уз.710	Уз.712	43,48	0,4	Сталь
Уз.695	Уз.707	59,31	0,4	Сталь
ВК869	Уз.713	17,63	0,1	Сталь
Уз.713	Спартака 16	5,42	0,05	Сталь
Уз.713	Уз.152	48,09	0,1	Сталь
Уз.712	ВК1143	46,64	0,5	Сталь
Уз.706	Камера №2	441,38	0,15	Сталь
Уз.715	ВК2100	41,73	0,2	Сталь
Уз.750	Уз.715	37,73	0,15	Сталь
1	ВК1143	63,25	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
1	Уз.717	32,23	0,25	Сталь
Уз.717	Уз.718	120,19	0,25	Сталь
Уз.719	1	113,46	0,6	Сталь
Уз.707	1	19,67	0,25	Сталь
ВК1010	Уз.1228	95,1	0,15	Сталь
Уз.720	ПГ93	63,86	0,15	Сталь
Уз.720	Рабочая 121	10,24	0,3	Сталь
ВК1008	Уз.721	10,67	0,15	Сталь
Уз.721	Рабочая 112	4,61	0,15	Сталь
Уз.721	Уз.146	57,91	0,1	Сталь
Уз.427	Уз.847	65,76	0,15	Сталь
ВК1715	Уз.428	71,83	0,15	Сталь
Уз.725	Уз.443	39,6	0,1	Сталь
Уз.726	Уз.725	3,93	0,1	Сталь
Уз.445	Уз.726	23,56	0,1	Сталь
Уз.725	Колхозная 1	18,97	0,1	Сталь
Уз.726	Боровая 6	25,25	0,1	Сталь
Уз.728	Уз.318	137,21	0,15	Сталь
Уз.728	Колхозная 7	16,43	0,025	Сталь
Уз.728	Уз.729	24,41	0,15	Сталь
Уз.729	Колхозная 8	15,64	0,025	Сталь
Уз.729	Уз.730	27,67	0,15	Сталь
Уз.730	Колхозная 9	19,15	0,025	Сталь
Уз.731	ул. 40 лет Октября 20	29,77	0,025	Сталь
ВК1602	Монтажная 4	13,03	0,1	Сталь
ВК2244	ул. 40 лет Октября 6	5,17	0,1	Сталь
ВК2242	ВК2241	35,53	0,1	Сталь
ВК2242	ВК2243	9,84	0,1	Сталь
ВК2243	ВК2244	27,48	0,1	Сталь
ВК2244	ВК2245	24,65	0,1	Сталь
ВК2245	Уз.733	12,28	0,1	Сталь
ВК2961	Уз.843	26,57	0,1	Сталь
ВК2247	ул. 40 лет Октября 15	17,04	0,1	Сталь
Уз.733	ул. 40 лет Октября 4	5,93	0,1	Сталь
Уз.734	Уз.383	22,48	0,1	Сталь
Уз.387	Уз.735	39,17	0,1	Сталь
Уз.735	Гражданская 16	7,1	0,1	Сталь
Уз.735	Уз.736	43,53	0,1	Сталь
Уз.736	Гражданская 14	20,17	0,1	Сталь
Уз.736	ВК1582	28,61	0,1	Сталь
ВК1582	Уз.737	23,35	0,1	Сталь
Уз.737	Гражданская 12	19,89	0,05	Сталь
Уз.737	Уз.738	32,67	0,1	Сталь
Уз.738	Гражданская 10 ввод 1	14,21	0,05	Сталь
Уз.738	Уз.739	23,11	0,1	Сталь
Уз.739	Гражданская 10 ввод 2	10,68	0,05	Сталь
Уз.739	Уз.740	24,89	0,1	Сталь
Уз.740	Гражданская 8	8,24	0,05	Сталь
Уз.740	Уз.741	42,1	0,1	Сталь
Уз.741	Гражданская 6	11,69	0,05	Сталь
Уз.742	Гражданская 4	10,64	0,05	Сталь
Уз.743	Уз.744	28,78	0,1	Сталь
Уз.744	Гражданская 2	9,17	0,05	Сталь
Уз.742	Уз.745	2,97	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.745	Гражданская 23	29,57	0,05	Сталь
Уз.745	Уз.743	30,39	0,1	Сталь
Уз.741	ВК2265	19,67	0,1	Сталь
ВК2265	Уз.742	23,99	0,1	Сталь
ВК2265	Гражданская 25	25,9	0,025	Сталь
Уз.743	Уз.746	2,98	0,1	Сталь
Уз.746	Уз.747	21,3	0,1	Сталь
Уз.746	Гражданская 21	19,65	0,05	Сталь
Уз.747	Гражданская 19	20,36	0,05	Сталь
Уз.747	ВК2269	41,92	0,1	Сталь
ВК2269	ВК2270	12,84	0,025	Сталь
ВК2270	Гражданская 15	8,08	0,025	Сталь
Уз.748	Гражданская 13	15,88	0,025	Сталь
ВК2269	Уз.748	34,09	0,1	Сталь
Уз.748	Уз.749	52,01	0,15	Сталь
Уз.749	Гнойное хирургическое отделение	19,58	0,075	Сталь
Уз.749	ВК1578	12,53	0,15	Сталь
Уз.360	Чехова 16	27,18	0,15	Сталь
Уз.671	ВК2096	675,03	0,15	Сталь
Уз.731	ул. 40 лет Октября 18	7,12	0,05	Сталь
ВК2094	ВК2275	10,26	0,05	Сталь
ВК2241	ВК2247	64,33	0,1	Сталь
ВК1143	Уз.750	32,24	0,15	Сталь
Уз.750	РЧВ №6	12,47	0,15	Сталь
Уз.706	РЧВ №7	29,67	0,15	Сталь
Уз.751	ВК1606	16,27	0,15	Сталь
Уз.751	ул. 40 лет Октября 7	8,11	0,05	Сталь
Уз.377	Уз.751	39,71	0,15	Сталь
Уз.752	Уз.380	22,78	0,1	Сталь
Уз.753	Уз.752	20,56	0,1	Сталь
Уз.754	Уз.753	4,72	0,1	Сталь
ВК1611	Уз.754	9,77	0,1	Сталь
Уз.752	Строителей 2	9,34	0,05	Сталь
Уз.753	Гражданская 26	25,94	0,05	Сталь
Уз.754	Строителей 2	12,24	0,05	Сталь
ВК2103	ВК2281	50,89	0,15	Сталь
ВК2282	ВК2088	47,55	0,1	Сталь
ВК2282	Ввод2	9,2	0,1	Сталь
ВК2286	Уз.757	135,23	0,15	Сталь
Уз.757	Уз.756	29,99	0,15	Сталь
Уз.756	Гаражи	10,07	0,15	Сталь
Уз.756	Гаражи	23,49	0,15	Сталь
Уз.755	Уз.757	148,44	0,15	Сталь
ВК597	ВК2290	58,15	0,15	Сталь
ВК2290	ВК2291	3,78	0,15	Сталь
ВК2292	ВК2308	1,61	0,1	Сталь
ВК589	ВК2293	35,97	0,1	Сталь
ВК2293	КН	34,8	0,075	Сталь
ВК2293	ВК2294	53,96	0,075	Сталь
ВК2294	ВК2295	48,17	0,075	Сталь
ВК2295	ВК2296	50,3	0,075	Сталь
ВК2126	Уз.758	19,89	0,1	Сталь
ВК2306	ВК492	38,67	0,1	Сталь
ВК987	ВК608	20,49	0,15	Сталь
ВК2307	ВК494	45,1	0,1	Сталь
ВК2307	ВК490	6,22	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК2307	ВК1493	20,56	0,1	Сталь
ВК490	ВК489	27,63	0,05	Сталь
ВК494	ВК493	49,46	0,1	Сталь
ВК492	ВК493	58,88	0,1	Сталь
ВК537	ВК538	17,49	0,15	Сталь
ВК1006	ВК588	42,43	0,15	Сталь
ВК436	Уз.759	1,38	0,1	Сталь
ВК429	ВК422	19,78	0,1	Сталь
ВК428	ВК429	18,24	0,1	Сталь
ВК993	Уз.760	108,49	0,1	Сталь
ВК2316	Цесиса 26б	10,35	0,1	Сталь
ВК1094	Уз.762	23,75	0,2	Сталь
ВК2385	ПГ44	43,33	0,15	Сталь
ВК119	ВК2386	50,24	0,2	Сталь
ВК2387	ВК148	37,93	0,2	Сталь
ВК2387	Задвижка	6,59	0,1	Сталь
ВК255	ВК256	156,91	0,15	Сталь
ВК255	ВК123	17,02	0,2	Сталь
ВК124	ВК255	6,21	0,15	Сталь
ВК2388	ВК283	25,37	0,2	Сталь
ВК1604	Уз.763	19,08	0,1	Сталь
Уз.763	Белинского 10	8,56	0,05	Сталь
Уз.763	Уз.764	15,38	0,1	Сталь
ВК260	Уз.765	67,74	0,15	Сталь
Уз.765	ВК2392	8,07	0,15	Сталь
ВК2392	Ввод 3	4,51	0,15	Сталь
ВК290	ВК258	55,47	0,15	Сталь
ВК2393	Докторова 4 ввод 2	30,97	0,1	Сталь
ВК247	ВК244	60,87	0,15	Сталь
ПГ63	ПГ64	136,69	0,3	Сталь
ВК2394	Живописная 3	33	0,1	Сталь
Уз.559	ВК2394	3,14	0,015	Сталь
ВК2394	Новая 6	55,31	0,015	Сталь
Уз.75	Уз.766	24,73	0,3	Сталь
Уз.62	Уз.767	10,69	0,1	Сталь
ВК1583	Восточная 1	28,94	0,032	Сталь
Уз.6	Уз.768	14,48	0,1	Сталь
ВК1584	Восточная 19	51,96	0,032	Сталь
ВК1584	ВК2398	13,33	0,032	Сталь
ВК2398	Восточная 26	10,56	0,032	Сталь
Уз.375	Восточная 28	20,9	0,032	Сталь
ВК1583	Восточная 2	22,45	0,032	Сталь
ВК1587	Восточная 27	26,92	0,032	Сталь
ВК1588	Восточная 36	12,79	0,032	Сталь
ВК1589	Восточная 29	30,66	0,032	Сталь
ВК1592	Восточная 33	22,8	0,032	Сталь
ВК1592	Восточная 42	8,47	0,032	Сталь
ВК2399	ВК1592	35,21	0,1	Сталь
ВК2399	Восточная 31	23,85	0,032	Сталь
ВК2399	Восточная 40	7,83	0,032	Сталь
ПГ130	6	10,11	0,15	Сталь
ВК1563	Чапаева 9	6,93	0,025	Сталь
Уз.769	ВК1526	72,13	0,1	Сталь
ВК1563	Уз.769	6,82	0,1	Сталь
Уз.769	Чапаева 12	21,11	0,025	Сталь
ВК2426	Цех экструзии ввод 4	13,5	0,1	Сталь
ВК2426	ВК2427	84,97	0,15	Сталь
ВК2427	ВК2428	133,15	0,15	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК2428	Производственный цех	24,31	0,05	Сталь
ВК2428	ВК2429	9,57	0,15	Сталь
ВК2429	ВК2430	65,16	0,15	Сталь
ВК2430	ВК2431	150,12	0,15	Сталь
Уз.770	Уз.353	17,92	0,025	Сталь
ВК2431	ВК2433	57,58	0,15	Сталь
ВК1530	Уз.770	12,58	0,025	Сталь
Уз.770	Чапаева 5	2,33	0,025	Сталь
Склад готовой продукции ввод 2	ВК2434	7,81	0,15	Сталь
ВК2434	ВК2433	33,79	0,15	Сталь
ВК2433	Производсктво минераловатных изделий ввод 1	11,2	0,1	Сталь
ВК2431	Производсктво минераловатных изделий ввод 2	10,3	0,1	Сталь
ВК2435	ВК2436	7,86	0,2	Сталь
ВК2435	ВК2437	30,42	0,2	Сталь
ВК2437	Столовая	11,3	0,1	Сталь
ВК2437	Склад	300,28	0,2	Сталь
Уз.771	ВК2439	32,06	0,1	Сталь
ВК2439	Склад	10,67	0,1	Сталь
ВК2439	Производственный цех №3 ввод2	29,7	0,1	Сталь
Уз.771	Производственный цех №3 ввод1	32,95	0,1	Сталь
ВК2439	Производственный цех №2 ввод4	47,18	0,1	Сталь
Уз.771	ВК2440	35,86	0,1	Сталь
ВК2440	ВК2441	62,09	0,1	Сталь
ВК2441	Котельная (недействующая)	15,32	0,1	Сталь
ВК2441	ВК2442	22,08	0,1	Сталь
ПГ131	ВК2443	73,16	0,1	Сталь
ВК2443	ВК2444	22,03	0,05	Сталь
ВК2443	ВК2445	67,15	0,1	Сталь
ВК2445	ПГ132	135,25	0,1	Сталь
ПГ132	ВК2446	62,36	0,1	Сталь
ВК2446	ПГ133	34,57	0,1	Сталь
ПГ133	Уз.772	159,06	0,15	Сталь
Уз.772	Цех экструзии ввод 2	247,53	0,1	Сталь
ВК2426	ПГ134	89,71	0,1	Сталь
ПГ134	Уз.773	29,63	0,1	Сталь
Уз.773	Цех экструзии ввод 3	48,24	0,1	Сталь
Уз.773	ПГ135	62,14	0,1	Сталь
ПГ135	ВК2449	49,58	0,1	Сталь
ВК2449	Цех экструзии ввод 1	18,68	0,1	Сталь
ВК2449	Уз.774	109,14	0,1	Сталь
Уз.774	Склад	34,17	0,1	Сталь
Уз.774	ВК2451	109,73	0,1	Сталь
ВК2451	ВК2452	36,06	0,25	Сталь
ВК2451	ВК2453	218,95	0,15	Сталь
ВК2453	ВК2454	60,52	0,15	Сталь
ВК2454	Производственный цех ввод 2	28,64	0,15	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК2454	Склад готовой продукции ввод 4	30,06	0,15	Сталь
ВК2455	Склад готовой продукции ввод 3	34,02	0,15	Сталь
ВК2455	Производственный цех ввод 1	27,49	0,15	Сталь
ВК2455	Уз.775	19,96	0,15	Сталь
Уз.775	Производственный цех ввод 3	25,76	0,15	Сталь
Уз.350	Чапаева 6	20,77	0,032	Сталь
Уз.775	ВК2457	84,92	0,1	Сталь
ВК2457	Производство минераловатных изделий ввод 4	42,58	0,1	Сталь
ВК2455	ВК2458	324,63	0,15	Сталь
ВК2458	ВК2459	181,88	0,1	Сталь
ВК2460	Прачечная	21,57	0,1	Сталь
ВК2460	Сооружение	7,78	0,1	Сталь
ВК2460	ВК2461	248,05	0,1	Сталь
ВК2461	Сооружение	25,92	0,1	Сталь
ВК2461	ВК2452	36,24	0,1	Сталь
ВК2462	Насосная	6,83	0,1	Сталь
Уз.776	Уз.372	3,37	0,1	Сталь
Уз.373	Уз.776	21,21	0,1	Сталь
Уз.776	ВК2464	14,32	0,032	Сталь
ВК2464	Озерная 3	7,18	0,032	Сталь
Уз.372	Озерная 4	8,81	0,032	Сталь
ВК2470	КН	25,03	0,032	Сталь
ВК2462	Уз.777	5,16	0,1	Сталь
Уз.777	РЧВ №8	33,47	0,1	Сталь
ВК2465	Уз.778	4,89	0,1	Сталь
Уз.777	Уз.778	1,44	0,1	Сталь
ВК2469	Уз.778	16,17	0,1	Сталь
ВК2469	РЧВ №9	14,62	0,1	Сталь
Уз.373	Озерная 6	8,14	0,032	Сталь
ВК2470	ВК2469	94,74	0,1	Сталь
Уз.792	ВК2470	9,27	0,1	Сталь
ВК2471	ПГ136	17,33	0,075	Сталь
ПГ136	ПГ137	3,29	0,075	Сталь
ПГ137	Механический цех	25,99	0,05	Сталь
ВК2472	ВК2471	121,33	0,2	Сталь
ВК2473	ВК2472	51,82	0,2	Сталь
ВК2474	ВК2473	72,38	0,2	Сталь
ВК2474	Уз.779	7,45	0,1	Сталь
Уз.779	ВК2476	6,24	0,1	Сталь
ВК2476	ВК2477	3,78	0,1	Сталь
ВК2476	Сооружение	10,64	0,1	Сталь
ВК2478	ВК2474	217,81	0,2	Сталь
ПГ131	ВК2479	21,1	0,1	Сталь
ПГ131	Уз.780	14,66	0,15	Сталь
Уз.780	Сооружение	4,49	0,15	Сталь
Уз.780	ВК2481	73,15	0,15	Сталь
ВК2481	ВК2482	1,11	0,15	Сталь
ВК2481	ПГ138	23,08	0,15	Сталь
ПГ138	Производственный цех №3 ввод5	28,11	0,15	Сталь
Производственный цех №3 ввод4	ВК2482	54,51	0,15	Сталь
ВК2482	Асботрубный завод №4 ввод 1	18,3	0,15	Сталь
ВК2482	ПГ139	90,24	0,15	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ПГ139	ПГ140	80,28	0,15	Сталь
ПГ140	ВК2483	51,77	0,15	Сталь
ВК2483	Асботрубный завод №4 ввод 2	12,36	0,1	Сталь
ВК2483	Производственный цех №3 ввод3	38,03	0,15	Сталь
ВК2483	ВК2484	29,88	0,15	Сталь
ВК2484	Асботрубный завод №4 ввод 3	24,7	0,1	Сталь
Уз.781	Уз.370	26,91	0,1	Сталь
ВК1550	Уз.781	29,41	0,1	Сталь
ВК2484	Сооружение	163,22	0,15	Сталь
Уз.781	Спортивная 7	14,4	0,032	Сталь
ВК1550	Спортивная 9	17,59	0,032	Сталь
РЧВ №10	Сооружение	79,36	0,15	Сталь
Уз.782	ВК1550	14,14	0,1	Сталь
ВК1551	Уз.782	9,34	0,1	Сталь
Уз.782	Спортивная 11	22,29	0,032	Сталь
ВК2488	Гараж	114,21	0,3	Сталь
ВК2488	ВК2489	24,67	0,3	Сталь
ВК2489	ВК2490	20,45	0,3	Сталь
ВК2490	ВК2491	10,69	0,3	Сталь
ВК2490	ПГ141	33,14	0,1	Сталь
ВК1552	Спортивная 15	13,29	0,032	Сталь
ПГ141	ВК2492	23,74	0,15	Сталь
ПГ141	Уз.783	79,95	0,2	Сталь
Уз.784	ВК1552	8,54	0,1	Сталь
Уз.783	ВК2495	19,36	0,15	Сталь
Уз.784	Спортивная 17	22,42	0,032	Сталь
Уз.783	Уз.785	98,12	0,15	Сталь
Уз.786	Уз.784	41,55	0,1	Сталь
Уз.786	Спортивная 19	20,83	0,032	Сталь
Уз.785	ВК2498	13,51	0,15	Сталь
Уз.785	ВК2499	97,71	0,1	Сталь
ВК2499	ВК2500	23,66	0,1	Сталь
ВК2500	Арматурный цех ввод 1	32,81	0,1	Сталь
Уз.787	Уз.786	20,19	0,1	Сталь
Уз.787	Спортивная 21	15,01	0,032	Сталь
Уз.788	Уз.787	25,52	0,1	Сталь
ВК2503	ВК2504	27,2	0,15	Сталь
Уз.788	Спортивная 23	15,91	0,032	Сталь
ВК2504	ВК2505	14,27	0,15	Сталь
ВК2505	ВК2506	7,92	0,15	Сталь
ВК2505	ВК2508	32,7	0,15	Сталь
Уз.790	Уз.788	34,32	0,1	Сталь
Уз.790	Спортивная 25	13,94	0,032	Сталь
ВК2510	Уз.790	17,17	0,1	Сталь
ВК2511	Производственный цех №1	104,52	0,15	Сталь
Уз.358	ВК2510	19,54	0,1	Сталь
ВК2510	Общ. здание	30,87	0,1	Сталь
Уз.358	Тополиная 25а	18,55	0,032	Сталь
ПГ142	ВК2512	45,34	0,15	Сталь
ПГ142	ВК2503	67,36	0,15	Сталь
ВК2512	ВК2513	125,43	0,15	Сталь
ВК2514	Производственный цех №2 ввод2	6,2	0,1	Сталь
ВК2514	Производственный цех №2 ввод1	124,14	0,15	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.361	ВК2515	12,58	0,032	Сталь
ВК2514	ВК2517	6,09	0,15	Сталь
ВК2515	Тополиная 30а	7,53	0,32	Сталь
ВК2517	Производственный цех №2 ввод3	6,54	0,15	Сталь
ВК2517	ВК2518	57,15	0,15	Сталь
ВК1560	Гоголя 26	9,18	0,032	Сталь
ВК1561	Гоголя 26а	16,09	0,032	Сталь
ВК2518	ВК2519	70,99	0,1	Сталь
ВК2513	ВК2520	146,95	0,1	Сталь
ВК2520	ПГ143	114,22	0,15	Сталь
ПГ143	ВК2521	111,61	0,15	Сталь
ВК1554	Детская поликлиника	33,53	0,1	Сталь
ВК2521	Уз.772	103,47	0,1	Сталь
ВК2519	ВК2522	84,91	0,15	Сталь
ВК2522	Административное здание	14,61	0,1	Сталь
ВК2522	ВК2523	58,88	0,15	Сталь
ВК2523	Здравпункт	13,52	0,1	Сталь
ВК2523	ВК2437	39,23	0,15	Сталь
Уз.1081	Общ. здание	14,99	0,1	Сталь
ПГ145	ПГ144	109,17	0,1	Сталь
Уз.791	Общ. здание	1,65	0,1	Сталь
ВК2525	ПГ145	7,8	0,1	Сталь
Уз.792	ПГ145	70,67	0,1	Сталь
Уз.793	ВК2525	60,39	0,1	Сталь
Уз.793	Уз.792	1,08	0,1	Сталь
ВК2471	Уз.793	530,94	0,2	Сталь
ВК2525	ВК2528	33,31	0,1	Сталь
ВК2528	Котельная	8,6	0,1	Сталь
ВК2528	Уз.794	73,32	0,1	Сталь
ВК2529	ввод 3	12,16	0,1	Сталь
ВК2529	Администрация	13,82	0,1	Сталь
ВК2529	ВК2530	28,48	0,1	Сталь
ВК2530	Мясокомбинат ввод 4	9,7	0,1	Сталь
ВК2530	ПГ146	62,47	0,1	Сталь
ПГ144	ПГ146	76,81	0,1	Сталь
ВК2531	ВК2529	3,31	0,1	Сталь
ВК2531	ввод 2	7,73	0,1	Сталь
ВК2531	ввод 2	11,94	0,1	Сталь
Уз.794	ВК2531	5,15	0,1	Сталь
Уз.794	Подсобное помещение ввод 1	5,52	0,1	Сталь
Уз.794	Мясокомбинат ввод 1	11,05	0,1	Сталь
ВК2478	КЖ	40,49	0,05	Сталь
ВК2533	ВК2478	235,74	0,2	Сталь
ВК2534	ВК2533	64,09	0,2	Сталь
ВК835	ВК2535	39,82	0,1	Сталь
ВК843	ВК2537	24	0,2	Сталь
ВК2537	ВК2436	391	0,2	Сталь
ВК840	ВК2544	33,09	0,1	Сталь
ВК2544	Производственный цех	9,54	0,1	Сталь
РЧВ №10	Камера №32	19,89	0,1	Сталь
Камера №32	Уз.795	4,82	0,1	Сталь
Уз.795	ВК2547	33,11	0,3	Сталь
ВК2547	ВК2488	2,66	0,3	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.795	ВК2548	28,65	0,3	Сталь
ВК2548	ВК2549	39,57	0,1	Сталь
ВК2549	Арматурный цех ввод 2	22,23	0,1	Сталь
ВК2549	ВК2550	59,59	0,1	Сталь
ВК2550	ВК2551	44,51	0,1	Сталь
ВК2551	Подс. помещение	18,3	0,1	Сталь
Административный корпус	ВК2552	14,4	0,1	Сталь
ВК2552	ВК2548	20,32	0,1	Сталь
ВК888	ВК892	104,71	0,1	Сталь
Уз.1233	ВК2557	32,69	0,1	Сталь
ВК2557	ВК887	76,42	0,1	Сталь
ВК2763	ВК887	140,2	0,1	Сталь
Уз.797	Ломоносова 68	17,81	0,05	Сталь
Уз.797	ВК2560	6,94	0,05	Сталь
ВК2560	д.сад	9,78	0,05	Сталь
Уз.797	ВК2561	45,18	0,1	Сталь
ВК2561	Уз.798	34,69	0,1	Сталь
Уз.798	Осипенко 17	22,67	0,05	Сталь
Уз.798	Ломоносова 66	23,79	0,05	Сталь
Уз.798	Уз.799	27,9	0,1	Сталь
Уз.799	Ломоносова 64	13,71	0,05	Сталь
Уз.799	ВК2564	42,56	0,1	Сталь
ВК2564	Ломоносова 60	12,68	0,05	Сталь
ВК2564	Уз.800	6,88	0,1	Сталь
Уз.800	ВК2566	26,2	0,05	Сталь
Уз.800	Уз.801	20,16	0,1	Сталь
Уз.801	ВК2568	27,55	0,05	Сталь
Уз.801	Уз.802	49,58	0,1	Сталь
Уз.802	Ломоносова 53	13,75	0,05	Сталь
ВК2570	ВК2571	17,97	0,1	Сталь
ВК2571	Уз.804	30,59	0,1	Сталь
Уз.803	Ломоносова 51	9,59	0,05	Сталь
Уз.803	ВК2573	19,12	0,1	Сталь
Уз.804	Уз.803	11,98	0,1	Сталь
Уз.804	Уз.806	55,79	0,1	Сталь
Уз.805	Ломоносова 56	14,5	0,032	Сталь
Уз.806	Уз.805	18,83	0,1	Сталь
Уз.806	Ломоносова 47	12,49	0,032	Сталь
Уз.805	Уз.807	10,39	0,1	Сталь
Уз.807	Ломоносова 45	14,7	0,032	Сталь
Уз.807	ВК2578	33,11	0,1	Сталь
Фурманова 3	Уз.809	17,59	0,1	Сталь
Уз.808	Ачкасовская 1	17,07	0,1	Сталь
Уз.808	ВК2580	39,12	0,1	Сталь
Уз.809	Уз.808	115,19	0,1	Сталь
Уз.809	ВК2582	21,61	0,05	Сталь
ВК2582	ПГ147	1,04	0,05	Сталь
ПГ147	Фурманова 4	17,99	0,05	Сталь
ПГ147	Уз.927	12,64	0,05	Сталь
Уз.810	Фурманова 6	18,46	0,05	Сталь
Уз.396	Уз.810	20,29	0,05	Сталь
Уз.396	ВК2951	57,89	0,05	Сталь
Фурманова 5	ВК2584	45,88	0,05	Сталь
ВК2584	ПГ148	51,58	0,125	Сталь
ПГ148	ВК2585	17,67	0,125	Сталь
ВК2585	ВК2586	26,33	0,125	Сталь
ВК2586	Пушкина 2	4,3	0,125	Сталь
ПГ148	ВК2587	48,26	0,125	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК2587	ПГ149	24,64	0,125	Сталь
ВК1642	ВК2588	77,4	0,2	Сталь
ВК3422а	ВК3422	11,15	0,2	Сталь
ВК2589	ВК2590	79,74	0,2	Сталь
Камера №31	ВК2597	3,7	0,075	Сталь
Уз.779	Камера №31	79,68	0,1	Сталь
ВК2597	Арматурный цех ввод 2	93,84	0,075	Сталь
ВК2477	Арматурный цех ввод 1	46,18	0,075	Сталь
ВК2597	Уз.811	28,49	0,075	Сталь
Уз.811	Электроцех	32,08	0,05	Сталь
Уз.811	ВК2600	58,96	0,075	Сталь
ВК2600	ПГ150	32,92	0,075	Сталь
ПГ150	ВК2601	54,71	0,075	Сталь
ВК2601	Уз.812	37,96	0,075	Сталь
Уз.812	Контора ПМК-89	21,89	0,05	Сталь
Уз.812	ВК2603	62,35	0,075	Сталь
ВК2603	Цех комплектации	40,26	0,075	Сталь
ВК2609	ВК1651	40,09	0,15	Сталь
ВК1641	КНС Колыбелевская	28,23	0,1	Сталь
ВК2612	ВК3003	20,58	0,1	Сталь
ВК2612	Колыберевская 2	13,04	0,1	Сталь
ПГ151	Калинина 57	17,98	0,15	Сталь
ПГ151	Калинина 55	9,79	0,1	Сталь
Уз.317	ВК1032	120,5	0,3	Сталь
ВК2584	ВК2800	48,58	0,125	Сталь
ПГ152	Уз.691	56,69	0,2	Сталь
ВК2613	ВК784	113,15	0,125	Сталь
ВК2613	Московская 6	5,9	0,075	Сталь
ВК2613	КЖ	18,95	0,15	Сталь
ВК2613	ВК2614	4,93	0,1	Сталь
ВК2614	ВК2615	55,34	0,1	Сталь
ПГ149	ВК2141	38,89	0,125	Сталь
Уз.813	ВК2640	19,27	0,1	Сталь
Уз.813	КЖ	5,75	0,05	Сталь
Уз.444	Уз.813	86,28	0,1	Сталь
ВК2640	Уз.815	59,23	0,1	Сталь
Уз.815	Красноармейская 2	10,64	0,05	Сталь
Уз.815	Уз.816	119,8	0,1	Сталь
Уз.816	ВК2644	24,19	0,04	Сталь
ВК2644	Красноармейская 10	6,32	0,04	Сталь
Уз.816	Уз.817	43,37	0,1	Сталь
Уз.817	Красноармейская 12	21,49	0,04	Сталь
Уз.817	ВК2646	16,54	0,1	Сталь
ВК2646	Уз.818	2,32	0,1	Сталь
Уз.818	Красноармейская 14	13,41	0,032	Сталь
Уз.818	Уз.819	31,92	0,1	Сталь
Уз.819	ВК2651	82,18	0,1	Сталь
ВК2651	Красноармейская 18	7,42	0,032	Сталь
ВК2651	ВК2652	32,79	0,1	Сталь
ВК2652	Камера №30	28,83	0,1	Сталь
Камера №30	Красноармейская 20	27,21	0,032	Сталь
Камера №30	ВК2654	47,81	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК2654	Красноармейская 24	20	0,032	Сталь
ВК2654	Уз.820	53,09	0,1	Сталь
Уз.820	ВК2656	13,46	0,032	Сталь
ВК2656	Красноармейская 28	4,34	0,032	Сталь
Уз.820	ВК2657	30,46	0,1	Сталь
ВК2657	Красноармейская 30	12,55	0,32	Сталь
ВК2662	ВК2661	6,81	0,15	Сталь
ВК2663	ВК2662	61,72	0,2	Сталь
ВК2663	ВК2935	38,72	0,2	Сталь
ПГ154	ВК2663	112,36	0,2	Сталь
ПГ155	ПГ154	36,68	0,2	Сталь
ВК2665	ПГ155	59,45	0,2	Сталь
ВК2949	ВК2665	396,49	0,3	Сталь
ВК2668	ВК2669	16,57	0,1	Сталь
ВК2669	Монтажная 18	10,73	0,1	Сталь
ВК2666	ВК2670	45,92	0,3	Сталь
ВК2725	ввод 2	32,74	0,1	Сталь
Уз.821	ВК2726	17,21	0,1	Сталь
ВК2726	Елинская 10	9,84	0,1	Сталь
Уз.821	ВК2728	9,43	0,1	Сталь
Уз.1069	Уз.821	16,4	0,1	Сталь
Уз.822	Елинская 11	17,6	0,032	Сталь
Уз.1033	Уз.822	28,53	0,1	Сталь
Уз.823	Елинская 3	14,97	0,032	Сталь
Уз.825	Уз.824	3,05	0,1	Сталь
Уз.824	Елинская 7	15,49	0,032	Сталь
Уз.823	Уз.825	19,82	0,1	Сталь
Уз.825	Елинская 6	17,5	0,032	Сталь
Уз.826	Уз.823	3,28	0,1	Сталь
Уз.826	Елинская 4	11,17	0,032	Сталь
Уз.827	Уз.826	32,78	0,1	Сталь
ВК2735	Уз.827	40,01	0,1	Сталь
Уз.827	Уз.828	15,24	0,1	Сталь
Уз.828	Новоселовская 9	6,13	0,032	Сталь
Уз.828	Уз.829	19,52	0,1	Сталь
Уз.829	Новоселовская 7	6,31	0,032	Сталь
Уз.829	Уз.830	24,01	0,1	Сталь
Уз.830	Новоселовская 5	6,45	0,032	Сталь
Уз.830	ВК2739	15,35	0,1	Сталь
ВК2739	Новоселовская 3	20,88	0,032	Сталь
ВК2739	Уз.831	18,44	0,1	Сталь
Уз.831	Дубровка 2/4	11,6	0,032	Сталь
Уз.831	Уз.832	20,98	0,1	Сталь
Уз.832	Дубровка 3	17,1	0,032	Сталь
Уз.832	Уз.833	26,72	0,1	Сталь
Уз.833	Дубровка 5	14,37	0,032	Сталь
Уз.833	ВК2743	29,87	0,1	Сталь
ВК2743	Дубровка 6	23,99	0,032	Сталь
ВК2743	Уз.834	21,64	0,1	Сталь
Уз.834	ВК2745	43,18	0,1	Сталь
ВК2746	ВК2747	19,58	0,1	Сталь
ВК2907	ВК2746	62,24	0,15	Сталь
ВК2750	ВК2749	53,43	0,1	Сталь
ВК2750	Рабочая 47	118,98	0,025	Сталь
ВК2751	ВК2750	22,73	0,1	Сталь
ВК2751	Уз.835	39,13	0,1	Сталь
Уз.835	ВК2753	15,62	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.835	Рабочая 45	28,62	0,032	Сталь
ВК2749	Уз.836	105,7	0,1	Сталь
Уз.836	ВК2755	4,14	0,1	Сталь
Уз.836	ВК2756	2,39	0,1	Сталь
ВК2756	Уз.1225	46,88	0,1	Сталь
Уз.837	Рабочая 56	11,95	0,032	Сталь
ВК2758	Уз.837	47,7	0,1	Сталь
ВК2758	Красная 21	15,03	0,032	Сталь
ВК2758	ВК2759	30,48	0,1	Сталь
Уз.837	Уз.838	40,34	0,1	Сталь
Уз.838	Рабочая 54	21,35	0,032	Сталь
Уз.838	ВК2751	96,35	0,1	Сталь
ВК2751	ВК2761	38,13	0,1	Сталь
ВК2762	ВК2758	8,45	0,1	Сталь
ВК2762	ВК2763	36,99	0,1	Сталь
ВК2764	ВК2762	47,33	0,1	Сталь
ВК2764	Рабочая 62	14,75	0,032	Сталь
ВК2765	ВК2764	35,51	0,1	Сталь
ВК2765	ВК2766	12,51	0,032	Сталь
ВК2766	ВК2767	16,37	0,032	Сталь
ВК2766	Рабочая 66/16	11,97	0,032	Сталь
ВК2766	Рабочая 64/13	25,32	0,032	Сталь
ВК2768	ВК2765	114,56	0,1	Сталь
ВК2768	Рабочая 74	9,97	0,05	Сталь
ВК2769	ВК2768	45,37	0,1	Сталь
ВК2769	ВК2770	16,76	0,032	Сталь
ВК2770	ВК2771	10,3	0,1	Сталь
ВК2770	Рабочая 76	25,28	0,05	Сталь
ВК2770	Рабочая 78	9,44	0,032	Сталь
ВК2772	ВК2769	72,31	0,05	Сталь
ВК2773	Чернышевского 86	9,79	0,032	Сталь
ВК2774	ВК2775	18,24	0,032	Сталь
ВК2776	ВК2774	6,93	0,032	Сталь
ВК2777	Спартака 31/100	9,21	0,032	Сталь
ВК2777	Уз.839	31,45	0,1	Сталь
Уз.839	Спартака 27	7,55	0,032	Сталь
Уз.839	Уз.840	36,34	0,1	Сталь
Уз.840	Спартака 23	8,87	0,032	Сталь
ВК103	Котельная 4кв ввод 2	105,54	0,1	Сталь
ВК2788	ВК600	80,65	0,2	Сталь
ВК2788	пер. Юбилейный 5	18,15	0,1	Сталь
ВК1606	Уз.841	17,9	0,05	Сталь
Уз.841	40 лет Октября 9	7,9	0,05	Сталь
Уз.842	ВК2242	18,76	0,1	Сталь
Уз.842	40 лет Октября 8	6,8	0,05	Сталь
Уз.843	Уз.842	72,52	0,1	Сталь
Уз.843	40 лет Октября 10	9,62	0,05	Сталь
ВК2792	ул. 40 лет Октября 17	13,39	0,05	Сталь
ВК1600	ВК2792	29,21	0,05	Сталь
ВК383	ВК2794	29,05	0,05	Сталь
ВК2794	Мичурина 3	13,14	0,1	Сталь
Уз.844	ВК412	29,63	0,1	Сталь
Уз.844	Мичурина 7	15,36	0,05	Сталь
Уз.845	ВК1640	5,81	0,05	Сталь
Уз.845	ВК2797	64,43	0,05	Сталь
ВК2797	Московская 15	4,05	0,05	Сталь
ВК2797	Колыберевская 15	45,89	0,1	Сталь
ПГ58	Уз.846	47,6	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.846	Пионерская 17	8,34	0,05	Сталь
ВК2585	ВК2799	33,08	0,05	Сталь
ВК2799	Пушкина 4	9,05	0,05	Сталь
ВК2800	ВК1645	41,46	0,05	Сталь
ВК2800	Пушкина 6	16,5	0,05	Сталь
ВК2801	ПГ152	16,15	0,05	Сталь
Уз.847	ВК1037	63,69	0,15	Сталь
Уз.847	Рабочая 126	12,14	0,05	Сталь
Уз.848	ВК2994	136,32	0,5	Сталь
ВК218	ВК2804	71,65	0,1	Сталь
ВК2804	13а	7,51	0,1	Сталь
Уз.396	Фурманова 7	20,31	0,05	Сталь
Уз.849	Фурманова 12	6,95	0,05	Сталь
Уз.849	ВК2806	39,38	0,05	Сталь
ВК2806	Фурманова 14	8,06	0,05	Сталь
ВК2806	ВК2807	25,9	0,05	Сталь
ВК2807	Фурманова 16	6,85	0,05	Сталь
Уз.809	Уз.850	27,95	0,05	Сталь
Уз.850	Фурманова 2	12,05	0,05	Сталь
Уз.850	Фурманова 1	44,94	0,05	Сталь
ВК129	Уз.851	52,03	0,2	Сталь
Уз.851	Докторова 16а	13,63	0,05	Сталь
Уз.852	ВК2085	16,35	0,15	Сталь
Уз.853	ВК307	36,48	0,2	Сталь
Уз.853	Управление Мособлстрой-5	42,5	0,1	Сталь
ВК2812	ВК192	32,71	0,15	Сталь
ВК2812	ВК2813	21,34	0,1	Сталь
ВК2813	Общ. здание	11,54	0,1	Сталь
ВК2813	ВК3133	36,38	0,1	Сталь
ВК2816	Уз.854	149,55	0,6	Сталь
ВК2818	ВК2817	165,76	0,4	Сталь
ВК2819	ВК2818	144,07	0,4	Сталь
ВК2817	ВК2816	229,28	0,4	Сталь
Уз.21	2-я куйбышева 4	27,1	0,025	Сталь
Уз.20	2-я куйбышева 6	32,35	0,025	Сталь
Уз.19	Уз.855	26,53	0,025	Сталь
Уз.855	2-я куйбышева 10	7,27	0,025	Сталь
Уз.855	2-я куйбышева 8	5,6	0,025	Сталь
Уз.18	Уз.856	14,7	0,025	Сталь
Уз.856	2-я куйбышева 20	11,38	0,025	Сталь
ВК2822	Сиреневая 39	22,08	0,05	Сталь
ВК2823	ВК2822	75,11	0,1	Сталь
ВК3476	ВК2823	103,75	0,05	Сталь
ВК2823	ВК2825	49,07	0,1	Сталь
ВК2825	Сиреневая 25	29,93	0,05	Сталь
ВК2825	ВК2826	83,02	0,1	Сталь
Уз.857	ВК2826	93,14	0,1	Сталь
ВК2828	Уз.857	58,44	0,1	Сталь
ВК2828	Сиреневая 19	22,1	0,05	Сталь
Уз.857	ВК2829	281,83	0,1	Сталь
ВК2829	ВК2830	249	0,1	Сталь
ВК2830	ВКпр.12	30,29	0,1	Сталь
ВК2826	Сиреневая 17	28,78	0,1	Сталь
ВК2826	ВК2831	103,52	0,1	Сталь
ВК2831	ВКпр.13	55,37	0,1	Сталь
ВК2833	ПГ158	190,54	0,1	Сталь
ПГ158	ПГ159	204,94	0,1	Сталь
ВК2834	ПГ159	120,46	0,1	Сталь
ВК2835	ВК2834	255,54	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК2836	ВК2835	151,68	0,1	Сталь
ВК2836	ВК2833	86,91	0,1	Сталь
ВК2837	ВК2836	23,13	0,1	Сталь
ВК2837	ВК2838	41,31	0,1	Сталь
ВК2839	ВК2838	118,96	0,1	Сталь
ВК2840	ВК2839	45,83	0,1	Сталь
ВК2840	ВК2837	130,38	0,1	Сталь
ВК2836	ВК2841	81,32	0,1	Сталь
ВК2841	Уз.858	27,51	0,1	Сталь
ВК2841	ПГ160	33,17	0,1	Сталь
ПГ160	ПГ161	133,52	0,1	Сталь
ПГ161	ПГ162	150,56	0,1	Сталь
ВК2834	ПГ162	141,28	0,1	Сталь
ВК2843	ВК2839	180,31	0,1	Сталь
ВК2844	ВК2843	21,17	0,1	Сталь
ВК2845	ВК2844	98,53	0,1	Сталь
ВК2846	ВК2845	89,88	0,1	Сталь
ВК2847	ВК2846	103,46	0,1	Сталь
ВК2848	ВК2847	124,52	0,1	Сталь
ВК2849	ВК2848	217,16	0,1	Сталь
ВК2850	ВК2849	47,28	0,1	Сталь
Уз.859	ВК2850	18,46	0,1	Сталь
ВК2852	Уз.859	43,29	0,1	Сталь
Уз.860	ВК2852	23,11	0,1	Сталь
Уз.859	ВК2854	89,2	0,063	Сталь
Уз.860	ВК2855	120,68	0,063	Сталь
ВК2855	ВК2856	18,71	0,063	Сталь
Уз.861	Уз.860	48,82	0,1	Сталь
Уз.861	ВК2858	57,04	0,1	Сталь
ВК2859	Уз.861	65,77	0,1	Сталь
ВК2859	ВК2860	54,18	0,1	Сталь
ВК2861	ВК2859	25,19	0,1	Сталь
ВК2862	ВК2861	212,15	0,1	Сталь
ВК2840	ВК2862	221,86	0,1	Сталь
ВК2862	ВК2863	190,41	0,1	Сталь
Уз.862	ВК2865	328,04	0,1	Сталь
ВК2865	ВК3257	58,7	0,1	Сталь
Уз.1196	Уз.863	49,36	0,1	Сталь
Уз.863	Уз.1197	7,9	0,1	Сталь
ВК2869	ВК2865	360,33	0,1	Сталь
ВК2870	ВК2869	148,88	0,1	Сталь
ВК2871	ВК2870	60,91	0,15	Сталь
ВК2872	ВК2871	11,5	0,1	Сталь
ВК2873	ВК2872	162,06	0,15	Сталь
ВК2873	Уз.864	84,1	0,1	Сталь
ВК2872	Уз.865	126,31	0,1	Сталь
ВК2876	ВК2873	108,3	0,1	Сталь
ВК2877	ВК2876	156,14	0,1	Сталь
ВК2878	ВК2877	100,71	0,1	Сталь
Уз.916	ВК2878	116,95	0,1	Сталь
Уз.866	Уз.917	19,14	0,1	Сталь
ВК2880	Уз.866	15,95	0,1	Сталь
ВК2881	ВК2880	136,17	0,15	Сталь
Уз.918	Быковского 66	4,05	0,15	Сталь
ВК2882	ВК2883	15,55	0,1	Сталь
ВК2883	Быковского 64	18,84	0,1	Сталь
ВК2883	Общ. здание	57,2	0,1	Сталь
ВК2884	ВК2882	106,25	0,15	Сталь
ВК2884	ВК2885	19,59	0,1	Сталь
ВК2883	Быковского 62	16,54	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК2885	ВК2881	26,63	0,1	Сталь
ВК2885	Быковского 60	22,15	0,1	Сталь
ВК2886	ВК2881	108,62	0,15	Сталь
ВК2908	ВК2886	55,66	0,15	Сталь
ВК2888	ПГ163	48,38	0,1	Сталь
ВК2888	Быковского 36	31,87	0,1	Сталь
ВК2889	ВК2888	57,6	0,1	Сталь
ВК3268	ВК2889	63,03	0,1	Сталь
ВК2888	Быковского 34	37,94	0,1	Сталь
ПГ163	ВК2891	50,29	0,1	Сталь
ВК2891	Быковского 54	13,2	0,1	Сталь
ВК2891	Быковского 56	27,89	0,1	Сталь
ВК3484	ВК2886	393,49	0,1	Сталь
Уз.867	ВК2892	205,49	0,15	Сталь
Уз.867	ВК2894	40,94	0,1	Сталь
ВК2894	Школа №9	29,94	0,1	Сталь
ВК2890	Уз.867	115,86	0,15	Сталь
ВК2892	Уз.868	221,86	0,06	Сталь
Уз.868	Общ. здание	42,45	0,06	Сталь
Уз.868	ВК2924	559,12	0,06	Сталь
ВК2896	Уз.869	29,81	0,06	Сталь
Уз.869	Задорожная 32	15,29	0,06	Сталь
Уз.869	Уз.870	80,04	0,06	Сталь
Уз.870	Задорожная 34	20,07	0,06	Сталь
ВК2899	ВК2890	351,78	0,15	Сталь
ВК2899	Пром. здание	21,29	0,1	Сталь
ВК2900	ВК2899	159,13	0,1	Сталь
ВК2901	ВК2900	267,8	0,1	Сталь
ВК2901	Пролетарская 24а	80,74	0,075	Сталь
ВК2901	ВК2902	104,73	0,1	Сталь
ВК2902	ВК2903	184,53	0,1	Сталь
ВК2904	ВК2901	140,25	0,2	Сталь
ВК2904	Сооружение	28,79	0,2	Сталь
ВК2902	Уз.871	108,6	0,1	Сталь
Уз.871	ВК2906	87,78	0,1	Сталь
Уз.871	ВК2907	409,15	0,1	Сталь
ВК495	ВК2307	104,7	0,1	Сталь
ПГ164	ВК2084	96,39	0,1	Сталь
ВК2908	ПГ164	112,3	0,1	Сталь
ВК1146	ВК2908	388,16	0,1	Сталь
ВК1146	ВК2908	327,99	0,1	Сталь
ВК2308	Маркина 28	34,75	0,1	Сталь
Камера №2	ВК1145	44,69	0,3	Сталь
Уз.856	Уз.872	25,06	0,1	Сталь
Уз.872	2-я куйбышева 22	9,88	0,025	Сталь
Уз.872	Уз.873	23,91	0,1	Сталь
Уз.873	2-я куйбышева 24	9,5	0,025	Сталь
Уз.873	Уз.874	15,84	0,1	Сталь
Уз.874	2-я куйбышева 26	10,56	0,025	Сталь
Уз.874	2-я куйбышева 28	33,26	0,025	Сталь
ВК2913	ВК1618	38,37	0,3	Сталь
Уз.875	ВК2913	74,2	0,3	Сталь
ВК2913	Гражданская 22	21,38	0,05	Сталь
ВК1618	ВК2958	223,05	0,3	Сталь
ВК2915	Белинского 5б	30,56	0,05	Сталь
ВК2915	ВК2666	102,37	0,3	Сталь
ВК2661	ВК2916	87,92	0,15	Сталь
ВК2916	ВК2933	40,93	0,15	Сталь
Уз.876	ВК1043	146,66	0,15	Сталь
Уз.876	ВК2918	53,31	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК2919	ВК2884	120,22	0,15	Сталь
ВК2886	ВК2919	78,01	0,15	Сталь
ВК2886	Быковского 58	20,29	0,1	Сталь
Уз.877	ВК2904	32,79	0,2	Сталь
ВК2922	ВК2921	108,07	0,1	Сталь
ВК1578	ВК2922	114,92	0,1	Сталь
ВК1526	ВК2921	85,97	0,1	Сталь
ВК2921	ВК1558	108,22	0,1	Сталь
Уз.368	Уз.878	6,38	0,1	Сталь
Уз.878	ВК2922	91,25	0,1	Сталь
ВК2922	ВК2924	87,41	0,1	Сталь
ВК2925	ВК1560	13,61	0,1	Сталь
ВК2924	ВК2925	170,98	0,1	Сталь
Уз.332		209,16	0,1	Сталь
ПГ192	ВК2026	9,56	0,3	Сталь
ВК2928	ВК1625	150,22	0,3	Сталь
ВК2928	ВК2929	74,61	0,1	Сталь
ВК1136	ВК2928	74,37	0,1	Сталь
ВК2930	Уз.1070	33,81	0,1	Сталь
Уз.1068	ВК2931	18,64	0,1	Сталь
Уз.1056	ВК2930	27,29	0,1	Сталь
ВК2934	ВК2933	13,15	0,1	Сталь
ВК2934	ВК2932	17,52	0,1	Сталь
ВК2934	Уз.1055	29,14	0,1	Сталь
ВК2935	Уз.1046	51,81	0,1	Сталь
Уз.1047	ВК2936	24,76	0,1	Сталь
ВК2935	Уз.1022	16,24	0,1	Сталь
ВК2937	Уз.1024	60,57	0,1	Сталь
ВК2938	ВК2735	28,37	0,1	Сталь
Уз.1034	ВК2938	32	0,1	Сталь
ВК2938	Уз.653	53,42	0,1	Сталь
ВК2937	Уз.1020	17,87	0,1	Сталь
Уз.1015	ВК2939	58,57	0,1	Сталь
ВК2939	ВК2940	51,32	0,1	Сталь
Уз.1014	ВК2940	43,67	0,1	Сталь
ВК389	ВК2725	40,82	0,1	Сталь
ВК3441	ПГ192	188,21	0,3	Сталь
ВК2941	Уз.425	115,6	0,3	Сталь
Камера №1	ВК2941	60,01	0,3	Сталь
ВЗУ Дивочкина НС 2-го подъема	ВК3438	22,26	0,3	Сталь
ВК2943	Уз.875	384,68	0,3	Сталь
ВК2944	Уз.1009	41,25	0,3	Сталь
Уз.1238	ВК1570	34,36	0,1	Сталь
ВК1045		90,11	0,1	Сталь
ВК2946	ВК1045	141,72	0,1	Сталь
Задвижка	ВК2947	51,05	0,15	Сталь
ВК2947	ПГ175	74,48	0,1	Сталь
ВК2958	Задвижка	6,71	0,2	Сталь
ВК2666	ВК2949	22,3	0,3	Сталь
ВК2950	ВК2949	217,5	0,1	Сталь
ВК2950	Белинского 7	17,74	0,05	Сталь
ВК2951	ВК2950	81,65	0,1	Сталь
ВК2952	ВК2951	25,99	0,1	Сталь
ВК2951	ВК2953	24,89	0,1	Сталь
ВК2953	Монтажная 12	29,96	0,05	Сталь
ВК2953	ВК2954	50,46	0,1	Сталь
ВК2954	Монтажная 10	29,77	0,05	Сталь
ВК2954	ВК2955	28,9	0,1	Сталь
Уз.764	ВК2956	10,77	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК2956	Белинского 5	18,32	0,1	Сталь
ВК2956	ВК2957	41,35	0,1	Сталь
ВК2957	Белинского 12	13,71	0,05	Сталь
ВК1595	ВК2952	33,08	0,1	Сталь
Уз.383	Белинского 1	16,38	0,05	Сталь
ВК2915	Белинского 1а	16,11	0,05	Сталь
ВК2958	ВК2915	140,55	0,3	Сталь
ВК2958	Уз.734	45,89	0,1	Сталь
ВК1605	Уз.1002	23,28	0,1	Сталь
ВК1606	ВК2960	318,13	0,1	Сталь
ВК2960	ВК2961	15,42	0,1	Сталь
ВК2961	40 лет Октября 16	17	0,05	Сталь
ВК2961	ВК2962	39,14	0,1	Сталь
ВК2962	ввод 2	17,53	0,1	Сталь
ВК2962	ВК2963	53,2	0,1	Сталь
ВК2963	ввод 2	19,53	0,05	Сталь
ВК2963	КЖ	23,05	0,05	Сталь
ВК2962	Уз.731	40,62	0,05	Сталь
ВЗУ Сабурово, Скв №5/III Ачкасово	Уз.896	168,73	0,159	Сталь
УЗ2а	Уз.897	177	0,2	Сталь
УЗ3а	Уз.1202	224,96	0,325	Сталь
УЗ5а	ВК2964	358,89	0,5	Сталь
ВК2964	Уз.898	1568,41	0,5	Сталь
ВК2965	Уз.1200	230,78	0,6	Сталь
Уз.879	Уз.456	1065,23	0,6	Сталь
ВЗУ Сабурово, Скв. №3 Новлянское	Уз.456	349,24	0,15	Сталь
ВЗУ Москворецкий Скв №8а	Камера №34	1668,32	0,15	Сталь
ВЗУ Москворецкий Скв №8	Камера №34	1084,32	0,15	Сталь
ВЗУ Москворецкий Скв №7	Камера №34	488,18	0,15	Сталь
ВК2971	ВК2972	153,62	0,15	Сталь
ВК2972	Уз.880	144,63	0,15	Сталь
Уз.880	Столярная мастерская	66,93	0,15	Сталь
Склад	Камера №35	107,38	0,15	Сталь
Уз.880	ВК2975	93,75	0,15	Сталь
ВК2975	ВК2976	180,68	0,15	Сталь
ВК2978	Ачкасова 5	16	0,15	Сталь
ВК1652	ВК2979	90,27	0,15	Сталь
ВК2979	ВК2980	9,9	0,15	Сталь
ВК2980	Московская 21	33,14	0,15	Сталь
ВК2979	ВК1641	94,52	0,15	Сталь
ВК2972	ВК3422а	67,81	0,15	Сталь
ВК2981	Камера №35	172,46	0,15	Сталь
Камера №35	ВК2982	108,98	0,15	Сталь
ВК1646	ВК2983	55,35	0,15	Сталь
ВК2983	ВК1650	26,27	0,2	Сталь
ВК758	ВК779	21,36	0,2	Сталь
ВК2984	ВК132	782,43	0,2	Сталь
ВК1211	ВК2984	135,5	0,2	Сталь
ВК2984	Маришкино насосная станция	643,29	0,2	Сталь
Маришкино насосная станция	ВК2985	235,91	0,2	Сталь
ВК2985	ВК2986	1363,49	0,2	Сталь
ВК2986	ВК2987	690,24	0,2	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК2987	ВК2988	71,59	0,2	Сталь
ВК2988	ВК2989	127,54	0,06	Сталь
ВК2989	КЖ	33,46	0,06	Сталь
ВК2988	ВК2990	48,37	0,16	Сталь
ВК2990	КЖ	28,77	0,06	Сталь
ВК2990	Уз.881	7,57	0,16	Сталь
Уз.881	Уз.882	17,43	0,06	Сталь
Уз.882	КЖ	17,14	0,06	Сталь
Уз.882	КЖ	13,29	0,06	Сталь
Уз.881	ВК2993	29,09	0,16	Сталь
ВК3476	ВК2828	119,46	0,3	Сталь
ВК2993	Уз.883	30,81	0,06	Сталь
Уз.883	КЖ	17,83	0,06	Сталь
Уз.883	КЖ	8,35	0,06	Сталь
Уз.883	КЖ	64,82	0,06	Сталь
ВК2993	ВК1995	34,09	0,16	Сталь
ВК1995	Уз.884	17,29	0,1	Сталь
Уз.884	КЖ	10,84	0,06	Сталь
Уз.884	КЖ	11,24	0,06	Сталь
ВК1995	ВК2997	47,83	0,16	Сталь
ВК2997	Уз.885	49,92	0,1	Сталь
Уз.885	КЖ	58,86	0,1	Сталь
Уз.885	КЖ	22,52	0,1	Сталь
ВК2997	ВК3000	73,46	0,16	Сталь
ВК3000	Уз.887	19,25	0,1	Сталь
Уз.887	ВК3002	8,84	0,06	Сталь
ВК3002	КЖ	8,22	0,06	Сталь
Уз.887	КЖ	9,61	0,06	Сталь
ВК3000	Уз.888	10,33	0,16	Сталь
Уз.888	ВК3004	115,29	0,1	Сталь
ВК3004	ВК3005	61,17	0,1	Сталь
ВК3005	КЖ	20,86	0,06	Сталь
Уз.888	ВК3006	137,07	0,16	Сталь
ВК3006	ВК3007	74,09	0,1	Сталь
ВК3007	ВК2786	148,65	0,1	Сталь
ВК2786	ВК2787	122,73	0,1	Сталь
ВК2787	ВК2788	277,37	0,1	Сталь
ВК3005	ВК2789	75,63	0,1	Сталь
ВК2789	ВК2790	129,27	0,16	Сталь
ВК2790	ВК2791	178,77	0,1	Сталь
ВК2790	ВК2792	71,42	0,16	Сталь
ВК2792	ВК2793	44,96	0,16	Сталь
ВК2793	ВК2794	260,31	0,1	Сталь
ВК2793	ВК2795	135,91	0,16	Сталь
ВК2795	ВК2796	141,7	0,1	Сталь
ВК2796	ВК2797	20,79	0,1	Сталь
ВК2797	ВК2798	59,74	0,1	Сталь
ВК2797	ВК2799	78,99	0,1	Сталь
ВК2799	ВК2800	20,23	0,1	Сталь
ВК2800	ВК2801	35,16	0,1	Сталь
ВК2801	ВК2802	12,87	0,1	Сталь
ВК2802	ВК2803	202,73	0,1	Сталь
ВК2803	ВК2804	63,05	0,1	Сталь
ВК2802	ВК2805	93,86	0,1	Сталь
ВК2805	ВК2806	177,06	0,1	Сталь
ВК2807	ВК2803	89,37	0,1	Сталь
ВК2807	ВК2809	352,77	0,16	Сталь
ВК2807	ВК2810	107	0,1	Сталь
ВК2810	ВК2811	350,93	0,1	Сталь
ВК2811	ВК2809	102,54	0,63	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК2811	ВК2812	89,69	0,63	Сталь
ВК2812	ВК2813	131,29	0,1	Сталь
ВК2813	ВК2814	213,49	0,1	Сталь
ВК2814	ВК2810	80,17	0,1	Сталь
ВК2813	ВК2815	123,77	0,1	Сталь
ВК2814	ВК2816	18,1	0,1	Сталь
ВК2816	ВК2817	140,3	0,1	Сталь
ВК2817	ВК2818	457,28	0,1	Сталь
ВК2816	ВК2819	355,11	0,1	Сталь
ВК2819	ВК2820	202,37	0,1	Сталь
ВК2820	ВК2821	143,22	0,1	Сталь
ВК2821	ВК2822	223,78	0,06	Сталь
ВК2819	ВК2823	87,86	0,1	Сталь
ВК2823	ВК2824	106,01	0,1	Сталь
ВК2823	ВК2825	310,35	0,1	Сталь
ВЗУ Лесной Скв №15	Уз.889	9,76	0,2	Сталь
Уз.889	Уз.890	230,99	0,2	Сталь
Уз.890	Уз.891	160	0,2	Сталь
Уз.891	ВК2829	123,67	0,15	Сталь
ВК2829	ВК2830	156,95	0,1	Сталь
ВК2830	ВК2831	70,91	0,1	Сталь
ВК2831	ВК2832	97,6	0,1	Сталь
ВК2830	Задвижка	174,87	0,1	Сталь
ВК2831	ВК2833	149,58	0,1	Сталь
ВК2833	Уз.892	115,92	0,05	Сталь
Уз.891	Уз.892	264,49	0,2	Сталь
Уз.892	ВК2835	583,99	0,325	Сталь
ВК2835	ВК2836	441,96	0,3	Сталь
ВЗУ Лесной Скв №12 (резерв)	ВК2836	21,15	0,1	Сталь
ВК2836	ВК3111	178,86	0,3	Сталь
ВК2837	ВК2838	612,9	0,4	Сталь
ВК2838	ВК2405	1097,62	0,5	Сталь
ВК2405	Уз.903	317	0,5	Сталь
ВК2839	РЧВ №1	25,76	0,2	Сталь
ВК2840	ВК2839	180,46	0,2	Сталь
ВЗУ Лесной НС 2-го подъема	Уз.905	11,77	0,4	Сталь
Уз.696	ВК2842	12,65	0,25	Сталь
Уз.902	ВК2146	824,7	0,3	Сталь
ВК2844	ВК 19в	248,97	0,3	Сталь
ВК2845	Уз.893	133,9	0,3	Сталь
ВК2846	ВК2845	439,72	0,3	Сталь
ВК2847	ВК2846	30,59	0,3	Сталь
ВЗУ Чемодурово Скв 2697/№2	Уз.894	17,11	0,1	Сталь
Уз.894	ВЗУ Чемодурово НС 2-го подъема	19,84	0,15	Сталь
ВК2849	ВК2850	111,84	0,15	Сталь
ВК2850	ВК2850	130,98	0,15	Сталь
ВК2850	Жилой дом 1	27,97	0,06	Сталь
ВК2850	Уз.895	37,58	0,1	Сталь
Уз.895	ПГ165	117,26	0,1	Сталь
Уз.895	ВК2852	187,28	0,1	Сталь
ВК2852	ПГ166	116,64	0,1	Сталь
ВК2852	ВК2853	124,6	0,1	Сталь
ВК2853	Общ. здание	43,85	0,06	Сталь
ВК2853	ПГ167	53,74	0,1	Сталь
ПГ166	ВК2854	73,35	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК2854	Жилой дом 6	26,31	0,06	Сталь
ПГ165	ВК2854	62,66	0,1	Сталь
ПГ165	ВК2855	41,11	0,1	Сталь
ВК2855	Жилой дом 2	37,04	0,06	Сталь
ВК2856	ВК2855	59,05	0,1	Сталь
ВК2856	Жилой дом 3	30,19	0,06	Сталь
ВК2857	ВК2856	49,59	0,2	Сталь
ВК2857	Жилой дом 7	13,9	0,2	Сталь
ВК2857	Жилой дом 4	36,92	0,06	Сталь
ПГ168	ВК2857	42,08	0,2	Сталь
ВК2558	ПГ166	81,7	0,1	Сталь
ВК2558	Часн. дом 1	31,26	0,05	Сталь
ПГ169	ВК2558	47,75	0,1	Сталь
ПГ169	Часн. дом 2а	31,7	0,025	Сталь
ВК2849	Уз.907	106,08	0,15	Сталь
ВК2859	ПГ168	64,09	0,2	Сталь
ВК2859	ВК2860	87,19	0,2	Сталь
ВК2860	ПГ170	113,86	0,2	Сталь
ПГ170	Маг.	21,5	0,025	Сталь
ПГ168	ВК2861	69,66	0,1	Сталь
ВК2861	Жилой дом 8	28,43	0,1	Сталь
ВК2861	Жилой дом 13	28,69	0,1	Сталь
ВК2861	ВК2862	39,46	0,1	Сталь
ВК2862	Жилой дом 11	19	0,1	Сталь
ВК2862	Жилой дом 12	36,68	0,05	Сталь
ВК2862	ВК2863	87,61	0,1	Сталь
ВК2863	Жилой дом 9	27,6	0,05	Сталь
ВК2863	Жилой дом 10	19,29	0,05	Сталь
ВК2864	ПГ169	43,72	0,1	Сталь
ВК2864	Часн. дом 2	26,68	0,025	Сталь
ВК2865	ВК2864	61,73	0,1	Сталь
ВК2865	Часн. дом 4	27,33	0,025	Сталь
ПГ171	ВК2865	34,02	0,1	Сталь
ПГ171	Часн. дом 5	26,25	0,025	Сталь
ВК2866	ПГ171	49,95	0,1	Сталь
ВК2866	Часн. дом 6	23,41	0,025	Сталь
ВК2867	ВК2866	53,21	0,1	Сталь
ПГ170	ВК2867	33,12	0,2	Сталь
ВК2864	Часн. дом 3	40,22	0,025	Сталь
ВК2867	ВК2868	89,46	0,2	Сталь
ВК2868	Часн. дом 7	30,79	0,025	Сталь
ВК2868	ВК2869	40,21	0,2	Сталь
ВК2869	Часн. дом 8	32,04	0,025	Сталь
ВК2869	ВК2870	27,76	0,2	Сталь
ВК2870	ВК2871	29,96	0,2	Сталь
ВК2871	Часн. дом 9	28,87	0,025	Сталь
ВК2871	ВК2872	37,11	0,2	Сталь
ВК2872	Часн. дом 10	28,82	0,025	Сталь
ВК2872	ВК2873	48,29	0,1	Сталь
ВК2873	Часн. дом 11	26,29	0,025	Сталь
ВК2873	ВК2874	113,18	0,1	Сталь
ВК2874	Часн. дом 12	26,03	0,025	Сталь
ВК2870	ВК2875	161,66	0,05	Сталь
ВК2875	ВК2864	81,31	0,1	Сталь
ВК2875	ВК2876	26,03	0,1	Сталь
ВК2876	Часн. дом 14	16,81	0,025	Сталь
ВК2876	ВК2877	154,33	0,1	Сталь
ВК2877	15	20,37	0,025	Сталь
ВК2877	ВК2878	39,88	0,025	Сталь
ВК2879	ВК2748	115,68	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК2879	ВК2880	413,57	0,15	Сталь
ВК2880	ПГ172	301,23	0,1	Сталь
ПГ172	ПГ173	281,98	0,1	Сталь
ПГ172	ВК2881	606,24	0,15	Сталь
ВК2881	ВК2882	134,56	0,1	Сталь
УЗ2а	Уз.896	526,69	0,2	Сталь
Уз.897	УЗ3а	363,49	0,325	Сталь
Уз.898	ВК3199	2841,68	0,6	Сталь
Уз.899	ВЗУ Москворецкий НС 2-го подъема	7,02	0,2	Сталь
Камера №34	Уз.899	21,23	0,3	Сталь
Уз.425	ВК2943	191,7	0,3	Сталь
Уз.900	ВК3437	14,43	0,3	Сталь
ВЗУ Цемгигант, Скв. №7/1	уз.	0,19	0,159	Сталь
Уз.893	Уз.901	98,89	0,3	Сталь
Уз.901	Уз.902	361,49	0,5	Сталь
Уз.903	ВК2839	188,1	0,4	Сталь
ВК2904	ПГ43	271,56	0,5	Сталь
Уз.904	Уз.1092	355,09	0,4	Сталь
Уз.905	Камера №33	351,7	0,4	Сталь
Уз.905	Уз.904	2,1	0,4	Сталь
ВЗУ Чемодурово НС 2-го подъема	ВК2849	14,77	0,15	Сталь
ВК2907	ВК2879	199,55	0,1	Сталь
ПГ170	ВК2907	114,58	0,1	Сталь
ВК310	Советская 1	62,79	0,1	Сталь
ВЗУ Лопатинский Скв №1	О.к	10,66	0,1	Сталь
ВЗУ Лопатинский Скв №4	ВК2847	523,39	0,2	Сталь
ВЗУ Лопатинский Скв №2	ВК2846	204,01	0,15	Сталь
ВЗУ Лопатинский Скв №3	ВК2847	426,34	0,15	Сталь
ВЗУ Лопатинский Скв №5а	ВК2842	263,93	0,15	Сталь
ВЗУ Лопатинский Скв №7	ВК2844	534,39	0,15	Сталь
ВЗУ Лопатинский Скв №8	ВК2844	70,39	0,1	Сталь
ВЗУ Фетровая фабрика, Скв. №1а	Уз.877	14	0,15	Сталь
ВЗУ Фетровая фабрика, Скв. №2 (706)	Уз.877	36,83	0,15	Сталь
ВЗУ		10,27	0,15	Сталь
ВЗУ Москворецкий Скв №6	Уз.899	20,21	0,2	Сталь
ВЗУ Цемгигант, Скв. №14	ВК3436	176,36	0,1	Сталь
ВЗУ Сабурово, Скв №2/III Ачкасово	УЗ5а	37,14	0,15	Сталь
ВЗУ Сабурово, Скв №1/III Ачкасово	ВК2964	42,54	0,15	Сталь
ВК2965	ВЗУ Сабурово Скв №2	38,67	0,1	Сталь
ВЗУ Сабурово, Скв. №4 Новлянское	Уз.879	57,85	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВЗУ Сабурово, СКВ №3/III Ачкасово	УЗ3а	141,94	0,15	Сталь
ВЗУ Сабурово, Скв №4/III Ачкасово	УЗ2а	293,36	0,15	Сталь
ВК3195	ВЗУ Сабурово, РЧВ №2	16,1	0,15	Сталь
Уз.456	ВЗУ Сабурово, РЧВ №3	2,89	0,15	Сталь
ВЗУ Маришкино Скв №1	ВК2821	16,64	0,1	Сталь
ВЗУ Лесной Скв №14	Уз.890	19,59	0,15	Сталь
ВЗУ Маришкино Скв №13а (п/л)	ВК2986	44,48	0,15	Сталь
ВЗУ Лесной Скв №13	ВК2835	152,47	0,1	Сталь
ВЗУ Лесной Скв №11а	ВК2837	26,76	0,1	Сталь
ВЗУ Лесной Скв №18	ВК2838	76,53	0,1	Сталь
ВЗУ Лесная Скв №9	ВК2840	248,05	0,15	Сталь
ВЗУ Чемодурово Скв 2717/№1	Уз.894	20,6	0,1	Сталь
ВК1145	Уз.906	373,46	0,3	Сталь
ВК331	Куйбышева 58	29,41	0,05	Сталь
Уз.755	ВК987	88,13	0,1	Сталь
Уз.906	Уз.164	18,07	0,3	Сталь
ВЗУ Москворецкий Скв №5	Уз.899	27,3	0,3	Сталь
Уз.854	ВК1п	674,29	0,6	Сталь
ВК3481	ВК2п	36,64	0,3	Сталь
Уз.426	ВК5п	94,7	0,5	Сталь
ВК3126	ВК3125	50,66	0,1	Сталь
ВК2465	ВК2462	1,41	0,07	Сталь
ВК2850	Общественное здание	172,33	0,1	Сталь
Уз.907	ВК2859	116,28	0,15	Сталь
Уз.907	Уз.908	63,32	0,1	Сталь
Уз.908	ВК 9б	157,67	0,1	Сталь
ВК 9б	Уз.909	18,17	0,1	Сталь
Уз.909	Уз.910	38,77	0,1	Сталь
Уз.910	Жилой дом 18	12,44	0,1	Сталь
Уз.909	Жилой дом 17	19,14	0,1	Сталь
Уз.908	Уз.911	19,06	0,1	Сталь
Уз.911	Уз.912	88,3	0,1	Сталь
Уз.912	ВК 9б	121,65	0,1	Сталь
Уз.911	Жилой дом 15	22,89	0,1	Сталь
Уз.912	Жилой дом 16	21,24	0,1	Сталь
Уз.907	Уз.913	80,69	0,1	Сталь
Уз.913	Уз.914	62	0,1	Сталь
Уз.914	ПГ168	83,38	0,1	Сталь
Уз.914	Жилой дом 5 ввод 1	14,43	0,1	Сталь
ВК2850	Уз.913	186,71	0,1	Сталь
ВК2747	Жилой дом 14	42,63	0,1	Сталь
Уз.688	Юбилейный 10А	49,61	0,1	Сталь
ВК491	ВК 13в	103,57	0,2	Сталь
ВК 13в	ВК 14в	19,7	0,2	Сталь
ВК 14в	ВК 15в	55,06	0,1	Сталь
ВК 15в	ВК 16в	56,72	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК 14в	Весеняя 2	20,43	0,1	Сталь
ВК 15в	Весеняя 4	18,74	0,1	Сталь
ВК 16в	Весеняя 6	16,55	0,1	Сталь
ВК 17в	ВК637	58,61	0,15	Сталь
ВК 17в	Центральная 9	27,37	0,1	Сталь
ВК 18в	ВК636	17,13	0,1	Сталь
ВК 18в	Задвижка	350,36	0,1	Сталь
ВК 19в	Уз.893	211,47	0,3	Сталь
ВЗУ Лопатинский Скв №6	ВК 19в	217,41	0,15	Сталь
ВК 20в	ВК1014	72,76	0,25	Сталь
ВК 22в	Уз.1226	24,06	0,15	Сталь
Уз.147	ВК 25в	67,58	0,2	Сталь
ВК 25в	Рабочая 106	19,21	0,1	Сталь
ПГ168	ввод 2	37,98	0,1	Сталь
ПГ168	Общ. здание	23,85	0,1	Сталь
ВК 27в	ВК 26в	169	0,2	Сталь
ВК 28в	ВК 27в	71,25	0,15	Сталь
ВК 28в	КОС Чемодурово	83,29	0,1	Сталь
Уз.1082	ВК 28в	848,19	0,15	Сталь
ВК 26в	ВК 29в	94,98	0,2	Сталь
ВК 29в	ВК 30в	99,82	0,15	Сталь
ВК 30в	РЧВ №11	20,87	0,1	Сталь
Уз.915	ВК 30в	382,49	0,15	Сталь
ВК 26в	Уз.915	1143,36	0,2	Сталь
ВК 11в	ВК2818	9,39	0,2	Сталь
ВК 11б	ВК 11в	131,59	0,4	Сталь
ВК 12б	ВК 11б	16,57	0,4	Сталь
ВК1456	ВК 12б	64,51	0,2	Сталь
ВК1449	ВК 12б	5,09	0,4	Сталь
ВК 12б	ВК2819	4,16	0,4	Сталь
ВК3483	ВК1б	127,2	0,1	Сталь
ВК1б	ВК 2б	310,18	0,1	Сталь
ВК1б	ВК 3б	248,39	0,1	Сталь
ВК 3б	ВК 4б	369,42	0,1	Сталь
ВК 4б	ВК 5б	203,98	0,1	Сталь
ВК 4б	ВК 6б	145,53	0,1	Сталь
ВК 7б	ВК 6б	305,59	0,1	Сталь
ВК 12б	ВК3270	169,8	0,1	Сталь
ВК 8б	ВК2919	100,87	0,1	Сталь
ВК2910	ВК2908	90,34	0,1	Сталь
ВК2908	Быковского 42	23,69	0,1	Сталь
ВК2908	Быковского 44	25,19	0,1	Сталь
ВК2908	ВК2909	33,41	0,1	Сталь
ВК2909	Быковского 46	19,07	0,1	Сталь
ВК2909	Быковского 48	32,97	0,1	Сталь
ПГ163	ВК2910	72,64	0,15	Сталь
ВК2910	ВК2911	9,1	0,1	Сталь
ВК2911	Быковского 38	18,51	0,1	Сталь
ВК2911	Быковского 40	13,78	0,1	Сталь
ВК2910	ВК2912	48,04	0,1	Сталь
ВК2912	Быковского 50	10,76	0,1	Сталь
ВК2912	Быковского 52	37,8	0,1	Сталь
Уз.866	Уз.916	83,75	0,1	Сталь
Уз.916	ВК2914	28,94	0,1	Сталь
ВК2914	Быковского 66	8,43	0,1	Сталь
ВК2914	ПГ174	10,94	0,1	Сталь
Уз.917	Общ. здание	3,92	0,1	Сталь
ВК2880	Быковского 74	75,03	0,1	Сталь
ВК2882	Уз.918	163,18	0,15	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.918	Т.Ц.	100,67	0,1	Сталь
ВК2892	ВК2886	141,17	0,1	Сталь
ВК2877	ВК2917	175,38	0,1	Сталь
ВК 6б	ВК2918	92,63	0,1	Сталь
ВК2919	ВК2918	95,57	0,1	Сталь
ВК2919	ВК 7б	376,62	0,1	Сталь
Уз.868	ВК2920	52,47	0,1	Сталь
ВК2920	Общ. здание	8,26	0,1	Сталь
ВК2919	ВК2921	268,33	0,1	Сталь
ВК2922	ВК2919	101,07	0,1	Сталь
ВК2923	ВК2922	225,84	0,1	Сталь
ВК2924	ВК2896	9,97	0,1	Сталь
ВК2924	ВК2923	329,08	0,1	Сталь
ВК216	Федотовская 24	34,59	0,1	Сталь
ВК215	Федотовская 22	7,16	0,1	Сталь
ВК214	Федотовская 20	9,2	0,1	Сталь
ВК210	Железнодорожная 24	8,02	0,1	Сталь
ВК2925	ВК1715	322,96	0,1	Сталь
Уз.1228	Уз.1229	15,9	0,2	Сталь
Уз.919	Рабочая 127	20,83	0,1	Сталь
Уз.919	Рабочая 125	7,12	0,1	Сталь
Уз.1229	Уз.919	45,36	0,2	Сталь
ВК1013	ВК3391	29,19	0,1	Сталь
ВК2928	ПГ124	79,33	0,3	Сталь
Уз.432	ВК2929	26,41	0,15	Сталь
ВК2929	ВК2928	460,05	0,1	Сталь
ВК2930	ВК2928	79,95	0,3	Сталь
ВК2930	ВК2931	20,78	0,1	Сталь
Уз.920	ВК2930	210,08	0,1	Сталь
ВК2933	Уз.432	94,36	0,15	Сталь
ВК2933	Уз.920	212,7	0,1	Сталь
ВК2931	ВК2934	180,01	0,1	Сталь
ВК2935	Уз.920	283,9	0,1	Сталь
ВК2935		302,92	0,1	Сталь
ВК2580	Ачкасова 3	19,1	0,1	Сталь
Фурманова 3 ввод 2	ВК2937	15,1	0,1	Сталь
ВК2937	Уз.921	19,49	0,1	Сталь
Уз.921	Фурманова 1 ввод 2	31,47	0,1	Сталь
ВК2937	Уз.922	43,58	0,1	Сталь
Уз.922	ВК2940	51,1	0,1	Сталь
ВК2940	ВК2941	35,62	0,1	Сталь
ВК2940	Пушкина 1	52,63	0,1	Сталь
ВК2941	Пушкина 2а	46,89	0,1	Сталь
ВК2941	Пушкина 4	98,64	0,1	Сталь
ВК1646	ВК2942	16,78	0,1	Сталь
ВК2942	ВК2943	12,32	0,1	Сталь
ВК2942	Дзержинского 1а ввод 2	11,32	0,1	Сталь
ВК1642	ВК2944	75,29	0,1	Сталь
ВК2944	Уз.691	73,95	0,1	Сталь
ВК2944	Уз.923	22,33	0,1	Сталь
Уз.923	ВК2946	26,87	0,1	Сталь
ВК2946	Пушкина 7	13,06	0,1	Сталь
Уз.923	Пушкина 8	10,71	0,1	Сталь
Уз.923	ВК2947	17,39	0,1	Сталь
ВК2947	Уз.924	28,24	0,1	Сталь
ВК2947	Фурманова 5 ввод 2	74,2	0,1	Сталь
Уз.924	Пушкина 6 ввод 2	8,22	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.924	Пушкина 5	37,9	0,1	Сталь
Уз.924	Уз.925	42,05	0,1	Сталь
Уз.925	Пушкина 3	37,33	0,1	Сталь
Уз.925	Пушкина 4 ввод 2	11,36	0,1	Сталь
Уз.925	Уз.922	23,43	0,1	Сталь
Уз.922	ВК2947	51,72	0,1	Сталь
ВК2947	Москрвская 1 ввод 2	8,23	0,1	Сталь
Фурманова 16 ввод 2	ВК2949	12,48	0,1	Сталь
Уз.927	Уз.810	31,89	0,1	Сталь
ВК2949	Уз.927	64,81	0,1	Сталь
ВК2951	Уз.849	10,94	0,1	Сталь
ВК2949	ВК2951	67,29	0,1	Сталь
ВК2978	ВК2952	3,16	0,1	Сталь
ВК2952	ВК2580	51,37	0,1	Сталь
Уз.808	ВК2953	72,76	0,1	Сталь
ВК2953	ВК2975	176,05	0,15	Сталь
ВК779	Московская 20а ввод 1	58,31	0,1	Сталь
	ВК2954	160,97	0,1	Сталь
ВК2954	ВК2955	74,01	0,1	Сталь
ВК2955	ВК2956	284,39	0,1	Сталь
ВК2956	ВК2957	68,63	0,1	Сталь
ВК2957		123,16	0,1	Сталь
ПГ175	ВК2946	59,83	0,1	Сталь
ПГ175	техникум ввод 2	35,3	0,1	Сталь
ВК2959	ВК2958	75,17	0,1	Сталь
ВК2958	Ленинская 3а	26,24	0,1	Сталь
ВК1059	ВК2959	99	0,1	Сталь
ВК2959	Ленинская 2б	20,69	0,1	Сталь
Уз.159	Уз.928	8,18	0,1	Сталь
Уз.928	К. Маркса 2	17,11	0,1	Сталь
Уз.928	Ленинская 1	13,96	0,1	Сталь
ВК374	ВК2961	17,62	0,1	Сталь
ВК2961	Ленинская 5	5,02	0,1	Сталь
ВК2961	ВК2962	63,98	0,1	Сталь
ВК2962	Ленинская 3	10,77	0,1	Сталь
ВК372	ВК2963	73,62	0,1	Сталь
ВК2963	К. Маркса 6	11,07	0,1	Сталь
ВК2963	Уз.929	24,73	0,1	Сталь
Уз.929	К. Маркса 4	9,73	0,1	Сталь
Уз.929	К. Маркса 2 ввод 2	41,68	0,1	Сталь
ВК1086	Общественное здание	57,74	0,1	Сталь
ВК2061	ВК2965	36,63	0,1	Сталь
ВК383	К. Маркса 5	39,77	0,1	Сталь
ВК387	ВК2966	14,3	0,1	Сталь
ВК2966	Мичурина 4	14,13	0,1	Сталь
ВК2966	Мичурина 2	11,26	0,1	Сталь
ВК2967	ВК379	149,17	0,1	Сталь
ВК2968	ВК2967	76,32	0,1	Сталь
ВК2969	ВК2968	56,32	0,1	Сталь
ВК2970	ВК2969	82,26	0,1	Сталь
ВК404	ВК2970	87,04	0,1	Сталь
ВК1054	ВК404	61,5	0,1	Сталь
ВК2970	Коломенская 5 ввод 2	27,61	0,1	Сталь
ВК2969	Коломенская 14 ввод 2	39,85	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК2968	Коломенская 3 ввод 2	22,68	0,1	Сталь
ВК2967	Коломенская 1 ввод 2	27,26	0,1	Сталь
Уз.930	Коломенская 11	6,57	0,1	Сталь
Уз.930	Ленинская 2 ввод 2	66,78	0,1	Сталь
Уз.931	Карла Маркса 10	1,86	0,1	Сталь
Уз.931	К. Маркса 8	66,25	0,1	Сталь
ВК378	ВК2973	73,42	0,1	Сталь
ВК2973	Ленинская 8 ввод 2	6,5	0,1	Сталь
Уз.660	Коломенская 15 ввод 2	8,82	0,1	Сталь
ВК381	К. Маркса 7	21,91	0,1	Сталь
ВК1063	К. Маркса 7 ввод 2	72,6	0,1	Сталь
ВК1063	Уз.932	31,2	0,1	Сталь
Уз.932	Уз.933	2,51	0,1	Сталь
Уз.933	Мичурина 8	12,49	0,1	Сталь
Уз.932	Мичурина 10	87,69	0,1	Сталь
Уз.933	Мичурина 10 ввод 2	83,08	0,1	Сталь
ВК2976	ВК1064	28,9	0,1	Сталь
ВК2976	К. Маркса 9а	15,76	0,1	Сталь
ВК1064	К. Маркса 9	69,04	0,1	Сталь
ВК1065	К. Маркса 11	15,07	0,1	Сталь
ВК1067	К. Маркса 13	27,23	0,1	Сталь
Уз.934	ВК1077	35,46	0,1	Сталь
Уз.935	Уз.934	37,67	0,1	Сталь
Уз.934	К. Маркса 14а ввод 2	22,89	0,1	Сталь
Уз.935	К. Маркса 15 ввод 1	28,77	0,1	Сталь
Уз.935	К. Маркса 14 ввод 2	3,7	0,1	Сталь
ВК1068	К. Маркса 15а	13,52	0,1	Сталь
ВК1068	ПГ176	18,58	0,1	Сталь
ПГ176	К. Маркса 15 ввод 2	10,9	0,1	Сталь
ВК2979	Уз.936	28	0,1	Сталь
ВК2979	К. Маркса 13а	13,56	0,1	Сталь
Уз.936	ВК1068	31,31	0,1	Сталь
Уз.936	ВК2981	40,48	0,1	Сталь
ВК2981	К. Маркса 13а ввод 2	26,55	0,1	Сталь
ВК2981	ВК2982	39,95	0,1	Сталь
ВК2982	Мичурина 14	14,35	0,1	Сталь
ВК2982	Мичурина 16	15,34	0,1	Сталь
ВК2982	Уз.937	16,19	0,1	Сталь
Уз.937	ВК2984	38,28	0,1	Сталь
ВК2984	Общественное здание ввод 1	44,39	0,1	Сталь
Уз.937	ВК2985	60,84	0,1	Сталь
ВК2985	Мичурина 12	10,72	0,1	Сталь
ВК2985	Гостиница ввод 2	30,14	0,1	Сталь
ВК2986	Общественное здание ввод 3	26,47	0,1	Сталь
ВК2986	Общественное здание ввод 2	10,59	0,1	Сталь
ПГ177	ВК2986	26,89	0,1	Сталь
ВК2987	ПГ177	80,1	0,1	Сталь
ВК2989	ВК2987	38,03	0,1	Сталь
ВК2980	ВК2989	84,74	0,1	Сталь
ВК406	ВК2980	24,33	0,1	Сталь
ВК2980	Уз.1237	18,33	0,1	Сталь
Уз.1237	ввод 3	87,08	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.938	ВК407	44,04	0,1	Сталь
ВК408	Уз.938	42,11	0,1	Сталь
ВК2983	ВК413	34,9	0,1	Сталь
ВК2983	Мичурина 3А	82,24	0,1	Сталь
ВК417	ВК2984	116,91	0,1	Сталь
ВК2984	ВК2985	38,94	0,1	Сталь
ВК2985	Беркино 6	11,26	0,1	Сталь
ВК2984	ввод 2	33,89	0,1	Сталь
ВК2984	ВК2986	45,74	0,1	Сталь
ВК2986	Беркино 7	6,17	0,1	Сталь
ВК2986	ВК2987	36,83	0,1	Сталь
ВК2987	ввод 2	15,69	0,1	Сталь
ВК2988	ВК2074	73,55	0,1	Сталь
ВК1540	ВК2988	128,52	0,1	Сталь
ПГ76	ввод 2	104,82	0,1	Сталь
Уз.939	ввод 2	21,16	0,1	Сталь
ВК2947	Уз.876	146,63	0,1	Сталь
Уз.939	ВК2990	95,56	0,1	Сталь
ВК2918	Мичурина 17а ввод 2	14,86	0,1	Сталь
ВК2918	Мичурина 17а ввод 3	14	0,1	Сталь
ВК2990	ввод 2	18,49	0,1	Сталь
ВК2990	ввод 2	34,41	0,1	Сталь
Уз.940	ПГ182	121,51	0,1	Сталь
Уз.940	ввод 2	13,17	0,1	Сталь
ВК2992	ВК1046	142,38	0,1	Сталь
ВК2992	ввод 3	19,06	0,1	Сталь
ВК2725	ВК2992	93,32	0,1	Сталь
ВК386	Мичурина 6	24,44	0,1	Сталь
ВК1624	К. Маркса 7А	12,26	0,1	Сталь
ВК412	ввод 2	28,8	0,1	Сталь
Уз.941	ВК1038	63,57	0,1	Сталь
Уз.427	Уз.941	20,99	0,1	Сталь
ВК2994	Уз.427	5,06	0,1	Сталь
ВК2994	Уз.942	18,14	0,1	Сталь
ВК2994	ввод 2	25,71	0,1	Сталь
Уз.941	ВК2158	282,92	0,1	Сталь
Уз.942	Рабочая 128	6,85	0,1	Сталь
Уз.942	Рабочая 130	71,9	0,1	Сталь
ВК1036	ввод 2	119,35	0,1	Сталь
ВК1036	Уз.943	33,42	0,1	Сталь
Уз.943	Рабочая 126	6,43	0,1	Сталь
Уз.943	ПГ178	17,63	0,1	Сталь
ПГ178	Рабочая 132	12,44	0,1	Сталь
ВК3392	ввод 3	11,13	0,1	Сталь
ВК797	2-й Школьный 3	19,83	0,1	Сталь
ВК797	2-й Школьный 1а	15,97	0,1	Сталь
ВК801	ВК2999	36,74	0,1	Сталь
ВК2999	ВК3000	65,66	0,1	Сталь
ВК3000	Некрасова 24	8,06	0,1	Сталь
ВК3000	Некрасова 26	11,16	0,1	Сталь
ВК808	ВК3001	86,21	0,1	Сталь
ВК3001	Некрасова 34	10,88	0,1	Сталь
ВК3001	Некрасова 28	40,29	0,1	Сталь
ВК805	Московская 27	13,96	0,1	Сталь
ВК817	Некрасова 20	18,74	0,1	Сталь
ВК799	ВК3002	16,54	0,1	Сталь
ВК3002	2-й Школьный 1	12,38	0,1	Сталь
ВК3002	Московская 25	10,24	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК816	Некрасова 22	13,34	0,1	Сталь
ВК815	Некрасова 30	11,27	0,1	Сталь
ВК814	Некрасова 32	10,7	0,1	Сталь
Уз.921	ввод 2	38,06	0,1	Сталь
ВК2980	Колыберевская 15 ввод 2	36,04	0,1	Сталь
ВК3003	Уз.845	6,45	0,1	Сталь
ВК1641	ввод 2	19,25	0,1	Сталь
ВК3003	ввод 2	15,63	0,1	Сталь
ВК3003	Сооружение	14,63	0,1	Сталь
ВК1165	Задвижка	265,99	0,1	Сталь
Уз.944	Уз.688	28,28	0,15	Сталь
ВК3005	Уз.944	9,19	0,15	Сталь
ВК3006	ВК3005	103,16	0,15	Сталь
ВК3006	ввод 2	12,34	0,1	Сталь
ПГ179	Уз.852	4	0,15	Сталь
ПГ179	ВК3006	56,32	0,15	Сталь
Уз.688	ПГ180	53,96	0,1	Сталь
ПГ181	ПГ180	60,42	0,1	Сталь
ВК2129	Уз.945	26,22	0,1	Сталь
Уз.945	ПГ181	21,76	0,1	Сталь
Уз.1241	ВК1170	128,48	0,06	Сталь
Уз.946	Коломенская 7	6,17	0,1	Сталь
Уз.946	ввод 2	77,67	0,1	Сталь
ПГ182	ВК1045	4,75	0,1	Сталь
ПГ182	Уз.939	48,68	0,1	Сталь
ВК2849	ВК3009	347,91	0,1	Сталь
ВК3009	Жилой дом 20	43,36	0,1	Сталь
ВК3009	Жилой дом 19	19,9	0,1	Сталь
ВК893	ВК3010	12,1	0,1	Сталь
ВК3010	ВК3011	19,89	0,1	Сталь
ВК3011	ВК3012	36,06	0,1	Сталь
ВК3012	ВК3013	45,25	0,1	Сталь
ВК3011	Толстого 4	20,7	0,1	Сталь
ВК3011	Серафимовича 1	19,6	0,1	Сталь
ВК3012	Толстого 6	20,69	0,1	Сталь
ВК3012	Серафимовича 3	18,82	0,1	Сталь
ВК3013	Толстого 8	19,61	0,1	Сталь
ВК3013	Серафимовича 5	19,39	0,1	Сталь
ВК3013	Серафимовича 7А	34,52	0,1	Сталь
ВК3013	Толстого 10	37,25	0,1	Сталь
ВК3013	Серафимовича 7	37,88	0,1	Сталь
ВК3014	ВК3010	36,22	0,1	Сталь
ВК3014	Уз.947	19,33	0,1	Сталь
Уз.947	Уз.948	28,86	0,1	Сталь
Уз.948	Уз.949	25,43	0,1	Сталь
Уз.947	Красная 4	22,64	0,1	Сталь
Уз.948	Красная 6	19,16	0,1	Сталь
Уз.949	Красная 8	18,24	0,1	Сталь
Уз.950	ВК3014	175,62	0,1	Сталь
Уз.950	Уз.951	49,5	0,1	Сталь
Уз.951	Тургенева 4	7,07	0,1	Сталь
Уз.951	Уз.952	42,38	0,1	Сталь
Уз.952	Тургенева 2	7,88	0,1	Сталь
ВК3021	Уз.950	36,09	0,1	Сталь
ВК3021	Уз.953	28,04	0,1	Сталь
Уз.953	Уз.954	29,52	0,1	Сталь
Уз.953	Тургенева 6	16,15	0,1	Сталь
Уз.954	Калинина 43	17,81	0,1	Сталь
Уз.954	Уз.955	85,05	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.955	Калинина 42	18,23	0,1	Сталь
Уз.955	Уз.956	33,67	0,1	Сталь
Уз.956	Калинина 41	17,68	0,1	Сталь
Уз.956	Уз.957	29,36	0,1	Сталь
Уз.957	Калинина 40	18,47	0,1	Сталь
Уз.957	ВК3026	37,95	0,1	Сталь
ВК3026	Калинина 39	16,14	0,1	Сталь
ВК3026	Уз.958	19,56	0,1	Сталь
Уз.958	Калинина 38	11,43	0,1	Сталь
Уз.958	Уз.959	26,84	0,1	Сталь
Уз.959	Калинина 37	10,7	0,1	Сталь
Уз.959	ВК3029	34,33	0,1	Сталь
ВК3029	Калинина 36	11,01	0,1	Сталь
ВК3029	ВК3030	167,13	0,1	Сталь
ВК3031	ВК3021	68,36	0,1	Сталь
ВК3031	Уз.960	33,77	0,1	Сталь
Уз.960	Уз.961	15,38	0,1	Сталь
Уз.961	Уз.962	29,97	0,1	Сталь
Уз.962	Серафимовича 6	15,95	0,1	Сталь
Уз.962	Тургенева 1	16,75	0,1	Сталь
Уз.961	Серафимовича 8А	16,92	0,1	Сталь
Уз.961	Тургенева 3	15,58	0,1	Сталь
Уз.960	ВК3035	87,54	0,1	Сталь
ВК3035	Уз.963	10,33	0,1	Сталь
Уз.963	Уз.964	9,83	0,1	Сталь
Уз.964	Серафимовича 9/12	12,82	0,1	Сталь
Уз.963	Уз.965	24,64	0,1	Сталь
Уз.965	Уз.966	37,75	0,1	Сталь
Уз.966	Серафимовича 8	9,07	0,1	Сталь
Уз.965	Серафимовича 10	10,61	0,1	Сталь
ВК3035	Серафимовича 9/5	13,15	0,1	Сталь
ВК3035	Уз.967	18,3	0,1	Сталь
Уз.967	Тургенева 9	10,71	0,1	Сталь
ВК3041	ВК3031	117,12	0,1	Сталь
ВК3041	Уз.968	45,72	0,1	Сталь
Уз.968	Уз.969	13,4	0,1	Сталь
Уз.969	Уз.970	29,33	0,1	Сталь
Уз.970	Уз.971	39,49	0,1	Сталь
Уз.971	Уз.972	42,1	0,1	Сталь
Уз.972	Уз.973	14,39	0,1	Сталь
Уз.969	Тургенева 16/3	24,96	0,1	Сталь
Уз.969	Калинина 47/1	15,81	0,1	Сталь
Уз.970	Тургенева 14	23,6	0,1	Сталь
Уз.970	Калинина 46	15,78	0,1	Сталь
Уз.971	Тургенева 12	21,79	0,1	Сталь
Уз.971	Калинина 45	17,59	0,1	Сталь
Уз.972	Тургенева 10	22,87	0,1	Сталь
Уз.972	Калинина 44	17,21	0,1	Сталь
Уз.973	Тургенева 8	27,35	0,1	Сталь
Уз.973	Калинина 42	28,8	0,1	Сталь
Уз.968	Уз.974	8,67	0,1	Сталь
Уз.974	Калинина 49/2	40,81	0,1	Сталь
Уз.974	Уз.975	35,76	0,1	Сталь
Уз.975	Спартака 1	21,06	0,1	Сталь
Уз.975	Уз.976	29,29	0,1	Сталь
Уз.976	Мира 4	15,48	0,1	Сталь
Уз.976	Спартака 3	25,1	0,1	Сталь
Уз.976	Уз.977	31,68	0,1	Сталь
Уз.977	Мира 6	27,45	0,1	Сталь
Уз.977	Спратака 5	28,82	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК3052	ВК3041	66,91	0,1	Сталь
ВК3052	Уз.978	28,89	0,1	Сталь
Уз.978	Уз.979	12,37	0,1	Сталь
Уз.979	Уз.980	11,18	0,1	Сталь
Уз.978	Мира 8	15,27	0,1	Сталь
Уз.980	Спартака 7	15,39	0,1	Сталь
Уз.979	Уз.981	17,88	0,1	Сталь
Уз.981	Уз.982	30,2	0,1	Сталь
Уз.981	Мира 10	20,34	0,1	Сталь
Уз.981	Спартака 9	17,57	0,1	Сталь
Уз.982	Толстого 24/12	34,54	0,1	Сталь
Уз.982	Толстого 26/11	25,92	0,1	Сталь
ВК892	ВК3058	261,67	0,1	Сталь
ВК3058	ВК3059	14,57	0,1	Сталь
ВК866	ВК3060	35,08	0,1	Сталь
ВК3059	ВК3061	65,74	0,1	Сталь
ВК3060	ВК3061	91,01	0,1	Сталь
ВК3061	ВК3052	74,47	0,1	Сталь
ВК3059	Уз.983	28,88	0,1	Сталь
Уз.983	Уз.984	19,71	0,1	Сталь
Уз.984	Уз.985	18,87	0,1	Сталь
Уз.984	Толстого 20	17,41	0,1	Сталь
Уз.984	Сирафимовича 15	19,91	0,1	Сталь
Уз.985	Толстого 22/11	27,96	0,1	Сталь
Уз.985	Сирафимовича 17	29,4	0,1	Сталь
Уз.983	Уз.986	17,5	0,1	Сталь
Уз.986	Толстого 18	16,32	0,1	Сталь
Уз.986	Сирафимовича 13	21,22	0,1	Сталь
Уз.986	Уз.987	39,16	0,1	Сталь
Уз.987	Толстого 16	16,79	0,1	Сталь
Уз.987	Сирафимовича 11	21,16	0,1	Сталь
Уз.987	Толстого 12	37,03	0,1	Сталь
Уз.987	Толстого 14	43,42	0,1	Сталь
Уз.987	Сирафимовича 9	44,67	0,1	Сталь
ВК3067	ВК2772	143,73	0,1	Сталь
ВК3067	ВК2776	5,94	0,1	Сталь
Уз.988	ВК3061	184,84	0,1	Сталь
Уз.989	Уз.988	21,06	0,1	Сталь
Уз.990	Уз.989	19,68	0,1	Сталь
Уз.991	Уз.990	38,19	0,1	Сталь
ВК3072	Уз.991	12,71	0,1	Сталь
ВК2775	ВК3072	8,79	0,1	Сталь
ВК3072	Добролюбова 10/90	12,38	0,1	Сталь
Уз.989	ВК3073	46,33	0,1	Сталь
ВК3073	Уз.992	80,67	0,1	Сталь
Уз.992	ВК2773	27,12	0,1	Сталь
ВК2773	Уз.993	22,82	0,1	Сталь
Уз.993	Чернышевского 20/84	10,45	0,1	Сталь
Уз.992	Чернышевского 13/88	14,02	0,1	Сталь
ВК1137	ВК2777	13,45	0,1	Сталь
Уз.988	Добролюбова 4	20,46	0,1	Сталь
Уз.988	Мира 21	17,08	0,1	Сталь
Уз.990	Добролюбова 6	22,15	0,1	Сталь
Уз.990	Мира 23	15,93	0,1	Сталь
Уз.991	Добролюбова 8	22,05	0,1	Сталь
Уз.991	Мира 25	17,44	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Насосная станция 3-го подъема ул. Цесиса	Уз.143	2,52	0,1	Сталь
Уз.144	Насосная станция 3-го подъема ул. Цесиса	2,97	0,1	Сталь
Уз.994	Уз.457	19,68	0,6	Сталь
Уз.452	ВК3077	31,28	0,6	Сталь
ВК3079	Задвижка	182,88	0,6	Сталь
ВЗУ Сабурово, Скв. №1 Новлянское	ВК3079	222,12	0,6	Сталь
ВЗУ Сабурово, НС 2-го подъема	Камера №36	35,72	0,6	Сталь
Камера №25	Камера №36	21,77	0,6	Сталь
ВК3083	ВК30	9,68	0,15	Сталь
ВК1п	Уз.450	1122,75	0,5	Сталь
Уз.995	Западная 17 ввод 3	2,4	0,1	Сталь
Уз.995	Западная 17 ввод 2	86,09	0,1	Сталь
ВК2976	Ачкасова 1а	26,86	0,1	Сталь
ВК833	Уз.996	49,15	0,1	Сталь
Уз.996	Некрасова 9	33,83	0,1	Сталь
ВК842	ВК3084	105,45	0,1	Сталь
ВК3084	ВК839	84,18	0,1	Сталь
ВК842	ПГ193	39,97	0,1	Сталь
ПГ193	Уз.997	29,94	0,1	Сталь
Уз.997	Поликлиника	4,8	0,1	Сталь
ПГ193	ВК2536	52,37	0,1	Сталь
ВК2536	ВК2543	89,36	0,3	Сталь
ВК2543	ВК3086	17,49	0,1	Сталь
ВК3086	Техникум ввод 3	9,17	0,1	Сталь
ВК3086	ВК3421	65,66	0,1	Сталь
ВК3086	Техникум ввод 1	10,92	0,1	Сталь
Уз.1236	ВК3418	40,88	0,1	Сталь
ВК3408	Пож. часть	23,57	0,1	Сталь
ВК3087	ВК2052	220,94	0,1	Сталь
ВК3088	ВК3087	53,81	0,1	Сталь
ВК2930	ВК3088	416,85	0,1	Сталь
ВК1484	ВК1524	10,05	0,1	Сталь
ВК3089	Уз.330	36,69	0,1	Сталь
ВК3090	ВК1543	20,89	0,1	Сталь
ВК3093	Дом культуры	31,62	0,1	Сталь
ВК3094	ВК1542	8,73	0,1	Сталь
ВК3094	ВК3093	26,45	0,1	Сталь
ВК3093	ПГ183	57,58	0,1	Сталь
ПГ183	Гараж	37,43	0,1	Сталь
ВК1544	ВК3096	94,1	0,1	Сталь
ВК3096	ВК3097	61,6	0,1	Сталь
ВК3097	Сооружение	22,37	0,1	Сталь
ВК3096	ВК3098	29,47	0,1	Сталь
ВК3098	ВК3099	29,24	0,1	Сталь
ВК3099	Сооружение	19,21	0,1	Сталь
ВК3098	Детский сад	17,06	0,1	Сталь
Уз.998	Уз.355	208,36	0,1	Сталь
Уз.998	ВК3443	104,38	0,1	Сталь
Уз.999	ВК2959	52,38	0,1	Сталь
Уз.1000	Уз.999	29,19	0,1	Сталь
Уз.1001	Уз.1000	31,21	0,1	Сталь
Уз.1002	Уз.1001	29,29	0,1	Сталь
Уз.999	Монтажная 7	12,48	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.999	Монтажная 9	28,48	0,1	Сталь
Уз.1000	Монтажная 5	11,47	0,1	Сталь
Уз.1000	Монтажная11	30,29	0,1	Сталь
Уз.1001	Монтажная 3	10,48	0,1	Сталь
Уз.1001	Монтажная 13	29,81	0,1	Сталь
Уз.1002	Монтажная 1	8,68	0,1	Сталь
Уз.1002	Монтажная 15	31,05	0,1	Сталь
Уз.1003	Уз.1004	28,67	0,1	Сталь
Уз.1004	ВК1593	89,05	0,1	Сталь
Уз.1003	Монтажная 2	9,72	0,1	Сталь
Уз.1003	Монтажная 16	32,02	0,1	Сталь
Уз.1004	Монтажная 4	10,14	0,1	Сталь
Уз.1004	Монтажная 14	29,89	0,1	Сталь
ВК2959	Строителей 6	6,41	0,1	Сталь
ВК2959	Строителей 8	22,95	0,1	Сталь
Уз.748	ВК3107	23,27	0,1	Сталь
ВК3107	ВК3108	26,77	0,1	Сталь
ВК3108	ВК3109	43,01	0,1	Сталь
ВК3109	Больничный корпус	44,2	0,1	Сталь
Уз.374	Больничный корпус	63,01	0,1	Сталь
ВК3109	Больничный корпус	23,4	0,1	Сталь
ВК3108	Больничный корпус	27,23	0,1	Сталь
ВК3107	Больничный корпус	27,04	0,1	Сталь
ВК3109	Больничный корпус	27,96	0,1	Сталь
ВК1586	Уз.1005	93,53	0,1	Сталь
Уз.1005	Восточная 23	11,66	0,1	Сталь
Уз.1006	ВК2944	53,66	0,1	Сталь
Уз.1006	Восточная 16а	19,63	0,1	Сталь
Уз.1007	Уз.1006	133,56	0,1	Сталь
Уз.1008	Уз.1007	38,95	0,1	Сталь
ВК1586	Уз.1008	63,94	0,1	Сталь
ВК2944	Восточная16	14,66	0,1	Сталь
Уз.1007	Восточная 32	21,07	0,1	Сталь
Уз.1008	Восточная 30	20,93	0,1	Сталь
Уз.1009	Уз.1010	41,33	0,1	Сталь
Уз.1010	Уз.1011	31,87	0,1	Сталь
Уз.1012	Уз.1011	27,18	0,1	Сталь
ВК2398	Уз.1012	31,31	0,1	Сталь
Уз.1009	Восточная 18	14,03	0,1	Сталь
Уз.1010	Восточная 20	4,67	0,1	Сталь
Уз.1011	Восточная 22	4,48	0,1	Сталь
Уз.1012	Восточная 24	8,36	0,1	Сталь
ВК2944	Восточная 12	17,29	0,1	Сталь
Уз.1009	Восточная 10	17,29	0,1	Сталь
Уз.1010	Восточная 8	27,03	0,1	Сталь
Уз.1011	Восточная 6	25,73	0,1	Сталь
Уз.1012	Восточная 4	25,88	0,1	Сталь
ВК2745	Уз.1013	6,54	0,1	Сталь
Уз.1013	Дубровка 9	4,58	0,1	Сталь
Уз.1013	Дубровка 7	18,22	0,1	Сталь
ВК2939	Елинская 14	21,73	0,1	Сталь
ВК2745	Уз.1014	20,67	0,1	Сталь
Уз.1014	Дубровка 11	11,44	0,1	Сталь
Уз.1014	Дубровка 10	18,93	0,1	Сталь
ВК2745	Дубровка 8	27,25	0,1	Сталь
ВК2728	Уз.1015	19,15	0,1	Сталь
Уз.1015	Елинская 17	17,96	0,1	Сталь
Уз.1015	Елинская 12	11,79	0,1	Сталь
Уз.833	Уз.1016	11,72	0,1	Сталь
Уз.1016	Дубровка 6а	16,21	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.1016	Дубровка 4	12,6	0,1	Сталь
Уз.830	Дубровка 1/6	25	0,1	Сталь
Уз.828	Елинская 2/8	16,35	0,1	Сталь
Уз.827	Новоселовская 11	6,23	0,1	Сталь
ВК2735	Уз.1017	4,61	0,1	Сталь
Уз.1017	Новоселовская 13	19,14	0,1	Сталь
Уз.1017	Новоселовская 15	6,68	0,1	Сталь
ВК2728	Елинская 15	15,23	0,1	Сталь
ВК2940	Фруктовая 2	12,37	0,1	Сталь
ВК2939	Фруктовая 4	20,91	0,1	Сталь
Уз.822	Елинская 8	19,85	0,1	Сталь
Уз.1018	ВК2939	18,6	0,1	Сталь
Уз.1020	Уз.1018	34,22	0,1	Сталь
Уз.1018	Елинская 19	16,99	0,1	Сталь
Уз.1020	Заречная 22	15,87	0,1	Сталь
Уз.1018	Фруктовая 6	14,43	0,1	Сталь
Уз.1020	Фруктовая 8	13,65	0,1	Сталь
ВК2735	Елинская 1/10	20,1	0,1	Сталь
ВК2735	Заречная 6	16,66	0,1	Сталь
Уз.1021	ВК2937	20,86	0,1	Сталь
Уз.1022	Уз.1021	36,7	0,1	Сталь
Уз.1021	Фруктовая 15	14,59	0,1	Сталь
Уз.1021	Фруктовая 10	15,31	0,1	Сталь
Уз.1022	Уз.1023	11,46	0,1	Сталь
Уз.1023	Фруктовая 21	3,52	0,1	Сталь
Уз.1023	Фруктовая 19	17,66	0,1	Сталь
Уз.1022	Фруктовая 12	14,94	0,1	Сталь
Уз.1024	Уз.1025	19,79	0,1	Сталь
Уз.1025	Уз.1026	25,22	0,1	Сталь
Уз.1026	Уз.1027	26,12	0,1	Сталь
Уз.1027	Уз.1028	22,13	0,1	Сталь
Уз.1028	Уз.1029	21,14	0,1	Сталь
Уз.1029	Уз.1030	23,53	0,1	Сталь
Уз.1030	ВК2938	41,96	0,1	Сталь
Уз.1024	Заречная 20	13,4	0,1	Сталь
Уз.1024	18	15,28	0,1	Сталь
Уз.1025	Заречная 21	19,3	0,1	Сталь
Уз.1025	Заречная 18	13,86	0,1	Сталь
Уз.1026	Заречная 16	12,69	0,1	Сталь
Уз.1026	Уз.1031	15,92	0,1	Сталь
Уз.1031	Заречная 17	5,99	0,1	Сталь
Уз.1031	Заречная 19	6,26	0,1	Сталь
Уз.1027	Заречная 14	12,02	0,1	Сталь
Уз.1027	Заречная 15	14,46	0,1	Сталь
Уз.1028	Заречная 12	12,28	0,1	Сталь
Уз.1028	Заречная 13	14,43	0,1	Сталь
Уз.1029	Заречная 10	11,8	0,1	Сталь
Уз.1029	Уз.1032	15,63	0,1	Сталь
Уз.1032	Заречная 9	7,25	0,1	Сталь
Уз.1032	Заречная 11	7,07	0,1	Сталь
Уз.1030	Заречная 8	11,39	0,1	Сталь
Уз.1030	Заречная 7	21,77	0,1	Сталь
Уз.824	Уз.1033	21,95	0,1	Сталь
Уз.1033	Елинская 9	14,5	0,1	Сталь
Уз.1035	Уз.1034	25,26	0,1	Сталь
ВК2936	Уз.1035	18,75	0,1	Сталь
Уз.1034	Заречная 5/14	16,35	0,1	Сталь
Уз.1034	Уз.1036	15,25	0,1	Сталь
Уз.1036	Новоселовская 19	7,8	0,1	Сталь
Уз.1036	Новоселовская 17	7,45	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.1035	Новоселовская 21	18,64	0,1	Сталь
ВК2936	Новоселовская 23	11,55	0,1	Сталь
Уз.1037	ВК2936	14,08	0,1	Сталь
Уз.1038	Уз.1037	21,62	0,1	Сталь
Уз.1039	Уз.1038	19,44	0,1	Сталь
Уз.1040	Уз.1039	20,26	0,1	Сталь
Уз.1041	Уз.1040	18,68	0,1	Сталь
Уз.1042	Уз.1041	19,05	0,1	Сталь
Уз.1043	Уз.1042	20,21	0,1	Сталь
Уз.1044	Уз.1043	19,77	0,1	Сталь
Уз.1045	Уз.1044	18,27	0,1	Сталь
Уз.1046	Уз.1045	22,11	0,1	Сталь
Уз.1046	Профсоюзная 19	16,48	0,1	Сталь
Уз.1046	Профсоюзная 20	11,93	0,1	Сталь
Уз.1045	Профсоюзная 18	11,97	0,1	Сталь
Уз.1045	Профсоюзная 17	16,76	0,1	Сталь
Уз.1044	Профсоюзная 15	14,89	0,1	Сталь
Уз.1043	11	11,1	0,1	Сталь
Уз.1043	Профсоюзная 13	16,34	0,1	Сталь
Уз.1042	Профсоюзная 14	11,89	0,1	Сталь
Уз.1042	Профсоюзная 11	15,53	0,1	Сталь
Уз.1041	Профсоюзная 12	11,63	0,1	Сталь
Уз.1041	Профсоюзная 9	14,98	0,1	Сталь
Уз.1040	Профсоюзная 10	11,95	0,1	Сталь
Уз.1040	Профсоюзная 7	15,2	0,1	Сталь
Уз.1039	Профсоюзная 8	11,55	0,1	Сталь
Уз.1039	Профсоюзная 5	14,78	0,1	Сталь
Уз.1038	Профсоюзная 6	10,2	0,1	Сталь
Уз.1038	Профсоюзная 3	14,32	0,1	Сталь
Уз.1037	Профсоюзная 2/16	13,73	0,1	Сталь
Уз.1037	Профсоюзная 1/18	14,24	0,1	Сталь
Уз.1048	Уз.1047	20,48	0,1	Сталь
Уз.1049	Уз.1048	19,68	0,1	Сталь
ВК2931	Уз.1049	15,17	0,1	Сталь
Уз.1047	Новоселовская 25	16,27	0,1	Сталь
Уз.1048	Новоселовская 27	17,41	0,1	Сталь
Уз.1049	Новоселовская 29	15,86	0,1	Сталь
Уз.1050	ВК2931	7,2	0,1	Сталь
Уз.1051	Уз.1050	18,27	0,1	Сталь
Уз.1052	Уз.1051	22,7	0,1	Сталь
Уз.1050	Новоселовская 31	16,46	0,1	Сталь
Уз.1051	Новоселовская 33	17,65	0,1	Сталь
Уз.1052	Новоселовская 35	17,2	0,1	Сталь
Уз.1053	ВК2935	20,79	0,1	Сталь
Уз.1054	Уз.1053	18,66	0,1	Сталь
Уз.1055	Уз.1054	21,33	0,1	Сталь
Уз.1053	Профсоюзная 21	13,81	0,1	Сталь
Уз.1054	Фруктовая 14	23,63	0,1	Сталь
Уз.1054	Фруктовая 23	10,38	0,1	Сталь
Уз.1055	Фруктовая 25	15,21	0,1	Сталь
Уз.1055	Фруктовая 16	17,12	0,1	Сталь
ВК2933	Уз.1056	22,58	0,1	Сталь
Уз.1056	Фруктовая 16а	12,93	0,1	Сталь
Уз.1056	Уз.1057	12,86	0,1	Сталь
Уз.1057	Песковская 22	9,28	0,1	Сталь
Уз.1057	Рощинская 21	10,4	0,1	Сталь
ВК2930	Уз.1058	23,57	0,1	Сталь
Уз.1058	Фруктовая 20	31,2	0,1	Сталь
Уз.1058	Фруктовая 18	3,89	0,1	Сталь
ВК2932	Рощинская 19	23,25	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК2932	Уз.1059	36,65	0,1	Сталь
Уз.1059	Уз.1060	23,17	0,1	Сталь
Уз.1060	Уз.1061	20,84	0,1	Сталь
Уз.1061	Уз.1062	20,01	0,1	Сталь
Уз.1062	Уз.1063	21,35	0,1	Сталь
Уз.1063	Уз.1064	22,06	0,1	Сталь
Уз.1064	Уз.1065	18,78	0,1	Сталь
Уз.1065	Уз.1066	20	0,1	Сталь
Уз.1066	Уз.1067	20,77	0,1	Сталь
Уз.1067	Уз.1068	20,75	0,1	Сталь
Уз.1059	Рощинская 18	18,36	0,1	Сталь
Уз.1060	Рощинская 17	9,47	0,1	Сталь
Уз.1060	Рощинская 16	17,18	0,1	Сталь
Уз.1061	Рощинская 15	9,43	0,1	Сталь
Уз.1061	Рощинская 14	17,13	0,1	Сталь
Уз.1062	Рощинская 13	9,99	0,1	Сталь
Уз.1062	Рощинская 12	16,26	0,1	Сталь
Уз.1063	Рощинская 11	9,08	0,1	Сталь
Уз.1063	Рощинская 10	16,23	0,1	Сталь
Уз.1064	Рощинская 9	10,01	0,1	Сталь
Уз.1064	Рощинская 8	18,78	0,1	Сталь
Уз.1065	Рощинская 7	9,31	0,1	Сталь
Уз.1065	Рощинская 6	16,18	0,1	Сталь
Уз.1066	Рощинская 5	10,4	0,1	Сталь
Уз.1066	Рощинская 4	15,54	0,1	Сталь
Уз.1067	Рощинская 3	10,98	0,1	Сталь
Уз.1067	Рощинская 2/20	16,28	0,1	Сталь
Уз.1068	Рощинская 1	10,08	0,1	Сталь
Уз.822	Уз.1069	16,16	0,1	Сталь
Уз.1069	Елинская 13	15,69	0,1	Сталь
Уз.1070	Уз.1071	19,82	0,1	Сталь
Уз.1071	Уз.1072	23,32	0,1	Сталь
Уз.1072	Уз.1073	22,91	0,1	Сталь
Уз.1070	Песковская 23	11,81	0,1	Сталь
Уз.1071	Песковская 20	16,12	0,1	Сталь
Уз.1071	Песковская 21	9,64	0,1	Сталь
Уз.1072	Песковская 18	16,07	0,1	Сталь
Уз.1072	Песковская 19	18,42	0,1	Сталь
Уз.1073	Уз.1074	24,48	0,1	Сталь
Уз.1074	Уз.1075	18,02	0,1	Сталь
Уз.1073	Песковская 16	17,32	0,1	Сталь
Уз.1073	Песковская 17	21,92	0,1	Сталь
Уз.1074	Песковская 14	21,26	0,1	Сталь
Уз.1074	Песковская 15	17,65	0,1	Сталь
Уз.1075	Уз.1076	21	0,1	Сталь
Уз.1076	Уз.1077	21,19	0,1	Сталь
Уз.1077	Уз.1078	21,83	0,1	Сталь
Уз.1078	Уз.1079	22	0,1	Сталь
Уз.1079	Уз.1080	24,21	0,1	Сталь
Уз.1080	Уз.1052	38,92	0,1	Сталь
Уз.1075	Песковская 12	16,82	0,1	Сталь
Уз.1076	Песковская 10	17,35	0,1	Сталь
Уз.1077	Песковская 8	17,29	0,1	Сталь
Уз.1078	Песковская 6	17,95	0,1	Сталь
Уз.1079	Песковская 4	17,56	0,1	Сталь
Уз.1080	Песковская 2/24	16,07	0,1	Сталь
ВК848	Уз.1230	62,32	0,1	Сталь
Уз.1081	Уз.791	24,39	0,1	Сталь
ВК2925	Уз.1081	33,63	0,1	Сталь
ВК650	Уз.576	43,71	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК40	Перспективный ТЦ	38,46	0,1	Сталь
ВК6	19	56,92	0,1	Сталь
ВК5	многофункциональный центр	100,23	0,1	Сталь
ВК31	Персект. магазин	33,85	0,1	Сталь
ВК 22в	14-ти эт. перспективный жилой дом	32,84	0,1	Сталь
ВК 21в	ВК 22в	74,43	0,15	Сталь
ВК 24в	ВК 21в	318,79	0,25	Сталь
ВК6п	ВК 24в	38,01	0,25	Сталь
ВК6п	2-х этажный детский сад	20,26	0,1	Сталь
ВК5п	ВК6п	39,47	0,25	Сталь
ВК 24в	ВК7п	84,52	0,25	Сталь
ВК7п	14-ти эт. перспективный жилой дом	20,48	0,25	Сталь
ВК1035	2-х этажный детский сад	75,43	0,1	Сталь
ВК 20в	14-ти эт. перспективный жилой дом	111,56	0,1	Сталь
ВК837	1-эт магазин	39,15	0,075	Сталь
ВК869	Магазин	34,19	0,1	Сталь
Уз.149	3-х этажная поликлиника	42,53	0,1	Сталь
ВК1042	2-х этажный ТК	174,25	0,1	Сталь
ВК2п	ВК3п	78,73	0,2	Сталь
ВК3п	ВК4п	47,5	0,15	Сталь
ВК4п	14-эт перспективный жилой дом	25,47	0,1	Сталь
ВК4п	14-эт перспективный жилой дом	75,7	0,15	Сталь
ВК3п	14-эт перспективный жилой дом	100,38	0,15	Сталь
ВК3п	2-х этажный спортивный комплекс	48,4	0,1	Сталь
ВЗУ Лопатинский скв 10	Уз.1082	65,47	0,15	Сталь
ВК2934	ВК3110	44,42	0,1	Сталь
ВК2535	ВК2534	157,58	0,2	Сталь
ПГ165	Жилой дом 2	8,62	0,06	Сталь
ВК2856	Жилой дом 2	9,95	0,06	Сталь
Уз.1083	Склад	105,81	0,1	Сталь
Уз.1084	Уз.1083	130,16	0,1	Сталь
Уз.1084	Столовая	17,83	0,1	Сталь
Уз.1085	Уз.1084	31,45	0,1	Сталь
Уз.1085	МОУДОД	189,92	0,1	Сталь
Уз.1087	Уз.1085	93,17	0,1	Сталь
Уз.1086	Уз.1087	14,64	0,1	Сталь
Уз.1087	10	39,32	0,1	Сталь
Уз.1087	12	50,12	0,1	Сталь
Уз.1088	Уз.1086	29,27	0,1	Сталь
Уз.1088	9	39,69	0,1	Сталь
Уз.1088	11	64,93	0,1	Сталь
Уз.1089	Уз.1088	169,8	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.1089	Уз.1090	36,71	0,1	Сталь
Уз.1090	7	17,98	0,1	Сталь
Уз.1090	5	18,22	0,1	Сталь
Уз.1090	3	58,84	0,1	Сталь
Уз.1089	Уз.1091	131,02	0,1	Сталь
Уз.1091	6	11,62	0,1	Сталь
Уз.1091	8	20,29	0,1	Сталь
ВК3111	ВК2837	270,25	0,3	Сталь
ВНБ №1	ВК3111	92,74	0,3	Сталь
Камера №33	ВК2904	257,01	0,4	Сталь
Уз.1092	ВК2904	257,58	0,4	Сталь
Камера №33	Уз.1092	1,63	0,1	Сталь
Уз.1092	ВК689	665,94	0,3	Сталь
Уз.1092	ВК3112	840,35	0,5	Сталь
ВК3112	Хрипунова 5	21,79	0,1	Сталь
ВК3112	ВК3113	22,13	0,5	Сталь
ВК3113	ВК85	64,93	0,5	Сталь
ВК85	ВК639	135,91	0,1	Сталь
ВК3113	ВК3114	91,24	0,1	Сталь
ВК3115	ВК3114	14,74	0,1	Сталь
ВК3114	Уз.564	55,88	0,1	Сталь
Уз.1093	ВК3115	249,71	0,1	Сталь
Уз.1093	Уз.1094	40,01	0,1	Сталь
Уз.1094	ВК3116	6,81	0,05	Сталь
ВК3116	Садовая 34	10,02	0,05	Сталь
Уз.1095	Уз.69	19,15	0,1	Сталь
Уз.1094	Уз.1095	59,59	0,1	Сталь
Уз.1097	Уз.60	18,09	0,15	Сталь
Уз.1097	22	14,99	0,05	Сталь
Уз.1098	Уз.1097	6,3	0,15	Сталь
Уз.1098	21	10,55	0,05	Сталь
ВК3117	Уз.1098	29,57	0,15	Сталь
ВК3117	Уз.1093	75,57	0,1	Сталь
Уз.1099	ВК3117	46,22	0,05	Сталь
Уз.1099	59	12,51	0,05	Сталь
Уз.1100	Уз.1099	23,15	0,05	Сталь
Уз.1100	61/24	10,8	0,05	Сталь
ВК3118	Уз.1100	22,98	0,05	Сталь
Уз.504	ВК3118	40,73	0,05	Сталь
Уз.1101	ВК3117	19,24	0,15	Сталь
Уз.1102	Уз.1101	3,15	0,15	Сталь
Уз.569	Уз.1102	20,52	0,15	Сталь
Уз.1101	76/25	9,36	0,05	Сталь
Уз.1102	74/26	16,51	0,05	Сталь
ВК3117	Уз.1103	20,26	0,1	Сталь
Уз.1103	55/24	9,7	0,05	Сталь
Уз.1103	ВК3119	37,28	0,1	Сталь
ВК3119	Уз.1104	18,73	0,05	Сталь
Уз.1104	72	6,81	0,05	Сталь
Уз.1104	70	10,21	0,05	Сталь
ВК3119	Уз.1105	41,36	0,1	Сталь
Уз.1105	ВК3120	18,88	0,05	Сталь
ВК3120	49	8,32	0,05	Сталь
Уз.1105	Уз.1106	20,94	0,1	Сталь
Уз.1106	47	14,12	0,05	Сталь
Уз.1106	Уз.574	25,8	0,1	Сталь
ВК3120	Уз.1107	15,98	0,05	Сталь
Уз.1107	Уз.1108	9,7	0,05	Сталь
Уз.1108	53	25,8	0,05	Сталь
Уз.1108	51	1,87	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.576	22	19,89	0,05	Сталь
ВК85	3	30,58	0,1	Сталь
ВК85	ВК3121	29,79	0,1	Сталь
ВК3121	8	11,58	0,1	Сталь
ВК3121	ВК3122	131,35	0,1	Сталь
Уз.4	Уз.1109	13,78	0,1	Сталь
Уз.1109	18	7,49	0,1	Сталь
ВК3122	Уз.4	7,62	0,1	Сталь
Уз.1109	16	7,58	0,1	Сталь
Уз.4	14	64,7	0,05	Сталь
Уз.1114	Уз.1110	26,34	0,1	Сталь
Уз.1115	2/1	13,85	0,05	Сталь
Уз.1114	5	16,13	0,05	Сталь
Уз.1110	6	15,32	0,05	Сталь
Уз.1110	Уз.1111	14,01	0,1	Сталь
Уз.1111	6	17,45	0,05	Сталь
Уз.1111	Уз.1112	18,43	0,1	Сталь
Уз.1112	8	16,32	0,05	Сталь
Уз.1112	Уз.1113	4,63	0,1	Сталь
Уз.1113	7а	18,71	0,05	Сталь
ВК201	Уз.1115	25,83	0,1	Сталь
Уз.1115	Уз.1114	18,04	0,1	Сталь
ВК3123	13	22,66	0,05	Сталь
ВК3123	Уз.1116	31,43	0,1	Сталь
Уз.1116	13	21,98	0,05	Сталь
Уз.1116	Уз.1117	20,94	0,1	Сталь
Уз.1117	2	13,63	0,05	Сталь
Уз.1117	Уз.1118	73,4	0,1	Сталь
Уз.1118	4	12,18	0,05	Сталь
Уз.1118	Уз.1119	10,13	0,1	Сталь
Уз.1119	6	42,66	0,05	Сталь
Уз.1119	Уз.1120	20,01	0,1	Сталь
Уз.1120	6	5,02	0,05	Сталь
Уз.1120	Уз.1121	22,23	0,1	Сталь
Уз.1121	8	49,08	0,05	Сталь
Уз.1121	Уз.1122	34,31	0,1	Сталь
Уз.1122	Уз.1123	16,35	0,1	Сталь
Уз.1123	12	52,44	0,05	Сталь
Уз.1122	10	42,88	0,05	Сталь
Уз.1123	12а	13,63	0,05	Сталь
ВК228	ВК3124	108,65	0,3	Сталь
ПГ185	ВК3124	13,09	0,1	Сталь
ВК3125	ПГ185	10,64	0,1	Сталь
ВК3126	ВК3127	35,04	0,1	Сталь
ВК3127	2-х этажный многофункциональный центр	8,72	0,1	Сталь
ВК3128	ВК3126	50,62	0,1	Сталь
ВК239	ВК3128	124,23	0,1	Сталь
ВК3128	6	32,94	0,1	Сталь
ВК243	Магазин	35,99	0,1	Сталь
ВК1469	13а	42,76	0,1	Сталь
ВК3129	ПГ60	49,35	0,1	Сталь
ВК3129	5	18,01	0,1	Сталь
ВК3130	ВК304	64,46	0,2	Сталь
ВК3130	5а	68,61	0,1	Сталь
ВК3131	ВК3130	118,42	0,2	Сталь
ВК178	ВК3131	106,8	0,2	Сталь
ВК180	ПГ186	8,36	0,15	Сталь
ВК180	7	32,36	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК178	ВК3132	66,05	0,1	Сталь
ВК3132	Сбербанк	21,95	0,1	Сталь
ВК3133	Октябрьская 20в	55,05	0,1	Сталь
ВК178	6а	180,1	0,1	Сталь
ВК1946	ПГ187	4,27	0,1	Сталь
ВК330	Торговый комплекс	28,91	0,1	Сталь
Уз.1125	ВК331	237,92	0,4	Сталь
ВК3135	ТРК	13,03	0,1	Сталь
ВК3136	ВК3135	108,73	0,15	Сталь
ПГ194	ВК3136	90,6	0,15	Сталь
ВК3136	ТРК	17,69	0,1	Сталь
ВК3135	ВК3137	172,47	0,15	Сталь
ВК3137	Задвижка	2,01	0,1	Сталь
Задвижка	ВК1462	76,54	0,15	Сталь
ВК1437	ВК3138	41,34	0,1	Сталь
ВК3138	Туалет	20,39	0,05	Сталь
ВК3138	ФОК	140,98	0,1	Сталь
Уз.1092	ВК146	445,56	0,3	Сталь
Уз.1124	Задвижка	201,23	0,1	Сталь
ВК176	Уз.1124	165,42	0,1	Сталь
ПГ56	ж.д	47,54	0,05	Сталь
Уз.1124	Врк.№1	154,21	0,1	Сталь
ВК3139	Врк.№2	56,73	0,1	Сталь
Уз.1124	ВК3139	96,78	0,1	Сталь
Уз.1125	ВК330	4,28	0,1	Сталь
ВК1946	ВК315	193,76	0,1	Сталь
ВК315	откл.	70,5	0,1	Сталь
ВК3146	ВК3140	95,47	0,1	Сталь
ВК3140	ВК3141	17,36	0,1	Сталь
ВК3141	ВК3142	31,28	0,1	Сталь
ВК3142	ВК3143	24,35	0,1	Сталь
ВК3143	ПГ233	4,99	0,1	Сталь
ПГ233	Молочный завод	18,71	0,1	Сталь
ВК72	ВК3144	15,59	0,1	Сталь
ВК3144	ВК3145	60,61	0,1	Сталь
ВК3145	ВК3146	46,62	0,1	Сталь
ВК30	Перспектива	18,22	0,1	Сталь
ВК3147	ПГ22	8,48	0,1	Сталь
ВК3147	2/4	68,54	0,1	Сталь
ПГ19	Эрисман	182,55	0,1	Сталь
ВК3162	ВК3148	138,65	0,1	Сталь
ВК3148	ВК3149	20,33	0,1	Сталь
ВК3149	ВК3150	192,71	0,1	Сталь
ВК3162	ВК3150	78,05	0,1	Сталь
ВК3154	ВК3153	235,4	0,1	Сталь
ВК3161	ВК3154	137,62	0,1	Сталь
ВК3152	Администрация	29,98	0,1	Сталь
ВК3152	ВК3155	144,85	0,1	Сталь
ВК3156	ВК3157	35,53	0,1	Сталь
Задвижка	ВК3152	1,82	0,1	Сталь
ВК3153	Задвижка	549,57	0,1	Сталь
Задвижка	ВК3151	1,68	0,1	Сталь
ВК3152	Задвижка	12,26	0,1	Сталь
ВК3151	Задвижка	1,68	0,1	Сталь
Задвижка	ВК3156	48,64	0,1	Сталь
ВК3150	Задвижка	82,59	0,1	Сталь
Задвижка	ВК3151	1,86	0,1	Сталь
ВК3155	Задвижка	1,59	0,1	Сталь
Задвижка	Ж.д	57,57	0,1	Сталь
ВК3158	ВК3159	111,12	0,2	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК3159	Уз.1134	476,01	0,2	Сталь
ПГ232	6	21,67	0,1	Сталь
ПГ231	ПГ232	90,59	0,1	Сталь
ПГ231	Задвижка	3,15	0,1	Сталь
Задвижка	7	16,26	0,1	Сталь
ВК3160	ПГ231	48,56	0,1	Сталь
ПГ230	ВК3163	111,45	0,1	Сталь
Уз.1126	Уз.1127	24,35	0,1	Сталь
Уз.1127	10	29,17	0,1	Сталь
Уз.1127	11	66,2	0,1	Сталь
Уз.1128	3	8,76	0,1	Сталь
Уз.1128	4	18,46	0,1	Сталь
ВК3165	ВК3166	33,19	0,1	Сталь
ВК3166	ВК3167	53,9	0,1	Сталь
Задвижка	ВК3160	2,2	0,1	Сталь
ВК3167	Задвижка	46,9	0,1	Сталь
ВК3167	Задвижка	2,7	0,1	Сталь
Задвижка	8	58,7	0,1	Сталь
ВК3167	Задвижка	1,89	0,1	Сталь
Задвижка	1	35,82	0,1	Сталь
ВК3160	Задвижка	9,88	0,1	Сталь
Задвижка	ВК3161	1,78	0,1	Сталь
ВК3161	Задвижка	1,98	0,1	Сталь
Задвижка	18	17,15	0,1	Сталь
ВК3161	Задвижка	6,42	0,1	Сталь
Задвижка	ВК3162	1,67	0,1	Сталь
ВК3166	Задвижка	1,78	0,1	Сталь
Задвижка	2	36	0,1	Сталь
ВК3165	Задвижка	1,58	0,1	Сталь
Задвижка	Уз.1128	31,85	0,1	Сталь
ВК3164	Задвижка	1,83	0,1	Сталь
Задвижка	ВК3165	20,33	0,1	Сталь
ВК3164	Задвижка	1,97	0,1	Сталь
Задвижка	Уз.1126	29,45	0,1	Сталь
ВК3163	Задвижка	1,6	0,1	Сталь
Задвижка	Кафе	53,59	0,1	Сталь
ВК3163	Задвижка	1,87	0,1	Сталь
Задвижка	ВК3164	28,28	0,1	Сталь
Уз.1126	9	5,28	0,1	Сталь
ВК3185	ЦТП	26,39	0,1	Сталь
ЦТП	ВК3168	15,19	0,1	Сталь
ВК3186	ВК3169	95,94	0,1	Сталь
ВК3169	ВК3170	31,76	0,1	Сталь
ВК3170	17	12,59	0,1	Сталь
Уз.1129	16	37,34	0,1	Сталь
ВК3172	ВНБ №2	93,01	0,1	Сталь
ПГ230	Задвижка	4,81	0,1	Сталь
ВК3173	Задвижка	2,14	0,1	Сталь
Задвижка	12	28,89	0,1	Сталь
ВК3173	Задвижка	2,16	0,1	Сталь
Задвижка	14	60,98	0,1	Сталь
ВК3173	Задвижка	1,8	0,1	Сталь
Задвижка	13	25,3	0,1	Сталь
Задвижка	Задвижка	24,67	0,1	Сталь
Задвижка	ВК3173	1,48	0,1	Сталь
ВК3171	Задвижка	1,46	0,1	Сталь
Задвижка	ПГ230	66,89	0,1	Сталь
ВК3171	Задвижка	2,12	0,1	Сталь
Задвижка	ВК3172	14,68	0,1	Сталь
ВК3169	Задвижка	80,3	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Задвижка	ВК3171	1,69	0,1	Сталь
ВК3172	Задвижка	2,08	0,1	Сталь
Задвижка	Уз.1129	63,33	0,1	Сталь
Уз.1129	15	2,76	0,1	Сталь
ВК3172	ПГ228	70,91	0,1	Сталь
ПГ228	ПГ229	32,01	0,1	Сталь
ПГ229	Задвижка	1,57	0,1	Сталь
Задвижка	Склад	9,19	0,1	Сталь
ВК3157	ВК3174	218,77	0,1	Сталь
Уз.1130	ВК3174	147,9	0,1	Сталь
Уз.1130	ВК3175	112,57	0,1	Сталь
ВК3175	ВК3176	24,63	0,1	Сталь
ВК3177	ВК3176	32,53	0,1	Сталь
ВК3178	ВК3177	101,64	0,1	Сталь
ВК3178	19	9,03	0,1	Сталь
ВК3176	ВК3179	25,72	0,1	Сталь
ВК3179	Уз.1131	24,84	0,1	Сталь
Уз.1131	ВК3180	39,81	0,1	Сталь
Уз.1131	ВК3181	30,33	0,1	Сталь
ВК3181	ВК3182	54,89	0,1	Сталь
ВК3182	Уз.1132	40,26	0,1	Сталь
Уз.1132	ВК3183	21,55	0,1	Сталь
ВК3183	22	8,92	0,1	Сталь
Уз.1132	ВК3184	82,22	0,1	Сталь
ПГ227	ВК3158	70,04	0,1	Сталь
ВК3158	ВК3185	323,06	0,1	Сталь
ВК3186	19	14,35	0,1	Сталь
ВК3178	Задвижка	1,96	0,1	Сталь
Задвижка	ВК3186	56,71	0,1	Сталь
Задвижка	ВК3178	1,81	0,1	Сталь
ВК3168	Задвижка	79,64	0,1	Сталь
Задвижка	ВК3176	7,01	0,1	Сталь
ВК3174	Задвижка	1,19	0,1	Сталь
ВК3184	Задвижка	1,64	0,1	Сталь
Задвижка	ПГ227	44,13	0,1	Сталь
ВЗУ с.Федино	Уз.1130	10,38	0,1	Сталь
ВК997	ПГ226	12,76	0,3	Сталь
ВК3187	ПГ89	23,02	0,15	Сталь
ВК3187	ВКпр.2	20,67	0,1	Сталь
ВК3188	ТЦ Карусель	9,37	0,1	Сталь
ВК3188	ТЦ Карусель	9,44	0,1	Сталь
ВК3188	ВК3189	102,92	0,1	Сталь
ВК3189	ВК3190	125,23	0,1	Сталь
ВК3190	ВК3191	97,23	0,1	Сталь
ВК3191	ВК3188	203,62	0,1	Сталь
ВКпр.2	ВК3188	59,01	0,1	Сталь
ВКпр.2	ВКпр.3	487,64	0,1	Сталь
ВКпр.3	ВК997	22,7	0,1	Сталь
ВКпр.3	ВКпр.1	85,91	0,1	Сталь
Уз.451	ВК997	502,8	0,4	Сталь
ВКпр.1	ВК328	45,56	0,2	Сталь
Уз.1133	ВКпр.1	151,25	0,2	Сталь
Уз.1134	Уз.1133	146,83	0,1	Сталь
Уз.1134	Уз.1133	111,39	0,2	Сталь
ВК3192	Задвижка	35,03	0,1	Сталь
ВК3192	3	23,07	0,1	Сталь
ВК44	ПГ225	37,35	0,1	Сталь
ПГ225	14	31,4	0,1	Сталь
Задвижка	ВК362	23,88	0,4	Сталь
ВК3193	Задвижка	3,71	0,4	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Камера №4	Задвижка	3,21	0,5	Сталь
ВК3194	ВК3193	13,71	0,4	Сталь
ВК3194	ВК55	57,64	0,4	Сталь
Уз.452	ВК3195	3,06	0,35	Сталь
Задвижка	ВК3194	3,58	0,3	Сталь
Уз.1135	Задвижка	5,98	0,3	Сталь
Уз.1135	ВК363	40,95	0,1	Сталь
ВК3196	Уз.1135	106,21	0,3	Сталь
Задвижка	ВК3196	232,43	0,3	Сталь
Уз.1136	Задвижка	28,28	0,3	Сталь
Уз.1136	Задвижка	31,52	0,4	Сталь
Задвижка	ВК3197	2,22	0,4	Сталь
Уз.450	Уз.1137	46,51	0,5	Сталь
Уз.1137	Задвижка	4,36	0,3	Сталь
Задвижка	ВК3198	3,39	0,3	Сталь
Уз.1139	Уз.1138	2,18	0,3	Сталь
ВК48	Уз.1139	158,08	0,4	Сталь
ВК3198	Уз.1138	22,04	0,3	Сталь
ВК3197	Уз.1139	18,49	0,4	Сталь
ПГ224	ВК51	7,92	0,4	Сталь
ВК53	ПГ224	40,28	0,4	Сталь
ВК3196	Задвижка	3,23	0,1	Сталь
Задвижка	Задвижка	140,42	0,1	Сталь
Задвижка	Котельная №2	3,26	0,1	Сталь
ВК3199	ВК3200	280,28	0,6	Сталь
ВК3200	ВК3201	223,9	0,1	Сталь
ВК3200	ВК3202	10,59	0,6	Сталь
ВК3202	ВК3203	1686,23	0,6	Сталь
Уз.1140	ВК3203	6,3	0,35	Сталь
Уз.1140	ВК3204	4,86	0,6	Сталь
ВК3204	Задвижка	4,85	0,35	Сталь
Задвижка	ВК3205	2,05	0,35	Сталь
Задвижка	ВК3205	2,97	0,35	Сталь
Уз.1141	Задвижка	11,58	0,35	Сталь
ВК3204	Задвижка	3,91	0,6	Сталь
Задвижка	Уз.1142	10,82	0,35	Сталь
ВК3203	Задвижка	3,75	0,6	Сталь
Задвижка	Уз.1143	11,41	0,6	Сталь
Уз.1144	Уз.1140	7,37	0,6	Сталь
Задвижка	Уз.1144	2,77	0,35	Сталь
Уз.1144	Задвижка	2,17	0,3	Сталь
Задвижка	Камера №29	52,78	0,3	Сталь
Камера №29	НС	2124,75	0,3	Сталь
ВК47	Задвижка	2,56	0,3	Сталь
Задвижка	ВК3206	9,05	0,3	Сталь
ВК3206	Задвижка	3,31	0,1	Сталь
Задвижка	ВК3207	368,84	0,1	Сталь
ВК3207	ПГ220	78,64	0,1	Сталь
ВК3208	ж.д	194,36	0,1	Сталь
ВК3209	ВК3208	330,5	0,1	Сталь
ВК3209	Адм. здание	104,36	0,1	Сталь
ПГ223	ВК3209	31,3	0,1	Сталь
ПГ222	Камера №26	65,9	0,1	Сталь
ПГ221	ПГ222	57,13	0,1	Сталь
ПГ220	ПГ221	76,85	0,1	Сталь
ПГ222	ПГ189	46,71	0,1	Сталь
Камера №26	ПГ223	116,78	0,1	Сталь
ПГ189	ПГ218	42,16	0,1	Сталь
ПГ189	Гараж	32,91	0,1	Сталь
ПГ218	Склад	81,47	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ПГ189	ВК3210	93,62	0,1	Сталь
ВК3210	Гараж	26,63	0,1	Сталь
ПГ218	Склад	14,37	0,1	Сталь
ВК3205	Уз.1145	112,07	0,35	Сталь
Уз.1145	Уз.1146	71,22	0,35	Сталь
Уз.1145	Уз.457	34,57	0,35	Сталь
Уз.1147	Уз.1148	34,83	0,35	Сталь
Уз.1149	Уз.1150	34,75	0,35	Сталь
Уз.1151	ВК3211	46,77	0,35	Сталь
ВК3211	Задвижка	2,56	0,35	Сталь
Задвижка	ВК3212	35,43	0,35	Сталь
ВК3212	ВК3213	14,47	0,35	Сталь
ВК3213	ВК3214	110,56	0,35	Сталь
ВК3214	Уз.994	10,24	0,35	Сталь
ВК3215	Уз.1150	2,93	0,35	Сталь
Задвижка	ВК3215	2,9	0,35	Сталь
Уз.456	Задвижка	28,5	0,35	Сталь
Уз.1150	Уз.1148	2,45	0,35	Сталь
Уз.1148	ВК3216	2,79	0,35	Сталь
ВК3216	Задвижка	3,33	0,35	Сталь
Задвижка	ВЗУ Сабурово, РЧВ №2	51,47	0,35	Сталь
Уз.1137	Камера №25	85,41	0,6	Сталь
Уз.1152	Уз.1136	101,57	0,6	Сталь
ПГ33	ВК3217	30,33	0,2	Сталь
ВК3217	ПГ217	197,98	0,1	Сталь
ПГ217	Магнит	29,5	0,1	Сталь
ВК3218	ВК3233	110,23	0,15	Сталь
ВК2518	ВК3218	67,98	0,15	Сталь
ВК3219	ВК2518	80,45	0,15	Сталь
ВК3220	ВК3219	32	0,15	Сталь
ВК3220	ВК2519	54,86	0,1	Сталь
ВК2519	8	8,24	0,1	Сталь
ВК3221	ВК3220	26,58	0,1	Сталь
ВЗУ с.Новлянское, Скв. №3705	ВК3221	39,73	0,1	Сталь
ВК3221	8б	11,86	0,1	Сталь
ВК3221	ПГ216	67,32	0,05	Сталь
ВК2528	47	14,33	0,1	Сталь
ВК3222	55	17,33	0,05	Сталь
ВК3223	ВК3222	21,17	0,1	Сталь
ВК3223	56	16,49	0,05	Сталь
Уз.1153	ВК3223	9,25	0,1	Сталь
Уз.1153	57	21,1	0,05	Сталь
Уз.1154	Уз.1153	17,7	0,1	Сталь
Уз.1154	57	21,76	0,05	Сталь
ВК2552	Уз.1154	20,92	0,1	Сталь
ВК2552	58	18,07	0,05	Сталь
ВК2553	ВК2552	20,28	0,1	Сталь
ВК2553	59	17,32	0,05	Сталь
ВК2555	ВК2553	48,09	0,1	Сталь
ВК2555	61	18,3	0,1	Сталь
ВК2557	ВК2555	24	0,1	Сталь
ВК2557	62	17,35	0,1	Сталь
ВК2558	ВК2557	31,43	0,1	Сталь
ВК2558	63	15,95	0,05	Сталь
ВК3224	ВК2558	29,92	0,1	Сталь
ВК3224	64	15,36	0,05	Сталь
Уз.1155	ВК3224	39,7	0,1	Сталь
Уз.1155	65	17,64	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.1156	Уз.1157	16,47	0,1	Сталь
Уз.1157	68	27,24	0,05	Сталь
Уз.1157	ВК3225	53,53	0,05	Сталь
Уз.1175	ВК3226	118,24	0,1	Сталь
ВК3226	ВК2530	64,36	0,1	Сталь
ВК2530	16	46,76	0,1	Сталь
ВК2530	Уз.1158	23,72	0,1	Сталь
Уз.1158	18	8,3	0,1	Сталь
Уз.1158	ВК2531	11,67	0,05	Сталь
ВК2531	18	5,81	0,05	Сталь
ВК2530	Уз.1159	94,33	0,1	Сталь
Уз.1159	36а	13,49	0,05	Сталь
Уз.1159	Уз.1160	15,18	0,1	Сталь
Уз.1160	22	28,06	0,05	Сталь
ВК3227	ВК3228	18,06	0,05	Сталь
ВК3228	23	3,95	0,05	Сталь
ВК3227	34	16,28	0,05	Сталь
ВК3227	Уз.1161	22,07	0,1	Сталь
Уз.1161	24	27,22	0,05	Сталь
Уз.1161	Уз.1162	12,63	0,1	Сталь
Уз.1162	33	13,2	0,05	Сталь
Уз.1162	25	19,49	0,05	Сталь
Уз.1162	Уз.1163	22,9	0,1	Сталь
Уз.1163	26	21,94	0,05	Сталь
Уз.1163	ВК3229	29,62	0,1	Сталь
ВК3229	31а	43,48	0,05	Сталь
ВК3229	Уз.1164	17	0,1	Сталь
Уз.1164	31	45,3	0,05	Сталь
Уз.1164	28	16,97	0,05	Сталь
Уз.1165	Уз.1155	46,49	0,1	Сталь
Уз.1165	66	26,61	0,05	Сталь
Уз.1165	Уз.1156	59,75	0,1	Сталь
Уз.1156	67	27,8	0,05	Сталь
ВК3230	Уз.1165	33,27	0,1	Сталь
Уз.1160	Уз.1166	5,26	0,1	Сталь
Уз.1166	ВК3227	31,36	0,05	Сталь
Уз.1166	ВК3230	132,64	0,1	Сталь
ВК3230	Уз.1167	33,23	0,05	Сталь
Уз.1167	28	17,08	0,1	Сталь
Уз.1167	ВК3231	11,82	0,05	Сталь
ВК3231	29	30,31	0,05	Сталь
ВК3226	41	9,53	0,05	Сталь
Уз.1170	ВК2816	166,78	0,1	Сталь
Уз.1170	ВК3236	6,05	0,1	Сталь
ВК3236	ВК3237	19,81	0,1	Сталь
ВК3237	50	11,56	0,15	Сталь
ВК3237	Уз.1172	11,46	0,1	Сталь
Уз.1172	49	12,31	0,05	Сталь
Уз.1172	Уз.1173	19,07	0,1	Сталь
Уз.1173	48	17,18	0,1	Сталь
Уз.1173	Уз.1174	25,94	0,1	Сталь
Уз.1171	ВК2528	19,7	0,1	Сталь
Уз.1168	ВК3232	16,15	0,15	Сталь
Уз.1168	1	11,19	0,032	Сталь
Уз.1169	Уз.1168	38,21	0,15	Сталь
Уз.1169	2	12,36	0,32	Сталь
ВК3233	Уз.1169	18,23	0,15	Сталь
ВК3232	Уз.1170	77,03	0,15	Сталь
Уз.1174	9	27,55	0,1	Сталь
Уз.1174	ВК3234	14,1	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК3234	Уз.1171	16,25	0,05	Сталь
Уз.1171	46	7,51	0,05	Сталь
ВК3234	Уз.1175	18,13	0,1	Сталь
Уз.1175	10	44,23	0,1	Сталь
Уз.1178	Уз.1187	442,22	0,1	Сталь
Камера №17	Камера №23	193,22	0,1	Сталь
Камера №23	Камера №22	51,06	0,1	Сталь
Камера №22	ВК3239	435,26	0,1	Сталь
ВК3238	Цех	3,61	0,25	Сталь
ПГ184	ВК3238	71,18	0,15	Сталь
Камера №21	ПГ184	46,2	0,15	Сталь
Уз.1176	Камера №21	59,25	0,15	Сталь
Камера №21	Камера №20	41,17	0,15	Сталь
Камера №23	Камера №20	18,17	0,15	Сталь
Камера №20	ВК3240	461,84	0,1	Сталь
Камера №20	Камера №19	318,13	0,032	Сталь
ВК3239	Цех	24,57	0,1	Сталь
Камера №19	Уз.1177	527,95	0,032	Сталь
Уз.1177	Уз.1179	23,91	0,032	Сталь
ВК3240	Уз.1178	45,51	0,1	Сталь
Уз.1177	Цех	75,77	0,032	Сталь
Уз.1179	Уз.1180	119,25	0,032	Сталь
ВК1656	Камера №18	306,07	0,2	Сталь
Камера №18	Камера №17	27,13	0,1	Сталь
Камера №18	Камера №16	44,65	0,2	Сталь
Уз.1181	Камера №15	20,78	0,1	Сталь
Уз.1181	Камера №14	16,42	0,1	Сталь
Камера №18	Уз.1181	27,88	0,1	Сталь
Камера №16	Уз.1182	4,35	0,1	Сталь
Уз.1182	Уз.17а	22,6	0,1	Сталь
Камера №16	Уз.17а	27,38	0,1	Сталь
Уз.1182	Камера №13	3,15	0,1	Сталь
Камера №13	Уз.1184	2,61	0,1	Сталь
Камера №15	Уз.1184	4,83	0,1	Сталь
Уз.1184	Камера №12	2,87	0,1	Сталь
Камера №12	Уз.1185	2,86	0,1	Сталь
Уз.17а	Уз.1185	25,52	0,1	Сталь
Уз.1185	Камера №11	4,9	0,1	Сталь
Камера №11	Камера №10	100,36	0,1	Сталь
Камера №17	Камера №10	20,91	0,1	Сталь
Камера №17	Склад	32,46	0,1	Сталь
Камера №10	Уз.1176	90,83	0,15	Сталь
Уз.1187	ВК3242	76,46	0,1	Сталь
ВК3242	Камера №6	99,9	0,1	Сталь
ВК3242	Уз.1186	32,71	0,1	Сталь
Уз.1186	17	7,77	0,1	Сталь
Уз.1186	Уз.1188	15,42	0,1	Сталь
Камера №9	ВК3243	224,6	0,1	Сталь
ВК3243	ВК3244	84,47	0,1	Сталь
ВК3244	Столовая	32,58	0,1	Сталь
ВК3243	Камера №8	120,92	0,1	Сталь
Камера №8	Камера №7	50,8	0,1	Сталь
Камера №7	Камера №24	117,44	0,1	Сталь
Камера №6	откл.	29,29	0,1	Сталь
Уз.1188	Камера №9	46,37	0,1	Сталь
Уз.1188	ПГ215	3,46	0,1	Сталь
Уз.1188	ПГ214	9,97	0,1	Сталь
ПГ214	Цех	28,6	0,1	Сталь
Уз.400	ВК3245	7,96	0,1	Сталь
ВК3245	2	9,08	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК3246	Уз.400	11,64	0,1	Сталь
ВК3246	ПГ213	186,15	0,1	Сталь
ПГ213	Склад	19,46	0,1	Сталь
ПГ213	Склад	27,2	0,1	Сталь
ВК1656	Уз.1189	49,02	0,1	Сталь
ВК3247	Камера №5	53,81	0,25	Сталь
ВК3247	ВК1657	123,98	0,3	Сталь
ВК2918	ВК3247	1027,09	0,1	Сталь
ПГ212	ВК1658	42,89	0,3	Сталь
ПГ212	6	36,56	0,1	Сталь
ПГ212	5	44,61	0,1	Сталь
ВК1667	ВК3248	31,09	0,1	Сталь
ВК3248	Уз.1190	22,31	0,1	Сталь
Уз.1190	Цех ВЗТ	17,29	0,1	Сталь
ВК3249	Гараж	22,67	0,15	Сталь
ВК3249	ВК3250	121,16	0,05	Сталь
ВК3250	Стройгруппа	74,58	0,15	Сталь
ВК3251	ВК3250	6,42	0,15	Сталь
Уз.1191	ВК3251	35,72	0,15	Сталь
Уз.1191	Гараж	20,15	0,025	Сталь
Уз.1192	Уз.1191	24,32	0,15	Сталь
Уз.1192	Склад	4,05	0,1	Сталь
Уз.1193	Уз.1192	114,21	0,1	Сталь
ВК1700	Уз.1193	78,09	0,15	Сталь
Уз.1193	ВК3249	38,92	0,1	Сталь
ВК2876	ВК3252	90,51	0,1	Сталь
ВК3252	45	28,11	0,05	Сталь
ВК3252	43	18,58	0,05	Сталь
ВК3252	49	22,3	0,05	Сталь
ВК3252	ВК3253	74,56	0,1	Сталь
ВК3254	ВК2840	299,55	0,1	Сталь
Уз.1194	ВК3254	82,24	0,1	Сталь
Уз.1194	38	27,05	0,05	Сталь
ВК3255	Уз.1194	27,18	0,1	Сталь
ВК3255	ВК3256	16,23	0,05	Сталь
ВК3256	40	10,69	0,05	Сталь
ВК3255	Уз.1195	31,46	0,1	Сталь
Уз.1195	42	32,52	0,05	Сталь
Уз.1195	ВК3482	246,5	0,1	Сталь
ВК3257	ВК3258	31,15	0,1	Сталь
ВК3258	ВК3255	12,55	0,1	Сталь
ВК3254	Уз.1196	72,68	0,1	Сталь
Уз.1196	ВК3259	67,21	0,05	Сталь
ВК3259	7	12,61	0,05	Сталь
Уз.1197	Уз.1198	21,64	0,1	Сталь
Уз.1197	ВК3260	32,29	0,05	Сталь
ВК3260	3	7,14	0,05	Сталь
Уз.1198	Уз.1199	7,12	0,1	Сталь
Уз.1198	ВК3261	13,53	0,05	Сталь
Уз.1199	ВК2868	22,94	0,1	Сталь
Уз.1199	ВК3262	25,78	0,05	Сталь
ВК2868	ВК3263	247,11	0,1	Сталь
ВК3263	ВК3264	44,72	0,1	Сталь
ВК3264	ВК3265	12,33	0,1	Сталь
ВК3265	ВК3266	45,39	0,05	Сталь
ВК3266	32	14,2	0,05	Сталь
ВК3265	ВК3267	56,25	0,1	Сталь
ВК3269	ВК3268	22,92	0,1	Сталь
ВК3484	ВК3269	10	0,1	Сталь
Уз.917	НС №3	3,85	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
НС №3	ВК2880	18,49	0,1	Сталь
ВК3270	ВК 8б	74,39	0,1	Сталь
ВК3270	ВК3271	204,37	0,15	Сталь
Уз.1200	Уз.879	447,72	0,1	Сталь
Уз.1200	Уз.1201	430,41	0,1	Сталь
Уз.897	ВК3272	505,17	0,4	Сталь
Уз.1202	УЗ5а	172,13	0,15	Сталь
ВЗУ №1	Уз.1202	342,17	0,325	Сталь
Уз.1204	Рощинская 12	24,2	0,032	Сталь
Уз.1203	Уз.1204	85,43	0,1	Сталь
ВК3273	Храм	17,56	0,1	Сталь
Уз.1204	ВК3274	19,42	0,1	Сталь
ВК3274	ВК3273	25,98	0,1	Сталь
ВК3279	ВК3275	180,52	0,05	Сталь
ВЗУ с.Ачкасово, Скв. №1639	ВНБ №3	31,72	0,2	Сталь
ВНБ №3	Врк.№3	68,74	0,1	Сталь
Уз.1203	Уз.1205	63,03	0,063	Сталь
Врк.№3	Уз.1203	87,81	0,1	Сталь
ВНБ №3	Уз.1206	54,67	0,1	Сталь
Уз.1206	Уз.1208	130,41	0,1	Сталь
Уз.1206	Уз.1211	99,26	0,1	Сталь
ВК3274	Врк.№4	59,62	0,1	Сталь
Врк.№4	Врк.№5	287,12	0,1	Сталь
ВК3273	Уз.1207	264,62	0,063	Сталь
Уз.1208	Уз.1209	141,56	0,1	Сталь
Уз.1210	Уз.1209	27,93	0,1	Сталь
Уз.1211	Уз.1210	98,73	0,1	Сталь
Уз.1209	Уз.1212	42,32	0,1	Сталь
Уз.1212	Уз.1213	19,73	0,1	Сталь
Уз.1213	Уз.1214	22,57	0,1	Сталь
Уз.1214	Уз.1215	19,4	0,1	Сталь
Уз.1215	Уз.1216	32,84	0,1	Сталь
Уз.1216	Уз.1217	10,53	0,1	Сталь
Уз.1217	ВК3276	72,86	0,1	Сталь
ВК3276	ВК3277	14,36	0,1	Сталь
ВК3277	Школа	13,76	0,1	Сталь
Уз.1218	ВК3277	30,43	0,063	Сталь
Уз.1205	Уз.1218	264,16	0,063	Сталь
ВК3276	ВК3278	74,19	0,032	Сталь
ВК3278	7	39,69	0,1	Сталь
ВК3278	ВК3279	169	0,5	Сталь
Уз.1208	6	70,06	0,1	Сталь
Врк.№5	Уз.1219	190,37	0,1	Сталь
ВК3354	ВК3333	2281,21	0,1	Сталь
ВК3348	ВК3281	106,84	0,1	Сталь
ВК3281	ВК3282	62,4	0,1	Сталь
ВК3282	ВК3349	71,57	0,1	Сталь
ВК3282	ВК3283	96,04	0,1	Сталь
ВК3283	ВК3284	131,08	0,1	Сталь
ВК3282	ВК3290	226,98	0,1	Сталь
ВК3285	ВК3286	90,06	0,1	Сталь
ВК3284	ВК3287	74,59	0,1	Сталь
ВК3288	ВК3289	70,5	0,1	Сталь
ВК3290	ВК3288	214,44	0,1	Сталь
ВК3290	ВК3291	70,35	0,1	Сталь
ВК3350	ВК3292	228,63	0,1	Сталь
ВК3292	ВК3316	408,46	0,1	Сталь
ВК3303	ВК3320	446,74	0,1	Сталь
ВК3293	ВК3285	12,27	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК3284	ВК3293	308,5	0,1	Сталь
ВК3293	ВК3294	150,62	0,1	Сталь
ВК3305	ВК3315	132,59	0,1	Сталь
ВК3315	ВК3297	49,92	0,1	Сталь
ВК3310	ВК3298	415,83	0,1	Сталь
ВК3310	ВК3299	277,99	0,1	Сталь
ВК3299		196,19	0,1	Сталь
ВК3298	ВК3299	123,55	0,1	Сталь
ВК3300		250,71	0,1	Сталь
ВК3300	ВК3301	49,82	0,1	Сталь
ВК3304	ВК3302	89,77	0,1	Сталь
ВК3303	ВК3304	77,7	0,1	Сталь
ВК3306	ВК3305	136,55	0,1	Сталь
ВК3304	ВК3306	179,76	0,1	Сталь
ВК3306	ВК3307	49,28	0,1	Сталь
ВК3305	ВК3296	49,35	0,1	Сталь
ВК3292	ВК3308	87,49	0,1	Сталь
ВК3309	ВК3310	199,29	0,1	Сталь
ВК3309	ВК3300	292,98	0,1	Сталь
ВК3302	ВК3309	36,08	0,1	Сталь
	ВК3313	118,72	0,1	Сталь
ВК3313		112,66	0,1	Сталь
ВК3314		79,38	0,1	Сталь
	ВК3314	73,37	0,1	Сталь
ВК3315	ВК3314	132,71	0,1	Сталь
ВК3285		462,58	0,1	Сталь
ВК3288		401,34	0,1	Сталь
ВК3316	ВК3317	77,67	0,1	Сталь
ВК3317	ВК3313	124,91	0,1	Сталь
ВК3316	ВК3318	84,23	0,1	Сталь
ВК3317	ВК3319	80,36	0,1	Сталь
ВК3320		158,1	0,1	Сталь
ВК3320	ВК3321	42,44	0,1	Сталь
	ВК3280	485,42	0,1	Сталь
ВК3322	ВК3323	9,91	0,1	Сталь
ВК3280		258,5	0,1	Сталь
	ВК3322	29,21	0,1	Сталь
ВК3323		442,1	0,1	Сталь
ВК3327	ВК3328	10,81	0,1	Сталь
ВК3328		81,36	0,1	Сталь
ВК3330		384,13	0,1	Сталь
	ВК3327	532,74	0,1	Сталь
ВК3328	ВК3330	351,01	0,1	Сталь
ВК3330		300,37	0,1	Сталь
ВК3335	ВК3336	36,41	0,1	Сталь
Уз.1220	ВК3337	22,03	0,1	Сталь
Уз.1220	ВК3335	11,58	0,1	Сталь
ВК3338	Уз.1220	22,46	0,1	Сталь
ВК3338	15	22,46	0,1	Сталь
ВК3339	ВК3334	444,12	0,1	Сталь
ВК3339	ВК3340	118,74	0,1	Сталь
ВК3340	ВК3338	78,19	0,1	Сталь
ВК3341	ВК3342	116,22	0,1	Сталь
ВК3342	ВК3352	204,52	0,1	Сталь
ВК3342	ВК3343	121,8	0,1	Сталь
ВК3341	ВК3344	158,31	0,1	Сталь
ВК3356	ВК3341	115,51	0,1	Сталь
ВК3356	ВК3341	116,43	0,1	Сталь
ВК3345	ВК3346	227,81	0,1	Сталь
ВК3346	Врк.№6	163,01	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК3343	ВК3345	405,05	0,1	Сталь
Врк.№6	ВК3347	43,42	0,1	Сталь
ВК3348	ВК3347	16,8	0,1	Сталь
Врк.№6	ВК3348	28,89	0,1	Сталь
ВК3347	ВК3303	374,2	0,1	Сталь
ВК3347	ВК3350	71,47	0,1	Сталь
ВК3350	ВК3351	86,4	0,1	Сталь
ВК3343	ВК3353	478,88	0,1	Сталь
ВК3332	ВК3355	67,68	0,1	Сталь
ВК3355	ВК3356	46,48	0,1	Сталь
ВК3333	ВК3357	207,93	0,057	Сталь
ВК3335	ВК3357	124,66	0,1	Сталь
ВК3357	ВК3358	29,65	0,1	Сталь
ВК3358	ВК3332	78,94	0,1	Сталь
ВК3333	ВК3339	188,2	0,1	Сталь
ВК3361	ВК3359	78,13	0,1	Сталь
НС №4	ВК3360	103,08	0,1	Сталь
НС №4	ВК3361	23,54	0,1	Сталь
ВК3361	ВК3362	94,01	0,1	Сталь
ВК3362	ВК3363	61,82	0,1	Сталь
ВК3364	РЧВ №12	21,53	0,1	Сталь
ВК3362	ВК3365	92,83	0,1	Сталь
ВК3365	ВК3364	18,96	0,1	Сталь
ВК3365	РЧВ №13	23,52	0,1	Сталь
НС №4	ВК3366	33,84	0,1	Сталь
НС №4	ВК3367	45,25	0,1	Сталь
ВК3366	РЧВ №12	38,62	0,1	Сталь
ВК3367	РЧВ №13	41,02	0,1	Сталь
ВК3366	ВК3368	42,7	0,1	Сталь
ВК3367	ВК3369	7,55	0,1	Сталь
Уз.802	Уз.804	57,17	0,1	Сталь
ВК2573	ВК3370	58,88	0,1	Сталь
ВК3370	ВК3371	549,32	0,1	Сталь
ВК3371	ВК3372	81,18	0,1	Сталь
ВК3372	ВК3373	148,13	0,1	Сталь
ВК3373	ВК3374	233,07	0,1	Сталь
ВК3372	ВК3375	271,52	0,1	Сталь
ВК3379		494,3	0,1	Сталь
ВЗУ с. Сабурово-2, Скв. №1	ВНБ №4	17,21	0,1	Сталь
ВНБ №4	ВК3376	277,68	0,1	Сталь
ВНБ №4	ВК3376	276,97	0,1	Сталь
ВК3376	ВК3379	258,54	0,1	Сталь
ВК3377	ВК3378	82,63	0,076	Сталь
ВК3378		239,93	0,076	Сталь
ВК3376	ВК3379	260,18	0,1	Сталь
ВК3376	ВК3377	141,43	0,1	Сталь
ВК3379		216,16	0,1	Сталь
ВК3379		142,19	0,04	Сталь
Уз.1225	Профилакторий	10,03	0,1	Сталь
Уз.1225	ВК3388	615,39	0,1	Сталь
ВК3389	ВК3390	89,89	0,1	Сталь
ВК2749	ВК3389	323,2	0,1	Сталь
Уз.1226	ВК1035	82,83	0,1	Сталь
ВК846	110	77,74	0,1	Сталь
ВК3391	Рабочая 106 ввод 2	7,16	0,1	Сталь
ВК3392	ввод 2	11,88	0,1	Сталь
ВК1037	ВК3392	42,33	0,1	Сталь
ВК3393	Уз.848	69,79	0,5	Сталь
ВК3393	Уз.1227	219,8	0,3	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.1227	ВК3398	37,19	0,3	Сталь
ВК3398	ВК3394	58,92	0,1	Сталь
ВК3395	ВК3396	45,23	0,1	Сталь
ВК3396	ВК3397	58,19	0,1	Сталь
ВК3397	ВК3401	52,9	0,1	Сталь
ВК3398	ВК3399	61,11	0,3	Сталь
ВК3399	ВК3400	39,95	0,3	Сталь
ВК3400	ВК3401	20,96	0,3	Сталь
ВК3401	ВК3402	32,39	0,1	Сталь
ВК3402	ПГ206	59,4	0,1	Сталь
ПГ205	ПГ206	79,99	0,1	Сталь
ВК3401	ПГ205	16,2	0,1	Сталь
ВК3402	ТК	22,23	0,1	Сталь
Уз.1228	Уз.720	142,45	0,15	Сталь
Уз.1229	Рабочая 123	24,63	0,1	Сталь
Уз.899а	ВК3354	26,6	0,1	Сталь
ВК5п	ВК3403	250,15	0,5	Сталь
ВК3403	Автостоянка	47,48	0,1	Сталь
Уз.1230	79/2	14,85	0,1	Сталь
Уз.1230	ВК3404	9,61	0,1	Сталь
ВК3404	Уз.1231	22,42	0,1	Сталь
Уз.1231	77/1	12,09	0,1	Сталь
Уз.1231	Уз.1232	19,28	0,1	Сталь
Уз.1232	75	12,96	0,1	Сталь
Уз.1232	Уз.1233	5,11	0,1	Сталь
ВК3401	ВК3481	69,98	0,3	Сталь
Уз.1233	ВК3405	44,7	0,1	Сталь
ВК3405	1	81,14	0,1	Сталь
ВК767	ВК3406	21,57	0,1	Сталь
ВК3406	6	11,22	0,1	Сталь
ВК768	Уз.1242	27,04	0,1	Сталь
ВК3408	ВК3407	56,75	0,1	Сталь
ВК3407	НС	8,09	0,1	Сталь
ВК806	Уз.1234	74,85	0,1	Сталь
Уз.1234	ВК3409	38,59	0,1	Сталь
ВК3409	ВК3410	110,2	0,1	Сталь
ВК3411	ВК3412	58,07	0,1	Сталь
ВК3412	3	133,4	0,1	Сталь
ВК3412	ВК3413	144,43	0,1	Сталь
Уз.1234	ПГ204	83	0,1	Сталь
ПГ204	ВК3414	57,88	0,1	Сталь
ВК3414	26	12,83	0,1	Сталь
ПГ204	Поликлиника	75,48	0,1	Сталь
ПГ204	ВК3408	80,77	0,1	Сталь
ВК3409	24	19,15	0,1	Сталь
ВК3410	ВК3415	33,55	0,1	Сталь
ВК3415	ВК3411	33,54	0,1	Сталь
ВК3415	ВК3416	29,61	0,1	Сталь
ВК3416	22	14,57	0,1	Сталь
ВК3416	20	16,68	0,1	Сталь
ВК3411	14	14,08	0,1	Сталь
ВК3410	16	14,58	0,1	Сталь
ВК3416	28	39,81	0,1	Сталь
ВК3409	ВК3417	8,51	0,1	Сталь
Уз.1235	ВК3417	34,05	0,1	Сталь
ВК3417	18	5,85	0,1	Сталь
Уз.1235	18	13,63	0,1	Сталь
Уз.1235	18	31,39	0,1	Сталь
Уз.1236	Баня	4,82	0,1	Сталь
ВК3418	Московская 33а	3,89	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ПГ193	ПГ203	83,6	0,1	Сталь
ПГ203	ВК3419	235,6	0,1	Сталь
ВК3419	ВК3420	42,86	0,1	Сталь
ВК3421	Техникум ввод 2	13,47	0,1	Сталь
ВК3421	Автошкола	59,47	0,1	Сталь
ВК3422	ВК2589	62,46	0,2	Сталь
ВК3422	ВК3426	143,72	0,1	Сталь
ВК3423	16	22,6	0,05	Сталь
ВК3424	ВК3423	25,23	0,1	Сталь
ВК3425	ВК3424	21,09	0,1	Сталь
ВК3426	ВК3425	19,36	0,1	Сталь
ВК3424	14	19,89	0,05	Сталь
ВК3425	12	20,62	0,05	Сталь
ВК3426	10	20,37	0,05	Сталь
ВК3431	ВК3427	76,93	0,1	Сталь
ВК3427	12	12,96	0,1	Сталь
ВК2958	ВК3428	212,62	0,2	Сталь
ВК3428	ВК3429	219,53	0,2	Сталь
ВК3429		93,2	0,2	Сталь
Уз.156	ВК3431	84,64	0,1	Сталь
ВК3432	15	8,66	0,05	Сталь
ВК2989	18	22,71	0,1	Сталь
Уз.1237	ввод 2	2,26	0,1	Сталь
ВК2940	ВК1546	61,42	0,1	Сталь
Уз.640	ВК3433	74,65	0,15	Сталь
ВК3433	н/д	22,39	0,15	Сталь
ВК3433	ВК3434	536,15	0,125	Сталь
ВК3434	ВК3435	49,97	0,2	Сталь
ВК3435	уз.	23,24	0,2	Сталь
ВК3436	ВК1480	105,75	0,1	Сталь
ВК3437	ВК3436	16,72	0,1	Сталь
ВЗУ Цемгигант, Скв. №9	Уз.900	4	0,3	Сталь
ВК3437	ВК3438	6,73	0,3	Сталь
ВК3438	ВК3439	4,97	0,3	Сталь
ВК3439	Камера №1	20,34	0,3	Сталь
ПГ192	Уз.640	100,56	0,15	Сталь
ВК1578	Уз.1238	66,76	0,1	Сталь
ВК3440	Уз.1238	82,21	0,3	Сталь
Камера №1	ВК3440	114,07	0,3	Сталь
ВК3440	Уз.1239	22,03	0,1	Сталь
Уз.1239	ПГ202	28,53	0,1	Сталь
Уз.374	ПГ202	20,35	0,1	Сталь
Уз.1239	гор.больница	3,46	0,1	Сталь
ПГ201	д. 47	8,7	0,1	Сталь
ВК2941	ПГ201	76,19	0,1	Сталь
ВК2941	приемный покой	22,34	0,1	Сталь
ВК3441	ВЗУ Дивочкина НС 2-го подъема	24,34	0,3	Сталь
Уз.1240	ВК3441	37,43	0,3	Сталь
ВК3442	Уз.1240	48,16	0,3	Сталь
ВК2941	ВК3442	35,53	0,3	Сталь
ВК3443	Сооружение	11,17	0,1	Сталь
ВК614	ВК3445	105,69	0,1	Сталь
ВК3445	ВКпр.4	42,45	0,1	Сталь
ВК3446	ВК3447	16,63	0,1	Сталь
ВК3445	ВК3448	73,01	0,15	Сталь
ВК3448	ВК3449	13,56	0,1	Сталь
ВК3449	ВК3450	24,26	0,1	Сталь
ВК3450	ВК3451	55,13	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК3451	ПГ200	55	0,1	Сталь
ПГ200	ВК3452	57,2	0,1	Сталь
ВК3452	ВК3453	54,29	0,1	Сталь
ВК3447	ПГ199	59,89	0,15	Сталь
ПГ199	ВК3472	38,89	0,15	Сталь
ПГ198	ВК3454	26,91	0,1	Сталь
ВК3454	ВК3455	30,83	0,1	Сталь
ВК3455	ВК3456	35,33	0,1	Сталь
ВК3456	ВК3457	27,98	0,1	Сталь
ВК3457	ПГ197	34,19	0,1	Сталь
ПГ197	ВК3458	26,56	0,1	Сталь
ВК3459	ВК3458	24,62	0,1	Сталь
ВК3460	ВК3459	31,91	0,1	Сталь
ВК3461	ВК3460	24,3	0,1	Сталь
ВК3462	ВК3461	15,5	0,1	Сталь
ПГ196	ВК3462	33,48	0,025	Сталь
ВК3448	ПГ196	96,46	0,1	Сталь
ВК3453	ВК3463	41,13	0,1	Сталь
ВК3463	ПГ195	40,81	0,1	Сталь
ПГ195	ВК3464	60,14	0,1	Сталь
ВК3464	ВК3465	28,11	0,1	Сталь
ВК3465	ВК3466	15,21	0,2	Сталь
ВК3467	ВК3466	93,23	0,1	Сталь
ВК3468	ВК3467	17,04	0,15	Сталь
ВК3469	ВК3468	24,56	0,15	Сталь
ВК3470	ВК3469	19	0,1	Сталь
ВК3471	ВК3470	32,94	0,15	Сталь
ВК3472	ВК3473	32,26	0,1	Сталь
ВК3473	ВК3471	29,97	0,6	Сталь
ВК3466	ПГ190	104,02	0,1	Сталь
ПГ190	ВК3474	28,18	0,1	Сталь
ВК3474	ВК3475	22,88	0,1	Сталь
ВК3475	ПГ198	115,87	0,1	Сталь
ВК2838	ВК612	879,19	0,1	Сталь
ВК2838	ВК612	880,62	0,1	Сталь
ВК612	ВК3476	347,13	0,3	Сталь
ВК3477	ВК2822	48,11	0,3	Сталь
ВК2832	ВК3478	154,46	0,1	Сталь
ВК2831	ВК3479	146,36	0,1	Сталь
ВК1158	ВК3480	201,34	0,1	Сталь
Уз.1241	Маркина 13	3,41	0,1	Сталь
ВК875	ВК3481	31,8	0,3	Сталь
ВК3482	68	16,92	0,05	Сталь
ВК886	Уз.797	35,3	0,1	Сталь
Уз.1242	17	128,75	0,1	Сталь
Уз.1142	Уз.1141	7,08	0,35	Сталь
Уз.1142	ВЗУ Сабурово, НС 2-го подъема	22,94	1	Сталь
Уз.1143	Уз.1142	10,99	0,35	Сталь
Уз.1146	Уз.1147	8,7	0,35	Сталь
Уз.1147	Уз.1149	2,47	0,35	Сталь
ВЗУ Сабурово, НС 2-го подъема	Уз.1152	19,06	1	Сталь
Уз.1149	Уз.1151	4,17	0,6	Сталь
Уз.1147	ВЗУ Сабурово, НС 2-го подъема	16,24	0,6	Сталь
Уз.25	Уз.23	41,3	0,1	Сталь
ВК2890	ВК3484	38,17	0,1	Сталь
ВК3422а	ВК2981	41,43	0,15	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВЗУ Цемгигант, Скв. №15	Уз.425	35,08	0,2	Сталь
Уз.906	Уз.755	104,25	0,1	Сталь
О.к	ВК2845	113,96	0,1	Сталь
Уз.899а	Уз.426	148,24	0,5	Сталь
Поверхностный водозабор	Уз.17а	4,69	0,5	Сталь
ВК2986	Уз.1089	30,03	0,15	Сталь
ВЗУ Фетровая фабрика, Скв. №1	Уз.16а	62,71	0,1	Сталь
Уз.16а	Станция водоподготовки	4,95	0,1	Сталь
Уз.16а	Уз.15а	85,7	0,1	Сталь
Уз.15а	ООО	8,83	0,1	Сталь
Уз.15а	Уз.14а	125,04	0,1	Сталь
Уз.14а	Уз.13а	26,35	0,1	Сталь
Уз.13а	Котельная	5,51	0,1	Сталь
Уз.13а	ИП Кузина	113,9	0,05	Сталь
Уз.14а	Уз.пр.12	145,22	0,1	Сталь
Уз.пр.12	Станция нейтролизации	59,38	0,1	Сталь
Уз.пр.12	Магазин	92,24	0,05	Сталь
Уз.16а	ООО	70,87	0,1	Сталь
Уз.пр.12	ОАО	9,52	0,1	Сталь
ПГ85	Кафе	41,37	0,08	Сталь
ВК1	Гимназия №1	47,64	0,05	Сталь
ВК242	ул.Победы,д.3	36,37	0,05	Сталь
ПГ63	ул.Победы,д.2	29,7	0,05	Сталь
ВК 11б	Кафе	31,75	0,08	Сталь
ВК 11в	Здания центра организации досуга	39,46	0,08	Сталь
ВК3462	Ж.д строящийся	28,79	0,025	Сталь
ВК3461	Ж.д строящийся	24,32	0,025	Сталь
ВК3460	Ж.д строящийся	21,6	0,025	Сталь
ВК3459	Ж.д строящийся	22,53	0,025	Сталь
ВК3458	Ж.д строящийся	26,14	0,025	Сталь
ВК3457	Ж.д строящийся	29,19	0,025	Сталь
ВК3457	Ж.д строящийся	25,94	0,025	Сталь
ВК3456	Ж.д строящийся	24,34	0,025	Сталь
ВК3455	Ж.д строящийся	22,98	0,025	Сталь
ВК3454	Ж.д строящийся	23,35	0,025	Сталь
ПГ198	Ж.д строящийся	17,25	0,025	Сталь
ВК3449	Ж.д строящийся	17,39	0,025	Сталь
ВК3449	Ж.д строящийся	23,87	0,025	Сталь
ВК3450	Ж.д строящийся	27,59	0,025	Сталь
ВК3450	Ж.д строящийся	29,47	0,025	Сталь
ВК3451	Ж.д строящийся	18,48	0,025	Сталь
ВК3451	Ж.д строящийся	24,35	0,025	Сталь
ПГ200	Уз.пр.11	21,34	0,032	Сталь
Уз.пр.11	Ж.д строящийся	9,69	0,025	Сталь
Уз.пр.11	Ж.д строящийся	12,32	0,025	Сталь
ПГ200	Ж.д строящийся	15,47	0,025	Сталь
ВК3452	Ж.д строящийся	20,88	0,025	Сталь
ВК3452	Уз.пр.10	24,24	0,025	Сталь
Уз.пр.10	Ж.д строящийся	12,87	0,025	Сталь
Уз.пр.10	Ж.д строящийся	14,43	0,025	Сталь
ВК3453	Ж.д строящийся	24,67	0,025	Сталь
ВК3463	Ж.д строящийся	19,31	0,025	Сталь
ВК3453	Уз.пр.9	18,76	0,025	Сталь
Уз.пр.9	Ж.д строящийся	16,17	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.пр.9	Ж.д строящийся	13,63	0,025	Сталь
ПГ195	Ж.д строящийся	19,4	0,025	Сталь
ПГ195	Уз.пр.8	15,28	0,025	Сталь
Уз.пр.8	Ж.д строящийся	14,13	0,025	Сталь
Уз.пр.8	Ж.д строящийся	12,45	0,025	Сталь
ВК3464	Уз.пр.7	18,29	0,025	Сталь
Уз.пр.7	Ж.д строящийся	11,88	0,025	Сталь
Уз.пр.7	Ж.д строящийся	12,8	0,025	Сталь
ВК3464	Ж.д строящийся	18,44	0,025	Сталь
ВК3464	Ж.д строящийся	18,98	0,025	Сталь
ВК3465	Ж.д строящийся	22,11	0,025	Сталь
ВК3475	Уз.пр.6	25,14	0,025	Сталь
Уз.пр.6	Ж.д строящийся	16,79	0,025	Сталь
Уз.пр.6	Ж.д строящийся	14,53	0,025	Сталь
ВКпр.4	ВКпр.5	64,24	0,1	Сталь
ВКпр.5	ВК3446	41,55	0,1	Сталь
ВКпр.4	Уз.пр.5	15,77	0,025	Сталь
Уз.пр.5	Ж.д строящийся	19,89	0,025	Сталь
Уз.пр.5	Ж.д строящийся	12,72	0,025	Сталь
ВКпр.5	Ж.д строящийся	15,86	0,025	Сталь
ВК3446	Ж.д строящийся	19,04	0,025	Сталь
ВК3447	Ж.д строящийся	32,33	0,025	Сталь
ВК3447	Ж.д строящийся	28,71	0,025	Сталь
ПГ199	Ж.д строящийся	16,39	0,025	Сталь
ПГ199	Ж.д строящийся	18,76	0,025	Сталь
ПГ199	Ж.д строящийся	27,09	0,025	Сталь
ПГ199	Ж.д строящийся	31,86	0,025	Сталь
ВК3472	Ж.д строящийся	15,15	0,025	Сталь
ВК3472	Ж.д строящийся	27,75	0,025	Сталь
ВК3473	Ж.д строящийся	22,94	0,025	Сталь
ВК3473	Ж.д строящийся	27,39	0,025	Сталь
ВК3471	Ж.д строящийся	21,28	0,025	Сталь
ВК3471	Ж.д строящийся	29,84	0,025	Сталь
ВК3469	Ж.д строящийся	12,16	0,025	Сталь
ВК3469	Ж.д строящийся	22,78	0,025	Сталь
ВК3468	Ж.д строящийся	17,01	0,025	Сталь
ВК2822	ВКпр.6	20,73	0,05	Сталь
ВКпр.6	Ж.д строящийся	43,45	0,025	Сталь
ВКпр.6	Ж.д строящийся	14,42	0,025	Сталь
ВКпр.6	Ж.д строящийся	35,17	0,025	Сталь
ВК2823	Уз.пр.4	23,07	0,032	Сталь
Уз.пр.4	Ж.д строящийся	10,45	0,025	Сталь
Уз.пр.4	Ж.д строящийся	23,58	0,025	Сталь
ВК2825	Уз.пр.3	21,13	0,032	Сталь
Уз.пр.3	Ж.д строящийся	13,94	0,025	Сталь
Уз.пр.3	Ж.д строящийся	17,46	0,025	Сталь
ВК2826	ВКпр.7	32,35	0,032	Сталь
ВКпр.7	Ж.д строящийся	14,9	0,025	Сталь
ВКпр.7	Ж.д строящийся	14,58	0,025	Сталь
ВКпр.8	ВК2826	56,04	0,1	Сталь
ВКпр.9	ВКпр.8	59,4	0,1	Сталь
ВКпр.10	ВКпр.9	62,82	0,1	Сталь
ВКпр.11	ВКпр.10	55,27	0,1	Сталь
ВКпр.12	ВКпр.11	62,15	0,1	Сталь
ВКпр.13	ВКпр.14	58,87	0,1	Сталь
ВКпр.14	ВКпр.15	64,03	0,1	Сталь
ВКпр.15	ВКпр.16	56,06	0,1	Сталь
ВКпр.16	ВК2832	48,13	0,1	Сталь
ВКпр.8	Ж.д строящийся	31,18	0,025	Сталь
ВКпр.8	Ж.д строящийся	34,44	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВКпр.9	Ж.д строящийся	29	0,025	Сталь
ВКпр.9	Ж.д строящийся	31,17	0,025	Сталь
ВКпр.10	Ж.д строящийся	31,62	0,025	Сталь
ВКпр.10	Ж.д строящийся	34,56	0,025	Сталь
ВКпр.11	Ж.д строящийся	31,31	0,025	Сталь
ВКпр.11	Ж.д строящийся	31,22	0,025	Сталь
ВКпр.12	Ж.д строящийся	31,26	0,025	Сталь
ВКпр.12	Ж.д строящийся	34,56	0,025	Сталь
ВК2832	Ж.д строящийся	21,78	0,025	Сталь
ВК2832	Ж.д строящийся	31,28	0,025	Сталь
ВК2832	Ж.д строящийся	36,55	0,025	Сталь
ВКпр.16	Ж.д строящийся	26,58	0,025	Сталь
ВКпр.16	Ж.д строящийся	23,2	0,025	Сталь
ВКпр.15	Ж.д строящийся	25,95	0,025	Сталь
ВКпр.15	Ж.д строящийся	27,7	0,025	Сталь
ВКпр.15	Ж.д строящийся	20,45	0,025	Сталь
ВКпр.15	Ж.д строящийся	21,48	0,025	Сталь
ВКпр.14	Ж.д строящийся	23,46	0,025	Сталь
ВКпр.14	Ж.д строящийся	34,31	0,025	Сталь
ВКпр.14	Ж.д строящийся	29,21	0,025	Сталь
ВКпр.14	Ж.д строящийся	23,99	0,025	Сталь
ВКпр.13	Ж.д строящийся	29,51	0,025	Сталь
ВКпр.13	Ж.д строящийся	21,79	0,025	Сталь
ВКпр.13	Ж.д строящийся	29,15	0,025	Сталь
ВКпр.13	Ж.д строящийся	22,28	0,025	Сталь
ВК2831	Ж.д строящийся	22,95	0,025	Сталь
ВК3479	Ж.д строящийся	15,39	0,025	Сталь
ПГ190	ВКпр.17	26,06	0,05	Сталь
ВКпр.17	ВКпр.18	47,5	0,032	Сталь
ВКпр.17	Ж.д строящийся	22,43	0,025	Сталь
ВКпр.17	Ж.д строящийся	21,87	0,025	Сталь
ВКпр.18	Ж.д строящийся	19,03	0,025	Сталь
ВКпр.18	Ж.д строящийся	29,46	0,025	Сталь
ВКпр.18	Ж.д строящийся	24,42	0,025	Сталь
ВК3479	ВКпр.19	60,4	0,025	Сталь
ВК3478	ВКпр.19	52,91	0,025	Сталь
ВК3479	Уз.пр.2	19,15	0,032	Сталь
Уз.пр.2	Ж.д строящийся	8,26	0,025	Сталь
Уз.пр.2	Ж.д строящийся	43,4	0,025	Сталь
ВКпр.19	Ж.д строящийся	22,6	0,025	Сталь
ВКпр.19	Ж.д строящийся	22,42	0,025	Сталь
ВКпр.19	Ж.д строящийся	37,07	0,025	Сталь
ВКпр.19	Ж.д строящийся	21,54	0,025	Сталь
ВК3478	Ж.д строящийся	20,24	0,025	Сталь
ВК3478	Ж.д строящийся	32,13	0,025	Сталь
ВК3478	Уз.пр.1	23,98	0,032	Сталь
Уз.пр.1	Ж.д строящийся	18,05	0,025	Сталь
Уз.пр.1	Ж.д строящийся	13,48	0,025	Сталь
ВК236	Ж.д строящийся	30,97	0,05	Сталь
ВК2812	ВКпр.20	47,43	0,125	Сталь
ВКпр.20	Общ. здание	33,72	0,05	Сталь
ВКпр.20	ВКпр.21	46,77	0,125	Сталь
ВКпр.21	Ж.д строящийся	31,22	0,1	Сталь
ВКпр.21	ВКпр.22	15,4	0,1	Сталь
ВКпр.22	Ж.д строящийся	10,55	0,08	Сталь
ВКпр.22	ВКпр.23	106,58	0,1	Сталь
ВКпр.23	Ж.д строящийся	22,43	0,1	Сталь
ВКпр.23	Ж.д строящийся	30,79	0,1	Сталь
ВКпр.22	Ж.д строящийся	68,06	0,1	Сталь
ВК292	ВК13	401,95	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК292	ВК14	95,06	0,1	Сталь
Уз.53	ВК12	348,9	0,1	Сталь
Уз.53	ВК292	167,29	0,1	Сталь
ВНБ №6	ВК10	222,47	0,1	Сталь
ВЗУ с.Фаустово, Скв. №2543	ВНБ №6	14,75	0,1	Сталь
ВК10	ВК11	442,33	0,1	Сталь
ПГ14	Ж.д №92	67,38	0,1	Сталь
ВК11	ПГ14	304,02	0,1	Сталь
ПГ14	88	35,86	0,1	Сталь
ВК10	Уз.53	112,61	0,1	Сталь
ВК307	Школа	29,03	0,1	Сталь
ВК307	51	75,51	0,1	Сталь
ВК307	ВК308	73,49	0,1	Сталь
ВК291	ВК307	250,44	0,1	Сталь
Уз.	ВК291	33,48	0,1	Сталь
Уз.	РЧВ №3	28,39	0,1	Сталь
Уз.	РЧВ №4	27,74	0,1	Сталь
Уз.	Уз.	16,49	0,1	Сталь
ВК291	Уз.43	41,61	0,1	Сталь
Уз.43	53	30,43	0,1	Сталь
Уз.43	52	10,57	0,1	Сталь
Уз.51	Воскресенский Технопарк	6,14	0,05	Сталь
Уз.51	ВК62	199,46	0,1	Сталь
ВК61	Уз.7	11,39	0,05	Сталь
ВЗУ д.Золотово, Скв. №П-8197		4,16	0,15	Сталь
НС	Уз.51	63,21	0,15	Сталь
	ВК58	61,89	0,05	Сталь
ВК58	1	14,26	0,05	Сталь
ВК58	12	55,84	0,05	Сталь
ВК59	ВК60	108,68	0,05	Сталь
ВК60	ВК61	58,64	0,05	Сталь
ВК61	15	13,57	0,05	Сталь
Уз.7	16	9,97	0,05	Сталь
ВК59	11	18,3	0,05	Сталь
ВК59	13	16,89	0,05	Сталь
ВК62	ВК59	46,04	0,1	Сталь
ВК62	ВК64	106,12	0,1	Сталь
ВЗУ д.Золотово, Скв. б/н	Уз.	17,85	0,1	Сталь
Уз.8	5	64,86	0,1	Сталь
Уз.7	13а	60,76	0,05	Сталь
ВК64	ВК63	196,07	0,1	Сталь
ВК64	ПГ15	123,29	0,1	Сталь
ВК63	10-А	25,6	0,1	Сталь
ПГ15	ВК290	39,22	0,1	Сталь
Уз.52	7	9,55	0,1	Сталь
Уз.52	Уз.8	43,76	0,1	Сталь
Уз.8	6	3,93	0,1	Сталь
ВК290	Уз.52	21,02	0,1	Сталь
ВК63	ВЗУ д.Золотово, Скв. б/н	10	0,1	Сталь
ВК301	ВК178	164,86	0,032	Сталь
ВК298	ВК299	205,27	0,076	Сталь
ВК299	ВК301	199,29	0,057	Сталь
ВЗУ д.Губино, Скв. б/н	ВК179	292,24	0,15	Сталь
Уз.41	33	161,98	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК293	Уз.41	88,76	0,1	Сталь
ВК106	ВК107	122,33	0,1	Сталь
ВК105	ВК106	177,41	0,1	Сталь
ВК41	ВК42	20,92	0,1	Сталь
ВК42	16	16,18	0,1	Сталь
ВК42	14	18,78	0,1	Сталь
ВК42	ВК43	82,17	0,1	Сталь
ВК110	ВК41	162,82	0,15	Сталь
ВЗУ с.Ашитково, Скв. №2922	НС 2-го подъема	20,75	0,2	Сталь
НС 2-го подъема	Уз.НС 2-го подъема	6,56	0,2	Сталь
Уз.НС 2-го подъема	ВК109	79,71	0,2	Сталь
Уз.НС 2-го подъема	ВК103	76,35	0,1	Сталь
ВК103	Администрация	12,35	0,1	Сталь
ВК103	ВК104	13	0,1	Сталь
ВК104	Администрация	16,02	0,1	Сталь
Уз.НС 2-го подъема	ВК105	103,98	0,1	Сталь
уз.	ВК108	64,44	0,1	Сталь
ВЗУ с.Ашитково, Скв. №1189	уз.	1	0,15	Сталь
ВК111	ВК110	169,23	0,2	Сталь
ВК109	ВК110	19,5	0,2	Сталь
ВК110	ВК112	115,43	0,15	Сталь
ВК41	ВК40	123,18	0,15	Сталь
ВК88	Амбулатория	25,51	0,032	Сталь
ВК89	ВК40	29,8	0,1	Сталь
ВК87	ВК89	44,47	0,1	Сталь
ВК89	18	23,49	0,05	Сталь
ВК40	ВК92	256,47	0,1	Сталь
ВК305	ВК87	341,35	0,1	Сталь
ВК87	ВК88	24,91	0,032	Сталь
ВК99	ВК100	43,9	0,1	Сталь
ВК100	5а	24,97	0,1	Сталь
ВК39	Уз.4	47,63	0,1	Сталь
ВК43	19	16	0,1	Сталь
ВК43	12	19,99	0,1	Сталь
ВК96	3	16,67	0,1	Сталь
ВК96	6	19,2	0,1	Сталь
ВК96	ВК97	57,07	0,1	Сталь
ВК97	1	13,96	0,1	Сталь
ВК97	4	21,21	0,1	Сталь
ВК97	ВК98	72,45	0,1	Сталь
ВК39	ВК114	141,77	0,15	Сталь
ВК114	ВК115	165,57	0,1	Сталь
ВК115	Котельная	18,01	0,1	Сталь
ВК111	9а	44,87	0,032	Сталь
ВК112	3а	11,63	0,032	Сталь
ВК112	ВК101	59,92	0,15	Сталь
ВК112	ВК113	70,97	0,05	Сталь
ВК113	7а	13,66	0,032	Сталь
Уз.4	13	55,81	0,1	Сталь
Уз.4	15	4,46	0,1	Сталь
ВК98	5	11,96	0,1	Сталь
ВК98	2	22,73	0,1	Сталь
ВК98	ВК99	40,94	0,1	Сталь
ВК101	ВК39	123,67	0,15	Сталь
ВК100	ВК101	18,69	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК113	6а	15,99	0,032	Сталь
ВК93	9	94,16	0,1	Сталь
ВК4	ПГ1	126,56	0,1	Сталь
ВК92	ВК4	14,29	0,1	Сталь
ВК92	ВК93	39,31	0,1	Сталь
ВК93	ВК94	10,53	0,1	Сталь
ВК94	ВК95	82,34	0,1	Сталь
ВК95	Клуб	21,16	0,1	Сталь
ВК94	ВК96	31,85	0,1	Сталь
ВК114	ВК38	212,13	0,1	Сталь
ВК148	ВК95	280,57	0,1	Сталь
ВК95	Пятерочка	60,83	0,1	Сталь
ВК45	ВК146	34,93	0,05	Сталь
ВК146	Мастерская	24,69	0,1	Сталь
Уз.47	Уз.10	80,83	0,05	Сталь
ВК86	Уз.46	31,8	0,1	Сталь
ВК79	ВК80	134,21	0,1	Сталь
ВК66	ВК67	97,94	0,1	Сталь
ВК68	ВК86	31,78	0,1	Сталь
ВК81	ВК156	67,53	0,1	Сталь
ВК149	ВК68	44,47	0,1	Сталь
ВК149	ЦТП (Старая котельная)	14,98	0,1	Сталь
ВК150	ВК149	16,74	0,1	Сталь
ВК150	ДС №29	37,26	0,1	Сталь
ВК151	ВК150	21,11	0,1	Сталь
ВК151	ДС №29	39,35	0,1	Сталь
ВК152	8	26,36	0,1	Сталь
ВК152	6	23,76	0,1	Сталь
ВК151	ВК153	73,64	0,1	Сталь
ВК153	ВК152	47,2	0,1	Сталь
ВК153	7	11,71	0,1	Сталь
ВК154	ВК151	74,81	0,1	Сталь
ВК	ВК154	43,51	0,15	Сталь
ВЗУ п.Виноградово, Скв. б/н	ВК	1,88	0,1	Сталь
ВК80	18	31,54	0,1	Сталь
ВК80	Лесничество, выдел №80	242,06	0,1	Сталь
ВК81	ВК155	46,39	0,1	Сталь
ВК80	ВК155	112,18	0,1	Сталь
уз.	9	52,34	0,1	Сталь
ВЗУ п.Виноградово, Скв №190-92	уз.	2,58	0,1	Сталь
Уз.10	4	17,99	0,032	Сталь
ВК79	ВК156	112,55	0,1	Сталь
ВК70	ВК71	170,98	0,057	Сталь
ВК72	ВК70	95,21	0,1	Сталь
ВК72	ВК73	206,52	0,057	Сталь
ВК74	ВК72	77,98	0,1	Сталь
ВК75	ВК74	289,24	0,1	Сталь
ВК70	ВК76	90,81	0,1	Сталь
Уз.46	Уз.9	13,73	0,089	Сталь
Уз.46	ВК66	19,24	0,1	Сталь
Уз.9	Уз.47	34,68	0,089	Сталь
Уз.47	2	4,89	0,05	Сталь
ВК69	1а	63,21	0,06	Сталь
ВК66	ВК69	187,46	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.48	3	3,47	0,032	Сталь
Уз.10	Уз.48	44,56	0,05	Сталь
Уз.48	Уз.49	56,29	0,05	Сталь
Уз.49	55	35,26	0,032	Сталь
Уз.49	54	5,25	0,032	Сталь
ВК82	ВК83	112,48	0,1	Сталь
ВК84	ВК82	107,5	0,1	Сталь
ВК84	ВК85	60,16	0,1	Сталь
Уз.9	1	5,38	0,05	Сталь
ВК156	ВК84	13,17	0,1	Сталь
ВК166	Уз.34	78,91	0,1	Сталь
Уз.34	37	114,69	0,032	Сталь
Уз.34	ВК157	46,37	0,1	Сталь
ВК76	ВК77	108,86	0,076	Сталь
ВК76	ВК305	202,99	0,1	Сталь
ВК90	ВК3	154,35	0,1	Сталь
ВК47	204	12,88	0,032	Сталь
ВК48	ВК47	239,63	0,1	Сталь
ВК49	ВК48	19,88	0,1	Сталь
ВК53	192	11,61	0,1	Сталь
Уз.5	ВК49	3,76	0,1	Сталь
Уз.5	ВК53	22,9	0,1	Сталь
Уз.6	Уз.5	5,32	0,1	Сталь
ВК54	Уз.6	204,19	0,1	Сталь
ВК53	ВК50	159,08	0,1	Сталь
Уз.6	ВК57	163,2	0,1	Сталь
ВК306	ВК5	19,44	0,1	Сталь
ПГ1	ВК306	28,73	0,1	Сталь
ВК306	ВК1	72,03	0,1	Сталь
ВК8	ВК7	105,33	0,1	Сталь
ВК5	ВК8	152,22	0,1	Сталь
ВК90	ВК91	141,6	0,1	Сталь
ВК91	23	15,34	0,1	Сталь
ВК1	Уз.1	12,42	0,05	Сталь
Уз.1	59	37,77	0,032	Сталь
ВК5	ВК6	106,63	0,1	Сталь
ВК6	ВК9	103,87	0,1	Сталь
ВК6	Уз.2	84,27	0,1	Сталь
Уз.2	ВК7	62,89	0,1	Сталь
Уз.2	120	15,93	0,032	Сталь
ВК1	ВК44	112,65	0,1	Сталь
ВК44	ВК2	164,49	0,1	Сталь
ВК45	Школа №39	73,49	0,1	Сталь
ВК44	ВК46	26,6	0,1	Сталь
ВК46	ВК45	60,17	0,1	Сталь
ВК46	Торговый центр	44,07	0,1	Сталь
ВК7	ВК54	103,91	0,1	Сталь
ВК9	ВК54	146,73	0,1	Сталь
ВК7	123	30,99	0,032	Сталь
ПГ1	ВК90	19,06	0,1	Сталь
Уз.50	ВК75	296,89	0,1	Сталь
ВК158	Уз.50	27,12	0,1	Сталь
ВК168	Уз.50	276,01	0,1	Сталь
ВК168	ВК160	95,11	0,1	Сталь
ВК171	Уз.11	12,44	0,1	Сталь
ВК166	12	21,1	0,032	Сталь
Уз.11	ВК166	29,01	0,1	Сталь
Уз.11	14	22,6	0,032	Сталь
ВК160	ВК161	39,06	0,1	Сталь
ВК172	ВК170	99,82	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК50	ВК51	41,38	0,1	Сталь
ВК51	ВК52	18,8	0,032	Сталь
ВК52	214	8,2	0,032	Сталь
ВК55	Ж.д №200	35,01	0,032	Сталь
ВК56	ВК55	61,07	0,1	Сталь
ВК57	ВК56	32,12	0,1	Сталь
ВК57	197	38,11	0,032	Сталь
ВК56	198	35,27	0,032	Сталь
ВК159	ВК158	30,6	0,1	Сталь
ВК158	17	12,83	0,032	Сталь
ВК158	26	23,3	0,032	Сталь
ВК159	24	24,24	0,032	Сталь
ВК159	15	14,22	0,032	Сталь
ВК161	ВК162	39,45	0,1	Сталь
ВК162	ВК163	64,59	0,1	Сталь
ВК162	3	9,92	0,05	Сталь
ВК161	4	9,78	0,05	Сталь
Уз.13	ВК159	89,32	0,1	Сталь
Уз.12	Уз.13	27,17	0,1	Сталь
Уз.12	16	18,68	0,032	Сталь
Уз.13	18	20,5	0,032	Сталь
ВК171	Уз.12	13,67	0,1	Сталь
ВК170	ВК171	17,16	0,1	Сталь
ВК160	5	8,3	0,05	Сталь
ВК180	ВК181	1246,45	0,1	Сталь
ВК176	ВК177	175,57	0,1	Сталь
ВК175	ВК176	190,52	0,1	Сталь
ВК176	ВК298	134,21	0,1	Сталь
ВЗУ д.Губино, Скв. №934	ВНБ №3	16,18	0,1	Сталь
ВНБ №3	ВК176	162,95	0,1	Сталь
ВК179	ВК302	97,01	0,15	Сталь
ВК302	ВК303	67,36	0,1	Сталь
ВК303	ВК304	82,52	0,057	Сталь
ВК304	ВК297	60,15	0,032	Сталь
ВК180	ВК179	150,1	0,15	Сталь
ВК102	ВК180	298,31	0,076	Сталь
ВК	ВК15	343,93	0,1	Сталь
ВК130	17	5,42	0,032	Сталь
ВК131	ВК130	38,88	0,1	Сталь
ВК132	ВК131	27,03	0,1	Сталь
ВК132	13	11,47	0,032	Сталь
ВК131	15	13,37	0,032	Сталь
ВК129	6а	12,63	0,032	Сталь
ВК129	ВК127	26,5	0,1	Сталь
ВК129	7а	14,01	0,032	Сталь
ВК124	ВК125	74,23	0,1	Сталь
ВК126	ВК133	211,47	0,1	Сталь
ВК133	ВК132	28,13	0,1	Сталь
ВК130	ВК129	40,13	0,1	Сталь
ВК37	ВК117	105,8	0,1	Сталь
ВК124	1	27,93	0,032	Сталь
ВК38	ВК37	53,01	0,1	Сталь
ВК118	ВК119	57,48	0,1	Сталь
ВК38	ВК120	167,47	0,1	Сталь
ВК37	ВК124	20,68	0,1	Сталь
ВК147	ВК148	83,54	0,1	Сталь
ВК116	ВК36	36,59	0,05	Сталь
ВК116	2	25,93	0,032	Сталь
ВК116	3	15,11	0,032	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК117	9	19,84	0,032	Сталь
ВК117	ВК118	16,29	0,1	Сталь
ВК118	ВК116	117,4	0,1	Сталь
ВК120	ВК121	32,71	0,032	Сталь
ВК121	4	12,65	0,032	Сталь
ВК120	ВК122	18,73	0,1	Сталь
ВК122	ВК123	31,84	0,032	Сталь
ВК123	6	11,23	0,032	Сталь
ВК125	ВК126	28,7	0,1	Сталь
ВК125	3	21,47	0,032	Сталь
ВК126	5	23,02	0,032	Сталь
ВК133	11	29,59	0,032	Сталь
ВК133	12	120,46	0,032	Сталь
ВК122	ВК134	211,53	0,1	Сталь
ВК127	ВК128	12,33	0,032	Сталь
ВК27	ВК21	186,58	0,1	Сталь
ВК29	ВК27	70,48	0,1	Сталь
ВК32	ВК31	79,8	0,1	Сталь
ВК32	10	32,83	0,1	Сталь
ВК29	ВК28	117,18	0,1	Сталь
ВК31	ВК29	48,05	0,1	Сталь
ВК35	ВК32	228,38	0,1	Сталь
ВК27	ВК22	283,72	0,1	Сталь
ВК31	ВК30	308,3	0,1	Сталь
ВК127	ВК35	78,42	0,1	Сталь
ВК18	ВК19	175,9	0,1	Сталь
ВК19	10	10,39	0,032	Сталь
ВК20	ВК19	43,64	0,05	Сталь
ВК20	21	25,46	0,032	Сталь
ВК18	ВК20	151,28	0,1	Сталь
ВК25	ВК26	14,94	0,1	Сталь
ВК18	ВК16	20,53	0,1	Сталь
ВК16	ВК25	56	0,1	Сталь
ВК25	ВК17	103,66	0,1	Сталь
ВК23	ВК15	61,76	0,1	Сталь
ВК15	ВК18	84,59	0,1	Сталь
ВК21	ВК23	203,26	0,1	Сталь
ВК21	Уз.37	383,68	0,1	Сталь
ВК23	ВК24	163,59	0,1	Сталь
ВК143	ВК141	124,38	0,1	Сталь
ВК142	ВК143	78,53	0,1	Сталь
ВК142	5	24,74	0,032	Сталь
ВК143	ВК144	25,34	0,05	Сталь
ВК144	8	14,11	0,032	Сталь
ВК144	12	16,06	0,032	Сталь
ВК144	ВК145	40,75	0,05	Сталь
ВК145	11	20,75	0,032	Сталь
ВК145	7	11,92	0,032	Сталь
ВК139	23	17,53	0,032	Сталь
ВК140	ВК139	94,22	0,05	Сталь
ВК141	ВК140	41,36	0,05	Сталь
ВК141	15	17,44	0,032	Сталь
ВК141	14	14,58	0,032	Сталь
ВК140	18	11,98	0,05	Сталь
ВК140	19	15,71	0,032	Сталь
ВК2	ВК142	28,82	0,1	Сталь
ВК2	ВК147	87,37	0,1	Сталь
ВК134	ВК33	262,15	0,1	Сталь
ВК134	ВК135	73,49	0,1	Сталь
ВК135	4а	19,16	0,032	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК135	ВК136	42,79	0,1	Сталь
ВК136	11а	37,86	0,032	Сталь
ВК136	ВК137	32,86	0,1	Сталь
ВК137	12а	37,51	0,032	Сталь
ВК137	ВК138	49,92	0,1	Сталь
ВК128	8а	10,7	0,032	Сталь
ВК138	13а	21,47	0,032	Сталь
ВК33	ВК35	105,24	0,1	Сталь
ВЗУ с.Ашитково, Скв. б/н	Уз.скв.	20,84	0,1	Сталь
Уз.скв.	РЧВ №1	21,14	0,1	Сталь
Уз.скв.	РЧВ №2	17,75	0,1	Сталь
Уз.скв.	НС №1	13,11	0,1	Сталь
НС №1	ВК287	13,7	0,1	Сталь
ВК287	Декор+	18,55	0,1	Сталь
Уз.37	ВК287	5,35	0,1	Сталь
Уз.37	Уз.3	213,31	0,1	Сталь
ВК-3	ВК-5	652,36	0,1	Сталь
ВК-5	Ж.д №19	22,27	0,1	Сталь
ВЗУ д.Леоново, Скв. б/н	ВНБ	172,81	0,1	Сталь
ВК-1	ВК-3	343,33	0,1	Сталь
ВК-3	ВК-4	82,73	0,1	Сталь
ВК-4	условный потребитель	12,45	0,1	Сталь
ВНБ	ВК-1	175,08	0,1	Сталь
ВК-1	ВК-2	946,1	0,1	Сталь
ВК-2	условный потребитель	17,81	0,1	Сталь
Уз.21	ВК264	731,55	0,1	Сталь
ПГ10	Уз.21	250,04	0,1	Сталь
Уз.42	З.у №3	222,15	0,1	Сталь
Уз.42	ВК262	233,65	0,05	Сталь
Уз.40	Уз.42	204,79	0,1	Сталь
ВЗУ п.Виноградово, Скв. б/н	Уз.1а	9,76	0,2	Сталь
Уз.1а	Уз.40	43,42	0,2	Сталь
Уз.40	ВК293	39,62	0,1	Сталь
ВК293	ВК294	117,46	0,1	Сталь
Уз.44	Уз.39	36,37	0,1	Сталь
З.у №2	Уз.44	235,11	0,15	Сталь
ВК294	Уз.44	102,93	0,063	Сталь
ВК261	ВК242	293,82	0,1	Сталь
Уз.39	ВК261	50,05	0,1	Сталь
Уз.39	Склад	28,75	0,032	Сталь
ПГ10	З.у №2	2,38	0,15	Сталь
З.у №3	ПГ10	2,59	0,1	Сталь
ВК295	ПГ16	45,62	0,1	Сталь
Уз.21	Уз.32	447,98	0,1	Сталь
ВК242	ВК244	128,02	0,1	Сталь
ВК244	ВК283	46,12	0,1	Сталь
ВК245	ДС	7,85	0,1	Сталь
ВК283	ВК245	120,75	0,1	Сталь
ВК283	ВК284	55,13	0,1	Сталь
ВК244	ВК295	52,62	0,1	Сталь
ВК243	6	10,96	0,1	Сталь
ВК243	Ж.д №7	8,79	0,1	Сталь
ВК245	Уз.45	101,82	0,1	Сталь
Уз.45	ВК243	134,65	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.45	ВК296	47,34	0,1	Сталь
ВК157	ВК164	60,87	0,1	Сталь
ВК164	ВК165	81,39	0,1	Сталь
ВК165	ООО	24,98	0,1	Сталь
ВК165	Склад	65,55	0,05	Сталь
ВК164	ООО	56,06	0,1	Сталь
ВК169	ВК172	182,05	0,1	Сталь
ВК169	ВК173	62,13	0,1	Сталь
Уз265а	Гидрокомплект	8,05	0,1	Сталь
ВК167	10	33,2	0,05	Сталь
ВК168	ВК167	49,82	0,1	Сталь
ВК168	8	29,09	0,05	Сталь
ВК168	ВК169	51,63	0,1	Сталь
ВК172	6	9,84	0,05	Сталь
ВК173	2	10,74	0,05	Сталь
ВК173	ВК174	49,21	0,05	Сталь
ВК174	4	8,73	0,05	Сталь
ВК269	Уз265а	114,18	0,1	Сталь
Уз265а	ВК265	88,88	0,1	Сталь
ВК265	ПГ11	60,4	0,1	Сталь
ПГ11	Уз.22	29,09	0,05	Сталь
ПГ11	ВК266	20,71	0,1	Сталь
ПГ12	ВК266	89,46	0,1	Сталь
ВК266	ВК267	65,42	0,1	Сталь
ПГ13	ПГ12	39,45	0,1	Сталь
ВК268	ПГ13	49,56	0,1	Сталь
ВК268	Склад	7,42	0,1	Сталь
ВК269	ВК268	46,69	0,1	Сталь
ВЗУ п.Виноградово, Скв. №80, ферма	ВК269	25,42	0,1	Сталь
ВК267	ВК168	78,75	0,1	Сталь
Уз.1	5	14,54	0,032	Сталь
ВЗУ д.Щербово, Скв б/н	НС 2-го подъема	14,01	0,1	Сталь
НС 2-го подъема	Уз.1	54,91	0,1	Сталь
ВК260	ВК259	1019,29	0,063	Сталь
ВК259	ВК263	37,86	0,063	Сталь
ВК263	Склад	59,77	0,063	Сталь
ВК251	3	22,59	0,08	Сталь
ВК251	ВК78	85,37	0,15	Сталь
ВЗУ с.Конобеево, Скв. № 3339	ВК251	211,68	0,15	Сталь
ВЗУ с.Конобеево, Скв. № 2227	ВК251	212,94	0,15	Сталь
ВК311	4	14,51	0,05	Сталь
ВК78	1	48,83	0,05	Сталь
ВК78	ВК277	119,7	0,08	Сталь
	6	56,38	0,1	Сталь
ВК270	ВК271	27,83	0,1	Сталь
ВК270	ВК34	97,52	0,15	Сталь
ВК260	ВК270	92,87	0,15	Сталь
ВЗУ с.Конобеево, Скв. б/н	Уз.23	12,92	0,15	Сталь
Уз.23	ВК271	91,9	0,15	Сталь
ВК260	Уз.23	24,82	0,15	Сталь
ВК78	ВК260	85,53	0,15	Сталь
ВК309	5	78,96	0,05	Сталь
ВЗУ с.Конобеево, Скв. №1376		2,34	0,15	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
	ВК249	53,76	0,1	Сталь
ВК271	ВК34	71,04	0,15	Сталь
ВК271	ВК276	77,79	0,063	Сталь
ПГ4	ПГ5	69,69	0,1	Сталь
ВК248	З.у №1	3,46	0,1	Сталь
З.у №1	ПГ4	147,35	0,1	Сталь
ВК273	ВК274	60,99	0,063	Сталь
ВК274	ВК275	194,48	0,063	Сталь
ВК275	ВК272	319,36	0,05	Сталь
ВК276	ВК273	130,64	0,063	Сталь
ВК277	ВК278	78,1	0,08	Сталь
ВК249	ВК309	101,47	0,1	Сталь
	ВНБ №5	64,84	0,15	Сталь
ВНБ №5	ВК248	52,64	0,15	Сталь
ПГ5	17	27,47	0,08	Сталь
ПГ5	11	15,72	0,08	Сталь
ВК309	ВК310	69,87	0,076	Сталь
ВК310	ВК311	33,3	0,076	Сталь
ВК311	3	14,94	0,05	Сталь
ВК310	2	15,73	0,05	Сталь
ВК309	ВК250	73,25	0,1	Сталь
ПГ9	ВК257	473,85	0,1	Сталь
ВК252	ВК256	252,36	0,1	Сталь
ВК256	ПГ9	371,49	0,1	Сталь
ВЗУ с.Конобеево, Скв. б/н	ПГ6	25,5	0,1	Сталь
ПГ6	ВНБ №4	102,8	0,1	Сталь
ВНБ №4	ПГ7	46,4	0,1	Сталь
ПГ7	ВК252	21,5	0,1	Сталь
ВК253	3	23,17	0,1	Сталь
ВК253	2	27,51	0,1	Сталь
ВК254	ВК253	45,78	0,1	Сталь
ВК252	ВК255	126,08	0,1	Сталь
ВК252	ВК254	80,53	0,1	Сталь
ВК254	ПГ8	38,88	0,1	Сталь
ВК255	3	14,63	0,1	Сталь
ВК257	ВК258	190,54	0,1	Сталь
Уз.2	Уз.3	27,59	0,1	Сталь
Уз.3	2	53,23	0,032	Сталь
Уз.3	3	20,21	0,032	Сталь
Уз.3	1	19,82	0,032	Сталь
Уз.2	4	14,35	0,032	Сталь
Уз.1	Уз.2	28,83	0,1	Сталь
Уз.18	ВК218	758,51	0,1	Сталь
Уз.19	Уз.18	173,81	0,1	Сталь
ВК219	ВК281	145,48	0,1	Сталь
Уз.20	ВК219	229,2	0,1	Сталь
Уз.20	ВК282	335,15	0,1	Сталь
Уз.29	Уз.31	89,03	0,1	Сталь
Уз.31	2	9,61	0,05	Сталь
Уз.31	1	20,15	0,05	Сталь
ВК183	ВК184	7,97	0,1	Сталь
ВК185	ВК186	48,26	0,1	Сталь
ВК186	3	11,37	0,05	Сталь
ВК185	4	9,23	0,05	Сталь
ВК187	ВК183	72,61	0,1	Сталь
ВК187	ВК188	62,04	0,1	Сталь
ВК188	ВК189	34,43	0,1	Сталь
ВК189	7	9,57	0,05	Сталь
ВК188	6	9,45	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ПГ2	Уз.17	98,77	0,1	Сталь
ВК183	ПГ2	83,81	0,1	Сталь
ВК215	ВК185	32,05	0,1	Сталь
ВК216	ВК215	19,55	0,1	Сталь
Уз.27	ВК187	39,43	0,1	Сталь
Уз.27	ВК216	32,53	0,1	Сталь
Уз.26	Уз.27	4,41	0,1	Сталь
ВК216	Уз.28	59,57	0,1	Сталь
Уз.28	9	6,41	0,05	Сталь
Уз.28	Уз.29	11,55	0,1	Сталь
Уз.29	Уз.30	10,78	0,1	Сталь
Уз.30	ВК217	41,98	0,1	Сталь
Уз.30	8	44,75	0,05	Сталь
Уз.19	Уз.20	37,83	0,1	Сталь
ВК217	Уз.20	140,23	0,1	Сталь
уз.	Уз.14	359,69	0,1	Сталь
ВЗУ с.Барановское, Скв. №296	уз.	1,52	0,1	Сталь
ВК200	ВК198	92,16	0,1	Сталь
ВК200	ВК201	49,82	0,1	Сталь
ВК201	16	10,18	0,05	Сталь
ВК201	ВК202	27,05	0,1	Сталь
ВК202	13	7,73	0,05	Сталь
ВК202	ВК203	42,63	0,1	Сталь
ВК203	17	34,03	0,05	Сталь
ВК203	ВК204	55,37	0,1	Сталь
ВК204	Ж.д №14	12,03	0,05	Сталь
Уз.15	ВК200	123,92	0,1	Сталь
Уз.15	ВК288	8,86	0,05	Сталь
ВК288	ВК289	70,51	0,025	Сталь
ВК289	41	9,1	0,025	Сталь
ВК207	Уз.15	279,69	0,1	Сталь
	Уз.33	71,43	0,1	Сталь
ВК198	ВК197	96,3	0,1	Сталь
ВК198	ВК199	47,99	0,05	Сталь
ВК199	22	27,07	0,05	Сталь
ВК198	22	13,52	0,05	Сталь
ВК204	ВК205	48,63	0,1	Сталь
ВК205	ВК206	34,84	0,05	Сталь
ВК205	15	10,68	0,05	Сталь
ВЗУ с.Барановское, Скв. №П-8358		1,97	0,15	Сталь
ВК182	ВНБ №1	58,83	0,15	Сталь
ВК182	46	13,99	0,05	Сталь
ВК182	ВК190	41,11	0,1	Сталь
ВК190	47	15,3	0,05	Сталь
ВК191	ВК182	100,46	0,1	Сталь
ВК192	ВК191	38,02	0,1	Сталь
ВК193	ВК192	61,55	0,1	Сталь
ВК193	50	12,71	0,05	Сталь
ВК191	44	18,53	0,05	Сталь
ВК194	ВК193	41,33	0,1	Сталь
ВК194	ВК195	65,12	0,1	Сталь
ВК194	23	18,78	0,05	Сталь
ВК196	ВК194	42,97	0,1	Сталь
ВК197	ВК196	24,81	0,1	Сталь
ВК197	21	10,18	0,05	Сталь
ВК193	45	17,38	0,05	Сталь
ВК208	Уз.16	21,47	0,1	Сталь
Уз.17	ВК208	59,19	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.16	ВК280	38,17	0,1	Сталь
ВК280	11	21,5	0,032	Сталь
ВК280	10	18,45	0,032	Сталь
ВК225	ВК227	221,94	0,1	Сталь
ВК285	Уз.36	64,01	0,1	Сталь
Уз.16	Клуб	7,64	0,032	Сталь
Уз.17	Склад	9,13	0,1	Сталь
Уз.14	Фабрика	10,53	0,1	Сталь
Уз.35а	104	12,81	0,1	Сталь
Уз.14	Уз.38	641,75	0,1	Сталь
Уз.33	Д/с	58,96	0,032	Сталь
ВК208	ВК207	60,8	0,1	Сталь
ВК220	ВК221	55,57	0,1	Сталь
ВК221	ПГ3	22,56	0,1	Сталь
ВК222	40	27,9	0,05	Сталь
ВК222	38	12,62	0,05	Сталь
ВК221	ВК223	75,86	0,1	Сталь
ВК223	ВК222	20,53	0,1	Сталь
ВК223	37	10,46	0,05	Сталь
ВК220	ВК224	82,17	0,1	Сталь
ВК224	ВК225	121,39	0,1	Сталь
ВК229	48	13,4	0,1	Сталь
ВК225	ВК285	97,34	0,1	Сталь
ВК285	Уз.35а	6,8	0,1	Сталь
ВК286	133	11,48	0,1	Сталь
Уз.35а	Уз.35	20,65	0,1	Сталь
Уз.35	ВК286	45,76	0,1	Сталь
Уз.35	49	23,93	0,1	Сталь
ВК285	49	43,38	0,1	Сталь
Уз.36	ВК229	18,05	0,1	Сталь
ВК207	ВК220	151,08	0,1	Сталь
ВК225	ВК226	235,2	0,1	Сталь
ВК279	ВК214	329,39	0,1	Сталь
ВК230	Котельная	11,55	0,05	Сталь
ВК231	ВК230	76,82	0,1	Сталь
ВК231	ВК236	67,65	0,1	Сталь
ВК236	Школа	21,56	0,05	Сталь
ВК236	ВК237	58,59	0,1	Сталь
ВК237	4	8,57	0,05	Сталь
ВК237	5	47,16	0,05	Сталь
ВК237	ВК238	48,27	0,1	Сталь
ВК238	6	7,89	0,05	Сталь
ВК238	ВК239	38,53	0,1	Сталь
ВК239	7	9,09	0,05	Сталь
ВК239	ВК240	37,39	0,1	Сталь
ВК240	ВК241	34,61	0,1	Сталь
ВК241	Ж.д №10	10,29	0,05	Сталь
ВК230	КОС	418,89	0,1	Сталь
ВК209	ВК210	416,51	0,1	Сталь
ВК232	ВК233	206,58	0,1	Сталь
ВК209	ВК279	112,55	0,1	Сталь
Уз.24	ВК231	14,82	0,1	Сталь
Уз.24	ВК232	59,12	0,1	Сталь
ВК279	Уз.24	141,96	0,1	Сталь
Уз.25	ВК209	132,69	0,1	Сталь
уз.	Уз.25	57,76	0,1	Сталь
ВК240	8	20,1	0,05	Сталь
ВК240	9	13,35	0,05	Сталь
ВК233	ВК234	170,98	0,1	Сталь
ВК227	ВК228	375,34	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК210	ВК211	87,03	0,1	Сталь
ВК210	ВК212	47,46	0,1	Сталь
ВК210	ВК213	155,4	0,1	Сталь
ВК213	ВК246	118,09	0,1	Сталь
ВЗУ с.Усадище, Скв. №2982	ВК235	18,27	0,1	Сталь
ВЗУ с.Усадище, Скв. №1047	ВК235	17,99	0,1	Сталь
ВК235	ВНБ №2	19,67	0,1	Сталь
ВК234	ВНБ №2	76,93	0,1	Сталь
ВЗУ 1 скв. №1/ГВК-46206206	ВК	8,99	0,15	Сталь
ВЗУ 1 скв. №2/ГВК-46206207	ВК	12,32	0,15	Сталь
ПГ	ВК	20,64	0,1	Сталь
ВК	Здание упавления	14,83	0,1	Сталь
ВК	ПГ	32,48	0,2	Сталь
ВК	ВК	47	0,1	Сталь
ВК	Мастерские	11,68	0,1	Сталь
ВК	с/т	314,86	0,1	Сталь
ВК	ул. Лесная, 63	28,42	0,05	Сталь
ВК	ул. Лесная, 64	25,66	0,05	Сталь
ВК	ул. Лесная, 17	34,03	0,05	Сталь
ВК	ул. Лесная, 18	34,55	0,05	Сталь
ВК	ВК	36,23	0,1	Сталь
ВК	ВК	19,48	0,1	Сталь
ВК	ВК	12,93	0,1	Сталь
ВК	ВК	91,3	0,1	Сталь
ВК	ВК	54,52	0,1	Сталь
ВК	ВК	233,95	0,125	Сталь
ВК	ВК	17,66	0,1	Сталь
ВК	ВК	30,69	0,05	Сталь
ВК	ул. Лесная, 60	38,14	0,05	Сталь
ВК	ул. Лесная, 59	44,42	0,05	Сталь
ВК	ул. Лесная, 58	70,37	0,05	Сталь
ВК	ВК	18,53	0,05	Сталь
ВК	ул. Лесная	68,26	0,05	Сталь
ВК	ул. Лесная, 57	17,04	0,05	Сталь
ВК	ВБ ул. Лесная пос. Белоозёрский	9,1	0,1	Сталь
ВК	ВК	213,26	0,1	Сталь
ВК	ВК	77,56	0,1	Сталь
ВК	ВК	12,12	0,1	Сталь
ВК	ВК	10,3	0,1	Сталь
ВК	ВК	74,85	0,1	Сталь
ВК	Профилакторий	21,2	0,05	Сталь
ВК	ул. Лесная	42,26	0,05	Сталь
ВК	ВК	44,92	0,05	Сталь
ВК	ВК	39,29	0,05	Сталь
ВК	Магазин	39,02	0,05	Сталь
ВК	ОТО	36,7	0,05	Сталь
ВК	ул. Лесная, 16	29,08	0,05	Сталь
ВК	ВК	68,29	0,1	Сталь
ВК	ВК	90,48	0,1	Сталь
ВК	ВК	58,78	0,1	Сталь
ВК	ул. Лесная	51,65	0,05	Сталь
ВК	ВК	49,84	0,1	Сталь
ВК	ВК	203,75	0,1	Сталь
ВК	ВК	343,3	0,089	Сталь
ВК	Здание АТС	10,72	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК	Проходная №1	48,1	0,05	Сталь
ВК	Цех 35	44,43	0,05	Сталь
ВК	ПГ	34,54	0,1	Сталь
ПГ	ВК	23,16	0,1	Сталь
ВК	Здание	6,72	0,1	Сталь
ВК	ВК	50,79	0,1	Сталь
ВК	ВК	23,32	0,1	Сталь
ВК	ВК	32,11	0,1	Сталь
ВК	ВК	31,05	0,1	Сталь
ВК	ВК	18	0,1	Сталь
ВК	Столовая	12,14	0,1	Сталь
ВК	ВК	21,62	0,1	Сталь
ВК	ПГ	54,39	0,1	Сталь
ВК	ВК	12,98	0,1	Сталь
ВК	ВК	35,61	0,1	Сталь
ВК	ВК	23,77	0,1	Сталь
ВК	ВК	35,91	0,1	Сталь
ВЗУ 10 скв. №П-371/ГВК-46206205	ВК	5,87	0,1	Сталь
ВК	ВК	121,96	0,1	Сталь
ВК	ВК	97,56	0,1	Сталь
ВК	ВК	119,31	0,1	Сталь
ПГ	ВК	42,43	0,1	Сталь
ПГ	ВК	51,37	0,1	Сталь
ВК	ПГ	50,88	0,1	Сталь
ВК	ВК	71,12	0,1	Сталь
ВК	Баня	7,82	0,1	Сталь
ВЗУ 5 скв. №728/ГВК-46206262	ВК	9,04	0,05	Сталь
ВК	Школа	39,62	0,05	Сталь
ВБ пер Школьный д. Цибино	ВК	4,4	0,05	Сталь
ВК	ВК	97,1	0,05	Сталь
ВК	Котельная №3	8,43	0,05	Сталь
ВК	Школьный пер.	42,42	0,05	Сталь
ВК	Жилые дома	210,43	0,1	Сталь
ВК	Жилые дома	99,14	0,1	Сталь
ВК	ВК	108,72	0,1	Сталь
ВК	Жилые дома	40,26	0,1	Сталь
ВК	ВК	107	0,1	Сталь
ВК	Жилые дома	30,25	0,1	Сталь
ВК	Жилые дома	39,3	0,1	Сталь
ВК	ВК	109,31	0,1	Сталь
ВК	Жилые дома	16,28	0,1	Сталь
ВК	ВК	120,14	0,1	Сталь
ВК	ВК	148,12	0,1	Сталь
ВК	Жилые дома	210,47	0,1	Сталь
ВК	Жилые дома	214,09	0,1	Сталь
ВК	Жилые дома	210,44	0,1	Сталь
ВК	ВК	112,95	0,1	Сталь
ВК	ВК	109,24	0,1	Сталь
ВК	ВК	232,4	0,1	Сталь
ВК	ВК	205,12	0,1	Сталь
ВК	ВК	110,52	0,1	Сталь
ВК	ВК	114,47	0,1	Сталь
ВК	ВК	174,69	0,1	Сталь
ВК	Жилые дома	211,07	0,1	Сталь
ВК	Жилые дома	211,87	0,1	Сталь
ВК	ВК	111,24	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК	ВК	112,79	0,1	Сталь
ВК	Жилые дома	161,07	0,1	Сталь
ВК	Жилые дома	108,71	0,1	Сталь
ВК	ВК	107,81	0,1	Сталь
ВК	Жилые дома	105,11	0,1	Сталь
ВЗУ 2 скв. №1798/ГВК-46217019	ВК	1056,22	0,15	Сталь
ПГ	ПГ	95,9	0,3	Сталь
ПГ	ПГ	124,83	0,3	Сталь
ПГ	ПГ	105,23	0,3	Сталь
ВК	ПГ	46,95	0,1	Сталь
ПГ	ВК	91,27	0,3	Сталь
ВК	ВК	23,27	0,15	Сталь
ВК	ул. 60 лет Октября, 17	12,28	0,1	Сталь
ВК	ПГ	65,05	0,3	Сталь
ПГ	ВК	232,62	0,1	Сталь
ВК	ВК	254,44	0,1	Сталь
ВК	ВК	150,44	0,1	Сталь
ПГ	ПГ	167,92	0,3	Сталь
ПГ	ВК	72,31	0,1	Сталь
ПГ	ВК	76,55	0,1	Сталь
ВК	Школа №18	12,98	0,1	Сталь
ПГ	ВК	40,71	0,1	Сталь
ВК	Школа №23	16,47	0,1	Сталь
ВК	ВК	14,18	0,1	Сталь
ВК	Школа №23	63,31	0,1	Сталь
ВК	ВК	16,93	0,05	Сталь
ВК	ВК	53,43	0,05	Сталь
ВК	ВК	14,5	0,05	Сталь
ВК	Тир	5,22	0,05	Сталь
ВК	Школа №18	34,64	0,05	Сталь
ВК	ВК	54,38	0,05	Сталь
ПГ	МОУ Прогимназия №63	32,14	0,1	Сталь
ПГ	ул. 60 лет Октября, 13	11,86	0,1	Сталь
ВК	ПГ	28,97	0,3	Сталь
ПГ	ВК	82,38	0,3	Сталь
ПГ	ПГ	135	0,2	Сталь
ВК	ул. 60 лет Октября, 20	5,69	0,1	Сталь
ВК	ул. 60 лет Октября	34,17	0,1	Сталь
ПГ	ПГ	46,92	0,3	Сталь
ПГ	ПГ	55,2	0,1	Сталь
ВК	ПГ	23,88	0,1	Сталь
ПГ	ВК	31,68	0,1	Сталь
ВК	ул. 60 лет Октября, 22, 22а	15,31	0,1	Сталь
ПГ	ПГ	64,83	0,3	Сталь
ПГ	ПГ	120,73	0,3	Сталь
ПГ	ВК	61,27	0,1	Сталь
ВК	ул. 60 лет Октября, 22, 22а	14,08	0,1	Сталь
ПГ	ул. 60 лет Октября, 21	11,98	0,1	Сталь
ПГ	ВК	18,46	0,1	Сталь
ПГ	ПГ	37,78	0,3	Сталь
ПГ	ул. Молодёжная, 28	34,58	0,1	Сталь
ПГ	ВК	40,85	0,3	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК	ПГ	79,21	0,3	Сталь
ВК	ул. 60 лет Октября, 12	25,32	0,1	Сталь
ПГ	ВК	28,47	0,15	Сталь
ВК	ул. 60 лет Октября, 11	60,04	0,15	Сталь
ВК	ул. 60 лет Октября, 9	8,52	0,1	Сталь
ВК	ул. 60 лет Октября, 15	20,69	0,1	Сталь
ПГ	ПГ	122,56	0,3	Сталь
ВК	ПГ	55,18	0,3	Сталь
ВК	ПГ	19,47	0,15	Сталь
ПГ	ул. 60 лет Октября, 7	31,65	0,1	Сталь
ПГ	ПГ	61,52	0,3	Сталь
ПГ	ВК	107,68	0,2	Сталь
ВК	ЦТП	8,51	0,2	Сталь
ВК	ЦТП	8,52	0,2	Сталь
ПГ	Д/с №39	11,38	0,1	Сталь
ПГ	ВК	43,9	0,1	Сталь
ВК	ул. 60 лет Октября, 10	14,28	0,1	Сталь
ВК	ул. 60 лет Октября, 16	25,24	0,1	Сталь
ВК	ул. 60 лет Октября, 4	19,89	0,1	Сталь
ВК	ПГ	69,82	0,1	Сталь
ВК	ПГ	87	0,25	Сталь
ПГ	ул. Российская, 1	177,11	0,1	Сталь
ВК	ВК	167,03	0,3	Сталь
ВК	ул. Юбилейная, 12	27,89	0,1	Сталь
ПГ	ВК	158,16	0,3	Сталь
ВК	ПГ	53,18	0,3	Сталь
ПГ	ул. Юбилейная, 11/2	72,11	0,1	Сталь
ВК	ВК	92,24	0,3	Сталь
ВК	ВК	14,95	0,3	Сталь
ПГ	ВК	11,34	0,3	Сталь
ВК	ВК	45,5	0,25	Сталь
ВК	ул. Российская, 2	14,74	0,1	Сталь
ВК	ПГ	41,15	0,25	Сталь
ПГ	ПГ	78,25	0,25	Сталь
ПГ	ул. 60 лет Октября, 8	34,05	0,1	Сталь
ПГ	ПГ	121,33	0,3	Сталь
ПГ	ВК	35,23	0,15	Сталь
ВК	ВК	162,74	0,3	Сталь
ВК	ВК	154,58	0,3	Сталь
ВК	Агицентр	43,03	0,1	Сталь
ВК	ВК	97,74	0,15	Сталь
ПГ	ПГ	153,27	0,3	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 34	25,77	0,1	Сталь
ВК	ВК	65,05	0,1	Сталь
ПГ	ПГ	38,22	0,15	Сталь
ПГ	ПГ	31,56	0,1	Сталь
ПГ	ул. 60 лет Октября, 20А	11,62	0,1	Сталь
ПГ	ПГ	27,08	0,15	Сталь
ПГ	ул. 60 лет Октября, 3	38,68	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ПГ	ул. 60 лет Октября, 1	24,81	0,1	Сталь
ВК	ПГ	119,26	0,15	Сталь
ПГ	ВК	25,67	0,15	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 29	13,76	0,1	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 25	15,02	0,1	Сталь
ВК	ВК	30,94	0,1	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 26	9,61	0,1	Сталь
ПГ	ВК	49,89	0,1	Сталь
ПГ	ПГ	64,71	0,15	Сталь
ПГ	ул. Молодёжная, 32	12,53	0,1	Сталь
ПГ	Д/с №26	32,88	0,1	Сталь
ВК	ПГ	142,8	0,15	Сталь
ПГ	ВК	55,43	0,15	Сталь
ВК	ПГ	80,36	0,2	Сталь
ВК	ПГ	34,16	0,15	Сталь
ВК	ВК	32,85	0,1	Сталь
ВК	ЦТП	6,07	0,1	Сталь
ВК	ПГ	17,04	0,2	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 30	8,69	0,1	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 12А	72,37	0,1	Сталь
ПГ	ул. Молодёжная, 2/1	24,92	0,1	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 19	13,82	0,1	Сталь
ВК	ВК	39,27	0,2	Сталь
ПГ	ВК	16,33	0,2	Сталь
ВК	ПГ	38,03	0,2	Сталь
ПГ	ВК	45,68	0,2	Сталь
ВК	ПГ	36,43	0,2	Сталь
ПГ	ул. Молодёжная, 21	13,72	0,1	Сталь
ВК	ПГ	38,58	0,1	Сталь
ПГ	ул. Молодёжная, 22	24,04	0,1	Сталь
ПГ	ул. Молодёжная, 23	11,64	0,1	Сталь
ПГ	ВК	35,49	0,1	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 20	4,43	0,1	Сталь
ВК	ВК	46,07	0,1	Сталь
ВК	ВК	14,86	0,1	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 12	5,11	0,1	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 13В	19,71	0,1	Сталь
ВК	ПГ	76,89	0,3	Сталь
ПГ	ул. Молодёжная, 28А	19,33	0,1	Сталь
ПГ	ВК	29,71	0,3	Сталь
ВК	ПГ	27,16	0,3	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 13А	33,48	0,05	Сталь
ВК	ВК	40,42	0,3	Сталь
ВК	ВК	26,27	0,3	Сталь
ПГ	ВК	52,82	0,3	Сталь
ВК	ПГ	30,14	0,15	Сталь
ПГ	ул. Молодёжная, 13	49,77	0,1	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 16	17,89	0,1	Сталь
ПГ	ВК	10,8	0,1	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 3	63,74	0,1	Сталь
ПГ	ВК	101,47	0,2	Сталь
ВК	ВК	63,53	0,15	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 2	12,94	0,1	Сталь
ВК	ул. Молодёжная	49,28	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ПГ	ПГ	87,8	0,3	Сталь
ПГ	ул. Молодёжная, 6	113,32	0,1	Сталь
ПГ	ВК	129,06	0,3	Сталь
ПГ	ПГ	110,21	0,3	Сталь
ВК	ВК	36,36	0,1	Сталь
ПГ	ВК	51,02	0,15	Сталь
ПГ	ПГ	132,29	0,2	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 24	15,91	0,1	Сталь
ПГ	ул. Молодёжная, 17	9,22	0,1	Сталь
ПГ	ул. Молодёжная, 18	10,7	0,1	Сталь
ВК	ВК	23,08	0,15	Сталь
ВК	ВК	27,97	0,1	Сталь
ВК	ВК	39,85	0,1	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 33	4,6	0,1	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 15Б	7,45	0,1	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 15А	61,86	0,1	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 8/1	10,06	0,1	Сталь
ПГ	ВК	37,59	0,15	Сталь
ВК	ВК	57,85	0,15	Сталь
ВК	ПГ	38,25	0,1	Сталь
ПГ	ул. Молодёжная, 15	62,95	0,1	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 9	9,55	0,1	Сталь
ПГ	ул. Молодёжная, 11	11,83	0,1	Сталь
ВК	ВК	35,39	0,2	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 4	56,74	0,1	Сталь
ВК	ПГ	30,02	0,15	Сталь
ПГ	ВК	29,71	0,15	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 27	13,56	0,1	Сталь
ПГ	ВК	57,22	0,15	Сталь
ВК	Д/с №25	35,16	0,1	Сталь
ВК	ПГ	18,69	0,15	Сталь
ПГ	ул. Молодёжная, 5	13,43	0,1	Сталь
ПГ	ВК	27,46	0,15	Сталь
ВК	ПГ	41,49	0,15	Сталь
ПГ	ВК	21,98	0,15	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 7	18,99	0,1	Сталь
ВК	ВК	35,51	0,15	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 8	11	0,1	Сталь
ВК	ВК	21,51	0,15	Сталь
ВК	ВК	58,45	0,15	Сталь
ВК	ВК	68,65	0,3	Сталь
ВК	ВК	76,61	0,2	Сталь
ПГ	ВК	74,97	0,15	Сталь
ПГ	ВК	35,62	0,3	Сталь
ПГ	ВК	24,34	0,15	Сталь
ПГ	ПГ	17,42	0,15	Сталь
ПГ	ПГ	97,31	0,15	Сталь
ПГ	ПГ	91,7	0,3	Сталь
ПГ	ул. Коммунальная, 5	56,05	0,1	Сталь
ПГ	МУЗ	47,43	0,1	Сталь
ВК	ПГ	39,8	0,3	Сталь
ВК	ул. Коммунальная, 5	67,94	0,1	Сталь
ПГ	ВК	144,37	0,3	Сталь
ВК	СТСН	771,59	0,1	Сталь
ВК	ПГ	62,52	0,3	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК	ул. Молодёжная, 1А	41,27	0,1	Сталь
ПГ	ПГ	18,35	0,3	Сталь
ВК	ПГ	40,2	0,15	Сталь
ВК	ВБ ул. 60 лет Октября пос. Белоозёрский	40,58	0,15	Сталь
ПГ	ВК	20,46	0,3	Сталь
ПГ	ПГ	16,04	0,3	Сталь
ВК	ПГ	37,57	0,3	Сталь
ВБ ул. 60 лет Октября пос. Белоозёрский	ВК	30,19	0,15	Сталь
ВК	ВК	47,99	0,15	Сталь
ВК	ВК	66,68	0,3	Сталь
ПГ	ВК	68,75	0,2	Сталь
ВК	ВК	107,95	0,2	Сталь
ВК	ПГ	67,59	0,2	Сталь
ВК	ВК	8,15	0,15	Сталь
ВК	ВК	5,95	0,3	Сталь
ВК	ВК	46,4	0,15	Сталь
ВК	ВК	41,53	0,15	Сталь
ВК	ВК	2,54	0,15	Сталь
ВК	ВК	2,54	0,15	Сталь
НС ул. 60 лет Октября пос. Белоозёркий	ВК	7,39	0,3	Сталь
ВК	НС ул. 60 лет Октября пос. Белоозёркий	3,59	0,3	Сталь
ВК	РЧВ	30,88	0,3	Сталь
ВК	ВК	12,43	0,3	Сталь
ВК	РЧВ	25,71	0,3	Сталь
ВК	Ангар	18,43	0,1	Сталь
ВК	ВК	129,7	0,2	Сталь
ПГ	ВК	36,72	0,1	Сталь
ВК	ВК	95,09	0,1	Сталь
ВК	Котельная №1	4,98	0,1	Сталь
ВК	4-я Луговая, 2	18,03	0,05	Сталь
ВК	4-я Луговая, 1	17,48	0,05	Сталь
ВК	ВК	8,21	0,05	Сталь
ВК	ВК	29,89	0,05	Сталь
ВК	4-я Луговая, 3	14,25	0,05	Сталь
ВК	4-я Луговая, 5	15,96	0,05	Сталь
ВК	4-я Луговая, 6	22,8	0,05	Сталь
ВК	3-я Луговая, 1	50,43	0,05	Сталь
ВК	ВК	20,8	0,05	Сталь
ВК	ВК	32,45	0,05	Сталь
ВК	ВК	23,07	0,05	Сталь
ВК	3-я Луговая, 3	19,74	0,05	Сталь
ВК	3-я Луговая, 5	19,14	0,05	Сталь
ВК	3-я Луговая, 7	20,92	0,05	Сталь
ВК	3-я Луговая, 9	17,96	0,05	Сталь
ВК	3-я Луговая, 2	28,56	0,05	Сталь
ВК	ВК	29,74	0,05	Сталь
ВК	ВК	170,01	0,05	Сталь
ВК	ВК	19,87	0,05	Сталь
ВК	ВК	31,86	0,05	Сталь
ВК	1-я Луговая, 1	24,02	0,05	Сталь
ВК	1-я Луговая, 5	16,54	0,05	Сталь
ВК	3-я Луговая, 12	44,75	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК	3-я Луговая, 10	16,57	0,05	Сталь
ВК	1-я Луговая, 17	26,83	0,05	Сталь
ВК	ВК	16,48	0,05	Сталь
ВК	ВК	31,42	0,05	Сталь
ВК	1-я Луговая, 11	15,91	0,05	Сталь
ВК	1-я Луговая, 13	57,2	0,05	Сталь
ВК	ВК	21,35	0,05	Сталь
ВК	ВК	32,51	0,05	Сталь
ВК	ВК	22,24	0,05	Сталь
ВК	ВК	20,03	0,05	Сталь
ВК	4-я Луговая, 7	17,06	0,05	Сталь
ВК	4-я Луговая, 9	15,62	0,05	Сталь
ВК	4-я Луговая, 11	16,04	0,05	Сталь
ВК	4-я Луговая, 10	15,27	0,05	Сталь
ВК	4-я Луговая, 14	20,77	0,05	Сталь
ВК	5-я Луговая, 3	58,83	0,05	Сталь
ВК	5-я Луговая, 1	17,61	0,05	Сталь
ВК	ВК	112,99	0,05	Сталь
ВК	ВК	33,07	0,05	Сталь
ВК	ВК	17,55	0,05	Сталь
ВК	ВК	36,92	0,05	Сталь
ВК	ВК	28,68	0,05	Сталь
ВК	3-я Луговая, 6	17,31	0,05	Сталь
ВК	3-я Луговая, 8	15,21	0,05	Сталь
ВК	ВК	30,43	0,05	Сталь
ВК	ВК	26,59	0,05	Сталь
ВК	Радужная, 53	103,94	0,05	Сталь
ВК	ВК	53,66	0,05	Сталь
ВК	Радужная, 1	21,19	0,05	Сталь
ВК	ВК	72,32	0,05	Сталь
ВК	Радужная, 3	15,94	0,05	Сталь
ВК	Радужная, 4	26,98	0,05	Сталь
ВК	ВК	110,02	0,05	Сталь
ВК	ВК	42,59	0,05	Сталь
ВК	ВК	29,06	0,05	Сталь
ВК	Центральная, 31	37,78	0,05	Сталь
ВК	ВК	24,61	0,05	Сталь
ВК	Центральная, 38	27,43	0,05	Сталь
ВК	ВК	31,02	0,05	Сталь
ВК	ВК	32,09	0,05	Сталь
ВК	Центральная, 40	16,94	0,05	Сталь
ВК	ВК	69,85	0,05	Сталь
ВК	Центральная, 48	19,21	0,05	Сталь
ВК	ВК	126,53	0,05	Сталь
ВК	Центральная, 58	16,37	0,05	Сталь
ВК	ВК	58,44	0,05	Сталь
ВК	Школьная, 17	130,54	0,05	Сталь
ВК	Школьная, 21	32,37	0,05	Сталь
ВК	ВК	83,32	0,05	Сталь
ВК	ВК	119,13	0,05	Сталь
ВК	Школьная, 25	24,92	0,05	Сталь
ВК	Школьная, 38	18,57	0,05	Сталь
ВК	Центральная, 29	22,75	0,05	Сталь
ВК	Центральная, 30	17,2	0,05	Сталь
ВК	ВК	19,74	0,05	Сталь
ВК	ВК	29,31	0,05	Сталь
ВК	ВК	28,06	0,05	Сталь
ВК	Центральная, 32	32,18	0,05	Сталь
ВК	Центральная, 34	16,14	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК	Колонка-1 (Центральная)	135,41	0,05	Сталь
ВК	Центральная, 59	17,33	0,05	Сталь
ВК	ВК	21,05	0,05	Сталь
ВК	Центральная, 61	17,08	0,05	Сталь
ВК	Центральная, 73	24,48	0,05	Сталь
ВК	ВК	38,79	0,05	Сталь
ВК	Центральная, 74	19,64	0,05	Сталь
ВК	ВК	25,23	0,05	Сталь
ВК	Центральная, 75	32,36	0,05	Сталь
ВК	ВК	55,61	0,05	Сталь
ВК	Центральная, 79	13,72	0,05	Сталь
ВК	ВК	19,93	0,05	Сталь
ВК	Центральная, 87	76,74	0,05	Сталь
ВК	Центральная, 85	23,85	0,05	Сталь
ВК	Колонка-2 (Центральная)	52,21	0,05	Сталь
Колонка-2 (Центральная)	ВК	59,37	0,05	Сталь
ВК	ВК	83,01	0,05	Сталь
ВК	ВК	109,71	0,05	Сталь
ВЗУ 8 скв. №1015/ГВК-46203263	ВК	9,62	0,05	Сталь
ВБ ул. Радужная д. Ворщиково	ВК	4,1	0,05	Сталь
ВК	ВК	19,45	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 52	17,92	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 53	68,3	0,05	Сталь
ВК	ВК	120,61	0,05	Сталь
ВК	ВК	30,82	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 48	24,7	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 49	37,4	0,05	Сталь
ВК	ВК	54,06	0,05	Сталь
ВК	ВК	45,62	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 47	11,73	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 45	59,1	0,05	Сталь
ВК	ВК	28,38	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 46	19,16	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 17	29,6	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 16	36,69	0,05	Сталь
ВК	ВК	44,45	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 18	23,7	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 44	26,65	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 43	45,27	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 19	29,83	0,05	Сталь
ВК	ВК	66,98	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 20	21,03	0,05	Сталь
ВК	ВК	21,81	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 38	9,89	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 37	22,25	0,05	Сталь
ВК	ВК	36,17	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 39	8,46	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 42	29,1	0,05	Сталь
ВК	ВК	39,6	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 35	21,12	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 22	22,27	0,05	Сталь
ВК	ВК	30,94	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 23	19,63	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 34	30,05	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК	ВК	46,93	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 32	74,85	0,05	Сталь
ВК	ВК	57,58	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 27	31,46	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 26	29,88	0,05	Сталь
ВК	ВК	103,85	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 26А	24,31	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 26В	62,07	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 99	38,68	0,05	Сталь
ВК	ВК	25,27	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 75	19,78	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 98	18,94	0,05	Сталь
ВК	ВК	27,17	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 76	15,33	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 97	27,98	0,05	Сталь
ВК	ВК	36,96	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 78	21,02	0,05	Сталь
ВК	ВК	27,51	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 79	18,73	0,05	Сталь
ВК	ВК	33,61	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 80	25,85	0,05	Сталь
ВК	ВК	32,24	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 93	17,9	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 81	17,73	0,05	Сталь
ВК	ВК	36,79	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 82	22,5	0,05	Сталь
ВК	ВК	38,93	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 83	23,8	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 90	24,07	0,05	Сталь
ВК	ВК	41,87	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 89	23,2	0,05	Сталь
ВК	ВК	26,27	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 88	21,12	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 85	30,41	0,05	Сталь
ВК	ВК	33,72	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 87	21,68	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 85А	29,25	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 86	50,36	0,05	Сталь
ВК	ВК	21,67	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 20	15,82	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 21	21,54	0,05	Сталь
ВК	ВК	27,39	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 22	29,77	0,05	Сталь
ВК	ВК	23,05	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 25	17,82	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 24	17,73	0,05	Сталь
ВК	ВК	27,82	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 26	21,06	0,05	Сталь
ВК	ВК	24,96	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 28	20,6	0,05	Сталь
ВК	ВК	28,86	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 30	33,52	0,05	Сталь
ВК	ВК	23,57	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 34	21,49	0,05	Сталь
ВК	ВК	19,17	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 36	20,6	0,05	Сталь
ВК	ВК	52,79	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 40	19,62	0,05	Сталь
ВК	ВК	27,32	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 43	21,63	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК	ВК	29,82	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 45	21,07	0,05	Сталь
ВК	ВК	42,21	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 48	23,37	0,05	Сталь
ВК	ВК	22,54	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 50	19,05	0,05	Сталь
ВК	ВК	82,08	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 56	14,96	0,05	Сталь
ВК	ВК	50,37	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 60	18,49	0,05	Сталь
ВК	Трудовая 37, 38, 40, 40А	273,81	0,05	Сталь
ВК	ВК	171,19	0,05	Сталь
ВЗУ 9 скв. №20/ГВК-46217079	ВК	13,34	0,05	Сталь
ВК	ВБ ул. 1-я Луговая д. Ворщиково	15,9	0,05	Сталь
ВК	ВК	201,64	0,05	Сталь
ВК	ВК	75,8	0,05	Сталь
ВЗУ 6 скв. №1	ВК	7,26	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 62	38,75	0,05	Сталь
ВК	ВК	24,15	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 61	36,22	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 4	20,68	0,05	Сталь
ВК	ВК	20,99	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 5	21,35	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 60	28,77	0,05	Сталь
ВК	ВК	21,15	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 59	26,75	0,05	Сталь
ВК	ВК	9,71	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 6	23,05	0,05	Сталь
ВК	ВК	21,3	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 7	22,38	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 58	26,55	0,05	Сталь
ВК	ВК	28,83	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 57	27,6	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 8	24,16	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 56	34,13	0,05	Сталь
ВК	ВК	44,76	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 55	43,18	0,05	Сталь
ВК	ВК	30,96	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 54	23,61	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 11	23,81	0,05	Сталь
ВК	ВК	27,25	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 13	24,96	0,05	Сталь
ВК	ВК	53,71	0,05	Сталь
ВК	ВК	77,39	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 3	36,56	0,05	Сталь
ВК	ВК	86,39	0,05	Сталь
ВК		11,4	0,05	Сталь
ВК	ВБ ул. Пименовка д. Ивановка	57,77	0,05	Сталь
ВК	ВК	37,06	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 2	35,8	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 5	24,05	0,05	Сталь
ВК	ВК	22,54	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 4	17,41	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 7	22,52	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 8	18,69	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК	Пименовка, 9	24,05	0,05	Сталь
ВК	ВК	98,2	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 16	17,81	0,05	Сталь
ВК	ВК	26,43	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 18	16,86	0,05	Сталь
ВК	ВК	22,99	0,05	Сталь
ВК	ВК	25,37	0,05	Сталь
ВК	Пименовка, 6	20,46	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 111	22,71	0,05	Сталь
ВК	ВК	31,16	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 65	22,74	0,05	Сталь
ВК	ВК	26,24	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 66	22,5	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 109	26,41	0,05	Сталь
ВК	ВК	21,98	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 67	28,6	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 108	26,14	0,05	Сталь
ВК	ВК	19,86	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 107	26,36	0,05	Сталь
ВК	ВК	23,66	0,05	Сталь
ВК	ВК	21,82	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 106	9,24	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 106А	72,45	0,05	Сталь
ВК	ВК	30,13	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 105	23,29	0,05	Сталь
ВК	ВК	14,48	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 70	22,53	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 104	25,34	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 102	23,1	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 71	20,55	0,05	Сталь
ВК	ВК	32,42	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 73	29,11	0,05	Сталь
ВК	ВК	30,08	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 74	17,94	0,05	Сталь
ВК	ВК	12,11	0,05	Сталь
ВК	ВК	35,43	0,05	Сталь
ВК	ВК	30,96	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 76	20,45	0,05	Сталь
ВК	Копченова, 25А	116,19	0,05	Сталь
ВК	ул. Юбилейная, 11	29,86	0,1	Сталь
ВК	ВК	16,13	0,2	Сталь
ВК	ВК	53,46	0,2	Сталь
ВК	ВК	153,45	0,2	Сталь
ВК	ул. Юбилейная, 13	10,52	0,1	Сталь
ВК	ПГ	123,21	0,3	Сталь
ПГ	ВК	19,62	0,3	Сталь
ВК	ВК	110,28	0,15	Сталь
ВК	ЦТП	14,54	0,1	Сталь
ПГ	ВК	85,86	0,3	Сталь
ПГ	ПГ	100,11	0,3	Сталь
ВК	ул. Юбилейная, 6/1	30,97	0,1	Сталь
ПГ	ул. Юбилейная, 4	139,98	0,1	Сталь
ВК	ПГ	59,07	0,3	Сталь
ПГ	ВК	40,09	0,1	Сталь
ВК	ВК	29,49	0,3	Сталь
ПГ	ВК	6,35	0,3	Сталь
ВК	ПГ	111,86	0,3	Сталь
ПГ	ПГ	106,05	0,3	Сталь
ПГ	ул. Юбилейная, 2	21,75	0,1	Сталь
ПГ	ул. Юбилейная, 1	17,83	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК	ПГ	91,33	0,3	Сталь
ПГ	ПГ	102,29	0,3	Сталь
ПГ	ул. Юбилейная, 7	113,76	0,1	Сталь
ВК	ул. Юбилейная, 6	44,46	0,1	Сталь
ПГ	ПГ	91,68	0,3	Сталь
ВК	ВК	32,97	0,1	Сталь
ВК	ПГ	17,58	0,1	Сталь
ВК	ул. Коммунальная	8,78	0,1	Сталь
ВК	ул. Молодёжная, 10/1	22,46	0,1	Сталь
ВК	ВК	118,91	0,25	Сталь
ПГ	ВК	19,81	0,25	Сталь
ПГ	ул. Коммунальная	12,91	0,1	Сталь
ВК	ПГ	26,33	0,25	Сталь
ВК	ул. Коммунальная	11,38	0,1	Сталь
ПГ	ВК	55,16	0,1	Сталь
ВК	ПГ	66,53	0,1	Сталь
ВК	ВК	20,47	0,1	Сталь
ВК	ВК	33,52	0,1	Сталь
ВК	ЦТП	4,22	0,1	Сталь
ВК	ПГ	37,78	0,1	Сталь
ПГ	ВК	76,57	0,25	Сталь
ПГ	ПГ	70,79	0,15	Сталь
ВК	ПГ	79,04	0,15	Сталь
ВК	ПГ	61,92	0,15	Сталь
ВЗУ 7 скв. №133-Д/ГВК-46217041	ВК	15,82	0,05	Сталь
ВК	ВК	70,88	0,05	Сталь
ВК	Школа	36,32	0,05	Сталь
ВБ ул. Советская с. Михалёво	ВК	6,89	0,05	Сталь
ВК	ВК	137	0,2	Сталь
ВК	ВК	30,09	0,2	Сталь
ПГ	ВК	107,25	0,2	Сталь
ПГ-75	Котельная №2	14,52	0,15	Сталь
ПГ-75	ИП Трохин, Булычев	131,51	0,15	Сталь
ВК-74	ПГ-75	333,85	0,15	Сталь
ВЗУ 4 скв. №2894/ГВК-46217037	ВК-74	10,15	0,15	Сталь
ВК-74	ВК-9	148,78	0,15	Сталь
ВК-9	ВК-6	246,47	0,05	Сталь
ВК-4	ВК-7	208,33	0,15	Сталь
ВК-9	Скорая помощь	133,65	0,05	Сталь
ВК-7	ВК-9	78,09	0,15	Сталь
ВК-9	ВК-10	116,89	0,15	Сталь
ПГ-11	ул. Комсомольская 14	10,91	0,05	Сталь
ВК-10	ПГ-11	24,66	0,15	Сталь
ПГ-11	ВК-12	77,47	0,1	Сталь
ВК-12	Мех. мастерские	41,48	0,05	Сталь
ПГ-20	ул. Комсомольская 13	49,6	0,1	Сталь
ВК-7	ВК-8	74,21	0,1	Сталь
ВК-10	ВК-13	83,76	0,15	Сталь
ВК-4	ВК-3	34,54	0,15	Сталь
ВК-3	ВК-2	10,44	0,15	Сталь
ВЗУ 3 скв. №264/ГВК-46217035	ВК-4	8,23	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВЗУ 3 скв. №2048/ГВК-46206252	ВК-3	7,24	0,1	Сталь
ВК-4	ВК	43,43	0,05	Сталь
ВК-6	ПГ-5	9,09	0,05	Сталь
ВК	ПГ-5	28,45	0,05	Сталь
ВК	ВК	14,49	0,05	Сталь
ВК	ВК	51,47	0,05	Сталь
ВК	ВК	12,68	0,05	Сталь
ВК	ул. Пионерская 1	73,03	0,025	Сталь
ПГ-5	ул. Пионерская 5	19,27	0,025	Сталь
ВК	ул. Пионерская 4	22,34	0,025	Сталь
ВК	ул. Пионерская 3	30,08	0,025	Сталь
ВК	ул. Пионерская 2	34,59	0,025	Сталь
ВК-2	ВК-1	8,97	0,15	Сталь
ВК-1	ВК-73	68,26	0,15	Сталь
ВК-73	ВК-72	27,93	0,15	Сталь
ВК-72	ООО	35,32	0,1	Сталь
ВК-73	ВК	44,44	0,1	Сталь
ВК-16	ПГ-19	49,74	0,1	Сталь
ВК-15	ВК-39	71,61	0,15	Сталь
ВК-30	Ростелеком	19,79	0,05	Сталь
ВК-27	ВК-26	19,32	0,2	Сталь
ВК-8	Школа	12,04	0,1	Сталь
ВК-13	ВК-14	173,13	0,15	Сталь
ПГ-33	ул. Комсомольская 9	11,71	0,1	Сталь
ВК	ПГ-33	61,54	0,1	Сталь
ВК	ул. Комсомольская 10	11,89	0,1	Сталь
ВК-72	ВК-71	10,59	0,15	Сталь
ВК-71	ВК-70	45,24	0,15	Сталь
ВК-71	ПГ-32	22,07	0,2	Сталь
ПГ-32	ВК-31	60,23	0,2	Сталь
ВК-31	ПГ-29	45,17	0,2	Сталь
ПГ-29	ВК-28	43,94	0,2	Сталь
ПГ-29	ВК-30	40,57	0,1	Сталь
ВК-30	ул. Комсомольская 8	18,66	0,05	Сталь
ПГ-23	ВК-21	7,55	0,15	Сталь
ВК-24	ПГ-23	20,62	0,15	Сталь
ПГ-25	ВК-24	23,69	0,15	Сталь
ВК-26	ПГ-25	25,13	0,15	Сталь
ВК-26	ул. Комсомольская 4	21,91	0,05	Сталь
ПГ-25	ул. Комсомольская 3	16,35	0,05	Сталь
ВК-21	ул. Комсомольская 1	14,85	0,05	Сталь
ВК-21	ВК-22	10,34	0,05	Сталь
ВК-22	ул. Комсомольская 2	41,55	0,05	Сталь
ВК-22	Корнев	51,75	0,05	Сталь
ВК-14	ВК-15	4,8	0,15	Сталь
ВК-21	ВК-15	55,18	0,15	Сталь
ВК-15	ООО	47,05	0,05	Сталь
ВК-15	ВК-16	60,03	0,1	Сталь
ВК-16	ВК-17	13,93	0,1	Сталь
ВК-17	ПГ-18	88,59	0,1	Сталь
ПГ-18	Д/с №42	48,33	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК-16	ул. Комсомольская 11	12,53	0,1	Сталь
ВК-40	ВК-42	34,06	0,05	Сталь
ВК-61	ПГ-59	97,49	0,1	Сталь
ВК-61	ВК-60	118,81	0,1	Сталь
ВК-68	ЗАО	20,67	0,08	Сталь
ВК-69	ВК-68	46,08	0,15	Сталь
ВК-70	ВК-69	42,76	0,15	Сталь
ВК-28	ул. Комсомольская 7	33,18	0,04	Сталь
ВК-28	ВК-27	23,28	0,2	Сталь
ВК-27	ул. Комсомольская 5	15,8	0,05	Сталь
ВК-42	ул. 50 лет Октября 9	10,76	0,05	Сталь
ВК-42	ул. 50 лет Октября 7	22,32	0,05	Сталь
ВК-62	ВК-61	47,24	0,1	Сталь
ВК-62	ВК-63	61,55	0,05	Сталь
ВК-62	ВК-64	30,51	0,1	Сталь
ВК-64	Райпо	8,1	0,05	Сталь
ВК-65	ВК-62	78,06	0,15	Сталь
ВК-65	ВК-66	8,82	0,1	Сталь
ВК-65	ВК-67	63,92	0,05	Сталь
ВК-67	Дом культуры	10,27	0,05	Сталь
ВК-68	ВК-65	120,25	0,15	Сталь
ПГ-20	ООО	33,73	0,1	Сталь
ПГ-19	ПГ-20	118,88	0,1	Сталь
ПГ-19	ул. Комсомольская 12	9,54	0,1	Сталь
ВК-39	ВК-43	67,47	0,1	Сталь
ПГ-44	Абулатория (детская)	20,03	0,1	Сталь
ПГ-38	ул. 50 лет Октября 18	16,6	0,1	Сталь
ВК-37	ПГ-38	38,69	0,1	Сталь
ВК-36	ВК-37	27,93	0,1	Сталь
ВК-39	ВК-35	26,46	0,1	Сталь
ВК-35	ВК-36	43,13	0,1	Сталь
ВК-37	ГУУФПС	16,29	0,05	Сталь
ВК-36	Амбулатория (взрослая)	49,27	0,05	Сталь
ВК-35	ул. 50 лет Октября 11	30,92	0,05	Сталь
ВК-43	ПГ-44	19,25	0,1	Сталь
ВК-39	ВК-40	54,08	0,1	Сталь
ВК	Аптека	61,81	0,05	Сталь
ВК-40	ВК-39	19,7	0,1	Сталь
ВК-39	ул. 50 лет Октября 10	13,89	0,05	Сталь
ВК-39	ул. 50 лет Октября 8	16,75	0,05	Сталь
ВК-43	ВК-45	82,34	0,1	Сталь
ВК-45	ЦТП-6	42,86	0,1	Сталь
ПГ-50		63,52	0,1	Сталь
ВК-45	ВК	29,24	0,1	Сталь
ПГ-50	ВК	32,57	0,1	Сталь
ВК	ВК-47*	18,33	0,1	Сталь
ВК-48*	ПГ-49	60,2	0,1	Сталь
ВК-47*	ВК	55,1	0,1	Сталь
ВК	ВК-48*	36,71	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК	ул. 50 лет Октября 15	39,83	0,1	Сталь
ВК-48*	ул. 50 лет Октября 16	29,64	0,1	Сталь
ПГ-49	ул. 50 лет Октября 17	18,57	0,1	Сталь
ВК-47*	ВК-47	6,15	0,1	Сталь
ВК-47	ВК	71,51	0,05	Сталь
ВК		29,67	0,1	Сталь
ВК-47	ВК-52	52,65	0,15	Сталь
ВК-52	ПГ-53	28,18	0,15	Сталь
ПГ-53	ПГ	202,44	0,05	Сталь
ПГ-53	ВК-54	18,1	0,15	Сталь
ПГ-53	ул. Школьная	26,04	0,05	Сталь
ВК-54	ВК-55	41,7	0,15	Сталь
ВК-51	ПГ-50	74,2	0,1	Сталь
ВК-51	ул. 50 лет Октября 19	11,61	0,1	Сталь
ПГ-58	ВК-51	61,69	0,1	Сталь
ПГ-59	ПГ-58	99,79	0,1	Сталь
ВК-60	ПГ-59	89,96	0,1	Сталь
ВК-60	Контора	11,98	0,05	Сталь
ВК-60	ул. 50 лет Октября 20	16,94	0,05	Сталь
ВК-55	ВК-56	46,29	0,15	Сталь
ПГ-58	КНС	212,87	0,1	Сталь
ВК-56	ВК-57	70,95	0,15	Сталь
ВК-56	ул. Школьная	18,62	0,05	Сталь
ВК-57	ул. Школьная	16,73	0,05	Сталь
ВК	ВК	52,09	0,05	Сталь
ВК	ВК	55,58	0,05	Сталь
ВК	ВК	59,44	0,05	Сталь
ВК	Советская, 8А	73,49	0,05	Сталь
ВК	Советская, 8	21,9	0,05	Сталь
ВК	Церковь	35,17	0,05	Сталь
ВК	Советская, 10	27,54	0,05	Сталь
ВК	Советская, 13	20,22	0,05	Сталь
ВК	ВК	148,14	0,05	Сталь
ВК	ВК	19,72	0,05	Сталь
ВК	ВК	22,12	0,05	Сталь
ВК	ВК	15,18	0,05	Сталь
ВК	ВК	20,89	0,05	Сталь
ВК	ВК	18,78	0,05	Сталь
ВК	ВК	23,38	0,05	Сталь
ВК	ВК	24,22	0,05	Сталь
ВК	ВК	25,3	0,05	Сталь
ВК	ВК	24,1	0,05	Сталь
ВК	ВК	21,25	0,05	Сталь
ВК	ВК	23,5	0,05	Сталь
ВК	ВК	22,83	0,05	Сталь
ВК	ВК	28,83	0,05	Сталь
ВК	Советская, 14	18,71	0,05	Сталь
ВК	Советская, 15	18,45	0,05	Сталь
ВК	Советская, 16	17,79	0,05	Сталь
ВК	Советская, 17	15,68	0,05	Сталь
ВК	Советская, 25	23,5	0,05	Сталь
ВК	Советская, 18	16,62	0,05	Сталь
ВК	Советская, 24	16,83	0,05	Сталь
ВК	Советская, 28	16,54	0,05	Сталь
ВК	Советская, 30	16,54	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК	Советская, 29	18,04	0,05	Сталь
ВК	Советская, 31	15,6	0,05	Сталь
ВК	Советская, 32	16,33	0,05	Сталь
ВК	Советская, 33	22,8	0,05	Сталь
ВК	Советская, 34	17,58	0,05	Сталь
ВК	Советская, 35	14,52	0,05	Сталь
ВК	ВК	40,25	0,05	Сталь
ВК	Советская, 36	22,59	0,05	Сталь
ВК	Советская, 49	33,65	0,05	Сталь
ВК	Советская, 56	58,05	0,05	Сталь
ВК	ВК	15,81	0,05	Сталь
ВК	ВК	37,34	0,05	Сталь
ВК	ВК	51,81	0,05	Сталь
ВК	ВК	19,64	0,05	Сталь
ВК	ВК	28,29	0,05	Сталь
ВК	ВК	25,34	0,05	Сталь
ВК	ВК	36,99	0,05	Сталь
ВК	ВК	17,7	0,05	Сталь
ВК	ВК	22,08	0,05	Сталь
ВК	ВК	20,92	0,05	Сталь
ВК	Советская, 37/3	19,29	0,05	Сталь
ВК	Советская, 38	16,22	0,05	Сталь
ВК	Советская, 44	14,02	0,05	Сталь
ВК	Советская, 45	21,7	0,05	Сталь
ВК	Советская, 47	23,73	0,05	Сталь
ВК	Советская, 48	35,72	0,05	Сталь
ВК	Советская, 52	37,55	0,05	Сталь
ВК	Советская, 53	23,28	0,05	Сталь
ВК	Советская, 55	23,49	0,05	Сталь
ВК	Мкр. Золотая Слобода, 2	35,99	0,05	Сталь
ВК	ВК	188,42	0,1	Сталь
ВК	ВК	33,31	0,1	Сталь
ВК	ВК	43,6	0,05	Сталь
ВК	Мкр. Золотая Слобода, 1	16,61	0,05	Сталь
ВК	ВК	42,24	0,1	Сталь
ВК	Мкр. Золотая Слобода, 4	12,19	0,05	Сталь
ВК	Мкр. Золотая Слобода, 3	56,44	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 24	35,19	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 25	32,68	0,05	Сталь
ВК	ВК	64,83	0,05	Сталь
ВК	ВК	25,05	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 31	18,35	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 33	27,71	0,05	Сталь
ВК	ВК	78,99	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 30	35,68	0,05	Сталь
ВК	ВК	38,32	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 29	30,86	0,05	Сталь
ВК	Ивановская, 28	31,2	0,05	Сталь
ВК34	ВК33	65,48	0,1	Сталь
Уз.152	ВК34	23,27	0,1	Сталь
ВЗУ с.Косяково, Скв. №2435	Уз.152	17,12	0,15	Сталь
Уз.9	ВК37	88,54	0,1	Сталь
ВК37	Уз.10	47,67	0,1	Сталь
Уз.10	ВК38	50,08	0,1	Сталь
ВК36	ВК39	172,92	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК33	ВК54	76	0,1	Сталь
ВК33	ВК84	164,2	0,1	Сталь
Уз.152	Уз.65	101,91	0,09	Сталь
ПГ4	Уз.6	46,46	0,1	Сталь
ВК35	ВК36	53,77	0,1	Сталь
ВК40	ВК41	232,74	0,133	Сталь
ВК41	ВК81	177,13	0,05	Сталь
ВК51	ВК82	54,11	0,063	Сталь
ВК40	ВК51	85,38	0,1	Сталь
ВК83	ВК40	97,68	0,1	Сталь
ВК35	ВК83	122,94	0,1	Сталь
ВК40	ВК85	58,65	0,1	Сталь
ВК85	ВК86	30,52	0,063	Сталь
ВК54	ВК53	136,06	0,1	Сталь
ВК35	Уз.9	71,51	0,1	Сталь
Уз.9	99б	14,97	0,032	Сталь
ВК84	ВК35	52,52	0,1	Сталь
ВК84	97а	28,52	0,032	Сталь
ВК84	125а	24,58	0,032	Сталь
ВК51	Уз.14	55,19	0,063	Сталь
Уз.14	ВК52	168,66	0,063	Сталь
ВК85	ВК53	123,21	0,1	Сталь
ВК54	ПГ4	35,45	0,1	Сталь
ВК51	ВК126	195,16	0,1	Сталь
ВК92	ВК91	171,67	0,1	Сталь
ВК24	10	32,41	0,063	Сталь
ВК24	2	23,65	0,063	Сталь
ПГ2	ВК24	40,02	0,1	Сталь
ПГ2	4	11,52	0,063	Сталь
ВК25	ПГ2	58,52	0,1	Сталь
ВК25	ВК26	22,41	0,1	Сталь
ВК26	9	13	0,032	Сталь
ВК27	ВК25	23,2	0,1	Сталь
ВК28	ВК27	40,81	0,1	Сталь
ВК29	ВК28	39,19	0,1	Сталь
ВК30	ВК29	18,61	0,1	Сталь
ВК30	3	14,74	0,08	Сталь
ВК30	5	17,45	0,08	Сталь
ВК31	1а	11,71	0,05	Сталь
ВК31	ПГ3	28,06	0,1	Сталь
Уз.8	ВК32	32,63	0,1	Сталь
ВК49	110а	66,23	0,063	Сталь
ВК53	ВК87	154,82	0,1	Сталь
ВК87	ВК30	48,21	0,1	Сталь
ВК87	ВК31	88,09	0,1	Сталь
ПГ3	Общ.	70,97	0,08	Сталь
ВК24	ВК92	202,63	0,1	Сталь
ВК32	ВК53	46,51	0,1	Сталь
ВК32	ВК93	10,89	0,063	Сталь
ВК87	3а	28,75	0,08	Сталь
Уз.6	Уз.7	37,55	0,1	Сталь
Уз.7	Уз.8	38,67	0,1	Сталь
ВК93	3	36,36	0,063	Сталь
ВК126	Уз.11	54,49	0,063	Сталь
Врк.№3	ВК88	105,81	0,1	Сталь
ВК91	ВК90	122,8	0,1	Сталь
ВК89	Врк.№3	78,14	0,1	Сталь
Уз.66	ВК89	65,93	0,1	Сталь
ВК90	Уз.67	66,22	0,1	Сталь
Уз.67	Уз.66	30,46	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК81	ВК42	79,08	0,05	Сталь
ВК43	ВК44	116,69	0,1	Сталь
ВК79	ВК43	117,8	0,1	Сталь
ВК42	ВК80	152,8	0,1	Сталь
ВК80	Уз.63	116,17	0,1	Сталь
Уз.63	ВК79	54,29	0,1	Сталь
Уз.63	Уз.64	60,17	0,063	Сталь
ВК44	ВК45	128,58	0,063	Сталь
ВК49	73б	19,47	0,032	Сталь
ВК50	ВК49	73,02	0,063	Сталь
Уз.11	ВК50	38,25	0,063	Сталь
Уз.11	Уз.12	59	0,05	Сталь
Уз.12	28б	10,85	0,032	Сталь
Уз.12	Уз.13	48,93	0,05	Сталь
Уз.13	28	15,66	0,032	Сталь
ВК49	73а	36,02	0,063	Сталь
ВК78	ВК124	132,3	0,1	Сталь
ВК129	З.у №11	2,23	0,05	Сталь
З.у №11	Церковь	32,69	0,05	Сталь
ВК127	З.у №13	2,04	0,08	Сталь
З.у №13	Уз.69	44,38	0,05	Сталь
Уз.70	61	18,77	0,089	Сталь
ВК132	Врк.№4	53,42	0,1	Сталь
Врк.№4	121	26,87	0,025	Сталь
Кам.8	ВК133	124,87	0,1	Сталь
ВК133	ВК134	29,78	0,1	Сталь
ВК134	53	37,77	0,05	Сталь
ВК134	54	50,25	0,05	Сталь
ВК133	ВК135	25,67	0,05	Сталь
ВК135	56	32,87	0,032	Сталь
ВК135	Ж.д №55	60,24	0,032	Сталь
Уз.27	ВК100	23,75	0,1	Сталь
ВК100	11а	5,9	0,1	Сталь
Уз.27	ВК101	21,48	0,1	Сталь
ВК101	ВК102	28,14	0,1	Сталь
ВК102	11	9,31	0,1	Сталь
ВК101	11	11,06	0,1	Сталь
Уз.6	7	20,05	0,032	Сталь
Уз.6	4	10,46	0,032	Сталь
Уз.7	6	19,53	0,032	Сталь
Уз.7	3	9,31	0,032	Сталь
Уз.8	5	20,38	0,032	Сталь
Уз.8	2	5,95	0,032	Сталь
ВК27	8	14,5	0,032	Сталь
ВК28	7	14,66	0,032	Сталь
ВК29	6	15,03	0,032	Сталь
пос. Ратчино, Скв. СТФ б/н	ВК94	525,98	0,15	Сталь
ВК3	13а	43,82	0,1	Сталь
ВК3	ВК4	35,21	0,15	Сталь
Уз.1	2	15,16	0,1	Сталь
Уз.1	3	17,18	0,1	Сталь
ВК4	ВК5	47,06	0,15	Сталь
ВК5	13	63,9	0,1	Сталь
ВК5	ВК6	58,92	0,15	Сталь
Уз.2	ВК5	44,03	0,15	Сталь
Уз.2	12	31,51	0,1	Сталь
ВК7	Уз.2	60,34	0,15	Сталь
ВК8	ВК7	40,49	0,15	Сталь
ВК8	14	29,23	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.3	ВК8	49,09	0,15	Сталь
Уз.3	ВК9	4,48	0,15	Сталь
ВК9	10	15,88	0,1	Сталь
ВК7	12а	42,69	0,1	Сталь
ВК6	1	10,41	0,1	Сталь
ВК6	ВК99	18,64	0,15	Сталь
ВК99	1	12,37	0,1	Сталь
ВК99	Уз.27	207,43	0,15	Сталь
ВК9	15	12,58	0,1	Сталь
ВК10	Уз.3	49,16	0,15	Сталь
ВК3	Уз.1	51,27	0,15	Сталь
ВК4	ВК103	67,07	0,15	Сталь
ВК103	13а	16,54	0,1	Сталь
ВК105	ВК10	125,79	0,15	Сталь
ВК20	ВК19	39,27	0,15	Сталь
ВК94	ВК20	8,8	0,15	Сталь
ВК94	ВК21	54,6	0,15	Сталь
ВК20	ВК14	1596,57	0,15	Сталь
ВК21	ВК3	62,1	0,15	Сталь
Уз.59	ВК105	21,38	0,15	Сталь
Кам.1	Уз.59	81,1	0,3	Сталь
ВК16	ВК15	36,22	0,15	Сталь
ВК17	ВК18	36,24	0,15	Сталь
ВК18	Уз.4	34,61	0,15	Сталь
Уз.4	17	11,51	0,1	Сталь
ВК21	Уз.5	12,29	0,15	Сталь
Уз.5	4	16,7	0,1	Сталь
Уз.5	Ж.д №5	15,85	0,1	Сталь
ВК16	ВК22	58,68	0,15	Сталь
ВК22	20	36,5	0,1	Сталь
ВК23	ВК22	203,46	0,15	Сталь
ВК23	11	29,25	0,1	Сталь
ПГ1	ВК23	46,47	0,15	Сталь
ВК18	ВК95	35	0,15	Сталь
ВК95	ВК96	30,43	0,15	Сталь
ВК96	18	8,92	0,1	Сталь
ВК18	ВК97	88,7	0,15	Сталь
ВК97	ВК98	18,3	0,15	Сталь
Уз.4	ВК98	56,85	0,15	Сталь
ВК98	Уз.28	9,87	0,15	Сталь
Уз.28	16	36,65	0,1	Сталь
Уз.28	16	22,83	0,1	Сталь
Уз.28	17	24,67	0,1	Сталь
ВК17	ВК16	80,99	0,15	Сталь
ВК19	ВК17	111,84	0,15	Сталь
Уз.59	ПГ1	59,26	0,15	Сталь
ПГ1	10а	28,48	0,1	Сталь
ВК15	ВК104	552,86	0,15	Сталь
Уз.131	Кам.1	172,77	0,3	Сталь
пос. Ратчино, Скв. МТФ №197	Уз.131	15,47	0,3	Сталь
ВК12	ВК13	579,75	0,15	Сталь
ВК104	ВК12	100,87	0,15	Сталь
ВК12	ВК11	259,87	0,15	Сталь
ВК14	ВК104	616,23	0,15	Сталь
ВК105	Котельная	109,27	0,1	Сталь
Уз.61	ВК1	380,9	0,133	Сталь
ВЗУ с.Константиново, Скв. №232-93	Уз.137	40,74	0,15	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.137	ВК125	219,77	0,15	Сталь
Уз.62	ВК2	734,39	0,133	Сталь
ВК125	Уз.61	12,16	0,0133	Сталь
ВК2	ВК55	36,47	0,133	Сталь
ВК55	ВК56	79,48	0,133	Сталь
ВК56	ВК57	40,65	0,1	Сталь
ВК57	ВК58	133,79	0,1	Сталь
ВК58	ВК59	116,76	0,1	Сталь
ВК59	Врк.№1	100,98	0,1	Сталь
ВК125	Уз.62	42,03	0,1	Сталь
ВЗУ д. Степанщино, Скв. №1011	Уз.135	18,27	0,15	Сталь
ВЗУ с.Невское, Скв. №1	Станция 2-го подъема с. Невское, стр.1/3	10	0,15	Сталь
Станция 2-го подъема с. Невское, стр.1/3	Кам.6	10	0,15	Сталь
Уз.74	15	28,73	0,032	Сталь
Уз.76	Уз.74	46,72	0,1	Сталь
Уз.86	116	22,33	0,032	Сталь
Уз.71	4	42,58	0,032	Сталь
Уз.72	Уз.71	55,18	0,1	Сталь
Уз.72	8	41,78	0,032	Сталь
Уз.72	9	26,19	0,032	Сталь
Уз.71	Уз.73	41,72	0,1	Сталь
Уз.73	ВК146	27,32	0,1	Сталь
Уз.73	3	26,52	0,032	Сталь
Уз.74	Уз.75	20,91	0,1	Сталь
Уз.75	Уз.72	35,44	0,1	Сталь
Уз.75	13	55,19	0,032	Сталь
Уз.74	12	48,17	0,032	Сталь
Уз.86	Врк.№5	105,68	0,1	Сталь
Врк.№5	ВК149	237,55	0,1	Сталь
ВК112	ВК113	337,7	0,1	Сталь
ВК147	ВК112	313,15	0,1	Сталь
Уз.31	Уз.32	18	0,1	Сталь
Уз.32	Уз.33	114,34	0,1	Сталь
Уз.33	ВК115	41,92	0,05	Сталь
Уз.31	Уз.37	9,06	0,1	Сталь
Уз.37	Уз.38	19,21	0,1	Сталь
Уз.38	33	20,54	0,032	Сталь
Уз.37	35	24,55	0,032	Сталь
Уз.56	Уз.31	70,19	0,1	Сталь
Уз.56	43	27,34	0,032	Сталь
Уз.77	Уз.76	48,73	0,1	Сталь
Уз.78	Уз.77	24,46	0,1	Сталь
Уз.79	Уз.78	23,69	0,1	Сталь
Уз.76	17	15,58	0,032	Сталь
Уз.77	21	15,54	0,032	Сталь
Уз.78	23	30,24	0,032	Сталь
Уз.79	25	23,58	0,032	Сталь
Уз.80	Уз.79	26,24	0,1	Сталь
Уз.81	Уз.80	33,99	0,1	Сталь
Уз.38	Уз.82	38,92	0,1	Сталь
Уз.82	Уз.81	26,98	0,1	Сталь
Уз.80	27	15,26	0,032	Сталь
Уз.81	29	28,54	0,032	Сталь
Уз.82	31	30	0,032	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК147	ВК148	44,12	0,1	Сталь
ВК148	Уз.84	90,55	0,1	Сталь
Уз.33	Уз.87	37,97	0,1	Сталь
Уз.87	Уз.86	55,07	0,1	Сталь
Уз.87	117	16,85	0,032	Сталь
Уз.88	Уз.56	55,85	0,1	Сталь
Уз.83	Уз.88	56,43	0,1	Сталь
Уз.88	Уз.57	16,17	0,1	Сталь
Уз.90	Уз.91	29,29	0,057	Сталь
Уз.39	38	30,31	0,05	Сталь
Уз.39	40	49,86	0,05	Сталь
ВК114	42	25,2	0,05	Сталь
Уз.40	ВК109	92,3	0,1	Сталь
Уз.40	50	48,32	0,032	Сталь
Уз.41	58	102,91	0,032	Сталь
Уз.57	26	32,52	0,05	Сталь
Уз.57	32	24,54	0,05	Сталь
Уз.57	34	37,54	0,05	Сталь
Уз.83	Уз.30	52,76	0,1	Сталь
Уз.84	Уз.83	39,51	0,1	Сталь
Уз.84	53	17,19	0,05	Сталь
ВК115	Уз.85	71,98	0,05	Сталь
Уз.85	119	31,9	0,05	Сталь
Уз.30	Уз.89	23,24	0,1	Сталь
Уз.89	Уз.40	152,63	0,1	Сталь
Уз.89	ВК114	15,25	0,1	Сталь
Уз.83	Уз.39	15,64	0,1	Сталь
Уз.41	Уз.90	32,3	0,057	Сталь
Уз.90	60	104,98	0,032	Сталь
ВК109	Уз.110	219,51	0,057	Сталь
Уз.110	Уз.41	22,74	0,057	Сталь
Уз.110	56	103,48	0,032	Сталь
Уз.92	64	110,76	0,032	Сталь
Кам.5	ВК147	139,19	0,15	Сталь
Уз.91	62	122,45	0,032	Сталь
Уз.91	Уз.92	29,71	0,057	Сталь
Уз.92	Уз.93	24,08	0,057	Сталь
Уз.52	Уз.42	21,68	0,1	Сталь
Уз.93	66	108,39	0,032	Сталь
ВК106	ВК107	65	0,15	Сталь
ВК107	Уз.29	16,39	0,15	Сталь
Уз.29	ВК108	79,05	0,1	Сталь
ВК108	2	37,36	0,1	Сталь
ВК108	1	10,33	0,1	Сталь
ВК106	5	42,17	0,05	Сталь
Уз.29	Кам.5	65,34	0,15	Сталь
Кам.5	ПГ6	43,03	0,15	Сталь
ПГ6	55а	110,75	0,15	Сталь
Уз.52	71	33,79	0,032	Сталь
Уз.52	73	32,78	0,032	Сталь
ВК109	Уз.53	134,43	0,1	Сталь
Уз.53	65	25,05	0,032	Сталь
Уз.53	63	36,08	0,032	Сталь
Уз.53	Уз.54	67,41	0,1	Сталь
Уз.54	Уз.52	32,55	0,1	Сталь
Уз.54	69	36,41	0,032	Сталь
ВК150	ВК106	376,6	0,15	Сталь
ВК150	ВК151	127,56	0,1	Сталь
ВК151	ВК152	173,64	0,1	Сталь
ВК151	ВК153	223,26	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВЗУ д. Степанщино, Скв. №1010	Уз.135	14,84	0,15	Сталь
ВК117	ВК116	10,25	0,1	Сталь
ВК116	Уз.34	18,47	0,1	Сталь
Уз.34	Уз.35	26,16	0,1	Сталь
Уз.35	Уз.36	25,8	0,1	Сталь
Уз.36	ВК111	7	0,1	Сталь
Уз.43	77	29,81	0,032	Сталь
Уз.43	79	32,01	0,032	Сталь
Уз.43	Уз.44	41,37	0,1	Сталь
Уз.44	81	31,04	0,032	Сталь
Уз.44	Уз.45	21,3	0,1	Сталь
Уз.45	83	34,09	0,032	Сталь
Уз.46	87	27,65	0,032	Сталь
Уз.46	89	34,24	0,032	Сталь
Уз.46	Уз.47	30,74	0,1	Сталь
Уз.47	91	33,13	0,032	Сталь
Уз.47	Уз.48	45,24	0,1	Сталь
Уз.48	93	31,56	0,032	Сталь
Уз.48	Уз.49	31,88	0,1	Сталь
Уз.49	95	35,57	0,032	Сталь
Уз.49	Уз.50	41,39	0,1	Сталь
Уз.50	ВК117	30,26	0,1	Сталь
Уз.50	97	21,35	0,032	Сталь
Уз.50	99	37,57	0,032	Сталь
Уз.42	Уз.51	15,74	0,1	Сталь
Уз.51	Уз.43	47,08	0,1	Сталь
Уз.51	75	18,49	0,032	Сталь
Уз.45	Уз.55	30,33	0,1	Сталь
Уз.55	Уз.46	45,79	0,1	Сталь
Уз.55	85	35,57	0,032	Сталь
Уз.35	105	32,94	0,032	Сталь
Уз.34	103	30,01	0,032	Сталь
ВК117	101	21,29	0,032	Сталь
Уз.93	Уз.94	23,08	0,057	Сталь
Уз.94	68	104,11	0,032	Сталь
Уз.94	Уз.95	23,51	0,057	Сталь
Уз.95	Уз.96	20,03	0,057	Сталь
Уз.96	Уз.97	22,43	0,057	Сталь
Уз.95	70	105,9	0,032	Сталь
Уз.96	72	106,63	0,032	Сталь
Уз.97	74	106,05	0,032	Сталь
Уз.97	Уз.98	28,98	0,057	Сталь
Уз.98	76	104,63	0,032	Сталь
Уз.98	Уз.99	22,17	0,057	Сталь
Уз.99	Уз.100	30,73	0,057	Сталь
Уз.100	Уз.101	17,82	0,057	Сталь
Уз.99	78	107,66	0,032	Сталь
Уз.100	80	121,5	0,032	Сталь
Уз.101	82	118,88	0,032	Сталь
Уз.101	Уз.102	23,99	0,057	Сталь
Уз.102	Уз.103	28,8	0,057	Сталь
Уз.103	Уз.104	26,35	0,057	Сталь
Уз.104	Уз.105	28,66	0,057	Сталь
Уз.102	84	107,07	0,032	Сталь
Уз.103	86	109,25	0,032	Сталь
Уз.104	88	113,42	0,032	Сталь
Уз.105	90	114,49	0,032	Сталь
Уз.105	Уз.106	57,69	0,057	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.106	92	122,57	0,032	Сталь
Уз.106	Уз.107	30,54	0,057	Сталь
Уз.107	94	121,77	0,032	Сталь
Уз.107	Уз.108	24,88	0,057	Сталь
Уз.108	Уз.109	24,6	0,057	Сталь
Уз.109	ВК110	57,55	0,057	Сталь
Уз.108	96	121,42	0,032	Сталь
Уз.109	98	120,25	0,032	Сталь
Уз.135	ВК150	83,51	0,15	Сталь
Уз.36	107	18,24	0,032	Сталь
ВК111	ВК118	55,93	0,1	Сталь
Уз.135	ВК119	342,75	0,057	Сталь
ВК118	111	25,08	0,032	Сталь
ВК119	111а	17,82	0,032	Сталь
ВК61	Уз.15	151,35	0,05	Сталь
Уз.15	Уз.16	34,15	0,05	Сталь
Уз.16	Уз.17	23,47	0,05	Сталь
Уз.17	Уз.18	61,54	0,05	Сталь
Уз.19	Уз.18	30,7	0,05	Сталь
Уз.20	ВК62	18,61	0,05	Сталь
ВК63	Уз.20	86,18	0,05	Сталь
Уз.21	ВК63	18,78	0,05	Сталь
ВК64	Уз.21	85,65	0,05	Сталь
Уз.22	ВК64	16,16	0,05	Сталь
Уз.22	ВК65	7,69	0,05	Сталь
ВК66	Уз.22	65,58	0,05	Сталь
Уз.15	7	18,47	0,032	Сталь
Уз.16	5	21,5	0,032	Сталь
Уз.17	5	21,44	0,032	Сталь
Уз.18	23	16,47	0,032	Сталь
Уз.19	24	13,07	0,032	Сталь
Уз.20	Уз.23	76,36	0,05	Сталь
Уз.23	Уз.19	33,09	0,05	Сталь
Уз.23	Ж.д №26/1	14,83	0,032	Сталь
Уз.21	5	18,47	0,032	Сталь
ВК60	ВК61	79,88	0,05	Сталь
З.у №6	ВК123	57,51	0,05	Сталь
ВК60	ВК66	38,41	0,05	Сталь
Уз.121	ВК60	103,69	0,1	Сталь
ВК121	З.у №3	1,5	0,05	Сталь
З.у №4	Цех	152,07	0,05	Сталь
З.у №5	З.у №1	51,93	0,1	Сталь
ВК122	З.у №6	1,7	0,05	Сталь
ВЗУ пос.Сетовка, Скв. б/н	Уз.58	6,56	0,1	Сталь
З.у №1	ВК121	1,71	0,05	Сталь
З.у №3	ВК122	59,35	0,05	Сталь
ВК120	З.у №4	1,55	0,05	Сталь
ВК120	З.у №5	1,78	0,05	Сталь
Уз.58	Уз.121	5,29	0,1	Сталь
Уз.58	ВК120	17,36	0,1	Сталь
ВК123	З.у №12	1,86	0,05	Сталь
З.у №12	53а	19,89	0,05	Сталь
ВК123	З.у №7	1,81	0,05	Сталь
З.у №7	53	7,93	0,05	Сталь
ВК113	д.15 стр.5	80,04	0,1	Сталь
Кам.6	Уз.70	194,33	0,1	Сталь
Кам.6	ВК127	128,93	0,1	Сталь
ВК127	ПГ7	53,49	0,1	Сталь
ПГ7	62	22,7	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ПГ7	ВК128	46,12	0,1	Сталь
ВК128	ПГ8	7,55	0,1	Сталь
ВК128	ВК129	105,72	0,1	Сталь
ВК129	Кам.7	93,06	0,1	Сталь
Кам.7	ВК130	56,79	0,1	Сталь
ВК130	ВК131	93,73	0,1	Сталь
ВК131	ВК132	70,55	0,1	Сталь
Кам.7	Кам.8	82,27	0,1	Сталь
ВК136	ВК137	37,22	0,1	Сталь
ВК138	ФАП	10,3	0,05	Сталь
ВК138	ВК139	38,78	0,1	Сталь
ВК140	ВК136	3,87	0,08	Сталь
ВК140	Кам.9	22,21	0,08	Сталь
Кам.9	Склад	95,81	0,08	Сталь
ВК137	ВК141	5,17	0,1	Сталь
ВК141	ВК138	28,19	0,1	Сталь
Кам.9	ВК141	15,28	0,08	Сталь
ВК141	ВК142	16,81	0,08	Сталь
ВК142	Уз.68	93,46	0,08	Сталь
Уз.68	Кам.10	15,28	0,08	Сталь
Кам.10	ВК143	53,91	0,08	Сталь
ВК143	Столовая	16,54	0,08	Сталь
ВК143	ВК144	39,7	0,08	Сталь
ВК144	ВК145	5,39	0,08	Сталь
Уз.69	Котельная	137,38	0,05	Сталь
Уз.69	ВК145	75,55	0,08	Сталь
ВК142	Склад	64,11	0,08	Сталь
ВК140	ВК129	68,23	0,08	Сталь
ВК139	З.у №8	2,11	0,08	Сталь
З.у №8	Цех	45,6	0,08	Сталь
ВК139	З.у №9	1,58	0,08	Сталь
З.у №9	60	101,07	0,08	Сталь
ВК129	З.у №10	1,87	0,1	Сталь
З.у №10	ВК136	61,71	0,1	Сталь
ВК46	ВК47	108,02	0,05	Сталь
ВК45	КОС	356,32	0,063	Сталь
ВК48	ВК45	87,78	0,05	Сталь
ВК46	ВК48	40,74	0,05	Сталь
Кам.2	Уз.60	103,63	0,1	Сталь
ВК71	Кам.3	80,57	0,1	Сталь
Кам.3	ВК72	168,16	0,1	Сталь
ВК72	Кам.4	69,72	0,1	Сталь
ВЗУ с.Марчуги, Скв. №2436	Уз.24	18,22	0,1	Сталь
ВЗУ с.Марчуги, Скв. №3280	Уз.24	44,02	0,1	Сталь
Уз.24	Кам.2	208,69	0,1	Сталь
Кам.2	ВК67	154,71	0,1	Сталь
ВК67	ВК68	156,23	0,1	Сталь
ВК68	ВК69	100,3	0,1	Сталь
ВК69	ВК70	90,72	0,1	Сталь
ВК70	ВК71	123,08	0,1	Сталь
Кам.4	ВК73	34,96	0,1	Сталь
ВК73	ВК74	126,29	0,1	Сталь
ВК74	ВК75	211,63	0,1	Сталь
ВК75	ВК76	28,34	0,1	Сталь
ВК75	ВК77	12,68	0,1	Сталь
Уз.25	Уз.26	46,89	0,1	Сталь
Уз.26	ПГ5	30,85	0,1	Сталь
ПГ5	Врк.№2	97,36	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз.26	ВК78	137,72	0,1	Сталь
ВК77	Уз.25	302,38	0,05	Сталь
уз.75	31	29,74	0,025	Сталь
уз.75	уз.77	50,78	0,1	Сталь
уз.77	уз.19	17,79	0,1	Сталь
уз.77	33	19,57	0,025	Сталь
уз.17	уз.78	76,41	0,1	Сталь
уз.78	ВК7	56,56	0,1	Сталь
уз.78	40	11,43	0,025	Сталь
уз.19	уз.79	85,64	0,1	Сталь
уз.79	уз.18	44,82	0,1	Сталь
уз.79	35	17,22	0,025	Сталь
ВК7	41 а	18,48	0,025	Сталь
ВК7	41	19,45	0,025	Сталь
уз.18	уз.17	94,27	0,1	Сталь
уз.19	34	19,61	0,025	Сталь
уз.18	36	21,07	0,025	Сталь
уз.18	37	26,21	0,025	Сталь
уз.17	39	18,65	0,025	Сталь
ВК6	22	24,57	0,025	Сталь
ВК5	уз.74	178,99	0,1	Сталь
уз.74	24	23,4	0,025	Сталь
уз.74	25	18,28	0,025	Сталь
уз.74	уз.76	43,45	0,1	Сталь
уз.76	уз.75	44,9	0,1	Сталь
уз.76	27 а	28,99	0,025	Сталь
уз.75	30	11,54	0,025	Сталь
уз.75	29	28,78	0,025	Сталь
уз.30	33 а	22,78	0,025	Сталь
уз.30	уз.31	137,72	0,1	Сталь
уз.31	29	15,77	0,025	Сталь
уз.31	31	23,41	0,025	Сталь
ВК10	30 а	27,86	0,025	Сталь
уз.31	уз.32	28,12	0,1	Сталь
уз.32	ВК10	18,94	0,1	Сталь
уз.32	27	14,46	0,025	Сталь
ВК10	уз.33	111,77	0,076	Сталь
уз.33	уз.21	86,76	0,076	Сталь
уз.33	25	12,18	0,025	Сталь
ВК10	уз.34	34,17	0,1	Сталь
уз.34	уз.35	18,66	0,1	Сталь
уз.34	30	10,83	0,025	Сталь
уз.35	28	13,19	0,025	Сталь
уз.35	23	18,2	0,025	Сталь
уз.35	уз.36	23,59	0,1	Сталь
уз.36	21	19,52	0,025	Сталь
уз.36	уз.37	41,18	0,1	Сталь
уз.37	24	11	0,025	Сталь
уз.37	уз.38	18,84	0,1	Сталь
уз.38	уз.39	27,26	0,1	Сталь
уз.39	уз.40	25,67	0,1	Сталь
уз.40	уз.41	27,83	0,1	Сталь
уз.41	уз.42	20,17	0,1	Сталь
уз.38	22	12,14	0,025	Сталь
уз.38	19	21,34	0,025	Сталь
уз.39	18	10,93	0,025	Сталь
уз.21	ж/д	26,56	0,076	Сталь
уз.21	уз.22	23,38	0,076	Сталь
уз.22	Администрация	10,51	0,076	Сталь
уз.9	27	28,06	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз.9	уз.54	219,97	0,1	Сталь
уз.54	30	20,96	0,025	Сталь
уз.54	уз.55	48,92	0,1	Сталь
уз.55	уз.56	11,17	0,1	Сталь
уз.55	36	14,6	0,025	Сталь
уз.56	38	23,27	0,025	Сталь
уз.56	уз.57	56,87	0,1	Сталь
уз.57	уз.58	20,52	0,1	Сталь
уз.57	41	19,7	0,025	Сталь
уз.57	44	24,79	0,025	Сталь
ВК11	50	50,88	0,025	Сталь
уз.58	46	22,89	0,025	Сталь
ВК11	45	12,72	0,025	Сталь
ВК11	47	15,81	0,025	Сталь
ВК11	уз.59	173,27	0,1	Сталь
уз.59	49	15,71	0,025	Сталь
уз.58	уз.60	26,5	0,1	Сталь
уз.60	ВК11	27,5	0,1	Сталь
уз.60	48	21,69	0,025	Сталь
уз.59	уз.61	100,51	0,1	Сталь
ВК12	64	35,42	0,025	Сталь
уз.14	58	11,26	0,025	Сталь
уз.14	59	17,07	0,025	Сталь
уз.14	уз.15	24,97	0,05	Сталь
уз.15	60	16,4	0,025	Сталь
ВК12	62	42,8	0,025	Сталь
уз.61	ВК13	39,8	0,1	Сталь
уз.61	54	13,4	0,025	Сталь
ВК13	уз.62	146,26	0,1	Сталь
уз.62	уз.14	91,63	0,1	Сталь
уз.62	56	8,49	0,025	Сталь
уз.15	уз.63	78,54	0,05	Сталь
уз.63	ВК12	55,03	0,05	Сталь
уз.63	61	27,74	0,025	Сталь
уз.93	38	20,6	0,025	Сталь
уз.92	43	9,19	0,025	Сталь
уз.93	37	14,42	0,025	Сталь
уз.91	45	13,99	0,025	Сталь
уз.91	42	27,6	0,025	Сталь
уз.92	40	21,5	0,025	Сталь
уз.90	44	22,72	0,025	Сталь
уз.89	47	9,02	0,025	Сталь
уз.89	уз.90	22,52	0,1	Сталь
уз.90	уз.91	26,42	0,1	Сталь
уз.91	уз.92	28,95	0,1	Сталь
уз.92	уз.93	39,94	0,1	Сталь
уз.93	уз.94	28,33	0,1	Сталь
уз.94	уз.95	36,03	0,1	Сталь
уз.95	уз.96	15,98	0,1	Сталь
уз.96	уз.97	33,1	0,1	Сталь
уз.97	уз.98	30,61	0,1	Сталь
уз.98	уз.99	20,44	0,1	Сталь
уз.99	уз.100	16,46	0,1	Сталь
уз.100	уз.101	19,68	0,1	Сталь
уз.101	уз.102	17,23	0,1	Сталь
уз.102	ВК9	42,25	0,1	Сталь
ВК9	16	18,48	0,025	Сталь
ВК9	17	16,43	0,025	Сталь
уз.102	19	16,02	0,025	Сталь
уз.102	18	36,04	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз.100	21	17,37	0,025	Сталь
уз.101	20	17,94	0,025	Сталь
уз.99	22	18,67	0,025	Сталь
уз.98	24	20,33	0,025	Сталь
уз.97	25	19,62	0,025	Сталь
уз.95	32	17,62	0,025	Сталь
уз.94	34	20,68	0,025	Сталь
уз.96	30	18,07	0,025	Сталь
уз.104	уз.1	170,62	0,1	Сталь
ВК1	ВК3	134,45	0,1	Сталь
ВК4	ВК3	169,92	0,1	Сталь
уз.2	ВК4	105,54	0,1	Сталь
ВК4	ВК5	97,4	0,1	Сталь
ВК5	ВК6	27,8	0,1	Сталь
ПГ	уз.1	13,87	0,1	Сталь
уз.4	4	22,19	0,025	Сталь
уз.4	уз.5	54,62	0,05	Сталь
уз.5	5	13,58	0,025	Сталь
уз.5	7	12,81	0,025	Сталь
уз.5	уз.6	38,25	0,05	Сталь
уз.6	8	35,39	0,025	Сталь
уз.13	3	18,75	0,025	Сталь
уз.13	1	16,51	0,025	Сталь
уз.13	2	12,24	0,025	Сталь
уз.2	уз.29	219,87	0,1	Сталь
уз.29	ВК2	95,93	0,1	Сталь
уз.29	4	13,74	0,025	Сталь
ВК2	уз.28	179,04	0,1	Сталь
уз.28	уз.27	44,44	0,1	Сталь
уз.28	6	21,66	0,025	Сталь
уз.28	5	41,27	0,025	Сталь
уз.27	7	15,72	0,025	Сталь
Задвижка	уз.20	10,98	0,1	Сталь
уз.25	Задвижка	10,4	0,1	Сталь
уз.26	уз.25	48,32	0,1	Сталь
уз.27	уз.26	61,92	0,1	Сталь
уз.26	9	14,32	0,025	Сталь
уз.26	8	25,34	0,025	Сталь
уз.25	10	14,24	0,025	Сталь
уз.20	уз.30	461,21	0,1	Сталь
уз.43	уз.3	260,47	0,1	Сталь
уз.3	6	13,05	0,025	Сталь
уз.3	уз.45	127,82	0,05	Сталь
уз.45	5	9,5	0,025	Сталь
уз.45	1	22,04	0,025	Сталь
уз.45	уз.46	63,46	0,05	Сталь
уз.46	уз.4	21,38	0,5	Сталь
уз.46	1	9,32	0,025	Сталь
уз.4	уз.47	43,72	0,025	Сталь
уз.47	2	8,9	0,025	Сталь
уз.47	3	18,62	0,025	Сталь
уз.48	уз.6	83,2	0,05	Сталь
уз.48	14	14,47	0,025	Сталь
уз.64	уз.13	71,73	0,1	Сталь
уз.65	94	31,86	0,025	Сталь
уз.64	97	32,54	0,025	Сталь
уз.3	уз.103	41,14	0,1	Сталь
уз.103	уз.104	69,01	0,1	Сталь
уз.7	16	22,63	0,025	Сталь
уз.7	23	23,22	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз.8	уз.7	67,01	0,05	Сталь
уз.8	17	23,71	0,025	Сталь
уз.8	18	23,2	0,025	Сталь
уз.8	19	56,9	0,025	Сталь
уз.9	23	30,1	0,025	Сталь
уз.9	26	20,57	0,025	Сталь
уз.10	8	17,71	0,025	Сталь
уз.10	9	14,44	0,025	Сталь
уз.11	уз.10	41,42	0,1	Сталь
уз.11	7	18,04	0,025	Сталь
уз.11	5	13,23	0,025	Сталь
уз.12	уз.11	28,94	0,1	Сталь
уз.12	6	21,29	0,025	Сталь
уз.13	уз.12	50,16	0,1	Сталь
уз.10	уз.16	52,44	0,1	Сталь
уз.16	10	45,7	0,025	Сталь
уз.16	уз.24	167,44	0,1	Сталь
уз.7	уз.48	27,27	0,05	Сталь
уз.7	15	19,26	0,025	Сталь
уз.49	уз.8	39,78	0,05	Сталь
уз.49	21	13,83	0,025	Сталь
уз.49	17	24,28	0,025	Сталь
уз.24	уз.50	95,17	0,1	Сталь
уз.50	уз.49	25,9	0,1	Сталь
уз.50	14	17,16	0,025	Сталь
уз.24	15	15,68	0,025	Сталь
уз.24	уз.51	140,64	0,1	Сталь
уз.51	17	13,33	0,025	Сталь
уз.51	18	27,41	0,025	Сталь
уз.51	уз.52	47,88	0,1	Сталь
уз.52	20	19,94	0,025	Сталь
уз.52	уз.53	26,99	0,1	Сталь
уз.53	уз.9	30,58	0,1	Сталь
уз.53	24	17,56	0,025	Сталь
уз.65	уз.64	37,09	0,1	Сталь
уз.66	уз.65	19,5	0,1	Сталь
уз.1	уз.67	200,77	0,1	Сталь
уз.67	уз.66	18,17	0,1	Сталь
уз.67	91	25,97	0,025	Сталь
уз.66	93	26,59	0,025	Сталь
уз.65	104	11,54	0,025	Сталь
уз.64	103	50,21	0,025	Сталь
уз.1	89	22,3	0,025	Сталь
ПГ	87	13,62	0,025	Сталь
уз.68	ПГ	22,75	0,1	Сталь
уз.68	85	13,91	0,025	Сталь
уз.69	уз.68	26,65	0,1	Сталь
уз.103	2	10,87	0,025	Сталь
уз.104	84	14,25	0,025	Сталь
уз.70	уз.69	27,41	0,1	Сталь
уз.69	83	36,88	0,025	Сталь
уз.70	81	11,13	0,025	Сталь
уз.70	82	36,88	0,025	Сталь
уз.71	уз.70	64,46	0,1	Сталь
уз.71	77	14,16	0,025	Сталь
уз.71	76	17,69	0,025	Сталь
уз.72	уз.71	42,51	0,1	Сталь
уз.72	75	15,43	0,025	Сталь
уз.73	ВК8	127,33	0,1	Сталь
уз.73	17	22,22	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК8	уз.80	257,37	0,1	Сталь
уз.80	уз.72	29,84	0,1	Сталь
уз.80	73	17,82	0,025	Сталь
ВК8	уз.81	518,35	0,1	Сталь
уз.81	уз.82	15,85	0,1	Сталь
уз.82	уз.83	19,38	0,1	Сталь
уз.83	64	25,55	0,025	Сталь
уз.82	66	24,17	0,025	Сталь
уз.81	68	26,37	0,025	Сталь
уз.82	67	8,49	0,025	Сталь
уз.83	уз.84	42,66	0,1	Сталь
уз.84	62	26,59	0,025	Сталь
уз.84	уз.85	12,34	0,1	Сталь
уз.85	63	5,12	0,025	Сталь
уз.85	60	25,37	0,025	Сталь
уз.85	уз.86	18,1	0,1	Сталь
уз.86	58	19,93	0,025	Сталь
уз.86	57	13,73	0,025	Сталь
уз.86	уз.87	37,96	0,1	Сталь
уз.87	уз.88	25,13	0,1	Сталь
уз.87	53	26,26	0,025	Сталь
уз.88	49	9,06	0,025	Сталь
уз.88	уз.89	43,78	0,1	Сталь
уз.89	46	26,99	0,025	Сталь
уз.105	уз.73	98,16	0,1	Сталь
уз.39	17	23,07	0,025	Сталь
уз.40	15	26,72	0,025	Сталь
уз.40	16	12,24	0,025	Сталь
уз.44	уз.43	19,73	0,1	Сталь
уз.42	уз.44	12,97	0,1	Сталь
уз.41	14	9,96	0,025	Сталь
уз.42	12	14,44	0,025	Сталь
уз.44	8	17,46	0,025	Сталь
уз.41	13	31,37	0,025	Сталь
уз.41	11	27,74	0,025	Сталь
уз.43	8	17,56	0,025	Сталь
ВЗУ д.Елкино	уз.2	5,31	0,1	Сталь
уз.2	ВК1	135,26	0,1	Сталь
ВК3	уз.23	13,86	0,1	Сталь
уз.23	18	9,64	0,025	Сталь
уз.23	Церковь	43,47	0,025	Сталь
ВК3	уз.105	289,62	0,1	Сталь
уз.105	19	34,17	0,025	Сталь
уз.105	16	27,75	0,025	Сталь
уз25	ВК6	149,05	0,04	Сталь
уз8	уз1	45,13	0,1	Сталь
уз1	4, дом совх.	18,13	0,032	Сталь
уз1	1, дом совх.	20,06	0,032	Сталь
уз1	уз2	38,19	0,1	Сталь
уз2	3, дом совх.	16,98	0,032	Сталь
ВК3	ВК4	57,42	0,1	Сталь
ВК4	ВК5	96,32	0,1	Сталь
ВК5	уз3	15,18	0,1	Сталь
уз3	26	16,78	0,032	Сталь
уз3	25	11,39	0,032	Сталь
уз3	уз4	22,58	0,1	Сталь
уз4	28	14,09	0,032	Сталь
уз4	27	12	0,032	Сталь
уз4	уз5	17,43	0,1	Сталь
уз5	30	17,05	0,032	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз5	29	11,61	0,032	Сталь
уз5	уз6	21,24	0,1	Сталь
уз6	31	13,88	0,032	Сталь
уз6	32	19,48	0,032	Сталь
уз6	уз7	24,1	0,1	Сталь
уз7	33	13,69	0,032	Сталь
уз7	уз8	29,12	0,1	Сталь
уз8	34	18,32	0,032	Сталь
уз8	36	52,2	0,032	Сталь
ВК5	уз9	15,41	0,1	Сталь
уз9	24	17,22	0,032	Сталь
уз9	24 а	11,99	0,032	Сталь
уз9	уз10	19,67	0,1	Сталь
уз10	22	17,02	0,032	Сталь
уз10	уз11	5,22	0,1	Сталь
уз11	23 а	12,73	0,032	Сталь
уз11	уз12	22,23	0,1	Сталь
уз12	21	11,88	0,032	Сталь
уз12	20	16,25	0,032	Сталь
уз12	уз13	21,62	0,1	Сталь
уз13	18 а	14,3	0,032	Сталь
уз13	19	10,7	0,032	Сталь
уз13	уз14	22,65	0,1	Сталь
уз14	18	28,24	0,032	Сталь
уз14	17	14,98	0,032	Сталь
уз14	уз15	20,35	0,1	Сталь
уз15	16	17,63	0,032	Сталь
уз15	15	12,63	0,032	Сталь
уз15	уз16	25,94	0,1	Сталь
уз16	13	10,8	0,1	Сталь
уз16	14	14,3	0,032	Сталь
уз16	уз17	24,03	0,1	Сталь
уз17	11	12,74	0,032	Сталь
уз17	12	17,01	0,032	Сталь
уз17	уз18	14,15	0,1	Сталь
уз18	9	10,81	0,032	Сталь
уз18	уз19	14,17	0,1	Сталь
уз19	7	7,14	0,032	Сталь
уз19	10	15,24	0,032	Сталь
уз19	уз20	20,28	0,1	Сталь
уз20	8	16,4	0,032	Сталь
уз20	5	11,52	0,032	Сталь
уз20	уз21	9,27	0,1	Сталь
уз21	5 а	10,44	0,032	Сталь
уз21	уз22	13,79	0,1	Сталь
уз22	3	8,91	0,032	Сталь
уз22	6	16,04	0,032	Сталь
уз22	уз23	21,9	0,1	Сталь
уз23	1	9,66	0,032	Сталь
уз23	4	13,63	0,032	Сталь
уз23	уз24	15,52	0,1	Сталь
уз24	1 а	2,8	0,032	Сталь
ВЗУ д.Перхурово		2,25	0,1	Сталь
ВНБ	ВК3	11,52	0,1	Сталь
	уз25	149,9	0,1	Сталь
уз25	ж/д	57,21	0,04	Сталь
ВК1	Участок 13	10,43	0,032	Сталь
ВК1	Участок 11	26,66	0,032	Сталь
уз26	ВК1	21,57	0,1	Сталь
уз26	Участок 10	12,79	0,032	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз27	уз26	92,2	0,1	Сталь
уз27	Участок 9	20,33	0,032	Сталь
уз28	уз27	57,71	0,1	Сталь
ВК3	уз28	258,09	0,1	Сталь
уз28	Участок 8	3,36	0,032	Сталь
уз240	60	9,09	0,025	Сталь
уз235	52	48,35	0,025	Сталь
уз236	54	47,73	0,025	Сталь
уз237	58	45,62	0,025	Сталь
уз237	57	20,68	0,025	Сталь
уз238	уз240	38,18	0,025	Сталь
уз240	62	10,39	0,025	Сталь
уз24	17	42,34	0,025	Сталь
уз241	уз24	53,79	0,063	Сталь
уз241	45	10,53	0,025	Сталь
уз241	13	12,66	0,025	Сталь
уз26	15	48,8	0,025	Сталь
уз244	уз26	109,68	0,063	Сталь
ВК20	ВК19	18,95	0,1	Сталь
ВК20	ВК21	27,26	0,1	Сталь
Скв. хим. завода	уз10	21,92	0,1	Сталь
ВК11	Магазин	36,38	0,05	Сталь
ВК16	ВК18	22,11	0,1	Сталь
ВК8	уз7	114,44	0,15	Сталь
уз5	3	30,48	0,08	Сталь
ВК4	4	21,41	0,075	Сталь
уз4	2	30,55	0,08	Сталь
ВК1	ВК2	80,06	0,15	Сталь
ВК2	ВК3	28,41	0,1	Сталь
ВК3	уз3	25,43	0,1	Сталь
уз3	1	29,93	0,08	Сталь
ВК2	ВК5	68,08	0,1	Сталь
ВК5	ВК6	23,88	0,1	Сталь
ВК6	8	26,08	0,1	Сталь
ВК6	9	30,93	0,1	Сталь
ВК2	ВК28	102,65	0,15	Сталь
ВК28	ВК29	45,72	0,1	Сталь
ВК29	6	11,26	0,05	Сталь
ВК29	7	29,26	0,05	Сталь
ВК28	ВК30	18,03	0,1	Сталь
ВК30	3	14,03	0,05	Сталь
ВК30	4	28,03	0,05	Сталь
ВК28	ВК31	54,84	0,15	Сталь
ВК31	ВК32	9,5	0,1	Сталь
ВК30	ВК35	154,93	0,1	Сталь
уз3	уз4	43,65	0,1	Сталь
уз4	уз5	45,37	0,1	Сталь
ВК36	ВК39	312,3	0,15	Сталь
ВК45	ВК46	126,49	0,15	Сталь
ВК45	ВК44	211,9	0,15	Сталь
ВК39	ВК40	52,4	0,1	Сталь
ВК40	ВК41	48,7	0,1	Сталь
ВК39	ВК43	75,81	0,15	Сталь
ВК43	уз12	103,51	0,15	Сталь
уз12	ЗАО	1,99	0,05	Сталь
уз12	ВК45	45,1	0,15	Сталь
Скв. ЗАО «Воскресенск технотканъ»	уз1	14,44	0,15	Сталь
уз1	уз2	10,43	0,15	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Скв. ЗАО «Воскресенск технотканьь»	уз2	13,77	0,15	Сталь
уз2	уз12	19,38	0,15	Сталь
ВК33	ВК34	23,69	0,15	Сталь
ВК35	Котельная	50	0,1	Сталь
ВК35	ВК36	65,69	0,1	Сталь
ВК38	ВК66	113,39	0,15	Сталь
ВК57	ВК60	44,03	0,15	Сталь
ВК59	ВК60	55,07	0,15	Сталь
г.п. Хорлово, Скв. №3	ВК60	21,83	0,15	Сталь
ВК37	ВК38	19,6	0,15	Сталь
ВК61	ВК62	212,41	0,05	Сталь
ВК65	ВК63	18,24	0,15	Сталь
ВК55	ВК56	137,62	0,1	Сталь
ВК56	6	31,53	0,05	Сталь
ВК61	ВК52	125,87	0,15	Сталь
ВК50	ВК52	309,79	0,15	Сталь
ВК46	ВК50	90,16	0,15	Сталь
ВК50	ВК51	102,39	0,1	Сталь
ВК52	ВК53	133,88	0,15	Сталь
ВК53	6	24,9	0,075	Сталь
ВК54	ВК55	47,13	0,1	Сталь
ВК55	9 а	22,53	0,15	Сталь
ВК58	Дет.санаторий	116,94	0,1	Сталь
уз148	уз149	19,87	0,1	Сталь
уз149	27	22,56	0,025	Сталь
уз149	уз150	49,11	0,1	Сталь
уз150	10	15,81	0,025	Сталь
уз150	35	25,91	0,025	Сталь
уз150	уз151	25,25	0,1	Сталь
уз151	12	10,16	0,025	Сталь
уз151	37	25,59	0,025	Сталь
уз151	уз152	23,81	0,1	Сталь
уз152	14	9,74	0,025	Сталь
уз152	41	25,93	0,025	Сталь
уз152	39	25,79	0,025	Сталь
ВК8	45	27,39	0,025	Сталь
уз153	ВК8	21,15	0,1	Сталь
уз152	уз153	28,32	0,1	Сталь
уз153	43	25,42	0,025	Сталь
уз163	59	7,26	0,025	Сталь
ВК8	уз164	34	0,1	Сталь
уз164	уз165	32,83	0,1	Сталь
уз165	уз163	35,48	0,1	Сталь
уз165	53	35,94	0,025	Сталь
уз165	55	19,83	0,025	Сталь
уз164	22	7,6	0,025	Сталь
уз166	ВК8	28,19	0,1	Сталь
уз167	уз166	41,18	0,1	Сталь
уз168	уз167	26,55	0,1	Сталь
уз169	уз168	17,56	0,1	Сталь
уз169	7	4,38	0,025	Сталь
уз168	5	7,91	0,025	Сталь
уз167	3	11,14	0,025	Сталь
уз172	уз42	26,17	0,1	Сталь
ВК10	17	9,64	0,025	Сталь
уз173	ВК10	29,97	0,15	Сталь
уз173	10	17,83	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз173	12	7,79	0,025	Сталь
уз7	уз174	91,56	0,15	Сталь
уз174	уз173	51,03	0,15	Сталь
уз174	1	8,74	0,025	Сталь
уз42	уз175	22,52	0,1	Сталь
уз175	уз169	71,19	0,1	Сталь
уз175	6	21,48	0,025	Сталь
уз175	15	49,61	0,025	Сталь
уз172	19 а	42,93	0,025	Сталь
уз183	уз184	31,69	0,1	Сталь
уз184	уз41	20,78	0,1	Сталь
уз41	уз188	29,67	0,1	Сталь
уз188	17	6,99	0,025	Сталь
уз189	уз42	60,24	0,1	Сталь
уз188	уз189	13,75	0,1	Сталь
уз189	8	13,86	0,025	Сталь
уз189	12	20,13	0,025	Сталь
ВК18	уз201	32,41	0,1	Сталь
уз201	66	18,5	0,025	Сталь
уз201	64	17,47	0,025	Сталь
ВК21	уз203	23,53	0,1	Сталь
уз203	68	13,24	0,025	Сталь
уз203	109	36,51	0,025	Сталь
ВК21	70	13,45	0,025	Сталь
ВК19	74	36,63	0,025	Сталь
ВК20	121	13,67	0,025	Сталь
уз204	ВК20	99,94	0,1	Сталь
уз204	113 а	13,71	0,025	Сталь
уз205	ВК19	32,41	0,075	Сталь
уз205	123	8,74	0,025	Сталь
ВК19	уз206	23,38	0,1	Сталь
уз206	уз207	31,85	0,1	Сталь
уз208	уз9	31,39	0,1	Сталь
уз207	уз208	18,3	0,1	Сталь
уз9	уз209	39,73	0,1	Сталь
уз206	76	35,89	0,025	Сталь
уз207	92	37,86	0,025	Сталь
уз208	ж/д	15,41	0,025	Сталь
уз207	ж/д	13,46	0,025	Сталь
уз207	ж/д	23,73	0,025	Сталь
уз206	ж/д	14,87	0,025	Сталь
уз208	94	36,98	0,025	Сталь
уз209	96	11,84	0,025	Сталь
уз209	100	17,43	0,025	Сталь
уз10	84	46,45	0,025	Сталь
уз10	уз211	23,88	0,1	Сталь
уз209	уз212	77,7	0,1	Сталь
уз212	90	10,61	0,025	Сталь
уз213	уз10	19,43	0,1	Сталь
уз212	уз213	8,65	0,1	Сталь
уз213	86	45,06	0,025	Сталь
уз9	уз279	85,78	0,1	Сталь
уз203	ВК86	31,13	0,1	Сталь
уз201	ВК86	16,29	0,1	Сталь
ВК86	ВК85	63,27	0,15	Сталь
уз287	уз286	30,76	0,15	Сталь
уз288	уз287	37,74	0,15	Сталь
уз289	уз288	17,31	0,15	Сталь
ВК85	уз289	32,01	0,15	Сталь
уз287	12	24,13	0,032	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз287	10	11,7	0,032	Сталь
уз288	8	14,29	0,032	Сталь
уз288	6	13,74	0,032	Сталь
уз289	4	13,01	0,032	Сталь
ВК85	2 А	12,68	0,032	Сталь
ВК85	2	14,8	0,032	Сталь
ВК85	2 А	13,07	0,032	Сталь
г.п. Хорлово, Скв. №8	уз21	25,42	0,15	Сталь
г.п. Хорлово, Скв. №9	уз21	70,13	0,15	Сталь
уз23	уз22	77,73	0,15	Сталь
уз25	уз23	82,81	0,15	Сталь
уз27	уз25	102,31	0,15	Сталь
уз223	уз224	18,88	0,1	Сталь
уз225	уз22	16,87	0,15	Сталь
уз224	уз225	36,33	0,1	Сталь
уз22	уз226	11,72	0,15	Сталь
уз226	уз227	27,93	0,15	Сталь
уз227	уз228	21,31	0,15	Сталь
уз228	уз229	20,29	0,15	Сталь
уз229	уз230	25,87	0,15	Сталь
уз230	уз231	17,86	0,15	Сталь
уз231	уз232	16,01	0,15	Сталь
уз233	ВК25	13,32	0,15	Сталь
уз232	уз233	12,12	0,15	Сталь
ВК25	уз234	20,41	0,15	Сталь
уз234	уз235	21,05	0,15	Сталь
уз235	уз236	17,23	0,15	Сталь
уз236	уз237	22,61	0,15	Сталь
уз238	уз21	36,9	0,15	Сталь
уз237	уз238	23,53	0,15	Сталь
уз223	20	23,36	0,025	Сталь
уз223	15	17,16	0,025	Сталь
уз224	24	24,81	0,025	Сталь
уз224	17	18,96	0,025	Сталь
уз224	22	17,11	0,025	Сталь
уз225	26	30,54	0,025	Сталь
уз225	19	16,61	0,025	Сталь
уз22	28	28,84	0,025	Сталь
уз226	21	18,57	0,025	Сталь
уз227	27	18,4	0,025	Сталь
уз227	32	30,6	0,025	Сталь
уз228	29	20,86	0,025	Сталь
уз228	уз239	30,92	0,025	Сталь
уз239	36	4,47	0,025	Сталь
уз239	34	10,42	0,025	Сталь
уз229	38	37,09	0,025	Сталь
уз230	40	40,02	0,025	Сталь
уз231	42	43,23	0,025	Сталь
уз232	44	39,04	0,025	Сталь
уз233	46	45,79	0,025	Сталь
ВК25	48	49,08	0,025	Сталь
уз234	50	46,28	0,025	Сталь
уз234	39	19	0,025	Сталь
ВК25	37	18,47	0,025	Сталь
уз232	35	18,73	0,025	Сталь
уз231	33	18,27	0,025	Сталь
уз242	уз241	153,17	0,063	Сталь
уз23	уз243	22,61	0,063	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз243	уз242	50,53	0,063	Сталь
уз242	31	15,08	0,025	Сталь
уз242	6	13,38	0,025	Сталь
уз243	2	6,72	0,025	Сталь
уз245	уз244	83,6	0,063	Сталь
уз246	уз245	16,19	0,063	Сталь
уз25	уз247	38,37	0,063	Сталь
уз247	уз246	21,27	0,063	Сталь
уз244	11	6,4	0,025	Сталь
уз245	8	8,21	0,025	Сталь
уз245	7	9,12	0,025	Сталь
уз246	6	15,38	0,025	Сталь
уз247	4	18,08	0,025	Сталь
уз211	уз210	20,34	0,1	Сталь
уз210	80	41,13	0,025	Сталь
уз211	82	45,72	0,025	Сталь
уз210	уз214	58,29	0,1	Сталь
уз216	уз215	25,82	0,1	Сталь
уз214	уз216	23,05	0,1	Сталь
уз214	1	6	0,025	Сталь
уз214	2	35,39	0,025	Сталь
уз216	4	31,15	0,025	Сталь
уз215	6	29,49	0,025	Сталь
уз215	3	15,65	0,025	Сталь
уз217	уз11	15,28	0,1	Сталь
уз215	уз217	27,99	0,1	Сталь
уз11	уз218	12,65	0,1	Сталь
уз218	уз219	19,08	0,1	Сталь
уз219	уз220	24,06	0,1	Сталь
уз220	уз221	14,82	0,1	Сталь
уз221	уз222	14,44	0,1	Сталь
уз222	уз223	20,79	0,1	Сталь
уз217	8	27,62	0,025	Сталь
уз218	10	27,09	0,025	Сталь
уз218	5	19,47	0,025	Сталь
уз219	7	25,15	0,025	Сталь
уз220	11	20,36	0,025	Сталь
уз221	16	26,61	0,025	Сталь
уз220	12	24,46	0,025	Сталь
уз222	18	22,46	0,025	Сталь
уз257	уз11	60,83	0,1	Сталь
уз258	уз257	24,26	0,1	Сталь
уз259	уз258	27,12	0,1	Сталь
уз29	уз259	113,6	0,1	Сталь
уз257	1	20,31	0,025	Сталь
уз258	2	17,81	0,025	Сталь
уз259	4	16,08	0,025	Сталь
уз29	ВК26	41,72	0,1	Сталь
ВК15	уз30	57,3	0,15	Сталь
уз252	уз251	19,83	0,15	Сталь
уз253	уз252	25	0,15	Сталь
уз255	уз254	44,03	0,15	Сталь
уз29	уз255	29,76	0,15	Сталь
уз251	23	29,73	0,025	Сталь
уз251	34	21,36	0,025	Сталь
уз252	32	21,15	0,025	Сталь
уз253	30	20,96	0,025	Сталь
уз253	21	28,04	0,025	Сталь
уз256	уз253	12,79	0,15	Сталь
уз254	уз256	13,45	0,15	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз256	19	28,25	0,025	Сталь
уз254	26	17,1	0,025	Сталь
уз254	17	30,4	0,025	Сталь
уз255	22	15,68	0,025	Сталь
уз255	15	32,01	0,025	Сталь
ВК26	13	25,2	0,025	Сталь
уз29	11	43,12	0,025	Сталь
уз29	20	29,9	0,025	Сталь
ВК17	18	20,98	0,025	Сталь
уз260	ВК17	22,78	0,15	Сталь
уз260	16	19,74	0,025	Сталь
уз261	уз260	48,84	0,15	Сталь
уз261	14	19,73	0,025	Сталь
ВК14	3	11,47	0,025	Сталь
ВК14	4	14,17	0,025	Сталь
уз262	уз261	47,28	0,15	Сталь
уз262	1	8,55	0,025	Сталь
уз263	уз262	42,82	0,15	Сталь
уз264	уз263	24,71	0,15	Сталь
уз265	уз264	21,83	0,15	Сталь
уз263	5	9,28	0,025	Сталь
уз264	4	9,6	0,025	Сталь
уз265	3	8,12	0,025	Сталь
уз268	ВК14	45,51	0,15	Сталь
уз269	уз268	21,21	0,15	Сталь
уз270	уз269	21,32	0,15	Сталь
уз268	10	11,32	0,025	Сталь
уз268	11	12,82	0,025	Сталь
уз269	8	11,85	0,025	Сталь
уз269	9	13,2	0,025	Сталь
уз270	6	10,51	0,025	Сталь
уз276	уз277	18,95	0,15	Сталь
уз277	уз278	44,79	0,15	Сталь
уз278	ВК15	11,03	0,15	Сталь
уз276	4	14,37	0,025	Сталь
уз277	5	13,73	0,025	Сталь
уз277	9	9,14	0,025	Сталь
уз278	6	15,71	0,025	Сталь
уз278	7	9,31	0,025	Сталь
ВК15	8	19,37	0,025	Сталь
уз30	10	58,31	0,025	Сталь
уз290	уз29	50,88	0,15	Сталь
уз286	уз285	31,64	0,15	Сталь
уз285	16	12,51	0,032	Сталь
уз285	7	8,23	0,032	Сталь
уз285	уз290	26,81	0,15	Сталь
уз290	18	29,64	0,032	Сталь
уз286	5	11,87	0,032	Сталь
уз286	14	33,18	0,032	Сталь
уз28	33	17,57	0,025	Сталь
уз248	уз28	30,18	0,063	Сталь
уз248	40	18,32	0,025	Сталь
уз248	31	8,94	0,025	Сталь
уз27	уз249	32,09	0,063	Сталь
уз249	уз248	48,9	0,063	Сталь
уз249	29	11,58	0,025	Сталь
уз250	уз27	39,81	0,15	Сталь
уз251	уз250	31,21	0,15	Сталь
уз250	36	21	0,025	Сталь
уз250	25	26,82	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз266	уз265	21,47	0,15	Сталь
уз202	уз267	79,27	0,15	Сталь
уз267	уз266	25,49	0,15	Сталь
уз266	2	8,97	0,025	Сталь
уз267	1	7,67	0,025	Сталь
уз271	уз270	26,72	0,15	Сталь
ВК13	уз272	52,16	0,15	Сталь
уз272	уз271	23,73	0,15	Сталь
уз270	7	12,57	0,025	Сталь
уз271	4	10,22	0,025	Сталь
уз271	3	12,19	0,025	Сталь
уз272	2	11,6	0,025	Сталь
уз272	1	10,47	0,025	Сталь
ВК13	уз273	64,71	0,15	Сталь
уз273	уз274	22,88	0,15	Сталь
уз274	уз275	20,6	0,15	Сталь
уз275	уз276	27,98	0,15	Сталь
уз273	8	5,19	0,025	Сталь
уз273	1	14,34	0,025	Сталь
уз274	2	14,14	0,025	Сталь
уз275	3	14,85	0,025	Сталь
уз194	ВК85	31,29	0,025	Сталь
уз192	уз193	22,33	0,15	Сталь
ВК87	уз6	64,82	0,1	Сталь
уз279	118	27,02	0,025	Сталь
уз279	120	24,29	0,025	Сталь
уз279	149 а	54,24	0,025	Сталь
уз279	уз280	63,64	0,1	Сталь
уз280	124	16,66	0,025	Сталь
уз280	151	27,57	0,025	Сталь
уз280	153	26,43	0,025	Сталь
уз280	уз281	45,81	0,1	Сталь
уз281	132	10,48	0,025	Сталь
уз281	157	13,3	0,025	Сталь
уз281	155	18,49	0,025	Сталь
уз281	уз282	26,93	0,1	Сталь
уз282	138	22,71	0,025	Сталь
уз282	134	12,36	0,025	Сталь
уз282	165	29,34	0,025	Сталь
уз282	уз283	47,18	0,1	Сталь
уз283	уз284	30,52	0,1	Сталь
уз284	ВК24	65,13	0,1	Сталь
уз283	169	15,69	0,025	Сталь
уз283	167	19,06	0,025	Сталь
уз284	173	19,14	0,025	Сталь
уз284	171	19,68	0,025	Сталь
уз197	уз198	19,06	0,1	Сталь
уз199	ВК16	22,09	0,1	Сталь
уз198	уз199	11,05	0,1	Сталь
ВК16	уз200	21,44	0,15	Сталь
уз196	42	16,53	0,025	Сталь
уз197	44	18,9	0,025	Сталь
уз197	79	40,16	0,025	Сталь
уз196	77	39,82	0,025	Сталь
уз198	46	16,74	0,025	Сталь
уз199	48	17,03	0,025	Сталь
уз199	97	35,69	0,025	Сталь
ВК16	101	36,24	0,025	Сталь
ВК18	60	17,43	0,025	Сталь
ВК18	103	44,02	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК18	105	34,49	0,025	Сталь
ВК18	107	36,58	0,025	Сталь
уз200	58	6,26	0,025	Сталь
уз200	уз202	42,6	0,15	Сталь
уз202	2 А	15,77	0,025	Сталь
уз154	уз295	218,5	0,1	Сталь
уз295	уз205	247,11	0,075	Сталь
уз295	125	4,26	0,05	Сталь
уз296	87 д	32,44	0,025	Сталь
уз297	уз204	418,39	0,1	Сталь
уз298	уз297	70,48	0,1	Сталь
уз296	уз298	17,76	0,1	Сталь
уз299	уз296	19,74	0,1	Сталь
уз300	уз299	21,23	0,1	Сталь
уз301	уз300	19,7	0,1	Сталь
уз297	87 ж	8,61	0,025	Сталь
уз298	87 е	32,7	0,025	Сталь
уз299	87 г	33,46	0,025	Сталь
уз300	87 в	32,09	0,025	Сталь
уз301	87 б	31,59	0,025	Сталь
уз302	уз301	28,55	0,1	Сталь
уз303	уз302	21,91	0,1	Сталь
уз304	уз303	24,7	0,1	Сталь
ВК22	уз304	212,71	0,1	Сталь
уз302	87 а	35,12	0,025	Сталь
уз303	87	38,53	0,025	Сталь
уз304	89 а	37,81	0,025	Сталь
уз304	89	21,57	0,025	Сталь
ВК9	ВК22	56,08	0,1	Сталь
ВК22	ВК23	156,42	0,1	Сталь
уз129	уз130	21,5	0,15	Сталь
уз130	уз15	33,97	0,15	Сталь
уз15	45	19,59	0,025	Сталь
уз130	41	18,81	0,025	Сталь
уз15	43	14,43	0,025	Сталь
уз129	39	14,04	0,025	Сталь
уз129	22	20,05	0,025	Сталь
уз13	18	15,98	0,025	Сталь
уз13	29	17,08	0,025	Сталь
уз131	уз13	20,11	0,1	Сталь
уз132	уз131	37,14	0,1	Сталь
уз131	16	16,65	0,025	Сталь
уз132	14 а	13,56	0,025	Сталь
уз133	уз132	25,91	0,1	Сталь
уз133	25	11,59	0,025	Сталь
ВК9	Магазин	18,45	0,025	Сталь
уз163	ВК9	146,96	0,1	Сталь
уз7	уз190	9,26	0,15	Сталь
уз190	ВК11	23,29	0,15	Сталь
уз190	24	18,21	0,025	Сталь
ВК11	уз191	23,01	0,15	Сталь
уз191	уз192	17,94	0,15	Сталь
уз194	ВК12	14,2	0,15	Сталь
уз193	уз194	17,77	0,15	Сталь
ВК12	34	17,56	0,025	Сталь
уз194	32	17,19	0,025	Сталь
уз193	30	16,51	0,025	Сталь
уз192	28	18,25	0,025	Сталь
уз191	26	17,36	0,025	Сталь
уз191	61	35,33	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз192	69	35,46	0,025	Сталь
уз193	71	34,98	0,025	Сталь
ВК85	73	14,88	0,025	Сталь
ВК85	75	7,66	0,025	Сталь
ВК12	уз195	36,3	0,15	Сталь
уз195	ВК13	98,22	0,15	Сталь
уз195	36	3,47	0,025	Сталь
уз195	40	4,25	0,025	Сталь
ВК12	уз196	38,6	0,1	Сталь
уз196	уз197	19,79	0,1	Сталь
уз155	уз154	21,88	0,1	Сталь
уз156	уз155	19,4	0,1	Сталь
уз157	уз156	27,14	0,1	Сталь
уз158	уз157	21,44	0,1	Сталь
уз154	17	22,27	0,025	Сталь
уз155	16	12,43	0,025	Сталь
уз156	14	11,42	0,025	Сталь
уз156	15	16,33	0,025	Сталь
уз157	12	12,34	0,025	Сталь
уз158	13	22,26	0,025	Сталь
уз159	уз158	25,84	0,1	Сталь
уз159	10	13,61	0,025	Сталь
уз159	5	18,78	0,025	Сталь
уз160	уз159	38,18	0,1	Сталь
уз160	1	21,88	0,025	Сталь
уз160	8	12,32	0,025	Сталь
уз160	6	14,27	0,025	Сталь
уз161	уз160	38,71	0,1	Сталь
ВК23	уз162	159,55	0,1	Сталь
уз162	уз161	16,25	0,1	Сталь
уз161	4	11,21	0,025	Сталь
уз162	2	11,83	0,025	Сталь
ВК4	уз294	183,57	0,1	Сталь
уз294	6	15,17	0,1	Сталь
уз294	5	15,54	0,1	Сталь
уз32	уз31	17,85	0,1	Сталь
уз33	уз32	18,75	0,1	Сталь
уз34	уз33	24,01	0,1	Сталь
уз35	уз34	13,87	0,1	Сталь
уз36	уз35	21,6	0,1	Сталь
уз37	уз36	16,52	0,1	Сталь
уз38	уз37	46,08	0,1	Сталь
уз39	уз38	18,65	0,1	Сталь
ВК7	уз40	78,67	0,1	Сталь
уз40	уз39	21,19	0,1	Сталь
уз40	32	51,51	0,05	Сталь
уз39	31	51,89	0,05	Сталь
уз38	30	50,03	0,05	Сталь
уз37	29	52,6	0,05	Сталь
уз36	28	51,25	0,05	Сталь
уз35	27	51,82	0,05	Сталь
уз34	26	49,03	0,05	Сталь
уз33	25	48,36	0,05	Сталь
уз32	24	45,89	0,05	Сталь
уз31	23	46,08	0,05	Сталь
уз43	уз44	5,5	0,1	Сталь
уз44	уз6	18,29	0,1	Сталь
уз43	5	19,48	0,04	Сталь
уз44	6	7,27	0,05	Сталь
уз45	уз43	49,81	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз46	уз45	6,54	0,1	Сталь
уз46	1	18,9	0,05	Сталь
уз45	2	10,82	0,05	Сталь
ВК7	уз47	26,04	0,1	Сталь
уз47	уз46	46,92	0,1	Сталь
уз47	3	18,2	0,05	Сталь
уз47	4	10,26	0,05	Сталь
уз5	ВК79	67,01	0,1	Сталь
ВК79	ВК4	59,3	0,1	Сталь
ВК79	4 а	63,36	0,075	Сталь
уз48	уз49	213,64	0,1	Сталь
уз49	д/с №27	15,25	0,05	Сталь
уз49	д/с №27	26,55	0,05	Сталь
уз176	ВК7	55,55	0,1	Сталь
уз57	уз177	45,75	0,1	Сталь
уз177	уз178	21,08	0,1	Сталь
уз178	уз179	21,57	0,1	Сталь
уз179	уз180	21,42	0,1	Сталь
уз180	уз181	17,78	0,1	Сталь
уз182	6	9,48	0,025	Сталь
уз181	5	10,07	0,025	Сталь
уз180	4	8,74	0,025	Сталь
уз179	3	8,77	0,025	Сталь
уз178	2	7,81	0,025	Сталь
уз177	1	10,39	0,025	Сталь
ВК5	ВК88	79,97	0,1	Сталь
уз291	уз292	20,81	0,1	Сталь
уз293	ВК89	29,83	0,1	Сталь
уз55	уз56	41,51	0,05	Сталь
уз56	Школа №12	35,49	0,05	Сталь
уз57	ВК33	58,66	0,15	Сталь
ВК84	ВК27	31,45	0,1	Сталь
ВК84	Администрация	9,53	0,05	Сталь
ВК27	Полиция	8,34	0,05	Сталь
ВК33	5	5,18	0,025	Сталь
ВК34	4	9	0,025	Сталь
уз145	ВК84	36,11	0,1	Сталь
уз144	уз145	31,09	0,1	Сталь
уз144	7	27,6	0,025	Сталь
уз145	9	28,29	0,025	Сталь
ВК27	15	40,04	0,025	Сталь
ВК27	уз146	15,68	0,1	Сталь
уз146	уз147	20,3	0,1	Сталь
уз147	уз148	28,48	0,1	Сталь
уз146	21	41,05	0,025	Сталь
уз147	23	37,13	0,025	Сталь
уз148	25	29,4	0,025	Сталь
уз181	уз182	16,03	0,1	Сталь
уз182	уз183	18,27	0,1	Сталь
уз31	уз171	21,64	0,1	Сталь
уз171	уз170	23,54	0,1	Сталь
уз170	уз172	25,57	0,1	Сталь
уз172	20	40,42	0,025	Сталь
уз170	10	11,2	0,025	Сталь
уз170	21	41,24	0,025	Сталь
уз171	14	11,67	0,025	Сталь
уз31	16	8,92	0,025	Сталь
уз32	18	7,83	0,025	Сталь
уз34	32	16,82	0,025	Сталь
уз35	33	14,21	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз36	34	15,79	0,025	Сталь
уз37	35	26,35	0,025	Сталь
уз38	37	13,48	0,025	Сталь
уз40	38	12,4	0,025	Сталь
уз185	уз41	33,02	0,1	Сталь
уз186	уз185	23,8	0,1	Сталь
уз6	уз187	24,76	0,1	Сталь
уз187	уз186	28,13	0,1	Сталь
уз187	11	16,06	0,025	Сталь
уз186	10	18,11	0,025	Сталь
уз185	15	13,39	0,025	Сталь
уз185	9	18	0,025	Сталь
уз184	8	10,28	0,025	Сталь
уз183	7	7,68	0,025	Сталь
ВК92	уз144	123,88	0,1	Сталь
ВК38	ВК92	66,85	0,1	Сталь
уз48	ВК90	200,99	0,065	Сталь
уз50	Котельная	28,28	0,05	Сталь
уз51	уз52	82,14	0,075	Сталь
уз52	Столовая	51,39	0,05	Сталь
уз52	3 а	56,22	0,05	Сталь
ВК90	ВК91	57,83	0,065	Сталь
ВК91	ж/д	45,29	0,032	Сталь
ВК90	н/д	11	0,032	Сталь
ВК91	н/д	13,33	0,032	Сталь
г.п. Хорлово, Скв. №4	уз48	195,75	0,15	Сталь
уз48	ВК1	91,39	0,15	Сталь
ВК1	уз50	104,47	0,1	Сталь
уз50	уз51	23,44	0,1	Сталь
уз51	ВК35	68,74	0,1	Сталь
ВК31	уз57	52,05	0,15	Сталь
ВК35	Интернат	10,89	0,05	Сталь
ВК6	ВК80	30,61	0,1	Сталь
ВК80	10	11,05	0,1	Сталь
ВК80	ВК81	36,52	0,1	Сталь
ВК81	11	12,05	0,1	Сталь
уз176	16	8,76	0,025	Сталь
ВК88	уз176	14,22	0,1	Сталь
ВК88	уз291	35,13	0,1	Сталь
уз292	уз293	27,37	0,1	Сталь
ВК89	ВК87	32,11	0,1	Сталь
уз291	15	11,44	0,025	Сталь
уз292	14	10,73	0,025	Сталь
уз293	13	10,08	0,025	Сталь
ВК89	12	9,31	0,025	Сталь
ВК87	11	11,44	0,025	Сталь
ВК32	5	13,56	0,05	Сталь
ВК42	уз58	216,41	0,065	Сталь
уз58	20	12,67	0,05	Сталь
уз58	уз59	40,84	0,05	Сталь
уз59	22	12,67	0,05	Сталь
ВК40	уз69	132,65	0,065	Сталь
уз69	уз63	73,4	0,065	Сталь
уз69	2	11,79	0,05	Сталь
уз63	7	10,18	0,04	Сталь
уз63	уз64	39,81	0,065	Сталь
уз64	9	7,97	0,04	Сталь
уз64	уз65	35,53	0,065	Сталь
уз65	11	7,91	0,04	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз66	13	8,9	0,04	Сталь
уз66	уз67	65,9	0,065	Сталь
уз67	15	8,29	0,04	Сталь
уз67	уз68	46,32	0,065	Сталь
уз68	ВК42	50,09	0,065	Сталь
уз68	17	8,86	0,04	Сталь
уз65	уз70	20,74	0,065	Сталь
уз70	уз66	23,97	0,065	Сталь
уз70	уз71	57,06	0,05	Сталь
уз71	6	18,16	0,04	Сталь
уз71	8	8,48	0,04	Сталь
уз111	ВК59	29,64	0,15	Сталь
уз113	ВК57	28,01	0,1	Сталь
ВК60	9	20,78	0,025	Сталь
уз114	ВК57	20,66	0,15	Сталь
ВК66	уз114	41,28	0,15	Сталь
ВК57	7	34,04	0,025	Сталь
ВК59	уз118	25,14	0,05	Сталь
уз118	уз119	15,11	0,15	Сталь
уз119	уз120	9,93	0,15	Сталь
уз120	уз121	21,87	0,15	Сталь
уз121	уз122	16,31	0,15	Сталь
уз122	уз123	17,84	0,15	Сталь
уз123	уз124	26,37	0,15	Сталь
уз124	уз125	30,54	0,15	Сталь
уз125	уз126	24,6	0,15	Сталь
уз126	уз127	27,94	0,15	Сталь
уз127	уз128	22,32	0,15	Сталь
уз128	уз129	26,19	0,15	Сталь
уз128	37	13,32	0,025	Сталь
уз128	20	18,49	0,025	Сталь
уз127	18	17,45	0,025	Сталь
уз127	35	15,52	0,025	Сталь
уз126	28	13,19	0,025	Сталь
уз126	33	21,38	0,025	Сталь
уз126	16	20,67	0,025	Сталь
уз125	12	12,4	0,025	Сталь
уз125	10	16,58	0,025	Сталь
уз124	8	18,26	0,025	Сталь
уз124	23	17,52	0,025	Сталь
уз124	25	43,6	0,025	Сталь
уз123	6	17,59	0,025	Сталь
уз122	4	18,34	0,025	Сталь
уз121	19	8,89	0,025	Сталь
уз120	13	6,68	0,025	Сталь
уз120	2 а	22,19	0,025	Сталь
уз119	17	6,17	0,025	Сталь
уз118	15	7,07	0,025	Сталь
уз133	14	14,81	0,025	Сталь
уз134	уз133	51,88	0,1	Сталь
уз135	уз134	13,11	0,1	Сталь
уз136	уз135	15,2	0,1	Сталь
уз137	уз136	17,24	0,1	Сталь
уз138	уз137	15,84	0,1	Сталь
уз139	уз138	26,97	0,1	Сталь
уз140	уз139	16,3	0,1	Сталь
уз141	уз140	14,89	0,1	Сталь
уз142	уз141	18,03	0,1	Сталь
ВК66	уз143	37,18	0,1	Сталь
уз143	уз142	46,79	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз134	23	9,65	0,025	Сталь
уз135	21	11,08	0,025	Сталь
уз136	19	11,53	0,025	Сталь
уз137	17	19,6	0,025	Сталь
уз138	15	17,71	0,025	Сталь
уз139	10	9,4	0,025	Сталь
уз139	13	24,99	0,025	Сталь
уз140	9	30,31	0,025	Сталь
уз141	6	16,12	0,025	Сталь
уз141	7	37,46	0,025	Сталь
уз142	5	39,11	0,025	Сталь
уз142	4	18,05	0,025	Сталь
уз143	2	26,27	0,025	Сталь
ВК92	Магазин	33,87	0,05	Сталь
уз110	уз111	20,69	0,15	Сталь
уз111	1	25,03	0,025	Сталь
ВК54	уз99	34,88	0,15	Сталь
уз99	уз100	48,9	0,15	Сталь
уз100	уз101	49,04	0,15	Сталь
уз99	9	15,67	0,025	Сталь
уз100	10	13,49	0,025	Сталь
уз101	11	8,72	0,025	Сталь
уз101	уз102	44,86	0,15	Сталь
уз102	уз103	23,85	0,15	Сталь
уз103	уз104	25,4	0,15	Сталь
уз104	уз105	19,55	0,15	Сталь
уз105	уз106	23,95	0,15	Сталь
уз106	ВК58	57	0,15	Сталь
уз102	12	23,66	0,025	Сталь
уз103	11	23,35	0,025	Сталь
уз104	10	23,88	0,025	Сталь
уз105	9	23,48	0,025	Сталь
уз106	17	4,32	0,025	Сталь
уз106	8	24,02	0,025	Сталь
уз104	15	7,29	0,025	Сталь
ВК58	уз107	36,56	0,15	Сталь
уз107	уз108	22,34	0,15	Сталь
уз108	уз109	25,97	0,15	Сталь
уз109	уз110	23,75	0,15	Сталь
ВК58	6	26,23	0,025	Сталь
ВК58	7	38,74	0,025	Сталь
уз107	5	27,59	0,025	Сталь
уз108	4	27,65	0,025	Сталь
уз109	3	25,43	0,025	Сталь
уз110	2	23,66	0,025	Сталь
уз106	8 а	27,13	0,025	Сталь
ВК36	уз53	178,24	0,15	Сталь
уз53	ВК37	94,17	0,15	Сталь
уз53	уз54	31,8	0,05	Сталь
уз54	Школа №12	10,63	0,05	Сталь
уз54	уз55	28,09	0,05	Сталь
уз55	Школа №12	10,74	0,05	Сталь
ВК63	8	10,05	0,025	Сталь
уз115	6	7,97	0,025	Сталь
ВК61	2	14,09	0,025	Сталь
ВК56	уз112	49,79	0,1	Сталь
уз112	уз113	48,1	0,1	Сталь
уз113	10	7,77	0,025	Сталь
уз112	8	6,91	0,025	Сталь
уз112	7	13,78	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК56	5	22,12	0,025	Сталь
ВК63	уз115	69,64	0,15	Сталь
уз115	ВК61	63,72	0,15	Сталь
ВК63	уз116	39,97	0,15	Сталь
уз116	уз117	17,74	0,15	Сталь
уз117	ВК64	41,22	0,15	Сталь
уз116	7	13,49	0,025	Сталь
уз117	11	7,3	0,025	Сталь
уз117	9	9,52	0,025	Сталь
ВК37	ВК65	10,83	0,15	Сталь
ВК53	уз97	53,23	0,15	Сталь
уз97	уз98	50,54	0,15	Сталь
уз98	ВК54	33,56	0,15	Сталь
уз97	7	20,7	0,025	Сталь
уз98	8	17,14	0,025	Сталь
уз61	ВК49	397,62	0,1	Сталь
ВК69	ВК67	62,78	0,1	Сталь
ВК71	ВК74	103,12	0,1	Сталь
ВК44	ВК46	74,41	0,15	Сталь
ВК47	ВК48	16,96	0,05	Сталь
ВК51	Баня	23,71	0,05	Сталь
ВК51	ВК69	149,38	0,1	Сталь
ВК69	ВК70	42,05	0,1	Сталь
ВК70	ВК71	28,54	0,1	Сталь
ВК70	ВК73	34,17	0,05	Сталь
ВК71	ВК72	26,63	0,1	Сталь
ВК67	ВК68	169,91	0,04	Сталь
ВК74	уз14	24,46	0,05	Сталь
ВК75	10	13,52	0,05	Сталь
ВК76	18	13,64	0,05	Сталь
ВК78	уз20	20,15	0,04	Сталь
уз18	уз17	17,66	0,1	Сталь
ВК77	уз16	12,06	0,05	Сталь
уз18	уз19	11,47	0,05	Сталь
ВК83	ПГ	27,3	0,04	Сталь
ВК75	уз72	24,9	0,1	Сталь
уз72	11	16,48	0,04	Сталь
уз72	уз73	33,34	0,1	Сталь
уз73	14	13,82	0,04	Сталь
уз73	13	21,82	0,04	Сталь
уз74	19	15,18	0,04	Сталь
ВК83	11	23,74	0,04	Сталь
ВК83	14	19,34	0,04	Сталь
ВК83	13	17,62	0,04	Сталь
ВК83	14 а	20,35	0,04	Сталь
ВК83	уз79	39,03	0,1	Сталь
уз79	16	18,71	0,04	Сталь
уз79	уз80	18,11	0,1	Сталь
уз80	17	16,48	0,04	Сталь
ВК78	уз85	47,91	0,1	Сталь
уз85	6	17,17	0,04	Сталь
уз85	уз86	18,1	0,1	Сталь
уз86	8	18,22	0,04	Сталь
уз87	ВК83	56,23	0,1	Сталь
уз87	7 а	11,99	0,04	Сталь
уз85	3	15,75	0,04	Сталь
уз79	15	19,2	0,04	Сталь
уз87	9	27,52	0,04	Сталь
уз86	уз89	19,62	0,1	Сталь
уз89	уз87	17,64	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз89	7	17,95	0,04	Сталь
уз89	5	14,69	0,04	Сталь
уз87	10	13,78	0,04	Сталь
уз74	20	17,5	0,025	Сталь
ВК76	уз92	19,08	0,1	Сталь
уз92	уз74	9,8	0,1	Сталь
уз92	17	14,74	0,025	Сталь
ВК76	15	15,4	0,025	Сталь
уз73	уз93	15,81	0,1	Сталь
уз93	ВК76	30,27	0,1	Сталь
уз93	16	12,68	0,025	Сталь
ВК75	9	16,98	0,025	Сталь
уз94	ВК75	26,39	0,1	Сталь
уз94	7	16,36	0,025	Сталь
уз94	8	16,1	0,025	Сталь
ВК74	уз95	31,23	0,1	Сталь
уз95	уз94	11,4	0,1	Сталь
уз95	6	23,3	0,025	Сталь
уз95	4	17,16	0,025	Сталь
уз95	3	22,24	0,025	Сталь
ВК73	2	15,12	0,025	Сталь
уз14	2 б	7,97	0,025	Сталь
уз20	1	14,26	0,025	Сталь
ВК74	уз96	115,15	0,1	Сталь
уз96	ВК78	17,9	0,1	Сталь
уз96	4	5,68	0,025	Сталь
ВК74	1 а	30,21	0,025	Сталь
уз84	уз62	43,16	0,1	Сталь
уз84	29	13,92	0,04	Сталь
уз62	33	12,25	0,04	Сталь
уз82	21	10,94	0,04	Сталь
уз82	23	10,82	0,04	Сталь
уз82	уз83	50,34	0,1	Сталь
уз83	25	14,51	0,04	Сталь
уз83	уз88	32,77	0,1	Сталь
уз88	уз84	25,46	0,1	Сталь
уз88	27	13,97	0,04	Сталь
уз75	24	14,98	0,04	Сталь
уз75	уз76	39,56	0,1	Сталь
уз76	ВК77	67,33	0,1	Сталь
уз76	25	13,58	0,04	Сталь
уз76	26	15,89	0,04	Сталь
уз77	31	10,03	0,04	Сталь
уз78	уз18	18,57	0,1	Сталь
уз78	33	10,34	0,04	Сталь
уз80	уз81	25,28	0,1	Сталь
уз81	18	21,14	0,04	Сталь
уз81	уз82	59,73	0,1	Сталь
уз81	19	15,17	0,04	Сталь
ВК77	уз90	47,58	0,1	Сталь
уз90	28	11,44	0,025	Сталь
ВК77	27	22,03	0,025	Сталь
уз75	23	13,95	0,025	Сталь
уз74	уз91	15,2	0,1	Сталь
уз91	уз75	27,67	0,1	Сталь
уз91	21	14,44	0,025	Сталь
уз91	22	14,99	0,025	Сталь
уз90	уз77	37,38	0,1	Сталь
уз77	уз78	41,37	0,1	Сталь
ВК47	уз61	42,28	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК44	ВК82	12,92	0,1	Сталь
ВК82	ВК47	16,89	0,1	Сталь
ВК82	ЗАО	50,95	0,08	Сталь
уз61	ЗАО	27,19	0,08	Сталь
ВК51	Автосервис	16,58	0,1	Сталь
ВК73	1	11,71	0,025	Сталь
ВК72	2 а	9,4	0,025	Сталь
ВК67	уз60	80,65	0,1	Сталь
уз60	Больница	36,26	0,075	Сталь
ВК68	уз60	73,53	0,1	Сталь
уз17	35	10,16	0,04	Сталь
ВК85	уз136	32,01	0,15	Сталь
уз136	ВК83	34,83	0,15	Сталь
уз136	7	20,45	0,075	Сталь
ВК82	ВК34	30,78	0,15	Сталь
уз38	уз39	27,16	0,1	Сталь
уз39	уз40	34,21	0,1	Сталь
уз39	уз41	133,58	0,1	Сталь
уз41	Маг.	0,69	0,05	Сталь
уз41	ВК32	43,28	0,1	Сталь
ВК32	14	11,67	0,05	Сталь
ВК32	уз42	21,32	0,1	Сталь
уз42	6	45,48	0,05	Сталь
уз42	ВК33	27,86	0,1	Сталь
уз43	ВК33	9,58	0,1	Сталь
уз43	н/д	19,26	0,05	Сталь
уз44	уз43	55,89	0,1	Сталь
уз44	13	47,64	0,05	Сталь
уз45	уз44	32,06	0,1	Сталь
уз45	10	19,21	0,05	Сталь
ВК30	уз46	52,8	0,1	Сталь
уз46	4	27,51	0,05	Сталь
уз46	уз47	29,06	0,1	Сталь
уз47	5	33,91	0,05	Сталь
уз47	уз48	11,74	0,1	Сталь
уз48	6	20,83	0,05	Сталь
уз48	уз49	21,43	0,1	Сталь
уз49	7	19,21	0,05	Сталь
уз49	уз50	16,12	0,1	Сталь
уз50	8	22,6	0,05	Сталь
уз50	уз51	33,94	0,1	Сталь
уз51	9	18,09	0,05	Сталь
уз51	уз45	27,77	0,1	Сталь
уз102	22	20,04	0,025	Сталь
уз102	24	18,91	0,025	Сталь
уз104	13	18,49	0,025	Сталь
уз105	уз104	4,83	0,15	Сталь
уз105	12	17,18	0,025	Сталь
уз106	уз105	11,6	0,15	Сталь
уз106	15	20,62	0,025	Сталь
уз107	уз106	22,79	0,15	Сталь
уз107	16	18,29	0,025	Сталь
ВК93	уз107	8,52	0,15	Сталь
ВК93	18	33,84	0,025	Сталь
ВК93	уз108	6,01	0,05	Сталь
уз108	17	22,8	0,025	Сталь
уз108	уз109	8,36	0,025	Сталь
уз109	19	11,71	0,025	Сталь
уз109	21	31,13	0,025	Сталь
уз131	ВК93	33	0,15	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз102	уз131	28,41	0,15	Сталь
уз131	20	17,82	0,025	Сталь
уз52	1	25,4	0,05	Сталь
уз52	ВК34	91,58	0,15	Сталь
ВК34	ВК35	69,32	0,1	Сталь
ВК35	6	17,12	0,075	Сталь
ВК35	ВК36	120,55	0,1	Сталь
ВК74	ВК34	97,58	0,15	Сталь
ВК74	н/д	19,24	0,05	Сталь
ВК76	19	18,56	0,05	Сталь
уз70	ВК76	36	0,1	Сталь
уз70	18	18,79	0,025	Сталь
ВК77	уз70	12,04	0,1	Сталь
ВК78	ВК77	19,28	0,1	Сталь
ВК78	уз71	13,17	0,05	Сталь
уз71	15	6,87	0,025	Сталь
уз71	13	5,95	0,025	Сталь
ВК78	уз72	20,43	0,05	Сталь
уз72	14	4,09	0,025	Сталь
уз72	16	7,59	0,025	Сталь
уз73	ВК78	39,04	0,1	Сталь
уз73	11	12,09	0,025	Сталь
уз73	12	21,47	0,025	Сталь
уз73	10	23,35	0,025	Сталь
ВК80	4	21,7	0,025	Сталь
ВК80	1	35,37	0,025	Сталь
ВК80	уз75	80,5	0,1	Сталь
уз75	7	36,84	0,05	Сталь
уз75	ВК81	23,21	0,1	Сталь
ВК81	6	18,34	0,025	Сталь
ВК81	10	25,07	0,025	Сталь
ВК81	12	56,36	0,025	Сталь
ВК81	уз76	67,03	0,1	Сталь
уз76	14	14,39	0,025	Сталь
уз76	ВК82	42,95	0,1	Сталь
ВК82	16	18,4	0,025	Сталь
ВК82	18	18,9	0,025	Сталь
ВК82	17	41,26	0,025	Сталь
ВК82	15	35,06	0,025	Сталь
уз75	уз77	45,3	0,025	Сталь
уз77	11	10,9	0,025	Сталь
уз77	13	25,5	0,025	Сталь
ВК84	ВК75	176,22	0,075	Сталь
ВК84	3	14,28	0,075	Сталь
ВК85	ВК84	93,73	0,075	Сталь
ВК74	н/д	15,78	0,05	Сталь
ВК76	ВК74	85,04	0,15	Сталь
уз53	ВК42	51,75	0,1	Сталь
ВК44	22 а	52,02	0,075	Сталь
уз40	2	20,61	0,05	Сталь
уз40	ВК31	27,66	0,1	Сталь
ВК42	уз54	14,58	0,075	Сталь
уз54	5	6,58	0,075	Сталь
ВК42	2	120,33	0,075	Сталь
уз54	уз55	61,47	0,075	Сталь
уз55	3	6,39	0,075	Сталь
уз55	уз56	39,01	0,075	Сталь
уз56	1	18,05	0,075	Сталь
уз56	ВК43	51,7	0,075	Сталь
ВК43	10	21,96	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК43	ВК44	16,43	0,075	Сталь
уз53	ВК44	128,71	0,1	Сталь
ВК45	39	31,27	0,025	Сталь
ВК46	ВК45	65,93	0,13	Сталь
ВК31	уз130	35,32	0,1	Сталь
уз130	1	32,66	0,05	Сталь
уз130	Детский сад	50,07	0,075	Сталь
ВК36	11	15,38	0,075	Сталь
ВК36	ВК37	39,9	0,1	Сталь
ВК38	ВК37	24,33	0,1	Сталь
ВК39	ВК38	35,22	0,1	Сталь
ВК36	ВК39	23,98	0,1	Сталь
ВК39	1	55,3	0,075	Сталь
ВК37	ВК40	121,9	0,1	Сталь
ВК40	ВК41	67,13	0,1	Сталь
ВК41	7	18,22	0,075	Сталь
ВК41	9	43,61	0,075	Сталь
ВК41	4	52,52	0,075	Сталь
ВК40	уз53	96,69	0,1	Сталь
ВК75	ВК39	73,71	0,075	Сталь
ВК75	2	36,99	0,05	Сталь
уз23	2 б	16,54	0,05	Сталь
уз23	уз24	35,27	0,05	Сталь
ВК5	уз129	33,11	0,1	Сталь
уз129	ВК6	31,1	0,1	Сталь
уз129	10	30,71	0,025	Сталь
ВК5	11	29,23	0,05	Сталь
ВК5	12	32,77	0,05	Сталь
ВК5	14	32,71	0,05	Сталь
ВК6	8	30,67	0,05	Сталь
ВК6	уз9	31,73	0,1	Сталь
уз9	6	29,66	0,05	Сталь
уз9	ВК7	29,06	0,1	Сталь
ВК7	ВК8	10,34	0,1	Сталь
ВК8	4	22,06	0,05	Сталь
ВК8	2	23,22	0,05	Сталь
ВК7	1	67,1	0,1	Сталь
ВК44	ВК45	124,21	0,1	Сталь
ВК45	31	26,11	0,025	Сталь
уз57	ВК45	34,29	0,13	Сталь
уз57	35	23,21	0,025	Сталь
ВК44	уз57	28,33	0,13	Сталь
ВК45	ВК44	7,04	0,13	Сталь
ВК45	37	24,68	0,025	Сталь
ВК45	ВК48	40,37	0,13	Сталь
ВК48	29	23,28	0,025	Сталь
ВК48	уз59	54,29	0,13	Сталь
уз59	25	19,77	0,025	Сталь
уз59	уз61	157,33	0,1	Сталь
уз59	уз69	47,35	0,1	Сталь
уз69	22, Администрация	1,8	0,05	Сталь
уз69	22/2,	86,59	0,1	Сталь
уз61	уз60	59,63	0,05	Сталь
уз61	ВК49	137,4	0,1	Сталь
ВК49	15	31,7	0,05	Сталь
ВК49	ВК50	123,82	0,1	Сталь
ВК56	12	10,34	0,05	Сталь
ВК56	14	88,31	0,5	Сталь
ВК50	уз62	74,76	0,05	Сталь
ВК52	ВК62	255,64	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК50	уз63	98,79	0,1	Сталь
ВК51	ВК52	38,27	0,5	Сталь
уз64	ВК52	82,82	0,05	Сталь
ВК52	ВК52	74,64	0,5	Сталь
ВК52	1	40,3	0,05	Сталь
ВК52	ВК53	39,69	0,05	Сталь
ВК53	уз65	101,83	0,025	Сталь
ВК50	ВК54	31,3	0,1	Сталь
ВК54	ВК55	15,65	0,1	Сталь
ВК55	ВК53	134,69	0,1	Сталь
ВК55	ВК56	82,69	0,1	Сталь
ВК54	ВК57	17,21	0,5	Сталь
ВК57	8 а	56,88	0,025	Сталь
ВК57	уз64	93,47	0,5	Сталь
уз62	ВК97	23,87	0,05	Сталь
уз62	уз63	170,84	0,05	Сталь
уз63	ВК51	213,58	0,1	Сталь
ВК51	Столовая	62,79	0,05	Сталь
уз64	ВК58	179,04	0,1	Сталь
ВК58	уз66	22,22	0,025	Сталь
ВК59	н/д	85,36	0,025	Сталь
ВК58	ВК59	53,09	0,1	Сталь
ВК53	уз137	118,16	0,1	Сталь
уз137	3 а	114,04	0,025	Сталь
р.п.Фосфоритный, Скв. №6	уз137	10,71	0,1	Сталь
уз121	5	13,18	0,025	Сталь
уз120	4	10,56	0,025	Сталь
уз119	3	12,86	0,025	Сталь
уз118	2	12,35	0,025	Сталь
уз117	1	10,76	0,025	Сталь
уз116	58	13,99	0,025	Сталь
уз115	56	15,03	0,025	Сталь
уз114	54	16,26	0,025	Сталь
уз78	7	15,65	0,025	Сталь
уз79	6	15,9	0,025	Сталь
уз80	5	65,72	0,025	Сталь
уз81	4	13,87	0,025	Сталь
ВК87	3	14,48	0,025	Сталь
уз82	2	11,43	0,025	Сталь
уз83	1	15,82	0,025	Сталь
ВК96	ВК88	52,12	0,1	Сталь
ВК96	н/д	65,27	0,025	Сталь
уз114	ВК96	34,09	0,1	Сталь
уз115	уз114	24,63	0,1	Сталь
уз116	уз115	21,14	0,1	Сталь
уз117	уз118	23,05	0,1	Сталь
уз118	уз119	24,4	0,1	Сталь
уз119	уз120	24,7	0,1	Сталь
уз120	уз121	24,17	0,1	Сталь
уз121	уз122	20,42	0,1	Сталь
уз122	7	37,22	0,05	Сталь
уз122	6	9,91	0,025	Сталь
уз79	уз78	20,03	0,04	Сталь
уз80	уз79	22,92	0,04	Сталь
уз81	уз80	18,28	0,04	Сталь
ВК87	уз81	32,21	0,04	Сталь
уз82	ВК87	15,25	0,04	Сталь
уз83	уз82	17,71	0,04	Сталь
ВК88	уз83	30,5	0,04	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз78	ВК86	123,2	0,04	Сталь
ВК76	20	24,4	0,025	Сталь
ВК83	4	18,78	0,075	Сталь
ВК83	5	139,37	0,15	Сталь
ВК76	ВК85	11,33	0,15	Сталь
ВК86	ВК76	141,5	0,2	Сталь
ВК86	Школа №14	211,75	0,09	Сталь
уз67	уз68	21,25	0,1	Сталь
ВК70	31	25,76	0,05	Сталь
уз68	ВК70	16,71	0,1	Сталь
ВК70	ВК71	29,89	0,1	Сталь
ВК71	33	44,93	0,05	Сталь
ВК71	32	34,55	0,05	Сталь
уз68	ВК72	29,04	0,05	Сталь
ВК72	30	30,37	0,05	Сталь
ВК72	ВК73	27,21	0,05	Сталь
ВК73	29	30,15	0,05	Сталь
ВК62	13	13,07	0,05	Сталь
ВК62	ВК63	53,35	0,1	Сталь
ВК63	15	16,79	0,05	Сталь
ВК63	ВК64	79,15	0,1	Сталь
ВК66	21	32,19	0,05	Сталь
ВК66	ВК67	26,14	0,05	Сталь
ВК67	23	12,2	0,05	Сталь
ВК67	14	106,77	0,05	Сталь
ВК66	уз67	107,1	0,1	Сталь
уз67	ВК68	14,97	0,1	Сталь
ВК68	26	15,52	0,05	Сталь
ВК68	ВК69	18,88	0,05	Сталь
ВК69	26	15,51	0,05	Сталь
ВК69	27	21,73	0,05	Сталь
ВК68	28	20,01	0,05	Сталь
ВК65	ВК66	64,63	0,1	Сталь
ВК64	17	19,5	0,5	Сталь
ВК64	ВК65	52,06	0,1	Сталь
ВК65	19	12,61	0,05	Сталь
ВК59	ВК60	190,8	0,1	Сталь
ВК60	Дом культуры	78,86	0,1	Сталь
ВК60	ВК61	30,32	0,05	Сталь
ВК61	6 а	33,94	0,05	Сталь
ВК61	уз135	29,34	0,05	Сталь
уз135	10 а	77,12	0,075	Сталь
уз135	8 а	13,17	0,075	Сталь
уз139	уз116	15,11	0,1	Сталь
уз139	уз117	68,49	0,1	Сталь
р.п.Фосфоритный, Скв. №93	уз138	30,84	0,2	Сталь
уз138	уз139	62,61	0,2	Сталь
Скв. №6а	уз138	34,21	0,2	Сталь
уз12	ВК15	14,03	0,2	Сталь
ВК15	12	16,82	0,025	Сталь
ВК16	10	11,54	0,025	Сталь
уз13	8	13,46	0,025	Сталь
ВК15	11	24,76	0,025	Сталь
ВК15	ВК16	31,51	0,2	Сталь
ВК16	9	20,71	0,025	Сталь
ВК16	уз13	24	0,2	Сталь
уз13	уз14	4,32	0,2	Сталь
уз14	7	20,74	0,025	Сталь
уз14	уз15	25,19	0,2	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз15	5	21,9	0,025	Сталь
уз15	уз16	9,03	0,2	Сталь
уз16	6	17,17	0,025	Сталь
уз16	уз17	13,08	0,2	Сталь
уз17	4	14	0,025	Сталь
уз17	уз18	20,95	0,2	Сталь
уз18	2	14,31	0,025	Сталь
уз18	1	19,74	0,025	Сталь
уз18	ВК17	48,05	0,2	Сталь
уз95	уз96	19,79	0,025	Сталь
уз96	43	9,93	0,025	Сталь
уз96	41	10,84	0,025	Сталь
уз95	ВК91	19,24	0,15	Сталь
ВК91	37	24,4	0,025	Сталь
ВК91	38	16,5	0,025	Сталь
ВК91	36	34,22	0,025	Сталь
ВК91	уз97	39,1	0,15	Сталь
уз97	34	20,98	0,025	Сталь
уз97	уз98	28,15	0,025	Сталь
уз98	33	6,66	0,025	Сталь
уз98	35	5,75	0,025	Сталь
уз97	уз99	30,68	0,15	Сталь
уз99	32	19,93	0,025	Сталь
уз99	31	22,21	0,025	Сталь
уз99	уз100	15,63	0,15	Сталь
уз100	30	18,07	0,025	Сталь
уз100	ВК92	28,28	0,15	Сталь
ВК92	уз101	25,67	0,05	Сталь
уз101	29	8,3	0,025	Сталь
уз101	27	12,51	0,025	Сталь
уз103	25	11,64	0,025	Сталь
уз103	25/1	8,93	0,025	Сталь
ВК92	26	20,72	0,025	Сталь
ВК92	28	27,56	0,025	Сталь
ВК92	уз102	43,56	0,15	Сталь
уз102	уз103	21,63	0,05	Сталь
ВК79	уз73	36,11	0,1	Сталь
ВК79	9	22,71	0,05	Сталь
ВК79	ВК80	75,57	0,1	Сталь
ВК80	уз74	33,11	0,05	Сталь
ВК88	61	25,57	0,025	Сталь
ВК79	8	22,34	0,05	Сталь
уз74	3	8,94	0,025	Сталь
уз74	5	8,51	0,025	Сталь
ВК88	уз84	48,69	0,15	Сталь
уз84	52	21,99	0,025	Сталь
уз84	уз85	23,95	0,15	Сталь
уз85	50	23,36	0,025	Сталь
уз85	уз86	35,4	0,15	Сталь
уз86	уз87	17,19	0,15	Сталь
уз87	уз88	17	0,05	Сталь
уз88	55	8,43	0,025	Сталь
уз88	уз89	22,35	0,05	Сталь
уз89	57	8,46	0,025	Сталь
уз89	уз90	21,62	0,05	Сталь
уз90	59	8,71	0,05	Сталь
уз87	уз91	86,32	0,15	Сталь
уз86	ВК89	30,76	0,15	Сталь
ВК89	48/1	22,9	0,05	Сталь
ВК89	53	35,42	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК89	уз92	46,43	0,15	Сталь
уз92	46	19,01	0,025	Сталь
уз92	ВК90	31,06	0,15	Сталь
ВК90	49	28,23	0,025	Сталь
ВК90	47	27,54	0,025	Сталь
ВК90	уз93	32,5	0,025	Сталь
уз93	42	10,01	0,025	Сталь
уз93	44	10,02	0,025	Сталь
ВК90	уз94	51,95	0,15	Сталь
уз94	45	31,18	0,025	Сталь
уз94	40/1	14,88	0,025	Сталь
уз94	уз95	42,36	0,15	Сталь
уз91	уз110	22,93	0,15	Сталь
уз110	6	17,02	0,025	Сталь
уз110	уз111	21,5	0,15	Сталь
уз111	7	17,25	0,025	Сталь
уз112	8	12,76	0,025	Сталь
уз112	9	30,88	0,025	Сталь
уз111	уз112	30,02	0,15	Сталь
уз112	ВК94	170,57	0,15	Сталь
ВК94	3	30	0,025	Сталь
ВК94	4	58,23	0,025	Сталь
ВК94	ВК95	17,85	0,15	Сталь
ВК95	2	30,64	0,025	Сталь
ВК95	1	57,16	0,025	Сталь
ВК89	уз132	78,31	0,1	Сталь
уз132	уз133	10,88	0,05	Сталь
уз133	2	11,13	0,025	Сталь
уз133	4	22,25	0,025	Сталь
ВК79	7	32,85	0,025	Сталь
уз132	уз134	43,17	0,1	Сталь
уз134	ВК79	16,12	0,1	Сталь
уз134	6	22,6	0,025	Сталь
ВК12	35	23,53	0,05	Сталь
ВК12	33 а	30,94	0,05	Сталь
ВК13	17	27,31	0,05	Сталь
уз27	н/д	28,66	0,05	Сталь
уз27	уз28	135,07	0,05	Сталь
уз28	н/д	41,17	0,5	Сталь
уз28	ВК28	69,79	0,05	Сталь
ВК28	н/д	10,9	0,05	Сталь
ВК12	уз123	68,97	0,13	Сталь
уз123	ВК13	84,02	0,3	Сталь
уз123	36	8,01	0,05	Сталь
ВК11	ВК12	52,17	0,13	Сталь
уз128	уз25	40,92	0,13	Сталь
уз104	уз36	39,33	0,15	Сталь
ВК26	уз128	29,11	0,13	Сталь
уз128	61	10,35	0,025	Сталь
ВК26	67	35,6	0,025	Сталь
ВК25	30	25,08	0,5	Сталь
ВК26	63	12,21	0,05	Сталь
ВК26	65	16,96	0,05	Сталь
ВК26	32	41,94	0,05	Сталь
ВК26	34	41,32	0,05	Сталь
уз26	ВК26	64,55	0,13	Сталь
уз26	69	9,11	0,05	Сталь
ВК27	уз26	39,59	0,2	Сталь
ВК27	71	10,42	0,05	Сталь
ВК27	уз27	145,14	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
уз29	ВК27	38,14	0,2	Сталь
уз29	40/2	12,92	0,05	Сталь
уз29	уз30	15,82	0,05	Сталь
уз30	1	1,36	0,05	Сталь
уз30	1	26,63	0,05	Сталь
уз29	уз31	39,82	0,5	Сталь
уз31	38	10,08	0,025	Сталь
уз31	36	30,32	0,025	Сталь
уз32	уз29	62,93	0,15	Сталь
уз32	4	21,04	0,05	Сталь
уз33	уз32	26,63	0,15	Сталь
уз33	6	20,17	0,05	Сталь
ВК29	уз33	14,89	0,15	Сталь
ВК29	8	20,31	0,05	Сталь
ВК29	уз34	41,11	0,05	Сталь
уз34	5	20,64	0,05	Сталь
уз34	3	20,9	0,05	Сталь
ВК29	уз35	38,71	0,05	Сталь
уз35	9	8,56	0,05	Сталь
уз35	11	8,55	0,05	Сталь
уз36	ВК29	23,1	0,15	Сталь
уз36	уз37	102,13	0,1	Сталь
ВК30	1	58,45	0,05	Сталь
уз12	14	13,49	0,025	Сталь
ВК13	13	33,73	0,05	Сталь
ВК14	16	14,45	0,025	Сталь
ВК13	ВК18	79,25	0,2	Сталь
уз22	1 а	15,71	0,025	Сталь
уз22	н/д	135,21	0,05	Сталь
ВК9	уз124	15,2	0,05	Сталь
уз124	уз125	21,16	0,05	Сталь
уз125	26	14,58	0,025	Сталь
уз126	28	12,75	0,025	Сталь
ВК2	ВК3	96,34	0,1	Сталь
ВК3	3	11,74	0,05	Сталь
ВК3	уз3	27,21	0,1	Сталь
уз3	2	9,76	0,05	Сталь
уз3	4	29,6	0,025	Сталь
ВК3	уз4	24,46	0,05	Сталь
уз4	5	9,1	0,05	Сталь
уз4	уз5	17,43	0,05	Сталь
уз5	7	10,02	0,05	Сталь
уз5	уз6	25,59	0,05	Сталь
уз6	22	9,69	0,05	Сталь
ВК4	20	33,59	0,05	Сталь
ВК2	уз10	46,09	0,13	Сталь
уз10	23	19,91	0,05	Сталь
уз11	23 а	33,52	0,05	Сталь
уз10	уз11	5,87	0,13	Сталь
уз11	ВК9	17,7	0,13	Сталь
ВК9	25	23,78	0,5	Сталь
ВК9	27	27,63	0,05	Сталь
ВК9	ВК10	37,94	0,13	Сталь
ВК13	ВК14	43,4	0,2	Сталь
ВК10	29	25,29	0,05	Сталь
ВК10	ВК11	40,76	0,13	Сталь
ВК11	31	25,12	0,05	Сталь
ВК11	32	37,7	0,05	Сталь
ВК11	33	27,99	0,05	Сталь
ВК13	18	19,67	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК14	уз12	24,78	0,2	Сталь
ВК18	уз19	31,83	0,05	Сталь
уз19	9	20,22	0,05	Сталь
уз19	11	42,15	0,05	Сталь
ВК18	ВК19	7,61	0,05	Сталь
ВК19	14	14,17	0,05	Сталь
ВК19	16	43,46	0,05	Сталь
ВК18	12	20,68	0,05	Сталь
ВК18	10	42,51	0,05	Сталь
ВК18	ВК20	65,23	0,2	Сталь
ВК20	8	23,34	0,05	Сталь
ВК20	уз20	20,51	0,05	Сталь
уз20	1	16,91	0,05	Сталь
уз20	3	15,52	0,05	Сталь
ВК20	уз21	46,52	0,05	Сталь
уз21	5	1,89	0,05	Сталь
уз21	7	34,31	0,05	Сталь
ВК20	ВК21	57,11	0,2	Сталь
ВК21	4	30,79	0,05	Сталь
ВК21	ВК22	25,77	0,2	Сталь
ВК22	уз22	55,75	0,1	Сталь
ВК22	уз23	127,96	0,1	Сталь
уз124	24	17,23	0,025	Сталь
уз125	уз126	29,6	0,05	Сталь
уз126	30	28,37	0,025	Сталь
р.п.Фосфоритный, Скв. №2	уз.	11,03	0,2	Сталь
р.п.Фосфоритный, резервуар	ВНС р.п.Фосфоритный	12,59	0,1	Сталь
ВНС р.п.Фосфоритный	ВК1	107,38	0,2	Сталь
ВК1	уз1	12,88	0,2	Сталь
р.п.Фосфоритный, Скв. №1	уз.	16,23	0,2	Сталь
уз1	уз2	7,72	0,2	Сталь
уз2	ВК2	152,14	0,2	Сталь
ВК2	ВК4	29,45	0,1	Сталь
ВК4	19	22,94	0,05	Сталь
ВК4	уз7	35,28	0,1	Сталь
уз7	17	15,65	0,05	Сталь
уз7	уз8	25,85	0,05	Сталь
уз8	18	10,76	0,05	Сталь
уз8	16	35,79	0,05	Сталь
ВК4	ВК5	94,73	0,1	Сталь
ВК5	15	50,66	0,05	Сталь
ВК2	21	23,93	0,05	Сталь
уз2	уз127	86,41	0,2	Сталь
уз127	ВК23	7,4	0,1	Сталь
уз127	57	29,32	0,05	Сталь
уз127	53	20,53	0,025	Сталь
ВК5	13	18,32	0,05	Сталь
ВК46	41	37,85	0,025	Сталь
уз58	ВК46	37,47	0,13	Сталь
ВК46	43	31,55	0,025	Сталь
уз58	47	24,87	0,025	Сталь
ВК47	уз58	39,91	0,13	Сталь
ВК47	49	24,33	0,025	Сталь
ВК47	51	23,44	0,025	Сталь
ВК23	ВК47	73,23	0,13	Сталь
ВК23	ВК24	29	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК24	24	14,92	0,05	Сталь
ВК24	26	28,15	0,05	Сталь
уз25	ВК23	56,56	0,13	Сталь
уз25	59	13,22	0,05	Сталь
уз25	ВК25	26,75	0,05	Сталь
ВК25	28	9,06	0,05	Сталь
ВК33	уз52	91,15	0,1	Сталь
уз37	3	7,29	0,05	Сталь
уз37	2	18,91	0,5	Сталь
уз37	ВК30	29,13	0,1	Сталь
ВК30	уз38	36,76	0,1	Сталь
уз38	5	21,67	0,05	Сталь
Уз-155	Потребитель	15,93	0,025	Сталь
Уз-155	Потребитель	16,57	0,025	Сталь
Уз-156	Потребитель	17	0,025	Сталь
Уз-156	Потребитель	17	0,025	Сталь
ВК7	Потребитель	20,76	0,025	Сталь
ВК7	Потребитель	12,93	0,025	Сталь
ВК7	Потребитель	31	0,025	Сталь
Уз-6	Уз-154	180,53	0,1	Сталь
Уз-6	Уз-155	139,96	0,1	Сталь
Уз-155	Уз-156	49,89	0,1	Сталь
Уз-156	ВК7	54,72	0,1	Сталь
Уз-5	Уз-6	136,03	0,1	Сталь
Уз-147	Уз-148	35,21	0,1	Сталь
Уз-148	Уз-149	21,15	0,1	Сталь
Уз-149	Уз-150	69	0,1	Сталь
Уз-150	Уз-10	28,58	0,1	Сталь
Уз-10	Уз-151	116,37	0,09	Сталь
Уз-151	Уз-152	32,64	0,09	Сталь
Уз-152	ВК8	42,54	0,09	Сталь
Уз-154	Уз-153	90,04	0,1	Сталь
Уз-147	Потребитель	18,48	0,025	Сталь
Уз-147	Потребитель	14,13	0,025	Сталь
Уз-148	Потребитель	17,48	0,025	Сталь
Уз-149	Потребитель	25,91	0,025	Сталь
Уз-150	Потребитель	18,86	0,025	Сталь
Уз-10	Потребитель	23,78	0,025	Сталь
Уз-10	Потребитель	17,51	0,025	Сталь
Уз-151	Потребитель	20,07	0,025	Сталь
Уз-151	Потребитель	11,37	0,025	Сталь
Уз-152	Потребитель	18,5	0,025	Сталь
Уз-152	Потребитель	9,49	0,025	Сталь
Уз-152	Потребитель	18,94	0,025	Сталь
ВК8	Потребитель	23	0,025	Сталь
Уз-152	Потребитель	19,82	0,025	Сталь
Уз-153	Потребитель	19,5	0,025	Сталь
Уз-153	Потребитель	16,79	0,025	Сталь
Уз-153	Потребитель	25,81	0,025	Сталь
Уз-154	Потребитель	29,67	0,025	Сталь
Уз-154	Потребитель	12,28	0,025	Сталь
Уз-7	Уз-147	190,82	0,1	Сталь
Уз-153	Уз-7	66,23	0,1	Сталь
Уз-5	Уз-136	171,95	0,1	Сталь
ВК5	Потребитель	48,29	0,025	Сталь
ВЗУ д.Дворниково	Уз-130	366,13	0,1	Сталь
Уз-130	Уз-131	50,18	0,1	Сталь
Уз-131	Уз-132	40,9	0,1	Сталь
Уз-132	Уз-133	46,38	0,1	Сталь
Уз-133	Уз-134	43,37	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-134	Уз-135	44,42	0,1	Сталь
Уз-135	Уз-5	31,31	0,1	Сталь
Уз-130	Потребитель	62,33	0,025	Сталь
Уз-130	Потребитель	40,76	0,025	Сталь
Уз-130	Потребитель	22,37	0,025	Сталь
Уз-130	Потребитель	24,24	0,025	Сталь
Уз-130	Потребитель	17,88	0,025	Сталь
Уз-131	Потребитель	21,44	0,025	Сталь
Уз-131	Потребитель	22,71	0,025	Сталь
Уз-131	Потребитель	14,61	0,025	Сталь
Уз-131	Потребитель	14,19	0,025	Сталь
Уз-132	Потребитель	17,96	0,025	Сталь
Уз-132	Потребитель	17,91	0,025	Сталь
Уз-132	Потребитель	16,11	0,025	Сталь
Уз-133	Потребитель	21,29	0,025	Сталь
Уз-133	Потребитель	20,73	0,025	Сталь
Уз-133	Потребитель	14,84	0,025	Сталь
Уз-133	Потребитель	13,63	0,025	Сталь
Уз-134	Потребитель	45,58	0,025	Сталь
Уз-132	Потребитель	32,94	0,025	Сталь
Уз-134	Потребитель	20,34	0,025	Сталь
Уз-134	Потребитель	20,97	0,025	Сталь
Уз-135	Потребитель	17,41	0,025	Сталь
Уз-135	Потребитель	19,56	0,025	Сталь
Уз-135	Потребитель	18,83	0,025	Сталь
Уз-135	Потребитель	15,52	0,025	Сталь
Уз-5	Потребитель	21,63	0,025	Сталь
Уз-5	Потребитель	16,9	0,025	Сталь
Уз-8	Потребитель	61,08	0,09	Сталь
Уз-136	Уз-137	41,44	0,1	Сталь
Уз-137	Уз-138	45,83	0,1	Сталь
Уз-138	Уз-4	39,64	0,1	Сталь
Уз-7	Уз-139	93,72	0,1	Сталь
Уз-139	Уз-4	45,94	0,1	Сталь
Уз-4	Уз-140	75,44	0,1	Сталь
Уз-140	Уз-8	40,33	0,1	Сталь
Уз-8	Уз-141	213,17	0,1	Сталь
Уз-141	Уз-142	46,83	0,1	Сталь
Уз-142	ВК64	43,04	0,1	Сталь
ВК64	Уз-143	42,64	0,1	Сталь
Уз-143	Уз-144	24,53	0,1	Сталь
Уз-144	Уз-9	22,55	0,1	Сталь
Уз-9	Уз-145	125,48	0,1	Сталь
Уз-4	Уз-157	236,31	0,1	Сталь
Уз-157	Уз-158	58,88	0,1	Сталь
Уз-158	Уз-159	36,04	0,1	Сталь
Уз-159	Уз-160	19,16	0,1	Сталь
Уз-160	Уз-161	31,43	0,1	Сталь
Уз-161	ВК5	24,23	0,1	Сталь
Уз-136	Потребитель	26,42	0,025	Сталь
Уз-136	Потребитель	13,22	0,025	Сталь
Уз-136	Потребитель	19,91	0,025	Сталь
Уз-136	Потребитель	14,2	0,025	Сталь
Уз-137	Потребитель	24,03	0,025	Сталь
Уз-137	Потребитель	24,22	0,025	Сталь
Уз-137	Потребитель	14,84	0,025	Сталь
Уз-137	Потребитель	24,68	0,025	Сталь
Уз-138	Потребитель	23,49	0,025	Сталь
Уз-138	Потребитель	28,66	0,025	Сталь
Уз-138	Дворниково 37	16,81	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-4	Потребитель	9,58	0,025	Сталь
Уз-138	Потребитель	17,61	0,025	Сталь
Уз-140	Потребитель	18,94	0,025	Сталь
Уз-140	Потребитель	23,44	0,025	Сталь
Уз-140	Потребитель	15,9	0,025	Сталь
Уз-140	Потребитель	19,8	0,025	Сталь
Уз-139	Потребитель	16,77	0,025	Сталь
Уз-139	Потребитель	21,99	0,025	Сталь
Уз-139	Потребитель	22,17	0,025	Сталь
Уз-7	Потребитель	21,3	0,025	Сталь
Уз-8	Потребитель	25,07	0,025	Сталь
Уз-141	Потребитель	25,13	0,025	Сталь
Уз-141	Потребитель	48,52	0,025	Сталь
Уз-141	Потребитель	46,36	0,025	Сталь
Уз-142	Потребитель	36,7	0,025	Сталь
Уз-142	Потребитель	33,87	0,025	Сталь
Уз-142	Потребитель	19,33	0,025	Сталь
ВК64	Потребитель	34,6	0,025	Сталь
ВК64	Потребитель	20,28	0,025	Сталь
Уз-143	Потребитель	23,34	0,025	Сталь
ВК64	Потребитель	26,89	0,025	Сталь
Уз-143	Потребитель	16,4	0,025	Сталь
Уз-144	Потребитель	17,89	0,025	Сталь
Уз-9	Потребитель	23,08	0,025	Сталь
Уз-9	Потребитель	22,29	0,025	Сталь
Уз-145	Потребитель	20,39	0,025	Сталь
Уз-145	Потребитель	27,43	0,025	Сталь
Уз-9	Потребитель	24,14	0,025	Сталь
Уз-145	Потребитель	32,98	0,025	Сталь
Уз-157	Потребитель	9,38	0,025	Сталь
Уз-157	Потребитель	27,07	0,025	Сталь
Уз-157	Потребитель	27,29	0,025	Сталь
Уз-158	Потребитель	58,72	0,025	Сталь
Уз-158	Потребитель	24,6	0,025	Сталь
Уз-159	Потребитель	17,09	0,025	Сталь
Уз-158	Потребитель	22,55	0,025	Сталь
Уз-159	Потребитель	8,44	0,025	Сталь
Уз-159	Потребитель	56,46	0,025	Сталь
Уз-160	Потребитель	48,83	0,025	Сталь
Уз-160	Потребитель	13,36	0,025	Сталь
Уз-161	Потребитель	40,81	0,025	Сталь
Уз-161	Потребитель	6,21	0,025	Сталь
ВК5	Потребитель	37,11	0,025	Сталь
ВК5	Потребитель	9,09	0,025	Сталь
ВК5	Потребитель	62,07	0,025	Сталь
Уз-145	Уз-146	37,41	0,1	Сталь
Уз-146	ВК6	49,75	0,1	Сталь
Уз-146	Потребитель	20,93	0,025	Сталь
Уз-146	Потребитель	22,46	0,025	Сталь
Уз-146	Потребитель	24,49	0,025	Сталь
Уз-146	Потребитель	23,93	0,025	Сталь
ВК6	Потребитель	24,87	0,025	Сталь
ВК6	Потребитель	21,55	0,025	Сталь
ВК6	Потребитель	30,37	0,025	Сталь
Уз-2	Потребитель	7,73	0,025	Сталь
Уз-2	Потребитель	32,32	0,025	Сталь
Уз-88	Уз-2	24,51	0,1	Сталь
Уз-89	Уз-88	35,61	0,1	Сталь
Уз-90	Уз-89	34,86	0,1	Сталь
Уз-91	Уз-90	17,12	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-92	Уз-91	25,4	0,1	Сталь
Уз-93	Уз-92	29,29	0,1	Сталь
Уз-1	Уз-94	215,07	0,1	Сталь
Уз-94	Уз-93	13,41	0,1	Сталь
Уз-1	Уз-95	189,78	0,1	Сталь
Уз-95	Уз-96	19,95	0,1	Сталь
Уз-96	Уз-97	30,72	0,1	Сталь
Уз-88	Потребитель	10,06	0,025	Сталь
Уз-88	Потребитель	37,65	0,025	Сталь
Уз-89	Потребитель	21,82	0,025	Сталь
Уз-89	Потребитель	30,52	0,025	Сталь
Уз-89	Потребитель	19,99	0,025	Сталь
Уз-89	Потребитель	35,93	0,025	Сталь
Уз-90	Потребитель	18,26	0,025	Сталь
Уз-90	Потребитель	11,91	0,025	Сталь
Уз-90	Потребитель	19,82	0,025	Сталь
Уз-91	Потребитель	15,95	0,025	Сталь
Уз-91	Потребитель	12,66	0,025	Сталь
Уз-92	Потребитель	12,63	0,025	Сталь
Уз-92	Потребитель	14,4	0,025	Сталь
Уз-92	Потребитель	12,29	0,025	Сталь
Уз-93	Потребитель	15,05	0,025	Сталь
Уз-93	Потребитель	32,7	0,025	Сталь
Уз-94	Потребитель	9,35	0,025	Сталь
Уз-94	Потребитель	11,78	0,025	Сталь
Уз-1	Потребитель	17,05	0,025	Сталь
Уз-1	Потребитель	15,49	0,025	Сталь
Уз-95	Потребитель	10,51	0,025	Сталь
Уз-96	Знаменка 27	12,64	0,025	Сталь
Уз-97	Потребитель	26,13	0,025	Сталь
ВБ	Уз-129	162,69	0,1	Сталь
Уз-129	Уз-1	49,04	0,1	Сталь
Уз-96	Потребитель	50,83	0,025	Сталь
Уз-129	Потребитель	16,01	0,025	Сталь
ВЗУ д.Знаменка	ВБ	13,21	0,1	Сталь
Уз-108	Потребитель	26,68	0,025	Сталь
Уз-108	Потребитель	26,92	0,025	Сталь
Уз-97	Уз-98	25,96	0,1	Сталь
ВК1	Уз-99	117,62	0,09	Сталь
Уз-99	Уз-100	28,54	0,09	Сталь
Уз-100	Уз-101	44,29	0,09	Сталь
Уз-101	Уз-3	14,39	0,09	Сталь
Уз-97	Потребитель	9,82	0,025	Сталь
Уз-97	Потребитель	12,27	0,025	Сталь
Уз-97	Потребитель	17,68	0,025	Сталь
Уз-98	Потребитель	10,72	0,025	Сталь
Уз-98	Потребитель	13,31	0,025	Сталь
Уз-98	ВК63	28,68	0,1	Сталь
ВК63	Уз-102	31,14	0,1	Сталь
Уз-102	ВК1	26,29	0,1	Сталь
ВК63	Потребитель	13,27	0,025	Сталь
ВК63	Потребитель	10,45	0,025	Сталь
ВК63	Потребитель	9,44	0,025	Сталь
Уз-102	Потребитель	13,13	0,025	Сталь
Уз-102	Потребитель	20,78	0,025	Сталь
ВК1	Потребитель	24,8	0,025	Сталь
Уз-99	Потребитель	25,68	0,025	Сталь
ВК1	Потребитель	55,86	0,025	Сталь
Уз-100	Потребитель	19,96	0,025	Сталь
Уз-100	Потребитель	20,58	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-100	Потребитель	21,86	0,025	Сталь
Уз-101	Потребитель	18,84	0,025	Сталь
Уз-101	Потребитель	14,98	0,025	Сталь
Уз-3	Потребитель	25,3	0,025	Сталь
Уз-3	Потребитель	22,07	0,025	Сталь
ВК2	Потребитель	28,44	0,025	Сталь
ВК2	Потребитель	25,19	0,025	Сталь
ВК2	Потребитель	16,8	0,025	Сталь
Уз-3	Уз-103	127,65	0,09	Сталь
Уз-103	Уз-104	44,3	0,09	Сталь
Уз-104	ВК3	43,62	0,09	Сталь
ВК2	Уз-105	1124,1	0,09	Сталь
Уз-105	Уз-106	55,24	0,09	Сталь
Уз-106	Уз-107	39,12	0,09	Сталь
Уз-107	Уз-108	33,13	0,09	Сталь
Уз-108	Уз-109	62,43	0,09	Сталь
Уз-103	Потребитель	9,08	0,025	Сталь
Уз-104	Потребитель	16,56	0,025	Сталь
Уз-104	Потребитель	11,71	0,025	Сталь
ВК3	Потребитель	23,95	0,025	Сталь
ВК3	Потребитель	12,76	0,025	Сталь
Уз-105	Потребитель	17,22	0,025	Сталь
Уз-106	Потребитель	24,56	0,025	Сталь
Уз-107	Потребитель	21,08	0,025	Сталь
Уз-108	Потребитель	29,75	0,025	Сталь
Уз-108	Потребитель	19,02	0,025	Сталь
Уз-3	ВК2	66,39	0,09	Сталь
ВК16	Потребитель	38,21	0,025	Сталь
Уз-116	Потребитель	14,93	0,025	Сталь
Уз-117	Потребитель	17,27	0,025	Сталь
Уз-117	Потребитель	15,3	0,025	Сталь
Уз-118	Потребитель	18,83	0,025	Сталь
Уз-118	Потребитель	16,66	0,025	Сталь
Уз-119	Потребитель	17,26	0,025	Сталь
Уз-120	Потребитель	22,34	0,025	Сталь
Уз-121	Потребитель	20,92	0,025	Сталь
Уз-122	Потребитель	23,87	0,025	Сталь
Уз-122	Потребитель	20,11	0,025	Сталь
Уз-123	Потребитель	19,64	0,025	Сталь
Уз-123	Потребитель	16,1	0,025	Сталь
Уз-124	Потребитель	20,84	0,025	Сталь
Уз-124	Потребитель	20,66	0,025	Сталь
Уз-125	Потребитель	19,36	0,025	Сталь
Уз-125	Потребитель	31,05	0,025	Сталь
Уз-126	Потребитель	18,23	0,025	Сталь
Уз-127	Потребитель	15,45	0,025	Сталь
Уз-127	Потребитель	27,29	0,025	Сталь
Уз-128	Потребитель	18,55	0,025	Сталь
Уз-128	ВК4	49,87	0,09	Сталь
Уз-120	Потребитель	13,45	0,025	Сталь
Уз-121	Потребитель	14,81	0,025	Сталь
ВК4	Потребитель	26,24	0,025	Сталь
ВК4	Потребитель	29,61	0,025	Сталь
ВК4	Потребитель	34,77	0,025	Сталь
Уз-118	Уз-119	33,73	0,09	Сталь
Уз-119	Уз-120	32,92	0,09	Сталь
Уз-109	Потребитель	32,98	0,025	Сталь
Уз-109	Потребитель	27,65	0,025	Сталь
Уз-109	Потребитель	20,78	0,025	Сталь
Уз-109	Потребитель	26,6	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-110	Потребитель	24,73	0,025	Сталь
Уз-110	Потребитель	21,49	0,025	Сталь
Уз-110	Потребитель	25,52	0,025	Сталь
Уз-110	Потребитель	28,38	0,025	Сталь
Уз-111	Потребитель	21,19	0,025	Сталь
Уз-111	Потребитель	19,5	0,025	Сталь
Уз-111	Потребитель	26,94	0,025	Сталь
Уз-112	Потребитель	23,14	0,025	Сталь
Уз-112	Потребитель	28,86	0,025	Сталь
Уз-113	Потребитель	20,83	0,025	Сталь
Уз-113	Потребитель	19,76	0,025	Сталь
Уз-113	Потребитель	25,12	0,025	Сталь
Уз-114	Потребитель	29,22	0,025	Сталь
Уз-114	Потребитель	18,35	0,025	Сталь
Уз-114	Потребитель	17,55	0,025	Сталь
Уз-114	Потребитель	15,51	0,025	Сталь
Уз-114	Потребитель	17,46	0,025	Сталь
Уз-115	Потребитель	20,62	0,025	Сталь
Уз-115	Потребитель	14,64	0,025	Сталь
Уз-115	Потребитель	17,48	0,025	Сталь
Уз-115	Потребитель	18,99	0,025	Сталь
Уз-116	Потребитель	20,37	0,025	Сталь
Уз-117	Потребитель	19,41	0,025	Сталь
Уз-118	Потребитель	20	0,025	Сталь
Уз-119	Потребитель	30,74	0,025	Сталь
Уз-109	Уз-110	38,76	0,09	Сталь
Уз-110	Уз-111	23,8	0,09	Сталь
Уз-111	Уз-112	36,1	0,09	Сталь
Уз-112	Уз-113	62,83	0,09	Сталь
Уз-113	Уз-114	53,39	0,09	Сталь
Уз-114	Уз-115	35,6	0,09	Сталь
Уз-115	Уз-116	38,27	0,09	Сталь
Уз-116	Уз-117	37,89	0,09	Сталь
Уз-117	Уз-118	35,72	0,09	Сталь
Уз-301	Уз-302	27,96	0,09	Сталь
Уз-300	Потребитель	24,32	0,025	Сталь
Уз-302	Потребитель	22,83	0,025	Сталь
Уз-302	Уз-303	34,49	0,09	Сталь
Уз-303	Уз-304	29,97	0,09	Сталь
Уз-304	Уз-305	31,54	0,09	Сталь
ВК14	Уз-306	1012,51	0,09	Сталь
Уз-305	Уз-306	25,05	0,09	Сталь
Уз-301	Потребитель	26,38	0,025	Сталь
Уз-302	Потребитель	22,93	0,025	Сталь
Уз-303	Потребитель	15,75	0,025	Сталь
Уз-303	Потребитель	24,67	0,025	Сталь
Уз-304	Потребитель	15,92	0,025	Сталь
Уз-304	Потребитель	20,85	0,025	Сталь
Уз-305	Потребитель	16,16	0,025	Сталь
Уз-305	Потребитель	20,54	0,025	Сталь
Уз-306	Потребитель	19,41	0,025	Сталь
Уз-120	Уз-121	47,43	0,09	Сталь
Уз-121	Уз-122	42,51	0,09	Сталь
Уз-122	Уз-123	52,65	0,09	Сталь
Уз-123	Уз-124	49	0,09	Сталь
Уз-124	Уз-125	59,85	0,09	Сталь
Уз-125	Уз-126	48,19	0,09	Сталь
Уз-126	Уз-127	36,95	0,09	Сталь
Уз-127	Уз-128	37,35	0,09	Сталь
Уз-120	Потребитель	17,82	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-121	Потребитель	22,49	0,025	Сталь
Уз-121	Потребитель	21,49	0,025	Сталь
Уз-122	Потребитель	22,14	0,025	Сталь
Уз-122	Потребитель	26,37	0,025	Сталь
Уз-123	Потребитель	26,02	0,025	Сталь
Уз-123	Потребитель	25,76	0,025	Сталь
Уз-124	Потребитель	23,28	0,025	Сталь
Уз-124	Потребитель	30,75	0,025	Сталь
Уз-125	Потребитель	28,23	0,025	Сталь
Уз-125	Потребитель	25,55	0,025	Сталь
Уз-126	Потребитель	26,34	0,025	Сталь
Уз-127	Потребитель	26,01	0,025	Сталь
Уз-127	Потребитель	26,87	0,025	Сталь
Уз-128	Потребитель	24,41	0,025	Сталь
Уз-128	Потребитель	29,13	0,025	Сталь
Уз-167	Уз-166	55,9	0,1	Сталь
Уз-168	Уз-167	53,52	0,1	Сталь
Уз-169	Уз-168	45,63	0,1	Сталь
Уз-170	Уз-169	51,31	0,1	Сталь
Уз-171	Уз-170	37,28	0,1	Сталь
Уз-172	Уз-171	57,77	0,1	Сталь
Уз-173	Уз-172	24	0,1	Сталь
Уз-167	Октябрьская улица, 13	21,19	0,025	Сталь
Уз-167	Октябрьская улица, 16	15,84	0,025	Сталь
Уз-167	Октябрьская улица, 18	19,32	0,025	Сталь
Уз-168	Октябрьская улица, 15	29,43	0,025	Сталь
Уз-168	Октябрьская улица, 17	23,31	0,025	Сталь
Уз-168	Октябрьская улица, 20	15,75	0,025	Сталь
Уз-168	Октябрьская улица, 22	18,84	0,025	Сталь
Уз-169	Октябрьская улица, 21	31,34	0,025	Сталь
Уз-169	Октябрьская улица, 23	32,36	0,025	Сталь
Уз-169	Октябрьская улица, 24	16,54	0,025	Сталь
Уз-170	Октябрьская улица, 26	26,19	0,025	Сталь
Уз-171	ул. Октябрьская, 32	21,55	0,025	Сталь
Уз-171	Октябрьская улица, 25	18,05	0,025	Сталь
Уз-172	Октябрьская улица, 27	14,74	0,025	Сталь
Уз-172	Октябрьская улица, 29	19,83	0,025	Сталь
Уз-165	Октябрьская улица, 10	41,79	0,025	Сталь
Уз-166	Октябрьская улица, 14	18,85	0,025	Сталь
Уз-174	Уз-173	23,48	0,1	Сталь
Уз-175	Уз-174	28,26	0,1	Сталь
Уз-176	Уз-175	42,33	0,1	Сталь
Уз-177	Уз-176	121,59	0,1	Сталь
ВК31	Уз-178	853,24	0,1	Сталь
Уз-178	Уз-177	37,67	0,1	Сталь
Уз-179	ВК40	178,42	0,15	Сталь
Уз-180	Уз-179	44,54	0,15	Сталь
ВК46	Уз-180	76,5	0,15	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-181	ВК47	55,3	0,15	Сталь
ВК46	Уз-182	151,2	0,15	Сталь
Уз-182	Уз-181	54,81	0,15	Сталь
Уз-173	Октябрьская улица, 35	17,03	0,025	Сталь
Уз-174	Потребитель	10,7	0,025	Сталь
Уз-174	Октябрьская улица, 35	18,03	0,025	Сталь
Уз-175	Октябрьская улица, 37	16,61	0,025	Сталь
Уз-176	Октябрьская улица, 39	21,43	0,025	Сталь
Уз-177	ул. Октябрьская, д.43	20,09	0,025	Сталь
Уз-177	ул. Октябрьская, д.45	13,32	0,025	Сталь
Уз-177	рем.мастерская	19,56	0,025	Сталь
Уз-178	Октябрьская улица, 47	12,64	0,025	Сталь
Уз-178	управл	12,49	0,025	Сталь
Уз-179	ул. Октябрьская, д.49	16,88	0,025	Сталь
Уз-179	ул. Октябрьская, д.51Б	35,59	0,025	Сталь
Уз-180	ул. Октябрьская, д.51	42,97	0,025	Сталь
Уз-182	Потребитель	11,76	0,025	Сталь
Уз-181	ул. Октябрьская, д.73	16,47	0,025	Сталь
ВК47	Потребитель	21,43	0,025	Сталь
ВК47	Потребитель	18,69	0,025	Сталь
ВК47	Потребитель	38,88	0,025	Сталь
Уз-37	ВК46	129,51	0,15	Сталь
ВК44	Уз-81	38,8	0,09	Сталь
Уз-81	ул. Октябрьская, д.40А	143,73	0,05	Сталь
Уз-29	Уз-79	14,69	0,1	Сталь
ПГ-4	ул. Октябрьская, д.52	10,81	0,032	Сталь
Уз-28	АСТ	34,59	0,05	Сталь
Уз-79	Уз-30	10,72	0,1	Сталь
ВК44	ул. Октябрьская, д.69	16,03	0,05	Сталь
ВК40	ВК31	21,96	0,15	Сталь
ВК40	Уз-28	61,72	0,1	Сталь
Уз-28	ул. Октябрьская, д.55	8,18	0,05	Сталь
Уз-28	Уз-29	28,45	0,1	Сталь
Уз-29	ул. Октябрьская, д.57	14,13	0,05	Сталь
Уз-30	ул. Октябрьская, д.59	14,13	0,05	Сталь
Уз-30	Уз-31	22,86	0,1	Сталь
Уз-31	ул. Октябрьская, д.61	12,69	0,05	Сталь
Уз-31	Уз-32	14,89	0,1	Сталь
Уз-32	ул. Октябрьская, д.63	12,51	0,05	Сталь
Уз-32	ВК44	48,57	0,1	Сталь
ВК44	ул. Октябрьская, д.67	10,6	0,05	Сталь
Уз-79	ПГ-4	62,64	0,032	Сталь
ВК32	Октябрьская улица, 2	20,17	0,025	Сталь
Уз-162	ВК32	42,74	0,1	Сталь
Уз-163	Уз-162	53,83	0,1	Сталь
Уз-164	Уз-163	49,56	0,1	Сталь
Уз-165	Уз-164	42,73	0,1	Сталь
Уз-166	Уз-165	36,93	0,1	Сталь
Уз-279	ВК15	316,15	0,1	Сталь
ВК15	Уз-280	427,73	0,1	Сталь
Уз-280	Уз-281	44,83	0,1	Сталь
Уз-281	Уз-282	55,37	0,1	Сталь
Уз-282	Уз-283	27,32	0,1	Сталь
Уз-283	Уз-284	34,02	0,1	Сталь
Уз-284	Уз-285	27,61	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-285	Уз-286	30,68	0,1	Сталь
Уз-286	Уз-287	28,91	0,1	Сталь
Уз-287	Уз-288	29,11	0,1	Сталь
Уз-288	Уз-289	28,79	0,1	Сталь
Уз-289	Уз-290	27,62	0,1	Сталь
Уз-290	Уз-291	29,1	0,1	Сталь
Уз-291	ВК16	40,01	0,1	Сталь
ВК15	Уз-292	390,15	0,09	Сталь
Уз-162	Октябрьская улица, 4	18,02	0,025	Сталь
Уз-163	Потребитель	15,34	0,025	Сталь
Уз-163	Октябрьская улица, 4	18,92	0,025	Сталь
Уз-163	Октябрьская улица, 1	18,8	0,025	Сталь
Уз-164	Октябрьская улица, 3	20,61	0,025	Сталь
Уз-164	Октябрьская улица, 6	13,65	0,025	Сталь
Уз-164	Октябрьская улица, 8	18,82	0,025	Сталь
Уз-164	Октябрьская улица, 5	20,12	0,025	Сталь
Уз-166	Октябрьская улица, 7	24,16	0,025	Сталь
Уз-166	Октябрьская улица, 12	14,58	0,025	Сталь
Уз-279	Потребитель	62,44	0,025	Сталь
ВК15	Потребитель	66,87	0,025	Сталь
Уз-281	Потребитель	16,5	0,025	Сталь
Уз-282	Потребитель	34,57	0,025	Сталь
Уз-283	Потребитель	35,24	0,025	Сталь
Уз-283	Потребитель	30,35	0,025	Сталь
Уз-284	Потребитель	35,55	0,025	Сталь
Уз-284	Потребитель	32,24	0,025	Сталь
Уз-285	Потребитель	17,4	0,025	Сталь
Уз-285	Потребитель	30,41	0,025	Сталь
Уз-285	Потребитель	30,23	0,025	Сталь
Уз-286	Потребитель	30,23	0,025	Сталь
Уз-286	Потребитель	23,58	0,025	Сталь
Уз-286	Потребитель	28,6	0,025	Сталь
Уз-287	Потребитель	17,89	0,025	Сталь
Уз-287	Потребитель	30,33	0,025	Сталь
Уз-287	Потребитель	29,04	0,025	Сталь
Уз-288	Потребитель	18,98	0,025	Сталь
Уз-288	Потребитель	20,29	0,025	Сталь
Уз-288	Потребитель	23,72	0,025	Сталь
Уз-289	Потребитель	14,54	0,025	Сталь
Уз-289	Потребитель	25,59	0,025	Сталь
Уз-289	Потребитель	26,83	0,025	Сталь
Уз-290	Потребитель	13,47	0,025	Сталь
Уз-290	Потребитель	24,93	0,025	Сталь
Уз-291	Потребитель	17,9	0,025	Сталь
Уз-291	Потребитель	17,6	0,025	Сталь
Уз-291	Потребитель	21,45	0,025	Сталь
Уз-291	Потребитель	27,62	0,025	Сталь
ВК16	Потребитель	18,56	0,025	Сталь
ВК16	Гражданская улица, 3	16,04	0,025	Сталь
ВК16	Потребитель	52,17	0,025	Сталь
Уз-292	Потребитель	22,65	0,025	Сталь
Уз-292	Уз-293	42,99	0,09	Сталь
Уз-292	Потребитель	21,85	0,025	Сталь
ВК55	Потребитель	39,08	0,025	Сталь
Уз-84	Уз-271	35,1	0,1	Сталь
Уз-271	Уз-272	27,56	0,1	Сталь
Уз-272	Уз-273	29,58	0,1	Сталь
Уз-273	Уз-274	27,48	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-274	Уз-275	27,48	0,1	Сталь
Уз-275	Уз-276	29,5	0,1	Сталь
Уз-276	Уз-277	45,48	0,1	Сталь
Уз-277	Уз-278	28,1	0,1	Сталь
Уз-278	Уз-279	30,01	0,1	Сталь
Уз-84	Потребитель	29,61	0,025	Сталь
Уз-84	Потребитель	30,99	0,025	Сталь
Уз-271	Потребитель	29,33	0,025	Сталь
Уз-272	Потребитель	33,95	0,025	Сталь
Уз-273	Потребитель	35,77	0,025	Сталь
Уз-274	Потребитель	39,05	0,025	Сталь
Уз-275	Потребитель	43,74	0,025	Сталь
Уз-276	Потребитель	51,46	0,025	Сталь
Уз-277	Потребитель	27,36	0,025	Сталь
Уз-277	Потребитель	53,83	0,025	Сталь
Уз-278	Потребитель	58,29	0,025	Сталь
Уз-369	ул. Центральная, д.11	1	0,05	Сталь
Уз-37	Уз-38	34,31	0,1	Сталь
Уз-38	ул. Центральная, д.1	14,25	0,05	Сталь
Уз-38	ул. Центральная, д.3	9,83	0,05	Сталь
Уз-39	Уз-37	33,58	0,15	Сталь
ВЗУ р.п.им.Цюрупы Скв.1	Уз-40	12,15	0,1	Сталь
ВЗУ р.п.им.Цюрупы Скв.2	Уз-40	26,72	0,1	Сталь
Уз-40	Уз-41	76,95	0,1	Сталь
Уз-41	ул. Центральная, д.14	20,64	0,1	Сталь
Уз-39	Уз-42	28,14	0,15	Сталь
Уз-42	ул. Центральная, д.14Б	21,03	0,1	Сталь
Уз-42	ул. Центральная, д.7	55,94	0,1	Сталь
Уз-42	Уз-47	70,45	0,15	Сталь
Уз-47	ВК48	38,01	0,1	Сталь
ВК57	Раб. Гор. д.7	11,45	0,05	Сталь
ВК57	ВК58	7,32	0,05	Сталь
ВК58	Раб. Гор. д.8	8,18	0,05	Сталь
ВК53	ВК52	71,58	0,1	Сталь
ВК52	Раб. Гор. д.12	8,38	0,05	Сталь
ВК59	Раб. Гор. д.15	11,33	0,05	Сталь
ВК51	ВК59	29,5	0,1	Сталь
Уз-45	ВК57	109	0,1	Сталь
ВК60	ВК49	47,03	0,1	Сталь
Уз-75	Раб. Гор. д.2	30,01	0,05	Сталь
Уз-76	ВК61	12,54	0,15	Сталь
Уз-76	ул. Центральная, д.18	19,85	0,1	Сталь
Уз-78	ВК56	32,83	0,1	Сталь
Уз-78	Раб. Гор. д.10	12,62	0,05	Сталь
Уз-40	ПГ-6	108,98	0,09	Сталь
ПГ-6	Потребитель	11,78	0,09	Сталь
Уз-40	Уз-84	99,66	0,1	Сталь
ПГ-6	Уз-84	5,31	0,05	Сталь
Уз-85	Уз-39	38,68	0,15	Сталь
Уз-41	Уз-85	7,82	0,1	Сталь
Уз-85	ПГ-7	16,53	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ПГ-7	ул. Гражданская, д. 70	30,18	0,05	Сталь
ВК49	Уз-44	26,32	0,1	Сталь
Уз-44	Больница	188,86	0,1	Сталь
Уз-44	Раб. Гор. д.5	18,59	0,05	Сталь
ВК50	Уз-45	12,44	0,1	Сталь
Уз-45	Раб. Гор. д.6	25,34	0,05	Сталь
ВК50	Потребитель	45,42	0,1	Сталь
Уз-46	ВК51	92,56	0,1	Сталь
ВК52	Уз-46	31,22	0,1	Сталь
ВК51	Раб. Гор. д.13	9,03	0,05	Сталь
Уз-46	Раб. Гор. д.11	9,83	0,05	Сталь
ВК52	Раб. Гор. д.11	22,48	0,05	Сталь
Уз-48	ул. Центральная, д.20	20,19	0,1	Сталь
Уз-48	Уз-49	58,74	0,15	Сталь
Уз-49	ВК53	31,32	0,15	Сталь
ВК53	ул. Центральная, д.24	43,46	0,1	Сталь
ВК56	ПГ-3	32,49	0,1	Сталь
ПГ-3	ПГ-2	29,71	0,1	Сталь
ПГ-2	Раб. Гор. д.9	15,03	0,05	Сталь
ВК56	Уз-52	126,91	0,11	Сталь
Уз-20	ул. Центральная, д.5	64,18	0,1	Сталь
Уз-49	Уз-50	39,82	0,1	Сталь
Уз-50	Уз-369	28,09	0,05	Сталь
Уз-369	ул. Центральная, д.9А	38,29	0,05	Сталь
ВК53	ВК54	69,37	0,15	Сталь
ВК54	ВК55	57,17	0,1	Сталь
Уз-43	ВК60	65,27	0,1	Сталь
Уз-43	Раб. Гор. д.3	23,16	0,1	Сталь
ВК60	ВК50	14,97	0,1	Сталь
ВК61	Уз-75	120,21	0,1	Сталь
Уз-75	Уз-77	27,48	0,1	Сталь
ВК48	Раб. Гор. д.1	24,37	0,05	Сталь
ВК61	Уз-48	27,01	0,15	Сталь
Уз-47	Уз-76	40,66	0,15	Сталь
Уз-77	Уз-43	34,57	0,1	Сталь
Уз-77	Раб. Гор. д.14	25,87	0,05	Сталь
ВК54	Уз-78	98,24	0,11	Сталь
Уз-244	Уз-26	26,22	0,1	Сталь
Уз-245	Уз-244	47,02	0,1	Сталь
Уз-246	Уз-245	34,95	0,1	Сталь
Уз-247	Уз-246	36,19	0,1	Сталь
Уз-248	Уз-247	53,24	0,1	Сталь
Уз-249	Уз-248	55,01	0,1	Сталь
Уз-26	Потребитель	19,45	0,025	Сталь
Уз-244	Потребитель	22,49	0,025	Сталь
Уз-244	Потребитель	18,3	0,025	Сталь
Уз-244	Потребитель	29,95	0,025	Сталь
Уз-245	Потребитель	21,78	0,025	Сталь
Уз-245	Потребитель	22,63	0,025	Сталь
Уз-245	Потребитель	22,09	0,025	Сталь
Уз-246	Потребитель	18,82	0,025	Сталь
Уз-247	Потребитель	33,95	0,025	Сталь
Уз-247	Потребитель	37,05	0,025	Сталь
Уз-248	Потребитель	25,24	0,025	Сталь
Уз-248	Потребитель	27,64	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-248	Потребитель	43,6	0,025	Сталь
Уз-33	ул. Октябрьская, д.73	8,06	0,05	Сталь
Уз-33	ул. Октябрьская, д.71	8,34	0,05	Сталь
ВК41	Потребитель	12,61	0,1	Сталь
ВК43	ул. Октябрьская, д.75	18,54	0,1	Сталь
Уз-80	Уз-33	42,49	0,05	Сталь
ВК42	Уз-34	14,28	0,1	Сталь
Уз-34	ул. Октябрьская, д.42	8,49	0,05	Сталь
Уз-34	ул. Октябрьская, д.44	15,81	0,05	Сталь
ВК43	Уз-35	9,68	0,09	Сталь
Уз-35	Потребитель	100,1	0,09	Сталь
Уз-35	Уз-36	13,7	0,1	Сталь
Уз-36	ул. Октябрьская, д.50	10,78	0,05	Сталь
Уз-36	ул. Октябрьская, д.48	13,35	0,05	Сталь
ВК42	ВК45	34,67	0,09	Сталь
ВК45	ВК43	41,83	0,09	Сталь
ВК45	ул. Октябрьская, д.46	14,1	0,05	Сталь
Уз-81	ВК41	17,82	0,09	Сталь
Уз-80	Уз-82	41,98	0,09	Сталь
Уз-82	ул. Октябрьская, д.75А	13,16	0,05	Сталь
ПГ-5	ул. Октябрьская, д.76	21,9	0,05	Сталь
ВК42	Уз-83	49,33	0,05	Сталь
Уз-83	ул. Октябрьская, д.74	37,5	0,05	Сталь
Уз-83	ул. Октябрьская, д.73	13,12	0,05	Сталь
ВК41	Уз-80	33,67	0,09	Сталь
Уз-82	ВК42	17,01	0,09	Сталь
Уз-83	ПГ-5	11,04	0,05	Сталь
Уз-250	Уз-249	31,84	0,1	Сталь
Уз-251	Уз-250	36,66	0,1	Сталь
Уз-253	Уз-252	42,52	0,1	Сталь
Уз-254	Уз-253	36,91	0,1	Сталь
Уз-255	Уз-254	26,28	0,1	Сталь
Уз-254	Потребитель	18,34	0,025	Сталь
Уз-255	Потребитель	22,81	0,025	Сталь
Уз-360	Уз-368	114,78	0,1	Сталь
ВК35	Уз-355	332,63	0,1	Сталь
Уз-355	Уз-356	40,23	0,1	Сталь
Уз-356	Уз-357	29,29	0,1	Сталь
Уз-357	Уз-358	37,87	0,1	Сталь
Уз-358	Уз-359	25,8	0,1	Сталь
Уз-359	Уз-360	22,37	0,1	Сталь
Уз-249	Потребитель	29,95	0,025	Сталь
Уз-249	Потребитель	34,23	0,025	Сталь
Уз-250	Потребитель	23,06	0,025	Сталь
Уз-250	Потребитель	21,92	0,025	Сталь
Уз-250	Потребитель	20,45	0,025	Сталь
Уз-251	Потребитель	26,9	0,025	Сталь
Уз-251	Потребитель	23,27	0,025	Сталь
Уз-251	Потребитель	19,56	0,025	Сталь
Уз-252	Уз-251	58,1	0,1	Сталь
Уз-252	Потребитель	23,9	0,025	Сталь
Уз-252	Потребитель	19,87	0,025	Сталь
Уз-252	Потребитель	22,64	0,025	Сталь
Уз-252	Потребитель	29,77	0,025	Сталь
Уз-253	Потребитель	17	0,025	Сталь
Уз-253	Потребитель	19,22	0,025	Сталь
Уз-253	Потребитель	21,16	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-254	Потребитель	16,97	0,025	Сталь
Уз-254	Потребитель	24,66	0,025	Сталь
Уз-355	Потребитель	9,44	0,025	Сталь
Уз-355	Потребитель	18,32	0,025	Сталь
Уз-355	Потребитель	21,57	0,025	Сталь
Уз-356	Потребитель	15,36	0,025	Сталь
Уз-356	Потребитель	13,87	0,025	Сталь
Уз-357	Потребитель	15,31	0,025	Сталь
Уз-357	Потребитель	14,59	0,025	Сталь
Уз-357	Потребитель	17,4	0,025	Сталь
Уз-357	Потребитель	20,73	0,025	Сталь
Уз-358	Потребитель	11,55	0,025	Сталь
Уз-358	Потребитель	13,56	0,025	Сталь
Уз-359	Потребитель	7,55	0,025	Сталь
Уз-360	Потребитель	12,77	0,025	Сталь
Уз-360	Потребитель	30,88	0,025	Сталь
Уз-360	Потребитель	24,05	0,025	Сталь
ВК35	ВК33	106,47	0,1	Сталь
ВЗУ Канатная	ВБ	16,01	0,1	Сталь
ВБ	ВК35	52,04	0,1	Сталь
Уз-183	Уз-20	248,89	0,1	Сталь
Уз-184	Уз-183	41,87	0,1	Сталь
Уз-21	Уз-184	66,82	0,1	Сталь
Уз-21	Уз-185	494,63	0,1	Сталь
Уз-185	Уз-186	68	0,1	Сталь
Уз-187	Уз-188	45,04	0,1	Сталь
Уз-87	Уз-203	97,77	0,1	Сталь
Уз-189	Уз-190	48,59	0,1	Сталь
Уз-87	Потребитель	23,75	0,025	Сталь
ВК55	Потребитель	32,7	0,025	Сталь
Уз-87	Потребитель	29,38	0,025	Сталь
Уз-189	Потребитель	26,34	0,025	Сталь
Уз-189	Потребитель	16,51	0,025	Сталь
Уз-189	Потребитель	14,1	0,025	Сталь
Уз-188	Потребитель	25,8	0,025	Сталь
Уз-188	Потребитель	25,38	0,025	Сталь
Уз-188	Потребитель	26,43	0,025	Сталь
Уз-188	Потребитель	23,86	0,025	Сталь
Уз-188	Уз-353	48,03	0,1	Сталь
Уз-353	Уз-189	28,54	0,1	Сталь
Уз-353	Потребитель	22,16	0,025	Сталь
Уз-187	Потребитель	26,45	0,025	Сталь
Уз-187	Потребитель	20,71	0,025	Сталь
Уз-187	Потребитель	29,97	0,025	Сталь
Уз-187	Потребитель	29,25	0,025	Сталь
Уз-186	Потребитель	22,67	0,025	Сталь
Уз-186	Потребитель	28,6	0,025	Сталь
Уз-186	Потребитель	22,26	0,025	Сталь
Уз-186	Уз-354	28,26	0,1	Сталь
Уз-354	Уз-187	28,89	0,1	Сталь
Уз-354	Потребитель	18,29	0,025	Сталь
Уз-185	Потребитель	20,36	0,025	Сталь
Уз-21	Потребитель	38,94	0,025	Сталь
Уз-184	Потребитель	31,93	0,025	Сталь
Уз-184	Потребитель	29,6	0,025	Сталь
Уз-183	Потребитель	32,06	0,025	Сталь
Уз-183	Потребитель	35,48	0,025	Сталь
Уз-183	Потребитель	21,2	0,025	Сталь
Уз-20	Потребитель	29,51	0,025	Сталь
Уз-20	Потребитель	14,41	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-20	ул. Центральная, д.9	52,77	0,1	Сталь
Уз-60	Потребитель	17,73	0,05	Сталь
Уз-60	Уз-62	20,47	0,1	Сталь
Уз-63	Потребитель	28,98	0,05	Сталь
Уз-63	Уз-64	21,26	0,1	Сталь
Уз-65	Уз-66	3,92	0,1	Сталь
Уз-66	Потребитель	21,28	0,05	Сталь
Уз-67	Потребитель	19,53	0,05	Сталь
Уз-67	Уз-68	15,79	0,1	Сталь
Уз-69	Потребитель	18,22	0,05	Сталь
Уз-69	Уз-70	10,32	0,1	Сталь
Уз-71	Потребитель	21,77	0,05	Сталь
Уз-71	Уз-72	9,11	0,1	Сталь
Уз-73	Потребитель	17,34	0,05	Сталь
Уз-73	Уз-74	9,71	0,1	Сталь
Уз-74	Уз-21	30,33	0,1	Сталь
Уз-50	ул. Центральная, д.13	9,22	0,05	Сталь
Уз-61	Потребитель	21,56	0,05	Сталь
Уз-62	Уз-61	42,32	0,1	Сталь
Уз-62	Потребитель	19,93	0,05	Сталь
Уз-61	Уз-63	21,98	0,1	Сталь
Уз-64	Потребитель	20,11	0,05	Сталь
Уз-64	Уз-65	24,55	0,1	Сталь
Уз-65	Потребитель	16,86	0,05	Сталь
Уз-66	Уз-67	10,65	0,1	Сталь
Уз-68	Потребитель	23,38	0,05	Сталь
Уз-68	Уз-69	8,34	0,1	Сталь
Уз-70	Потребитель	22,4	0,05	Сталь
Уз-70	Уз-71	8,94	0,1	Сталь
Уз-72	Потребитель	24,95	0,05	Сталь
Уз-72	Уз-73	19,85	0,1	Сталь
Уз-74	Потребитель	19,97	0,05	Сталь
ВК55	ВК62	29,19	0,1	Сталь
Уз-87	Уз-60	66,29	0,1	Сталь
ВК55	Уз-87	13,32	0,1	Сталь
Уз-87	ВК23	79,59	0,1	Сталь
Уз-226	Уз-227	43,89	0,1	Сталь
Уз-233	ВК29	54,31	0,04	Сталь
Уз-233	Потребитель	16,7	0,025	Сталь
Уз-234	Потребитель	16,44	0,025	Сталь
Уз-235	Потребитель	14,42	0,025	Сталь
Уз-235	Потребитель	15,77	0,025	Сталь
Уз-242	Потребитель	12,17	0,025	Сталь
Уз-241	Потребитель	19,78	0,025	Сталь
Уз-241	Потребитель	37,42	0,025	Сталь
Уз-240	Потребитель	15,05	0,025	Сталь
Уз-236	Потребитель	13,85	0,025	Сталь
Уз-236	Потребитель	16,25	0,025	Сталь
Уз-239	Потребитель	27,76	0,025	Сталь
Уз-239	Потребитель	20,34	0,025	Сталь
Уз-237	Потребитель	12,24	0,025	Сталь
Уз-237	Потребитель	29,6	0,025	Сталь
Уз-238	Потребитель	27,12	0,025	Сталь
Уз-238	Потребитель	18,22	0,025	Сталь
Уз-25	Потребитель	15,72	0,025	Сталь
Уз-243	Потребитель	13,1	0,025	Сталь
Уз-193	Потребитель	13,5	0,025	Сталь
Уз-193	Потребитель	14,3	0,025	Сталь
Уз-22	Потребитель	29,76	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-22	Потребитель	25,66	0,025	Сталь
Уз-192	Потребитель	14,72	0,025	Сталь
Уз-192	Потребитель	29,86	0,025	Сталь
Уз-191	Потребитель	17,08	0,025	Сталь
Уз-192	Потребитель	51,55	0,025	Сталь
Уз-191	Потребитель	25,23	0,025	Сталь
Уз-191	Потребитель	18,51	0,025	Сталь
Уз-191	Потребитель	18,8	0,025	Сталь
Уз-190	Потребитель	22,45	0,025	Сталь
Уз-190	Потребитель	25,27	0,025	Сталь
Уз-190	Потребитель	25,67	0,025	Сталь
Уз-190	Потребитель	25,17	0,025	Сталь
Уз-223	Уз-224	36,14	0,1	Сталь
Уз-224	Уз-225	39,27	0,1	Сталь
Уз-225	Уз-226	37,78	0,1	Сталь
Уз-234	Уз-233	36,55	0,04	Сталь
Уз-235	Уз-234	48,45	0,04	Сталь
Уз-236	Уз-235	61,55	0,04	Сталь
Уз-25	Уз-237	312,91	0,04	Сталь
Уз-237	Уз-236	38,93	0,04	Сталь
ВК28	Уз-238	239,37	0,04	Сталь
Уз-238	Уз-239	50,69	0,04	Сталь
Уз-239	Уз-240	48,84	0,04	Сталь
Уз-240	Уз-241	36,07	0,04	Сталь
Уз-241	Уз-242	42,73	0,04	Сталь
Уз-242	ВК30	28,48	0,04	Сталь
Уз-193	Уз-243	81,79	0,1	Сталь
Уз-243	ВК28	52,82	0,1	Сталь
Уз-256	Уз-255	36,52	0,1	Сталь
ВК33	Уз-257	583,99	0,1	Сталь
Уз-257	Уз-256	34,64	0,1	Сталь
ВК33	Уз-258	318,67	0,1	Сталь
Уз-258	Уз-259	31,16	0,1	Сталь
Уз-259	Уз-260	31,69	0,1	Сталь
Уз-260	Уз-261	30,99	0,1	Сталь
Уз-261	Уз-262	33,04	0,1	Сталь
Уз-262	Уз-263	33,42	0,1	Сталь
Уз-194	Потребитель	22,72	0,025	Сталь
Уз-194	Потребитель	16,83	0,025	Сталь
Уз-194	Потребитель	25,77	0,025	Сталь
ВК26	Потребитель	22,4	0,025	Сталь
ВК26	Потребитель	17,45	0,025	Сталь
Уз-23	Потребитель	24,18	0,025	Сталь
Уз-24	Потребитель	21,51	0,025	Сталь
Уз-223	Потребитель	14,37	0,025	Сталь
Уз-223	Потребитель	19,98	0,025	Сталь
Уз-224	Потребитель	25,33	0,025	Сталь
Уз-224	Потребитель	27,1	0,025	Сталь
Уз-224	Потребитель	22,26	0,025	Сталь
Уз-225	Потребитель	25,34	0,025	Сталь
Уз-225	Потребитель	21,63	0,025	Сталь
Уз-226	Потребитель	30,4	0,025	Сталь
Уз-226	Потребитель	35,83	0,025	Сталь
Уз-255	Потребитель	20,35	0,025	Сталь
Уз-226	Потребитель	29,33	0,025	Сталь
Уз-227	Потребитель	38,38	0,025	Сталь
Уз-233	Потребитель	20,2	0,025	Сталь
Уз-256	Потребитель	28,76	0,025	Сталь
Уз-256	Потребитель	26,91	0,025	Сталь
Уз-256	Потребитель	25,65	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-257	Потребитель	22,53	0,025	Сталь
Уз-258	Потребитель	17,92	0,025	Сталь
Уз-258	Потребитель	17,67	0,025	Сталь
Уз-258	Потребитель	16,07	0,025	Сталь
Уз-259	Потребитель	22,77	0,025	Сталь
Уз-259	Потребитель	15,75	0,025	Сталь
Уз-259	Потребитель	24,89	0,025	Сталь
Уз-260	Потребитель	18,97	0,025	Сталь
Уз-260	Потребитель	22,72	0,025	Сталь
Уз-261	Потребитель	26,19	0,025	Сталь
Уз-261	Потребитель	23,48	0,025	Сталь
Уз-261	Потребитель	24,41	0,025	Сталь
Уз-262	Потребитель	33,44	0,025	Сталь
Уз-262	Потребитель	28,32	0,025	Сталь
Уз-263	Потребитель	26,37	0,025	Сталь
Уз-263	Потребитель	39,7	0,025	Сталь
Уз-190	Уз-191	59,41	0,1	Сталь
Уз-191	Уз-192	49,39	0,1	Сталь
Уз-192	Уз-22	50,52	0,1	Сталь
Уз-24	Уз-193	172,15	0,1	Сталь
Уз-194	ВК26	99,31	0,063	Сталь
Уз-23	Уз-194	44,69	0,063	Сталь
Уз-24	Уз-223	382,71	0,1	Сталь
ВК28	Уз-25	18,04	0,04	Сталь
Уз-22	Уз-23	121,13	0,063	Сталь
Уз-22	Уз-24	28,45	0,1	Сталь
Уз-293	Уз-294	62,99	0,09	Сталь
Уз-294	Уз-295	52,68	0,09	Сталь
Уз-295	Уз-296	29,38	0,09	Сталь
Уз-296	Уз-297	31,38	0,09	Сталь
Уз-297	Уз-298	36,73	0,09	Сталь
Уз-298	Уз-299	38,03	0,09	Сталь
Уз-299	Уз-300	32,51	0,09	Сталь
Уз-300	Уз-301	34,15	0,09	Сталь
Уз-316	Уз-315	30,35	0,1	Сталь
Уз-317	Уз-313	42,72	0,1	Сталь
Уз-318	Уз-317	37,79	0,1	Сталь
Уз-319	Уз-318	46,43	0,1	Сталь
Уз-12	Уз-320	239,83	0,1	Сталь
Уз-320	Уз-319	44,31	0,1	Сталь
Уз-321	Уз-316	58,79	0,1	Сталь
Уз-322	Уз-321	37,85	0,1	Сталь
Уз-11	Уз-323	254,49	0,1	Сталь
Уз-323	Уз-322	36,77	0,1	Сталь
Уз-15	Уз-324	137,04	0,1	Сталь
Уз-324	Уз-12	65,63	0,1	Сталь
Уз-11	Уз-325	270,46	0,1	Сталь
Уз-325	Уз-326	47,93	0,1	Сталь
Уз-326	Уз-327	34,36	0,1	Сталь
Уз-327	Уз-328	44,97	0,1	Сталь
Уз-328	Уз-329	32	0,1	Сталь
Уз-329	ВК10	59,88	0,1	Сталь
Уз-330	Уз-54	60,38	0,1	Сталь
Уз-293	Потребитель	25,52	0,025	Сталь
Уз-293	Потребитель	21,88	0,025	Сталь
Уз-293	Потребитель	26,02	0,025	Сталь
Уз-293	Потребитель	25,41	0,025	Сталь
Уз-294	Потребитель	22,48	0,025	Сталь
Уз-294	Потребитель	28,28	0,025	Сталь
Уз-294	Потребитель	25,69	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-294	Потребитель	27,64	0,025	Сталь
Уз-295	Потребитель	22,34	0,025	Сталь
Уз-295	Потребитель	21,5	0,025	Сталь
Уз-296	Потребитель	29,76	0,025	Сталь
Уз-297	Потребитель	20,47	0,025	Сталь
Уз-297	Потребитель	18,23	0,025	Сталь
Уз-298	Потребитель	21,52	0,025	Сталь
Уз-298	Потребитель	20,18	0,025	Сталь
Уз-299	Потребитель	27,61	0,025	Сталь
Уз-299	Потребитель	23,56	0,025	Сталь
Уз-300	Потребитель	14,8	0,025	Сталь
Уз-301	Потребитель	19,26	0,025	Сталь
Уз-315	Потребитель	15,2	0,025	Сталь
Уз-316	Потребитель	26,44	0,025	Сталь
Уз-316	Потребитель	20,73	0,025	Сталь
Уз-316	Потребитель	20,64	0,025	Сталь
Уз-321	Потребитель	30,67	0,025	Сталь
Уз-321	Потребитель	19,49	0,025	Сталь
Уз-321	Потребитель	15,3	0,025	Сталь
Уз-321	Потребитель	31,29	0,025	Сталь
Уз-322	Потребитель	15,94	0,025	Сталь
Уз-322	Потребитель	25,66	0,025	Сталь
Уз-323	Потребитель	21,83	0,025	Сталь
Уз-11	Потребитель	18,42	0,025	Сталь
Уз-11	Потребитель	19,99	0,025	Сталь
Уз-325	Потребитель	27,38	0,025	Сталь
Уз-325	Потребитель	20,84	0,025	Сталь
Уз-325	Потребитель	21,67	0,025	Сталь
Уз-12	Потребитель	10,65	0,025	Сталь
Уз-326	Потребитель	21,63	0,025	Сталь
Уз-326	Потребитель	26,68	0,025	Сталь
Уз-326	Потребитель	25,08	0,025	Сталь
Уз-327	Потребитель	24,4	0,025	Сталь
Уз-327	Потребитель	27,51	0,025	Сталь
Уз-328	Потребитель	28,11	0,025	Сталь
Уз-328	Потребитель	21,19	0,025	Сталь
Уз-329	Потребитель	29,14	0,025	Сталь
Уз-329	Потребитель	18,64	0,025	Сталь
Уз-329	Потребитель	25,61	0,025	Сталь
Уз-54	Потребитель	16,19	0,025	Сталь
Уз-330	Потребитель	12,76	0,025	Сталь
Уз-330	Потребитель	17,59	0,025	Сталь
Уз-315	Уз-13	44,58	0,1	Сталь
Уз-13	Потребитель	33,75	0,025	Сталь
Уз-324	Потребитель	21,87	0,025	Сталь
Уз-15	ВК13	130,19	0,04	Сталь
Уз-12	Уз-11	82,35	0,1	Сталь
ВК9	Уз-15	118,93	0,1	Сталь
Уз-54	Уз-55	25,32	0,1	Сталь
Уз-55	Потребитель	15,52	0,05	Сталь
Уз-55	Уз-56	26,1	0,1	Сталь
Уз-56	Потребитель	16,17	0,05	Сталь
Уз-56	Потребитель	161,06	0,1	Сталь
Уз-57	Потребитель	20,78	0,05	Сталь
Уз-57	Потребитель	32,6	0,05	Сталь
Уз-54	Уз-58	37,77	0,1	Сталь
Уз-58	Уз-59	16,06	0,1	Сталь
Уз-59	Уз-57	11,2	0,1	Сталь
Уз-58	Потребитель	14,9	0,05	Сталь
Уз-59	Потребитель	12,15	0,05	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-55	ВК9	38,58	0,1	Сталь
Уз-53	Уз-330	135,95	0,1	Сталь
Уз-343	Уз-344	221,41	0,11	Сталь
Уз-334	Потребитель	28,1	0,025	Сталь
ВК19	Потребитель	31,95	0,025	Сталь
Уз-334	Потребитель	16,33	0,025	Сталь
ВК19	Потребитель	18,76	0,025	Сталь
Уз-335	Потребитель	19,14	0,025	Сталь
Уз-211	Потребитель	22,15	0,025	Сталь
Уз-52	Потребитель	16,76	0,025	Сталь
Уз-211	Потребитель	18,63	0,025	Сталь
Уз-52	Потребитель	16,23	0,025	Сталь
Уз-211	Потребитель	26,88	0,025	Сталь
Уз-336	Потребитель	14,19	0,025	Сталь
Уз-210	Потребитель	20,44	0,025	Сталь
Уз-336	Потребитель	18	0,025	Сталь
Уз-209	Потребитель	19,5	0,025	Сталь
Уз-337	Потребитель	18,03	0,025	Сталь
Уз-209	Потребитель	25,15	0,025	Сталь
Уз-337	Потребитель	18,54	0,025	Сталь
Уз-210	Потребитель	26,19	0,025	Сталь
Уз-338	Потребитель	30,08	0,025	Сталь
Уз-209	Потребитель	30,05	0,025	Сталь
Уз-338	Потребитель	19,47	0,025	Сталь
Уз-208	Потребитель	21,91	0,025	Сталь
Уз-338	Потребитель	25,14	0,025	Сталь
Уз-208	Потребитель	23,43	0,025	Сталь
ВК17	Потребитель	17,58	0,025	Сталь
Уз-207	Потребитель	20,37	0,025	Сталь
Уз-339	Потребитель	18,48	0,025	Сталь
Уз-207	Потребитель	20,78	0,025	Сталь
Уз-339	Потребитель	21,56	0,025	Сталь
Уз-207	Потребитель	30,54	0,025	Сталь
Уз-340	Потребитель	20,79	0,025	Сталь
Уз-206	Потребитель	27,09	0,025	Сталь
Уз-340	Потребитель	24,92	0,025	Сталь
Уз-206	Потребитель	31,54	0,025	Сталь
Уз-341	Потребитель	19,79	0,025	Сталь
Уз-206	Потребитель	24,05	0,025	Сталь
Уз-342	Потребитель	20,72	0,025	Сталь
Уз-205	Потребитель	20,62	0,025	Сталь
Уз-343	Потребитель	17,5	0,025	Сталь
Уз-205	Потребитель	28,36	0,025	Сталь
Уз-342	Потребитель	25,84	0,025	Сталь
Уз-204	Потребитель	27,08	0,025	Сталь
Уз-343	Потребитель	11,94	0,025	Сталь
Уз-204	Потребитель	29,86	0,025	Сталь
ВК20	Потребитель	7,78	0,025	Сталь
Уз-204	Потребитель	20,16	0,025	Сталь
Уз-17	ВК20	54,64	0,1	Сталь
Уз-51	Уз-370	32,56	0,05	Сталь
Уз-51	Потребитель	79,35	0,05	Сталь
Уз-370	Потребитель	48,61	0,05	Сталь
Уз-53	старый Д/С	47,98	0,05	Сталь
ВК17	ул. Пионерская, д.21	39,5	0,05	Сталь
Уз-51	Уз-53	85,83	0,1	Сталь
ВК18	Уз-204	317,23	0,1	Сталь
Уз-204	Уз-205	29,13	0,1	Сталь
Уз-205	Уз-206	30,24	0,1	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-206	Уз-207	35,64	0,1	Сталь
Уз-207	Уз-208	35,23	0,1	Сталь
Уз-208	Уз-209	31,13	0,1	Сталь
Уз-209	Уз-210	48,46	0,1	Сталь
Уз-210	Уз-211	27,16	0,1	Сталь
Уз-211	ВК19	49,88	0,1	Сталь
Уз-331	Уз-51	46,83	0,1	Сталь
Уз-332	Уз-331	62,02	0,1	Сталь
Уз-333	Уз-332	60,14	0,1	Сталь
Уз-334	Уз-333	45,76	0,1	Сталь
Уз-52	Уз-335	284,83	0,1	Сталь
Уз-335	Уз-334	47,28	0,1	Сталь
Уз-52	Уз-336	160,91	0,11	Сталь
Уз-336	Уз-337	43,18	0,11	Сталь
Уз-337	Уз-338	46,5	0,11	Сталь
Уз-338	ВК17	39,93	0,11	Сталь
ВК17	Уз-339	770,79	0,11	Сталь
Уз-339	Уз-340	38,56	0,11	Сталь
Уз-340	Уз-341	64,78	0,11	Сталь
Уз-341	Уз-342	50,4	0,11	Сталь
Уз-342	Уз-343	26,05	0,11	Сталь
Уз-53	Потребитель	26,81	0,025	Сталь
Уз-331	Потребитель	14,38	0,025	Сталь
Уз-331	Потребитель	12,18	0,025	Сталь
Уз-331	Потребитель	32,59	0,025	Сталь
Уз-332	Потребитель	17,56	0,025	Сталь
Уз-332	Потребитель	14,51	0,025	Сталь
Уз-332	Потребитель	30,88	0,025	Сталь
Уз-332	Потребитель	23,85	0,025	Сталь
Уз-333	Потребитель	19,54	0,025	Сталь
Уз-333	Потребитель	25,22	0,025	Сталь
Уз-333	Потребитель	13,71	0,025	Сталь
Уз-334	Потребитель	25	0,025	Сталь
ВК18	Потребитель	34	0,025	Сталь
Уз-370	Потребитель	0,025	1	Сталь
Уз-13	Уз-307	126,39	0,063	Сталь
Уз-307	Уз-308	28,65	0,063	Сталь
Уз-308	Уз-309	21,81	0,063	Сталь
Уз-309	ВК11	40,45	0,063	Сталь
Уз-310	ВК12	33,68	0,1	Сталь
Уз-311	Уз-310	31,19	0,1	Сталь
Уз-14	Уз-312	102,93	0,1	Сталь
Уз-312	Уз-311	16,43	0,1	Сталь
Уз-313	Уз-14	21,22	0,1	Сталь
Уз-314	Уз-13	106,01	0,063	Сталь
Уз-14	Уз-314	62,83	0,063	Сталь
ВК11	Потребитель	24,46	0,025	Сталь
Уз-309	Потребитель	17,56	0,025	Сталь
Уз-309	Потребитель	14,73	0,025	Сталь
Уз-308	Потребитель	9,34	0,025	Сталь
Уз-308	Потребитель	15,53	0,025	Сталь
Уз-308	Потребитель	20,12	0,025	Сталь
Уз-307	Потребитель	14,43	0,025	Сталь
Уз-307	Потребитель	22,99	0,025	Сталь
Уз-13	Потребитель	27,02	0,025	Сталь
Уз-314	Потребитель	10,2	0,025	Сталь
Уз-344	Потребитель	361,19	0,11	Сталь
Уз-344	Потребитель	21,77	0,025	Сталь
Уз-198	Уз-197	23,41	0,063	Сталь
Уз-199	Уз-198	20,91	0,063	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-201	Уз-200	47,87	0,063	Сталь
ВК23	Уз-202	500,29	0,063	Сталь
Уз-202	Уз-201	32,15	0,063	Сталь
Уз-203	ВК18	54,39	0,1	Сталь
Уз-17	Уз-212	129,39	0,1	Сталь
Уз-212	Уз-213	43,28	0,1	Сталь
Уз-213	Уз-214	28,21	0,1	Сталь
Уз-214	Уз-18	26,81	0,1	Сталь
Уз-18	Уз-215	103,91	0,1	Сталь
Уз-19	Уз-218	154,76	0,1	Сталь
Уз-219	Уз-19	82,84	0,1	Сталь
Уз-220	Уз-219	65,85	0,1	Сталь
Уз-221	Уз-220	41,9	0,1	Сталь
ПГ-1	Уз-222	369,57	0,1	Сталь
Уз-222	Уз-221	61,17	0,1	Сталь
Уз-197	Уз-196	31,89	0,063	Сталь
Уз-215	Потребитель	47,67	0,025	Сталь
Уз-214	Потребитель	15,71	0,025	Сталь
Уз-214	Потребитель	41,21	0,025	Сталь
Уз-213	Потребитель	17,79	0,025	Сталь
Уз-213	Потребитель	40,83	0,025	Сталь
Уз-214	Потребитель	43,21	0,025	Сталь
Уз-213	Потребитель	14,7	0,025	Сталь
Уз-212	Потребитель	20,14	0,025	Сталь
Уз-212	Потребитель	15,66	0,025	Сталь
Уз-212	Потребитель	43,93	0,025	Сталь
Уз-212	Потребитель	41,82	0,025	Сталь
Уз-17	Потребитель	23,51	0,025	Сталь
ВК18	Уз-345	258,54	0,1	Сталь
Уз-345	Уз-346	39,55	0,1	Сталь
Уз-346	Уз-347	27,61	0,1	Сталь
Уз-347	Уз-16	30,29	0,1	Сталь
Уз-347	Потребитель	28,22	0,025	Сталь
Уз-346	Потребитель	28,98	0,025	Сталь
Уз-345	Потребитель	29,19	0,025	Сталь
Уз-203	Потребитель	24,51	0,025	Сталь
ВК62	Потребитель	18,43	0,025	Сталь
ВК23	Потребитель	30	0,025	Сталь
Уз-202	Потребитель	22,3	0,025	Сталь
Уз-202	Потребитель	27,39	0,025	Сталь
Уз-202	Потребитель	29,66	0,025	Сталь
Уз-201	Потребитель	16,76	0,025	Сталь
Уз-201	Потребитель	21,86	0,025	Сталь
Уз-200	Потребитель	20,32	0,025	Сталь
Уз-200	Потребитель	23,81	0,025	Сталь
Уз-200	Уз-348	41,44	0,063	Сталь
Уз-348	Уз-199	31,71	0,063	Сталь
Уз-348	Потребитель	27,61	0,025	Сталь
Уз-348	Потребитель	18,8	0,025	Сталь
Уз-348	Потребитель	26,67	0,025	Сталь
Уз-199	Потребитель	27,99	0,025	Сталь
Уз-199	Потребитель	28,58	0,025	Сталь
Уз-198	Потребитель	30,5	0,025	Сталь
Уз-198	Потребитель	20,51	0,025	Сталь
Уз-197	Потребитель	29,85	0,025	Сталь
Уз-197	Потребитель	23,73	0,025	Сталь
Уз-197	Потребитель	34,12	0,025	Сталь
Уз-222	Потребитель	22,6	0,025	Сталь
Уз-221	Потребитель	23,93	0,025	Сталь
Уз-221	Потребитель	23,05	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-220	Потребитель	24,86	0,025	Сталь
Уз-220	Потребитель	20,94	0,025	Сталь
Уз-219	Потребитель	19,49	0,025	Сталь
Уз-219	Потребитель	16,82	0,025	Сталь
Уз-220	Потребитель	36,47	0,025	Сталь
Уз-19	Потребитель	17,54	0,025	Сталь
Уз-218	Потребитель	16,75	0,025	Сталь
Уз-218	Потребитель	22,11	0,025	Сталь
ВК21	Потребитель	25,03	0,025	Сталь
Уз-218	Уз-217	36,87	0,1	Сталь
Уз-16	Уз-17	76,7	0,1	Сталь
Уз-19	ВК21	61,86	0,1	Сталь
ПГ-1	ул. Новомалинская, д.5	12,38	0,05	Сталь
Уз-86	ПГ-1	51,04	0,1	Сталь
ПГ-8	Уз-86	29,5	0,1	Сталь
Уз-86	ул. Новомалинская, д.5А	17,9	0,05	Сталь
ВК62	ПГ-8	166,33	0,1	Сталь
Уз-227	Уз-228	37,81	0,1	Сталь
Уз-228	Уз-229	31,63	0,1	Сталь
Уз-229	Уз-230	35,92	0,1	Сталь
Уз-230	ВК65	48,08	0,1	Сталь
ВК65	ВК25	39,51	0,1	Сталь
ВК25	Уз-231	251,73	0,1	Сталь
Уз-196	Потребитель	25,12	0,025	Сталь
Уз-196	Потребитель	52,77	0,025	Сталь
Уз-196	Потребитель	36,58	0,025	Сталь
Уз-195	Потребитель	29,29	0,025	Сталь
Уз-195	Потребитель	23,89	0,025	Сталь
ВК24	Потребитель	22,52	0,025	Сталь
ВК24	Потребитель	26,19	0,025	Сталь
ВК24	Потребитель	38,55	0,025	Сталь
Уз-195	Потребитель	35,05	0,025	Сталь
Уз-349	ВК27	31,68	0,063	Сталь
Уз-23	Уз-350	101,74	0,063	Сталь
Уз-350	Уз-349	42,42	0,063	Сталь
Уз-349	Потребитель	7,94	0,025	Сталь
Уз-349	Потребитель	19,06	0,025	Сталь
Уз-350	Потребитель	15,06	0,025	Сталь
Уз-350	Потребитель	20,01	0,025	Сталь
Уз-23	Потребитель	20,91	0,025	Сталь
Уз-227	Потребитель	22,05	0,025	Сталь
Уз-228	Потребитель	13,23	0,025	Сталь
Уз-228	Потребитель	28,61	0,025	Сталь
Уз-228	Потребитель	32,51	0,025	Сталь
Уз-229	Потребитель	32,65	0,025	Сталь
Уз-229	Потребитель	20,8	0,025	Сталь
Уз-230	Потребитель	45,9	0,025	Сталь
ВК65	Потребитель	22,81	0,025	Сталь
ВК25	Потребитель	13,41	0,025	Сталь
Уз-231	Потребитель	30,09	0,025	Сталь
Уз-231	Потребитель	25,48	0,025	Сталь
Уз-195	ВК24	45,38	0,063	Сталь
Уз-196	Уз-195	57,03	0,063	Сталь
Уз-215	Уз-216	52,86	0,1	Сталь
Уз-216	Потребитель	45,87	0,025	Сталь
Уз-217	ВК22	80,87	0,1	Сталь
Уз-216	Потребитель	12,52	0,025	Сталь
Уз-216	Потребитель	51,23	0,025	Сталь
Уз-216	Потребитель	81,42	0,025	Сталь
Уз-215	Потребитель	20,27	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-217	Потребитель	20,75	0,025	Сталь
ВК22	Потребитель	19,68	0,025	Сталь
Уз-217	Потребитель	30,49	0,025	Сталь
ВК22	Потребитель	33,14	0,025	Сталь
ВК22	Потребитель	55,25	0,025	Сталь
ВК36	Уз-361	83,65	0,1	Сталь
Уз-361	ВК37	56,66	0,1	Сталь
ВК37	Уз-362	159,21	0,1	Сталь
Уз-362	Уз-363	49,91	0,1	Сталь
Уз-363	Уз-364	38,48	0,1	Сталь
Уз-364	ВК39	41,13	0,1	Сталь
Уз-365	ВК38	23,19	0,04	Сталь
Уз-366	Уз-365	42,35	0,04	Сталь
ВК36	Уз-367	156,2	0,04	Сталь
Уз-367	Уз-366	35,01	0,04	Сталь
Уз-368	ВК36	29,95	0,1	Сталь
Уз-368	Потребитель	15,71	0,025	Сталь
Уз-368	Потребитель	14,51	0,025	Сталь
ВК36	Потребитель	50,37	0,025	Сталь
Уз-361	Потребитель	17,11	0,025	Сталь
ВК37	Потребитель	32,39	0,025	Сталь
Уз-362	Потребитель	13,65	0,025	Сталь
Уз-362	Потребитель	22,44	0,025	Сталь
Уз-362	Потребитель	19,23	0,025	Сталь
Уз-362	Потребитель	23,53	0,025	Сталь
Уз-363	Потребитель	13,39	0,025	Сталь
Уз-363	Потребитель	22,14	0,025	Сталь
Уз-363	Потребитель	17,16	0,025	Сталь
Уз-363	Потребитель	17,43	0,025	Сталь
Уз-364	Потребитель	18,73	0,025	Сталь
Уз-364	Потребитель	15,19	0,025	Сталь
Уз-367	Потребитель	29,05	0,025	Сталь
Уз-366	Потребитель	20,94	0,025	Сталь
Уз-366	Потребитель	27,96	0,025	Сталь
Уз-365	Потребитель	29,44	0,025	Сталь
Уз-365	Нерская 6	30,18	0,025	Сталь
Уз-365	Потребитель	23,55	0,025	Сталь
ВК38	Потребитель	8,62	0,025	Сталь
Уз-263	Уз-264	24,43	0,1	Сталь
Уз-264	Уз-265	28,64	0,1	Сталь
Уз-351	Уз-352	46,7	0,1	Сталь
Уз-265	Уз-266	41,91	0,1	Сталь
Уз-266	Уз-27	29,85	0,1	Сталь
Уз-27	Уз-267	187,61	0,063	Сталь
Уз-267	Уз-268	47,65	0,063	Сталь
Уз-268	Уз-269	44,66	0,063	Сталь
Уз-269	Уз-270	35,23	0,063	Сталь
Уз-270	ВК34	27,31	0,063	Сталь
Уз-352	Колонка	57,01	0,1	Сталь
Уз-352	Потребитель	11,91	0,025	Сталь
Колонка	Потребитель	26,93	0,025	Сталь
Колонка	Потребитель	25,28	0,025	Сталь
Колонка	Потребитель	20,88	0,025	Сталь
ВК29	Потребитель	37,8	0,025	Сталь
ВК29	Потребитель	41,04	0,025	Сталь
ВК29	Потребитель	22,8	0,025	Сталь
ВК29	Потребитель	19,06	0,025	Сталь
Уз-263	Потребитель	22,81	0,025	Сталь
Уз-264	Потребитель	40,61	0,025	Сталь
Уз-265	Потребитель	23,92	0,025	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
Уз-265	Потребитель	43,41	0,025	Сталь
Уз-266	Потребитель	23,88	0,025	Сталь
Уз-266	Потребитель	21,57	0,025	Сталь
Уз-267	Потребитель	15,76	0,025	Сталь
Уз-267	Потребитель	23,69	0,025	Сталь
Уз-267	Потребитель	15,67	0,025	Сталь
Уз-268	Потребитель	17,48	0,025	Сталь
Уз-268	Потребитель	19,81	0,025	Сталь
Уз-268	Потребитель	16,43	0,025	Сталь
Уз-268	Потребитель	34,44	0,025	Сталь
Уз-269	Потребитель	17,2	0,025	Сталь
Уз-269	Потребитель	18,2	0,025	Сталь
Уз-269	Потребитель	24,96	0,025	Сталь
Уз-270	Потребитель	37,11	0,025	Сталь
Уз-270	Потребитель	20,36	0,025	Сталь
Уз-270	Потребитель	13,86	0,025	Сталь
Уз-270	Потребитель	20,95	0,025	Сталь
ВК34	Потребитель	14,4	0,025	Сталь
ВК34	Потребитель	18,11	0,025	Сталь
ВК34	Потребитель	46,96	0,025	Сталь
Колонка	Потребитель	21,61	0,04	Сталь
Уз-231	Потребитель	21,41	0,025	Сталь
Уз-232	Потребитель	20,19	0,025	Сталь
Уз-232	Потребитель	20,16	0,025	Сталь
Уз-232	Уз-351	47,92	0,1	Сталь
Уз-351	Потребитель	23,63	0,025	Сталь
Уз-351	Потребитель	22,54	0,025	Сталь
Уз-231	Уз-232	43,63	0,1	Сталь
Уз.1082	ВЗУ Лопатинский скв 9	14,64	0,15	Сталь
ВЗУ Сабурово, Скв. №9 Новлянское	Уз.452	57,85	0,1	Сталь
ВЗУ Москворецкий Скв №11	Уз.899	27,3	0,3	Сталь
уз.	ВК2934	10,67	0,159	Сталь
уз.	р.п.Фосфоритный, резервуар	5,04	0,2	Сталь
ВК13	ВК	212,65	0,15	Сталь
ВК	Железнодорожная д.1	1402,86	0,1	Сталь
ВК1038	Уз.728	10	0,15	Сталь
ВК377	ВК378	15	0,1	Сталь
уз.	ВК111	62,66	0,2	Сталь
ВК	ВК80	40,61	0,1	Сталь
уз.	ВК154	77,92	0,1	Сталь
уз.	Уз.26	627,32	0,1	Сталь
ВЗУ Трофимово	ВК	7,91	0,1	Сталь
ВЗУ Трофимово	ВК	7,67	0,1	Сталь
ВК	ВК	177,23	0,1	Сталь
ВК	ВК	25,95	0,1	Сталь
ВК	Дом	22,37	0,032	Сталь
ВК	ВК	64,61	0,1	Сталь
ВК	Дом	19,79	0,032	Сталь
ВК	ВК	81,73	0,1	Сталь
ВК	Дом	18,33	0,032	Сталь
ВК	Дом	17,41	0,032	Сталь
ВК	ВК	35,62	0,1	Сталь
ВК	Дом	15,79	0,032	Сталь
ВК	Дом	17,18	0,032	Сталь
ВК	Дом	16,17	0,032	Сталь
ВК	Дом	79,69	0,032	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК	Дом	19,53	0,032	Сталь
ВК	ВК	53,4	0,1	Сталь
ВК	Дом	11	0,032	Сталь
ВК	Дом	24,36	0,032	Сталь
ВК	ВК	41,9	0,1	Сталь
ВК	Дом	11,41	0,032	Сталь
ВК	Дом	17,51	0,032	Сталь
ВК	ВК	50,27	0,1	Сталь
ВК	Дом	15,25	0,032	Сталь
ВК	Дом	29,55	0,032	Сталь
ВК	Дом	26,99	0,032	Сталь
ВК	ВК	40,79	0,1	Сталь
ВК	Дом	23,9	0,032	Сталь
ВК	ВК	34,32	0,1	Сталь
ВК	Дом	15,56	0,032	Сталь
ВК	Дом	15,48	0,032	Сталь
ВК	ВК	67,49	0,1	Сталь
ВК	Дом	12,29	0,032	Сталь
ВК	ВК	105,68	0,1	Сталь
ВК	Дом	15,51	0,032	Сталь
ВК	Дом	15,89	0,032	Сталь
ВК	Дом	29,39	0,032	Сталь
ВЗУ д.Городище, Скв. №2641	ВК	8,06	0,1	Сталь
ВЗУ д.Городище, Скв. №3641 (не рабочая)	ВК	8,88	0,1	Сталь
ВК	ВК	26,59	0,1	Сталь
ВК	ВК	132,02	0,1	Сталь
ВК	Дом	20,78	0,032	Сталь
ВК	ВК	153,9	0,1	Сталь
ВК	Дом	49,25	0,032	Сталь
ВК	Дом	147,32	0,032	Сталь
ВК	ВК	71,48	0,1	Сталь
ВК	ВК	55,4	0,1	Сталь
ВК	Дом	21,19	0,032	Сталь
ВК	ВК	63,36	0,1	Сталь
ВК	Дом	19,45	0,032	Сталь
ВК	Дом	16,05	0,032	Сталь
ВК	ВК	40,14	0,1	Сталь
ВК	Дом	19,1	0,032	Сталь
ВК	Дом	18,46	0,032	Сталь
ВК	ВК	29,68	0,1	Сталь
ВК	Дом	24,19	0,032	Сталь
ВК	ВК	33,12	0,1	Сталь
ВК	Дом	21,44	0,032	Сталь
ВК	ВК	34,07	0,1	Сталь
ВК	Дом	19,77	0,032	Сталь
ВК	ВК	25,61	0,1	Сталь
ВК	Дом	20,76	0,032	Сталь
ВК	ВК	32,08	0,1	Сталь
ВК	Дом	20,08	0,032	Сталь
ВК	ВК	29,61	0,1	Сталь
ВК	Дом	20,42	0,032	Сталь
ВК	ВК	31,35	0,1	Сталь
ВК	Дом	20,8	0,032	Сталь
ВК	ВК	54,82	0,1	Сталь
ВК	ВК	71,17	0,032	Сталь
ВК	Дом	12,62	0,032	Сталь
ВК	ВК	31,86	0,032	Сталь
ВК	Дом	12,42	0,032	Сталь
ВК	ВК	74,13	0,032	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК	Дом	35,14	0,032	Сталь
ВК	ВК	21,17	0,1	Сталь
ВК	Дом	19,02	0,032	Сталь
ВК	ВК	36,81	0,1	Сталь
ВК	Дом	22,54	0,032	Сталь
ВК	Дом	17,84	0,032	Сталь
ВК	ВК	44,71	0,1	Сталь
ВК	Дом	21,2	0,032	Сталь
ВК	Дом	16,49	0,032	Сталь
ВК	ВК	87,86	0,1	Сталь
ВК	Дом	16,06	0,032	Сталь
ВК	Дом	26,43	0,032	Сталь
ВК	Дом	63,75	0,032	Сталь
ВК	ВК	83,28	0,1	Сталь
ВК	Дом	30,49	0,032	Сталь
ВК	Дом	36,08	0,032	Сталь
ВК	ВК	84,17	0,1	Сталь
ВК	Дом	15,42	0,032	Сталь
ВК	ВК	222,73	0,1	Сталь
ВК	ВК	285,98	0,1	Сталь
ВК	Дом	19,11	0,032	Сталь
ВК	Дом	31,05	0,032	Сталь
ВК	Дом	17,35	0,032	Сталь
		28,44	0	Сталь
		13,8	0	Сталь
		38,53	0	Сталь
		20,12	0	Сталь
		33,8	0	Сталь
		16,37	0	Сталь
		45,94	0	Сталь
		10,81	0	Сталь
		29,26	0	Сталь
		11,58	0	Сталь
		18,43	0	Сталь
		17,99	0	Сталь
		12,2	0	Сталь
		17,72	0	Сталь
		31,79	0	Сталь
		16,86	0	Сталь
		24,91	0	Сталь
		19,85	0	Сталь
		45,31	0	Сталь
		203,53	0	Сталь
		34,18	0	Сталь
		10,31	0	Сталь
		24,72	0	Сталь
		33,89	0	Сталь
		14,83	0	Сталь
		21,94	0	Сталь
		22,4	0	Сталь
		11,7	0	Сталь
		23,75	0	Сталь
		25,67	0	Сталь
		12,57	0	Сталь
		31,98	0	Сталь
		24,77	0	Сталь
		10,61	0	Сталь
		34,51	0	Сталь
		36,47	0	Сталь
		23,23	0	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
		34,41	0	Сталь
		28,92	0	Сталь
		22,95	0	Сталь
		18,79	0	Сталь
		46,52	0	Сталь
		18,34	0	Сталь
		24,39	0	Сталь
		26,08	0	Сталь
		24,62	0	Сталь
		52,64	0	Сталь
		24	0	Сталь
		18,84	0	Сталь
		11,4	0	Сталь
		37,78	0	Сталь
		17,43	0	Сталь
		16,38	0	Сталь
		16,11	0	Сталь
		22,54	0	Сталь
		49,46	0	Сталь
		16,14	0	Сталь
		17,46	0	Сталь
		109,83	0	Сталь
		16,81	0	Сталь
		66,48	0	Сталь
ВЗУ Щельпино	ВК	122,31	0,1	Сталь
ВК	ВК	256,01	0,1	Сталь
ВК	ВК	21,9	0,1	Сталь
ВК	дом	23,48	0,032	Сталь
ВК	дом	19,71	0,032	Сталь
ВК	ВК	43,63	0,1	Сталь
ВК	дом	22,26	0,032	Сталь
ВК	дом	18,83	0,032	Сталь
ВК	ВК	53,63	0,1	Сталь
ВК	ВК	39,94	0,032	Сталь
ВК	дом	17,65	0,032	Сталь
ВК	дом	20,55	0,032	Сталь
ВК	дом	30,36	0,032	Сталь
ВК	дом	27,93	0,032	Сталь
ВК	ВК	94,52	0,1	Сталь
ВК	дом	17,83	0,032	Сталь
ВК	дом	18,6	0,032	Сталь
ВК	ВК	46,83	0,1	Сталь
ВК	дом	31,25	0,032	Сталь
ВК	дом	32,97	0,032	Сталь
ВК	дом	15,98	0,032	Сталь
ВК	дом	18,37	0,032	Сталь
ВК	ВК	45,29	0,1	Сталь
ВК	дом	16,48	0,032	Сталь
ВК	дом	17,33	0,032	Сталь
ВК	дом	29,14	0,032	Сталь
ВК	ВК	30,47	0,1	Сталь
ВК	дом	18,74	0,032	Сталь
ВК	ВК	78,46	0,1	Сталь
ВК	дом	15,07	0,032	Сталь
ВК	ВК	121,47	0,1	Сталь
ВК	ВК	55,62	0,1	Сталь
ВК	дом	16,94	0,032	Сталь
ВК	дом	15,02	0,032	Сталь
ВК	ВК	77,7	0,1	Сталь
ВК	дом	44,96	0,032	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК	дом	10,72	0,032	Сталь
ВК	дом	14,72	0,032	Сталь
ВК	ВК	36,99	0,1	Сталь
ВК	дом	11,27	0,032	Сталь
ВК	ВК	45,65	0,1	Сталь
ВК	дом	11,5	0,032	Сталь
ВК	ВК	59,07	0,1	Сталь
ВК	ВК	28,42	0,032	Сталь
ВК	дом	16,89	0,032	Сталь
ВК	дом	23,1	0,032	Сталь
ВК	дом	15,76	0,032	Сталь
ВК	ВК	50,59	0,1	Сталь
ВК	дом	16,15	0,032	Сталь
ВК	дом	19,31	0,032	Сталь
ВК	ВК	36,93	0,1	Сталь
ВК	дом	11,11	0,032	Сталь
ВК	ВК	79,71	0,1	Сталь
ВК	дом	18,8	0,032	Сталь
ВК	дом	17,72	0,032	Сталь
ВК	ВК	32,03	0,1	Сталь
ВК	дом	11,14	0,032	Сталь
ВК	ВК	87,15	0,1	Сталь
ВК	дом	18,87	0,032	Сталь
ВК	дом	18,79	0,032	Сталь
ВК	ВК	24,6	0,032	Сталь
ВК	ВК	49,09	0,032	Сталь
ВК	дом	13,93	0,032	Сталь
ВК	дом	17,38	0,032	Сталь
ВК	ВК	52,58	0,032	Сталь
ВК	дом	16,81	0,032	Сталь
ВК	дом	15,64	0,032	Сталь
ВК	ВК	27,99	0,032	Сталь
ВК	дом	14,86	0,032	Сталь
ВК	дом	15,48	0,032	Сталь
ВК	ВК	52,81	0,032	Сталь
ВК	дом	17,03	0,032	Сталь
ВК	дом	19,47	0,032	Сталь
ВК	ВК	88,28	0,032	Сталь
ВК	дом	19,7	0,032	Сталь
ВК	дом	17,82	0,032	Сталь
ВК	дом	11,08	0,032	Сталь
ВК	ВК	44,04	0,032	Сталь
ВК	дом	14,98	0,032	Сталь
ВК	дом	47,7	0,032	Сталь
ВК	ВК	37,64	0,032	Сталь
ВК	дом	22,72	0,032	Сталь
ВК	дом	23,53	0,032	Сталь
ВК	дом	35,45	0,032	Сталь
ВК	ВК	31,3	0,032	Сталь
ВК	дом	24,58	0,032	Сталь
ВК	дом	18,92	0,032	Сталь
ВК	дом	12,73	0,032	Сталь
ВК	ВК	46,46	0,1	Сталь
ВК	дом	17,62	0,032	Сталь
ВК	дом	14,45	0,032	Сталь
ВК	ВК	49,33	0,032	Сталь
ВК	дом	15,81	0,032	Сталь
ВК	дом	33,68	0,032	Сталь
ВК	ВК	57,97	0,1	Сталь
ВК	дом	13,85	0,032	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК	дом	16,07	0,032	Сталь
ВК	ВК	43,25	0,1	Сталь
ВК	дом	19,15	0,032	Сталь
ВК	дом	17,17	0,032	Сталь
ВК	ВК	75,32	0,1	Сталь
ВК	дом	14,59	0,032	Сталь
ВК	дом	16,48	0,032	Сталь
ВК	ВК	32,65	0,1	Сталь
ВК	дом	15,71	0,032	Сталь
ВК	ВК	71,26	0,1	Сталь
ВК	дом	13,75	0,032	Сталь
ВК	ВК	130,1	0,1	Сталь
ВК	ВК	61,09	0,1	Сталь
ВК	дом	21,99	0,032	Сталь
ВК	дом	23,79	0,032	Сталь
ВК	ВК	89,33	0,1	Сталь
ВК	дом	15,83	0,032	Сталь
ВК	дом	43,02	0,032	Сталь
ВК	ВК	64,73	0,1	Сталь
ВК	дом	18,84	0,032	Сталь
ВК	дом	35,28	0,032	Сталь
ВК	ВК	31,24	0,1	Сталь
ВК	ВК	130,94	0,1	Сталь
ВК	дом	20,4	0,032	Сталь
ВК	ВК	52,49	0,05	Сталь
ВК	дом	32,17	0,032	Сталь
ВК	дом	42,03	0,032	Сталь
ВК	дом	23,86	0,032	Сталь
ВК	ВК	56,37	0,032	Сталь
ВК	ВК	51,57	0,032	Сталь
ВК	дом	28,94	0,032	Сталь
ВК	дом	24,14	0,032	Сталь
ВК	ВК	20,95	0,1	Сталь
ВК	дом	14,51	0,032	Сталь
ВК	дом	17,68	0,032	Сталь
ВК	дом	31,79	0,032	Сталь
ВК	ВК	39,67	0,1	Сталь
ВК	дом	27,83	0,032	Сталь
ВК	ВК	25,07	0,1	Сталь
ВК	дом	23,55	0,032	Сталь
ВК	ВК	32,35	0,1	Сталь
ВК	дом	23,46	0,032	Сталь
ВК	дом	27,32	0,032	Сталь
ВК	дом	19,64	0,032	Сталь
ВК	ВК	46,83	0,1	Сталь
ВК	дом	22,88	0,032	Сталь
ВК	дом	26,65	0,032	Сталь
ВК	дом	30,09	0,032	Сталь
ВК	ВК	44,84	0,1	Сталь
ВК	дом	22,76	0,032	Сталь
ВК	дом	24,39	0,032	Сталь
ВК	дом	27,26	0,032	Сталь
ВК	дом	25,49	0,032	Сталь
ВК	ВК	50,11	0,1	Сталь
ВК	дом	28,39	0,032	Сталь
ВК	дом	28,73	0,032	Сталь
ВК	дом	27,03	0,032	Сталь
ВК	ВК	47,26	0,1	Сталь
ВК	дом	22,13	0,032	Сталь
ВК	дом	29,82	0,032	Сталь

Начало участка	Конец участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр трубы, м	Материал трубопровода
ВК	дом	32,99	0,032	Сталь
ВК	ВК	33,87	0,1	Сталь
ВК	дом	26,47	0,032	Сталь
ВК	дом	27,14	0,032	Сталь
ВК	дом	22,76	0,032	Сталь
ВК	ВК	38,71	0,1	Сталь
ВК	дом	23,76	0,032	Сталь
ВК	дом	22,35	0,032	Сталь
ВК	ВК	60,21	0,032	Сталь
ВК	дом	29,89	0,032	Сталь
ВК	дом	21,19	0,032	Сталь
ВК	дом	32,6	0,032	Сталь
ПГ124	ВК825	346,15	0,3	Сталь
ВК771	ВК768	28,23	0,1	Сталь
ВК777	ВК770	67,78	0,1	Сталь
ВК766	ВК773	13,8	0,1	Сталь
ВК817	ВК832	89,36	0,1	Сталь
ВК2519	ВК2520	34,09	0,15	Сталь
ВК2445	ВК2459	73,89	0,1	Сталь
ВК2458	ВК2461	28,69	0,1	Сталь
ВК2521	ВК2498	74,21	0,15	Сталь
Уз.73	ВК146	0	0,1	Сталь
	ВНБ	5,47	0,1	Сталь
	ВНБ №1	17,62	0,15	Сталь
	ВК34	68,54	0,15	Сталь
	НС	10,24	0,15	Сталь
ВЗУ Степанщино-2 (ДРП)	ВК146	26,91	0,1	Сталь

Приложение 7 – Характеристика участков сетей водоотведения городского округа Воскресенск

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
кк1859	кк1857	77,51	0,15	Керамические
кк1322	кк1324	12,19	0,15	Керамические
кк1324	кк1325	26,97	0,15	Керамические
кк1325	кк1326	14,03	0,15	Керамические
кк1326	кк1327	30,24	0,15	Керамические
кк1327	кк1328	17,17	0,15	Керамические
кк1328	кк1329	21,21	0,15	Керамические
16	кк1322	11,24	0,15	Керамические
16	кк1322	7,65	0,15	Керамические
16	кк1324	5,7	0,15	Керамические
18	кк1325	8,66	0,15	Керамические
20	кк1327	15,81	0,15	Керамические
кк1318	кк1319	2,52	0,15	Керамические
кк1319	кк1320	2,94	0,15	Керамические
кк1323	кк1319	11,02	0,15	Керамические
14	кк1319	9,37	0,15	Керамические
12а	кк1323	7,38	0,15	Керамические
18	кк1326	12,14	0,15	Керамические
кк1342	кк1341	15,05	0,15	Керамические
кк1343	кк1342	21,38	0,15	Керамические
кк1344	кк1343	8,49	0,15	Керамические
кк1345	кк1344	11,91	0,15	Керамические
кк1346	кк1345	32,36	0,15	Керамические
кк1347	кк1346	9,91	0,15	Керамические
кк1348	кк1347	10,56	0,15	Керамические
11	кк1341	6,31	0,15	Керамические
13	кк1343	6,28	0,15	Керамические
13	кк1345	5,84	0,15	Керамические
15	кк1346	7,54	0,15	Керамические
15	кк1348	7,59	0,15	Керамические
кк1703	кк1704	19,49	0,15	Керамические
кк1705	кк1706	12,8	0,15	Керамические
кк1706	кк1707	8,91	0,15	Керамические
кк1707	кк1704	27,01	0,15	Керамические
27	кк1705	5,41	0,15	Керамические
27	кк1707	4,35	0,15	Керамические
25	кк1704	5,91	0,15	Керамические
25	кк1703	7,23	0,15	Керамические
27а	кк1706	21,52	0,15	Керамические
кк1697	кк1696	7,99	0,15	Керамические
кк1698	кк1697	3,42	0,15	Керамические
кк1699	кк1698	17,63	0,15	Керамические
кк1700	кк1699	14,9	0,15	Керамические
3	кк1696	6,46	0,15	Керамические
3	кк1698	5,76	0,15	Керамические
1а	кк1700	6	0,15	Керамические
1а	кк1699	5,87	0,15	Керамические
29	кк4001	4,66	0,15	Керамические
кк1677	кк1676	20,51	0,15	Керамические
кк1678	кк1677	14,89	0,15	Керамические
34	кк1678	6,67	0,15	Керамические
34	кк1677	6,68	0,15	Керамические
кк1674	кк1673	8,52	0,15	Керамические
кк1675	кк1673	5,79	0,15	Керамические
кк1676	кк1675	7,7	0,15	Керамические
36	кк1674	5,83	0,15	Керамические
36	кк1673	5,69	0,15	Керамические
36	кк1675	6,85	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
36	кк1676	6,27	0,15	Керамические
кк3687	кк3688	7,57	0,15	Керамические
кк3686	кк3687	18,08	0,15	Керамические
28	кк3686	6,7	0,15	Керамические
28	кк3687	8,16	0,15	Керамические
28	кк3688	5,81	0,15	Керамические
2	кк1504	9,4	0,15	Керамические
2	кк1505	9,33	0,15	Керамические
17	кк1661	5,79	0,15	Керамические
17	кк1662	10,45	0,15	Керамические
17	кк1663	6,59	0,15	Керамические
17	кк1664	6,86	0,15	Керамические
кк1661	кк1662	5,79	0,15	Керамические
кк1662	кк1663	9,43	0,15	Керамические
кк1663	кк1664	5,41	0,15	Керамические
кк1619	кк1614	46,48	0,15	Керамические
кк1627	кк1625	13,01	0,15	Керамические
13	кк1625	4,86	0,15	Керамические
13	кк1627	4,4	0,15	Керамические
13	кк1633	20,01	0,15	Керамические
кк1657	кк1656	16,86	0,15	Керамические
кк1658	кк1657	12,11	0,15	Керамические
кк1659	кк1658	5,37	0,15	Керамические
кк1660	кк1659	7,82	0,15	Керамические
Баня	кк1658	8,3	0,15	Керамические
Баня	кк1659	8,13	0,15	Керамические
Баня	кк1660	9,01	0,15	Керамические
кк1650	кк1649	14,67	0,15	Керамические
31	кк1649	5,79	0,15	Керамические
31	кк1650	6,39	0,15	Керамические
кк1666	кк1665	16,52	0,15	Керамические
кк1667	кк1666	14,92	0,15	Керамические
кк1665	кк1668	23,8	0,15	Керамические
кк1685	кк1686	15,58	0,15	Керамические
кк1686	кк1687	23,62	0,15	Керамические
кк1631	кк1604	43,39	0,15	Керамические
кк1708	кк1665	61,03	0,15	Керамические
кк3916	кк1645	31,71	0,15	Керамические
33а	кк3916	10,22	0,15	Керамические
Производственный цех	кк3916	53,74	0,15	Керамические
Пож. часть	кк4585	41,43	0,15	Керамические
15	кк1640	14,44	0,15	Керамические
19	кк1667	5,22	0,15	Керамические
11	кк1622	5,99	0,15	Керамические
11	кк1620	7,78	0,15	Керамические
11	кк1619	12,13	0,15	Керамические
15	кк1637	13,16	0,15	Керамические
32	кк1685	6,73	0,15	Керамические
32	кк1686	6,7	0,15	Керамические
30	кк1687	6,83	0,15	Керамические
10	кк1560	7,88	0,15	Керамические
12	кк1564	7,26	0,15	Керамические
кк2026	кк2025	16,37	0,15	Керамические
кк1991	кк1990	26,22	0,15	Керамические
кк1992	кк1991	35,49	0,15	Керамические
кк1993	кк1991	31,67	0,15	Керамические
кк1994	кк1991	31,67	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
кк1996	кк1992	43,88	0,15	Керамические
кк2022	кк1994	42,54	0,15	Керамические
кк2023	кк2022	32,4	0,15	Керамические
кк2024	кк2023	15,4	0,15	Керамические
кк2025	кк2024	9,35	0,15	Керамические
кк2034	кк1994	17,37	0,15	Керамические
кк2036	кк2034	26,96	0,15	Керамические
кк2039	кк2036	24,6	0,15	Керамические
кк2042	кк2039	53,58	0,15	Керамические
кк2045	кк2042	15,22	0,15	Керамические
кк2048	кк2042	28,77	0,15	Керамические
кк2049	кк2048	18,17	0,15	Керамические
кк2063	кк2049	49,32	0,15	Керамические
кк2066	кк2063	33,59	0,15	Керамические
кк2068	кк2066	31,08	0,15	Керамические
кк2070	кк2068	29,68	0,15	Керамические
кк2075	кк2063	26,72	0,15	Керамические
кк2077	кк2075	29,35	0,15	Керамические
кк2080	кк2077	23,04	0,15	Керамические
кк2083	кк2080	29,99	0,15	Керамические
кк2085	кк2083	21,53	0,15	Керамические
кк2087	кк2085	27,96	0,15	Керамические
кк2089	кк2083	15,5	0,15	Керамические
кк2091	кк2089	19,89	0,15	Керамические
кк2093	кк2085	21,81	0,15	Керамические
кк2098	кк2093	19,62	0,15	Керамические
кк2102	кк2080	52,13	0,15	Керамические
кк2104	кк2102	34,87	0,15	Керамические
кк2106	кк2104	8,4	0,15	Керамические
кк2108	кк2106	11,95	0,15	Керамические
кк2111	кк2106	26,17	0,15	Керамические
кк3283	кк3282	94,27	0,15	Керамические
кк3327	кк3328	15,7	0,15	Керамические
кк3329	кк3327	51,62	0,15	Керамические
кк3331	кк3327	21,91	0,15	Керамические
1	кк2080	21,69	0,15	Керамические
1	кк2102	22,38	0,15	Керамические
кк3328	кк2048	141,91	0,15	Керамические
18	кк1993	10,27	0,15	Керамические
21	кк2023	8,61	0,15	Керамические
83	кк2042	13,93	0,15	Керамические
2/93	кк2045	9,92	0,15	Керамические
80	кк2049	11,39	0,15	Керамические
10	кк2068	21,47	0,15	Керамические
85	кк2089	6,68	0,15	Керамические
85	кк2091	6,7	0,15	Керамические
2	кк2098	10,38	0,15	Керамические
2	кк2093	9,69	0,15	Керамические
83/1	кк2102	32,66	0,15	Керамические
73/2	кк2111	12,33	0,15	Керамические
77/1	кк2111	16,44	0,15	Керамические
23	кк2024	9,33	0,15	Керамические
23	кк2025	9,23	0,15	Керамические
кк3917	кк2131	27,86	0,15	Керамические
кк3978	кк3917	14,05	0,15	Керамические
кк2029	кк2026	25,8	0,15	Керамические
кк2030	кк2029	29,93	0,15	Керамические
кк3285	кк3284	25,97	0,15	Керамические
кк3313	кк3314	27,3	0,15	Керамические
кк3314	кк3315	31,71	0,15	Керамические
кк3317	кк3318	31,97	0,15	Керамические
кк3330	кк3329	21,83	0,15	Керамические
кк3333	кк3331	39,03	0,15	Керамические
кк3282	кк1939	54,58	0,15	Керамические
кк2120	кк2121	40,1	0,15	Керамические
кк2130	кк2131	7,17	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
кк2131	кк2135	47,8	0,15	Керамические
кк2135	кк2137	27,97	0,15	Керамические
кк2137	кк2141	23,76	0,15	Керамические
кк2141	кк2144	23,72	0,15	Керамические
кк2159	кк2144	58,59	0,15	Керамические
кк2144	кк2160	37,48	0,15	Керамические
кк2160	кк2161	40,19	0,15	Керамические
кк3284	кк1966	30,5	0,15	Керамические
кк3318	кк3319	28,29	0,15	Керамические
10/59	кк3330	5,78	0,15	Керамические
10/90	кк3333	8,68	0,15	Керамические
101	кк2135	5,48	0,15	Керамические
101А	кк2130	8,96	0,15	Керамические
101	кк2137	6,78	0,15	Керамические
101	кк2141	5,74	0,15	Керамические
25	кк2026	8,65	0,15	Керамические
27	кк2026	18,91	0,15	Керамические
20	кк2029	25,58	0,15	Керамические
24	кк3318	8,45	0,15	Керамические
24	кк3317	9,32	0,15	Керамические
30	кк3313	10,29	0,15	Керамические
30	кк3314	9,68	0,15	Керамические
20	кк3284	10,07	0,15	Керамические
20	кк3285	10,37	0,15	Керамические
105	кк2120	9,13	0,15	Керамические
кк3292	кк3291	16,44	0,15	Керамические
кк3293	кк3292	19,74	0,15	Керамические
кк3294	кк3293	19,12	0,15	Керамические
кк3295	кк1881	39,09	0,2	Керамические
кк1887	кк3295	71,16	0,2	Керамические
кк3298	кк3295	17,34	0,15	Керамические
кк3299	кк3295	27,34	0,15	Керамические
кк3302	кк3299	70,35	0,15	Керамические
кк3304	кк3302	62,1	0,15	Керамические
кк3305	кк3304	61,84	0,15	Керамические
кк3307	кк3306	25,8	0,15	Керамические
кк3918	кк4224	18,95	0,15	Керамические
кк3919	кк1872	30,85	0,15	Керамические
кк3920	кк1871	81,53	0,15	Керамические
кк3921	кк3920	16,86	0,15	Керамические
кк3922	кк3921	20,14	0,15	Керамические
кк3923	кк3922	17,46	0,15	Керамические
кк3924	кк3923	18,34	0,15	Керамические
кк3925	кк3924	16,99	0,15	Керамические
кк3926	кк3925	25,42	0,15	Керамические
кк3927	кк3926	16,95	0,15	Керамические
кк3928	кк3927	14,98	0,15	Керамические
кк3929	кк3928	20,4	0,15	Керамические
кк3930	кк1862	10,53	0,15	Керамические
кк3306	кк3930	13,09	0,15	Керамические
кк3931	кк2021	24,15	0,15	Керамические
кк3932	кк3931	18,65	0,15	Керамические
12а	кк1996	5,79	0,15	Керамические
53б	кк1872	9,08	0,15	Керамические
12	кк3294	9,58	0,15	Керамические
12	кк3293	10,87	0,15	Керамические
12	кк3292	10,04	0,15	Керамические
кк1554	кк1552	38,61	0,15	Керамические
кк1555	кк1554	24,94	0,15	Керамические
кк1559	кк1555	42,12	0,15	Керамические
кк1611	кк1612	10,05	0,15	Керамические
кк1913	кк1911	58,84	0,15	Керамические
кк1939	кк1911	48,69	0,15	Керамические
кк1853	кк1852	93,93	0,25	Керамические
кк1854	кк1853	57,16	0,2	Керамические
кк1855	кк1853	56,97	0,2	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
кк1861	кк1855	53,12	0,2	Керамические
кк1862	кк1861	18,58	0,15	Керамические
кк1863	кк1855	17,99	0,15	Керамические
кк1864	кк1863	9,99	0,15	Керамические
кк1865	кк1863	32,91	0,15	Керамические
кк1866	кк1865	18,65	0,15	Керамические
кк1867	кк1866	19,65	0,15	Керамические
кк1868	кк1867	20,14	0,15	Керамические
кк1869	кк1868	63,11	0,15	Керамические
кк1870	кк1867	15,93	0,15	Керамические
кк1871	кк1870	18,8	0,15	Керамические
кк1872	кк1870	26,19	0,15	Керамические
кк1874	кк1869	17,1	0,15	Керамические
кк1875	кк1874	18,3	0,15	Керамические
кк1876	кк1875	17,9	0,15	Керамические
кк1877	кк1876	15,71	0,15	Керамические
кк1878	кк1877	32,09	0,15	Керамические
кк1879	кк1869	23,2	0,15	Керамические
кк1880	кк1879	18,76	0,15	Керамические
кк1881	кк1861	39,79	0,2	Керамические
кк1890	кк1887	38,91	0,2	Керамические
кк1909	кк1890	25,7	0,15	Керамические
кк1905	кк1909	16,45	0,15	Керамические
кк1911	кк1909	26,19	0,15	Керамические
кк1927	кк1890	34,74	0,15	Керамические
кк1975	кк1890	26,89	0,15	Керамические
кк1976	кк1975	33,91	0,15	Керамические
кк1979	кк1976	35,19	0,15	Керамические
кк1981	кк1979	22,29	0,15	Керамические
кк1983	кк1976	20,97	0,15	Керамические
кк1985	кк1983	27,78	0,15	Керамические
кк1989	кк1890	101,2	0,15	Керамические
кк1990	кк1989	30,67	0,15	Керамические
кк2008	кк2009	21,99	0,15	Керамические
кк2009	кк2012	24,81	0,15	Керамические
кк2012	кк2013	11,92	0,15	Керамические
кк2013	кк2014	36,65	0,15	Керамические
кк2015	кк2014	20,55	0,15	Керамические
кк2014	кк2016	22,76	0,15	Керамические
кк2016	кк1979	39,67	0,15	Керамические
кк2017	кк2014	29,13	0,15	Керамические
кк2018	кк2017	32,83	0,15	Керамические
кк2019	кк2018	29,45	0,15	Керамические
кк2020	кк2018	20,2	0,15	Керамические
кк2021	кк2019	24,98	0,15	Керамические
кк3286	кк3283	40,09	0,15	Керамические
кк3287	кк3286	24,15	0,15	Керамические
4а	кк1874	10,05	0,15	Керамические
4а	кк1876	8,91	0,15	Керамические
86/16	кк2036	24,3	0,15	Керамические
80	кк2049	10,85	0,15	Керамические
кк3288	кк3287	62,52	0,15	Керамические
кк3289	кк3288	13,5	0,15	Керамические
кк3290	кк3288	27,71	0,15	Керамические
кк3291	кк3288	34,38	0,15	Керамические
107б	кк1905	25,34	0,15	Керамические
8	кк1611	9,35	0,15	Керамические
92	кк1862	7,27	0,15	Керамические
98	кк1864	7	0,15	Керамические
96	кк1865	4,18	0,15	Керамические
96	кк1866	3,64	0,15	Керамические
96	кк1867	4,13	0,15	Керамические
53б	кк1871	26,37	0,15	Керамические
Магазин	кк2019	11,97	0,15	Керамические
4	кк2020	8,34	0,15	Керамические
6	кк2015	9,13	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
8	кк1981	8,54	0,15	Керамические
16	кк1983	10,78	0,15	Керамические
14	кк1985	9,54	0,15	Керамические
12	кк2012	9,5	0,15	Керамические
12а	кк2008	8,42	0,15	Керамические
50/2	кк3932	13,54	0,15	Керамические
54	кк3918	12,14	0,15	Керамические
53	кк3920	14,51	0,15	Керамические
52	кк3921	10,84	0,15	Керамические
52	кк3924	10,04	0,15	Керамические
52	кк3923	10,7	0,15	Керамические
52	кк3922	11,2	0,15	Керамические
51	кк3926	13,29	0,15	Керамические
51	кк3927	15,16	0,15	Керамические
51	кк3928	15,56	0,15	Керамические
51	кк3929	15,14	0,15	Керамические
53б	кк3919	11,07	0,15	Керамические
10	кк3298	10,41	0,15	Керамические
кк1856	кк1854	38,97	0,2	Керамические
кк1857	кк1856	28,07	0,2	Керамические
кк1860	кк1859	31,24	0,15	Керамические
кк1915	кк1917	5,91	0,15	Керамические
кк1917	кк1920	11,43	0,15	Керамические
кк1920	кк1925	20,64	0,15	Керамические
кк1925	кк1927	33,76	0,15	Керамические
кк1932	кк1915	14,39	0,15	Керамические
кк1935	кк1932	48,91	0,15	Керамические
кк1937	кк1932	53,32	0,15	Керамические
кк1940	кк1939	29,12	0,15	Керамические
кк1941	кк1940	18,23	0,15	Керамические
кк1942	кк1941	5,2	0,15	Керамические
кк1948	кк1935	21,87	0,15	Керамические
кк1949	кк1948	6,07	0,15	Керамические
кк1951	кк1949	9,77	0,15	Керамические
кк1953	кк1942	43,99	0,15	Керамические
кк1956	кк1942	9,43	0,15	Керамические
кк1958	кк1956	11,34	0,15	Керамические
кк1960	кк1958	7,37	0,15	Керамические
кк1962	кк1960	8,1	0,15	Керамические
кк1965	кк1958	7,24	0,15	Керамические
кк1966	кк1965	16,94	0,15	Керамические
кк1968	кк1948	24,04	0,15	Керамические
кк1969	кк1968	27,23	0,15	Керамические
кк1970	кк1969	34,14	0,15	Керамические
кк3939	кк4280	31,2	0,15	Керамические
кк2121	кк2126	35,4	0,15	Керамические
кк2161	кк2163	41,13	0,15	Керамические
кк2163	кк2165	47,26	0,15	Керамические
кк2165	кк2166	25,02	0,15	Керамические
кк2167	кк2166	16,15	0,15	Керамические
кк2169	кк2167	35,32	0,15	Керамические
кк2171	кк2169	23,08	0,15	Керамические
кк2173	кк2171	20,78	0,15	Керамические
кк2166	кк2177	23,58	0,15	Керамические
кк2191	кк2192	28,16	0,15	Керамические
кк2192	кк2192	22,54	0,15	Керамические
кк2192	кк2193	16,7	0,15	Керамические
кк2193	кк2194	28,78	0,15	Керамические
кк2194	кк1860	34,38	0,15	Керамические
кк2195	кк1860	34,56	0,15	Керамические
кк2196	кк2195	15,09	0,15	Керамические
кк2197	кк2196	24,68	0,15	Керамические
кк2198	кк2197	9,42	0,15	Керамические
кк2199	кк2200	8	0,15	Керамические
кк2200	кк2210	19,09	0,15	Керамические
кк2210	кк2211	9,92	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
кк2212	кк2197	24,27	0,15	Керамические
кк2213	кк2212	27,88	0,15	Керамические
кк2216	кк2213	12,76	0,15	Керамические
кк2211	кк2218	31,13	0,15	Керамические
кк2220	кк1859	13,96	0,15	Керамические
кк2222	кк2220	25,54	0,15	Керамические
кк2218	кк2222	16,42	0,15	Керамические
кк2225	кк2222	56,33	0,15	Керамические
кк2249	кк2218	30,93	0,15	Керамические
кк2250	кк2249	14,16	0,15	Керамические
кк2251	кк2249	4,58	0,15	Керамические
кк2252	кк2251	28,37	0,15	Керамические
кк2255	кк2252	15,44	0,15	Керамические
кк2257	кк2255	4,98	0,15	Керамические
кк2260	кк2225	37,07	0,15	Керамические
кк2264	кк2225	46,22	0,15	Керамические
кк2265	кк2264	34,06	0,15	Керамические
кк2281	кк2250	7,34	0,15	Керамические
кк2282	кк2251	16,92	0,15	Керамические
кк2283	кк2265	8,51	0,15	Керамические
кк2284	кк2283	14,08	0,15	Керамические
кк2285	кк2284	29,32	0,15	Керамические
кк2289	кк2285	29,48	0,15	Керамические
кк2292	кк2289	26,89	0,15	Керамические
кк2299	кк2265	32,14	0,15	Керамические
кк2301	кк2299	13,86	0,15	Керамические
кк2306	кк2299	41,26	0,15	Керамические
кк2308	кк2301	27,51	0,15	Керамические
кк2309	кк2306	29,17	0,15	Керамические
кк2310	кк2306	16,74	0,15	Керамические
кк2315	кк2316	110,57	0,2	Керамические
кк2316	кк2418	9,48	0,2	Керамические
кк2418	кк2422	39,38	0,2	Керамические
кк2422	кк2426	22,91	0,2	Керамические
кк2426	кк2428	24,88	0,2	Керамические
кк2428	кк2435	47,02	0,2	Керамические
кк2435	кк2437	41,74	0,2	Керамические
кк2438	кк2437	16,31	0,15	Керамические
кк2439	кк2438	7,76	0,15	Керамические
кк2437	кк2451	33,09	0,2	Керамические
кк3316	кк1970	35,11	0,15	Керамические
кк3315	кк3935	21,07	0,15	Керамические
кк3935	кк3316	9,79	0,15	Керамические
кк3319	кк3936	27,2	0,15	Керамические
кк3936	кк1968	39,56	0,15	Керамические
кк3936	кк1953	24,8	0,15	Керамические
кк3937	кк2310	21,77	0,15	Керамические
кк3938	кк3937	21,24	0,15	Керамические
кк3940	кк2315	14,75	0,15	Керамические
кк3941	кк3940	33,99	0,15	Керамические
кк3942	кк3940	33,4	0,15	Керамические
кк3943	кк3942	32,27	0,15	Керамические
кк3944	кк3943	12,87	0,15	Керамические
кк3945	кк3944	27,85	0,15	Керамические
кк3946	кк3945	12,93	0,15	Керамические
кк3947	кк3938	33,9	0,15	Керамические
кк3948	кк3947	32	0,15	Керамические
кк3949	кк3948	29	0,15	Керамические
кк3950	кк3949	22,9	0,15	Керамические
кк3951	кк3950	31,52	0,15	Керамические
кк2179	кк3952	52,72	0,15	Керамические
кк3952	кк2315	101,46	0,2	Керамические
кк3953	кк3952	82,73	0,15	Керамические
кк3954	кк3953	42,39	0,15	Керамические
кк3955	кк3954	42,86	0,15	Керамические
кк2126	кк3954	104,46	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
кк3981	кк3955	59,33	0,15	Керамические
кк3963	кк4258	91,35	0,15	Керамические
кк2177	кк3957	41,4	0,15	Керамические
кк3957	кк2179	6,78	0,15	Керамические
кк3958	кк3957	15,87	0,15	Керамические
кк3959	кк3958	14,27	0,15	Керамические
кк3960	кк3959	15,2	0,15	Керамические
кк3961	кк3960	15,72	0,15	Керамические
кк3962	кк3941	14,62	0,15	Керамические
кк3964	кк2222	36,39	0,15	Керамические
кк3965	кк3964	9,58	0,15	Керамические
кк3966	кк3965	10,64	0,15	Керамические
кк3967	кк3966	11,36	0,15	Керамические
ФОК	кк3963	7,96	0,15	Керамические
персп.поликлиника	кк3965	11,4	0,15	Керамические
персп.поликлиника	кк3966	10,22	0,15	Керамические
персп.поликлиника	кк3967	11,41	0,15	Керамические
103	кк2159	7,93	0,15	Керамические
103	кк2167	9,3	0,15	Керамические
103	кк2173	8,27	0,15	Керамические
103	кк2171	8,6	0,15	Керамические
103	кк2169	9,08	0,15	Керамические
111	кк1856	9,89	0,15	Керамические
111	кк1857	9,78	0,15	Керамические
109	кк1859	9,19	0,15	Керамические
кк4888	кк2211	5,68	0,15	Керамические
Детский сад №61	кк2281	7,33	0,15	Керамические
Детский сад №61	кк2282	4,17	0,15	Керамические
Детский сад №61	кк2257	3,61	0,15	Керамические
кк4889	кк2199	5,98	0,15	Керамические
Детский сад №61	кк2198	8,52	0,15	Керамические
Детский сад №61	кк2216	6,61	0,15	Керамические
108	кк2284	5,66	0,15	Керамические
108	кк2285	6,38	0,15	Керамические
108	кк2289	7,13	0,15	Керамические
106а	кк2292	23,06	0,15	Керамические
116	кк2301	7,71	0,15	Керамические
116	кк2308	8,33	0,15	Керамические
112	кк2309	4,71	0,15	Керамические
107	кк2193	9,56	0,15	Керамические
107а	кк2192	5,82	0,15	Керамические
107	кк2194	11,72	0,15	Керамические
107а	кк2191	6,36	0,15	Керамические
107б	кк1920	8,69	0,15	Керамические
107б	кк1917	8,98	0,15	Керамические
107б	кк1915	9,11	0,15	Керамические
22	кк1962	6,97	0,15	Керамические
20а	кк1958	7,42	0,15	Керамические
20а	кк1942	8,02	0,15	Керамические
22а	кк1951	9,91	0,15	Керамические
22а	кк1949	9,96	0,15	Керамические
26	кк1968	6,96	0,15	Керамические
26	кк1969	9	0,15	Керамические
28	кк1970	8,95	0,15	Керамические
20а	кк1937	17,44	0,15	Керамические
114	кк2418	10,01	0,15	Керамические
114	кк2422	10,36	0,15	Керамические
114	кк2426	11,27	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
Детский сад №61	кк2260	5,89	0,15	Керамические
24	кк3319	9,38	0,15	Керамические
30	кк3315	9,85	0,15	Керамические
28	кк3316	8,89	0,15	Керамические
106	кк3949	11,65	0,15	Керамические
106	кк3950	11,17	0,15	Керамические
106	кк3951	11,65	0,15	Керамические
110	кк3948	7,89	0,15	Керамические
110	кк3947	8,65	0,15	Керамические
110	кк3938	9,48	0,15	Керамические
124	кк3939	11,02	0,15	Керамические
105	кк2121	8,8	0,15	Керамические
105	кк2126	8,35	0,15	Керамические
121	кк3955	9,88	0,15	Керамические
123	кк3946	31,42	0,15	Керамические
125	кк3945	12,68	0,15	Керамические
125	кк3944	14,26	0,15	Керамические
127	кк3942	10,42	0,15	Керамические
127	кк3940	10,67	0,15	Керамические
127	кк3941	12,11	0,15	Керамические
кк3979	кк3978	15,69	0,15	Керамические
кк3980	кк3979	14,18	0,15	Керамические
119	кк3984	6,94	0,15	Керамические
119	кк3983	6,7	0,15	Керамические
121	кк3981	7,86	0,15	Керамические
кк3982	кк3981	18,47	0,15	Керамические
кк3983	кк3982	13,97	0,15	Керамические
кк3984	кк3983	26,15	0,15	Керамические
кк3986	кк3984	54,55	0,15	Керамические
кк3987	кк3986	47,17	0,15	Керамические
кк3988	кк3987	33,7	0,15	Керамические
кк3989	кк3988	23,83	0,15	Керамические
кк1688	кк1689	63,66	0,15	Керамические
кк1689	кк1690	15,58	0,15	Керамические
кк1690	кк1691	20,29	0,15	Керамические
кк1341	кк1316	32,53	0,15	Керамические
кк1349	кк1310	90,64	0,15	Керамические
кк1691	кк1692	15,85	0,15	Керамические
кк1692	кк1693	27,82	0,15	Керамические
кк1693	кк1694	14,75	0,15	Керамические
кк1694	кк1373	34,23	0,15	Керамические
кк1695	кк1692	11,52	0,15	Керамические
кк1696	кк1695	15,02	0,15	Керамические
кк1701	кк1700	29,7	0,15	Керамические
кк1702	кк1701	16,72	0,15	Керамические
кк1704	кк1684	35,82	0,15	Керамические
кк1709	кк1708	34,16	0,15	Керамические
кк4000	кк1709	4,59	0,15	Керамические
кк3999	кк4000	54,62	0,15	Керамические
кк4001	кк1671	19,28	0,15	Керамические
кк4002	кк1683	6,83	0,15	Керамические
кк4003	кк4002	17,53	0,15	Керамические
кк1683	кк1697	29,03	0,15	Керамические
кк4004	кк1682	26,94	0,15	Керамические
кк4005	кк4004	16,25	0,15	Керамические
кк3688	кк4005	26,25	0,15	Керамические
кк1610	кк1606	46,78	0,15	Керамические
кк1315	кк1316	10,79	0,15	Керамические
кк1316	кк1317	2,16	0,15	Керамические
кк1317	кк1318	34,73	0,15	Керамические
кк1320	кк1321	11,01	0,15	Керамические
кк1321	кк1322	28,34	0,15	Керамические
кк1329	кк1330	25,14	0,15	Керамические
кк1330	кк1331	17,73	0,15	Керамические
кк1331	кк1332	21,26	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
кк1332	кк1333	25,21	0,15	Керамические
кк1333	кк1334	45,86	0,15	Керамические
кк1334	кк1335	20,86	0,15	Керамические
кк1335	кк1336	25,88	0,15	Керамические
кк1337	кк1336	35,46	0,15	Керамические
кк4006	кк1337	8,41	0,15	Керамические
кк4007	кк4006	7,45	0,15	Керамические
кк4008	кк4006	15,96	0,15	Керамические
кк4009	кк1349	41,42	0,15	Керамические
кк1351	кк4009	15,38	0,15	Керамические
кк1352	кк1351	24,68	0,15	Керамические
кк1353	кк1352	15,87	0,15	Керамические
кк1354	кк1353	15,96	0,15	Керамические
кк1355	кк1354	5,22	0,15	Керамические
кк1356	кк1355	14,45	0,15	Керамические
кк1357	кк1356	14,99	0,15	Керамические
кк1358	кк1357	3,73	0,15	Керамические
кк1336	кк1359	36,47	0,15	Керамические
кк1359	кк1360	8,02	0,15	Керамические
кк1360	кк1361	13,67	0,15	Керамические
кк1363	кк1361	17,37	0,15	Керамические
кк1366	кк1361	24,11	0,15	Керамические
кк1370	кк1366	16,33	0,15	Керамические
кк1361	кк1373	18,66	0,15	Керамические
кк1376	кк1373	25,14	0,15	Керамические
кк1379	кк1373	9,15	0,15	Керамические
кк1381	кк1379	9,41	0,15	Керамические
кк1386	кк1376	18,67	0,15	Керамические
кк1392	кк1386	9,32	0,15	Керамические
кк1405	кк1404	31,89	0,15	Керамические
кк1406	кк1405	28,38	0,15	Керамические
кк1409	кк1406	7,9	0,15	Керамические
кк1411	кк1409	38,1	0,15	Керамические
кк1412	кк1411	13,29	0,15	Керамические
кк1414	кк1412	10,18	0,15	Керамические
кк1416	кк1414	23,33	0,15	Керамические
кк1419	кк1416	22,16	0,15	Керамические
кк1421	кк1419	38,89	0,15	Керамические
кк1423	кк1421	18,86	0,15	Керамические
кк1424	кк1423	19,69	0,15	Керамические
кк1428	кк1406	25,55	0,15	Керамические
кк1430	кк1428	9,8	0,15	Керамические
кк1431	кк1430	19,85	0,15	Керамические
кк1433	кк1431	19,71	0,15	Керамические
кк1373	кк1395	37,47	0,15	Керамические
кк1435	кк1433	20,58	0,15	Керамические
кк1602	кк1395	73,74	0,15	Керамические
кк1603	кк1602	29,59	0,15	Керамические
кк1604	кк1603	31,94	0,15	Керамические
кк1605	кк1606	10,06	0,15	Керамические
кк1613	кк1606	27,22	0,15	Керамические
кк1614	кк1613	22,02	0,15	Керамические
кк1615	кк1614	17,91	0,15	Керамические
кк1669	кк1668	13,28	0,15	Керамические
кк1668	кк1670	36,48	0,15	Керамические
кк1671	кк1670	34,72	0,15	Керамические
кк1672	кк1671	14,7	0,15	Керамические
кк1673	кк1670	16,29	0,15	Керамические
кк1670	кк1679	34,92	0,15	Керамические
кк1679	кк1680	14,68	0,15	Керамические
кк1680	кк1681	25,98	0,15	Керамические
кк1681	кк1682	24,35	0,15	Керамические
кк1682	кк1683	8,59	0,15	Керамические
кк1684	кк1683	36,98	0,15	Керамические
кк1687	кк1688	10,4	0,15	Керамические
Поликлиника	кк4009	10,31	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
6	кк1353	6,47	0,15	Керамические
4	кк1356	7,18	0,15	Керамические
4	кк1358	6,85	0,15	Керамические
38	кк1669	5,54	0,15	Керамические
38	кк1672	8,97	0,15	Керамические
27а	кк1680	24,25	0,15	Керамические
26	кк4005	6,17	0,15	Керамические
26	кк4004	5,61	0,15	Керамические
24	кк4003	5,43	0,15	Керамические
24	кк4002	6,02	0,15	Керамические
1	кк1702	5,38	0,15	Керамические
1	кк1701	7,24	0,15	Керамические
9	кк1615	10,41	0,15	Керамические
9	кк1613	11,02	0,15	Керамические
9	кк1605	11,98	0,15	Керамические
30	кк1688	6,97	0,15	Керамические
22	кк1689	6,09	0,15	Керамические
22	кк1690	6,23	0,15	Керамические
20	кк1692	9,43	0,15	Керамические
18	кк1693	6,16	0,15	Керамические
18	кк1694	6,48	0,15	Керамические
4	кк1392	8,07	0,15	Керамические
4	кк1386	7,53	0,15	Керамические
16	кк1376	7,02	0,15	Керамические
1	кк1361	11,59	0,15	Керамические
1	кк1363	13,03	0,15	Керамические
16	кк1366	5,26	0,15	Керамические
4а	кк1880	8,03	0,15	Керамические
4а	кк1875	9,63	0,15	Керамические
94	кк3930	21,24	0,15	Керамические
кк2440	кк2439	20,42	0,15	Керамические
кк2441	кк2440	11,08	0,15	Керамические
кк2443	кк2441	17,06	0,15	Керамические
118	кк2439	5,93	0,15	Керамические
118	кк2440	5,8	0,15	Керамические
118	кк2441	5,95	0,15	Керамические
кк2448	кк2443	11,14	0,15	Керамические
118	кк2443	5,21	0,15	Керамические
118	кк2448	6,07	0,15	Керамические
126	кк4259	11,59	0,15	Керамические
126	кк4260	12,69	0,15	Керамические
126	кк4261	12,32	0,15	Керамические
126	кк4262	12,28	0,15	Керамические
кк4113	кк4112	19,81	0,15	Керамические
кк4114	кк4113	18,37	0,15	Керамические
кк4115	кк4114	19,99	0,15	Керамические
56	кк4115	7,55	0,15	Керамические
56	кк4114	6,08	0,15	Керамические
56	кк4113	6,37	0,15	Керамические
56	кк4112	6,72	0,15	Керамические
кк1582	кк1578	9,84	0,15	Керамические
кк1584	кк1578	10,83	0,15	Керамические
кк1586	кк1584	1,73	0,15	Керамические
кк1588	кк1586	21,81	0,15	Керамические
кк1589	кк1588	12,05	0,15	Керамические
кк1590	кк1589	8,05	0,15	Керамические
4	кк1590	8,4	0,15	Керамические
4	кк1589	9,55	0,15	Керамические
4	кк1588	8,97	0,15	Керамические
2	кк1584	7,43	0,15	Керамические
2	кк1578	9,91	0,15	Керамические
2	кк1582	8,01	0,15	Керамические
2	кк1498	10,74	0,15	Керамические
кк4215	кк4248	9,21	0,15	Керамические
55	кк4217	10,4	0,15	Керамические
кк4117	кк4116	12,3	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
кк4118	кк4117	11,03	0,15	Керамические
кк4119	кк4118	13,26	0,15	Керамические
кк4120	кк4119	30,94	0,15	Керамические
кк4121	кк4120	13,66	0,15	Керамические
кк4122	кк4121	25,26	0,15	Керамические
кк4123	кк4122	21,9	0,15	Керамические
кк4124	кк4123	9,28	0,15	Керамические
кк4125	кк4124	35,31	0,15	Керамические
кк4126	кк4125	13,57	0,15	Керамические
кк4128	кк4127	11,11	0,15	Керамические
кк4129	кк4128	20,27	0,15	Керамические
кк4130	кк4129	8,85	0,15	Керамические
кк4131	кк4130	21,27	0,15	Керамические
кк4221	кк4131	5,72	0,15	Керамические
кк4132	кк4221	11,14	0,15	Керамические
кк4133	кк4132	12,17	0,15	Керамические
кк4134	кк4133	19,63	0,15	Керамические
кк4135	кк4134	21,74	0,15	Керамические
кк4136	кк4126	34,18	0,15	Керамические
кк4137	кк4136	25,05	0,15	Керамические
кк4138	кк4137	21,51	0,15	Керамические
кк4139	кк4138	6,45	0,15	Керамические
кк4140	кк4136	13,2	0,15	Керамические
4	кк4118	8,69	0,15	Керамические
4	кк4119	8,6	0,15	Керамические
6	кк4120	8,32	0,15	Керамические
6	кк4121	8,23	0,15	Керамические
8	кк4123	4,27	0,15	Керамические
8	кк4122	4,74	0,15	Керамические
10	кк4125	6,88	0,15	Керамические
10	кк4126	7,03	0,15	Керамические
Склад	кк4139	9,05	0,15	Керамические
Склад	кк4140	7,81	0,15	Керамические
14	кк4132	6,57	0,15	Керамические
14	кк4133	5,68	0,15	Керамические
12	кк4134	7,58	0,15	Керамические
8	кк4198	8,89	0,15	Керамические
кк1303	кк1304	7,63	0,15	Керамические
кк1305	кк1304	7,78	0,15	Керамические
6	кк1305	6,27	0,15	Керамические
6	кк1303	4,86	0,15	Керамические
кк4127	кк4117	15,08	0,15	Керамические
12	кк4135	7,95	0,15	Керамические
6	кк4200	9,81	0,15	Керамические
6	кк4188	10,31	0,15	Керамические
кк4142	кк4141	35,66	0,15	Керамические
6	кк4141	8,41	0,15	Керамические
6	кк4142	9,41	0,15	Керамические
кк4144	кк4143	25,5	0,15	Керамические
кк4145	кк4144	28,65	0,15	Керамические
4	кк4145	7,11	0,15	Керамические
4	кк4144	7,31	0,15	Керамические
4	кк4143	7,97	0,15	Керамические
16	кк1370	6,68	0,15	Керамические
Школа №5	кк1337	13,74	0,15	Керамические
Школа №5	кк4008	10,51	0,15	Керамические
Школа №5	кк4006	11,5	0,15	Керамические
Школа №5	кк4007	10,54	0,15	Керамические
Школа №5	кк1337	38,75	0,15	Керамические
21в	кк1428	16	0,15	Керамические
21в	кк1430	8,15	0,15	Керамические
21в	кк1431	8,58	0,15	Керамические
21а	кк1423	5,01	0,15	Керамические
21а	кк1421	5,34	0,15	Керамические
21	кк1419	5,33	0,15	Керамические
21	кк1416	5,13	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
21	кк1414	5,15	0,15	Керамические
7	кк1595	7,85	0,15	Керамические
21в	кк1433	7,7	0,15	Керамические
кк1304	кк1306	32,71	0,15	Керамические
кк1308	кк1307	15,04	0,15	Керамические
кк1309	кк1308	45,32	0,15	Керамические
кк1310	кк1311	29,53	0,15	Керамические
кк1312	кк1313	6,72	0,15	Керамические
кк1313	кк1311	8,13	0,15	Керамические
кк1311	кк1314	40,23	0,15	Керамические
кк1314	кк1315	2,99	0,15	Керамические
кк4146	кк1728	24,2	0,15	Керамические
кк4147	кк4146	11,97	0,15	Керамические
кк4148	кк4366	162,65	0,15	Керамические
кк4149	кк4148	26,86	0,15	Керамические
кк4150	кк4149	22,51	0,15	Керамические
кк4151	кк4148	25,71	0,15	Керамические
кк4152	кк4151	21,29	0,15	Керамические
кк4153	кк4152	10,26	0,15	Керамические
кк4154	кк4150	36,26	0,15	Керамические
кк4155	кк4154	15,65	0,15	Керамические
кк4156	кк4154	16,98	0,15	Керамические
кк4157	кк4155	17,65	0,15	Керамические
кк4158	кк4157	13,9	0,15	Керамические
кк4158	кк4159	21,7	0,15	Керамические
кк4159	кк4156	11,21	0,15	Керамические
кк4160	кк4156	16,34	0,15	Керамические
кк4161	кк4160	21,25	0,15	Керамические
кк4162	кк4161	14,92	0,15	Керамические
кк4163	кк4162	27,55	0,15	Керамические
кк4164	кк4149	140,97	0,15	Керамические
кк4165	кк4164	32,5	0,15	Керамические
кк4166	кк4165	51,73	0,15	Керамические
кк4167	кк4166	71,7	0,15	Керамические
кк4168	кк4167	9,66	0,15	Керамические
кк4169	кк4168	13,77	0,15	Керамические
кк4170	кк4169	26	0,15	Керамические
кк4171	кк4170	16,74	0,15	Керамические
кк4172	кк4167	17,65	0,15	Керамические
кк4173	кк4172	14,91	0,15	Керамические
кк4174	кк4151	22,56	0,15	Керамические
кк4175	кк4174	23,86	0,15	Керамические
кк4176	кк4175	60,02	0,15	Керамические
кк4177	кк4153	21,3	0,15	Керамические
кк4178	кк4177	18,86	0,15	Керамические
кк4179	кк4178	11,51	0,15	Керамические
кк4180	кк4179	17,66	0,15	Керамические
кк4181	кк4177	30,99	0,15	Керамические
кк4182	кк4181	26,42	0,15	Керамические
кк4143	кк4182	33,58	0,15	Керамические
кк4183	кк4176	18,86	0,15	Керамические
кк4184	кк4183	9,36	0,15	Керамические
кк4185	кк4176	13,1	0,15	Керамические
кк4186	кк4185	5,96	0,15	Керамические
кк4187	кк4176	41,37	0,15	Керамические
кк4188	кк4186	35,06	0,15	Керамические
кк4189	кк4187	12,69	0,15	Керамические
кк4190	кк4189	17,47	0,15	Керамические
кк4191	кк4190	19,44	0,15	Керамические
кк4192	кк4189	28,51	0,15	Керамические
кк4193	кк4192	11,26	0,15	Керамические
кк4141	кк4193	21,04	0,15	Керамические
кк4194	кк4189	27,21	0,15	Керамические
кк4195	кк4194	20,3	0,15	Керамические
кк4196	кк4194	27,68	0,15	Керамические
кк4197	кк4196	7,76	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
кк4198	кк4194	19,92	0,15	Керамические
кк4199	кк4194	28,53	0,15	Керамические
кк4200	кк4188	14,99	0,15	Керамические
кк1733	кк4201	7,19	0,15	Керамические
кк4201	кк1735	15,89	0,15	Керамические
кк4202	кк4201	39,15	0,15	Керамические
кк4203	кк4202	7,21	0,15	Керамические
кк4204	кк4203	8,51	0,15	Керамические
кк4205	кк4203	7,32	0,15	Керамические
кк4206	кк4205	13,82	0,15	Керамические
кк4207	кк4199	10,22	0,15	Керамические
кк4208	кк4207	9,06	0,15	Керамические
кк4209	кк4208	9,54	0,15	Керамические
кк4210	кк4199	25,22	0,15	Керамические
кк4211	кк4210	20,3	0,15	Керамические
кк4212	кк4210	19,38	0,15	Керамические
кк4116	кк4158	28,09	0,15	Керамические
кк4214	кк4213	17,05	0,15	Керамические
кк1307	кк1722	22	0,15	Керамические
кк1722	кк1723	12,21	0,15	Керамические
кк1723	кк1726	21,56	0,15	Керамические
кк1728	кк1726	31,18	0,15	Керамические
кк1726	кк1729	13,23	0,15	Керамические
кк1729	кк1730	13,61	0,15	Керамические
кк1730	кк1731	15,46	0,15	Керамические
кк1731	кк1732	23,96	0,15	Керамические
кк1732	кк1733	18,32	0,15	Керамические
кк1734	кк1733	11,03	0,15	Керамические
кк1735	кк1736	16,15	0,15	Керамические
кк4354	КНС Колыбелевская,3	2	0,35	Керамические
кк4213	кк4373	18,53	0,15	Керамические
8	кк1308	6,82	0,15	Керамические
8	кк1307	9,02	0,15	Керамические
8	кк1306	9,1	0,15	Керамические
10	кк1310	10,03	0,15	Керамические
5	кк1312	5,29	0,15	Керамические
12	кк1314	11,39	0,15	Керамические
12	кк1315	14,56	0,15	Керамические
6а	кк4213	7,79	0,15	Керамические
6а	кк4214	9,64	0,15	Керамические
4б	кк1730	7,41	0,15	Керамические
4б	кк1729	8,28	0,15	Керамические
4в	кк1734	4,1	0,15	Керамические
4в	кк1733	5,02	0,15	Керамические
2а	кк1735	11,74	0,15	Керамические
2а	кк1736	12,26	0,15	Керамические
1а	кк4206	4,9	0,15	Керамические
1а	кк4205	5,76	0,15	Керамические
2а	кк4180	8,93	0,15	Керамические
2а	кк4179	12,48	0,15	Керамические
5	кк4171	9,38	0,15	Керамические
5	кк4170	8,1	0,15	Керамические
3	кк4169	6,75	0,15	Керамические
3	кк4168	7,97	0,15	Керамические
1	кк4172	10,12	0,15	Керамические
1	кк4173	8,85	0,15	Керамические
1	кк4157	8,11	0,15	Керамические
2	кк4160	6,42	0,15	Керамические
2	кк4156	8,01	0,15	Керамические
3	кк4162	8,84	0,15	Керамические
5	кк4163	6,33	0,15	Керамические
7	кк4211	9,02	0,15	Керамические
5	кк4212	10,13	0,15	Керамические
9	кк4209	12,68	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
4	кк4185	5,27	0,15	Керамические
4	кк4186	4,7	0,15	Керамические
6б	кк1723	7,71	0,15	Керамические
6б	кк1722	8,34	0,15	Керамические
7	кк4195	9,92	0,15	Керамические
2	кк4147	7,05	0,15	Керамические
2	кк4146	7,11	0,15	Керамические
5	кк4191	7,75	0,15	Керамические
5	кк4190	8,65	0,15	Керамические
3	кк4184	8,56	0,15	Керамические
3	кк4183	6,67	0,15	Керамические
10	кк1309	8,92	0,15	Керамические
1	кк4181	7,35	0,15	Керамические
1	кк4177	7	0,15	Керамические
кк4248	кк4232	18,1	0,15	Керамические
кк4112	кк4215	6,74	0,15	Керамические
кк4216	кк4115	13,21	0,15	Керамические
кк4217	кк4216	21,39	0,15	Керамические
кк4218	кк4216	29,27	0,15	Керамические
кк4219	кк4217	39,68	0,15	Керамические
7	кк4196	10,32	0,15	Керамические
кк1306	кк1307	23,84	0,15	Керамические
кк4220	кк4219	21,06	0,15	Керамические
кк4222	кк4220	15,68	0,15	Керамические
кк4223	кк4222	19,01	0,15	Керамические
кк4224	кк4223	18,34	0,15	Керамические
кк4225	кк4218	39,84	0,15	Керамические
кк4226	кк1485	42,24	0,15	Керамические
кк4227	кк4226	27,52	0,15	Керамические
кк4228	кк4227	31,13	0,15	Керамические
кк4229	кк4228	6,69	0,15	Керамические
кк4250	кк4244	62,63	0,25	Керамические
кк4357	кк4239	24,61	0,15	Керамические
кк4233	кк4363	114,36	0,35	Керамические
кк1519	кк1518	30,33	0,15	Керамические
кк1521	кк1519	25,44	0,15	Керамические
кк1523	кк1521	40,36	0,15	Керамические
кк1525	кк1523	33,67	0,15	Керамические
кк1526	кк1525	4,9	0,15	Керамические
кк1527	кк1526	3,22	0,15	Керамические
кк1467	кк1527	24,37	0,15	Керамические
кк1529	кк1467	42,39	0,15	Керамические
кк1534	кк1529	45,39	0,15	Керамические
кк1536	кк1534	23,71	0,15	Керамические
кк1538	кк1536	22,16	0,15	Керамические
кк1542	кк1534	51,6	0,15	Керамические
кк1544	кк1542	40,8	0,15	Керамические
кк1546	кк1544	36,96	0,15	Керамические
кк1549	кк1546	40,64	0,15	Керамические
кк1552	кк1549	39,39	0,15	Керамические
кк1573	кк1396	10,56	0,15	Керамические
кк1575	кк1573	12,82	0,15	Керамические
кк1576	кк1575	9,1	0,15	Керамические
кк1577	кк1576	9,53	0,15	Керамические
кк1578	кк1577	37,91	0,15	Керамические
кк1595	кк1596	26,36	0,15	Керамические
кк1596	кк1599	25,99	0,15	Керамические
кк1599	кк1601	16,75	0,15	Керамические
кк1601	кк1576	12,49	0,15	Керамические
кк1607	кк1608	10,64	0,15	Керамические
кк1608	кк1609	11,43	0,15	Керамические
кк1609	кк1610	24,4	0,15	Керамические
кк1612	кк1610	10,17	0,15	Керамические
кк1383	кк1381	16,31	0,15	Керамические
кк1395	кк1396	9,79	0,15	Керамические
кк1396	кк1398	21,52	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
кк1398	кк1400	13,05	0,15	Керамические
кк1402	кк1400	18,14	0,15	Керамические
кк1404	кк1402	24,62	0,15	Керамические
кк1425	кк1424	18,12	0,15	Керамические
кк1436	кк1435	74,26	0,15	Керамические
кк1400	кк1445	5,27	0,15	Керамические
кк1445	кк1447	62,36	0,15	Керамические
кк1449	кк1447	39,42	0,15	Керамические
кк1452	кк1449	12,09	0,15	Керамические
кк1454	кк1449	14,39	0,15	Керамические
кк1456	кк1454	14,43	0,15	Керамические
кк1459	кк1456	25,16	0,15	Керамические
кк1462	кк1459	11,67	0,15	Керамические
кк1447	кк1465	33,38	0,15	Керамические
кк1465	кк1467	8,81	0,15	Керамические
кк1470	кк1465	28,5	0,15	Керамические
кк1471	кк1470	44,76	0,15	Керамические
кк1473	кк1471	15,45	0,15	Керамические
кк1475	кк1477	29,22	0,15	Керамические
кк1477	кк1479	30,05	0,15	Керамические
кк1479	кк1481	49,6	0,15	Керамические
кк1481	кк1485	47,38	0,15	Керамические
кк1485	кк1488	28,83	0,15	Керамические
кк1488	кк1489	6,96	0,15	Керамические
кк1489	кк1491	19,68	0,15	Керамические
кк1491	кк1494	17,37	0,15	Керамические
кк1494	кк1495	19,67	0,15	Керамические
кк1495	кк1497	10,82	0,15	Керамические
кк1497	кк1498	25,27	0,15	Керамические
кк1498	кк1504	20,41	0,15	Керамические
кк1851	кк1852	17,17	0,15	Керамические
кк1518	кк4230	23,62	0,15	Керамические
кк4231	кк4230	92,15	0,35	Керамические
кк4232	кк4231	86,31	0,35	Керамические
кк4230	кк4233	92,4	0,35	Керамические
кк4234	кк4233	39,44	0,15	Керамические
кк4235	кк4234	49,85	0,15	Керамические
кк4236	кк4235	48,43	0,15	Керамические
кк4237	кк4236	10,91	0,15	Керамические
кк4238	кк4237	6,64	0,15	Керамические
кк4355	кк4238	21,58	0,15	Керамические
кк4239	кк4235	18,32	0,15	Керамические
кк4240	кк4232	49,69	0,35	Керамические
кк4241	кк4240	39,56	0,35	Керамические
кк4242	кк4241	12,99	0,15	Керамические
кк4243	кк4241	12,12	0,35	Керамические
кк4244	кк4243	14,65	0,35	Керамические
кк4245	кк4244	34,29	0,25	Керамические
кк4246	кк4245	33,76	0,25	Керамические
кк4247	кк4246	36,23	0,25	Керамические
кк1852	кк4247	44,31	0,25	Керамические
Магазин	кк1552	12,49	0,15	Керамические
8	кк1610	9,47	0,15	Керамические
8	кк1612	9,26	0,15	Керамические
6	кк1609	6,14	0,15	Керамические
6	кк1608	10	0,15	Керамические
6	кк1607	8,14	0,15	Керамические
2	кк1577	5,62	0,15	Керамические
2	кк1576	8,95	0,15	Керамические
2	кк1575	6,19	0,15	Керамические
5	кк1575	13,45	0,15	Керамические
14	кк1381	4,2	0,15	Керамические
2а	кк1452	4,76	0,15	Керамические
2а	кк1454	8,29	0,15	Керамические
2а	кк1456	8,42	0,15	Керамические
2а	кк1462	9,16	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
Здание	кк1471	7,91	0,15	Керамические
Магазин	кк1473	8,47	0,15	Керамические
12	кк1475	7,37	0,15	Керамические
12	кк1477	9,51	0,15	Керамические
12	кк1479	10,2	0,15	Керамические
4	кк1491	6,89	0,15	Керамические
4	кк1489	6,48	0,15	Керамические
4	кк1494	7,3	0,15	Керамические
4	кк1495	8,06	0,15	Керамические
6а	кк1536	8,77	0,15	Керамические
6а	кк1538	8,19	0,15	Керамические
6б	кк1538	14,18	0,15	Керамические
6б	кк1536	13,38	0,15	Керамические
21в	кк1435	9,07	0,15	Керамические
21б	кк1436	5,56	0,15	Керамические
21а	кк1425	3,88	0,15	Керамические
21а	кк1424	4,66	0,15	Керамические
6	кк1523	8,41	0,15	Керамические
Гимназия №24	кк1851	15,7	0,15	Керамические
102	кк4242	12,82	0,15	Керамические
17	кк4226	6,32	0,15	Керамические
17	кк4227	8,98	0,15	Керамические
19	кк4229	12,05	0,15	Керамические
Детский сад №8	кк4236	8,33	0,15	Керамические
Детский сад №8	кк4237	8,14	0,15	Керамические
54	кк4222	12,87	0,15	Керамические
54	кк4223	12,52	0,15	Керамические
54	кк4224	12,3	0,15	Керамические
Гимназия №24	кк4225	30,72	0,15	Керамические
кк2451	кк2452	29,97	0,2	Керамические
кк2452	кк2454	44,91	0,25	Керамические
кк2454	кк2455	32,35	0,25	Керамические
кк2457	кк2455	39,47	0,15	Керамические
кк2459	кк2457	14,26	0,15	Керамические
кк2461	кк2459	22,95	0,15	Керамические
кк2464	кк2461	6,4	0,15	Керамические
кк2455	кк2467	15,54	0,25	Керамические
кк2467	кк2469	30,01	0,25	Керамические
кк2469	кк4249	61,26	0,25	Керамические
кк4249	кк4250	67,8	0,25	Керамические
кк4251	кк4250	19,13	0,15	Керамические
кк4252	кк4251	25,57	0,15	Керамические
кк4253	кк4252	10,7	0,15	Керамические
кк4254	кк4250	35,4	0,15	Керамические
кк4255	кк4254	42,18	0,15	Керамические
кк4256	кк4255	43,96	0,15	Керамические
кк4257	кк4256	17,48	0,15	Керамические
кк4258	кк4257	26,75	0,15	Керамические
кк4259	кк2457	39,8	0,15	Керамические
кк4260	кк4259	25,8	0,15	Керамические
кк4261	кк4260	22,28	0,15	Керамические
кк4262	кк4261	24,68	0,15	Керамические
кк4263	кк4262	20,5	0,15	Керамические
кк4264	кк4263	47,8	0,15	Керамические
кк4265	кк4264	29,61	0,15	Керамические
кк4266	кк4265	25,74	0,15	Керамические
кк4267	кк4266	27,98	0,15	Керамические
кк4268	кк4267	28,95	0,15	Керамические
кк4269	кк4270	25,95	0,15	Керамические
кк4270	кк4271	14,25	0,15	Керамические
кк4271	кк4272	13,98	0,15	Керамические
кк4272	кк4273	33,6	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
кк4273	кк4274	14,4	0,15	Керамические
кк4280	кк4274	16,84	0,15	Керамические
кк4274	кк4275	31,42	0,15	Керамические
кк4275	кк4276	23,67	0,15	Керамические
кк4276	кк4277	24,47	0,15	Керамические
кк4277	кк4281	46,52	0,15	Керамические
кк4281	кк2451	61,16	0,15	Керамические
кк4278	кк4277	33,68	0,15	Керамические
кк4279	кк4278	29,69	0,15	Керамические
120	кк2457	7,39	0,15	Керамические
120	кк2459	8,82	0,15	Керамические
120	кк2464	5,84	0,15	Керамические
Общ. здание	кк2467	8,71	0,15	Керамические
Общ. здание	кк2469	10,82	0,15	Керамические
ПТУ №44	кк4253	6,64	0,15	Керамические
113	кк4258	9,18	0,15	Керамические
113	кк4257	10,83	0,15	Керамические
134	кк4269	13,26	0,15	Керамические
132	кк4272	10,85	0,15	Керамические
132	кк4270	8,42	0,15	Керамические
132	кк4271	9,84	0,15	Керамические
124	кк4280	10,67	0,15	Керамические
124	кк4273	11,98	0,15	Керамические
128	кк4275	9,24	0,15	Керамические
128	кк4276	9,22	0,15	Керамические
128	кк4277	9,74	0,15	Керамические
3	кк4279	10,04	0,15	Керамические
130	кк4268	10,18	0,15	Керамические
130	кк4267	8,63	0,15	Керамические
130	кк4264	7,36	0,15	Керамические
130	кк4265	8,01	0,15	Керамические
2б	кк4262	22,09	0,15	Керамические
кк1504	кк1505	19,31	0,15	Керамические
кк1505	кк1506	25,06	0,15	Керамические
кк1506	кк1508	25,59	0,15	Керамические
кк1508	кк4354	30,79	0,15	Керамические
кк1736	кк1737	4,82	0,15	Керамические
кк1737	кк1738	12,35	0,15	Керамические
кк1738	кк1742	21,07	0,15	Керамические
кк4356	кк4355	9,97	0,15	Керамические
кк4358	кк4357	20,37	0,15	Керамические
кк4359	кк4358	21,18	0,15	Керамические
кк4360	кк4358	25,73	0,15	Керамические
кк4361	кк4360	16,59	0,15	Керамические
кк4362	кк4361	13,07	0,15	Керамические
кк4363	кк4354	11,56	0,35	Керамические
кк4364	кк4354	179,15	0,15	Керамические
кк4365	кк4364	98,57	0,15	Керамические
кк4366	кк4365	25,95	0,15	Керамические
кк4367	кк4364	42,25	0,15	Керамические
кк4368	кк4367	20,07	0,15	Керамические
кк4369	кк4368	6,02	0,15	Керамические
кк4370	кк4369	4,88	0,15	Керамические
кк4371	кк4370	43,6	0,15	Керамические
кк4372	кк4371	36,17	0,15	Керамические
кк4373	кк4372	9,86	0,15	Керамические
кк1742	кк4366	44,78	0,15	Керамические
Детский сад №8	кк4361	6,22	0,15	Керамические
Детский сад №8	кк4362	8,12	0,15	Керамические
Детский сад №8	кк4359	11,17	0,15	Керамические
Детский сад №8	кк4355	8,32	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
Детский сад №8	кк4356	8,41	0,15	Керамические
2в	кк4368	7,43	0,15	Керамические
2в	кк4370	7,06	0,15	Керамические
4а	кк4371	8,31	0,15	Керамические
6а	кк4373	8,85	0,15	Керамические
кк4587	кк3999	36,22	0,15	Керамические
кк4586	кк4587	27,33	0,15	Керамические
кк4585	кк4586	45,1	0,15	Керамические
кк1560	кк1559	18,82	0,15	Керамические
кк1564	кк1559	52,21	0,15	Керамические
кк1620	кк1619	17,01	0,15	Керамические
кк1622	кк1620	9,99	0,15	Керамические
кк1625	кк1622	18,59	0,15	Керамические
кк1633	кк1631	40,31	0,15	Керамические
кк1636	кк1633	59,78	0,15	Керамические
кк1637	кк1636	10,37	0,15	Керамические
кк1638	кк1636	19,77	0,15	Керамические
кк1639	кк1638	16,85	0,15	Керамические
кк1640	кк1639	9,37	0,15	Керамические
кк1641	кк1639	35,82	0,15	Керамические
кк1643	кк1641	21,14	0,15	Керамические
кк1644	кк1643	14,77	0,15	Керамические
кк1645	кк1644	42,09	0,15	Керамические
кк1646	кк1638	43,92	0,15	Керамические
кк1647	кк1646	25,5	0,15	Керамические
кк1648	кк1647	38,18	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 1				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1649	кк1648	13	0,15	Керамические
кк1651	кк1648	26,39	0,15	Керамические
кк1652	кк1651	35,94	0,15	Керамические
кк1653	кк1652	13,34	0,15	Керамические
кк1654	кк1653	29,47	0,15	Керамические
кк1655	кк1654	17,5	0,15	Керамические
кк1656	кк1655	11,34	0,15	Керамические
кк1664	кк1665	14,5	0,15	Керамические
16	кк4131	6,11	0,15	Керамические
16	кк4130	6,61	0,15	Керамические
Камера гашения	ОС	3	0,25	Керамические
Камера гашения	КНС Гиганта,10	3	0,25	Керамические
кк1606	кк1595	26,67	0,15	Керамические
Итог по технологической зоне № 1 метров		**241570,31**		

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 2				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
5	КК65d	10,36	0,15	Керамические
КК81d	КК70d	26,67	0,15	Керамические
КК88d	КК89d	33,61	0,15	Керамические
КК89d	КК81d	19,48	0,15	Керамические
9	КК89d	13,52	0,15	Керамические
9	КК88d	12,95	0,15	Керамические
КК68d	КК66d	39,15	0,15	Керамические
7	КК68d	11,84	0,15	Керамические
КК70d	КК68d	12,66	0,15	Керамические
КК71d	КК70d	79,81	0,15	Керамические
КК72d	КК71d	65,08	0,15	Керамические
КК76d	КК71d	28,47	0,15	Керамические
КК77d	КК76d	16,36	0,15	Керамические
КК78d	КК77d	17,47	0,15	Керамические
6	КК78d	10,67	0,15	Керамические
6	КК77d	12,26	0,15	Керамические
6	КК76d	12,15	0,15	Керамические
КК65d	КК78d	19,47	0,15	Керамические
КК79d	КК65d	24,8	0,15	Керамические
КК80d	КК70d	54,67	0,15	Керамические
КК87d	КК88d	30,69	0,15	Керамические
7	КК66d	11,52	0,15	Керамические
КК73d	КК72d	73,54	0,15	Керамические
КК74d	КК73d	24,73	0,15	Керамические
ДС №29		12,98	0,15	Керамические
ДС №29		11,05	0,15	Керамические
КК59а	КК72d	38,1	0,15	Керамические
КК66d	КНС п. Виноградово, Зеленая,7г	83,59	0,15	Керамические
9	КК87d	13,09	0,15	Керамические
9	КК16	9,24	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 2				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
9	КК15	8,06	0,15	Керамические
9	КК14	8,49	0,15	Керамические
КК40	КК39	26,48	0,15	Керамические
11	КК40	17,83	0,15	Керамические
Столовая	КК19	16	0,15	Керамические
КК18	КК20	33,45	0,15	Керамические
КК19	КК20	14,78	0,15	Керамические
КК20	КК21	28,92	0,15	Керамические
Администрация	КК21	19,05	0,15	Керамические
КК21	КК22	17,96	0,15	Керамические
КК23	КК22	35,05	0,15	Керамические
КК24	КК23	25,21	0,15	Керамические
КК25	КК24	15,62	0,15	Керамические
Администрация	КК25	8,85	0,15	Керамические
КК22	КК26	115,36	0,15	Керамические
КК27	КК26	23,93	0,15	Керамические
6	КК27	14,95	0,15	Керамические
8	КК27	14,57	0,15	Керамические
КК28	КК26	59,39	0,15	Керамические
КК29	КК28	37,29	0,15	Керамические
КК30	КК29	48,66	0,15	Керамические
1	КК30	5,06	0,15	Керамические
КК31	КК28	22,56	0,15	Керамические
КК32	КК31	12,55	0,15	Керамические
19	КК32	12,57	0,15	Керамические
КК33	КК32	12,37	0,15	Керамические
19	КК33	15,99	0,15	Керамические
КК34	КК33	19,16	0,15	Керамические
19	КК34	14,58	0,15	Керамические
16	КК35	12,6	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 2				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
КК36	КК35	28,75	0,15	Керамические
16	КК36	11,1	0,15	Керамические
КК37	КК34	17,68	0,15	Керамические
КК38	КК37	31,07	0,15	Керамические
КК39	КК38	33,88	0,15	Керамические
12	КК38	11,96	0,15	Керамические
12	КК39	11,71	0,15	Керамические
КК41	КК38	18,23	0,15	Керамические
КК42	КК41	12,59	0,15	Керамические
КК43	КК42	30,91	0,15	Керамические
14	КК43	10,23	0,15	Керамические
КК44	КК43	42,42	0,15	Керамические
14	КК44	12,53	0,15	Керамические
КК45	КК28	18,41	0,15	Керамические
Магазин	КК45	13,56	0,15	Керамические
КГ	КК10а	4,79	0,15	Керамические
КК17	КК98d	118,4	0,15	Керамические
КК91	КК92	13,44	0,15	Керамические
КК92	КК93	13,15	0,15	Керамические
6	КК93	10,97	0,15	Керамические
6	КК92	9,16	0,15	Керамические
6	КК91	9,11	0,15	Керамические
КК94	КК93	20,1	0,15	Керамические
КК95	КК94	14,28	0,15	Керамические
3	КК95	8,08	0,15	Керамические
3	КК94	8,22	0,15	Керамические
КК93	КК96	25,33	0,15	Керамические
КК96	КК97	30,12	0,15	Керамические
КК5а	КК97	18,28	0,15	Керамические
КК6а	КК5а	27,06	0,15	Керамические
1	КК6а	8,82	0,15	Керамические
1	КК5а	10,18	0,15	Керамические
4	КК97	8,36	0,15	Керамические
4	КК96	9,74	0,15	Керамические
КК98d	КК97d	53,28	0,15	Керамические
Пятерочка	КК1е	7,92	0,15	Керамические
КК98	КК99	23,79	0,15	Керамические
2	КК98	9,68	0,15	Керамические
2	КК99	9,44	0,15	Керамические
КК1е	КК99d	31,04	0,15	Керамические
КК14	КК89	33,75	0,15	Керамические
КК85	КК90	42,55	0,15	Керамические
КК90	КК91	14,53	0,15	Керамические
КК10а	КК9а	37,96	0,15	Керамические
КК11а	КК10а	44,66	0,15	Керамические
КК23а	КК26а	92,82	0,15	Керамические
КК97d	КК18	60,87	0,15	Керамические
КК97	КК98	32,11	0,15	Керамические
КК1а	КК99	20,91	0,15	Керамические
КК2а	КК1а	25,66	0,15	Керамические
КК3а	КК2а	16,73	0,15	Керамические
КК4а	КК3а	55,72	0,15	Керамические
5	КК1а	8,98	0,15	Керамические
5	КК2а	7,32	0,15	Керамические
КК7а	КК99	22,91	0,15	Керамические
КК8а	КК7а	83,14	0,15	Керамические
КК9а	КК8а	45,38	0,15	Керамические
КК26	КК8а	148,86	0,15	Керамические
КК99	КК12а	12,93	0,15	Керамические
КК12а	КК13а	29,22	0,15	Керамические
КК13а	КК14а	25,01	0,15	Керамические
КК15а	КК13а	23,68	0,15	Керамические
КК16а	КК15а	45,86	0,15	Керамические
15	КК16а	12,22	0,15	Керамические
13	КК15а	19,6	0,15	Керамические
КК14а	КК17а	12,19	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 2				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
КК18а	КК17а	11,75	0,15	Керамические
КК17а	КК19а	10,63	0,15	Керамические
КК20а	КК19а	15	0,15	Керамические
КК21а	КК20а	20,86	0,15	Керамические
Котельная	КК21а	7,82	0,15	Керамические
КК22а	КК20а	14,92	0,15	Керамические
Котельная	КК22а	12,1	0,15	Керамические
КК19а	КК23а	66,31	0,15	Керамические
КК24а	КК23а	41,03	0,15	Керамические
КК25а	КК24а	26,51	0,15	Керамические
Котельная	КК25а	9,27	0,15	Керамические
КК35	КК33	52,7	0,15	Керамические
КК85	КК99d	80,93	0,15	Керамические
КК99d	КК2е	69,3	0,15	Керамические
КК15	КК14	23,04	0,15	Керамические
КК16	КК15	26,13	0,15	Керамические
КК2е	КК13а	51,93	0,15	Керамические
КК88	КК87	27,36	0,15	Керамические
КК89	КК88	26,14	0,15	Керамические
7	КК89	11,66	0,15	Керамические
7	КК88	10,74	0,15	Керамические
23	КК1	10,5	0,15	Керамические
КК1	КК2	25,34	0,15	Керамические
КК2	КК3	23,53	0,15	Керамические
23	КК3	11,57	0,15	Керамические
23	КК2	10,3	0,15	Керамические
КК3	КК4	38,57	0,15	Керамические
КК6	КК5	21,25	0,15	Керамические
КК7	КК6	20,96	0,15	Керамические
Детский сад №5	КК5	9,63	0,15	Керамические
Детский сад №5	КК6	9,75	0,15	Керамические
КК9	КК7	42,1	0,15	Керамические
КК12	КК11	36,14	0,15	Керамические
КК17	КК12	24,4	0,15	Керамические
КК13	КК17	22,64	0,15	Керамические
КК83	КК37а	19,79	0,15	Керамические
КК84	КК83	30,93	0,15	Керамические
КК37а	КК85	67,16	0,15	Керамические
КК86	КК85	39,99	0,15	Керамические
Клуб	КК86	22,14	0,15	Керамические
КК87	КК85	57,41	0,15	Керамические
148	КК42b	27,88	0,15	Керамические
КК38а	КК39а	26,57	0,15	Керамические
КК39а	КК40а	27,98	0,15	Керамические
КК40а	КК41а	31,3	0,15	Керамические
147	КК38а	30,08	0,15	Керамические
159	КК39а	25,46	0,15	Керамические
146	КК39а	29,8	0,15	Керамические
145	КК40а	30,4	0,15	Керамические
158	КК40а	27,44	0,15	Керамические
157	КК41а	26,46	0,15	Керамические
144	КК41а	31,05	0,15	Керамические
КК10	КК9	27,87	0,15	Керамические
КК11	КК10	27,49	0,15	Керамические
18	КК11	8,34	0,15	Керамические
18	КК10	8,16	0,15	Керамические
18	КК9	10,17	0,15	Керамические
Амбулатория	КК13	12,27	0,15	Керамические
7	КК87	10,98	0,15	Керамические
КК4	КК32а	27,05	0,15	Керамические
КК32а	КК33а	29,68	0,15	Керамические
22	КК33а	11,85	0,15	Керамические
22	КК32а	10,55	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 2				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
Детский сад №5	КК7	10,7	0,15	Керамические
КК41а	КК8	361,15	0,15	Керамические
КК33а	КК34а	37,49	0,15	Керамические
КК34а	КК35а	27,69	0,15	Керамические
КК35а	КК36а	26,72	0,15	Керамические
21	КК36а	14,44	0,15	Керамические
21	КК35а	14,65	0,15	Керамические
21	КК34а	11,14	0,15	Керамические
КК36а	КК37а	56,5	0,15	Керамические
20	КК84	9,83	0,15	Керамические
20	КК83	9,87	0,15	Керамические
20	КК37а	11,72	0,15	Керамические
КК5	КК84	35,01	0,15	Керамические
КК52а	КК51а	62,79	0,15	Керамические
Торговый центр	КК52а	38,84	0,15	Керамические
КГ	КК13	5,44	0,15	Керамические
22	КК4	11,35	0,15	Керамические
КК85d	КК86d	29,7	0,15	Керамические
1а	КК85d	8,48	0,15	Керамические
1а	КК86d	8,18	0,15	Керамические
КК86d	КНС п. Виноградово, Зеленая,1А	11,12	0,15	Керамические
5	КК79d	9,38	0,15	Керамические
КК54а	КК53а	12,85	0,15	Керамические
КК56а	КК55а	26,31	0,15	Керамические
КК75d	КК56а	17,19	0,15	Керамические
КК57а	КК55а	27,47	0,15	Керамические
КК58а	КК57а	18,96	0,15	Керамические
3	КК58а	9,92	0,15	Керамические
3	КК57а	9,61	0,15	Керамические
4	КК56а	10,93	0,15	Керамические
4	КК75d	11,94	0,15	Керамические
2	КК54а	8,62	0,15	Керамические
1	КК53а	10,76	0,15	Керамические
КК53а	КК59а	20,48	0,15	Керамические
КК60а	КК54а	22,49	0,15	Керамические
КК55а	КК60а	18,19	0,15	Керамические
КК61а	КК53а	17,7	0,15	Керамические
КК62а	КК54а	17,45	0,15	Керамические
2	КК62а	7	0,15	Керамические
1	КК61а	7,69	0,15	Керамические
КГ	КК61а	5,01	0,15	Керамические
ККпр.№2	ККпр.№3	71,34	0,15	Керамические
ККпр.№1	ККпр.№2	82,83	0,15	Керамические
Персп. абонент №1	ККпр.№1	27,08	0,15	Керамические
Персп. абонент №2	ККпр.№1	23,21	0,15	Керамические
Персп. абонент №3	ККпр.№2	23,92	0,15	Керамические
Персп. абонент №4	ККпр.№2	23,21	0,15	Керамические
КК42b	КК38а	24,48	0,15	Керамические
КК40b	КК41b	26,87	0,15	Керамические
КК41b	КК42b	22,87	0,15	Керамические
163	КК40b	25,17	0,15	Керамические
162	КК41b	25,08	0,15	Керамические
161	КК42b	27,12	0,15	Керамические
160	КК38а	26,64	0,15	Керамические
КК33b	КК40b	68,01	0,15	Керамические
КК34b	КК33b	53,16	0,15	Керамические
КК35b	КК34b	50,67	0,15	Керамические
213	КК35b	46,12	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 2				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
КК36b	КК33b	51,62	0,15	Керамические
192	КК36b	14,4	0,15	Керамические
200	КК37b	24,91	0,15	Керамические
КК38b	КК33b	102,37	0,15	Керамические
КК39b	КК38b	29,19	0,15	Керамические
КК37b	КК39b	61,56	0,15	Керамические
197	КК38b	27,85	0,15	Керамические
198	КК39b	25,95	0,15	Керамические
ККпр.№3	ККпр.№4	73,31	0,15	Керамические
ККпр.№4	КК46b	44,58	0,15	Керамические
Персп. абонент №5	ККпр.№3	21,42	0,15	Керамические
Персп. абонент №6	ККпр.№3	25,06	0,15	Керамические
КК46b	КК45b	53,46	0,15	Керамические
КК47b	КК46b	43,4	0,15	Керамические
2	КК47b	8,73	0,15	Керамические
10	КК43b	18,8	0,15	Керамические
8	КК43b	12,51	0,15	Керамические
КК43b	КК44b	18,42	0,15	Керамические
КК44b	КК45b	26,42	0,15	Керамические
КК45b	КК46b	67,97	0,15	Керамические
КК46b	КК47b	87,84	0,15	Керамические
КК47b	КК48b	29,35	0,15	Керамические
КК48b	КК	48,68	0,15	Керамические
КК27а	КК26а	36,97	0,15	Керамические
КК28а	КК27а	147	0,15	Керамические
КК46	КК28а	39,44	0,15	Керамические
КК26а	КК29а	99,72	0,15	Керамические
КК29а	КК30а	120,36	0,15	Керамические
8	КК46	15,39	0,15	Керамические
КК47	КК46	16,67	0,15	Керамические
9	КК47	30,52	0,15	Керамические
КК48	КК47	25,63	0,15	Керамические
7	КК48	8,36	0,15	Керамические
6	КК48	25,71	0,15	Керамические
5	КК49	11,43	0,15	Керамические
4	КК49	22,41	0,15	Керамические
КК50	КК49	43,8	0,15	Керамические
КК51	КК50	59,91	0,15	Керамические
1	КК51	21,15	0,15	Керамические
3	КК50	15,62	0,15	Керамические
2	КК50	21,93	0,15	Керамические
КК52	КК51	40,16	0,15	Керамические
2а	КК52	11,48	0,15	Керамические
КК49	КК48	40,87	0,15	Керамические
КК31а	КК30а	10,17	0,15	Керамические
КК4е	КК57	96,19	0,15	Керамические
КК59	КК60	59,58	0,15	Керамические
КК61	КК60	56,28	0,15	Керамические
КК62	КК61	15,67	0,15	Керамические
КК63	КК62	15,64	0,15	Керамические
8	КК63	8,55	0,15	Керамические
КК65	КК64	60,91	0,15	Керамические
КК66	КК65	23,43	0,15	Керамические
КК67	КК65	31,93	0,15	Керамические
19	КК67	26,26	0,15	Керамические
КК68	КК67	13,79	0,15	Керамические
15	КК68	11,58	0,15	Керамические
14	КК66	5,67	0,15	Керамические
КК64	КК69	46,1	0,15	Керамические
КК69	КК57	120,48	0,15	Керамические
КК70	КК69	50,63	0,15	Керамические
21	КК70	26,26	0,15	Керамические
17	КК64	50,22	0,15	Керамические
КК60	КК71	106,77	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 2				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
КК71	КК64	45,12	0,15	Керамические
КК72	КК71	74,84	0,15	Керамические
КК73	КК72	29,85	0,15	Керамические
КК74	КК72	25,04	0,15	Керамические
12	КК74	12,43	0,15	Керамические
КК75	КК74	33,89	0,15	Керамические
КК53	КК75	14,48	0,15	Керамические
КК54	КК73	57,27	0,15	Керамические
КК76	КК54	22,51	0,15	Керамические
13	КК76	26,82	0,15	Керамические
КК77	КК76	33,84	0,15	Керамические
15	КК77	30,19	0,15	Керамические
4а	КК77	32,41	0,15	Керамические
КК78	КК77	30,18	0,15	Керамические
КК8	КК3е	247,26	0,15	Керамические
КК3е	КК4е	258,67	0,15	Керамические
11	КК53	17,18	0,15	Керамические
КК30а	КК59	111,1	0,15	Керамические
КК42а	КК31а	36,97	0,15	Керамические
КК43а	КК42а	29,38	0,15	Керамические
КК44а	КК43а	34,69	0,15	Керамические
КК45а	КК44а	59,45	0,15	Керамические
Мастерская	КК45а	28,78	0,15	Керамические
КК46а	КК45а	24,53	0,15	Керамические
КК47а	КК46а	9,7	0,15	Керамические
Школа №39	КК46а	21,68	0,15	Керамические
Школа №39	КК47а	21,96	0,15	Керамические
КК48а	КК47а	40,76	0,15	Керамические
КК49а	КК48а	42,48	0,15	Керамические
Школа №39	КК49а	21,27	0,15	Керамические
КК50а	КК48а	29,37	0,15	Керамические
Торговый центр	КК50а	24,23	0,15	Керамические
КК51а	КК50а	7,69	0,15	Керамические
КК55	КК83d	421,83	0,15	Керамические
КК56	КК82	31,67	0,15	Керамические
КК58	КК83d	684,8	0,15	Керамические
КК57	КК58	81,12	0,15	Керамические
КК79	КК78	27,15	0,15	Керамические
КК80	КК79	27,44	0,15	Керамические
8а	КК81	14,51	0,15	Керамические
КК81	КК56	61,79	0,15	Керамические
КК82	КК58	121,32	0,15	Керамические
10а	КК78	16,54	0,15	Керамические
11а	КК79	24,42	0,15	Керамические
12а	КК80	17,52	0,15	Керамические
Декор+	КК74с	16,95	0,15	Керамические
КК74с	КК75с	71,32	0,15	Керамические
КК75с	КК76с	96,66	0,15	Керамические
КК76с	КК77с	81,37	0,15	Керамические
КК77с	КК83d	6,93	0,15	Керамические
КК83d	КНС с. Ашитково,Центральная,65	12,13	0,15	Керамические
КК18b	КК21b	320,25	0,15	Керамические
КК21b	КК20b	11	0,15	Керамические
КК22b	КК21b	11,7	0,15	Керамические
КК23b	КК22b	68,37	0,15	Керамические
КК20b	КК19b	6,91	0,15	Керамические
ККкос	ОС с.Конобеево СБО	10,04	0,15	Керамические
ГК	ККкос	6,23	0,15	Керамические
КК19b	ККкос	75,19	0,15	Керамические
КК17b	КК18b	217,52	0,15	Керамические
КК28d	КК48d	249,02	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 2				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
КК48d	КК17b	112,54	0,15	Керамические
КК47d	КК48d	153,54	0,15	Керамические
КК61d	КК47d	112,4	0,15	Керамические
КК62d	КК61d	70,21	0,15	Керамические
КК50d	КК63d	77,33	0,15	Керамические
КК63d	КК62d	37,89	0,15	Керамические
КК64d	КК63d	57,68	0,15	Керамические
КК96b	КК97b	56,83	0,15	Керамические
КК97b	КК72b	111,09	0,15	Керамические
КК99b	КК98b	23,7	0,15	Керамические
КК1с	КК99b	26,57	0,15	Керамические
КК29d	КК53d	23,78	0,15	Керамические
КК30d	КК29d	22,19	0,15	Керамические
КК31d	КК30d	23,94	0,15	Керамические
КК32d	КК31d	33,33	0,15	Керамические
КК33d	КК32d	22,92	0,15	Керамические
КК34d	КК33d	27,11	0,15	Керамические
6	КК34d	10,27	0,15	Керамические
6	КК33d	10,03	0,15	Керамические
6	КК32d	12,12	0,15	Керамические
4	КК29d	10,57	0,15	Керамические
5	КК35d	10,82	0,15	Керамические
КК36d	КК31d	111,39	0,15	Керамические
КК37d	КК36d	16,96	0,15	Керамические
КК38d	КК37d	33,67	0,15	Керамические
КК39d	КК38d	35,47	0,15	Керамические
8	КК39d	9	0,15	Керамические
8	КК38d	9,53	0,15	Керамические
8	КК37d	11,31	0,15	Керамические
КК40d	КК28d	14,83	0,15	Керамические
КК41d	КК40d	40,7	0,15	Керамические
КК42d	КК41d	36,55	0,15	Керамические
КК43d	КК42d	53,49	0,15	Керамические
КК44d	КК43d	45,85	0,15	Керамические
КК45d	КК44d	14,88	0,15	Керамические
КК46d	КК44d	38,35	0,15	Керамические
КК51d	КК50d	47,06	0,15	Керамические
КК52d	КК51d	22,74	0,15	Керамические
КК53d	КК52d	27,39	0,15	Керамические
4	КК53d	10,65	0,15	Керамические
3	КК52d	11,48	0,15	Керамические
3	КК51d	13,15	0,15	Керамические
КК54d	КК49d	23,95	0,15	Керамические
1	КК54d	10,36	0,15	Керамические
КК55d	КК54d	25,66	0,15	Керамические
1	КК55d	12,65	0,15	Керамические
КК56d	КК55d	7,73	0,15	Керамические
2	КК56d	13,14	0,15	Керамические
КК57d	КК56d	21,64	0,15	Керамические
2	КК57d	13,71	0,15	Керамические
КК58d	КК57d	31,35	0,15	Керамические
5	КК58d	11,41	0,15	Керамические
КК35d	КК58d	20,57	0,15	Керамические
КК60d	КК59d	13,64	0,15	Керамические
16	КК60d	6,47	0,15	Керамические
КК59d	КК49d	46,21	0,15	Керамические
КК49d	КК64d	70,83	0,15	Керамические
14	КК28b	23,85	0,15	Керамические
КК29b	КК28b	48,87	0,15	Керамические
КК30b	КК29b	15,73	0,15	Керамические
КК31b	КК30b	40,74	0,15	Керамические
КК32b	КК30b	32,77	0,15	Керамические
10	КК31b	9,43	0,15	Керамические
10	КК30b	10,41	0,15	Керамические
10	КК32b	10,63	0,15	Керамические
КК86b	КК85b	16,94	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 2				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК87b	КК86b	26,49	0,15	Керамические
11	КК87b	13,04	0,15	Керамические
11	КК86b	11,74	0,15	Керамические
11	КК85b	12,63	0,15	Керамические
КГ	КК2с	4,26	0,15	Керамические
КК71b	КК45d	10,68	0,15	Керамические
7	КК71b	11,31	0,15	Керамические
КК72b	КК46d	26,06	0,15	Керамические
7	КК72b	17,37	0,15	Керамические
КК73b	КК72b	19,56	0,15	Керамические
КК74b	КК73b	39,32	0,15	Керамические
КК75b	КК74b	15,48	0,15	Керамические
КК76b	КК43d	61,69	0,15	Керамические
КК77b	КК76b	21,97	0,15	Керамические
КК78b	КК77b	39,01	0,15	Керамические
КК79b	КК78b	41,27	0,15	Керамические
КК80b	КК79b	39,95	0,15	Керамические
9	КК78b	10,9	0,15	Керамические
9	КК79b	10,02	0,15	Керамические
9	КК80b	12,23	0,15	Керамические
КК81b	КК75b	56,79	0,15	Керамические
КК82b	КК81b	37,4	0,15	Керамические
КК83b	КК82b	23,46	0,15	Керамические
КК84b	КК74b	75,21	0,15	Керамические
КК85b	КК84b	87,52	0,15	Керамические
КК88b	КК83b	28,22	0,15	Керамические
КК89b	КК88b	33,65	0,15	Керамические
КК90b	КК89b	27,51	0,15	Керамические
КГ	КК90b	28,89	0,15	Керамические
17	КК88b	9,66	0,15	Керамические
17	КК89b	8,82	0,15	Керамические
17	КК90b	8,32	0,15	Керамические
КК91b	КК84b	45,9	0,15	Керамические
КК92b	КК91b	25,29	0,15	Керамические
12	КК92b	37,05	0,15	Керамические
КК93b	КК92b	41,29	0,15	Керамические
КК94b	КК93b	28,6	0,15	Керамические
13а	КК94b	12,72	0,15	Керамические
КК95b	КК93b	32,93	0,15	Керамические
12а	КК95b	12,72	0,15	Керамические
КК28b	КК93b	54,96	0,15	Керамические
КК2с	КК73b	31,34	0,15	Керамические
КК3с	КК2с	24,09	0,15	Керамические
КК98b	КК3с	15,55	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 2				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК49b	КК26b	27,77	0,15	Керамические
КК50b	КК49b	22,72	0,15	Керамические
3	КК50b	13,7	0,15	Керамические
3	КК49b	12,89	0,15	Керамические
КК51b	КК25b	33,38	0,15	Керамические
КК52b	КК51b	22,52	0,15	Керамические
КК53b	КК52b	25,35	0,15	Керамические
КК54b	КК53b	25,56	0,15	Керамические
2	КК54b	13,07	0,15	Керамические
2	КК53b	12,87	0,15	Керамические
2	КК52b	11,84	0,15	Керамические
КК55b	КК51b	51,56	0,15	Керамические
КК56b	КК55b	59,08	0,15	Керамические
КК57b	КК56b	43,76	0,15	Керамические
КК58b	КК57b	8,68	0,15	Керамические
Здание школы	КК58b	9,23	0,15	Керамические
КК59b	КК55b	50,85	0,15	Керамические
КК60b	КК59b	42,71	0,15	Керамические
КК61b	КК59b	39,88	0,15	Керамические
КК62b	КК61b	37,82	0,15	Керамические
Гараж	КК62b	24,68	0,15	Керамические
КК63b	КК62b	25,77	0,15	Керамические
1	КК64b	17,81	0,15	Керамические
КК64b	КК65b	4,61	0,15	Керамические
КК70b	КК65b	7,26	0,15	Керамические
КК66b	КК70b	4,25	0,15	Керамические
КК67b	КК66b	22,13	0,15	Керамические
КК68b	КК67b	13,47	0,15	Керамические
КК24b	КНС с. Конобеево	13,13	0,15	Керамические
КК25b	КК24b	30,98	0,15	Керамические
КК26b	КК25b	11,24	0,15	Керамические
3	КК26b	12,45	0,15	Керамические
КК65b	КК63b	8,68	0,15	Керамические
1	КК69b	9,07	0,15	Керамические
КК69b	КК70b	14,96	0,15	Керамические
КК	КК	15,96	0,15	Керамические
		15,34	0,15	Керамические
Итог по технологической зоне № 2 метров		**17906,32**		

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК3b	КК15b	475,5	0,15	Керамические
КК5е	КК16b	113,79	0,15	Керамические
КК99а	КК3b	119,37	0,15	Керамические
КК16b	КК3b	276,41	0,15	Керамические
КК11b	КНС д. Золотово,Фабричная,2б	7,13	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК12b	КК11b	18,7	0,15	Керамические
КК13b	КК12b	4,68	0,15	Керамические
КК14b	КК13b	87,55	0,15	Керамические
КК15b	КК14b	121,35	0,15	Керамические
КК5b	КК4b	34,97	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК6b	КК5b	22,69	0,15	Керамические
КК7b	КК6b	25,52	0,15	Керамические
7	КК7b	12,32	0,15	Керамические
7	КК6b	12,78	0,15	Керамические
7	КК5b	12,59	0,15	Керамические
КК8b	КК4b	71,99	0,15	Керамические
КК9b	КК8b	21,52	0,15	Керамические
КК10b	КК9b	22,17	0,15	Керамические
6	КК10b	11,22	0,15	Керамические
6	КК9b	11,99	0,15	Керамические
КК4b	КК5е	11,78	0,15	Керамические
КГ	КК5е	7,63	0,15	Керамические
Д.комб.	КК99а	20,54	0,15	Керамические
КК1b	КК99а	99,97	0,15	Керамические
КК2b	КК1b	40,06	0,15	Керамические
Д.комб.	КК2b	14,23	0,15	Керамические
Д.комб.	КК1b	14,59	0,15	Керамические
КК64а	КК	577,72	0,2	Керамические
КК14	КК13	31,13	0,15	Керамические
КК15	КК14	31,25	0,15	Керамические
КК13	КК12	15,11	0,15	Керамические
КК12	КК11	82,96	0,15	Керамические
Котельная №3	КК11	13,54	0,15	Керамические
КК11	КК10	22,51	0,15	Керамические
Школьный пер.	КК10	10,48	0,15	Керамические
Школа	КК14	9,43	0,15	Керамические
Школа	КК15	10,08	0,15	Керамические
Школа	КК13	9,6	0,15	Керамические
КК10	КК9	29,33	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК9	КК8	51,64	0,15	Керамические
КК8	КК7	78,33	0,15	Керамические
КК7	КК6	77,76	0,15	Керамические
КК6	КК5	50,84	0,15	Керамические
КК5	КК4	56,36	0,15	Керамические
КК4	КК3	49,2	0,15	Керамические
КК2	КК1	54,5	0,15	Керамические
КК1	КНС д. Цибино,пер. Школьный,стр.11/2	47,67	0,15	Керамические
КК3	КК2	51,48	0,15	Керамические
КК	КК	29,79	0,15	Керамические
КК	КК	19,51	0,15	Керамические
КК	КК	4,25	0,15	Керамические
60 лет Октября 17	КК	6,86	0,15	Керамические
КК	КК	4,01	0,15	Керамические
60 лет Октября 17	КК	7,24	0,15	Керамические
КК	КК	12,03	0,15	Керамические
КК	КК	25,98	0,15	Керамические
КК	КК	19,3	0,15	Керамические
КК	КК	18,22	0,15	Керамические
КК	КК	22,61	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	9,26	0,15	Керамические
КК	КК	5,39	0,15	Керамические
КК	КК	20,62	0,15	Керамические
КК	КК	17,1	0,15	Керамические
КК	КК	9,61	0,15	Керамические
КК	КК	27,53	0,15	Керамические
КК	КК	17,2	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	48,73	0,15	Керамические
КК	КК	26,61	0,15	Керамические
КК	КК	27,85	0,15	Керамические
КК	КК	32,99	0,15	Керамические
КК	КК	10,65	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	6,9	0,15	Керамические
КК	КК	26,38	0,15	Керамические
КК	КК	19,3	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	10,38	0,15	Керамические
КК	КК	28,83	0,15	Керамические
КК	КК	28,12	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	8,14	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	7,81	0,15	Керамические
КК	КК	13,08	0,15	Керамические
КК	КК	24,77	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	7,75	0,15	Керамические
КК	КК	16,13	0,15	Керамические
КК	КК	58,67	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	15,3	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	29,65	0,15	Керамические
КК	КК	23,11	0,15	Керамические
КК	КК	16,95	0,15	Керамические
КК	КК	27,09	0,15	Керамические
КК	КК	36,85	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	9,33	0,15	Керамические
КК	КК	8,86	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	6,6	0,15	Керамические
КК	КК	35,4	0,15	Керамические
КК	КК	61,21	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	22,2	0,15	Керамические
КК	КК	52,69	0,15	Керамические
КК	КК	27,48	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	9,07	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	6,47	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	7,68	0,15	Керамические
КК	КК	13,8	0,15	Керамические
КК	КК	20,08	0,15	Керамические
КК	КК	9,98	0,15	Керамические
КК	КК	12,7	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	8,95	0,15	Керамические
60 лет Октября 16	КК	8,63	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	8,52	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	5,99	0,15	Керамические
КК	КК	21,45	0,15	Керамические
КК	КК	24,94	0,15	Керамические
КК	КК	38,41	0,15	Керамические
КК	КК	20,46	0,15	Керамические
КК	КК	26,74	0,15	Керамические
60 лет Октября 22, 2	КК	8,69	0,15	Керамические
60 лет Октября 22, 2	КК	8,58	0,15	Керамические
60 лет Октября 22, 2	КК	9,1	0,15	Керамические
60 лет Октября 22, 2	КК	7,45	0,15	Керамические
60 лет Октября 22, 2	КК	7,93	0,15	Керамические
КК	КК	27,11	0,15	Керамические
КК	КК	17,25	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	15,8	0,15	Керамические
60 лет Октября 20	КК	6,7	0,15	Керамические
60 лет Октября 20	КК	6,68	0,15	Керамические
КК	КК	42,08	0,15	Керамические
КК	КК	18,33	0,15	Керамические
КК	КК	29,96	0,15	Керамические
60 лет Октября 21	КК	10,68	0,15	Керамические
60 лет Октября 21	КК	10,78	0,15	Керамические
КК	КК	11,59	0,15	Керамические
КК	КК	31,83	0,15	Керамические
КК	КК	19,82	0,15	Керамические
60 лет Октября 9	КК	7,08	0,15	Керамические
КК	КК	5,96	0,15	Керамические
60 лет Октября 9	КК	7,21	0,15	Керамические
60 лет Октября 15	КК	15,93	0,15	Керамические
КК	КК	32,16	0,15	Керамические
КК	КК	32,95	0,15	Керамические
КК	КК	11,38	0,15	Керамические
КК	КК	76,7	0,15	Керамические
КК	КК	19,11	0,15	Керамические
КК	КК	29,9	0,15	Керамические
КК	КК	12,27	0,15	Керамические
КК	КК	9,08	0,15	Керамические
КК	КК	14,89	0,15	Керамические
60 лет Октября 11	КК	8,19	0,15	Керамические
60 лет Октября 11	КК	8,21	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	28,39	0,15	Керамические
КК	КК	3,95	0,15	Керамические
60 лет Октября 12	КК	6,17	0,15	Керамические
КК	КК	16,66	0,15	Керамические
КК	КК	4,35	0,15	Керамические
60 лет Октября 12	КК	5,76	0,15	Керамические
КК	КК	15,56	0,15	Керамические
КК	КК	22,06	0,15	Керамические
КК	КК	18,08	0,15	Керамические
КК	КК	17,76	0,15	Керамические
КК	КК	4,55	0,15	Керамические
КК	КК	4,49	0,15	Керамические
60 лет Октября 17	КК	6,42	0,15	Керамические
60 лет Октября 17	КК	6,38	0,15	Керамические
КК	КК	4,45	0,15	Керамические
60 лет Октября 17	КК	6,33	0,15	Керамические
КК	КК	4,52	0,15	Керамические
60 лет Октября 17	КК	6,53	0,15	Керамические
КК	КК	11,12	0,15	Керамические
КК	КК	52,98	0,15	Керамические
60 лет Октября 4	КК	8,79	0,15	Керамические
КК	КК	22,86	0,15	Керамические
КК	КК	57,42	0,15	Керамические
КК	КК	30,56	0,15	Керамические
КК	КК	22,42	0,15	Керамические
КК	КК	20,86	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
60 лет Октября 8	КК	10,02	0,15	Керамические
КК	КК	43,63	0,15	Керамические
КК	КК	23,96	0,15	Керамические
КК	КК	31,58	0,15	Керамические
КК	КК	6,17	0,15	Керамические
КК	КК	12,61	0,15	Керамические
60 лет Октября 7	КК	10,72	0,15	Керамические
60 лет Октября 7	КК	10,57	0,15	Керамические
КК	КК	31,13	0,15	Керамические
КК	КК	20,32	0,15	Керамические
КК	КК	16,71	0,15	Керамические
КК	КК	19,62	0,15	Керамические
КК	КК	14,42	0,15	Керамические
КК	КК	13,8	0,15	Керамические
КК	КК	4,33	0,15	Керамические
КК	КК	15,73	0,15	Керамические
КК	КК	28,75	0,15	Керамические
КК	КК	10,12	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	8,07	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	12,06	0,15	Керамические
КК	КК	63,51	0,15	Керамические
КК	КК	9,81	0,15	Керамические
КК	КК	18,19	0,15	Керамические
КК	КК	14,44	0,15	Керамические
КК	КК	19,78	0,15	Керамические
КК	КК	13,64	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	10,32	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	10,62	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	10,61	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
60 лет Октября	КК	10,7	0,15	Керамические
КК	КК	19,74	0,15	Керамические
КК	КК	23,14	0,15	Керамические
60 лет Октября 4	КК	9,73	0,15	Керамические
КК	КК	15,78	0,15	Керамические
60 лет Октября 4	КК	9,71	0,15	Керамические
60 лет Октября 4	КК	8,81	0,15	Керамические
КК	КК	76,42	0,15	Керамические
КК	КК	44,75	0,15	Керамические
КК	КК	8,8	0,15	Керамические
КК	КК	8,08	0,15	Керамические
КК	КК	16,85	0,15	Керамические
КК	КК	7,15	0,15	Керамические
60 лет Октября 3	КК	9,02	0,15	Керамические
60 лет Октября 3	КК	8,86	0,15	Керамические
60 лет Октября 3	КК	9,23	0,15	Керамические
60 лет Октября 3	КК	9,14	0,15	Керамические
КК	КК	27,64	0,15	Керамические
КК	КК	9,83	0,15	Керамические
КК	КК	4,96	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	5,11	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	5,26	0,15	Керамические
КК	КК	24,6	0,15	Керамические
КК	КК	8,61	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	9,9	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	9,98	0,15	Керамические
КК	КК	37,94	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	5,71	0,15	Керамические
КК	КК	27,09	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	15,24	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	11,71	0,15	Керамические
КК	КК	28,11	0,15	Керамические
КК	КК	29,3	0,15	Керамические
КК	КК	13,38	0,15	Керамические
КК	КК	7,21	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	10,63	0,15	Керамические
КК	КК	12,41	0,15	Керамические
КК	КК	8,15	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	6,63	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	6,63	0,15	Керамические
КК	КК	63,14	0,15	Керамические
КК	КК	21,15	0,15	Керамические
КК	КК	5,84	0,15	Керамические
60 лет Октября 9	КК	7,67	0,15	Керамические
КК	КК	6,02	0,15	Керамические
60 лет Октября 9	КК	7,67	0,15	Керамические
КК	КК	6,18	0,15	Керамические
60 лет Октября 9	КК	7,59	0,15	Керамические
КК	КК	6,3	0,15	Керамические
60 лет Октября 9	КК	7,32	0,15	Керамические
КК	КК	6,15	0,15	Керамические
КК	КК	31,17	0,15	Керамические
КК	КК	27,98	0,15	Керамические
КК	КК	8,37	0,15	Керамические
КК	КК	14,36	0,15	Керамические
КК	КК	14,56	0,15	Керамические
60 лет Октября 11	КК	7,51	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
60 лет Октября 11	КК	7,92	0,15	Керамические
60 лет Октября 10	КК	10,15	0,15	Керамические
60 лет Октября 10	КК	10,15	0,15	Керамические
60 лет Октября 10	КК	10,41	0,15	Керамические
60 лет Октября 10	КК	10,74	0,15	Керамические
60 лет Октября 10	КК	10,88	0,15	Керамические
КК	КК	23,49	0,15	Керамические
КК	КК	20,34	0,15	Керамические
КК	КК	11,31	0,15	Керамические
КК	КК	13,46	0,15	Керамические
КК	КК	18,41	0,15	Керамические
КК	КК	32,81	0,15	Керамические
КК	КК	12,95	0,15	Керамические
КК	КК	11,79	0,15	Керамические
КК	КК	9,82	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	4,84	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	5,64	0,15	Керамические
КК	КК	32,6	0,15	Керамические
КК	КК	22,06	0,15	Керамические
КК	КК	39,83	0,15	Керамические
ЦТП	КК	10,7	0,15	Керамические
КК	КК	13,93	0,15	Керамические
КК	КК	20,99	0,15	Керамические
КК	КК	18,25	0,15	Керамические
КК	КК	19,46	0,15	Керамические
КК	КК	16,03	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	23,83	0,15	Керамические
КК	КК	14,09	0,15	Керамические
КК	КК	12,91	0,15	Керамические
КК	КК	12,15	0,15	Керамические
60 лет Октября 13	КК	7,95	0,15	Керамические
60 лет Октября 13	КК	8,58	0,15	Керамические
60 лет Октября 13	КК	8,52	0,15	Керамические
60 лет Октября 13	КК	8,72	0,15	Керамические
60 лет Октября 13	КК	8,44	0,15	Керамические
КК	КК	23,18	0,15	Керамические
КК	КК	17,99	0,15	Керамические
КК	КК	10,42	0,15	Керамические
60 лет Октября 16	КК	8,83	0,15	Керамические
60 лет Октября 16	КК	9,05	0,15	Керамические
60 лет Октября 16	КК	8,95	0,15	Керамические
КК	КК	43,31	0,15	Керамические
КК	КК	11,79	0,15	Керамические
КК	КК	13,18	0,15	Керамические
КК	КК	48,23	0,3	Керамические
КК	КК	45,1	0,3	Керамические
КК	КК	48,99	0,3	Керамические
КК	КК	29,46	0,3	Керамические
Юбилейная 11/2	КК	7,34	0,15	Керамические
КК	КК	54,87	0,15	Керамические
КК	КК	31,52	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	45,13	0,3	Керамические
КК	КК	17,21	0,3	Керамические
Российская 2	КК	9,6	0,15	Керамические
Российская 1	КК	9,89	0,15	Керамические
КК	КК	17,75	0,15	Керамические
Российская 1	КК	8,79	0,15	Керамические
КК	КК	18,13	0,15	Керамические
КК	КК	36,26	0,15	Керамические
Российская 1	КК	5,68	0,15	Керамические
КК	КК	23,08	0,15	Керамические
Российская 1	КК	6,89	0,15	Керамические
КК	КК	42,34	0,15	Керамические
КК	КК	64,02	0,3	Керамические
КК	КК	30,72	0,3	Керамические
КК	КК	27,53	0,3	Керамические
КК	КК	42,63	0,15	Керамические
КК	КК	22,3	0,2	Керамические
КК	КК	13,69	0,15	Керамические
КК	КК	30,25	0,15	Керамические
60 лет Октября 8	КК	10,84	0,15	Керамические
КК	КК	51,73	0,2	Керамические
КК	КК	28,61	0,2	Керамические
КК	КК	40,87	0,15	Керамические
КК	КК	43,25	0,2	Керамические
КК	КК	45,55	0,15	Керамические
КК	КК	17,72	0,15	Керамические
КК	КК	15,33	0,15	Керамические
Молодежная 18	КК	9,88	0,15	Керамические
КК	КК	45,89	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	17,09	0,15	Керамические
КК	КК	3,91	0,15	Керамические
КК	КК	21,51	0,15	Керамические
КК	КК	4,17	0,15	Керамические
КК	КК	21,39	0,15	Керамические
КК	КК	25,54	0,15	Керамические
КК	КК	17,92	0,15	Керамические
КК	КК	16,29	0,15	Керамические
КК	КК	15,44	0,15	Керамические
Молодежная 29	КК	7,27	0,15	Керамические
КК	КК	16,18	0,15	Керамические
КК	КК	22,79	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	10,76	0,15	Керамические
КК	КК	20,88	0,15	Керамические
60 лет Октября 1	КК	12,83	0,15	Керамические
60 лет Октября 22, 2	КК	8,9	0,15	Керамические
КК	КК	17,28	0,15	Керамические
Молодежная 18	КК	9,97	0,15	Керамические
КК	КК	9,71	0,15	Керамические
КК	КК	22,91	0,15	Керамические
КК	КК	21,9	0,15	Керамические
КК	КК	17,29	0,15	Керамические
КК	КК	13,53	0,15	Керамические
Молодежная	КК	9,08	0,15	Керамические
Молодежная	КК	9,21	0,15	Керамические
КК	КК	17,22	0,15	Керамические
КК	КК	13,56	0,15	Керамические
Молодежная	КК	8,31	0,15	Керамические
Молодежная	КК	8,4	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	25,25	0,15	Керамические
КК	КК	20,81	0,15	Керамические
КК	КК	12,66	0,15	Керамические
КК	КК	11,61	0,15	Керамические
Молодежная 19	КК	7,96	0,15	Керамические
Молодежная 19	КК	7,93	0,15	Керамические
КК	КК	7,8	0,15	Керамические
Молодежная 25	КК	7,88	0,15	Керамические
Молодежная 26	КК	8,81	0,15	Керамические
КК	КК	19,8	0,15	Керамические
КК	КК	28,03	0,15	Керамические
КК	КК	11,43	0,15	Керамические
КК	КК	14,8	0,15	Керамические
КК	КК	14,49	0,15	Керамические
Молодежная 26	КК	8,69	0,15	Керамические
Молодежная 26	КК	8,67	0,15	Керамические
Молодежная 26	КК	8,4	0,15	Керамические
КК	КК	5,78	0,15	Керамические
Молодежная 30	КК	15,88	0,15	Керамические
Молодежная 30	КК	15,48	0,15	Керамические
Молодежная 30	КК	15,07	0,15	Керамические
Молодежная 30	КК	14,76	0,15	Керамические
Молодежная 30	КК	14,31	0,15	Керамические
Молодежная 30	КК	14,02	0,15	Керамические
Молодежная 30	КК	13,43	0,15	Керамические
Молодежная 30	КК	16,38	0,15	Керамические
КК	КК	10,19	0,15	Керамические
КК	КК	15,23	0,15	Керамические
КК	КК	15,37	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	14,96	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	10,67	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	10,82	0,15	Керамические
КК	КК	13,54	0,15	Керамические
КК	КК	99,31	0,15	Керамические
КК	КК	42,72	0,15	Керамические
КК	КК	22,11	0,15	Керамические
КК	КК	11,53	0,15	Керамические
КК	КК	19,09	0,15	Керамические
КК	КК	22,63	0,15	Керамические
60 лет Октября 22, 2	КК	9,05	0,15	Керамические
КК	КК	20,38	0,15	Керамические
КК	КК	15,31	0,15	Керамические
КК	КК	13,81	0,15	Керамические
КК	КК	14,49	0,15	Керамические
КК	КК	12,87	0,15	Керамические
КК	КК	11,71	0,15	Керамические
КК	КК	14,02	0,15	Керамические
КК	КК	18,48	0,15	Керамические
Молодежная 32	КК	13,65	0,15	Керамические
Молодежная 32	КК	13,87	0,15	Керамические
КК	КК	13,48	0,15	Керамические
60 лет Октября	КК	10,84	0,15	Керамические
КК	КК	21,51	0,15	Керамические
КК	КК	18,71	0,15	Керамические
60 лет Октября 22, 2	КК	9,47	0,15	Керамические
КК	КК	72,74	0,15	Керамические
60 лет Октября 20а	КК	6,22	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	27,63	0,15	Керамические
КК	КК	15,11	0,15	Керамические
Молодежная 12а	КК	9,29	0,15	Керамические
Молодежная 12а	КК	9,47	0,15	Керамические
КК	КК	22,08	0,15	Керамические
КК	КК	16,93	0,15	Керамические
КК	КК	15,92	0,15	Керамические
КК	КК	16,39	0,15	Керамические
КК	КК	57,88	0,15	Керамические
КК	КК	16	0,15	Керамические
КК	КК	16,25	0,15	Керамические
Молодежная 16	КК	9,79	0,15	Керамические
Молодежная 16	КК	9,54	0,15	Керамические
Молодежная 16	КК	9,39	0,15	Керамические
Молодежная 3	КК	10,91	0,15	Керамические
Молодежная 3	КК	10,54	0,15	Керамические
Молодежная 3	КК	10,67	0,15	Керамические
Молодежная 3	КК	10,45	0,15	Керамические
КК	КК	17,56	0,15	Керамические
КК	КК	17,4	0,15	Керамические
КК	КК	17,82	0,15	Керамические
КК	КК	18,14	0,15	Керамические
КК	КК	16,71	0,15	Керамические
КК	КК	17,5	0,15	Керамические
КК	КК	13,69	0,15	Керамические
Молодежная 2	КК	14,09	0,15	Керамические
Молодежная 2	КК	14,67	0,15	Керамические
Молодежная 2	КК	14,18	0,15	Керамические
КК	КК	61,4	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	14,56	0,15	Керамические
Молодежная 2/1	КК	9,02	0,15	Керамические
Молодежная 2/1	КК	9,36	0,15	Керамические
Молодежная 2	КК	14,06	0,15	Керамические
Молодежная 1	КК	8,42	0,15	Керамические
Молодежная 1	КК	8,19	0,15	Керамические
Молодежная 1	КК	7,7	0,15	Керамические
Молодежная 1	КК	7,77	0,15	Керамические
КК	КК	27,35	0,15	Керамические
КК	КК	8,4	0,15	Керамические
КК	КК	16,57	0,15	Керамические
Молодежная 1а	КК	8,62	0,15	Керамические
Молодежная 1а	КК	9,1	0,15	Керамические
КК	КК	12,38	0,15	Керамические
КК	КК	6,51	0,15	Керамические
КК	КК	4,74	0,15	Керамические
КК	КК	4,81	0,15	Керамические
Молодежная 13	КК	6,95	0,15	Керамические
Молодежная 13	КК	6,95	0,15	Керамические
Молодежная 13	КК	6,79	0,15	Керамические
КК	КК	9,8	0,15	Керамические
КК	КК	16,81	0,15	Керамические
КК	КК	27,97	0,15	Керамические
КК	КК	47,16	0,15	Керамические
Молодежная 12	КК	7,95	0,15	Керамические
Молодежная 12	КК	8,21	0,15	Керамические
Молодежная 13в	КК	7,58	0,15	Керамические
КК	КК	32,14	0,15	Керамические
КК	КК	11,52	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	18,02	0,15	Керамические
Молодежная 13а	КК	8,29	0,15	Керамические
КК	КК	9,31	0,15	Керамические
Молодежная 13а	КК	10,49	0,15	Керамические
КК	КК	40,89	0,15	Керамические
КК	КК	16,03	0,15	Керамические
КК	КК	14,67	0,15	Керамические
Молодежная 19	КК	8,31	0,15	Керамические
Молодежная 19	КК	8,56	0,15	Керамические
КК	КК	15,6	0,15	Керамические
КК	КК	16,69	0,15	Керамические
КК	КК	17,47	0,15	Керамические
КК	КК	17,95	0,15	Керамические
Молодежная	КК	6,57	0,15	Керамические
Молодежная	КК	6,48	0,15	Керамические
Молодежная	КК	6,51	0,15	Керамические
Молодежная	КК	6,6	0,15	Керамические
КК	КК	16,73	0,15	Керамические
КК	КК	25,36	0,15	Керамические
КК	КК	13,96	0,15	Керамические
КК	КК	12,8	0,15	Керамические
КК	КК	12,37	0,15	Керамические
КК	КК	17,69	0,15	Керамические
Молодежная 20	КК	10,53	0,15	Керамические
КК	КК	18,25	0,15	Керамические
КК	КК	18,36	0,15	Керамические
КК	КК	18,85	0,15	Керамические
Молодежная 20	КК	10,58	0,15	Керамические
Молодежная 20	КК	10,68	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
Молодежная 20	КК	10,78	0,15	Керамические
КК	КК	13,16	0,15	Керамические
КК	КК	14,36	0,15	Керамические
КК	КК	14,96	0,15	Керамические
КК	КК	14,68	0,15	Керамические
Молодежная 21	КК	7,81	0,15	Керамические
Молодежная 21	КК	8,06	0,15	Керамические
Молодежная 21	КК	8,19	0,15	Керамические
Молодежная 21	КК	8,51	0,15	Керамические
КК	КК	27,61	0,15	Керамические
КК	КК	12,08	0,15	Керамические
КК	КК	15,52	0,15	Керамические
КК	КК	15,17	0,15	Керамические
КК	КК	16,02	0,15	Керамические
Молодежная 23	КК	9,85	0,15	Керамические
Молодежная 23	КК	9,8	0,15	Керамические
Молодежная 23	КК	9,99	0,15	Керамические
Молодежная 23	КК	9,93	0,15	Керамические
КК	КК	15,77	0,15	Керамические
Молодежная 23	КК	8,63	0,15	Керамические
КК	КК	11,85	0,15	Керамические
КК	КК	8,24	0,15	Керамические
КК	КК	13	0,15	Керамические
КК	КК	6,5	0,15	Керамические
Молодежная 22	КК	8,54	0,15	Керамические
КК	КК	14,94	0,15	Керамические
КК	КК	29,03	0,15	Керамические
Молодежная 28а	КК	10,32	0,15	Керамические
КК	КК	23,12	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	31	0,15	Керамические
КК	КК	29,77	0,15	Керамические
КК	КК	6,7	0,15	Керамические
КК	КК	39,23	0,15	Керамические
КК	КК	7,88	0,15	Керамические
КК	КК	5,24	0,15	Керамические
КК	КК	10,89	0,15	Керамические
КК	КК	9,32	0,15	Керамические
КК	КК	13,58	0,15	Керамические
Молодёжная 9	КК	10,23	0,15	Керамические
Молодёжная 9	КК	10,81	0,15	Керамические
Молодёжная 9	КК	11,46	0,15	Керамические
Молодёжная 9	КК	12,39	0,15	Керамические
КК	КК	14,83	0,15	Керамические
КК	КК	27,7	0,15	Керамические
КК	КК	27,75	0,15	Керамические
КК	КК	5,91	0,15	Керамические
Молодёжная 8/1	КК	6,22	0,15	Керамические
КК	КК	4,96	0,15	Керамические
Молодёжная 8/1	КК	7,38	0,15	Керамические
КК	КК	5,69	0,15	Керамические
Молодёжная 8/1	КК	5,96	0,15	Керамические
КК	КК	17,36	0,15	Керамические
КК	КК	50,15	0,15	Керамические
КК	КК	29,76	0,15	Керамические
КК	КК	9,72	0,15	Керамические
КК	КК	8,13	0,15	Керамические
КК	КК	5,26	0,15	Керамические
КК	КК	5,82	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
Молодёжная	КК	11,7	0,15	Керамические
КК	КК	5,5	0,15	Керамические
Молодёжная	КК	10,26	0,15	Керамические
КК	КК	5,25	0,15	Керамические
Молодёжная	КК	10,11	0,15	Керамические
КК	КК	20,64	0,15	Керамические
КК	КК	23,58	0,15	Керамические
КК	КК	15,69	0,15	Керамические
КК	КК	28,62	0,15	Керамические
КК	КК	32,72	0,15	Керамические
КК	КК	47,04	0,15	Керамические
КК	КК	15,3	0,15	Керамические
КК	КК	15,58	0,15	Керамические
КК	КК	17,33	0,15	Керамические
Молодежная 6	КК	8,54	0,15	Керамические
Молодежная 6	КК	8,74	0,15	Керамические
Молодежная 6	КК	8,75	0,15	Керамические
Молодежная 6	КК	8,9	0,15	Керамические
КК	КК	33,65	0,15	Керамические
КК	КК	32,95	0,15	Керамические
КК	КК	29,86	0,15	Керамические
КК	КК	9,36	0,15	Керамические
КК	КК	10,53	0,15	Керамические
КК	КК	17,56	0,15	Керамические
КК	КК	17,6	0,15	Керамические
КК	КК	18,29	0,15	Керамические
КК	КК	17,47	0,15	Керамические
Молодежная 11	КК	9,36	0,15	Керамические
Молодежная 11	КК	9,01	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
Молодежная 11	КК	8,95	0,15	Керамические
Молодежная 11	КК	9,22	0,15	Керамические
КК	КК	6,85	0,15	Керамические
Молодежная 15	КК	11,74	0,15	Керамические
КК	КК	7,9	0,15	Керамические
Молодежная 15	КК	11,78	0,15	Керамические
КК	КК	5,74	0,15	Керамические
КК	КК	35,66	0,15	Керамические
КК	КК	55,83	0,15	Керамические
Молодежная	КК	7,62	0,15	Керамические
КК	КК	16,48	0,15	Керамические
Молодежная	КК	7,4	0,15	Керамические
Молодежная	КК	10,18	0,15	Керамические
КК	КК	7,1	0,15	Керамические
КК	КК	23,14	0,15	Керамические
КК	КК	17,44	0,15	Керамические
Молодежная	КК	6,29	0,15	Керамические
Молодежная	КК	7,11	0,15	Керамические
КК	КК	48,51	0,15	Керамические
КК	КК	45,38	0,15	Керамические
Молодежная 33	КК	7,26	0,15	Керамические
КК	КК	9,29	0,15	Керамические
КК	КК	21,49	0,15	Керамические
КК	КК	12,65	0,15	Керамические
КК	КК	5,61	0,15	Керамические
Молодежная 33	КК	9,36	0,15	Керамические
КК	КК	15,42	0,15	Керамические
Молодежная 33	КК	9,96	0,15	Керамические
КК	КК	21,36	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	27,32	0,15	Керамические
КК	КК	33,66	0,15	Керамические
КК	КК	13,73	0,15	Керамические
Молодежная 34	КК	14,84	0,15	Керамические
КК	КК	30,81	0,15	Керамические
КК	КК	40,15	0,15	Керамические
Молодежная 24	КК	13,09	0,15	Керамические
Молодежная 17	КК	10,99	0,15	Керамические
КК	КК	5,25	0,15	Керамические
КК	КК	13,32	0,15	Керамические
КК	КК	14,17	0,15	Керамические
КК	КК	12,71	0,15	Керамические
КК	КК	13,01	0,15	Керамические
КК	КК	12,59	0,15	Керамические
КК	КК	13,69	0,15	Керамические
КК	КК	13,75	0,15	Керамические
КК	КК	14,91	0,15	Керамические
Молодежная 17	КК	11,17	0,15	Керамические
Молодежная 17	КК	11,15	0,15	Керамические
Молодежная 17	КК	11,16	0,15	Керамические
Молодежная 17	КК	11,04	0,15	Керамические
Молодежная 17	КК	11,1	0,15	Керамические
Молодежная 17	КК	10,81	0,15	Керамические
Молодежная 17	КК	10,84	0,15	Керамические
Молодежная 17	КК	10,65	0,15	Керамические
КК	КК	26,7	0,15	Керамические
КК	КК	14,96	0,15	Керамические
КК	КК	18,35	0,15	Керамические
КК	КК	16,76	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	17,88	0,15	Керамические
КК	КК	7,99	0,15	Керамические
Молодежная 18	КК	9,39	0,15	Керамические
Молодежная 18	КК	10,2	0,15	Керамические
Молодежная 18	КК	10,61	0,15	Керамические
Молодежная 18	КК	10,39	0,15	Керамические
Молодежная 18	КК	10,39	0,15	Керамические
Молодежная 18	КК	9,95	0,15	Керамические
Молодежная 30	КК	7,01	0,15	Керамические
КК	КК	20,96	0,15	Керамические
Молодёжная 8	КК	9,3	0,15	Керамические
КК	КК	114,57	0,15	Керамические
Молодёжная 8	КК	8,84	0,15	Керамические
КК	КК	36,35	0,15	Керамические
КК	КК	21,58	0,15	Керамические
КК	КК	14,33	0,15	Керамические
КК	КК	16,51	0,15	Керамические
КК	КК	17,29	0,15	Керамические
КК	КК	34,98	0,15	Керамические
КК	КК	33,05	0,15	Керамические
КК	КК	27,8	0,15	Керамические
Молодёжная	КК	14,74	0,15	Керамические
Молодёжная	КК	12,47	0,15	Керамические
КК	КК	47,15	0,15	Керамические
КК	КК	18,32	0,15	Керамические
Молодёжная 5	КК	12,08	0,15	Керамические
Молодёжная 5	КК	12,26	0,15	Керамические
Молодёжная 5	КК	12,94	0,15	Керамические
Молодёжная 5	КК	13,28	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	51,8	0,15	Керамические
КК	КК	17,77	0,15	Керамические
КК	КК	15,52	0,15	Керамические
КК	КК	20,91	0,15	Керамические
Молодежная 27	КК	12,19	0,15	Керамические
Молодежная 27	КК	11,97	0,15	Керамические
КК	КК	47,18	0,15	Керамические
КК	КК	16,18	0,15	Керамические
КК	КК	16,18	0,15	Керамические
КК	КК	14,72	0,15	Керамические
Молодежная 4	КК	9,68	0,15	Керамические
Молодежная 4	КК	10,16	0,15	Керамические
Молодежная 4	КК	10,52	0,15	Керамические
Молодежная 4	КК	10,97	0,15	Керамические
КК	КК	26,26	0,15	Керамические
КК	КК	26,04	0,15	Керамические
Молодежная 10/1	КК	10,03	0,15	Керамические
Молодежная 10/1	КК	10,32	0,15	Керамические
КК	КК	26,22	0,15	Керамические
ул. Коммунальная, 5	КК	7,52	0,15	Керамические
КК	КК	22,84	0,15	Керамические
КК	КК	19,47	0,15	Керамические
КК	КК	20,42	0,15	Керамические
КК	КК	8,41	0,15	Керамические
КК	КК	14,83	0,15	Керамические
МУЗ		9,85	0,15	Керамические
МУЗ		10,53	0,15	Керамические
ул. Коммунальная, 5	КК	7,38	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	41,95	0,15	Керамические
КК	КК	42,66	0,15	Керамические
КК	КК	38,66	0,15	Керамические
КК	КК	10,47	0,15	Керамические
КК	КК	22,4	0,15	Керамические
КК	КК	23,85	0,15	Керамические
ул. Молодёжная, 7	КК	7,54	0,15	Керамические
ул. Молодёжная, 7	КК	7,48	0,15	Керамические
ул. Молодёжная, 7	КК	7,75	0,15	Керамические
КК	КК	8,26	0,15	Керамические
Молодежная 1а	КК	10,07	0,15	Керамические
Молодежная 1а	КК	8,5	0,15	Керамические
КК	КК	9,37	0,15	Керамические
КК	КК	28,21	0,15	Керамические
КК	КК	7,83	0,15	Керамические
ВЗУ	КК	7,35	0,15	Керамические
КК	КК	77	0,15	Керамические
КК	КК	28,74	0,15	Керамические
Лесная	КК	10,79	0,15	Керамические
Лесная 64	КК	7,8	0,15	Керамические
Лесная 63	КК	20,43	0,15	Керамические
КК	КК	22,81	0,15	Керамические
Лесная 60	КК	7,67	0,15	Керамические
КК	КК	21,76	0,15	Керамические
КК	КК	23,27	0,15	Керамические
КК	КК	23,43	0,15	Керамические
КК	КК	28,46	0,15	Керамические
КК	КК	14,41	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	8,1	0,15	Керамические
КК	КК	45,66	0,15	Керамические
КК	КК	20,9	0,15	Керамические
КК	КК	15,9	0,15	Керамические
Лесная 17	КК	6,89	0,15	Керамические
КК	КК	24,55	0,15	Керамические
Лесная 18	КК	6,82	0,15	Керамические
КК	КК	19,41	0,15	Керамические
КК	КК	35,56	0,15	Керамические
КК	КК	16,59	0,15	Керамические
КК	КК	38,3	0,15	Керамические
КК	КК	17,24	0,15	Керамические
КК	КК	17,31	0,15	Керамические
КК	КК	44,74	0,15	Керамические
КК	КК	18,24	0,15	Керамические
Лесная 60	КК	7,81	0,15	Керамические
Лесная 59	КК	10,4	0,15	Керамические
Лесная 59	КК	10,44	0,15	Керамические
Лесная 58	КК	10,52	0,15	Керамические
Лесная 58	КК	10,28	0,15	Керамические
Лесная 57	КК	12,87	0,15	Керамические
Лесная 57	КК	13,34	0,15	Керамические
КК	КК	18,85	0,15	Керамические
КК	КК	20,62	0,15	Керамические
КК	КК	19,59	0,15	Керамические
КК	КК	26,93	0,15	Керамические
КК	КК	26,48	0,15	Керамические
КК	КК	27,14	0,15	Керамические
КК	КК	63,71	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	48,88	0,15	Керамические
КК	КК	38,08	0,15	Керамические
КК	КК	30,41	0,15	Керамические
КК	КК	9,02	0,15	Керамические
КК	КК	11,82	0,15	Керамические
КК	КК	25,98	0,15	Керамические
Лесная	КК	8,32	0,15	Керамические
Лесная	КК	7,66	0,15	Керамические
Лесная	КК	7,98	0,15	Керамические
Лесная	КК	7,96	0,15	Керамические
КК	КК	5,74	0,15	Керамические
КК	КК	49,82	0,15	Керамические
Лесная	КК	17,13	0,15	Керамические
Лесная	КК	17,16	0,15	Керамические
КК	КНС ул. Лесная	38,65	0,15	Керамические
Лесная 16	КК	8,25	0,15	Керамические
КК	КК	54,33	0,3	Керамические
КК	КК	52,68	0,3	Керамические
КК	КК	65,77	0,3	Керамические
КК	КК	21,1	0,15	Керамические
КК	КК	20,63	0,15	Керамические
КК	КК	44,05	0,15	Керамические
КК	КК	24,06	0,15	Керамические
Юбилейная 11/2	КК	7,78	0,15	Керамические
Юбилейная 11/2	КК	7,86	0,15	Керамические
Юбилейная 11/2	КК	8,11	0,15	Керамические
Юбилейная 11	КК	8,2	0,15	Керамические
КК	КК	93,6	0,15	Керамические
КК	КК	18,51	0,3	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	26,43	0,15	Керамические
КК	КК	35,68	0,15	Керамические
КК	КК	33,86	0,15	Керамические
КК	КК	10,75	0,15	Керамические
КК	КК	22,11	0,15	Керамические
КК	КК	23,41	0,15	Керамические
КК	КК	29,34	0,15	Керамические
КК	КК	8,36	0,15	Керамические
КК	КК	76,74	0,3	Керамические
КК	КК	42,77	0,3	Керамические
КК	КК	40,36	0,3	Керамические
КК	КК	65,96	0,3	Керамические
КК	КК	153,78	0,3	Керамические
КК	КК	12,49	0,15	Керамические
ЦТП	КК	7,05	0,15	Керамические
КК	КК	28,18	0,15	Керамические
КК	КК	26,15	0,15	Керамические
КК	КК	26,83	0,15	Керамические
КК	КК	22,08	0,15	Керамические
Юбилейная 4	КК	7,68	0,15	Керамические
Юбилейная 4	КК	7,94	0,15	Керамические
Юбилейная 4	КК	7,91	0,15	Керамические
Юбилейная 4	КК	8,1	0,15	Керамические
Юбилейная 4	КК	8,57	0,15	Керамические
КК	КК	52,64	0,15	Керамические
КК	КК	38,23	0,3	Керамические
КК	КК	44,01	0,3	Керамические
КК	КК	46,92	0,3	Керамические
КК	КК	45,1	0,3	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	46,12	0,3	Керамические
КК	КК	13,79	0,15	Керамические
КК	КК	17,07	0,15	Керамические
КК	КК	11,28	0,15	Керамические
КК	КК	12,78	0,15	Керамические
Юбилейная	КК	8,46	0,15	Керамические
Юбилейная	КК	8,23	0,15	Керамические
КК	КК	5,99	0,15	Керамические
Юбилейная 7	КК	7,54	0,15	Керамические
Юбилейная 7	КК	7,62	0,15	Керамические
КК	КК	58,03	0,15	Керамические
КК	КК	30,89	0,15	Керамические
КК	КК	43,14	0,15	Керамические
КК	КК	40,47	0,15	Керамические
КК	КК	33,38	0,15	Керамические
КК	КК	38,59	0,15	Керамические
КК	КК	32,04	0,15	Керамические
Юбилейная 1	КК	12,71	0,15	Керамические
Юбилейная 1	КК	13,35	0,15	Керамические
Юбилейная 2	КК	11,82	0,15	Керамические
Юбилейная 2	КК	11,86	0,15	Керамические
Юбилейная 2	КК	15,2	0,15	Керамические
КК	КК	7,66	0,15	Керамические
КК	КК	13,96	0,15	Керамические
КК	КК	22,22	0,15	Керамические
КК	КК	3,74	0,15	Керамические
Юбилейная 6/1	КК	5,78	0,15	Керамические
Юбилейная 6/1	КК	6,37	0,15	Керамические
Юбилейная 6/1	КК	6,47	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
Юбилейная 6/1	КК	6,29	0,15	Керамические
Юбилейная 6/1	КК	6,24	0,15	Керамические
КК	КК	48,62	0,15	Керамические
Юбилейная 6	КК	7,83	0,15	Керамические
КК	КК	11,79	0,15	Керамические
КК	КК	9,63	0,15	Керамические
КК	КК	19,73	0,15	Керамические
КК	КК	14	0,15	Керамические
Юбилейная 6	КК	7,42	0,15	Керамические
Юбилейная 6	КК	7,64	0,15	Керамические
Юбилейная 6	КК	8,1	0,15	Керамические
Юбилейная 6	КК	8,29	0,15	Керамические
КК	КК	13,93	0,15	Керамические
КК	КК	33,18	0,15	Керамические
КК	КК	44,12	0,15	Керамические
КК	КК	17,06	0,15	Керамические
КК	КК	35,6	0,15	Керамические
КК	КК	35,9	0,15	Керамические
КК	КК	34,64	0,15	Керамические
КК	КК	26,78	0,15	Керамические
КК	КК	44,03	0,15	Керамические
КК	КК	6,71	0,15	Керамические
КК	КК	12,75	0,15	Керамические
Юбилейная	КК	10,02	0,15	Керамические
Юбилейная	КК	9,87	0,15	Керамические
КК	КК	12,32	0,15	Керамические
КК	КК	14,62	0,15	Керамические
КК	КК	11,24	0,15	Керамические
КК	КК	50,87	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	13,15	0,15	Керамические
КК	КК	7,64	0,15	Керамические
Молодежная	КК	10,31	0,15	Керамические
Молодежная	КК	10,23	0,15	Керамические
Молодежная 10/1	КК	9,32	0,15	Керамические
КК	КК	36,97	0,15	Керамические
КК	КК	19,19	0,15	Керамические
Котельная №1	КК	9,87	0,15	Керамические
КК	КК	18,57	0,15	Керамические
Котельная №1	КК	10,14	0,15	Керамические
КК	КК	39,62	0,15	Керамические
КК	КК	37,37	0,15	Керамические
КК	КК	101,89	0,3	Керамические
КК	КК	396,71	0,3	Керамические
КК	КК	393,07	0,3	Керамические
КК	КК	502,78	0,3	Керамические
КК	КК	1489,4	0,3	Керамические
КК	КК	30,12	0,15	Керамические
Комсомольская 14	КК	9,06	0,15	Керамические
КК	КК	50,58	0,15	Керамические
Комсомольская	КК	81,25	0,15	Керамические
Пионерская 1	КК	14,64	0,15	Керамические
КК	КК	54,53	0,15	Керамические
КК	КК	39,52	0,15	Керамические
КК	КК	10,8	0,15	Керамические
КК	КК	10,38	0,15	Керамические
КК	КК	10,39	0,15	Керамические
КК	КК	23,25	0,15	Керамические
КК	КК	14,55	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
Комсомольская 14	КК	9,22	0,15	Керамические
КК	КК	14,4	0,15	Керамические
КК	КК	41,42	0,15	Керамические
Комсомольская 13	КК	8,78	0,15	Керамические
Комсомольская 13	КК	8,85	0,15	Керамические
КК	КК	38,36	0,15	Керамические
КК	КК	36,53	0,15	Керамические
КК	КК	41,86	0,15	Керамические
Комсомольская 11	КК	10,85	0,15	Керамические
Комсомольская 11	КК	11,22	0,15	Керамические
КК	КК	32,26	0,15	Керамические
КК	КК	17,05	0,15	Керамические
КК	КК	20,78	0,15	Керамические
КК	КК	21,68	0,15	Керамические
КК	КК	9,44	0,15	Керамические
Комсомольская 16	КК	8,51	0,15	Керамические
Комсомольская 9	КК	9,24	0,15	Керамические
Комсомольская 9	КК	9,57	0,15	Керамические
Комсомольская 9	КК	10	0,15	Керамические
Комсомольская 9	КК	10,72	0,15	Керамические
КК	КК	7,23	0,15	Керамические
КК	КК	17,22	0,15	Керамические
Комсомольская 16	КК	8,1	0,15	Керамические
Комсомольская 16	КК	8,1	0,15	Керамические
КК	КК	37,96	0,15	Керамические
КК	КК	43,23	0,15	Керамические
КК	КК	56,54	0,15	Керамические
КК	КК	65,74	0,15	Керамические
КК	КК	24,94	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	13,47	0,15	Керамические
КК	КК	42,24	0,15	Керамические
КК	КК	17,45	0,15	Керамические
Комсомольская	КК	9,7	0,15	Керамические
КК	КК	27,15	0,15	Керамические
КК	КК	16,12	0,15	Керамические
КК	КК	17,29	0,15	Керамические
КК	КК	17,98	0,15	Керамические
Комсомольская 8	КК	11,8	0,15	Керамические
Комсомольская 8	КК	11,66	0,15	Керамические
Комсомольская 8	КК	11,63	0,15	Керамические
КК	КК	38,43	0,15	Керамические
КК	КК	37,37	0,15	Керамические
КК	КК	18,45	0,15	Керамические
КК	КК	16,14	0,15	Керамические
КК	КК	16,21	0,15	Керамические
Комсомольская 2	КК	7,63	0,15	Керамические
Комсомольская 2	КК	7,51	0,15	Керамические
КК	КК	30,39	0,15	Керамические
КК	КК	19,53	0,15	Керамические
Комсомольская 4	КК	8,04	0,15	Керамические
Комсомольская 4	КК	7,99	0,15	Керамические
Комсомольская 3	КК	7,23	0,15	Керамические
Комсомольская 3	КК	7,5	0,15	Керамические
Комсомольская 3	КК	7,77	0,15	Керамические
КК	КК	33,8	0,15	Керамические
КК	КК	10,82	0,15	Керамические
Комсомольская 1	КК	5,7	0,15	Керамические
Комсомольская 1	КК	6	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
Комсомольская 1	КК	6,37	0,15	Керамические
КК	КК	44,99	0,15	Керамические
КК	КК	16,4	0,15	Керамические
КК	КК	17,44	0,15	Керамические
КК	КК	114,25	0,15	Керамические
КК	КК	12,04	0,15	Керамические
Комсомольская 1а	КК	9,11	0,15	Керамические
Комсомольская 1а	КК	10,33	0,15	Керамические
КК	КК	17,95	0,15	Керамические
КК	КК	18,76	0,15	Керамические
КК	КК	17,16	0,15	Керамические
КК	КК	5,96	0,15	Керамические
КК	КК	24,38	0,15	Керамические
КК	КК	19,31	0,15	Керамические
КК	КК	25,95	0,15	Керамические
Комсомольская 15	КК	10,52	0,15	Керамические
КК	КК	12,65	0,15	Керамические
Комсомольская 15	КК	9,08	0,15	Керамические
КК	КК	19,11	0,15	Керамические
КК	КК	14,17	0,15	Керамические
КК	КК	14,11	0,15	Керамические
Комсомольская 10	КК	9,71	0,15	Керамические
Комсомольская 10	КК	9,76	0,15	Керамические
Комсомольская 10	КК	9,76	0,15	Керамические
Комсомольская 10	КК	9,81	0,15	Керамические
КК	КК	31,18	0,15	Керамические
КК	КК	18,21	0,15	Керамические
Комсомольская 6	КК	9,71	0,15	Керамические
КК	КК	29,26	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	47,38	0,15	Керамические
КК	КК	105,88	0,3	Керамические
КК	КК	29,24	0,15	Керамические
50 лет Октября	КК	9,3	0,15	Керамические
КК	КК	28,6	0,15	Керамические
КК	КК	56,03	0,15	Керамические
КК	КК	63,41	0,15	Керамические
50 лет Октября	КК	9,53	0,15	Керамические
КК	КК	20,8	0,15	Керамические
50 лет Октября	КК	20,68	0,15	Керамические
КК	КК	37,05	0,15	Керамические
50 лет Октября 21а	КК	16,93	0,15	Керамические
КК	КК	48,85	0,15	Керамические
КК	КК	38,2	0,15	Керамические
КК	КК	8,87	0,15	Керамические
Комсомольская	КК	8,79	0,15	Керамические
КК	КК	6,74	0,15	Керамические
КК	КК	13,15	0,15	Керамические
КК	КК	15,08	0,15	Керамические
КК	КК	15,51	0,15	Керамические
50 лет Октября 9	КК	8,73	0,15	Керамические
50 лет Октября 9	КК	9,26	0,15	Керамические
50 лет Октября 7	КК	9,33	0,15	Керамические
50 лет Октября 7	КК	9,21	0,15	Керамические
КК	КК	4,85	0,15	Керамические
КК	КК	16,89	0,15	Керамические
Комсомольская 5	КК	6,48	0,15	Керамические
Комсомольская 5	КК	6,76	0,15	Керамические
КК	КК	17,32	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
Комсомольская 7	КК	7,73	0,15	Керамические
Комсомольская 7	КК	8,01	0,15	Керамические
КК	КК	18,29	0,15	Керамические
Комсомольская 6	КК	10	0,15	Керамические
Комсомольская 6	КК	9,8	0,15	Керамические
КК	КК	5,44	0,3	Керамические
КК	КК	5,47	0,2	Керамические
КК	КК	93,13	0,3	Керамические
КК	КК	39,9	0,3	Керамические
КК	КНС д. Юрасово,Удачная,соор. №9	12,46	0,4	Керамические
КК	ОС п. Белоозерский	12,13	0,2	Керамические
КК	КК	118,51	0,3	Керамические
КК	КК	33,94	0,15	Керамические
КК	КК	11,55	0,15	Керамические
КК	КК	43,48	0,15	Керамические
КК	КК	18,24	0,15	Керамические
КК	КК	106,38	0,3	Керамические
КК	КК	20,47	0,15	Керамические
КК	КК	18	0,15	Керамические
КК	КК	17,05	0,15	Керамические
50 лет Октября 11	КК	7,66	0,15	Керамические
50 лет Октября 11	КК	7,86	0,15	Керамические
КК	КК	39,46	0,3	Керамические
КК	КК	25,54	0,15	Керамические
КК	КК	16,61	0,15	Керамические
КК	КК	17,17	0,15	Керамические
КК	КК	19,32	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
50 лет Октября 12	КК	9,24	0,15	Керамические
50 лет Октября 12	КК	9,38	0,15	Керамические
50 лет Октября 12	КК	9,2	0,15	Керамические
КК	КК	31,85	0,3	Керамические
КК	КК	22,74	0,15	Керамические
КК	КК	15,27	0,15	Керамические
КК	КК	16,39	0,15	Керамические
50 лет Октября 13	КК	6,56	0,15	Керамические
50 лет Октября 13	КК	6,89	0,15	Керамические
КК	КК	23,75	0,15	Керамические
50 лет Октября 14	КК	17,36	0,15	Керамические
КК	КК	28,36	0,15	Керамические
КК	КК	44,65	0,15	Керамические
КК	КК	17,74	0,15	Керамические
КК	КК	26,21	0,15	Керамические
КК	КК	38,23	0,15	Керамические
КК	КК	43,37	0,15	Керамические
КК	КК	47,81	0,15	Керамические
50 лет Октября 18	КК	8,66	0,15	Керамические
50 лет Октября 18	КК	8,96	0,15	Керамические
50 лет Октября 18	КК	9,31	0,15	Керамические
КК	КК	39,33	0,15	Керамические
КК	КК	25,32	0,15	Керамические
КК	КК	40,39	0,15	Керамические
КК	КК	45,87	0,3	Керамические
КК	КК	49,7	0,3	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК	15,42	0,15	Керамические
КК	КК	11,18	0,15	Керамические
КК	КК	34,17	0,15	Керамические
КК	КК	35,1	0,15	Керамические
Комсомольская 12	КК	8,67	0,15	Керамические
Комсомольская 12	КК	8,72	0,15	Керамические
Комсомольская 12	КК	8,96	0,15	Керамические
КК	КК	36,46	0,15	Керамические
КК	КК	9,15	0,15	Керамические
Комсомольская 18	КК	10,32	0,15	Керамические
КК	КК	42,89	0,15	Керамические
КК	КК	24,8	0,15	Керамические
КК	КК	20,47	0,15	Керамические
КК	КК	20,78	0,15	Керамические
КК	КК	18,03	0,15	Керамические
КК	КК	18,08	0,15	Керамические
КК	КК	22,23	0,15	Керамические
КК	КК	27,94	0,15	Керамические
КК	КК	27,9	0,15	Керамические
КК	КК	8,85	0,15	Керамические
50 лет Октября 20	КК	5,36	0,15	Керамические
50 лет Октября 20	КК	5,47	0,15	Керамические
КК	КК	17,98	0,15	Керамические
КК	КК	17,68	0,15	Керамические
50 лет Октября 15	КК	6,48	0,15	Керамические
50 лет Октября 15	КК	6,46	0,15	Керамические
50 лет Октября 15	КК	6,57	0,15	Керамические
50 лет Октября 16	КК	7,24	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
50 лет Октября 16	КК	7,39	0,15	Керамические
50 лет Октября 16	КК	7,6	0,15	Керамические
50 лет Октября 17	КК	7,37	0,15	Керамические
50 лет Октября 17	КК	7,4	0,15	Керамические
50 лет Октября 17	КК	7,28	0,15	Керамические
КК	КК	11,4	0,15	Керамические
КК	КК	110,5	0,15	Керамические
КК	КК	49,19	0,15	Керамические
КК	КК	13,88	0,15	Керамические
КК	КК	20,88	0,15	Керамические
КК	КК	25,06	0,15	Керамические
50 лет Октября 19	КК	8,47	0,15	Керамические
50 лет Октября 19	КК	8,56	0,15	Керамические
50 лет Октября 19	КК	8,38	0,15	Керамические
КК	КНС Красный холм,50 лет Октября,стр. 11/2	16,1	0,15	Керамические
КК	КК	25,97	0,15	Керамические
КК	КК	20,21	0,15	Керамические
КК	КК	10,16	0,15	Керамические
КК	КК	20,31	0,15	Керамические
50 лет Октября 8	КК	8,45	0,15	Керамические
50 лет Октября 8	КК	8,88	0,15	Керамические
50 лет Октября 10	КК	11,2	0,15	Керамические
50 лет Октября 10	КК	8,46	0,15	Керамические
КК	КК	31,88	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
50 лет Октября 14	КК	6,86	0,15	Керамические
50 лет Октября 14	КК	6,99	0,15	Керамические
Школьная 2б	КК	9,08	0,15	Керамические
КК	КК	20	0,15	Керамические
КК2	КК2	40,32	0,15	Керамические
Золотая Слобода, 3	КК2	8,59	0,15	Керамические
КК2	КК2	10,75	0,15	Керамические
Золотая Слобода, 2	КК2	27,1	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 3				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
Золотая Слобода, 1	КК2	8,16	0,15	Керамические
КК2	КК2	24,54	0,15	Керамические
КК2	КК2	49,99	0,15	Керамические
КК2	КК2	54,45	0,15	Керамические
Золотая Слобода, 4	КК2	8,25	0,15	Керамические
Итог по технологической зоне № 3 метров		**26898,67**		

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 4

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 4				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3599	кк3598	52,88	0,15	Керамические
13	кк3599	9,04	0,15	Керамические
13	кк3598	11,45	0,15	Керамические
кк3566	кк4021	19,55	0,15	Керамические
кк4021	кк4022	31,51	0,15	Керамические
кк4022	КНС Советская,12в	33,54	0,15	Керамические
кк3565	кк3566	20,78	0,15	Керамические
кк3567	кк3566	33,41	0,15	Керамические
кк3568	кк3567	25,29	0,15	Керамические
кк3569	кк3568	18,95	0,15	Керамические
кк3570	кк3569	18,11	0,15	Керамические
кк3571	кк3570	21,35	0,15	Керамические
кк3572	кк3571	51,06	0,15	Керамические
кк3573	кк3572	27,6	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 4				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3575	кк3573	39,31	0,15	Керамические
кк3574	кк3575	16,85	0,15	Керамические
кк3576	кк3575	17,22	0,15	Керамические
кк3577	кк3571	37,53	0,15	Керамические
кк3578	кк3577	19,32	0,15	Керамические
кк3579	кк3578	24,75	0,15	Керамические
кк3580	кк3579	27,93	0,15	Керамические
кк3581	кк3580	44,27	0,15	Керамические
кк3582	кк3581	33,26	0,15	Керамические
кк3583	кк3582	31	0,15	Керамические
кк3584	кк3583	19,2	0,15	Керамические
кк3585	кк3584	20,62	0,15	Керамические
кк3586	кк3585	12,74	0,15	Керамические
кк3587	кк3586	20,11	0,15	Керамические
кк3588	кк3587	14,64	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 4				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
кк3589	кк3588	37,3	0,15	Керамические
кк3590	кк3589	8,96	0,15	Керамические
кк3591	кк3590	19,39	0,15	Керамические
кк3592	кк3591	20,71	0,15	Керамические
кк3593	кк3592	19,15	0,15	Керамические
кк3594	кк3593	22,18	0,15	Керамические
11	кк3565	11,46	0,15	Керамические
10	кк3568	20,45	0,15	Керамические
9	кк3570	20,96	0,15	Керамические
18	кк3574	17,25	0,15	Керамические
16	кк3574	21,57	0,15	Керамические
17	кк3576	15,37	0,15	Керамические
8	кк3577	23,8	0,15	Керамические
7	кк3579	22,83	0,15	Керамические
6	кк3582	15,69	0,15	Керамические
5	кк3584	17,38	0,15	Керамические
4	кк3586	18,1	0,15	Керамические
3	кк3588	21,48	0,15	Керамические
2	кк3590	15,11	0,15	Керамические
2а	кк3592	25,09	0,15	Керамические
1	кк3594	21,82	0,15	Керамические
кк3598	кк3597	35,57	0,15	Керамические
кк4023	кк3600	50,88	0,15	Керамические
кк3600	кк3601	41,31	0,15	Керамические
кк3601	кк3602	52,12	0,15	Керамические
кк3602	кк3603	30,19	0,15	Керамические
кк4033	кк3603	44,22	0,15	Керамические
кк4036	кк4033	39,37	0,15	Керамические
кк4034	кк4036	29,67	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 4				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
кк4035	кк4034	44,92	0,15	Керамические
кк4047	кк4036	50,63	0,15	Керамические
кк3603	кк3604	27,71	0,15	Керамические
кк4024	кк3604	38,72	0,15	Керамические
кк3609	кк4024	12,23	0,15	Керамические
кк3610	кк3609	25,13	0,15	Керамические
кк3614	кк4024	24,66	0,15	Керамические
кк4025	кк3614	17,67	0,15	Керамические
кк4037	кк4025	23,08	0,15	Керамические
кк3613	кк3614	39,7	0,15	Керамические
кк3612	кк3613	23,48	0,15	Керамические
кк3611	кк3612	24,72	0,15	Керамические
кк4027	кк3613	24,03	0,15	Керамические
кк4026	кк4027	16,58	0,15	Керамические
кк4028	кк3613	17,16	0,15	Керамические
кк4029	кк4028	21,01	0,15	Керамические
кк4030	кк3613	37,53	0,15	Керамические
кк4031	кк4030	19,93	0,15	Керамические
кк4032	кк4031	19,25	0,15	Керамические
кк3597	кк3596	36,35	0,15	Керамические
5	кк4025	10,99	0,15	Керамические
4	кк4026	11,4	0,15	Керамические
4	кк4027	11,94	0,15	Керамические
6	кк4029	4,79	0,15	Керамические
6	кк4028	4,96	0,15	Керамические
7	кк3611	5,69	0,15	Керамические
7	кк3612	5,66	0,15	Керамические
6а	кк4032	15,95	0,15	Керамические
9	кк3610	9,79	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 4				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
9	кк3609	10,81	0,15	Керамические
10	кк3602	9,84	0,15	Керамические
10	кк3601	11,03	0,15	Керамические
11	кк3600	10,14	0,15	Керамические
11	кк4023	8,35	0,15	Керамические
1	кк4033	11,29	0,15	Керамические
1	кк4036	8,95	0,15	Керамические
2	кк4035	12,73	0,15	Керамические
2	кк4034	11,38	0,15	Керамические
кк3604	кк3605	23,1	0,15	Керамические
кк3605	кк3606	45,93	0,15	Керамические
кк3606	кк3608	23,3	0,15	Керамические
кк3607	кк3608	29,76	0,15	Керамические
кк3608	кк4038	37,28	0,15	Керамические
кк4038	кк4039	18,96	0,15	Керамические
кк4039	кк4040	38,49	0,15	Керамические
кк4040	кк4041	85,19	0,15	Керамические
кк4041	КНС Центральная ,18а	16,5	0,15	Керамические
кк4042	кк4040	19,24	0,15	Керамические
кк4043	кк4042	23,69	0,15	Керамические
кк4044	кк4042	27,32	0,15	Керамические
кк4045	кк4041	15,87	0,15	Керамические
кк4046	кк4045	27,17	0,15	Керамические
14	кк4044	11,34	0,15	Керамические
14	кк4042	10,65	0,15	Керамические
14	кк4043	10,68	0,15	Керамические
19	кк4046	9,31	0,15	Керамические
19	кк4045	11,26	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 4				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
Общ. здание	кк3607	10,48	0,15	Керамические
5	кк4037	9,61	0,15	Керамические
кк3596	кк3595	50,34	0,15	Керамические
кк3595	КНС Центральная ,12б	18,7	0,15	Керамические
кк4057	кк4048	59,81	0,15	Керамические
кк4048	кк4047	23,52	0,15	Керамические
кк4049	кк4048	20,81	0,15	Керамические
кк4051	кк4049	36,35	0,15	Керамические
кк4052	кк4051	43,35	0,15	Керамические
кк4050	кк4049	14,09	0,15	Керамические
кк4053	кк4050	36,54	0,15	Керамические
8	кк4052	12,65	0,15	Керамические
8	кк4051	10,98	0,15	Керамические
12	кк3595	23,68	0,15	Керамические
кк4054	кк4053	38,37	0,15	Керамические
кк4055	кк4054	31,39	0,15	Керамические
кк4056	кк4055	14,84	0,15	Керамические
ВЗУ	кк4056	8,43	0,15	Керамические
кк4059	кк4058	30,97	0,15	Керамические
кк4058	кк4057	34,3	0,15	Керамические
3	кк4059	14,1	0,15	Керамические
3	кк4058	13,87	0,15	Керамические
Камера гашения	кк4023	3,51	0,15	Керамические
Камера гашения	кк4041	5,42	0,15	Керамические
Камера гашения	ОС д. Чемодурово	12,86	0,15	Керамические
Итог по технологической зоне № 4 метров		**3338,55**		

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 5

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 5				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
KK78c	KK79c	17,85	0,15	Керамические
KK79c	KK80c	51,57	0,15	Керамические
KK80c	KK81c	7,98	0,15	Керамические
KK81c	KK82c	11,55	0,15	Керамические
KK82c	KK83c	9,81	0,15	Керамические
KK83c	KK84c	23,9	0,15	Керамические
KK84c	KK85c	33,26	0,15	Керамические
KK85c	KK86c	38,15	0,15	Керамические
KK86c	KK87c	44,2	0,15	Керамические
KK88c	KK87c	39,74	0,15	Керамические
KK89c	KK88c	12,83	0,15	Керамические
KK90c	KK89c	18,57	0,15	Керамические
KK91c	KK90c	37,64	0,15	Керамические
KK92c	KK91c	24,32	0,15	Керамические
KK93c	KK92c	27,13	0,15	Керамические
KK94c	KK92c	27,04	0,15	Керамические
KK95c	KK94c	32,83	0,15	Керамические
KK9d	KK95c	26,29	0,15	Керамические
KK87c	KK2d	30,27	0,15	Керамические
KK2d	KK3d	41,98	0,15	Керамические
14	KK81c	10,92	0,15	Керамические
14	KK83c	13,18	0,15	Керамические
15	KK79c	15,4	0,15	Керамические
15	KK78c	14,7	0,15	Керамические
13	KK85c	11,53	0,15	Керамические
16	KK89c	10,54	0,15	Керамические
16	KK90c	9,94	0,15	Керамические
18	KK92c	7,37	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 5				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
18	KK93c	8,82	0,15	Керамические
21	KK95c	9,58	0,15	Керамические
21	KK9d	10,17	0,15	Керамические
KK16d	KK15d	15,67	0,15	Керамические
KK17d	KK16d	17,71	0,15	Керамические
23	KK16d	5,6	0,15	Керамические
23	KK17d	4,45	0,15	Керамические
KK96c	KK88c	72,21	0,15	Керамические
KK97c	KK96c	58,08	0,15	Керамические
KK98c	KK18d	60,58	0,15	Керамические
KK99c	KK98c	14,66	0,15	Керамические
KK1d	KK99c	42,62	0,15	Керамические
KK3d	KK4d	27,96	0,15	Керамические
KK4d	KK5d	35,08	0,15	Керамические
KK8d	KK1d	49,5	0,15	Керамические
41	KK8d	16,21	0,15	Керамические
KK15d	KK14d	18,83	0,15	Керамические
23	KK15d	5,73	0,15	Керамические
47	KK14d	6,18	0,15	Керамические
KK12d	KK11d	9,53	0,15	Керамические
KK14d	KK13d	14,43	0,15	Керамические
KK18d	KK97c	7,56	0,15	Керамические
KK19d	KK18d	14,57	0,15	Керамические
KK20d	KK19d	36,18	0,15	Керамические
KK21d	KK20d	27,77	0,15	Керамические
KK22d	KK20d	36,74	0,15	Керамические
KK23d	KK20d	18,46	0,15	Керамические
KK24d	KK23d	31,82	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 5				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК25d	КК24d	15,59	0,15	Керамические
КК26d	КК24d	66,46	0,15	Керамические
КК27d	КК26d	22,77	0,15	Керамические
47	КК21d	6,12	0,15	Керамические
46	КК25d	7,73	0,15	Керамические
КК10d	КК97с	24,25	0,15	Керамические
КК82d	КК12d	11,35	0,15	Керамические
22	КК10d	12,31	0,15	Керамические
КК13d	КК82d	23,86	0,15	Керамические
КК11d	КК10d	13,1	0,15	Керамические
22	КК11d	8,47	0,15	Керамические
КК26с	КК25с	35,98	0,15	Керамические
КК27с	КК26с	15,31	0,15	Керамические
Д/с	КК99с	49,66	0,15	Керамические
КК4с	КК1d	87,32	0,15	Керамические
КК5с	КК4с	29,28	0,15	Керамические
КК6с	КК5с	80,87	0,15	Керамические
КК7с	КК6с	36,62	0,15	Керамические
КК8с	КК7с	27,32	0,15	Керамические
КК9с	КК8с	32,61	0,15	Керамические
87	КК7с	89,58	0,15	Керамические
КК10с	КК8с	44,32	0,15	Керамические
37	КК10с	13,09	0,15	Керамические
42	КК9с	17,84	0,15	Керамические
КК21с	КК20с	30,3	0,15	Керамические
КК84а	КК83а	15,56	0,15	Керамические
КК85а	КК84а	13	0,15	Керамические
КК73а	КК72а	31,94	0,15	Керамические
КК74а	КК98а	57,52	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 5				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК72а	КК74а	13,41	0,15	Керамические
КК75а	КК74а	77,71	0,15	Керамические
КК74а	КК78а	49,62	0,15	Керамические
КК79а	КК78а	14,28	0,15	Керамические
КК80а	КК79а	23,38	0,15	Керамические
КК56с	КК55с	25,93	0,15	Керамические
КК76а	КК75а	61,14	0,15	Керамические
КК77а	КК76а	69,54	0,15	Керамические
40	КК77а	60,11	0,15	Керамические
КК18с	КК56с	35,38	0,15	Керамические
КК19с	КК18с	107,97	0,15	Керамические
КК28с	КК29с	62,53	0,15	Керамические
КК29с	КК30с	48,82	0,15	Керамические
КК30с	КК19с	43,42	0,15	Керамические
КГ	КК69а	22,13	0,15	Керамические
КК70а	КК71а	151,88	0,15	Керамические
КК69а	КК70а	61,7	0,15	Керамические
КК68а	КК65а	34,36	0,15	Керамические
КК96а	КК68а	35,35	0,15	Керамические
КК97а	КК96а	49,29	0,15	Керамические
КК98а	КК97а	29,47	0,15	Керамические
КК82а	КК81а	23,83	0,15	Керамические
КК83а	КК82а	15,02	0,15	Керамические
КК94а	КК93а	48,33	0,15	Керамические
КК95а	КК94а	88,74	0,15	Керамические
КК65а	КК95а	38,69	0,15	Керамические
КК67а	КК66а	22,67	0,15	Керамические
КК66а	КК68а	23,99	0,15	Керамические
КК81а	КК67а	22,53	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 5				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК78а	КК82а	37,06	0,15	Керамические
КК71а	КК86а	113,34	0,15	Керамические
КК86а	КК87а	65	0,15	Керамические
КК87а	КК88а	42,49	0,15	Керамические
КК88а	КК89а	149,67	0,15	Керамические
КК89а	КК90а	66,17	0,15	Керамические
КК90а	КНС Усадище (ОС)	7,91	0,15	Керамические
КК91а	ОС с. Барановское СБО	12,62	0,15	Керамические
КК92а	КК89а	68,2	0,15	Керамические
КК93а	КК92а	45,47	0,15	Керамические
КК25с	КК24с	47,5	0,15	Керамические
КК22с	КК21с	79,04	0,15	Керамические
КК23с	КК22с	65,51	0,15	Керамические
КК24с	КК23с	36,48	0,15	Керамические
КК22с	КК28с	43,88	0,15	Керамические
КК5d	КК6d	51,75	0,15	Керамические
КК6d	КК7d	73,82	0,15	Керамические
КК7d	КК11с	92,57	0,15	Керамические
КК39с	КК40с	30,01	0,15	Керамические
КК40с	КК41с	40,86	0,15	Керамические
Склад	КК41с	41,3	0,15	Керамические
КК49с	КК50с	31,49	0,15	Керамические
КК50с	КК51с	15,5	0,15	Керамические
КК51с	КК52с	57,14	0,15	Керамические
КК41с	КК53с	123,82	0,15	Керамические
КК53с	КНС с. Барановское	28,36	0,15	Керамические
КК52с	КК53с	41,96	0,15	Керамические
КК54с	КК53с	95,07	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 5				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК55с	КК54с	45,22	0,15	Керамические
КК60с	КК50с	35,28	0,15	Керамические
10	КК39с	13,12	0,15	Керамические
КК43с	КК42с	17,52	0,15	Керамические
КК44с	КК43с	22,8	0,15	Керамические
КК42с	КК45с	31,97	0,15	Керамические
КК45с	КК46с	9,9	0,15	Керамические
КК46с	КК47с	15,38	0,15	Керамические
КК47с	КК48с	15,61	0,15	Керамические
КК48с	КК49с	40,84	0,15	Керамические
КК61с	КК62с	18,12	0,15	Керамические
8	КК61с	8,26	0,15	Керамические
8	КК62с	8,73	0,15	Керамические
КК62с	КК42с	21,61	0,15	Керамические
3	КК63с	6,94	0,15	Керамические
КК63с	КК64с	21,85	0,15	Керамические
3	КК64с	6,7	0,15	Керамические
КК64с	КК65с	31,59	0,15	Керамические
4	КК65с	11,67	0,15	Керамические
КК65с	КК66с	33,89	0,15	Керамические
4	КК66с	11,88	0,15	Керамические
КК66с	КК49с	57,17	0,15	Керамические
КК67с	КК47с	46,95	0,15	Керамические
КК68с	КК67с	15,11	0,15	Керамические
КК72с	КК43с	9,57	0,15	Керамические
9	КК44с	8,37	0,15	Керамические
КК69с	КК68с	15,06	0,15	Керамические
КК70с	КК69с	14,62	0,15	Керамические
КК71с	КК70с	14,24	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 5				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
2	КК71с	8,54	0,15	Керамические
2	КК70с	7,38	0,15	Керамические
2	КК69с	7,29	0,15	Керамические
2	КК68с	6,82	0,15	Керамические
КК13с	КК12с	16,17	0,15	Керамические
КК14с	КК13с	38,55	0,15	Керамические
7	КК57с	8,72	0,15	Керамические
КК57с	КК58с	14,77	0,15	Керамические
7	КК58с	8,24	0,15	Керамические
КК58с	КК59с	27,32	0,15	Керамические
6	КК59с	8,06	0,15	Керамические
КК59с	КК60с	11,4	0,15	Керамические
6	КК60с	7,39	0,15	Керамические
КК15с	КК14с	217,25	0,15	Керамические
КК11с	КК12с	58,69	0,15	Керамические
КК12с	КК16с	47,69	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 5				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК17с	КК16с	18,84	0,15	Керамические
11	КК17с	10,32	0,15	Керамические
КК16с	КК39с	47,62	0,15	Керамические
КК20с	КК31с	34,36	0,15	Керамические
КК31с	КК32с	42,8	0,15	Керамические
КК32с	КК33с	25,53	0,15	Керамические
КК33с	КК34с	33,98	0,15	Керамические
КК34с	КК35с	34,98	0,15	Керамические
КК35с	КК36с	57,25	0,15	Керамические
КК36с	КК37с	32,91	0,15	Керамические
КК37с	КК38с	33,79	0,15	Керамические
КК38с	КК16с	41,32	0,15	Керамические
Амбулатория	КК31с	11,59	0,15	Керамические
Итог по технологической зоне № 5 метров		**6742,07**		

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 6				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК108	14,1	0,15	Керамические
КК	КК87	2,8	0,15	Керамические
КК87	КК88	14,41	0,15	Керамические
КК	КК88	2,18	0,15	Керамические
КК	КК89	2,01	0,15	Керамические
КК88	КК89	6,38	0,15	Керамические
КК89	КК90	9,93	0,15	Керамические
КК90	КК91	24,25	0,15	Керамические
КК	КК109	6,21	0,15	Керамические
КК	КК110	6,15	0,15	Керамические
КК110	КК109	13,04	0,15	Керамические
КК109	КК108	21,98	0,15	Керамические
КК108	КК111	54,89	0,15	Керамические
КК111	КК112	56,43	0,15	Керамические
КК130	КК131	30,29	0,15	Керамические
КК28	КК29	10,07	0,15	Керамические
КК29	КК30	13,76	0,15	Керамические
КК30	КК31	11,75	0,15	Керамические
КК31	КК32	25,37	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 6				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК32	39,13	0,15	Керамические
КК32	КК33	14,68	0,15	Керамические
КК	КК34	9,6	0,15	Керамические
КК34	КК33	15,49	0,15	Керамические
КК	КК85	2,47	0,15	Керамические
КК85	КК86	6,52	0,15	Керамические
КК86	КК31	14,64	0,15	Керамические
КК	КК92	4,56	0,15	Керамические
КК92	КК91	9,38	0,15	Керамические
КК91	КК93	19,45	0,15	Керамические
КК	КК94	6,01	0,15	Керамические
КК94	КК95	8,97	0,15	Керамические
КК	КК95	5,8	0,15	Керамические
КК95	КК93	11,41	0,15	Керамические
КК93	КК96	27,37	0,15	Керамические
КК	КК97	5,42	0,15	Керамические
КК	КК98	5,51	0,15	Керамические
КК98	КК97	10,2	0,15	Керамические
КК97	КК96	14,25	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 6				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
КК96	КК99	38,26	0,15	Керамические
КК99	КК100	47,55	0,15	Керамические
КК100	КК101	50,9	0,15	Керамические
КК101	КК32	37,42	0,15	Керамические
КК	КК102	10,05	0,15	Керамические
КК102	КК103	19,54	0,15	Керамические
КК	КК104	8,75	0,15	Керамические
КК104	КК103	14,59	0,15	Керамические
КК103	КК105	19,71	0,15	Керамические
КК	КК106	6,55	0,15	Керамические
КК106	КК105	13,16	0,15	Керамические
КК	КК106	10,26	0,15	Керамические
КК	КК107	5,63	0,15	Керамические
КК107	КК106	10,5	0,15	Керамические
КК105	КК96	24,61	0,15	Керамические
КК112	КК113	47,25	0,15	Керамические
КК113	КК114	70,32	0,15	Керамические
КК	КК116	10,85	0,15	Керамические
КК116	КК114	10,06	0,15	Керамические
КК258	КК259	39,83	0,15	Керамические
КК259	КК260	36,64	0,15	Керамические
КК144	КК149	82,9	0,15	Керамические
КК131	КК132	26,44	0,15	Керамические
КК132	КК133	52,3	0,15	Керамические
КК133	КК134	21,95	0,15	Керамические
КК134	КК135	8,26	0,15	Керамические
КК135	КК136	70,26	0,15	Керамические
КК136	КК137	35,76	0,15	Керамические
КК137	КК138	13,95	0,15	Керамические
КК138	КК139	45,04	0,15	Керамические
КК139	КК28	21,59	0,15	Керамические
КК	КК140	3,29	0,15	Керамические
КК140	КК138	12,68	0,15	Керамические
КК	КК139	12,53	0,15	Керамические
КК	КК139	13,42	0,15	Керамические
КК	КК139	19,53	0,15	Керамические
КК	КК139	10,12	0,15	Керамические
КК	КК139	15,1	0,15	Керамические
КК149	КК150	56,75	0,15	Керамические
КК151	КК134	31,34	0,15	Керамические
КК	КК258	6,37	0,15	Керамические
КК114	КК115	57,28	0,15	Керамические
КК115	КК117	19,84	0,15	Керамические
КК117	КК118	18,81	0,15	Керамические
КК118	КК295	43,58	0,15	Керамические
КК33	КК35	40,17	0,15	Керамические
КК	КК36	6,69	0,15	Керамические
КК36	КК37	30,44	0,15	Керамические
КК37	КК38	15,42	0,15	Керамические
КК38	КК35	16,58	0,15	Керамические
КК35	КК39	81,72	0,15	Керамические
КК	КК41	10,65	0,15	Керамические
КК41	КК42	20,5	0,15	Керамические
КК42	КК40	32,53	0,15	Керамические
КК21	КК22	35,7	0,15	Керамические
КК22	КК295	13,05	0,15	Керамические
КК15	КК16	29,36	0,15	Керамические
КК16	КК17	23,95	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 6				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
КК17	КК26	23,31	0,15	Керамические
КК18	КК19	22,04	0,15	Керамические
КК25	КК27	37,76	0,15	Керамические
КК26	КК27	10,15	0,15	Керамические
КК27	КК18	58,09	0,15	Керамические
КК44	КК45	28,65	0,15	Керамические
КК47	КК48	60,13	0,15	Керамические
КК48	КК49	86,41	0,15	Керамические
КК52	КК49	17,66	0,15	Керамические
КК49	КК18	54,93	0,15	Керамические
КК61	КК62	32,79	0,15	Керамические
КК62	КК48	24,59	0,15	Керамические
КК82	КК47	45,29	0,15	Керамические
КК119	КК120	45,29	0,15	Керамические
КК120	КК121	22,98	0,15	Керамические
КК121	КК122	10,73	0,15	Керамические
КК122	КК123	34,64	0,15	Керамические
КК123	КК124	10,77	0,15	Керамические
КК124	КК125	14,48	0,15	Керамические
КК125	КК126	21,53	0,15	Керамические
КК126	КК117	12,86	0,15	Керамические
КК	КК259	5,68	0,15	Керамические
КК46	КК47	87,05	0,15	Керамические
КК14	КК15	113,72	0,15	Керамические
КК23	КК24	36,35	0,15	Керамические
КК24	КК25	45,43	0,15	Керамические
КК39	КК40	30,03	0,15	Керамические
КК40	КК43	49,1	0,15	Керамические
КК43	КК44	49,5	0,15	Керамические
КК45	КК26	14,21	0,15	Керамические
КК59	КК61	31,62	0,15	Керамические
КК71	КК70	7,58	0,15	Керамические
КК	КК71	3,6	0,15	Керамические
КК70	КК72	24,27	0,15	Керамические
КК72	КК73	22,54	0,15	Керамические
КК	КК74	5,75	0,15	Керамические
КК	КК74	7,69	0,15	Керамические
КК74	КК73	13,8	0,15	Керамические
КК73	КК75	28,99	0,15	Керамические
КК	КК76	3,63	0,15	Керамические
КК76	КК75	16,02	0,15	Керамические
КК	КК77	2,18	0,15	Керамические
КК77	КК78	15,63	0,15	Керамические
КК75	КК78	15,27	0,15	Керамические
КК78	КК79	19,76	0,15	Керамические
КК	КК80	12,31	0,15	Керамические
КК	КК80	6,68	0,15	Керамические
КК80	КК81	26,27	0,15	Керамические
КК81	КК79	21,87	0,15	Керамические
КК79	КК82	36,16	0,15	Керамические
КК	КК83	4,14	0,15	Керамические
КК83	КК84	50,49	0,15	Керамические
КК84	КК82	55,51	0,15	Керамические
КК	КК46	4,61	0,15	Керамические
КК150	КК262	37,3	0,15	Керамические
КК262	КК151	15,32	0,15	Керамические
КК	КК151	11,22	0,15	Керамические
КК	КК262	10,83	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 6				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
КК220	КК221	50	0,15	Керамические
КК215	КК216	5,52	0,15	Керамические
КК216	КК217	32,3	0,15	Керамические
КК217	КК218	50,11	0,15	Керамические
КК218	КК219	50,32	0,15	Керамические
КК219	КК294	31,95	0,15	Керамические
КК221	КК222	50	0,15	Керамические
КК222	КК223	50	0,15	Керамические
КК223	КК224	50	0,15	Керамические
КК224	КК225	50,01	0,15	Керамические
КК225	КК294	18,92	0,15	Керамические
КК214	КК215	14,42	0,15	Керамические
КК147	КК145	21,27	0,15	Керамические
КК152	КК153	19,51	0,15	Керамические
КК	КК141	8,49	0,15	Керамические
КК141	КК142	21,27	0,15	Керамические
КК	КК152	7,29	0,15	Керамические
КК158	КК159	16,94	0,15	Керамические
КК	КК159	7,43	0,15	Керамические
КК	КК127	7,97	0,15	Керамические
КК127	КК128	18,39	0,15	Керамические
КК129	КК130	26,81	0,15	Керамические
КК142	КК143	20,11	0,15	Керамические
КК165	КК166	26,27	0,15	Керамические
КК	КК128	7,97	0,15	Керамические
КК128	КК129	19,24	0,15	Керамические
КК160	КК161	23,84	0,15	Керамические
КК166	КК163	26,76	0,15	Керамические
КК	КК129	7,97	0,15	Керамические
КК143	КК144	23,64	0,15	Керамические
КК	КК153	7,13	0,15	Керамические
КК	КК156	11,87	0,15	Керамические
КК162	КК161	58,66	0,15	Керамические
КК	КК145	8,39	0,15	Керамические
КК	КК165	12,67	0,15	Керамические
КК	КК146	8,98	0,15	Керамические
КК156	КК157	23,1	0,15	Керамические
КК161	КК163	32,75	0,15	Керамические
КК145	КК146	20,09	0,15	Керамические
КК	КК154	7,45	0,15	Керамические
КК157	КК251	20,32	0,15	Керамические
КК153	КК154	18,64	0,15	Керамические
КК163	КК164	29,44	0,15	Керамические
КК167	КК168	27,17	0,15	Керамические
КК146	КК148	25,17	0,15	Керамические
КК159	КК160	18,53	0,15	Керамические
КК168	КК165	8,11	0,15	Керамические
КК	КК142	8,38	0,15	Керамические
КК148	КК144	31,88	0,15	Керамические
КК154	КК155	21,04	0,15	Керамические
КК199	КК167	21,42	0,15	Керамические
ЦРБ1	КК208	13,17	0,15	Керамические
КК212	КК209	36,53	0,15	Керамические
КК213	КК214	19,69	0,15	Керамические
КК	КК162	17,52	0,15	Керамические
КК	КК143	8,98	0,15	Керамические
КК155	КК148	41,89	0,15	Керамические
КК	КК160	6,92	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 6				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
КК	КК167	7,59	0,15	Керамические
КК	КК199	10,94	0,15	Керамические
КК211	КК212	27,8	0,15	Керамические
КК	КК249	9,58	0,15	Керамические
КК	КК169	7,17	0,15	Керамические
КК169	КК170	15,74	0,15	Керамические
КК	КК170	7,52	0,15	Керамические
КК170	КК171	15,14	0,15	Керамические
КК	КК171	7,87	0,15	Керамические
КК172	КК173	34,14	0,15	Керамические
КК173	КК174	32,32	0,15	Керамические
КК174	КК175	11,49	0,15	Керамические
КК175	КК176	11,25	0,15	Керамические
КК176	КК167	32,3	0,15	Керамические
КК	КК174	7,55	0,15	Керамические
КК	КК175	7,88	0,15	Керамические
КК	КК176	8,08	0,15	Керамические
КК	КК177	9,06	0,15	Керамические
КК177	КК178	20,8	0,15	Керамические
КК	КК178	8,9	0,15	Керамические
КК178	КК179	14,83	0,15	Керамические
КК179	КК180	36,8	0,15	Керамические
КК	КК181	5,15	0,15	Керамические
КК181	КК180	34	0,15	Керамические
КК180	КК182	18,78	0,15	Керамические
КК182	КК183	17,16	0,15	Керамические
КК183	КК184	18,28	0,15	Керамические
КК184	КК185	54,38	0,15	Керамические
КК	КК182	7,78	0,15	Керамические
КК	КК183	7,77	0,15	Керамические
КК	КК184	7,71	0,15	Керамические
КК	КК186	9,75	0,15	Керамические
КК186	КК87	22,52	0,15	Керамические
КК	КК87	9,01	0,15	Керамические
КК87	КК188	34,27	0,15	Керамические
КК	КК188	8,59	0,15	Керамические
КК188	КК189	39,06	0,15	Керамические
КК	КК189	18,8	0,15	Керамические
КК192	КК194	61,57	0,15	Керамические
КК	КК194	8,41	0,15	Керамические
КК294	КНС,Новый мкр.,31а(ОС)	0,1	0,15	Керамические
КК20	КК21	96,75	0,15	Керамические
КК19	КК20	120,37	0,15	Керамические
КК	КК50	11,46	0,15	Керамические
КК50	КК51	12,28	0,15	Керамические
КК51	КК52	23,2	0,15	Керамические
КК295	КНС пос. им. Цюрупы	0,1	0,15	Керамические
КК296	ОС пос. Цюрупа СБО	0,12	0,15	Керамические
КК194	КК195	36,57	0,15	Керамические
КК	КК195	8,48	0,15	Керамические
КК195	КК196	31,83	0,15	Керамические
КК	КК196	11,59	0,15	Керамические
КК196	КК197	18,98	0,15	Керамические
КК	КК197	11,63	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 6				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
КК197	КК198	32,56	0,15	Керамические
КК	КК198	11,5	0,15	Керамические
КК198	КК199	21,49	0,15	Керамические
КК200	КК201	16,05	0,15	Керамические
КК201	КК202	17,81	0,15	Керамические
КК202	КК203	14,23	0,15	Керамические
КК203	КК204	8,79	0,15	Керамические
КК204	КК205	29,61	0,15	Керамические
КК205	КК206	13,77	0,15	Керамические
КК206	КК207	38,82	0,15	Керамические
КК	КК200	7,14	0,15	Керамические
КК	КК201	6,91	0,15	Керамические
КК	КК202	6,43	0,15	Керамические
КК	КК203	6,32	0,15	Керамические
КК210	КК211	19,87	0,15	Керамические
КК164	КК251	22,72	0,15	Керамические
КК189	КК190	16,3	0,15	Керамические
КК	КК190	12,5	0,15	Керамические
КК190	КК191	11,74	0,15	Керамические
КК	КК191	12,17	0,15	Керамические
КК191	КК192	41,84	0,15	Керамические
КК	КК193	9,22	0,15	Керамические
КК193	КК192	16,66	0,15	Керамические
КК	КК192	9,33	0,15	Керамические
КК208	КК209	11,6	0,15	Керамические
КК209	КК213	14,88	0,15	Керамические
КК249	КК162	44,14	0,15	Керамические
КК251	КК155	18,31	0,15	Керамические
КК	КК263	11,18	0,15	Керамические
КК263	КК264	20,89	0,15	Керамические
КК264	КК265	21,63	0,15	Керамические
КК	КК264	11,27	0,15	Керамические
КК	КК265	11,45	0,15	Керамические
КК265	КК266	14,97	0,15	Керамические
КК266	КК267	12,35	0,15	Керамические
КК	КК267	9,13	0,15	Керамические
КК267	КК268	17,94	0,15	Керамические
КК268	КК269	18,58	0,15	Керамические
КК	КК268	8,39	0,15	Керамические
КК	КК269	7,32	0,15	Керамические
КК269	КК200	31,6	0,15	Керамические
КК185	КК270	28,89	0,15	Керамические
КК270	КК271	48,79	0,15	Керамические
КК271	КК266	9,15	0,15	Керамические
КК171	КК272	29,08	0,15	Керамические
КК272	КК172	12,17	0,15	Керамические
КК	КК272	13,22	0,15	Керамические
КК	КК205	8,05	0,15	Керамические
КК	КК206	7,73	0,15	Керамические
КК	КК207	12,34	0,15	Керамические
КК207	КК273	40,1	0,15	Керамические
КК273	КК167	33,43	0,15	Керамические
КК	КК274	9,22	0,15	Керамические
КК	КК275	10,53	0,15	Керамические
КК	КК276	10,08	0,15	Керамические
КК274	КК275	25,43	0,15	Керамические
КК275	КК276	22,12	0,15	Керамические
КК276	КК273	26,59	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 6				
Начальный узел	Конечный узел	Длина, м	Высота канала, м	Сортамент
КК	КК277	11,87	0,15	Керамические
КК277	КК278	53,88	0,15	Керамические
КК278	КК279	30,51	0,15	Керамические
КК279	КК280	28,15	0,15	Керамические
КК	КК279	11,87	0,15	Керамические
КК	КК280	9,83	0,15	Керамические
КК280	КК281	26,46	0,15	Керамические
КК281	КК127	27,34	0,15	Керамические
КК5	КК7	14,64	0,15	Керамические
КК7	КК8	23,65	0,15	Керамические
КК8	КК6	13,88	0,15	Керамические
КК6	КК9	15,76	0,15	Керамические
КК9	КК10	69,01	0,15	Керамические
КК10	КК11	42,38	0,15	Керамические
КК11	КК12	55,67	0,15	Керамические
КК13	КК12	34,68	0,15	Керамические
КК	КК5	9,26	0,15	Керамические
КК	КК7	9,27	0,15	Керамические
КК	КК8	9,27	0,15	Керамические
КК	КК6	9,22	0,15	Керамические
КК	КК13	5,57	0,15	Керамические
КК	КК12	25,02	0,15	Керамические
КК12	КК14	106,38	0,15	Керамические
КК	КК53	10,34	0,15	Керамические
КК53	КК54	34,67	0,15	Керамические
КК54	КК55	34,99	0,15	Керамические
КК	КК56	8,13	0,15	Керамические
КК56	КК57	12,96	0,15	Керамические
КК57	КК55	16,5	0,15	Керамические
КК	КК57	6,85	0,15	Керамические
КК55	КК58	26,51	0,15	Керамические
КК58	КК59	46,36	0,15	Керамические
КК	КК60	10,46	0,15	Керамические
КК60	КК59	24,38	0,15	Керамические
КК65	КК66	17,93	0,15	Керамические
КК	КК67	21,84	0,15	Керамические
КК67	КК66	16,54	0,15	Керамические
КК66	КК68	23,96	0,15	Керамические
КК68	КК69	27,61	0,15	Керамические
КК69	КК58	25,25	0,15	Керамические
КК253	КК6	13,79	0,15	Керамические
КК	КК254	9,33	0,15	Керамические
КК260	КК261	36,45	0,15	Керамические
КК	КК63	8,06	0,15	Керамические
КК	КК64	7,83	0,15	Керамические
КК64	КК65	19,76	0,15	Керамические
КК	КК252	14,11	0,15	Керамические
КК252	КК253	43,36	0,15	Керамические
КК	КК253	13,19	0,15	Керамические
КК63	КК64	14,49	0,15	Керамические
КК254	КК67	32,92	0,15	Керамические
КК255	КК66	58,61	0,15	Керамические
КК256	КК255	15,18	0,15	Керамические
КК257	КК256	28,59	0,15	Керамические
КК	КК257	10,83	0,15	Керамические
КК	КК256	8,81	0,15	Керамические
КК261	КК255	55,06	0,15	Керамические
КК	КК147	8,49	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 6				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК	КК158	8,06	0,15	Керамические
КК247	КК248	25,82	0,15	Керамические
КК248	КК249	26,95	0,15	Керамические
КК246	КК247	23,27	0,15	Керамические
КК	КК246	9,77	0,15	Керамические
КК250	КК247	9,55	0,15	Керамические
КК	КК248	9,6	0,15	Керамические
КК	КК226	9,25	0,15	Керамические
КК226	КК227	33,13	0,15	Керамические
КК227	КК228	35,86	0,15	Керамические
КК228	КК4	37,57	0,15	Керамические
КК229	КК4	3,83	0,15	Керамические
КК4	КК230	50,02	0,15	Керамические
КК230	КК231	50,01	0,15	Керамические
КК231	КК232	34,84	0,15	Керамические
КК232	КК233	50	0,15	Керамические
КК233	КК234	40,38	0,15	Керамические
КК234	КК235	35,25	0,15	Керамические
КК235	КК236	50,01	0,15	Керамические
КК	КК4	16,85	0,15	Керамические
КК291	КК292	99,11	0,15	Керамические
КК236	КК237	50	0,15	Керамические
КК237	КК238	50,01	0,15	Керамические
КК238	КК239	50,01	0,15	Керамические
КК239	КК240	50,01	0,15	Керамические
КК240	КК241	50	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 6				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК241	КК242	50	0,15	Керамические
КК242	КК243	50	0,15	Керамические
КК243	КК244	50	0,15	Керамические
КК244	КК245	50	0,15	Керамические
КК245	КК296	36,18	0,15	Керамические
КК292	КК293	78,92	0,15	Керамические
КК293	КК296	110,3	0,15	Керамические
КК	КК282	14,93	0,15	Керамические
КК282	КК283	41,45	0,15	Керамические
КК284	КК285	53,25	0,15	Керамические
КК283	КК286	19,67	0,15	Керамические
КК286	КК284	46,16	0,15	Керамические
КК	КК286	17,52	0,15	Керамические
КК285	КК287	126,57	0,15	Керамические
КК287	КК288	116,32	0,15	Керамические
КК288	КК289	120,78	0,15	Керамические
КК289	КК290	83,76	0,15	Керамические
КК290	КК291	94,47	0,15	Керамические
КК	ОС пос. Цюрупа СБО	8,23	0,15	Керамические
Итог по технологической зоне № 6 метров		**10725,85**		

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3535	кк3536	16,66	0,15	Керамические
кк3536	кк3537	104,31	0,15	Керамические
кк3537	КНС Быковского,2а	6,45	0,15	Керамические
кк3617	кк3536	53,92	0,15	Керамические
кк3533	кк3617	14,17	0,15	Керамические
кк3530	кк3533	21,25	0,15	Керамические
кк28	кк27	35,44	0,15	Керамические
кк27	кк26	53,98	0,15	Керамические
кк1075	кк956	86,66	0,15	Керамические
кк83	кк82	29,33	0,15	Керамические
4	кк82	7,54	0,15	Керамические
4	кк83	7,2	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк25	кк24	21,26	0,15	Керамические
кк22	кк21	36,06	0,15	Керамические
кк30	кк31	60,7	0,15	Керамические
кк56	кк57	20,35	0,15	Керамические
кк99	кк98	50,3	0,15	Керамические
кк113	кк114	15,86	0,15	Керамические
кк140	кк141	18,87	0,15	Керамические
кк141	кк142	8,05	0,15	Керамические
1/18	кк141	5,47	0,15	Керамические
1/18	кк141	5	0,15	Керамические
кк42	кк41	36,08	0,15	Керамические
11	кк724	11,31	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
4	кк56	5,76	0,15	Керамические
4	кк54	6,07	0,15	Керамические
кк54	кк55	21,78	0,15	Керамические
кк55	кк56	9,54	0,15	Керамические
кк33	кк40	36,44	0,15	Керамические
12	кк726	17,41	0,15	Керамические
4	кк46	6,85	0,15	Керамические
8	кк3810	8,7	0,15	Керамические
8	кк49	8,67	0,15	Керамические
8	кк51	6,69	0,15	Керамические
кк40	кк41	42,89	0,15	Керамические
1	кк182	27,42	0,15	Керамические
кк193	кк192	52,66	0,15	Керамические
кк203	кк204	21,3	0,15	Керамические
кк204	кк205	28,86	0,15	Керамические
кк205	кк206	33,85	0,15	Керамические
кк323	кк320	9,45	0,15	Керамические
кк370	кк323	13,62	0,15	Керамические
5	кк370	7,39	0,15	Керамические
5	кк323	6,83	0,15	Керамические
кк608	кк607	24,46	0,15	Керамические
кк609	кк608	10,96	0,15	Керамические
кк607	кк610	26,14	0,15	Керамические
8	кк607	8,24	0,15	Керамические
8	кк607	9,34	0,15	Керамические
8	кк609	6,74	0,15	Керамические
кк4548	кк268	109,48	0,15	Керамические
кк394	кк396	7,18	0,15	Керамические
кк396	кк397	35,01	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк397	кк398	7,08	0,15	Керамические
кк398	кк400	6,07	0,15	Керамические
2	кк400	5,29	0,15	Керамические
2	кк398	5,25	0,15	Керамические
1	кк394	8,65	0,15	Керамические
1	кк396	8,74	0,15	Керамические
2	кк397	5,23	0,15	Керамические
кк392	кк393	13,99	0,15	Керамические
кк393	кк394	19,79	0,15	Керамические
3	кк393	6,39	0,15	Керамические
3	кк392	5,77	0,15	Керамические
кк360	кк359	15,97	0,15	Керамические
11	кк360	5,65	0,15	Керамические
кк298	кк297	10,74	0,15	Керамические
кк297	кк302	21,61	0,15	Керамические
кк302	кк304	8,34	0,15	Керамические
кк304	кк307	24,26	0,15	Керамические
кк357	кк298	30,12	0,15	Керамические
кк358	кк357	8,82	0,15	Керамические
кк359	кк358	32,81	0,15	Керамические
6	кк304	11,05	0,15	Керамические
15	кк297	6,78	0,15	Керамические
13	кк358	6,85	0,15	Керамические
15	кк298	6,96	0,15	Керамические
кк387	кк386	19,68	0,15	Керамические
кк389	кк387	7,77	0,15	Керамические
2	кк387	9,99	0,15	Керамические
2	кк389	10,45	0,15	Керамические
кк3732	кк3733	54,37	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк719	кк3732	23,34	0,15	Керамические
кк3734	кк3733	14,31	0,15	Керамические
кк3735	кк3734	20,24	0,15	Керамические
кк3731	кк721	34,06	0,15	Керамические
кк3730	кк3731	37,34	0,15	Керамические
кк3729	кк3730	48,81	0,15	Керамические
кк720	кк719	18,9	0,15	Керамические
кк721	кк720	19,25	0,15	Керамические
16	кк720	8,01	0,15	Керамические
16	кк721	7,3	0,15	Керамические
14	кк3734	11,23	0,15	Керамические
14	кк3735	11,86	0,15	Керамические
18	кк3729	8,98	0,15	Керамические
18	кк3730	8,96	0,15	Керамические
16	кк3732	9,02	0,15	Керамические
12	кк3735	16,51	0,15	Керамические
14	кк4520	10	0,15	Керамические
1	кк4505	11,26	0,15	Керамические
14	кк4521	9,55	0,15	Керамические
кк728	кк3736	13,76	0,15	Керамические
кк3736	кк729	12,56	0,15	Керамические
кк730	кк729	10,84	0,15	Керамические
кк731	кк730	15,79	0,15	Керамические
кк732	кк731	22,03	0,15	Керамические
15	кк3736	9,17	0,15	Керамические
15	кк728	8,83	0,15	Керамические
17	кк731	6,04	0,15	Керамические
17	кк730	6,01	0,15	Керамические
кк735	кк733	13,78	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3742	кк735	10,9	0,15	Керамические
кк3737	кк732	18,57	0,15	Керамические
кк3741	кк3742	11,91	0,15	Керамические
кк3740	кк3741	16,12	0,15	Керамические
кк3738	кк3737	8,67	0,15	Керамические
кк733	кк732	14,67	0,15	Керамические
кк3739	кк3740	21,04	0,15	Керамические
19	кк3738	6,22	0,15	Керамические
19	кк733	5,69	0,15	Керамические
19	кк3739	9,07	0,15	Керамические
кк3744	кк3743	15,27	0,15	Керамические
кк3745	кк3744	16,86	0,15	Керамические
14	кк3745	7,62	0,15	Керамические
14	кк3744	8,74	0,15	Керамические
14	кк3743	8,3	0,15	Керамические
кк3748	кк3747	16,51	0,15	Керамические
кк3747	кк3746	14,06	0,15	Керамические
12	кк3746	9,86	0,15	Керамические
12	кк3747	15,72	0,15	Керамические
12	кк3748	10,05	0,15	Керамические
1	кк429	8,2	0,15	Керамические
кк421	кк422	10,86	0,15	Керамические
кк422	кк424	10,67	0,15	Керамические
кк424	кк427	16,59	0,15	Керамические
кк429	кк427	7,41	0,15	Керамические
кк427	кк431	11,12	0,15	Керамические
кк431	кк433	7,03	0,15	Керамические
кк433	кк435	10,18	0,15	Керамические
кк435	кк436	8,12	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк436	кк437	7,08	0,15	Керамические
кк437	кк437	8,06	0,15	Керамические
кк438	кк437	14,71	0,15	Керамические
кк441	кк438	8,19	0,15	Керамические
кк443	кк441	7,68	0,15	Керамические
кк445	кк443	7,87	0,15	Керамические
кк449	кк441	13,71	0,15	Керамические
кк451	кк449	8,03	0,15	Керамические
кк453	кк451	7,6	0,15	Керамические
кк455	кк453	7,11	0,15	Керамические
кк461	кк462	12,74	0,15	Керамические
кк462	кк464	27,66	0,15	Керамические
кк464	кк466	23,01	0,15	Керамические
кк466	кк468	11,43	0,15	Керамические
кк468	кк472	9,79	0,15	Керамические
кк471	кк472	13,67	0,15	Керамические
кк474	кк471	29,51	0,15	Керамические
кк472	кк476	16,71	0,15	Керамические
кк437	кк471	79,82	0,15	Керамические
3	кк421	11	0,15	Керамические
3	кк422	10,58	0,15	Керамические
3	кк424	10,56	0,15	Керамические
1	кк427	7,35	0,15	Керамические
1	кк431	7,63	0,15	Керамические
5	кк464	8,21	0,15	Керамические
5	кк464	10,85	0,15	Керамические
5	кк461	9,18	0,15	Керамические
5	кк468	6,58	0,15	Керамические
6	кк474	9,87	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
6	кк474	9,28	0,15	Керамические
6	кк472	11,19	0,15	Керамические
4	кк455	6,62	0,15	Керамические
4	кк453	6,82	0,15	Керамические
4	кк451	6,93	0,15	Керамические
4	кк449	6,85	0,15	Керамические
2	кк445	5,25	0,15	Керамические
2	кк443	5,51	0,15	Керамические
2	кк441	5,85	0,15	Керамические
2	кк438	5,6	0,15	Керамические
1	кк437	5,13	0,15	Керамические
1	кк437	4,72	0,15	Керамические
1	кк436	4,65	0,15	Керамические
1	кк435	4,8	0,15	Керамические
7а	кк477	14,1	0,15	Керамические
8	кк477	12,18	0,15	Керамические
кк569	кк570	11,64	0,15	Керамические
7	кк569	12,18	0,15	Керамические
7а	кк569	13,01	0,15	Керамические
кк575	кк572	13,84	0,15	Керамические
кк576	кк575	10,57	0,15	Керамические
кк578	кк576	8,47	0,15	Керамические
кк579	кк578	16,6	0,15	Керамические
9	кк578	5,67	0,15	Керамические
9	кк576	5,67	0,15	Керамические
9	кк575	6,08	0,15	Керамические
9	кк579	5,75	0,15	Керамические
кк3750	кк3749	9,92	0,15	Керамические
кк3751	кк3750	11,68	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
16	кк3750	7,22	0,15	Керамические
16	кк3749	7,51	0,15	Керамические
кк3752	кк3751	10,66	0,15	Керамические
16	кк3752	7,09	0,15	Керамические
16	кк3751	7,62	0,15	Керамические
кк3754	кк3753	13,89	0,15	Керамические
кк3755	кк3754	14,76	0,15	Керамические
18	кк3755	7,87	0,15	Керамические
18	кк3754	8,29	0,15	Керамические
18	кк3753	7,83	0,15	Керамические
кк777	кк778	15,63	0,15	Керамические
кк778	кк781	9,39	0,15	Керамические
кк781	кк783	12,8	0,15	Керамические
1б	кк781	9	0,15	Керамические
1б	кк778	9,45	0,15	Керамические
1б	кк777	7,55	0,15	Керамические
кк785	кк789	8,83	0,15	Керамические
кк789	кк781	21,03	0,15	Керамические
кк781	кк783	10,48	0,15	Керамические
кк783	кк785	7,44	0,15	Керамические
1а	кк785	5,85	0,15	Керамические
1а	кк783	6,41	0,15	Керамические
кк787	кк789	16,27	0,15	Керамические
1к3	кк818	7,93	0,15	Керамические
1к3	кк819	7,24	0,15	Керамические
кк818	кк819	36,76	0,15	Керамические
1к2	кк816	6,56	0,15	Керамические
1к2	кк814	6,28	0,15	Керамические
кк814	кк816	33,85	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3756	кк738	24,18	0,15	Керамические
кк738	кк739	8,32	0,15	Керамические
кк3757	кк738	19,27	0,15	Керамические
кк3758	кк3757	22,53	0,15	Керамические
кк3759	кк3758	23,61	0,15	Керамические
7	кк3757	9,03	0,15	Керамические
7	кк3758	9,23	0,15	Керамические
7	кк3759	9,62	0,15	Керамические
кк741	кк742	19,63	0,15	Керамические
кк742	кк743	17,72	0,15	Керамические
кк743	кк744	19,39	0,15	Керамические
кк3760	кк741	45,12	0,15	Керамические
кк3761	кк3760	39,32	0,15	Керамические
5а	кк742	6,75	0,15	Керамические
5а	кк744	8,3	0,15	Керамические
5а	кк743	6,95	0,15	Керамические
7а	кк3761	7,26	0,15	Керамические
7а	кк3760	8,28	0,15	Керамические
5а	кк741	6,78	0,15	Керамические
кк3763	кк3762	20,52	0,15	Керамические
кк3764	кк3763	17,92	0,15	Керамические
11	кк3762	6,66	0,15	Керамические
11	кк3763	6,95	0,15	Керамические
11	кк3764	6,71	0,15	Керамические
кк3766	кк3765	19,07	0,15	Керамические
кк3767	кк3766	16,89	0,15	Керамические
кк3768	кк3767	30,22	0,15	Керамические
кк3769	кк3768	31,75	0,15	Керамические
кк3770	кк3769	17,67	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3771	кк3770	8,72	0,15	Керамические
17	кк3770	8,75	0,15	Керамические
17	кк3771	7,84	0,15	Керамические
17	кк3769	8,92	0,15	Керамические
17	кк3768	9,73	0,15	Керамические
19	кк3765	14,36	0,15	Керамические
19	кк3766	14,55	0,15	Керамические
19	кк3767	14,73	0,15	Керамические
кк3773	кк3772	19,88	0,15	Керамические
кк3774	кк3773	18,01	0,15	Керамические
кк3779	кк3774	28,52	0,15	Керамические
17А	кк3773	7,45	0,15	Керамические
17А	кк3774	7,15	0,15	Керамические
кк3775	кк3779	38,09	0,15	Керамические
кк3776	кк3775	31,81	0,15	Керамические
кк3777	кк3776	26,55	0,15	Керамические
кк3778	кк3777	24,94	0,15	Керамические
15	кк3776	7,77	0,15	Керамические
15	кк3775	8,95	0,15	Керамические
15	кк3777	8,78	0,15	Керамические
15	кк3778	10,19	0,15	Керамические
кк3781	кк3780	22,13	0,15	Керамические
23	кк3781	11,55	0,15	Керамические
23	кк3780	12,67	0,15	Керамические
кк557	кк555	17,1	0,15	Керамические
1а	кк555	6,81	0,15	Керамические
кк560	кк557	46,73	0,15	Керамические
кк561	кк560	9,94	0,15	Керамические
Прачечная	кк561	7,37	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
Прачечная	кк560	5,07	0,15	Керамические
1а	кк557	5,46	0,15	Керамические
кк507	кк506	24,46	0,15	Керамические
кк509	кк507	30,4	0,15	Керамические
13	кк509	10,5	0,15	Керамические
13	кк506	10,91	0,15	Керамические
13	кк507	10,09	0,15	Керамические
8	кк621	5,72	0,15	Керамические
8	кк622	5,95	0,15	Керамические
8	кк623	6,9	0,15	Керамические
6	кк624	5,73	0,15	Керамические
6	кк625	5	0,15	Керамические
кк621	кк619	11,25	0,15	Керамические
кк622	кк621	28,82	0,15	Керамические
кк623	кк622	19,55	0,15	Керамические
кк624	кк623	29,64	0,15	Керамические
кк625	кк624	29,74	0,15	Керамические
7	кк633	6,24	0,15	Керамические
7	кк634	6,68	0,15	Керамические
7	кк635	7,21	0,15	Керамические
5	кк638	5,06	0,15	Керамические
5	кк639	5,17	0,15	Керамические
кк633	кк630	12,19	0,15	Керамические
кк634	кк633	29,06	0,15	Керамические
кк635	кк634	30,22	0,15	Керамические
кк636	кк635	14	0,15	Керамические
кк637	кк636	7,68	0,15	Керамические
кк638	кк637	19,03	0,15	Керамические
кк639	кк638	27,77	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк640	кк639	3,88	0,15	Керамические
4а	кк53	6,43	0,15	Керамические
4а	кк52	6,53	0,15	Керамические
кк39	кк37	53,97	0,15	Керамические
2	кк3798	16,94	0,15	Керамические
2	кк179	34,26	0,15	Керамические
кк52	кк48	13,23	0,15	Керамические
9	кк189	10,45	0,15	Керамические
6	кк686	13,72	0,15	Керамические
10	кк612	17,92	0,15	Керамические
10	кк611	16,73	0,15	Керамические
10	кк610	18,01	0,15	Керамические
9	кк691	11,97	0,15	Керамические
16	кк4512	8,71	0,15	Керамические
9	кк692	12,84	0,15	Керамические
8	кк4509	8,09	0,15	Керамические
15	кк4490	7,99	0,15	Керамические
15	кк4489	8,78	0,15	Керамические
15	кк4489	11,38	0,15	Керамические
3	кк4523	10,09	0,15	Керамические
15	кк4488	10,46	0,15	Керамические
13	кк4486	10,49	0,15	Керамические
13	кк4487	10,18	0,15	Керамические
13	кк4487	19,94	0,15	Керамические
5	кк4518	7,2	0,15	Керамические
15а	кк4493	5,85	0,15	Керамические
19а	кк4510	16,36	0,15	Керамические
13а/б	кк4495	11,04	0,15	Керамические
13а/б	кк4496	11,84	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
11	кк4497	7,36	0,15	Керамические
11	кк4498	8,03	0,15	Керамические
8	кк702	19,22	0,15	Керамические
9а	кк4500	8,89	0,15	Керамические
9а	кк4501	5,97	0,15	Керамические
13	кк4531	6,62	0,15	Керамические
12	кк704	10,88	0,15	Керамические
13	кк4530	6,87	0,15	Керамические
4	кк384	13,04	0,15	Керамические
4	кк386	13,06	0,15	Керамические
18	кк3795	7,05	0,15	Керамические
11	кк4528	12,53	0,15	Керамические
11	кк4527	13,9	0,15	Керамические
16	кк4513	8,49	0,15	Керамические
6	кк325	41,42	0,15	Керамические
7	кк571	11,97	0,15	Керамические
7	кк571	8,9	0,15	Керамические
5	кк717	7,07	0,15	Керамические
5	кк718	7,94	0,15	Керамические
16	кк719	9,12	0,15	Керамические
15а	кк795	7,46	0,15	Керамические
13	кк357	6,44	0,15	Керамические
19	кк3740	9,64	0,15	Керамические
3а	кк751	20,24	0,15	Керамические
кк477	кк476	24,29	0,15	Керамические
кк485	кк486	21,71	0,15	Керамические
кк486	кк487	19,57	0,15	Керамические
кк739	кк740	34,45	0,15	Керамические
кк740	кк741	18,28	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк751	кк747	18,39	0,15	Керамические
кк747	кк755	19,3	0,15	Керамические
кк755	кк757	29,9	0,15	Керамические
кк758	кк757	13,51	0,15	Керамические
кк759	кк758	14	0,15	Керамические
кк757	кк760	29,61	0,15	Керамические
кк760	кк761	50,98	0,15	Керамические
кк761	кк762	50,55	0,15	Керамические
кк762	кк763	23,13	0,15	Керамические
кк764	кк763	55,4	0,15	Керамические
кк783	кк785	34,56	0,15	Керамические
кк785	кк787	35,52	0,15	Керамические
кк3782	кк4534	18,57	0,15	Керамические
кк3783	кк3782	17,44	0,15	Керамические
кк3785	кк3783	45,46	0,15	Керамические
кк3786	кк3785	22,13	0,15	Керамические
кк3787	кк3786	39,54	0,15	Керамические
кк3788	кк3787	23,88	0,15	Керамические
кк3789	кк3788	16,34	0,15	Керамические
кк4878	кк3790	76,44	0,15	Керамические
кк477	кк3790	19,35	0,15	Керамические
кк3762	кк3791	18,51	0,15	Керамические
кк506	кк3791	56,48	0,15	Керамические
кк488	кк3791	127,25	0,15	Керамические
кк487	кк3792	19,49	0,15	Керамические
кк3792	кк488	45,83	0,15	Керамические
кк3793	кк3792	33,85	0,15	Керамические
кк744	кк3794	33,31	0,15	Керамические
3	кк759	9,4	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
10	кк3787	7,96	0,15	Керамические
10	кк3788	8,25	0,15	Керамические
12	кк3785	11,46	0,15	Керамические
12	кк3786	10,71	0,15	Керамические
14	кк4534	8,78	0,15	Керамические
14	кк3782	8,7	0,15	Керамические
Котельная	кк3794	58,97	0,15	Керамические
9а/б	кк3793	11,66	0,15	Керамические
9	кк485	11,06	0,15	Керамические
9	кк487	8,64	0,15	Керамические
кк672	кк613	31,51	0,3	Керамические
кк673	кк670	49,94	0,3	Керамические
кк674	кк673	39,07	0,15	Керамические
кк675	кк674	7,96	0,15	Керамические
кк676	кк675	28,09	0,15	Керамические
кк677	кк676	27,93	0,15	Керамические
кк678	кк677	27,17	0,15	Керамические
кк679	кк678	21,48	0,15	Керамические
кк682	кк673	75,43	0,3	Керамические
кк683	кк682	3,61	0,3	Керамические
кк154	кк683	37,52	0,3	Керамические
кк156	кк155	42,02	0,15	Керамические
кк157	кк156	40,38	0,15	Керамические
кк164	кк155	25,19	0,15	Керамические
кк167	кк168	27,91	0,15	Керамические
кк169	кк170	28,13	0,15	Керамические
кк680	кк679	22,67	0,15	Керамические
кк84	кк85	30,85	0,15	Керамические
19	кк169	7,62	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
1/12	кк923	9,24	0,15	Керамические
7	кк907	5,58	0,15	Керамические
9	кк907	12,67	0,15	Керамические
5	кк912	10,79	0,15	Керамические
15	кк3801	6,54	0,15	Керамические
46	кк596	11,12	0,15	Керамические
26	кк864	15,72	0,15	Керамические
14	кк69	6,86	0,15	Керамические
2/16	кк69	10,43	0,15	Керамические
2/16	кк73	11,08	0,15	Керамические
4	кк3796	14,56	0,15	Керамические
2/16	кк73	12,83	0,15	Керамические
2/16	кк72	5,81	0,15	Керамические
6	кк183	19,09	0,15	Керамические
Школа №26	кк194	14,7	0,15	Керамические
кк3799	кк3797	14,31	0,15	Керамические
кк779	кк3800	25,47	0,15	Керамические
кк3796	кк183	26,76	0,15	Керамические
кк3797	кк84	69,16	0,15	Керамические
кк3800	кк780	9,35	0,15	Керамические
кк3798	кк3796	46,63	0,15	Керамические
16	кк752	5,13	0,15	Керамические
кк693	кк690	13,89	0,15	Керамические
кк695	кк693	22,86	0,15	Керамические
кк686	кк699	40,82	0,15	Керамические
кк699	кк701	36,06	0,15	Керамические
кк703	кк701	13,5	0,15	Керамические
кк701	кк706	59,54	0,2	Керамические
кк706	кк68	49,33	0,2	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк713	кк179	30,27	0,15	Керамические
кк714	кк713	32,72	0,15	Керамические
кк715	кк714	17,31	0,15	Керамические
кк716	кк715	18,92	0,15	Керамические
кк722	кк715	33,64	0,15	Керамические
кк723	кк722	26,01	0,15	Керамические
кк724	кк722	17,79	0,15	Керамические
кк725	кк722	23,91	0,15	Керамические
кк726	кк725	17,44	0,15	Керамические
кк727	кк725	12,4	0,15	Керамические
кк734	кк727	43,88	0,15	Керамические
кк736	кк727	20,27	0,15	Керамические
кк737	кк736	12,2	0,15	Керамические
кк745	кк737	31,39	0,15	Керамические
кк746	кк745	10,02	0,15	Керамические
кк748	кк715	50,72	0,15	Керамические
кк749	кк748	8,13	0,15	Керамические
кк750	кк748	18,11	0,15	Керамические
кк752	кк750	7,61	0,15	Керамические
кк753	кк750	21,6	0,15	Керамические
кк754	кк753	11,45	0,15	Керамические
кк756	кк753	17,7	0,15	Керамические
кк766	кк734	40,82	0,15	Керамические
кк768	кк766	14,27	0,15	Керамические
кк770	кк766	12,71	0,15	Керамические
кк771	кк770	16,73	0,15	Керамические
кк773	кк770	15,39	0,15	Керамические
кк780	кк782	20,57	0,15	Керамические
кк782	кк784	20,67	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк784	кк786	19,34	0,15	Керамические
кк786	кк780	19,24	0,15	Керамические
кк855	кк853	14,24	0,15	Керамические
кк857	кк855	31,93	0,15	Керамические
кк853	кк598	47,12	0,15	Керамические
кк903	кк599	59,46	0,15	Керамические
кк601	кк904	21,91	0,15	Керамические
кк904	кк905	28,15	0,15	Керамические
кк905	кк906	18,38	0,15	Керамические
кк907	кк905	18,69	0,15	Керамические
кк908	кк601	25,57	0,15	Керамические
кк909	кк908	16,03	0,15	Керамические
кк910	кк909	17,28	0,15	Керамические
кк906	кк911	30,96	0,15	Керамические
кк912	кк911	18,72	0,15	Керамические
кк911	кк913	19,3	0,15	Керамические
кк913	кк914	24,01	0,15	Керамические
кк915	кк914	18,17	0,15	Керамические
кк914	кк916	45,05	0,15	Керамические
кк917	кк916	14,63	0,15	Керамические
кк916	кк703	36,19	0,15	Керамические
кк919	кк918	11,19	0,15	Керамические
кк920	кк919	20,83	0,15	Керамические
кк921	кк919	16,79	0,15	Керамические
кк922	кк921	9,4	0,15	Керамические
кк923	кк922	14,48	0,15	Керамические
кк924	кк919	45,8	0,15	Керамические
кк925	кк924	20,42	0,15	Керамические
кк926	кк925	25,37	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк927	кк926	28,19	0,15	Керамические
кк928	кк927	35,38	0,15	Керамические
кк929	кк928	12,46	0,15	Керамические
кк930	кк929	21,53	0,15	Керамические
кк931	кк930	17,33	0,15	Керамические
кк932	кк930	28	0,15	Керамические
кк933	кк932	36,91	0,15	Керамические
кк934	кк933	16,82	0,15	Керамические
кк935	кк933	19,64	0,15	Керамические
кк936	кк935	19,2	0,15	Керамические
кк937	кк936	14,92	0,15	Керамические
кк938	кк933	40,04	0,15	Керамические
кк939	кк938	18,38	0,15	Керамические
кк940	кк939	19,41	0,15	Керамические
кк941	кк938	33,68	0,15	Керамические
кк942	кк941	19,32	0,15	Керамические
кк3549	кк584	24,16	0,15	Керамические
кк583	кк584	100,48	0,15	Керамические
кк605	кк604	14,55	0,15	Керамические
кк849	кк853	47,5	0,15	Керамические
кк864	кк857	24,87	0,15	Керамические
кк3547	кк184	135,22	0,15	Керамические
кк586	кк584	12,99	0,15	Керамические
кк74	кк70	21,84	0,15	Керамические
кк31	кк32	34,39	0,15	Керамические
кк32	кк33	24,87	0,15	Керамические
11	кк188	7,82	0,15	Керамические
7	кк190	8,56	0,15	Керамические
6	кк193	5,16	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
17	кк177	8,65	0,15	Керамические
4	кк684	23,68	0,15	Керамические
3	кк690	6,19	0,15	Керамические
18	кк914	12,27	0,15	Керамические
20	кк913	12,01	0,15	Керамические
22	кк911	12,39	0,15	Керамические
32	кк906	12,38	0,15	Керамические
7	кк906	11,63	0,15	Керамические
29	кк905	12,29	0,15	Керамические
9	кк904	10,79	0,15	Керамические
44	кк903	18,18	0,15	Керамические
29	кк786	3,42	0,15	Керамические
27	кк784	3,41	0,15	Керамические
25	кк782	4,13	0,15	Керамические
23	кк780	3,95	0,15	Керамические
21	кк779	3,73	0,15	Керамические
20	кк773	6,27	0,15	Керамические
17	кк768	4,05	0,15	Керамические
16	кк734	17,46	0,15	Керамические
10	кк726	4,02	0,15	Керамические
9	кк723	6,05	0,15	Керамические
5	кк714	9,71	0,15	Керамические
12	кк749	8,48	0,15	Керамические
28	кк737	10,09	0,15	Керамические
19	кк771	10,49	0,15	Керамические
17	кк161	6,29	0,15	Керамические
17	кк171	6,93	0,15	Керамические
15	кк681	12,87	0,15	Керамические
19	кк170	7,22	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
1	кк84	8,58	0,15	Керамические
3	кк693	19,11	0,15	Керамические
3	кк695	7,87	0,15	Керамические
12	кк43	6,24	0,15	Керамические
12	кк44	6,15	0,15	Керамические
18	кк34	7,97	0,15	Керамические
10	кк929	7,15	0,15	Керамические
15	кк926	9,48	0,15	Керамические
15	кк925	9,19	0,15	Керамические
15	кк925	17,93	0,15	Керамические
1/12	кк922	6,95	0,15	Керамические
1/12	кк922	6,88	0,15	Керамические
1/12	кк921	7,57	0,15	Керамические
3	кк918	6,04	0,15	Керамические
3	кк920	9,72	0,15	Керамические
14	кк931	6,8	0,15	Керамические
16	кк932	7,48	0,15	Керамические
20	кк934	11,59	0,15	Керамические
24	кк934	19,37	0,15	Керамические
11	кк937	5,66	0,15	Керамические
11	кк936	6,35	0,15	Керамические
11	кк935	5,7	0,15	Керамические
17	кк940	8,06	0,15	Керамические
17	кк939	7,76	0,15	Керамические
28	кк942	8,07	0,15	Керамические
18	кк36	6,9	0,15	Керамические
18	кк35	7,17	0,15	Керамические
26	кк855	15,59	0,15	Керамические
26	кк857	15,53	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
13	кк38	4,19	0,15	Керамические
9	кк38	13,43	0,15	Керамические
15	кк39	8,8	0,15	Керамические
13	кк910	6,72	0,15	Керамические
13	кк909	5,81	0,15	Керамические
38	кк601	13,73	0,15	Керамические
14	кк74	8,71	0,15	Керамические
13	кк3549	15,74	0,15	Керамические
кк34	кк33	32,05	0,15	Керамические
кк35	кк34	31,61	0,15	Керамические
кк36	кк35	28,92	0,15	Керамические
кк37	кк33	18,19	0,15	Керамические
кк38	кк37	8,14	0,15	Керамические
кк43	кк42	3,07	0,15	Керамические
кк2	кк283	30,77	0,15	Керамические
кк53	кк52	17,87	0,15	Керамические
кк874	кк876	20,56	0,15	Керамические
кк876	кк842	26,6	0,15	Керамические
кк878	кк873	21,34	0,15	Керамические
кк879	кк874	18,81	0,15	Керамические
кк886	кк878	45,68	0,15	Керамические
кк896	кк899	12,94	0,15	Керамические
кк899	кк900	62,65	0,15	Керамические
кк900	кк901	14,55	0,15	Керамические
кк901	кк902	18,29	0,15	Керамические
кк902	кк876	55,74	0,15	Керамические
31	кк847	13,67	0,15	Керамические
Склад	кк566	6,4	0,15	Керамические
кк565	кк564	54,71	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк566	кк565	21,03	0,15	Керамические
кк3802	кк565	25,07	0,15	Керамические
кк567	кк3802	27,32	0,15	Керамические
кк5	кк6	31,68	0,15	Керамические
кк15	кк16	66,78	0,15	Керамические
кк14	кк15	29,38	0,15	Керамические
кк18	кк17	38,15	0,15	Керамические
кк20	кк21	57,18	0,15	Керамические
гаи	кк14	7,18	0,15	Керамические
гаи	кк13	6,53	0,15	Керамические
гаи	кк12	6,75	0,15	Керамические
гаи	кк11	6,53	0,15	Керамические
ж/д цех	кк10	4,39	0,15	Керамические
кк10	кк9	17,22	0,15	Керамические
кк9	кк11	15,58	0,15	Керамические
кк11	кк12	14,58	0,15	Керамические
кк12	кк13	19,47	0,15	Керамические
кк13	кк14	10,74	0,15	Керамические
кк17	кк20	46,92	0,15	Керамические
кк309	кк310	89,57	0,15	Керамические
кк281	кк309	45,52	0,15	Керамические
н/д	кк284	5,63	0,15	Керамические
кк44	кк43	14	0,15	Керамические
кк67	кк66	18,34	0,2	Керамические
кк68	кк67	31,27	0,2	Керамические
кк69	кк68	13,58	0,15	Керамические
кк70	кк69	10,78	0,15	Керамические
кк71	кк70	7,88	0,15	Керамические
кк72	кк73	5,85	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк73	кк71	35,3	0,15	Керамические
14	кк754	6,34	0,15	Керамические
кк170	кк157	34,6	0,15	Керамические
кк171	кк161	30,77	0,15	Керамические
кк172	кк158	15,32	0,15	Керамические
кк158	кк157	26,13	0,15	Керамические
кк160	кк158	65,85	0,15	Керамические
кк161	кк159	30,14	0,15	Керамические
кк159	кк172	34,63	0,15	Керамические
кк175	кк176	5,66	0,15	Керамические
кк177	кк176	4,9	0,15	Керамические
кк176	кк178	17,2	0,15	Керамические
кк179	кк178	13,69	0,15	Керамические
кк180	кк179	20,78	0,15	Керамические
кк181	кк180	18,91	0,15	Керамические
кк182	кк181	20,36	0,15	Керамические
кк183	кк182	51,22	0,15	Керамические
кк184	кк183	63,63	0,15	Керамические
кк185	кк184	37,02	0,15	Керамические
кк186	кк185	46,66	0,15	Керамические
кк187	кк186	15,39	0,15	Керамические
кк189	кк186	27,22	0,15	Керамические
кк190	кк185	25,15	0,15	Керамические
кк191	кк184	25,92	0,15	Керамические
кк192	кк183	31,33	0,15	Керамические
кк194	кк187	6,23	0,15	Керамические
кк195	кк187	16,65	0,15	Керамические
кк584	кк186	54,94	0,15	Керамические
кк596	кк597	6,85	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк598	кк597	27,18	0,15	Керамические
кк599	кк600	13,94	0,15	Керамические
кк600	кк601	26,4	0,15	Керамические
кк597	кк600	20,58	0,15	Керамические
кк602	кк598	34,79	0,15	Керамические
кк603	кк602	20,97	0,15	Керамические
кк604	кк603	38,96	0,15	Керамические
кк681	кк680	7,57	0,15	Керамические
кк178	кк684	45,54	0,15	Керамические
кк684	кк685	30,86	0,15	Керамические
кк685	кк686	9,03	0,15	Керамические
кк687	кк685	11,34	0,15	Керамические
кк688	кк687	14,3	0,15	Керамические
кк689	кк688	26,38	0,15	Керамические
кк690	кк689	29,06	0,15	Керамические
8	кк753	17,25	0,15	Керамические
кк3801	кк940	22,34	0,15	Керамические
кк188	кк186	28,54	0,15	Керамические
26	кк198	7,77	0,15	Керамические
26	кк197	11,18	0,15	Керамические
26	кк196	10,67	0,15	Керамические
24	кк201	9,22	0,15	Керамические
24	кк202	9,13	0,15	Керамические
22	кк3387	11,32	0,15	Керамические
26	кк275	7,11	0,15	Керамические
20	кк274	6,98	0,15	Керамические
20	кк273	8,09	0,15	Керамические
14	кк276	9,05	0,15	Керамические
14	кк277	7,91	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
14	кк278	7,97	0,15	Керамические
18	кк2	7,3	0,15	Керамические
18	кк1	8,62	0,15	Керамические
кк196	кк197	30,91	0,15	Керамические
кк197	кк198	23,41	0,15	Керамические
кк198	кк199	19,51	0,15	Керамические
кк199	кк200	15,36	0,15	Керамические
кк200	кк201	28,57	0,15	Керамические
кк201	кк202	28,41	0,15	Керамические
кк207	кк208	10,95	0,15	Керамические
кк208	кк209	33,02	0,15	Керамические
кк1	кк2	28,34	0,15	Керамические
кк273	кк274	29,77	0,15	Керамические
кк274	кк275	12,68	0,15	Керамические
кк275	кк276	44,37	0,15	Керамические
кк276	кк277	31,93	0,15	Керамические
кк277	кк278	27,83	0,15	Керамические
кк209	кк3387	19,47	0,15	Керамические
Школа №26	кк195	13,45	0,15	Керамические
1	кк3548	12,69	0,15	Керамические
кк564	кк582	42,56	0,15	Керамические
кк582	кк583	42,45	0,15	Керамические
кк3548	кк3547	16,41	0,15	Керамические
кк3550	кк586	36,89	0,15	Керамические
кк3551	кк3550	28,7	0,15	Керамические
кк3552	кк3551	23,84	0,15	Керамические
кк3553	кк3552	31,93	0,15	Керамические
кк3554	кк3553	39,94	0,15	Керамические
кк3555	кк3554	89,68	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3556	кк3555	91,28	0,15	Керамические
кк3557	кк3555	134,41	0,15	Керамические
25	кк815	6,91	0,15	Керамические
25	кк813	6,68	0,15	Керамические
25	кк811	4,86	0,15	Керамические
23	кк809	6,77	0,15	Керамические
23	кк821	6,24	0,15	Керамические
23	кк820	4,95	0,15	Керамические
21	кк803	5,37	0,15	Керамические
21	кк805	5,59	0,15	Керамические
21	кк804	5,2	0,15	Керамические
41	кк790	7,08	0,15	Керамические
39	кк788	5,88	0,15	Керамические
37	кк786	5,16	0,15	Керамические
35	кк784	5,33	0,15	Керамические
33	кк782	5,78	0,15	Керамические
31	кк780	3,76	0,15	Керамические
баня	кк866	10,21	0,15	Керамические
19	кк835	5,3	0,15	Керамические
19	кк833	5,73	0,15	Керамические
19	кк831	5,17	0,15	Керамические
19	кк830	5,66	0,15	Керамические
48	кк901	8,94	0,15	Керамические
48	кк900	9,51	0,15	Керамические
40	кк899	7,4	0,15	Керамические
40	кк896	7,57	0,15	Керамические
46	кк874	12,92	0,15	Керамические
46	кк879	13,77	0,15	Керамические
42	кк878	9,75	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
42	кк873	7,55	0,15	Керамические
Столовая	кк24	6,38	0,15	Керамические
Столовая	кк22	5,92	0,15	Керамические
Столовая	кк25	6	0,15	Керамические
17	кк19	9,7	0,15	Керамические
52	кк7	6,19	0,15	Керамические
52	кк4	8,86	0,15	Керамические
НС	кк3	22,13	0,15	Керамические
кк3	кк4	46,42	0,15	Керамические
кк4	кк5	18,95	0,15	Керамические
кк7	кк6	19,65	0,15	Керамические
кк6	кк8	19,48	0,15	Керамические
кк8	кк9	65,06	0,15	Керамические
кк16	кк17	50,01	0,15	Керамические
кк19	кк18	11,68	0,15	Керамические
кк23	кк22	18,45	0,15	Керамические
кк24	кк23	13,97	0,15	Керамические
кк26	кк24	11,42	0,15	Керамические
кк21	кк30	71,72	0,15	Керамические
кк606	кк605	13,84	0,15	Керамические
кк780	кк782	17,91	0,15	Керамические
кк782	кк784	23,06	0,15	Керамические
кк784	кк786	20,03	0,15	Керамические
кк786	кк788	19,23	0,15	Керамические
кк788	кк790	20,95	0,15	Керамические
кк790	кк792	27,14	0,15	Керамические
кк794	кк792	14,02	0,15	Керамические
кк792	кк796	37,48	0,15	Керамические
кк796	кк567	42,41	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк800	кк794	19,68	0,15	Керамические
кк802	кк800	29	0,15	Керамические
кк803	кк800	9,39	0,15	Керамические
кк804	кк805	25,74	0,15	Керамические
кк805	кк803	19,84	0,15	Керамические
кк808	кк802	23,51	0,15	Керамические
кк809	кк808	15,72	0,15	Керамические
кк810	кк808	34,67	0,15	Керамические
кк811	кк810	18,97	0,15	Керамические
кк813	кк811	17,73	0,15	Керамические
кк815	кк813	12,87	0,15	Керамические
кк820	кк821	22,25	0,15	Керамические
кк821	кк809	18,06	0,15	Керамические
кк830	кк831	12,27	0,15	Керамические
кк831	кк833	20,13	0,15	Керамические
кк833	кк835	14,28	0,15	Керамические
кк835	кк838	31,2	0,15	Керамические
кк838	кк842	22,52	0,15	Керамические
кк842	кк844	18,28	0,15	Керамические
кк844	кк847	24,09	0,15	Керамические
кк847	кк849	23,34	0,15	Керамические
кк866	кк849	27,3	0,15	Керамические
кк867	кк864	6,42	0,15	Керамические
кк873	кк842	21,99	0,15	Керамические
кк50	кк49	21,33	0,15	Керамические
3	кк191	10,95	0,15	Керамические
кк888	кк886	9,47	0,15	Керамические
кк889	кк888	15,36	0,15	Керамические
кк891	кк889	15,31	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк893	кк891	16,94	0,15	Керамические
44	кк888	6,6	0,15	Керамические
44	кк889	6,79	0,15	Керамические
44	кк891	6,96	0,15	Керамические
44	кк893	7,59	0,15	Керамические
7	кк3806	7,08	0,15	Керамические
7	кк3807	7,65	0,15	Керамические
кк3806	кк3805	23,01	0,15	Керамические
кк3807	кк3806	14,6	0,15	Керамические
8	кк3808	12,76	0,15	Керамические
8	кк3809	12,3	0,15	Керамические
кк3809	кк3808	14,5	0,15	Керамические
кк895	кк894	15,24	0,15	Керамические
4	кк894	5,65	0,15	Керамические
34	кк789	5,33	0,15	Керамические
4	кк895	9,74	0,15	Керамические
кк3810	кк46	4,34	0,15	Керамические
кк48	кк46	10,51	0,15	Керамические
кк49	кк48	29,37	0,15	Керамические
кк51	кк50	10,47	0,15	Керамические
26	кк746	7,29	0,15	Керамические
4	кк716	15,68	0,15	Керамические
6	кк917	13,82	0,15	Керамические
кк46	кк45	19,97	0,15	Керамические
11	кк724	9,95	0,15	Керамические
6	кк716	6,56	0,15	Керамические
4	кк917	9,9	0,15	Керамические
1а	кк1066	15,3	0,15	Керамические
28	кк1066	14,8	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
22	кк1064	27,06	0,15	Керамические
28а	кк1069	5,97	0,15	Керамические
Здание	кк976	6,08	0,15	Керамические
2а	кк134	7,25	0,15	Керамические
кк948	кк949	27,08	0,15	Керамические
кк949	кк950	48,07	0,15	Керамические
кк950	кк951	27,59	0,15	Керамические
кк951	кк952	29,12	0,15	Керамические
кк953	кк952	16,21	0,15	Керамические
кк954	кк953	36,78	0,15	Керамические
кк955	кк954	9,39	0,15	Керамические
кк956	кк957	45,05	0,15	Керамические
кк957	кк958	20,98	0,15	Керамические
кк958	кк959	49,6	0,15	Керамические
кк959	кк960	43,11	0,15	Керамические
Котельная	кк1076	11,88	0,15	Керамические
кк972	кк973	88,13	0,15	Керамические
кк973	кк974	37,37	0,15	Керамические
кк974	кк975	41,2	0,15	Керамические
кк985	кк973	27,9	0,15	Керамические
кк986	кк985	43,37	0,15	Керамические
кк987	кк988	3,46	0,15	Керамические
кк988	кк989	23,47	0,15	Керамические
кк989	кк990	42,5	0,15	Керамические
кк952	кк1075	114,81	0,15	Керамические
кк1076	кк1075	9,44	0,15	Керамические
кк114	кк115	3,81	0,15	Керамические
кк115	кк116	14,81	0,15	Керамические
10	кк115	7,46	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
Мастерская	кк28	16,18	0,15	Керамические
15а	кк29	10,66	0,15	Керамические
12	кк955	8,83	0,15	Керамические
12	кк949	13,71	0,15	Керамические
12	кк948	12,5	0,15	Керамические
9	кк990	8,95	0,15	Керамические
11	кк989	10,82	0,15	Керамические
7а	кк974	6,5	0,15	Керамические
11а	кк973	18,12	0,15	Керамические
17	кк986	7,71	0,15	Керамические
17	кк985	5,41	0,15	Керамические
10а	кк109	10,1	0,15	Керамические
кк331	кк327	33,71	0,15	Керамические
кк3804	кк3811	282,68	0,15	Керамические
кк79	кк80	40,9	0,25	Керамические
кк80	кк81	16,64	0,25	Керамические
кк82	кк81	49,05	0,15	Керамические
кк85	кк86	29,67	0,15	Керамические
кк86	кк87	20,82	0,15	Керамические
кк88	кк87	11,01	0,15	Керамические
кк89	кк88	22,46	0,15	Керамические
кк90	кк89	29,28	0,15	Керамические
кк87	кк152	38,75	0,15	Керамические
кк152	кк153	52,82	0,25	Керамические
15	кк679	11,49	0,15	Керамические
7	кк677	11,24	0,15	Керамические
7	кк676	11,64	0,15	Керамические
7	кк675	11,88	0,15	Керамические
5	кк162	5,63	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
5	кк163	7,34	0,15	Керамические
5	кк164	7,43	0,15	Керамические
21	кк167	7,97	0,15	Керамические
21	кк168	7,73	0,15	Керамические
3	кк90	9,07	0,15	Керамические
3	кк89	9,68	0,15	Керамические
1	кк85	9,2	0,15	Керамические
1	кк86	9,94	0,15	Керамические
2	кк617	5,86	0,15	Керамические
2	кк618	5,5	0,15	Керамические
4	кк632	6,76	0,15	Керамические
3	кк644	9,74	0,15	Керамические
3	кк645	10,86	0,15	Керамические
4а	кк3812	7,35	0,15	Керамические
14	кк279	8	0,15	Керамические
16	кк280	8,57	0,15	Керамические
18	кк283	13,56	0,15	Керамические
12	кк309	10,33	0,15	Керамические
10	кк317	7,13	0,15	Керамические
10	кк319	7,25	0,15	Керамические
10	кк328	6,84	0,15	Керамические
10	кк329	6,38	0,15	Керамические
10	кк330	6,94	0,15	Керамические
16а	кк289	5,38	0,15	Керамические
16а	кк290	3,66	0,15	Керамические
16а	кк291	4,83	0,15	Керамические
3	кк259	8,06	0,15	Керамические
3	кк265	10,89	0,15	Керамические
3	кк262	9,93	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
9	кк349	11,01	0,15	Керамические
4а	кк649	9,93	0,15	Керамические
4а	кк660	7	0,15	Керамические
4а	кк658	9,11	0,15	Керамические
4а	кк652	6,75	0,15	Керамические
кк153	кк154	14,24	0,25	Керамические
кк155	кк154	40,87	0,15	Керамические
кк162	кк163	32,18	0,15	Керамические
кк163	кк164	30,26	0,15	Керамические
кк168	кк156	38,18	0,15	Керамические
кк261	кк259	25,26	0,15	Керамические
кк262	кк261	57,5	0,15	Керамические
кк263	кк262	45,19	0,15	Керамические
кк264	кк263	9,9	0,15	Керамические
кк265	кк264	26,45	0,15	Керамические
кк266	кк265	29,95	0,15	Керамические
кк267	кк266	22,74	0,15	Керамические
кк269	кк266	22,19	0,15	Керамические
кк271	кк270	10,36	0,15	Керамические
кк270	кк267	31,77	0,15	Керамические
кк272	кк271	29,45	0,15	Керамические
кк278	кк279	14,74	0,15	Керамические
кк279	кк280	9,64	0,15	Керамические
кк280	кк281	65,66	0,15	Керамические
кк282	кк281	10,47	0,15	Керамические
кк283	кк282	26,82	0,15	Керамические
кк284	кк285	5,6	0,15	Керамические
кк285	кк286	20	0,15	Керамические
кк286	кк287	28,05	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк287	кк288	19,16	0,15	Керамические
кк289	кк288	2,86	0,15	Керамические
кк290	кк289	12,95	0,15	Керамические
кк291	кк290	17,7	0,15	Керамические
кк310	кк312	8,44	0,15	Керамические
кк312	кк314	30,84	0,15	Керамические
кк317	кк314	28,39	0,15	Керамические
кк319	кк317	26,54	0,15	Керамические
кк321	кк319	16,5	0,15	Керамические
кк322	кк321	9,86	0,15	Керамические
кк324	кк322	26,3	0,15	Керамические
кк326	кк324	29,27	0,15	Керамические
кк327	кк326	17,04	0,15	Керамические
кк328	кк327	7,97	0,15	Керамические
кк329	кк328	28,61	0,15	Керамические
кк330	кк329	31,56	0,15	Керамические
кк349	кк670	28,24	0,15	Керамические
кк352	кк351	18,87	0,15	Керамические
кк361	кк258	50,01	0,35	Керамические
кк362	кк361	30,41	0,35	Керамические
кк363	кк362	25,54	0,25	Керамические
кк364	кк363	134,89	0,25	Керамические
кк365	кк364	10,19	0,15	Керамические
кк366	кк365	17,78	0,15	Керамические
кк613	кк614	50,79	0,3	Керамические
кк616	кк614	44,59	0,15	Керамические
кк617	кк616	22,04	0,15	Керамические
кк618	кк617	26,27	0,15	Керамические
кк619	кк618	32,19	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк620	кк352	32,28	0,15	Керамические
кк314	кк626	29,21	0,15	Керамические
кк627	кк626	61,25	0,15	Керамические
кк351	кк627	32	0,15	Керамические
кк626	кк361	116,04	0,15	Керамические
кк614	кк628	40,35	0,3	Керамические
кк628	кк629	51,31	0,3	Керамические
кк630	кк629	52,85	0,15	Керамические
кк629	кк362	36,69	0,3	Керамические
кк631	кк630	32,01	0,15	Керамические
кк632	кк631	28,83	0,15	Керамические
кк644	кк366	48,17	0,15	Керамические
кк645	кк644	29,03	0,15	Керамические
кк646	кк645	34,57	0,15	Керамические
кк647	кк646	32,62	0,15	Керамические
кк648	кк646	22,02	0,15	Керамические
кк649	кк648	6,19	0,15	Керамические
кк3812	кк650	4,91	0,15	Керамические
кк652	кк650	13,5	0,15	Керамические
кк653	кк647	20,86	0,15	Керамические
кк654	кк653	16,19	0,15	Керамические
кк650	кк654	6,64	0,15	Керамические
кк655	кк648	27,12	0,15	Керамические
кк656	кк655	15,78	0,15	Керамические
кк657	кк656	19,45	0,15	Керамические
кк658	кк657	17,11	0,15	Керамические
кк659	кк657	7,09	0,15	Керамические
кк660	кк659	8,91	0,15	Керамические
кк670	кк671	35,26	0,3	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк671	кк672	29,54	0,3	Керамические
кк29	кк28	58,04	0,15	Керамические
кк961	кк960	32,01	0,15	Керамические
кк962	кк961	24,02	0,15	Керамические
кк963	кк962	15,38	0,15	Керамические
кк964	кк963	28,66	0,15	Керамические
кк965	кк964	33,34	0,15	Керамические
кк966	кк967	4,38	0,15	Керамические
кк967	кк968	35,11	0,15	Керамические
кк968	кк969	23,09	0,15	Керамические
кк969	кк970	6,24	0,15	Керамические
кк970	кк971	32,71	0,15	Керамические
кк971	кк972	17,46	0,15	Керамические
кк960	кк972	25,14	0,15	Керамические
13	кк966	15,59	0,15	Керамические
13	кк968	16,55	0,15	Керамические
13	кк969	16,87	0,15	Керамические
15	кк965	7,4	0,15	Керамические
15	кк964	7,87	0,15	Керамические
15	кк963	7,87	0,15	Керамические
кк998	кк999	10,53	0,15	Керамические
кк999	кк1001	19,48	0,15	Керамические
кк1001	кк1009	13,42	0,15	Керамические
кк1009	кк984	22,21	0,15	Керамические
кк1013	кк984	44,77	0,15	Керамические
кк1015	кк1013	23,24	0,15	Керамические
кк1016	кк1015	14,63	0,15	Керамические
кк1017	кк1016	18,86	0,15	Керамические
кк1018	кк1017	14,24	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
5	кк1018	6,72	0,15	Керамические
5	кк1017	6,85	0,15	Керамические
5	кк1016	6,3	0,15	Керамические
5	кк1015	6,8	0,15	Керамические
7	кк1009	7,42	0,15	Керамические
7	кк1001	7,2	0,15	Керамические
7	кк999	6,03	0,15	Керамические
7	кк998	7,44	0,15	Керамические
кк3813	кк3814	13,23	0,15	Керамические
25	кк3814	7,38	0,15	Керамические
25	кк3813	8,71	0,15	Керамические
Гараж	кк3815	14	0,15	Керамические
кк3815	кк3841	37,81	0,15	Керамические
кк3816	КНС	287,16	0,6	Керамические
КНС		155	0,6	Керамические
кк4514	кк3854	40,22	0,15	Керамические
кк3853	кк4513	12,45	0,15	Керамические
кк4492	кк860	38,62	0,15	Керамические
кк3841	кк3840	42,91	0,15	Керамические
кк3840	кк3836	43,53	0,15	Керамические
кк3836	кк3835	11,49	0,15	Керамические
кк3835	кк3834	15,93	0,15	Керамические
кк3834	кк3833	26,94	0,15	Керамические
кк3833	кк3830	29,22	0,15	Керамические
кк3830	кк3831	12,68	0,15	Керамические
кк3831	кк3832	22,46	0,15	Керамические
кк3832	кк1029	59,83	0,15	Керамические
кк3829	кк3830	15,08	0,15	Керамические
кк3828	кк3829	18,61	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3827	кк3828	51,3	0,15	Керамические
кк3826	кк3827	30,83	0,15	Керамические
кк3825	кк3826	14,58	0,15	Керамические
кк3824	кк3825	17,43	0,15	Керамические
кк3837	кк3828	42,09	0,15	Керамические
кк3838	кк3837	3,87	0,15	Керамические
кк3839	кк3838	32,48	0,15	Керамические
кк3823	кк3822	65,22	0,15	Керамические
кк3822	кк3819	27,49	0,15	Керамические
кк3819	кк3820	12,03	0,15	Керамические
кк3818	кк3820	30,42	0,15	Керамические
кк3817	кк3818	10,14	0,15	Керамические
кк3891	кк3817	48,23	0,15	Керамические
кк3820	кк3821	27,17	0,15	Керамические
кк3854	кк856	105,14	0,15	Керамические
кк3814	кк1014	24,01	0,15	Керамические
кк3893	кк3842	22,27	0,15	Керамические
кк3842	кк3843	8	0,15	Керамические
кк3843	кк3844	20,18	0,15	Керамические
кк3844	кк3845	24,79	0,15	Керамические
кк3845	кк3846	23,93	0,15	Керамические
кк3846	кк3847	27,01	0,15	Керамические
кк3855	кк3856	16,84	0,15	Керамические
кк3856	кк3857	5,54	0,15	Керамические
кк3857	кк3858	21,4	0,15	Керамические
кк3858	кк3859	22,52	0,15	Керамические
кк3859	кк1022	41,36	0,15	Керамические
кк3847	кк3848	40,84	0,15	Керамические
кк3848	кк3849	15,84	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3849	кк3850	19,34	0,15	Керамические
кк1023	кк3852	14,6	0,15	Керамические
кк3852	кк3851	25,21	0,15	Керамические
кк3850	кк3851	20,07	0,15	Керамические
кк4421	кк3851	20	0,15	Керамические
кк997	кк3860	21,04	0,15	Керамические
кк3860	кк3861	12,71	0,15	Керамические
кк3861	кк3851	31,09	0,15	Керамические
кк846	кк3867	34,36	0,15	Керамические
кк3862	кк3867	6,75	0,15	Керамические
кк852	кк3862	5,01	0,15	Керамические
кк3863	кк851	49,05	0,15	Керамические
кк3864	кк3863	50,15	0,15	Керамические
кк3865	кк3864	41,27	0,15	Керамические
кк3866	кк3865	56,27	0,15	Керамические
кк3821	кк3866	44,53	0,15	Керамические
кк791	кк793	54,98	0,15	Керамические
кк829	кк832	47,44	0,15	Керамические
кк845	кк846	49,83	0,15	Керамические
кк793	кк797	34,69	0,15	Керамические
кк797	кк798	28,98	0,15	Керамические
кк798	кк799	31,69	0,15	Керамические
кк799	кк801	10,64	0,15	Керамические
кк828	кк829	32,42	0,15	Керамические
кк843	кк848	28,9	0,15	Керамические
кк848	кк3867	21,16	0,15	Керамические
кк851	кк3867	6,52	0,15	Керамические
кк801	кк852	14,46	0,15	Керамические
кк856	кк3867	4,05	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк858	кк856	11,07	0,15	Керамические
кк859	кк858	11,8	0,15	Керамические
кк860	кк859	24,98	0,15	Керамические
кк868	кк3867	65,45	0,15	Керамические
кк869	кк868	29,83	0,15	Керамические
кк870	кк869	50,77	0,15	Керамические
кк871	кк870	39	0,15	Керамические
кк993	кк994	16,59	0,15	Керамические
кк994	кк995	15,07	0,15	Керамические
кк995	кк997	11,45	0,15	Керамические
кк1000	кк997	10,42	0,15	Керамические
кк1002	кк1000	14,94	0,15	Керамические
кк1003	кк1002	19,75	0,15	Керамические
кк1004	кк1003	73,58	0,15	Керамические
кк1005	кк1003	29,92	0,15	Керамические
кк1006	кк1005	11,54	0,15	Керамические
кк1007	кк1006	14,58	0,15	Керамические
кк1008	кк1007	11,77	0,15	Керамические
кк1010	кк1008	21,21	0,15	Керамические
кк1011	кк1010	17,1	0,15	Керамические
кк1012	кк1011	16,01	0,15	Керамические
кк1014	кк1012	12,44	0,15	Керамические
кк1022	кк1023	16,04	0,15	Керамические
кк1028	кк1027	26,54	0,15	Керамические
кк1029	кк1028	9,29	0,15	Керамические
21	кк993	10,66	0,15	Керамические
21	кк995	11,76	0,15	Керамические
21	кк997	10,78	0,15	Керамические
21	кк1000	11,04	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
21	кк1002	10,23	0,15	Керамические
23	кк1008	10,49	0,15	Керамические
24	кк1023	11,28	0,15	Керамические
24	кк1022	11,18	0,15	Керамические
24	кк1003	53,98	0,15	Керамические
22	кк1004	36,12	0,15	Керамические
25	кк1014	8,72	0,15	Керамические
20	кк3847	9,94	0,15	Керамические
20	кк3846	8,33	0,15	Керамические
20	кк3845	9,71	0,15	Керамические
20	кк3844	8,39	0,15	Керамические
26	кк3843	9,45	0,15	Керамические
Дом культуры	кк3836	12,26	0,15	Керамические
Дом культуры	кк3835	10,6	0,15	Керамические
1б	кк3839	13,06	0,15	Керамические
24	кк3852	11,99	0,15	Керамические
24	кк3859	7,92	0,15	Керамические
24	кк3855	6,91	0,15	Керамические
24	кк3856	7,51	0,15	Керамические
18	кк4421	5,41	0,15	Керамические
18	кк4422	6,62	0,15	Керамические
18	кк4423	6,99	0,15	Керамические
16а	кк3853	9,18	0,15	Керамические
24	кк3861	7,76	0,15	Керамические
24	кк3860	10,61	0,15	Керамические
23	кк1005	7,21	0,15	Керамические
23	кк1006	8,95	0,15	Керамические
23	кк1007	9,64	0,15	Керамические
34	кк776	4,82	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
34	кк767	9,95	0,15	Керамические
6	кк887	9,29	0,15	Керамические
6	кк885	6,14	0,15	Керамические
1	кк812	13,81	0,15	Керамические
кк4574	кк4475	50,53	0,15	Керамические
кк4575	кк3890	43,33	0,15	Керамические
кк3877	кк3891	50,86	0,15	Керамические
кк3869	кк3868	16,1	0,15	Керамические
кк3868	кк3870	13,38	0,15	Керамические
кк3870	кк3871	82,88	0,15	Керамические
кк3871	кк3872	71,57	0,15	Керамические
кк3872	кк3873	74,96	0,15	Керамические
кк3873	кк3874	60,7	0,15	Керамические
кк3874	кк3875	24,56	0,15	Керамические
кк3875	кк3876	52,15	0,15	Керамические
кк3876	кк3877	48,89	0,15	Керамические
кк3878	кк3877	15,13	0,15	Керамические
кк3879	кк3878	35,53	0,15	Керамические
кк3880	кк3879	37,95	0,15	Керамические
кк3881	кк3880	20,45	0,15	Керамические
кк3882	кк3877	143,84	0,15	Керамические
кк3883	кк3882	52,48	0,15	Керамические
кк3884	кк3883	36,09	0,15	Керамические
кк3885	кк3884	42,7	0,15	Керамические
кк3886	кк3885	26,95	0,15	Керамические
кк3887	кк3886	23,79	0,15	Керамические
кк3888	кк3887	37,9	0,15	Керамические
кк3889	кк3888	35,73	0,15	Керамические
кк3890	кк3889	29,78	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3805	кк892	21,81	0,15	Керамические
кк3892	кк895	33,26	0,15	Керамические
кк3808	кк3892	35,57	0,15	Керамические
кк765	кк764	17,08	0,15	Керамические
кк767	кк765	16,7	0,15	Керамические
кк769	кк767	10,7	0,15	Керамические
кк772	кк769	34,17	0,15	Керамические
кк774	кк772	34,19	0,15	Керамические
кк775	кк774	27,94	0,15	Керамические
кк776	кк775	13,45	0,15	Керамические
кк789	кк791	30,92	0,15	Керамические
кк806	кк775	18,29	0,15	Керамические
кк807	кк806	21,46	0,15	Керамические
кк812	кк807	26,54	0,15	Керамические
кк763	кк828	31,13	0,15	Керамические
кк816	кк817	33,93	0,15	Керамические
кк817	кк818	5,45	0,15	Керамические
кк819	кк822	30,71	0,15	Керамические
кк822	кк823	15,05	0,15	Керамические
кк824	кк823	8,11	0,15	Керамические
кк823	кк825	37,08	0,15	Керамические
кк826	кк825	8,6	0,15	Керамические
кк825	кк827	30,66	0,15	Керамические
кк827	кк828	52,98	0,15	Керамические
кк872	кк871	47,68	0,15	Керамические
кк875	кк872	45,18	0,15	Керамические
кк1027	кк3893	11,48	0,15	Керамические
28	кк1027	11,58	0,15	Керамические
28	кк3893	12,19	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк112	кк113	14,07	0,15	Керамические
кк3391	кк3894	992,98	0,15	Керамические
кк3894	кк3895	2,89	0,4	Керамические
кк3309	кк3990	1939,69	0,6	Керамические
кк3895	кк3309	38,44	0,6	Керамические
кк367	кк364	56,15	0,2	Керамические
кк368	кк367	47,99	0,2	Керамические
кк369	кк368	24,76	0,2	Керамические
кк371	кк369	11,92	0,2	Керамические
кк372	кк369	45,09	0,15	Керамические
кк373	кк372	29,29	0,15	Керамические
кк378	кк371	37,37	0,2	Керамические
кк383	кк378	25,69	0,15	Керамические
кк385	кк383	40,65	0,15	Керамические
кк390	кк385	46,02	0,15	Керамические
кк391	кк390	30,54	0,15	Керамические
кк399	кк391	23,28	0,15	Керамические
кк401	кк399	30,52	0,15	Керамические
кк402	кк401	30,15	0,15	Керамические
кк641	кк366	33,7	0,15	Керамические
кк642	кк641	27,16	0,15	Керамические
кк3896	кк642	14,27	0,15	Керамические
кк3538	кк378	49,21	0,2	Керамические
кк3539	кк3538	96,72	0,2	Керамические
кк3540	кк3539	117,2	0,2	Керамические
кк3541	кк3540	61,31	0,2	Керамические
кк3542	кк3541	49,37	0,2	Керамические
кк78	кк79	75,8	0,25	Керамические
1	кк641	9,22	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
1	кк642	7,47	0,15	Керамические
1	кк3896	8,02	0,15	Керамические
7	кк372	8,84	0,15	Керамические
7	кк373	9,79	0,15	Керамические
2	кк402	7,69	0,15	Керамические
5	кк401	7,61	0,15	Керамические
5	кк399	8,9	0,15	Керамические
кк976	кк975	16,36	0,15	Керамические
кк975	кк977	20,78	0,15	Керамические
кк990	кк991	10,52	0,15	Керамические
кк45	кк57	45,99	0,15	Керамические
кк58	кк57	13,26	0,15	Керамические
кк59	кк58	17,1	0,15	Керамические
кк61	кк60	19,53	0,15	Керамические
кк62	кк61	15,46	0,15	Керамические
кк63	кк60	20,14	0,15	Керамические
кк64	кк59	35,88	0,15	Керамические
кк57	кк65	53,1	0,15	Керамические
кк66	кк65	39,33	0,2	Керамические
кк41	кк45	52,71	0,15	Керамические
кк65	кк75	19,12	0,2	Керамические
кк75	кк76	46,55	0,2	Керамические
кк76	кк77	53,11	0,2	Керамические
кк77	кк78	31,64	0,2	Керамические
кк91	кк78	27,33	0,15	Керамические
кк92	кк91	51,66	0,15	Керамические
кк93	кк92	49,55	0,15	Керамические
кк94	кк93	50,54	0,15	Керамические
кк95	кк94	49,23	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк96	кк95	10,8	0,15	Керамические
кк97	кк96	25,16	0,15	Керамические
кк98	кк97	15,75	0,15	Керамические
кк110	кк111	19	0,15	Керамические
кк111	кк112	9,18	0,15	Керамические
кк116	кк117	40,65	0,15	Керамические
кк118	кк119	14,93	0,15	Керамические
кк119	кк120	18,68	0,15	Керамические
кк120	кк117	14,39	0,15	Керамические
кк117	кк121	34,25	0,15	Керамические
кк121	кк122	7,34	0,15	Керамические
кк122	кк123	2,86	0,15	Керамические
кк124	кк125	41,4	0,15	Керамические
кк125	кк126	19,29	0,15	Керамические
кк126	кк127	15,67	0,15	Керамические
кк127	кк122	10,21	0,15	Керамические
кк123	кк128	18,64	0,15	Керамические
кк129	кк128	11,03	0,15	Керамические
кк128	кк130	20,84	0,15	Керамические
кк130	кк131	17,47	0,15	Керамические
кк132	кк131	13,64	0,15	Керамические
кк131	кк133	22,24	0,15	Керамические
кк133	кк134	19,97	0,15	Керамические
кк134	кк135	47,01	0,15	Керамические
кк135	кк136	42,14	0,15	Керамические
кк137	кк138	5,58	0,15	Керамические
кк138	кк139	12,3	0,15	Керамические
кк139	кк140	22,15	0,15	Керамические
кк143	кк65	44,35	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк136	кк146	19,82	0,15	Керамические
кк146	кк147	25,57	0,15	Керамические
кк147	кк148	32,11	0,15	Керамические
кк148	кк149	50,77	0,15	Керамические
кк149	кк94	53,09	0,15	Керамические
кк142	кк150	13,46	0,15	Керамические
кк150	кк151	33,72	0,15	Керамические
кк151	кк136	45,83	0,15	Керамические
кк109	кк110	37,57	0,15	Керамические
кк944	кк943	17,53	0,15	Керамические
кк945	кк944	11,09	0,15	Керамические
кк946	кк945	14,54	0,15	Керамические
кк947	кк946	21,52	0,15	Керамические
кк943	кк64	35,21	0,15	Керамические
кк978	кк977	22,5	0,15	Керамические
кк979	кк978	42,68	0,15	Керамические
кк980	кк979	20,02	0,15	Керамические
кк981	кк980	23,45	0,15	Керамические
кк982	кк981	20,56	0,15	Керамические
кк983	кк979	25,39	0,15	Керамические
кк984	кк983	21,45	0,15	Керамические
кк991	кк992	14,58	0,15	Керамические
кк992	кк996	32,88	0,15	Керамические
кк996	кк983	29,57	0,15	Керамические
кк1019	кк1020	14,25	0,15	Керамические
кк1020	кк1021	20,58	0,15	Керамические
кк1021	кк1024	12,38	0,15	Керамические
кк1024	кк1025	22,59	0,15	Керамические
кк1025	кк1030	34,01	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1030	кк146	49,32	0,15	Керамические
кк1043	кк1025	8,19	0,15	Керамические
кк1064	кк1063	51,12	0,2	Керамические
кк1065	кк1064	25,73	0,2	Керамические
кк1066	кк1065	27,08	0,2	Керамические
кк1067	кк1066	17,84	0,2	Керамические
кк1068	кк1067	35,47	0,2	Керамические
кк1069	кк1068	14,94	0,15	Керамические
кк1070	кк1068	36,71	0,15	Керамические
кк1071	кк1070	15,05	0,15	Керамические
кк1072	кк1071	21,22	0,15	Керамические
кк1073	кк1071	50,16	0,15	Керамические
кк1074	кк1070	29,23	0,15	Керамические
кк977	кк1074	69,73	0,15	Керамические
кк3381	кк140	21,45	0,15	Керамические
кк3382	кк3381	16,27	0,15	Керамические
кк3383	кк3382	15,36	0,15	Керамические
кк3384	кк3383	15,19	0,15	Керамические
кк3385	кк3384	15,53	0,15	Керамические
кк3543	кк3542	55,3	0,2	Керамические
кк3544	кк3543	58,94	0,2	Керамические
кк414	кк3544	58,81	0,2	Керамические
кк1063	кк414	47,76	0,2	Керамические
кк3897	кк59	14,91	0,15	Керамические
кк60	кк3897	31,82	0,15	Керамические
ДК	кк97	12,83	0,15	Керамические
ДК	кк99	9,3	0,15	Керамические
10	кк113	7,62	0,15	Керамические
20	кк3381	13	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
20	кк3382	15,34	0,15	Керамические
2	кк3384	7,29	0,15	Керамические
2	кк3385	8,31	0,15	Керамические
1/18	кк139	14,49	0,15	Керамические
1/18	кк138	13,25	0,15	Керамические
1/18	кк138	10,1	0,15	Керамические
1/18	кк137	5,68	0,15	Керамические
1/18	кк138	15,27	0,15	Керамические
3	кк943	11,2	0,15	Керамические
7	кк946	7,1	0,15	Керамические
7	кк947	6,45	0,15	Керамические
2а	кк133	9,03	0,15	Керамические
4	кк132	11,08	0,15	Керамические
4	кк130	22,41	0,15	Керамические
4	кк129	9,92	0,15	Керамические
6	кк127	4,67	0,15	Керамические
6	кк126	5,06	0,15	Керамические
6	кк125	5,04	0,15	Керамические
11	кк124	17,78	0,15	Керамические
8	кк120	6,38	0,15	Керамические
8	кк119	6,67	0,15	Керамические
8	кк118	7,02	0,15	Керамические
10	кк112	7,32	0,15	Керамические
5	кк61	6,81	0,15	Керамические
5	кк62	7,88	0,15	Керамические
3	кк63	8,85	0,15	Керамические
3	кк1024	11,15	0,15	Керамические
3	кк1021	11,36	0,15	Керамические
3	кк1020	11,4	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
3	кк1019	11,22	0,15	Керамические
9	кк992	11,98	0,15	Керамические
9	кк991	13,37	0,15	Керамические
5а	кк982	8,84	0,15	Керамические
5а	кк981	8,77	0,15	Керамические
5а	кк980	10,34	0,15	Керамические
3а	кк1068	9,61	0,15	Керамические
кк1026	кк1025	22,97	0,15	Керамические
1	кк1043	8,43	0,15	Керамические
кк1034	кк1026	12,2	0,15	Керамические
кк1037	кк1034	21,02	0,15	Керамические
кк1039	кк1037	14,43	0,15	Керамические
1	кк1026	8,44	0,15	Керамические
1	кк1034	7,26	0,15	Керамические
1	кк1037	6,37	0,15	Керамические
1	кк1039	7,57	0,15	Керамические
кк3899	кк3898	11,75	0,15	Керамические
кк3900	кк3899	15,35	0,15	Керамические
кк3901	кк3900	15,24	0,15	Керамические
3	кк3898	10,67	0,15	Керамические
3	кк3899	10,49	0,15	Керамические
3	кк3900	10,32	0,15	Керамические
3	кк3901	9,76	0,15	Керамические
КВД	кк1223	18,78	0,15	Керамические
28	кк1200	5,53	0,15	Керамические
КВД	кк1223	11,31	0,15	Керамические
кк3903	кк3902	19,09	0,15	Керамические
кк3904	кк3903	13,48	0,15	Керамические
кк3905	кк3904	10,5	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
28	кк1203	8,33	0,15	Керамические
Больничный корпус	кк1230	15,02	0,15	Керамические
кк1135	кк1136	42,9	0,15	Керамические
кк1136	кк1137	3,48	0,15	Керамические
кк1138	кк1137	2,41	0,15	Керамические
кк1139	кк1138	31,39	0,15	Керамические
кк1140	кк1137	31,33	0,2	Керамические
кк1142	кк1136	42,75	0,15	Керамические
кк1143	кк1142	31,8	0,15	Керамические
кк1114	кк1162	42,4	0,15	Керамические
кк1162	кк1115	38,82	0,15	Керамические
кк1163	кк1162	11	0,15	Керамические
кк1164	кк1163	35,17	0,15	Керамические
кк1165	кк1164	34,3	0,15	Керамические
кк1166	кк1165	58,57	0,15	Керамические
кк1167	кк1166	15,01	0,15	Керамические
кк1168	кк1167	10,62	0,15	Керамические
кк1169	кк1168	21,72	0,15	Керамические
кк1170	кк1169	42,53	0,15	Керамические
кк1171	кк1169	14,8	0,15	Керамические
кк1172	кк1171	34,88	0,15	Керамические
кк1173	кк1172	12,77	0,15	Керамические
кк1174	кк1173	17,48	0,15	Керамические
кк1175	кк1174	14,19	0,15	Керамические
кк1176	кк1175	2,7	0,15	Керамические
кк1177	кк1176	5,78	0,15	Керамические
кк1178	кк1177	24,37	0,15	Керамические
кк1179	кк1178	13,77	0,15	Керамические
кк1180	кк1173	34,99	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1181	кк1182	36,92	0,15	Керамические
кк1183	кк1182	13,26	0,15	Керамические
кк1182	кк1184	24,41	0,15	Керамические
кк1184	кк1185	23,69	0,15	Керамические
кк1186	кк1185	23,11	0,15	Керамические
кк1187	кк1189	16,55	0,15	Керамические
кк1189	кк1186	11,2	0,15	Керамические
кк1190	кк1187	11,04	0,15	Керамические
кк1185	кк1191	56,27	0,15	Керамические
кк1191	кк1192	10,64	0,15	Керамические
кк1192	кк1193	14,85	0,15	Керамические
кк1194	кк1193	11,65	0,15	Керамические
кк1193	кк1195	27,66	0,15	Керамические
кк1195	кк1196	8,67	0,15	Керамические
кк1196	кк1138	93,88	0,15	Керамические
кк1198	кк1197	22,71	0,15	Керамические
кк1199	кк1197	17,07	0,15	Керамические
кк1200	кк1201	14,39	0,15	Керамические
кк1202	кк1198	17,03	0,15	Керамические
кк1203	кк1197	7,62	0,15	Керамические
кк1201	кк1204	13,79	0,15	Керамические
кк1204	кк1199	16,07	0,15	Керамические
кк1206	кк1205	11,4	0,15	Керамические
кк1207	кк1206	24,87	0,15	Керамические
кк1208	кк1207	25,73	0,15	Керамические
кк1209	кк1208	35,9	0,15	Керамические
кк1210	кк1209	17,2	0,15	Керамические
кк1211	кк1210	17,2	0,15	Керамические
кк1212	кк1211	7,61	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1213	кк1212	32,8	0,15	Керамические
кк1214	кк1213	9,18	0,15	Керамические
кк1215	кк1214	5,82	0,15	Керамические
кк1216	кк1215	3,53	0,15	Керамические
кк1217	кк1216	14,34	0,15	Керамические
кк1218	кк1217	16,82	0,15	Керамические
кк1219	кк1209	48,31	0,15	Керамические
кк1220	кк1218	10,76	0,15	Керамические
кк1221	кк1220	11,51	0,15	Керамические
кк1223	кк1224	17,07	0,15	Керамические
кк1224	кк1225	7,02	0,15	Керамические
кк1226	кк1225	15,23	0,15	Керамические
кк1225	кк1235	57,31	0,15	Керамические
кк1228	кк1226	28,97	0,15	Керамические
кк1229	кк1228	13,63	0,15	Керамические
кк1230	кк1229	8,79	0,15	Керамические
кк1231	кк1230	14,07	0,15	Керамические
кк1232	кк1231	26,55	0,15	Керамические
кк1233	кк1232	32,45	0,15	Керамические
кк1234	кк1235	11,9	0,15	Керамические
кк1242	кк1243	20,44	0,15	Керамические
кк1240	кк1242	113,73	0,15	Керамические
кк1244	кк1242	29,65	0,15	Керамические
кк1426	кк1243	9,99	0,15	Керамические
кк1427	кк1426	15,02	0,15	Керамические
кк1243	кк1429	30,12	0,15	Керамические
кк1429	кк1432	20,75	0,15	Керамические
кк1432	кк1434	44,42	0,15	Керамические
кк1434	кк1437	41,64	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1438	кк1434	73,2	0,15	Керамические
кк1616	кк1617	12,79	0,15	Керамические
кк1618	кк1617	17,81	0,15	Керамические
кк1617	кк1621	17,74	0,15	Керамические
кк1621	кк1623	33,69	0,15	Керамические
кк1623	кк1624	16,74	0,15	Керамические
кк1626	кк1624	41,84	0,15	Керамические
кк1628	кк1626	15,23	0,15	Керамические
кк1629	кк1628	16,51	0,15	Керамические
кк1630	кк1629	20,75	0,15	Керамические
кк1632	кк1630	13,6	0,15	Керамические
кк1634	кк1630	17,89	0,15	Керамические
кк1635	кк1634	21,38	0,15	Керамические
кк1710	кк1711	13,12	0,15	Керамические
кк1711	кк1712	18,2	0,15	Керамические
кк1712	кк1713	13	0,15	Керамические
кк1713	кк1714	17,98	0,15	Керамические
кк1714	кк1715	30,7	0,15	Керамические
кк1715	кк1716	5,04	0,15	Керамические
кк1716	кк1717	24,71	0,15	Керамические
кк1717	кк1718	18,91	0,15	Керамические
кк1718	кк1719	34,4	0,15	Керамические
кк1719	кк1720	30,18	0,15	Керамические
кк1721	кк1720	56,29	0,15	Керамические
кк1437	кк1721	37,34	0,15	Керамические
кк1720	кк1724	55,24	0,15	Керамические
кк1724	кк1725	40,55	0,15	Керамические
кк1725	кк1727	36,96	0,15	Керамические
кк1727	кк1140	5,47	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3906	кк1139	4,39	0,15	Керамические
кк3907	кк3906	19,37	0,15	Керамические
кк3908	кк3907	15,51	0,15	Керамические
кк3909	кк3908	11,08	0,15	Керамические
кк3910	кк3909	21,35	0,15	Керамические
кк3911	кк3910	6,93	0,15	Керамические
кк3912	кк3908	23,64	0,15	Керамические
кк3913	кк3912	3,61	0,15	Керамические
кк3914	кк1165	15,38	0,15	Керамические
кк1197	кк3914	13,31	0,15	Керамические
кк1205	кк3914	114,15	0,15	Керамические
кк3902	кк1126	23,14	0,15	Керамические
кк3898	кк1162	24,97	0,15	Керамические
кк3915	кк1432	26,57	0,15	Керамические
12	кк1242	20,21	0,15	Керамические
1/1	кк1121	5,04	0,15	Керамические
1/1	кк1118	4,96	0,15	Керамические
1/1	кк1116	3,75	0,15	Керамические
1/1	кк1123	4,51	0,15	Керамические
1/1	кк1120	5,46	0,15	Керамические
1/1	кк1119	4,98	0,15	Керамические
Поликлиника	кк1626	18,48	0,15	Керамические
3/1	кк1219	7,52	0,15	Керамические
5	кк1710	5,42	0,15	Керамические
5	кк1711	5,43	0,15	Керамические
5	кк1712	6,86	0,15	Керамические
5	кк1713	6,04	0,15	Керамические
5	кк1714	5,94	0,15	Керамические
5	кк1716	9,1	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
Поликлиника №3	кк1717	8,47	0,15	Керамические
Поликлиника №3	кк1718	9,49	0,15	Керамические
Больница	кк1128	6,65	0,15	Керамические
Больница	кк1130	6,89	0,15	Керамические
Поликлиника №5	кк1192	6,17	0,15	Керамические
16	кк3911	9,17	0,15	Керамические
16	кк3911	8,04	0,15	Керамические
18	кк3913	9,31	0,15	Керамические
18	кк3912	16,91	0,15	Керамические
Детское инфекционное	кк1187	7,9	0,15	Керамические
Станция скорой помощ	кк1183	12,49	0,15	Керамические
Станция скорой помощ	кк1173	4,09	0,15	Керамические
ЦРБ	кк1177	8,99	0,15	Керамические
ЦРБ	кк1175	5,64	0,15	Керамические
Управление здравоохр	кк1170	5,11	0,15	Керамические
ЦРБ	кк1166	15,88	0,15	Керамические
Туберкулезный диспан	кк1234	3,89	0,15	Керамические
4	кк1106	5,72	0,15	Керамические
3	кк1107	4,86	0,15	Керамические
18	кк1108	8	0,15	Керамические
2	кк1111	2,98	0,15	Керамические
Поликлиника	кк1632	12,18	0,15	Керамические
14	кк1427	7,32	0,15	Керамические
14	кк1426	7,43	0,15	Керамические
администрация	кк1133	7	0,15	Керамические
администрация	кк1133	6,21	0,15	Керамические
администрация	кк1133	7,56	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
Больничный корпус	кк1618	6,69	0,15	Керамические
3/1	кк1212	5,75	0,15	Керамические
3/1	кк1221	6,65	0,15	Керамические
3/1	кк1213	5,24	0,15	Керамические
3/1	кк1214	6,13	0,15	Керамические
3/1	кк1215	5,94	0,15	Керамические
3/1	кк1216	5,84	0,15	Керамические
3/1	кк1217	5,14	0,15	Керамические
Туберкулезное отделе	кк1228	21,86	0,15	Керамические
5	кк1233	11,2	0,15	Керамические
28	кк1204	5,55	0,15	Керамические
1	кк1109	15,82	0,15	Керамические
Больница	кк1129	6,41	0,15	Керамические
Поликлиника №5	кк1194	6,18	0,15	Керамические
Детское инфекционное	кк1190	7,39	0,15	Керамические
Детское инфекционное	кк1189	8,17	0,15	Керамические
Станция скорой помощ	кк1181	25,38	0,15	Керамические
Станция скорой помощ	кк1172	5,12	0,15	Керамические
Станция скорой помощ	кк1180	3,35	0,15	Керамические
ЦРБ	кк1176	6,6	0,15	Керамические
Морг	кк1179	4,34	0,15	Керамические
ЦРБ	кк1171	14,53	0,15	Керамические
Котельная	кк1168	8,79	0,15	Керамические
5а	кк3915	11,97	0,15	Керамические
кк305	кк303	26,89	0,15	Керамические
кк218	кк303	36,41	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк226	кк254	79,41	0,15	Керамические
кк255	кк254	63,75	0,15	Керамические
кк256	кк254	230,39	0,35	Керамические
кк258	кк256	51,43	0,35	Керамические
кк259	кк256	36,18	0,15	Керамические
кк288	кк292	45,81	0,15	Керамические
кк292	кк293	17,53	0,15	Керамические
кк294	кк295	18,18	0,15	Керамические
кк293	кк296	17,27	0,15	Керамические
кк299	кк295	10,01	0,15	Керамические
кк296	кк299	15,4	0,15	Керамические
кк295	кк300	40,94	0,15	Керамические
кк300	кк301	9,26	0,15	Керамические
кк303	кк301	22,21	0,15	Керамические
кк306	кк303	5,46	0,15	Керамические
кк301	кк226	16,54	0,15	Керамические
кк254	КНС Центральная 32а	22,12	0,4	Керамические
кк3727	кк254	22,91	0,15	Керамические
кк3803	кк3727	481,8	0,15	Керамические
30в	кк299	6,94	0,15	Керамические
здание	кк255	7,47	0,15	Керамические
30	кк306	8,48	0,15	Керамические
30в	кк294	6,02	0,15	Керамические
Бойлерная	кк292	7,46	0,15	Керамические
1	кк3905	6,76	0,15	Керамические
1	кк3904	7,45	0,15	Керамические
1	кк3903	6,54	0,15	Керамические
1	кк3902	7,69	0,15	Керамические
28	кк1202	5,66	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
5	кк1233	12,92	0,15	Керамические
кк1273	кк1272	18,75	0,15	Керамические
кк1274	кк1273	20,18	0,15	Керамические
кк1275	кк1274	12,75	0,15	Керамические
6	кк1272	4,65	0,15	Керамические
6	кк1273	4,42	0,15	Керамические
6	кк1274	4,72	0,15	Керамические
6	кк1275	4,11	0,15	Керамические
кк1269	кк1268	38,33	0,15	Керамические
кк1387	кк1385	26,98	0,15	Керамические
кк1391	кк1385	6,42	0,15	Керамические
кк1393	кк1391	7,46	0,15	Керамические
кк1394	кк1393	8,14	0,15	Керамические
24	кк1394	5,85	0,15	Керамические
24	кк1393	6,82	0,15	Керамические
24	кк1391	6,97	0,15	Керамические
24	кк1385	6,53	0,15	Керамические
кк1388	кк1387	4,69	0,15	Керамические
кк1389	кк1388	11,19	0,15	Керамические
кк1390	кк1388	11,13	0,15	Керамические
28	кк1390	6,19	0,15	Керамические
28	кк1388	6,71	0,15	Керамические
28	кк1389	6,03	0,15	Керамические
кк206	кк207	18,47	0,15	Керамические
кк202	кк203	49,92	0,15	Керамические
кк213	кк214	46,47	0,15	Керамические
кк214	кк215	13,99	0,15	Керамические
кк215	кк216	23,25	0,15	Керамические
кк216	кк217	17,04	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк217	кк218	24,45	0,15	Керамические
кк219	кк218	21,82	0,15	Керамические
кк220	кк219	25	0,15	Керамические
кк221	кк220	23,39	0,15	Керамические
кк222	кк221	9,44	0,15	Керамические
кк3386	кк305	36,71	0,15	Керамические
кк3387	кк3386	29,06	0,15	Керамические
кк3661	кк305	6,97	0,15	Керамические
кк3627	кк3803	424,63	0,15	Керамические
28	кк206	9,63	0,15	Керамические
28	кк204	8,79	0,15	Керамические
28	кк205	9,62	0,15	Керамические
22	кк3386	9,54	0,15	Керамические
30	кк3661	8,53	0,15	Керамические
34	кк213	6,62	0,15	Керамические
34	кк214	6,38	0,15	Керамические
36	кк215	11,33	0,15	Керамические
36	кк216	11,86	0,15	Керамические
36	кк217	12,17	0,15	Керамические
36	кк218	13,51	0,15	Керамические
32	кк220	5,4	0,15	Керамические
32	кк219	6,17	0,15	Керамические
32	кк222	10,81	0,15	Керамические
кк1235	кк1236	14,2	0,15	Керамические
кк1239	кк1236	11,35	0,15	Керамические
кк1236	кк1240	12,6	0,15	Керамические
кк1241	кк1240	11,45	0,15	Керамические
кк1245	кк1241	29,8	0,15	Керамические
кк1246	кк1245	8,37	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1247	кк1246	23,09	0,15	Керамические
кк1249	кк1248	18,24	0,15	Керамические
кк1250	кк1249	8,56	0,15	Керамические
кк1251	кк1250	12,94	0,15	Керамические
кк1252	кк1251	8,52	0,15	Керамические
кк1253	кк1252	18,82	0,15	Керамические
кк1254	кк1251	49,47	0,15	Керамические
кк1255	кк1247	33,05	0,15	Керамические
кк1256	кк1255	12,65	0,15	Керамические
кк1257	кк1256	10,38	0,15	Керамические
кк1258	кк1257	10,23	0,15	Керамические
кк1259	кк1256	12,84	0,15	Керамические
кк1260	кк1259	10,53	0,15	Керамические
кк1261	кк1258	15,9	0,15	Керамические
кк1262	кк1261	24,75	0,15	Керамические
кк1263	кк1262	15,99	0,15	Керамические
кк1264	кк1257	40,21	0,15	Керамические
кк1265	кк1264	13,76	0,15	Керамические
кк1266	кк1265	18,17	0,15	Керамические
кк1267	кк1266	12,88	0,15	Керамические
кк1268	кк1267	19,33	0,15	Керамические
кк1270	кк1269	23,25	0,15	Керамические
кк1271	кк1269	13,12	0,15	Керамические
кк1272	кк1271	26,97	0,15	Керамические
кк1277	кк1278	7,87	0,15	Керамические
кк1278	кк1279	8,2	0,15	Керамические
кк1279	кк1280	7,62	0,15	Керамические
кк1280	кк1281	13,37	0,15	Керамические
кк1281	кк1282	19	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1283	кк1282	7,31	0,15	Керамические
кк1282	кк1284	25,74	0,15	Керамические
кк1285	кк1284	21,55	0,15	Керамические
кк1284	кк1286	44,62	0,15	Керамические
кк1287	кк1286	5,71	0,15	Керамические
кк1288	кк1287	4,4	0,15	Керамические
кк1289	кк1288	35,53	0,15	Керамические
кк1291	кк1292	25,31	0,15	Керамические
кк1292	кк1293	17,32	0,15	Керамические
кк1293	кк1294	51,28	0,15	Керамические
кк3623	кк1296	11,12	0,15	Керамические
кк1296	кк1297	53,32	0,15	Керамические
кк1297	кк1291	21,31	0,15	Керамические
кк1294	кк1298	10,19	0,15	Керамические
кк1298	кк1299	47,97	0,15	Керамические
кк1299	кк1300	13,91	0,15	Керамические
кк1300	кк1260	14,86	0,15	Керамические
кк3624	кк1299	16,33	0,15	Керамические
кк4874	кк1264	23,32	0,15	Керамические
кк4875	кк1302	25,16	0,15	Керамические
кк1302	кк1303	12,22	0,15	Керамические
кк1286	кк1302	17,02	0,15	Керамические
кк1248	кк1246	18,4	0,15	Керамические
кк1362	кк1254	49,29	0,15	Керамические
кк1364	кк1362	12,52	0,15	Керамические
кк3625	кк1364	10,74	0,15	Керамические
кк1367	кк1254	30,59	0,15	Керамические
кк1368	кк1367	19,84	0,15	Керамические
кк1369	кк1368	16,76	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1371	кк1369	15,29	0,15	Керамические
кк1372	кк1371	35,8	0,15	Керамические
кк1374	кк1372	16,26	0,15	Керамические
кк1375	кк1374	16,44	0,15	Керамические
кк1377	кк1372	24,5	0,15	Керамические
кк1378	кк1377	9,4	0,15	Керамические
кк1380	кк1378	8,14	0,15	Керамические
кк1382	кк1380	6,76	0,15	Керамические
кк1384	кк1382	8,47	0,15	Керамические
кк1385	кк1384	19	0,15	Керамические
кк1397	кк1377	14,82	0,15	Керамические
кк1399	кк1397	11,21	0,15	Керамические
кк1401	кк1399	20,32	0,15	Керамические
кк1403	кк1401	13,54	0,15	Керамические
кк1408	кк1410	14,44	0,15	Керамические
кк1410	кк1303	32,92	0,15	Керамические
кк1461	кк1460	16,48	0,15	Керамические
кк1463	кк1461	14,44	0,15	Керамические
кк1480	кк1478	14,54	0,15	Керамические
кк1482	кк1483	3,75	0,15	Керамические
кк1483	кк1484	13,33	0,15	Керамические
кк1484	кк1486	4,47	0,15	Керамические
кк1486	кк1487	15,41	0,15	Керамические
кк1487	кк1490	10,27	0,15	Керамические
кк1490	кк1492	19,48	0,15	Керамические
кк1492	кк1493	17,86	0,15	Керамические
кк1478	кк1476	28,09	0,15	Керамические
кк1493	кк1496	21,8	0,15	Керамические
10	кк1244	22,49	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
11а	кк1244	32,36	0,15	Керамические
13а	кк1246	13,16	0,15	Керамические
13в	кк1253	10,27	0,15	Керамические
5	кк1253	13,96	0,15	Керамические
13в	кк1252	12,66	0,15	Керамические
ОАО		14,39	0,15	Керамические
ОАО		15,7	0,15	Керамические
Туберкулезный диспан	кк1239	4,72	0,15	Керамические
15	кк1463	8,6	0,15	Керамические
15	кк1461	8,34	0,15	Керамические
19	кк1493	7,76	0,15	Керамические
19	кк1480	8,35	0,15	Керамические
19	кк1478	5,88	0,15	Керамические
19	кк1487	9,03	0,15	Керамические
19	кк1486	9,6	0,15	Керамические
19	кк1484	9,65	0,15	Керамические
19	кк1483	10,05	0,15	Керамические
19	кк1482	11,26	0,15	Керамические
26	кк3625	8,12	0,15	Керамические
16	кк1262	5,99	0,15	Керамические
16	кк1263	7,05	0,15	Керамические
16а	кк1265	6,22	0,15	Керамические
16а	кк1266	7,55	0,15	Керамические
16а	кк1267	7,4	0,15	Керамические
6	кк1271	4,97	0,15	Керамические
18А	кк3624	15,12	0,15	Керамические
6а	кк1410	7,9	0,15	Керамические
6а	кк1408	7,89	0,15	Керамические
16	кк1287	10,87	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
16	кк1288	10,31	0,15	Керамические
18	кк1289	11,18	0,15	Керамические
18	кк1289	10,61	0,15	Керамические
14	кк1285	4,78	0,15	Керамические
14	кк1283	10,93	0,15	Керамические
4	кк1280	6,7	0,15	Керамические
4	кк1279	10,63	0,15	Керамические
4	кк1278	11,25	0,15	Керамические
4	кк1277	8,25	0,15	Керамические
21	кк1374	8,59	0,15	Керамические
21	кк1375	8,58	0,15	Керамические
22	кк1371	7,15	0,15	Керамические
22	кк1369	9,64	0,15	Керамические
24	кк1368	6,5	0,15	Керамические
20	кк1397	11,96	0,15	Керамические
20	кк1399	10,67	0,15	Керамические
20	кк1403	9,03	0,15	Керамические
кк3628	кк3627	95,35	0,15	Керамические
кк3626	кк3628	71,04	0,15	Керамические
кк3629	кк3627	183,43	0,15	Керамические
кк3630	кк3628	301,92	0,15	Керамические
кк3615	кк3630	62,8	0,15	Керамические
кк3487	кк3194	47,16	0,15	Керамические
кк3194	кк3495	46,57	0,15	Керамические
кк3495	кк3496	42,7	0,15	Керамические
кк3493	кк3496	42,67	0,15	Керамические
кк3496	кк3535	51,5	0,15	Керамические
Т.Ц.	кк3486	21,43	0,15	Керамические
кк1852	кк1848	38,36	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1853	кк1852	12,51	0,15	Керамические
кк1854	кк1849	16,44	0,15	Керамические
кк1855	кк1854	34,83	0,15	Керамические
кк1856	кк1853	4,91	0,15	Керамические
кк1857	кк1856	17,21	0,15	Керамические
кк1858	кк1857	36,76	0,15	Керамические
кк1859	кк1858	12,87	0,15	Керамические
кк1860	кк1859	7,78	0,15	Керамические
кк1861	кк1859	6,51	0,15	Керамические
кк1862	кк1859	23,37	0,15	Керамические
кк1863	кк1862	21,29	0,15	Керамические
кк1864	кк1855	17,46	0,15	Керамические
кк1865	кк1864	9,65	0,15	Керамические
кк1866	кк1865	8,66	0,15	Керамические
кк1867	кк1863	33,12	0,15	Керамические
кк1870	кк1861	13,02	0,15	Керамические
кк1881	кк1883	9,78	0,15	Керамические
кк1884	кк1883	5,77	0,15	Керамические
кк1883	кк1885	20,45	0,15	Керамические
кк1885	кк1886	21,29	0,15	Керамические
кк1887	кк1886	3,25	0,15	Керамические
кк1886	кк1888	45,79	0,15	Керамические
кк1888	кк1889	31,18	0,15	Керамические
кк1890	кк1889	31,09	0,15	Керамические
кк1891	кк1890	14,27	0,15	Керамические
кк1889	кк1892	20,07	0,15	Керамические
кк1893	кк1889	18,65	0,15	Керамические
кк1894	кк1893	31,33	0,15	Керамические
кк1892	кк1895	43,96	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1895	кк1896	21,41	0,15	Керамические
кк1896	кк1897	25,61	0,15	Керамические
кк1838	кк1897	2,7	0,15	Керамические
кк1839	кк1891	20,58	0,15	Керамические
кк1840	кк1839	18,93	0,15	Керамические
кк1841	кк1840	35,7	0,15	Керамические
кк1842	кк1891	50,5	0,15	Керамические
кк1843	кк1842	12,43	0,15	Керамические
кк1844	кк1842	31,02	0,15	Керамические
кк1845	кк1846	26,12	0,15	Керамические
кк1846	кк1894	36,27	0,15	Керамические
кк1897	кк1847	19,26	0,15	Керамические
кк1848	кк1847	7,5	0,15	Керамические
кк1849	кк1848	18,63	0,15	Керамические
кк1850	кк1849	19,61	0,15	Керамические
кк1847	кк1858	3,77	0,15	Керамические
кк1858	кк1852	34	0,15	Керамические
кк1883	кк1882	14,8	0,15	Керамические
кк1884	кк1883	4,14	0,15	Керамические
кк1885	кк1883	17,09	0,15	Керамические
кк1882	кк1888	20,64	0,15	Керамические
кк1888	кк1889	15,43	0,15	Керамические
кк1889	кк1891	5,4	0,15	Керамические
кк1891	кк1892	14,13	0,15	Керамические
кк1892	кк1893	30,73	0,15	Керамические
кк1834	кк1893	44,98	0,15	Керамические
кк1893	кк1894	37,06	0,15	Керамические
1	кк1848	8,62	0,15	Керамические
1	кк1849	9,06	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4885	кк1850	8,95	0,15	Керамические
кк1444	кк1443	22,34	0,15	Керамические
кк1446	кк1444	15,89	0,15	Керамические
кк1448	кк1443	26,04	0,15	Керамические
кк1450	кк1448	29,73	0,15	Керамические
кк1451	кк1450	9,02	0,15	Керамические
кк1453	кк1451	12,26	0,15	Керамические
кк1455	кк1453	12,52	0,15	Керамические
кк1457	кк1455	15,56	0,15	Керамические
кк1458	кк1457	14,82	0,15	Керамические
кк1460	кк1458	13,34	0,15	Керамические
кк1464	кк1448	38,7	0,15	Керамические
кк1466	кк1464	37,06	0,15	Керамические
кк1468	кк1466	22,16	0,15	Керамические
кк1469	кк1468	19,08	0,15	Керамические
кк1472	кк1469	11,11	0,15	Керамические
кк1474	кк1472	9,86	0,15	Керамические
кк1476	кк1474	23	0,15	Керамические
кк1496	кк1499	12,41	0,15	Керамические
кк1499	кк1500	14,27	0,15	Керамические
кк1500	кк1501	20,24	0,15	Керамические
кк1501	кк1502	11,71	0,15	Керамические
кк1502	кк1503	33,74	0,15	Керамические
кк1503	кк1466	44,65	0,15	Керамические
кк1507	кк1503	43,74	0,15	Керамические
кк1509	кк1507	27,53	0,15	Керамические
кк1868	кк1867	34,07	0,15	Керамические
кк2286	кк1851	12,37	0,15	Керамические
кк2287	кк2286	18,58	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2290	кк2291	14,61	0,15	Керамические
кк2291	кк2293	12,52	0,15	Керамические
кк2293	кк1851	54,33	0,15	Керамические
кк1510	кк1509	32,44	0,15	Керамические
кк1511	кк1510	19,37	0,15	Керамические
кк1512	кк1511	19,94	0,15	Керамические
кк1513	кк1512	4,24	0,15	Керамические
кк1514	кк1512	16,08	0,15	Керамические
кк1515	кк1514	8,01	0,15	Керамические
кк1516	кк1515	36,67	0,15	Керамические
кк1517	кк1516	21,9	0,15	Керамические
кк1520	кк1517	28,09	0,15	Керамические
кк1522	кк1516	10	0,15	Керамические
кк1524	кк1522	10,17	0,15	Керамические
кк1528	кк1507	4,31	0,15	Керамические
кк1530	кк1528	23,57	0,15	Керамические
кк1531	кк1530	13,11	0,15	Керамические
кк1532	кк1531	7,91	0,15	Керамические
кк1533	кк1532	12,46	0,15	Керамические
кк1535	кк1533	30,04	0,15	Керамические
кк1537	кк1535	3,93	0,15	Керамические
кк1539	кк1532	38,87	0,15	Керамические
кк1540	кк1539	43,02	0,15	Керамические
кк1541	кк1540	23,54	0,15	Керамические
кк1543	кк1541	25,9	0,15	Керамические
кк1545	кк1543	14,92	0,15	Керамические
кк1547	кк1541	11,57	0,15	Керамические
кк1548	кк1541	21,34	0,15	Керамические
кк1550	кк1551	15,12	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1551	кк1553	32,13	0,15	Керамические
кк1553	кк1547	15,67	0,15	Керамические
кк1556	кк1557	16,85	0,15	Керамические
кк1557	кк1558	9,46	0,15	Керамические
кк1558	кк1548	10,23	0,15	Керамические
кк1561	кк1562	4,41	0,15	Керамические
кк1562	кк1563	23,77	0,15	Керамические
кк1563	кк1565	22,68	0,15	Керамические
кк1565	кк1548	25,08	0,15	Керамические
кк1566	кк1565	25,35	0,15	Керамические
кк1567	кк1566	21,1	0,15	Керамические
кк1568	кк1569	15,28	0,15	Керамические
кк1569	кк1567	14,49	0,15	Керамические
кк1570	кк1571	7,09	0,15	Керамические
кк1571	кк1572	15,43	0,15	Керамические
кк1572	кк1574	11,5	0,15	Керамические
кк1574	кк1567	21,35	0,15	Керамические
кк1579	кк1580	12,86	0,15	Керамические
кк1580	кк1581	10,15	0,15	Керамические
кк1581	кк1583	15,77	0,15	Керамические
кк1583	кк1585	9,57	0,15	Керамические
кк1585	кк1587	40,12	0,15	Керамические
кк1587	кк1532	35,86	0,15	Керамические
кк1591	кк3634	12,3	0,15	Керамические
кк3635	кк1594	47,89	0,15	Керамические
кк1594	кк1597	16,3	0,15	Керамические
кк1598	кк1597	5,27	0,15	Керамические
кк1600	кк1597	19,07	0,15	Керамические
кк1597	кк1528	33,94	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1804	кк1803	13,02	0,15	Керамические
кк1805	кк1806	14,6	0,15	Керамические
кк1806	кк1809	15,29	0,15	Керамические
кк1809	кк1810	13,02	0,15	Керамические
кк1810	кк1811	16,02	0,15	Керамические
кк1811	кк1812	28,26	0,15	Керамические
кк1812	кк1813	14,79	0,15	Керамические
кк1813	кк1814	15,39	0,15	Керамические
кк1814	кк1815	14,81	0,15	Керамические
кк1815	кк1448	34,01	0,15	Керамические
кк1833	кк1832	56,72	0,15	Керамические
кк1835	кк1833	11,21	0,15	Керамические
17/8	кк1501	6,37	0,15	Керамические
17/8	кк1474	6,81	0,15	Керамические
17/8	кк1472	6,29	0,15	Керамические
17/8	кк1468	10,27	0,15	Керамические
Школа №2	кк1515	10,19	0,15	Керамические
16	кк1841	8,92	0,15	Керамические
Школа №2	кк1522	6,83	0,15	Керамические
9	кк1843	9,81	0,15	Керамические
Школа №2	кк1510	6,25	0,15	Керамические
9	кк1842	12,43	0,15	Керамические
9	кк1835	11,76	0,15	Керамические
19	кк1500	12,58	0,15	Керамические
19	кк1496	8,49	0,15	Керамические
17	кк1804	8,12	0,15	Керамические
19	кк1499	8,63	0,15	Керамические
17	кк1810	7,1	0,15	Керамические
17	кк1809	6,87	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
17	кк1806	7,01	0,15	Керамические
17	кк1805	8,17	0,15	Керамические
13	кк1444	8,78	0,15	Керамические
13	кк1446	9,06	0,15	Керамические
15	кк1460	9,28	0,15	Керамические
15	кк1458	8,85	0,15	Керамические
15	кк1457	9,44	0,15	Керамические
15	кк1455	7,49	0,15	Керамические
15	кк1453	8,24	0,15	Керамические
15	кк1451	6,3	0,15	Керамические
16	кк1815	6,81	0,15	Керамические
16	кк1814	6,48	0,15	Керамические
16	кк1813	7,03	0,15	Керамические
16	кк1812	6,99	0,15	Керамические
Котельная	кк1892	6,76	0,15	Керамические
Котельная	кк1892	7,63	0,15	Керамические
4	кк1849	13,59	0,15	Керамические
4	кк1854	9,83	0,15	Керамические
4	кк1855	6,8	0,15	Керамические
4	кк1866	14,85	0,15	Керамические
4б	кк1856	11,44	0,15	Керамические
4б	кк1857	8,9	0,15	Керамические
6	кк1860	6,73	0,15	Керамические
6	кк1870	4,24	0,15	Керамические
6а	кк1867	9,08	0,15	Керамические
8/8	кк2286	7,08	0,15	Керамические
8/8	кк2287	8,03	0,15	Керамические
8/8	кк2290	5,24	0,15	Керамические
21/8	кк1591	14,63	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
21/8	кк1591	6,02	0,15	Керамические
20	кк1594	8,54	0,15	Керамические
20	кк1594	11,7	0,15	Керамические
20	кк1594	11,82	0,15	Керамические
20	кк1598	5,66	0,15	Керамические
20	кк1600	4,06	0,15	Керамические
22	кк1531	9,43	0,15	Керамические
22	кк1533	8,95	0,15	Керамические
23	кк1585	37,75	0,15	Керамические
10а	кк1583	8,35	0,15	Керамические
10а	кк1579	5,8	0,15	Керамические
10а	кк1580	5,89	0,15	Керамические
8	кк1558	6,71	0,15	Керамические
8	кк1557	6,45	0,15	Керамические
8	кк1556	7,4	0,15	Керамические
7	кк1547	6,15	0,15	Керамические
7	кк1553	5,32	0,15	Керамические
5	кк1551	6,31	0,15	Керамические
5	кк1550	6,49	0,15	Керамические
7	кк1569	6,04	0,15	Керамические
7	кк1568	5,71	0,15	Керамические
8	кк1574	7,55	0,15	Керамические
8	кк1572	7,63	0,15	Керамические
8	кк1571	7,42	0,15	Керамические
11	кк1845	11,07	0,15	Керамические
4	кк1894	8,79	0,15	Керамические
4	кк1893	9,55	0,15	Керамические
2г	кк1888	11,84	0,15	Керамические
2в	кк1887	7,32	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
2б	кк1884	8,54	0,15	Керамические
Здание	кк1844	6,16	0,15	Керамические
16	кк1843	5,81	0,15	Керамические
16	кк1840	10,53	0,15	Керамические
1	кк1838	7,35	0,15	Керамические
10	кк1563	9,07	0,15	Керамические
кк3634	кк3635	14,8	0,15	Керамические
Котельная	кк1891	6,24	0,15	Керамические
кк1886	кк1885	6,34	0,15	Керамические
75в	кк1995	6,81	0,15	Керамические
26	кк1561	8,18	0,15	Керамические
26	кк1562	8,02	0,15	Керамические
9	кк1545	6,85	0,15	Керамические
9	кк1543	6,38	0,15	Керамические
24	кк1535	7,41	0,15	Керамические
24	кк1537	7,42	0,15	Керамические
Школа №2	кк1513	5,79	0,15	Керамические
Школа №2	кк1514	10,17	0,15	Керамические
кк1869	кк1868	13,11	0,15	Керамические
кк1871	кк1872	13,11	0,15	Керамические
кк1873	кк1872	27,58	0,15	Керамические
кк1872	кк1874	28,77	0,15	Керамические
кк1874	кк1875	29,74	0,15	Керамические
кк1875	кк1876	15,94	0,15	Керамические
кк1876	кк1877	16,14	0,15	Керамические
кк1878	кк1877	25,01	0,15	Керамические
кк1877	кк1879	23,05	0,15	Керамические
кк1879	кк1880	4,52	0,15	Керамические
кк1880	кк1881	38,36	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1882	кк1881	29,39	0,15	Керамические
кк1954	кк1952	45,03	0,15	Керамические
кк1955	кк1954	98,68	0,15	Керамические
кк1957	кк1955	16,57	0,15	Керамические
кк1959	кк1957	24,79	0,15	Керамические
кк1961	кк1957	48,08	0,15	Керамические
кк1963	кк1961	12,33	0,15	Керамические
кк1964	кк1963	23,57	0,15	Керамические
кк1967	кк1952	53,71	0,15	Керамические
кк1977	кк1978	44,48	0,15	Керамические
кк1980	кк1978	5,99	0,15	Керамические
кк1982	кк1978	26,08	0,15	Керамические
кк1984	кк1982	25,36	0,15	Керамические
кк1986	кк1984	38,31	0,15	Керамические
кк1978	кк1997	20,3	0,15	Керамические
кк1998	кк1997	6,29	0,15	Керамические
кк2000	кк1997	8,26	0,15	Керамические
кк1997	кк2002	9,87	0,15	Керамические
кк2002	кк2003	15,99	0,15	Керамические
кк2003	кк2004	4,07	0,15	Керамические
кк2004	кк2005	12,58	0,15	Керамические
кк2005	кк2006	15,54	0,15	Керамические
кк2006	кк2007	14,3	0,15	Керамические
кк2007	кк2010	18,77	0,15	Керамические
кк2011	кк2010	23,72	0,15	Керамические
кк2010	кк1964	55,39	0,15	Керамические
кк3435	кк3436	66,87	0,15	Керамические
1а	кк1984	9,89	0,15	Керамические
58	кк3436	27,58	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
60	кк3435	7,06	0,15	Керамические
2	кк1882	8,54	0,15	Керамические
кк4886	кк1959	3,72	0,15	Керамические
УВД	кк1963	7,77	0,15	Керамические
3	кк2011	8,23	0,15	Керамические
3	кк2010	9,1	0,15	Керамические
3	кк2007	6,07	0,15	Керамические
3а	кк2005	9,67	0,15	Керамические
3б	кк2004	5,99	0,15	Керамические
3г	кк1998	6,64	0,15	Керамические
3г	кк2000	5,06	0,15	Керамические
1	кк1978	13,6	0,15	Керамические
3д	кк1977	14,66	0,15	Керамические
2	кк1869	6,84	0,15	Керамические
2а	кк1878	10,33	0,15	Керамические
1	кк1872	11,81	0,15	Керамические
Котельная	кк1873	9,12	0,15	Керамические
Котельная	кк1871	11,28	0,15	Керамические
кк3509	кк3508	20,52	0,15	Керамические
кк3473	кк3474	17,62	0,15	Керамические
кк3476	кк3509	38,68	0,15	Керамические
кк3475	кк3476	42,01	0,15	Керамические
кк3474	кк3475	31,84	0,15	Керамические
кк3477	кк3476	42,55	0,15	Керамические
кк3478	кк3477	35,44	0,15	Керамические
кк3479	кк3478	41,24	0,15	Керамические
кк3480	кк3481	39,84	0,15	Керамические
кк3481	кк3482	42,46	0,15	Керамические
кк3482	кк3483	55,87	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3483	кк3484	25,2	0,15	Керамические
кк3484	кк3485	21,9	0,15	Керамические
кк3485	кк3486	22,25	0,15	Керамические
кк3486	кк3487	21,4	0,15	Керамические
кк3192	кк3493	21,44	0,15	Керамические
кк3491	кк3192	13,23	0,15	Керамические
кк3490	кк3491	12,9	0,15	Керамические
кк3489	кк3490	31,77	0,15	Керамические
кк3488	кк3489	27,89	0,15	Керамические
64	кк3482	6,84	0,15	Керамические
64	кк3481	11,79	0,15	Керамические
64	кк3480	9,48	0,15	Керамические
62	кк3479	11,74	0,15	Керамические
62	кк3478	13,93	0,15	Керамические
62	кк3477	11,04	0,15	Керамические
60	кк3476	9,79	0,15	Керамические
60	кк3475	11,04	0,15	Керамические
60	кк3474	11,71	0,15	Керамические
68	кк3486	7,59	0,15	Керамические
68	кк3485	7,81	0,15	Керамические
68	кк3484	9,08	0,15	Керамические
66	кк3490	8,68	0,15	Керамические
66	кк3489	10,27	0,15	Керамические
66	кк3488	12,19	0,15	Керамические
48	кк3506	11,56	0,15	Керамические
74	кк3192	12,89	0,15	Керамические
74	кк3493	11,3	0,15	Керамические
кк3462	кк3463	24,89	0,15	Керамические
кк3463	кк3464	69,99	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3464	кк3465	82,73	0,15	Керамические
кк3465	кк3466	13,61	0,15	Керамические
кк3466	кк3467	23,32	0,15	Керамические
кк3467	кк3468	13,95	0,15	Керамические
кк3468	кк3469	18,65	0,15	Керамические
кк3469	кк3470	23,19	0,15	Керамические
кк3505	кк3470	22,42	0,15	Керамические
кк3507	кк3505	37,06	0,15	Керамические
кк3506	кк3507	30,88	0,15	Керамические
кк3470	кк3504	12,96	0,15	Керамические
кк3512	кк3504	18,79	0,15	Керамические
кк3513	кк3512	33,88	0,15	Керамические
кк3508	кк3505	37,2	0,15	Керамические
кк3510	кк3508	6,18	0,15	Керамические
кк3511	кк3510	21,91	0,15	Керамические
кк3472	кк3473	19,6	0,15	Керамические
кк3471	кк3472	23,18	0,15	Керамические
кк3498	кк3497	30,93	0,15	Керамические
кк3499	кк3498	40,13	0,15	Керамические
кк3500	кк3499	32,44	0,15	Керамические
кк3501	кк3500	11,11	0,15	Керамические
кк3502	кк3501	19,5	0,15	Керамические
кк3504	кк3503	33,38	0,15	Керамические
кк3503	кк3518	51,84	0,15	Керамические
кк3519	кк3518	43,15	0,15	Керамические
кк3520	кк3519	10,93	0,15	Керамические
кк3521	кк3520	23,57	0,15	Керамические
кк3517	кк3518	14,08	0,15	Керамические
кк3516	кк3517	27,48	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3515	кк3516	16,76	0,15	Керамические
кк3514	кк3515	28,49	0,15	Керамические
кк3518	кк3525	37,12	0,15	Керамические
кк3524	кк3525	15,39	0,15	Керамические
кк3523	кк3524	23,59	0,15	Керамические
кк3522	кк3523	17,54	0,15	Керамические
кк3525	кк3528	24,26	0,15	Керамические
кк3526	кк3528	17,37	0,15	Керамические
кк3527	кк3526	18,86	0,15	Керамические
кк3528	кк3529	29,23	0,15	Керамические
кк3529	кк3530	34,94	0,15	Керамические
кк3531	кк3530	17,01	0,15	Керамические
кк3532	кк3531	20,29	0,15	Керамические
кк3461	кк3462	34,97	0,15	Керамические
кк3710	кк3532	56,41	0,15	Керамические
кк3497	кк3464	87,91	0,15	Керамические
35	кк3462	13,56	0,15	Керамические
35	кк3463	11,66	0,15	Керамические
44	кк3467	11,73	0,15	Керамические
44	кк3466	9,86	0,15	Керамические
42	кк3468	14,45	0,15	Керамические
42	кк3469	13,02	0,15	Керамические
58	кк3473	11,05	0,15	Керамические
58	кк3472	11,84	0,15	Керамические
58	кк3471	10,23	0,15	Керамические
46	кк3511	10,75	0,15	Керамические
46	кк3510	10,61	0,15	Керамические
50	кк3512	10,52	0,15	Керамические
50	кк3513	10,91	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
48	кк3507	11,35	0,15	Керамические
32	кк3531	7,46	0,15	Керамические
32	кк3532	7,46	0,15	Керамические
34	кк3526	9,67	0,15	Керамические
34	кк3527	9,22	0,15	Керамические
36	кк3522	11,6	0,15	Керамические
36	кк3523	10,47	0,15	Керамические
38	кк3521	9,35	0,15	Керамические
38	кк3520	9,57	0,15	Керамические
23	кк3497	33,42	0,15	Керамические
40	кк3502	11,69	0,15	Керамические
40	кк3501	11,8	0,15	Керамические
54	кк3517	9,49	0,15	Керамические
54	кк3516	8,76	0,15	Керамические
52	кк3515	11,17	0,15	Керамические
52	кк3514	12,35	0,15	Керамические
32а	кк3710	9,88	0,15	Керамические
КНС Быковского,2а	кк3456	284,34	0,15	Керамические
кк3458	кк3459	24,7	0,15	Керамические
кк3460	кк3461	50,22	0,15	Керамические
кк3459	кк3715	51,49	0,15	Керамические
кк3715	кк3460	27,77	0,15	Керамические
Общ. здание	кк3459	12,54	0,15	Керамические
Общ. здание	кк3458	11,92	0,15	Керамические
Общ. здание	кк3715	16,98	0,15	Керамические
кк3450	кк3451	29,04	0,15	Керамические
кк3451	кк3452	25,99	0,15	Керамические
кк3452	кк3453	21,73	0,15	Керамические
кк3453	кк3454	36,75	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3455	кк3454	18,44	0,15	Керамические
кк3454	кк3456	110,89	0,15	Керамические
кк3456	кк3457	210,03	0,15	Керамические
кк3457	КНС Задорожная 19а	10,89	0,15	Керамические
34	кк3450	12,42	0,15	Керамические
34	кк3451	12,25	0,15	Керамические
32	кк3452	14,12	0,15	Керамические
32	кк3455	9	0,15	Керамические
кк2545	кк2544	122,75	0,15	Керамические
кк2546	кк2545	21,79	0,15	Керамические
кк2547	кк2546	5,69	0,15	Керамические
кк2548	кк2547	11	0,15	Керамические
кк2549	кк2545	40,52	0,15	Керамические
кк3020	кк3021	50,33	0,15	Керамические
кк3021	кк3022	50,82	0,15	Керамические
кк3022	кк3416	40,1	0,15	Керамические
кк3416	кк3417	144,6	0,15	Керамические
кк3417	кк3418	291,36	0,15	Керамические
кк2544	кк3022	21,96	0,15	Керамические
Котельная №2	кк2548	9,55	0,15	Керамические
Котельная №1	кк2546	8,87	0,15	Керамические
кк3418	кк3419	186,07	0,15	Керамические
кк3419	кк3420	46,49	0,15	Керамические
кк3420	кк3421	49,1	0,15	Керамические
кк3421	кк3422	50,69	0,15	Керамические
кк3422	кк3423	49,97	0,15	Керамические
кк3423	кк3424	50,64	0,15	Керамические
36	кк1964	28,18	0,15	Керамические
63	кк1967	21,22	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
3	кк2006	6,8	0,15	Керамические
кк1987	кк1986	13,48	0,15	Керамические
кк1988	кк1987	15,64	0,15	Керамические
1	кк1988	7,99	0,15	Керамические
1	кк1987	5,91	0,15	Керамические
кк1995	кк1984	40,58	0,15	Керамические
13	кк1789	10,4	0,15	Керамические
ТРК	кк2168	11,19	0,15	Керамические
кк3933	кк2170	51,19	0,15	Керамические
кк1743	кк1741	13,73	0,15	Керамические
кк1747	кк1743	19,26	0,15	Керамические
13	кк1794	5,41	0,15	Керамические
ТРК	кк2170	12,04	0,15	Керамические
2	кк2432	10,59	0,15	Керамические
6	кк2456	8,82	0,15	Керамические
кк4887	кк2450	10,66	0,15	Керамические
3	кк2479	7,12	0,15	Керамические
3	кк2478	7,34	0,15	Керамические
3	кк2492	5,84	0,15	Керамические
3	кк2491	5,9	0,15	Керамические
3	кк2481	5,37	0,15	Керамические
3	кк2480	5,16	0,15	Керамические
3	кк2477	5,84	0,15	Керамические
3	кк2425	10,65	0,15	Керамические
3	кк2427	7,13	0,15	Керамические
1	кк2312	6,22	0,15	Керамические
1	кк2313	7,83	0,15	Керамические
2	кк2472	6,48	0,15	Керамические
2	кк2471	6,89	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
2	кк2473	5,93	0,15	Керамические
2	кк2470	6,93	0,15	Керамические
3	кк2463	5,2	0,15	Керамические
5	кк2494	7,6	0,15	Керамические
5	кк2495	7,12	0,15	Керамические
3	кк2495	12,42	0,15	Керамические
1	кк2474	7,7	0,15	Керамические
1	кк2475	6,48	0,15	Керамические
кк1740	кк1739	9,09	0,15	Керамические
кк1741	кк1739	12,69	0,15	Керамические
кк1751	кк1747	20,01	0,15	Керамические
кк1752	кк1751	12,04	0,15	Керамические
кк1753	кк1752	10,9	0,15	Керамические
кк1754	кк1753	27,51	0,15	Керамические
кк1755	кк1754	10,75	0,15	Керамические
кк1756	кк1755	15,36	0,15	Керамические
кк1757	кк1756	20,54	0,15	Керамические
кк1758	кк1757	13,3	0,15	Керамические
кк1759	кк1758	6,47	0,15	Керамические
кк1760	кк1759	14,81	0,15	Керамические
кк1761	кк1760	4,21	0,15	Керамические
кк1762	кк1760	9,61	0,15	Керамические
кк1763	кк1762	16,94	0,15	Керамические
кк1764	кк1763	5,69	0,15	Керамические
3	кк1755	9,79	0,15	Керамические
кк1766	кк1765	20,82	0,15	Керамические
кк1765	кк1767	16,61	0,15	Керамические
кк1767	кк1768	13,08	0,15	Керамические
кк1768	кк1769	11,12	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1769	кк1770	23,74	0,15	Керамические
кк1770	кк1771	16,23	0,15	Керамические
кк1771	кк1772	11,88	0,15	Керамические
кк1772	кк1740	11,24	0,15	Керамические
кк1773	кк1439	44,72	0,15	Керамические
кк1774	кк1440	11,43	0,15	Керамические
кк1775	кк1774	22,04	0,15	Керамические
кк1776	кк1439	28,71	0,15	Керамические
кк1777	кк1776	9,48	0,15	Керамические
кк1778	кк1777	14,45	0,15	Керамические
кк1779	кк1778	8,35	0,15	Керамические
кк1780	кк1779	20,73	0,15	Керамические
кк1781	кк1780	13,38	0,15	Керамические
кк1782	кк1780	15,38	0,15	Керамические
кк1783	кк1779	5,39	0,15	Керамические
кк1784	кк1783	7,55	0,15	Керамические
кк1785	кк1784	8,26	0,15	Керамические
кк1786	кк1785	10,01	0,15	Керамические
кк1787	кк1786	30,33	0,15	Керамические
кк1788	кк1787	14,6	0,15	Керамические
кк1790	кк1789	18,63	0,15	Керамические
кк1789	кк1792	12,72	0,15	Керамические
кк1792	кк1793	16,48	0,15	Керамические
кк1793	кк1794	10,21	0,15	Керамические
кк1794	кк1795	24,38	0,15	Керамические
кк1795	кк1796	8,3	0,15	Керамические
кк1796	кк1797	13,75	0,15	Керамические
кк1798	кк1797	16,6	0,15	Керамические
кк1799	кк1798	13,81	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1800	кк1798	28,56	0,15	Керамические
кк1797	кк1801	14,59	0,15	Керамические
кк1801	кк1802	7,11	0,15	Керамические
кк1803	кк1800	26,74	0,15	Керамические
кк1807	кк1808	14,95	0,15	Керамические
кк1808	кк1788	15,28	0,15	Керамические
кк1816	кк1817	14,3	0,15	Керамические
кк1817	кк1818	15,96	0,15	Керамические
кк1818	кк1819	13,94	0,15	Керамические
кк1819	кк1441	35,67	0,15	Керамические
кк1802	кк1820	36,33	0,15	Керамические
кк1820	кк1821	36,64	0,15	Керамические
кк1822	кк1821	25,58	0,15	Керамические
кк1823	кк1822	21,69	0,15	Керамические
кк1824	кк1822	30,4	0,15	Керамические
кк1825	кк1824	14,16	0,15	Керамические
кк1821	кк3934	37,89	0,15	Керамические
кк3934	кк1827	30,9	0,15	Керамические
кк1827	кк1828	8,07	0,15	Керамические
кк1828	кк1829	6,13	0,15	Керамические
кк1830	кк1829	39,18	0,15	Керамические
кк1831	кк1830	51,86	0,15	Керамические
кк1839	кк1838	18,86	0,15	Керамические
кк1840	кк1839	8,96	0,15	Керамические
кк1841	кк1840	8,63	0,15	Керамические
кк1895	кк1896	34,6	0,15	Керамические
кк1897	кк1896	25,04	0,15	Керамические
кк1896	кк1901	12,45	0,15	Керамические
кк1902	кк1901	8,26	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1901	кк1904	55,34	0,15	Керамические
кк2078	кк2076	79,96	0,15	Керамические
кк2079	кк2078	48,74	0,15	Керамические
кк2082	кк2081	5,79	0,2	Керамические
кк2081	кк2084	69,84	0,2	Керамические
кк2084	кк1829	66,28	0,2	Керамические
кк1829	кк2086	27,11	0,2	Керамические
кк2086	кк2088	32,3	0,2	Керамические
кк2090	кк2082	61,35	0,2	Керамические
кк2092	кк2090	16,93	0,2	Керамические
кк2094	кк2092	92,73	0,2	Керамические
кк2095	кк2094	64,79	0,2	Керамические
кк2097	кк2095	12,16	0,2	Керамические
кк2099	кк2097	24,41	0,15	Керамические
кк2100	кк2099	15,11	0,15	Керамические
кк2101	кк2100	7,17	0,15	Керамические
кк2103	кк2101	12,72	0,15	Керамические
кк2105	кк2103	19,02	0,15	Керамические
кк2107	кк2105	29,48	0,15	Керамические
кк2109	кк2110	17,81	0,15	Керамические
кк2110	кк2107	9,75	0,15	Керамические
кк2112	кк2099	48,09	0,15	Керамические
кк2113	кк2112	5,98	0,15	Керамические
кк2114	кк2113	11,32	0,15	Керамические
кк2115	кк2114	18,36	0,15	Керамические
кк2116	кк2115	4,04	0,15	Керамические
кк2117	кк2116	5,84	0,15	Керамические
кк2118	кк2117	15,7	0,15	Керамические
кк2119	кк2118	20,48	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2122	кк2119	13,54	0,15	Керамические
кк2123	кк2122	7,54	0,15	Керамические
кк2124	кк2123	3,05	0,15	Керамические
кк2125	кк2124	4,43	0,15	Керамические
кк2127	кк2125	12,4	0,15	Керамические
кк2128	кк2127	33,39	0,15	Керамические
кк2129	кк2128	10,11	0,15	Керамические
кк2132	кк2129	7,48	0,15	Керамические
кк2133	кк2132	18,95	0,15	Керамические
кк2134	кк2133	6,88	0,15	Керамические
кк2136	кк2134	11,34	0,15	Керамические
кк2138	кк2139	12,13	0,15	Керамические
кк2139	кк2140	23,15	0,15	Керамические
кк2140	кк2142	31,99	0,15	Керамические
кк2143	кк2142	17,28	0,15	Керамические
кк2145	кк2143	11,87	0,15	Керамические
кк2142	кк2146	27,52	0,15	Керамические
кк2146	кк2157	15,73	0,15	Керамические
кк2157	кк2158	10,26	0,15	Керамические
кк2158	кк2109	38,27	0,15	Керамические
кк2162	кк2097	45,79	0,2	Керамические
кк2164	кк2162	26,09	0,2	Керамические
кк1141	кк2164	43,35	0,2	Керамические
кк2168	кк2095	21,73	0,15	Керамические
кк2170	кк2168	34,95	0,15	Керамические
кк1439	кк1438	37,27	0,15	Керамические
кк1440	кк1439	27,01	0,15	Керамические
кк1441	кк1440	35,54	0,15	Керамические
кк1442	кк1441	11,81	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1443	кк1441	30,53	0,15	Керамические
кк1832	кк1831	54,73	0,15	Керамические
кк1844	кк1843	51,58	0,15	Керамические
кк1894	кк1895	33,91	0,15	Керамические
кк1898	кк1897	12,41	0,15	Керамические
кк1903	кк1902	12,73	0,15	Керамические
кк2088	кк1906	32,57	0,2	Керамические
15	кк1799	8,12	0,15	Керамические
13	кк1796	10,63	0,15	Керамические
13	кк1793	7,64	0,15	Керамические
13	кк1793	9,41	0,15	Керамические
13	кк1792	7,16	0,15	Керамические
13	кк1789	8,79	0,15	Керамические
13	кк1790	5,94	0,15	Керамические
2	кк1825	9,38	0,15	Керамические
2	кк1825	12,1	0,15	Керамические
2	кк1823	14,03	0,15	Керамические
2	кк1823	15,97	0,15	Керамические
6а	кк1896	44,37	0,15	Керамические
47г	кк1902	5,65	0,15	Керамические
12	кк1777	6,52	0,15	Керамические
10	кк1776	7,13	0,15	Керамические
12	кк1778	6,25	0,15	Керамические
10	кк1781	8,56	0,15	Керамические
10	кк1781	7,03	0,15	Керамические
10	кк1782	6,73	0,15	Керамические
12	кк1779	6,63	0,15	Керамические
12	кк1783	6,97	0,15	Керамические
12	кк1784	8,01	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
12	кк1785	6,94	0,15	Керамические
15	кк1787	7,34	0,15	Керамические
15	кк1788	8,43	0,15	Керамические
15	кк1808	8,3	0,15	Керамические
15	кк1807	7,58	0,15	Керамические
4	кк1844	19,95	0,15	Керамические
4б	кк1841	6,61	0,15	Керамические
4б	кк1840	6,81	0,15	Керамические
4б	кк1839	6,6	0,15	Керамические
1	кк1741	8,41	0,15	Керамические
11	кк1740	10,56	0,15	Керамические
11	кк1772	10,51	0,15	Керамические
11	кк1771	10,5	0,15	Керамические
11	кк1770	10,52	0,15	Керамические
9	кк1769	7,64	0,15	Керамические
9	кк1768	8,91	0,15	Керамические
9	кк1767	8,48	0,15	Керамические
9	кк1765	8,48	0,15	Керамические
7	кк1766	13,24	0,15	Керамические
2	кк2101	9,49	0,15	Керамические
2	кк2101	11,79	0,15	Керамические
2	кк2103	11,18	0,15	Керамические
2	кк2105	9,46	0,15	Керамические
2	кк2100	10,03	0,15	Керамические
Детский сад №3	кк2113	5,26	0,15	Керамические
Детский сад №3	кк2117	8,12	0,15	Керамические
Детский сад №3	кк2115	9,75	0,15	Керамические
7	кк2119	9,43	0,15	Керамические
7	кк2122	9,32	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
7	кк2123	7,06	0,15	Керамические
7	кк2124	6,84	0,15	Керамические
7	кк2125	6,49	0,15	Керамические
7	кк2127	6,52	0,15	Керамические
11	кк1775	7,2	0,15	Керамические
кк2420	кк2421	11,26	0,15	Керамические
кк2421	кк2423	15,76	0,15	Керамические
3	кк2423	9,62	0,15	Керамические
3	кк2421	9,03	0,15	Керамические
3	кк2420	9,04	0,15	Керамические
кк3985	кк4374	476,17	0,6	Керамические
кк3990	кк3985	33,76	0,6	Керамические
кк3991	кк3990	13,34	0,15	Керамические
кк2502	кк2501	10,04	0,2	Керамические
9	кк2502	11,79	0,15	Керамические
9	кк2501	11,13	0,15	Керамические
кк2513	кк2512	8,82	0,15	Керамические
13	кк2513	6,27	0,15	Керамические
13	кк2512	6,69	0,15	Керамические
14	кк2550	18,51	0,15	Керамические
кк4010	кк4011	9,17	0,15	Керамические
21	кк4011	12,03	0,15	Керамические
21	кк4010	11,95	0,15	Керамические
кк4013	кк4012	18,9	0,15	Керамические
кк4014	кк4013	19,01	0,15	Керамические
кк4015	кк4014	22,54	0,15	Керамические
19	кк4012	11,33	0,15	Керамические
19	кк4013	11,9	0,15	Керамические
19	кк4014	11,59	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
19	кк4015	12,53	0,15	Керамические
кк4012	кк4667	35,8	0,15	Керамические
кк2686	кк2686	9,13	0,15	Керамические
кк2686	кк2687	7,14	0,15	Керамические
кк2687	кк2689	12,14	0,15	Керамические
кк2689	кк2690	23,94	0,15	Керамические
кк2690	кк2692	20,76	0,15	Керамические
Гараж	кк2686	7,53	0,15	Керамические
Гараж	кк2686	8,65	0,15	Керамические
Гараж	кк2690	8,22	0,15	Керамические
Гараж	кк2687	7,86	0,15	Керамические
кк2698	кк2695	8,39	0,15	Керамические
кк2699	кк2698	9,57	0,15	Керамические
кк2701	кк2699	8,27	0,15	Керамические
Гостиница	кк2695	10,12	0,15	Керамические
Гостиница	кк2698	11,04	0,15	Керамические
Гостиница	кк2699	11,01	0,15	Керамические
Гостиница	кк2701	11,02	0,15	Керамические
кк2710	кк2709	14,93	0,15	Керамические
кк2727	кк2728	14,29	0,15	Керамические
кк2728	кк2729	19,33	0,15	Керамические
кк2729	кк2710	14,43	0,15	Керамические
кк2717	кк2716	14,11	0,15	Керамические
кк2716	кк2718	18,42	0,15	Керамические
кк2718	кк2719	14,65	0,15	Керамические
кк2719	кк2720	33,05	0,15	Керамические
кк2720	кк2721	13,78	0,15	Керамические
кк2721	кк2724	19,09	0,15	Керамические
кк2724	кк2725	15,13	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2725	кк2727	34,44	0,15	Керамические
8	кк2753	9,5	0,15	Керамические
8	кк2733	9,31	0,15	Керамические
6	кк4018	6,4	0,15	Керамические
6	кк4017	5,71	0,15	Керамические
6	кк2731	8,03	0,15	Керамические
6	кк2728	8,62	0,15	Керамические
6	кк2729	8,05	0,15	Керамические
6	кк2710	8,27	0,15	Керамические
19	кк2585	9,23	0,15	Керамические
19	кк2586	9,49	0,15	Керамические
19	кк2587	9,05	0,15	Керамические
19	кк2588	9,58	0,15	Керамические
19	кк2589	7,74	0,15	Керамические
17/2	кк2593	7,56	0,15	Керамические
17/2	кк2594	6,99	0,15	Керамические
17/2	кк2596	7,37	0,15	Керамические
17/2	кк2598	6,41	0,15	Керамические
17/2	кк2600	5,58	0,15	Керамические
17	кк2604	4,81	0,15	Керамические
13б	кк2632	12,45	0,15	Керамические
13а	кк2635	7,75	0,15	Керамические
13а	кк2636	8,15	0,15	Керамические
13а	кк2637	7,64	0,15	Керамические
13а	кк2638	7,32	0,15	Керамические
18	кк2557	7,47	0,15	Керамические
18	кк2556	6,69	0,15	Керамические
кк4890	кк2558	6,56	0,15	Керамические
кк4891	кк2510	8,38	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
15	кк2629	7	0,15	Керамические
17/1	кк2616	8,33	0,15	Керамические
17/1	кк2615	8,27	0,15	Керамические
17/1	кк2613	8,46	0,15	Керамические
17/1	кк2611	7,88	0,15	Керамические
15	кк2621	8,46	0,15	Керамические
15	кк2622	8,38	0,15	Керамические
15	кк2623	8,09	0,15	Керамические
15	кк2625	8,39	0,15	Керамические
15	кк2626	6,61	0,15	Керамические
32	кк2759	17,61	0,15	Керамические
32	кк2757	15,01	0,15	Керамические
31	кк2839	7,52	0,15	Керамические
Котельная	кк2835	6,18	0,15	Керамические
31	кк2841	4,7	0,15	Керамические
здание	кк2841	20,05	0,15	Керамические
Котельная	кк2843	13,26	0,15	Керамические
Котельная	кк2722	13,68	0,15	Керамические
13б	кк2633	12,66	0,15	Керамические
49	кк1083	7,17	0,15	Керамические
кк1079	кк1080	4,7	0,15	Керамические
кк1080	кк1081	14,41	0,15	Керамические
кк1081	кк1082	13,21	0,15	Керамические
кк1083	кк1082	32,29	0,15	Керамические
кк1084	кк1082	40,04	0,15	Керамические
кк1085	кк1084	17,56	0,15	Керамические
кк1082	кк1086	22,19	0,15	Керамические
кк1087	кк1086	13,74	0,15	Керамические
кк1088	кк1086	38,73	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1086	кк1089	22,69	0,15	Керамические
кк4016	кк1089	15,14	0,15	Керамические
кк1091	кк1089	40,72	0,15	Керамические
кк1089	кк1092	22,81	0,15	Керамические
кк1093	кк1092	17,1	0,15	Керамические
кк1094	кк1093	21,58	0,15	Керамические
кк1095	кк1092	40,82	0,15	Керамические
кк1092	кк1096	23,89	0,15	Керамические
кк1097	кк1096	19,35	0,15	Керамические
кк1098	кк1096	40,07	0,15	Керамические
кк1096	кк1099	23,14	0,15	Керамические
кк1100	кк1099	16	0,15	Керамические
кк1101	кк1100	26,21	0,15	Керамические
кк1102	кк1103	25,53	0,15	Керамические
кк1103	кк1101	8,07	0,15	Керамические
кк1104	кк1099	39,89	0,15	Керамические
кк1099	кк1105	23,31	0,15	Керамические
38	кк1079	39,59	0,15	Керамические
47	кк1080	6,75	0,15	Керамические
15	кк1081	4,82	0,15	Керамические
14	кк1088	6,28	0,15	Керамические
13	кк1087	4,03	0,15	Керамические
11	кк4016	5,11	0,15	Керамические
12	кк1091	5,12	0,15	Керамические
10	кк1095	6,22	0,15	Керамические
8	кк1094	11,77	0,15	Керамические
10	кк1094	12,52	0,15	Керамические
6	кк1102	4,93	0,15	Керамические
4	кк1103	4,64	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
7	кк1100	9,44	0,15	Керамические
5	кк1100	6,11	0,15	Керамические
6	кк1104	4,47	0,15	Керамические
8	кк1098	6,04	0,15	Керамические
9	кк1097	5,7	0,15	Керамические
16	кк1084	7,39	0,15	Керамические
51	кк1085	2,62	0,15	Керамические
20	кк1148	10,7	0,15	Керамические
кк2693	кк2705	31,18	0,15	Керамические
кк2705	кк2706	45,27	0,15	Керамические
кк2706	кк2707	44,32	0,15	Керамические
кк2712	кк2713	14,27	0,15	Керамические
кк2713	кк2714	20,45	0,15	Керамические
кк2714	кк2715	13,68	0,15	Керамические
кк2715	кк2716	39,76	0,15	Керамические
кк2722	кк2723	29,56	0,15	Керамические
кк2723	кк2721	26,16	0,15	Керамические
кк1144	кк1143	34,71	0,15	Керамические
кк1146	кк1145	30,88	0,15	Керамические
кк1147	кк1146	33,21	0,15	Керамические
кк1148	кк1147	25,66	0,15	Керамические
кк1149	кк1147	11,51	0,15	Керамические
кк1150	кк1149	12,65	0,15	Керамические
кк1151	кк1150	15,62	0,15	Керамические
кк1152	кк1151	23,75	0,15	Керамические
кк1153	кк1152	39,33	0,15	Керамические
кк1154	кк1153	11,91	0,15	Керамические
кк1155	кк1154	16,39	0,15	Керамические
кк1156	кк1155	7,96	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1157	кк1156	16,27	0,15	Керамические
кк1158	кк1157	39,37	0,15	Керамические
кк1159	кк1158	17,38	0,15	Керамические
кк1160	кк1159	21,85	0,15	Керамические
кк1161	кк1160	12,99	0,15	Керамические
кк2651	кк2652	15,21	0,15	Керамические
кк2652	кк2654	18,6	0,15	Керамические
кк2654	кк2655	21,47	0,15	Керамические
кк2656	кк2655	15,24	0,15	Керамические
кк2655	кк2657	31,19	0,15	Керамические
кк2657	кк2660	32,9	0,15	Керамические
кк2664	кк2665	13,61	0,15	Керамические
кк2665	кк2666	26,47	0,15	Керамические
кк2666	кк2660	23,08	0,15	Керамические
кк2660	кк2668	19,9	0,15	Керамические
кк2668	кк2670	54,81	0,15	Керамические
кк2674	кк2675	18,56	0,15	Керамические
кк2675	кк2676	34,94	0,15	Керамические
кк2676	кк2678	39,6	0,15	Керамические
кк2680	кк2678	29,61	0,15	Керамические
кк2678	кк2681	23,37	0,15	Керамические
кк2681	кк2682	16,97	0,15	Керамические
кк2682	кк2682	3,21	0,15	Керамические
кк2682	кк2683	32,93	0,15	Керамические
кк2684	кк2685	18,41	0,15	Керамические
кк2685	кк2686	43,33	0,15	Керамические
кк2686	кк2683	29,55	0,15	Керамические
кк2692	кк2693	28,2	0,15	Керамические
кк2670	кк2693	58,74	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2695	кк2670	41,95	0,15	Керамические
кк2683	кк2701	30,17	0,15	Керамические
2/1	кк2717	10,03	0,15	Керамические
2/1	кк2716	8,42	0,15	Керамические
2/1	кк2719	8,08	0,15	Керамические
4	кк2720	7,45	0,15	Керамические
4	кк2721	8,31	0,15	Керамические
4	кк2724	8,37	0,15	Керамические
4	кк2725	8,71	0,15	Керамические
6	кк2727	7,44	0,15	Керамические
15	кк2712	7,47	0,15	Керамические
15	кк2713	6,92	0,15	Керамические
15	кк2714	7,17	0,15	Керамические
15	кк2715	8,63	0,15	Керамические
2	кк2685	9,99	0,15	Керамические
2	кк2684	9,27	0,15	Керамические
2	кк2676	8,89	0,15	Керамические
2	кк2675	9,07	0,15	Керамические
2	кк2674	8,87	0,15	Керамические
28	кк2664	6,17	0,15	Керамические
26	кк1161	7,74	0,15	Керамические
26	кк1160	7,52	0,15	Керамические
30	кк2651	5,92	0,15	Керамические
30	кк2654	14,76	0,15	Керамические
30	кк2656	5,28	0,15	Керамические
2	кк2686	10,09	0,15	Керамические
2	кк2682	20,22	0,15	Керамические
2	кк2681	18,1	0,15	Керамические
Спортивная школа	кк2680	14,65	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
28	кк2665	6,25	0,15	Керамические
26	кк1159	6,1	0,15	Керамические
26	кк1158	5,91	0,15	Керамические
24	кк1157	5,13	0,15	Керамические
24	кк1156	5,68	0,15	Керамические
24	кк1155	5,68	0,15	Керамические
24	кк1154	5,63	0,15	Керамические
24	кк1153	5,68	0,15	Керамические
кк1739	кк1140	29,78	0,15	Керамические
кк1137	кк1141	42,7	0,2	Керамические
кк1106	кк1105	38,87	0,15	Керамические
кк1107	кк1105	16,8	0,15	Керамические
кк1105	кк1108	33,88	0,15	Керамические
кк1108	кк1109	10,55	0,15	Керамические
кк1110	кк1108	26,97	0,15	Керамические
кк1111	кк1110	11,38	0,15	Керамические
кк1109	кк1112	35,98	0,15	Керамические
кк1112	кк1113	44,98	0,15	Керамические
кк1113	кк1114	44,39	0,15	Керамические
кк1116	кк1117	10,71	0,15	Керамические
кк1117	кк1118	7,21	0,15	Керамические
кк1118	кк1119	12,62	0,15	Керамические
кк1119	кк1120	14,56	0,15	Керамические
кк1120	кк1121	15,62	0,15	Керамические
кк1121	кк1122	6,62	0,15	Керамические
кк1122	кк1123	11,77	0,15	Керамические
кк1123	кк1124	5,92	0,15	Керамические
кк1124	кк1125	13,96	0,15	Керамические
кк1125	кк1115	29,27	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк1115	кк1126	41,27	0,15	Керамические
кк1127	кк1126	32,9	0,15	Керамические
кк1128	кк1129	8,57	0,15	Керамические
кк1130	кк1129	13,77	0,15	Керамические
кк1129	кк1127	23,12	0,15	Керамические
кк1126	кк1131	27,76	0,15	Керамические
кк1131	кк1132	82,36	0,15	Керамические
кк1133	кк1132	6,87	0,15	Керамические
кк1132	кк1134	16,19	0,15	Керамические
кк1134	кк1135	14,29	0,15	Керамические
кк2807	кк2808	7,1	0,15	Керамические
кк2808	кк2810	6,75	0,15	Керамические
кк2810	кк2811	9,02	0,15	Керамические
кк2811	кк2812	11,27	0,15	Керамические
кк2812	кк2814	39,84	0,15	Керамические
кк2816	кк2817	6,78	0,15	Керамические
кк2817	кк2814	12,14	0,15	Керамические
27	кк2807	6,8	0,15	Керамические
27	кк2810	7,23	0,15	Керамические
29	кк2816	7,54	0,15	Керамические
29	кк2817	6,19	0,15	Керамические
кк2821	кк2822	8,88	0,15	Керамические
кк2822	кк2820	11,65	0,15	Керамические
33	кк2821	6,11	0,15	Керамические
29	кк2821	10,98	0,15	Керамические
33	кк2822	5,83	0,15	Керамические
кк2575	кк2574	14,21	0,15	Керамические
кк2577	кк2575	19,66	0,15	Керамические
кк2578	кк2577	13,48	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4011	кк2585	31,27	0,15	Керамические
9	кк2578	5,78	0,15	Керамические
9	кк2577	6,83	0,15	Керамические
9	кк2575	6,96	0,15	Керамические
9	кк2574	7,24	0,15	Керамические
11	кк2569	7,38	0,15	Керамические
11	кк2570	7,2	0,15	Керамические
11	кк2571	7,19	0,15	Керамические
11	кк2567	6,66	0,15	Керамические
13	кк2565	11,87	0,15	Керамические
18	кк2559	6,58	0,15	Керамические
15/20	кк2564	7,57	0,15	Керамические
15/20	кк2563	7,06	0,15	Керамические
15/20	кк2562	7,08	0,15	Керамические
кк2508	кк2506	50,62	0,2	Керамические
кк2509	кк2508	8,18	0,15	Керамические
кк2510	кк2509	9,95	0,15	Керамические
кк2511	кк2508	49,35	0,2	Керамические
кк2512	кк2511	10,81	0,15	Керамические
кк2514	кк2511	80,69	0,2	Керамические
кк2515	кк2514	22,17	0,2	Керамические
кк2516	кк2515	4,29	0,2	Керамические
кк2517	кк2516	13,06	0,15	Керамические
кк2557	кк2556	17,76	0,15	Керамические
кк2558	кк2555	35,71	0,15	Керамические
кк2585	кк2586	13,76	0,15	Керамические
кк2586	кк2587	19,39	0,15	Керамические
кк2587	кк2588	13,7	0,15	Керамические
кк2588	кк2589	16,27	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2589	кк2591	10,34	0,15	Керамические
кк2591	кк2593	21,7	0,15	Керамические
кк2593	кк2594	21,07	0,15	Керамические
кк2594	кк2596	6,45	0,15	Керамические
кк2596	кк2598	17,89	0,15	Керамические
кк2598	кк2600	5,94	0,15	Керамические
кк2600	кк2601	19,84	0,15	Керамические
кк2601	кк2602	25,87	0,15	Керамические
кк2604	кк2602	11,08	0,15	Керамические
кк2602	кк2605	23,92	0,15	Керамические
кк2605	кк2608	24,5	0,15	Керамические
кк2608	кк2609	2,93	0,15	Керамические
кк2611	кк2609	15,09	0,15	Керамические
кк2613	кк2611	6,96	0,15	Керамические
кк2615	кк2613	19,46	0,15	Керамические
кк2616	кк2615	3,91	0,15	Керамические
кк2609	кк2618	32,9	0,15	Керамические
кк2621	кк2622	13,29	0,15	Керамические
кк2622	кк2623	19,76	0,15	Керамические
кк2623	кк2625	13,39	0,15	Керамические
кк2625	кк2626	21,88	0,15	Керамические
кк2626	кк2628	4,8	0,15	Керамические
кк2629	кк2628	10,25	0,15	Керамические
кк2628	кк2616	43,49	0,15	Керамические
кк2618	кк2632	31,54	0,15	Керамические
кк2632	кк2633	13,28	0,15	Керамические
кк2635	кк2636	15,91	0,15	Керамические
кк2636	кк2637	17,78	0,15	Керамические
кк2637	кк2638	15,5	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2711	кк2709	28,85	0,15	Керамические
кк2731	кк2711	17,73	0,15	Керамические
кк2733	кк2711	34,99	0,15	Керамические
кк2734	кк2731	15,25	0,15	Керамические
кк2737	кк2738	14,45	0,15	Керамические
кк2738	кк2739	18,96	0,15	Керамические
кк2739	кк2740	13,99	0,15	Керамические
кк2740	кк2741	35,43	0,15	Керамические
кк2741	кк2742	11,72	0,15	Керамические
кк2742	кк2743	27,75	0,15	Керамические
кк2743	кк2744	6,55	0,15	Керамические
кк2744	кк2745	34,57	0,15	Керамические
кк2745	кк2746	14,3	0,15	Керамические
кк2746	кк2748	19,86	0,15	Керамические
кк2748	кк2749	13,57	0,15	Керамические
кк2749	кк2750	14,62	0,15	Керамические
кк2750	кк2752	27,96	0,15	Керамические
кк2752	кк2752	14,04	0,15	Керамические
кк2752	кк2753	18,91	0,15	Керамические
кк2753	кк2733	13,63	0,15	Керамические
кк2757	кк2758	19,74	0,15	Керамические
кк2759	кк2760	18,68	0,15	Керамические
кк2758	кк2760	32,7	0,15	Керамические
кк2760	кк2762	20,52	0,15	Керамические
кк2762	кк2764	31,83	0,15	Керамические
кк2764	кк2765	17,17	0,15	Керамические
кк2765	кк2767	13,93	0,15	Керамические
кк2767	кк2768	19,08	0,15	Керамические
кк2768	кк2770	14,54	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2770	кк2772	10,17	0,15	Керамические
кк2772	кк2773	31,76	0,15	Керамические
кк2773	кк2774	15,7	0,15	Керамические
кк2775	кк2776	9,36	0,15	Керамические
кк2776	кк2773	32,31	0,15	Керамические
кк2774	кк2777	19,24	0,15	Керамические
кк2777	кк2778	14,03	0,15	Керамические
кк2778	кк2779	34,05	0,15	Керамические
кк2779	кк2780	5,29	0,15	Керамические
кк2780	кк2781	15,36	0,15	Керамические
кк2781	кк2782	19,32	0,15	Керамические
кк2782	кк2784	13,15	0,15	Керамические
кк2784	кк2516	16,71	0,15	Керамические
кк2788	кк2789	35,8	0,15	Керамические
кк2789	кк2790	15,8	0,15	Керамические
кк2790	кк2791	33,24	0,15	Керамические
кк2791	кк2792	7,78	0,15	Керамические
кк2792	кк2793	20,02	0,15	Керамические
кк2793	кк2804	11,87	0,15	Керамические
кк2804	кк2775	29,57	0,15	Керамические
кк2814	кк2820	49,35	0,15	Керамические
кк2820	кк2824	15,7	0,15	Керамические
кк2824	кк2826	11,9	0,15	Керамические
кк2826	кк2827	45,12	0,15	Керамические
кк2827	кк2828	15,49	0,15	Керамические
кк2828	кк2830	18,47	0,15	Керамические
кк2830	кк2831	13,99	0,15	Керамические
кк2831	кк2834	38,06	0,15	Керамические
кк2835	кк2836	7,12	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2836	кк2837	39,1	0,15	Керамические
кк2839	кк2837	4,31	0,15	Керамические
кк2841	кк2839	30,14	0,15	Керамические
кк2837	кк2843	27,26	0,15	Керамические
кк4017	кк2734	19,06	0,15	Керамические
кк4018	кк4017	13,65	0,15	Керамические
кк2834	кк2845	13	0,15	Керамические
кк2845	кк2846	21,32	0,15	Керамические
кк2846	кк2847	12,77	0,15	Керамические
кк2847	кк2848	18,27	0,15	Керамические
кк2848	кк2850	15,72	0,15	Керамические
кк2850	кк2851	19,55	0,15	Керамические
кк2851	кк2853	14,93	0,15	Керамические
кк2853	кк2854	19,16	0,15	Керамические
кк2843	кк2855	32,85	0,15	Керамические
кк2855	кк2856	14,88	0,15	Керамические
кк2856	кк2857	19,88	0,15	Керамические
кк2857	кк2858	14,89	0,15	Керамические
кк2858	кк2854	14,96	0,15	Керамические
кк2859	кк2860	14,14	0,15	Керамические
кк2860	кк2861	14,57	0,15	Керамические
кк2861	кк2862	18,63	0,15	Керамические
кк2862	кк2863	16,04	0,15	Керамические
кк2854	кк2863	25,28	0,15	Керамические
кк2863	кк2864	21,02	0,15	Керамические
кк2864	кк2865	14,05	0,15	Керамические
кк2865	кк2866	19,95	0,15	Керамические
кк2870	кк2871	12,03	0,15	Керамические
кк2866	кк2872	14,8	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2872	кк2871	15,37	0,15	Керамические
кк2873	кк2874	21,09	0,15	Керамические
кк2874	кк2875	19,03	0,15	Керамические
кк2875	кк2876	18,89	0,15	Керамические
кк2876	кк2877	10,64	0,15	Керамические
кк2871	кк2877	20,24	0,15	Керамические
кк2877	кк2878	19,95	0,15	Керамические
кк2878	кк2879	13,9	0,15	Керамические
кк2879	кк2517	20,02	0,15	Керамические
кк2638	кк2640	24,91	0,15	Керамические
кк2633	кк2642	20,08	0,15	Керамические
кк2709	кк2708	40,73	0,15	Керамические
кк2707	кк2708	44,91	0,15	Керамические
26	кк2848	8,78	0,15	Керамические
26	кк2850	8,17	0,15	Керамические
26	кк2851	7,31	0,15	Керамические
26	кк2853	6,21	0,15	Керамические
20	кк2864	7,56	0,15	Керамические
20	кк2865	7,19	0,15	Керамические
20	кк2866	7,28	0,15	Керамические
20	кк2872	7,42	0,15	Керамические
12	кк2878	7,71	0,15	Керамические
12	кк2879	7,62	0,15	Керамические
12	кк2517	7,28	0,15	Керамические
12	кк2516	7,26	0,15	Керамические
14	кк2784	11,39	0,15	Керамические
14	кк2782	10,66	0,15	Керамические
23	кк2778	7,53	0,15	Керамические
14	кк2780	10,31	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
14	кк2781	11,41	0,15	Керамические
30	кк2831	8,03	0,15	Керамические
28	кк2834	8,84	0,15	Керамические
28	кк2847	8,87	0,15	Керамические
28	кк2846	7,94	0,15	Керамические
28	кк2845	8,32	0,15	Керамические
30	кк2827	8,15	0,15	Керамические
30	кк2828	8,48	0,15	Керамические
30	кк2830	7,63	0,15	Керамические
24	кк2855	10,28	0,15	Керамические
24	кк2856	9,87	0,15	Керамические
24	кк2857	10,73	0,15	Керамические
24	кк2858	10,51	0,15	Керамические
22	кк2859	8,03	0,15	Керамические
22	кк2860	7,58	0,15	Керамические
22	кк2861	7,25	0,15	Керамические
22	кк2862	7,27	0,15	Керамические
16	кк2873	8,98	0,15	Керамические
16	кк2874	8,51	0,15	Керамические
16	кк2875	8,92	0,15	Керамические
16	кк2876	8,96	0,15	Керамические
23	кк2777	7,23	0,15	Керамические
23	кк2774	7,64	0,15	Керамические
23	кк2773	8,31	0,15	Керамические
19	кк2770	7,62	0,15	Керамические
19	кк2768	7,39	0,15	Керамические
19	кк2767	7,42	0,15	Керамические
19	кк2765	7,95	0,15	Керамические
35/1	кк2824	12,17	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
35/1	кк2826	12,91	0,15	Керамические
25	кк2791	7,5	0,15	Керамические
25	кк2792	8,07	0,15	Керамические
25	кк2804	8,35	0,15	Керамические
25	кк2775	7,28	0,15	Керамические
25	кк2790	7,52	0,15	Керамические
25	кк2788	7,57	0,15	Керамические
17	кк2737	7,96	0,15	Керамические
17	кк2738	8,48	0,15	Керамические
17	кк2739	8,37	0,15	Керамические
17	кк2740	8,38	0,15	Керамические
21	кк2741	17,06	0,15	Керамические
21	кк2742	17,69	0,15	Керамические
21	кк2743	18,9	0,15	Керамические
21	кк2744	18,43	0,15	Керамические
10	кк2745	7,78	0,15	Керамические
10	кк2746	7,73	0,15	Керамические
10	кк2748	8,4	0,15	Керамические
10	кк2749	9,09	0,15	Керамические
8	кк2752	9,57	0,15	Керамические
8	кк2752	9,5	0,15	Керамические
кк2867	кк2868	19,43	0,15	Керамические
кк2868	кк2869	19,9	0,15	Керамические
кк2869	кк2870	20,27	0,15	Керамические
18	кк2867	9,2	0,15	Керамические
18	кк2868	8,81	0,15	Керамические
18	кк2869	9,35	0,15	Керамические
18	кк2870	8,56	0,15	Керамические
кк3184	кк3185	31,07	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
5Д	кк3141	7,88	0,15	Керамические
5Д	кк3147	8,42	0,15	Керамические
5Д	кк3146	6,51	0,15	Керамические
5Д	кк3144	6,49	0,15	Керамические
кк3141	кк3142	36,33	0,15	Керамические
кк3142	кк3143	82,31	0,15	Керамические
кк3144	кк3145	33,98	0,15	Керамические
кк3145	кк3146	27,57	0,15	Керамические
кк3146	кк3147	22,9	0,15	Керамические
кк3147	кк3143	14,28	0,15	Керамические
кк2990	кк2991	22,12	0,15	Керамические
кк2991	кк2992	24,17	0,15	Керамические
кк2992	кк2988	19,71	0,15	Керамические
28	кк2990	10,1	0,15	Керамические
28	кк2991	11,67	0,15	Керамические
28	кк2992	11,79	0,15	Керамические
28	кк2988	12,62	0,15	Керамические
кк3025	кк3026	20,8	0,15	Керамические
кк3026	кк3027	24,4	0,15	Керамические
1	кк3026	6,56	0,15	Керамические
1	кк3027	6,19	0,15	Керамические
кк3023	кк3024	31,2	0,15	Керамические
кк3024	кк3025	13,76	0,15	Керамические
кк3036	кк3037	30,41	0,15	Керамические
кк3037	кк3038	14,03	0,15	Керамические
кк3038	кк3040	30,63	0,15	Керамические
кк3051	кк3040	27,69	0,15	Керамические
кк3052	кк3051	52,64	0,15	Керамические
кк3053	кк3052	30	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3054	кк3053	27,01	0,15	Керамические
кк3056	кк3054	29,21	0,15	Керамические
кк3057	кк3058	23,29	0,15	Керамические
кк3058	кк3059	22,01	0,15	Керамические
кк3059	кк3056	35,44	0,15	Керамические
1	кк3025	7,4	0,15	Керамические
1	кк3024	8,15	0,15	Керамические
13	кк3036	7,41	0,15	Керамические
13	кк3037	7,33	0,15	Керамические
1	кк3023	8,95	0,15	Керамические
2	кк3052	5,99	0,15	Керамические
5	кк3057	6,56	0,15	Керамические
3	кк3059	6,5	0,15	Керамические
2	кк3053	7,04	0,15	Керамические
3а	кк3159	8,74	0,15	Керамические
3а	кк3157	9,64	0,15	Керамические
кк3159	кк3157	30,31	0,15	Керамические
3	кк3136	9,75	0,15	Керамические
3	кк3134	7,19	0,15	Керамические
3	кк3140	14,75	0,15	Керамические
кк3134	кк3131	23,16	0,15	Керамические
кк3136	кк3131	10,14	0,15	Керамические
кк3138	кк3134	29,14	0,15	Керамические
кк3140	кк3138	26,15	0,15	Керамические
кк3109	кк3110	19,03	0,15	Керамические
1/8	кк3109	7,76	0,15	Керамические
кк3110	кк3112	20,14	0,15	Керамические
кк3112	кк3114	19,03	0,15	Керамические
кк3114	кк3116	13,94	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3116	кк3117	20,23	0,15	Керамические
кк3117	кк3118	20,07	0,15	Керамические
3	кк3231	7,94	0,15	Керамические
3	кк3232	8,26	0,15	Керамические
3	кк3233	7,7	0,15	Керамические
3	кк3234	7,69	0,15	Керамические
кк4892	кк4019	15,72	0,15	Керамические
2	кк3230	6,24	0,15	Керамические
2	кк3229	6,8	0,15	Керамические
2	кк3228	6,18	0,15	Керамические
2	кк3226	7,04	0,15	Керамические
3Б	кк3212	8,81	0,15	Керамические
3Б	кк3209	9,17	0,15	Керамические
3Б	кк3208	9,61	0,15	Керамические
3Б	кк3207	8,29	0,15	Керамические
3Б	кк3204	8,72	0,15	Керамические
3Б	кк3202	9,44	0,15	Керамические
3Б	кк3198	8,88	0,15	Керамические
кк3198	кк3181	27,77	0,15	Керамические
кк3202	кк3198	20,96	0,15	Керамические
кк3204	кк3202	15,12	0,15	Керамические
кк3207	кк3204	18,7	0,15	Керамические
кк3208	кк3207	12	0,15	Керамические
кк3209	кк3208	10,62	0,15	Керамические
кк3212	кк3209	18,25	0,15	Керамические
кк3215	кк3212	10,32	0,15	Керамические
кк3217	кк3215	36,2	0,15	Керамические
кк3220	кк3217	28,98	0,15	Керамические
кк3223	кк3220	12,04	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3226	кк3223	11,69	0,15	Керамические
кк3228	кк3223	5,01	0,15	Керамические
кк3229	кк3228	13,45	0,15	Керамические
кк3230	кк3229	16,29	0,15	Керамические
кк3231	кк3230	9,52	0,15	Керамические
кк3232	кк3231	19,42	0,15	Керамические
кк3233	кк3232	18,78	0,15	Керамические
кк3234	кк3233	20,79	0,15	Керамические
5	кк3126	10,21	0,15	Керамические
5	кк3128	10,42	0,15	Керамические
5	кк3130	8,95	0,15	Керамические
кк3123	кк3124	4,71	0,15	Керамические
кк3126	кк3124	14,9	0,15	Керамические
кк3128	кк3126	19,2	0,15	Керамические
кк3130	кк3128	19,53	0,15	Керамические
12б	кк3185	8,16	0,15	Керамические
12б	кк3184	8,49	0,15	Керамические
кк4019	кк3234	17,92	0,15	Керамические
4	кк3238	8,64	0,15	Керамические
4	кк3239	7,88	0,15	Керамические
4	кк3240	8,18	0,15	Керамические
4	кк3241	7,52	0,15	Керамические
кк3236	кк3237	7,63	0,15	Керамические
кк3237	кк3238	17,14	0,15	Керамические
кк3238	кк3239	19,5	0,15	Керамические
кк3239	кк3240	20,65	0,15	Керамические
кк3240	кк3241	18,29	0,15	Керамические
кк3241	кк3242	9,74	0,15	Керамические
5	кк3244	8,25	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
5	кк3246	7,12	0,15	Керамические
5	кк3247	7,59	0,15	Керамические
5	кк3248	8,2	0,15	Керамические
5	кк3251	7,62	0,15	Керамические
кк3244	кк3245	8,2	0,15	Керамические
кк3245	кк3246	16,72	0,15	Керамические
кк3246	кк3247	19,05	0,15	Керамические
кк3247	кк3248	20,55	0,15	Керамические
кк3248	кк3251	18,29	0,15	Керамические
кк3251	кк3243	10,26	0,15	Керамические
кк2935	кк2936	7,88	0,15	Керамические
кк2936	кк2937	18,29	0,15	Керамические
кк2938	кк2937	17,07	0,15	Керамические
кк2937	кк2933	37,77	0,15	Керамические
кк2939	кк2933	51,04	0,15	Керамические
кк2940	кк2939	30,5	0,15	Керамические
кк2941	кк2940	13,06	0,15	Керамические
кк2942	кк2941	11,46	0,15	Керамические
кк2943	кк2941	17,77	0,15	Керамические
кк2947	кк2945	47,17	0,15	Керамические
8	кк3439	11,08	0,15	Керамические
8	кк2942	7,01	0,15	Керамические
6	кк2938	9,35	0,15	Керамические
8	кк2935	10,63	0,15	Керамические
8	кк2936	9,91	0,15	Керамические
4	кк3236	7,6	0,15	Керамические
12в	кк3192	9,4	0,15	Керамические
12в	кк3189	10,46	0,15	Керамические
12в	кк3187	9,61	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
12в	кк3183	13,65	0,15	Керамические
8б	кк3191	18,2	0,15	Керамические
12Г	кк3186	8,82	0,15	Керамические
12Г	кк3188	8,29	0,15	Керамические
8а	кк3201	7,61	0,15	Керамические
8	кк3224	9,2	0,15	Керамические
8	кк3225	8,95	0,15	Керамические
8	кк3227	8,97	0,15	Керамические
8а	кк3200	9,74	0,15	Керамические
4	кк3216	7,6	0,15	Керамические
4	кк3214	9,46	0,15	Керамические
4	кк3211	8,06	0,15	Керамические
12А	кк2918	8,99	0,15	Керамические
12А	кк2919	9,23	0,15	Керамические
12А	кк2920	7,33	0,15	Керамические
4А	кк2926	7,14	0,15	Керамические
4А	кк2926	6,23	0,15	Керамические
3б	кк3171	4,34	0,15	Керамические
3б	кк3174	5,49	0,15	Керамические
1а	кк3125	7,68	0,15	Керамические
1а	кк3154	8,82	0,15	Керамические
1а	кк3162	10,02	0,15	Керамические
1а	кк3122	8,88	0,15	Керамические
5а	кк3132	10,26	0,15	Керамические
5б	кк3133	7,95	0,15	Керамические
5в	кк3139	10,13	0,15	Керамические
5в	кк3135	9,19	0,15	Керамические
5в	кк3137	10,5	0,15	Керамические
5в	кк2947	7,91	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
4а	кк3257	35,13	0,15	Керамические
4а	кк3255	34,88	0,15	Керамические
16/2	кк2911	11,75	0,15	Керамические
16/2	кк2910	12,28	0,15	Керамические
кк2881	кк2880	43,39	0,3	Керамические
кк2882	кк2881	42,57	0,3	Керамические
кк2883	кк2882	29,49	0,3	Керамические
кк2884	кк2883	29,61	0,2	Керамические
кк2885	кк2884	46,09	0,2	Керамические
кк2886	кк2885	75,26	0,2	Керамические
кк2887	кк2886	70,49	0,2	Керамические
кк2888	кк2887	51,18	0,2	Керамические
кк2889	кк2888	49,69	0,2	Керамические
кк2890	кк2889	49,84	0,2	Керамические
кк2901	кк2883	50,17	0,2	Керамические
кк2902	кк2901	34,62	0,2	Керамические
кк2903	кк2902	55,35	0,2	Керамические
кк2904	кк2903	54,9	0,2	Керамические
кк2905	кк2904	25,56	0,2	Керамические
кк2906	кк2905	35,79	0,15	Керамические
кк2907	кк2906	8,69	0,15	Керамические
кк2908	кк2907	32,09	0,15	Керамические
кк2909	кк2908	16,49	0,15	Керамические
кк2910	кк2909	40,84	0,15	Керамические
кк2911	кк2910	37,93	0,15	Керамические
кк2912	кк2911	28,61	0,15	Керамические
кк2913	кк2914	27,68	0,15	Керамические
кк2914	кк2915	13,91	0,15	Керамические
кк2915	кк2916	16,26	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2916	кк2917	27,55	0,15	Керамические
кк2917	кк2908	29,59	0,15	Керамические
кк2921	кк2922	23,25	0,15	Керамические
кк2922	кк2923	21,66	0,15	Керамические
кк2923	кк2912	48,44	0,15	Керамические
кк2924	кк2912	70,12	0,15	Керамические
кк2925	кк2924	22,18	0,15	Керамические
кк2930	кк2931	6,79	0,15	Керамические
кк2931	кк2932	6,3	0,15	Керамические
кк2932	кк2924	42,46	0,15	Керамические
кк3175	кк3176	18,77	0,15	Керамические
кк3176	кк3178	54,54	0,15	Керамические
кк3178	кк3179	50,63	0,15	Керамические
кк3179	кк2905	24,63	0,15	Керамические
кк3411	кк3410	66,09	0,3	Керамические
кк2880	кк3411	28,88	0,3	Керамические
кк3410	кк3409	28,95	0,3	Керамические
4	кк2931	10,35	0,15	Керамические
4	кк2930	8,82	0,15	Керамические
12	кк2913	10,22	0,15	Керамические
12	кк2914	10,56	0,15	Керамические
12	кк2916	9,43	0,15	Керамические
12	кк2917	9,99	0,15	Керамические
4	кк2929	10,05	0,15	Керамические
12А	кк2921	8,67	0,15	Керамические
12А	кк2922	10,08	0,15	Керамические
12А	кк2923	9,84	0,15	Керамические
Прачечная	кк2925	10,32	0,15	Керамические
кк1145	кк1144	34,71	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2174	кк2172	46,49	0,15	Керамические
кк2175	кк2174	33,73	0,15	Керамические
кк2176	кк2175	30,11	0,15	Керамические
кк2178	кк2176	16,89	0,15	Керамические
кк2180	кк2175	53,09	0,15	Керамические
кк2181	кк2180	26,68	0,15	Керамические
кк2182	кк2181	17,89	0,15	Керамические
кк2183	кк2182	46,02	0,15	Керамические
кк2184	кк2178	27,62	0,15	Керамические
кк2185	кк2184	8,14	0,15	Керамические
кк2186	кк2185	14,99	0,15	Керамические
кк2187	кк2186	20,74	0,15	Керамические
кк2188	кк2187	13,71	0,15	Керамические
кк2189	кк2188	16,58	0,15	Керамические
кк2190	кк2189	4,48	0,15	Керамические
кк2247	кк2246	44,83	0,3	Керамические
кк2248	кк2247	21,04	0,3	Керамические
кк2311	кк2248	24,66	0,3	Керамические
кк2312	кк2313	16,43	0,15	Керамические
кк2313	кк2314	20,35	0,15	Керамические
кк2314	кк2248	71,27	0,15	Керамические
кк2317	кк2314	46,03	0,15	Керамические
кк2419	кк2317	30,49	0,15	Керамические
кк2423	кк2424	14,02	0,15	Керамические
кк2424	кк2425	15,16	0,15	Керамические
кк2425	кк2427	28,22	0,15	Керамические
кк2427	кк2419	30,18	0,15	Керамические
кк2429	кк2311	43,63	0,3	Керамические
кк2430	кк2429	19,77	0,3	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2431	кк2430	21,25	0,3	Керамические
кк2432	кк2431	20,88	0,3	Керамические
кк2433	кк2432	23,64	0,3	Керамические
кк2434	кк2433	29,11	0,3	Керамические
кк2436	кк2434	11,15	0,3	Керамические
кк2442	кк2436	7,18	0,2	Керамические
кк2444	кк2436	6,79	0,2	Керамические
кк2445	кк2444	2,65	0,15	Керамические
кк2446	кк2444	3,42	0,2	Керамические
кк2447	кк2446	5,32	0,2	Керамические
кк2449	кк2447	20,76	0,2	Керамические
кк2450	кк2449	17,9	0,15	Керамические
кк2453	кк2445	32,37	0,15	Керамические
кк2456	кк2449	8,11	0,2	Керамические
кк2458	кк2453	15,76	0,15	Керамические
кк2460	кк2456	22,16	0,2	Керамические
кк2462	кк2458	9,16	0,15	Керамические
кк2463	кк2462	27,49	0,15	Керамические
кк2466	кк2462	20,42	0,15	Керамические
кк2468	кк2466	10,24	0,15	Керамические
кк2470	кк2463	39,67	0,15	Керамические
кк2471	кк2470	14,28	0,15	Керамические
кк2472	кк2471	20,72	0,15	Керамические
кк2473	кк2472	12,21	0,15	Керамические
кк2474	кк2473	28,36	0,15	Керамические
кк2475	кк2474	11,1	0,15	Керамические
кк2476	кк2468	28,45	0,15	Керамические
кк2477	кк2476	2,28	0,15	Керамические
кк2478	кк2476	17,68	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2479	кк2478	13,74	0,15	Керамические
кк2480	кк2477	14,97	0,15	Керамические
кк2481	кк2480	19,36	0,15	Керамические
кк2482	кк2476	46,59	0,15	Керамические
кк2483	кк2482	26,57	0,15	Керамические
кк2484	кк2483	48,87	0,15	Керамические
кк2485	кк2484	49,45	0,15	Керамические
кк2490	кк2489	21,66	0,2	Керамические
кк2491	кк2481	19,21	0,15	Керамические
кк2492	кк2491	13,06	0,15	Керамические
кк2493	кк2490	42,5	0,2	Керамические
кк2494	кк2493	10,46	0,15	Керамические
кк2495	кк2494	9,72	0,15	Керамические
кк2496	кк2493	13,02	0,2	Керамические
7	кк2496	5,55	0,15	Керамические
кк2498	кк2496	25,35	0,2	Керамические
кк2518	кк2442	13,14	0,2	Керамические
кк2519	кк2518	15,86	0,2	Керамические
кк2520	кк2519	15,16	0,2	Керамические
кк3389	кк2312	8,99	0,15	Керамические
кк3390	кк3389	22,28	0,15	Керамические
кк4020	кк2424	47,81	0,15	Керамические
1	кк3389	6,97	0,15	Керамические
3	кк2317	7,9	0,15	Керамические
1	кк2184	12,14	0,15	Керамические
Туалет	кк2190	5,18	0,15	Керамические
1	кк2178	10,21	0,15	Керамические
1	кк2176	9	0,15	Керамические
1	кк2181	8,05	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
1	кк2182	7,4	0,15	Керамические
1	кк2183	10,28	0,15	Керамические
4	кк2520	10,61	0,15	Керамические
4	кк2519	10,2	0,15	Керамические
4	кк2518	10,2	0,15	Керамические
4	кк2442	9,33	0,15	Керамические
4	кк2434	11,71	0,15	Керамические
кк3253	кк3250	38,54	0,15	Керамические
кк3252	кк3253	8,47	0,15	Керамические
7	кк3253	7,65	0,15	Керамические
7	кк3252	8,98	0,15	Керамические
кк4895	кк3249	14,29	0,15	Керамические
6	кк3249	7,8	0,15	Керамические
6	кк3250	8,53	0,15	Керамические
6	кк3256	8,09	0,15	Керамические
6	кк3258	8,55	0,15	Керамические
кк3249	кк3250	19,23	0,15	Керамические
кк3250	кк3256	18,88	0,15	Керамические
кк3256	кк3258	19,87	0,15	Керамические
кк3258	кк3260	17,21	0,15	Керамические
кк3424	кк3425	50,27	0,15	Керамические
кк3425	кк3426	50,08	0,15	Керамические
кк3426	кк3427	50,62	0,15	Керамические
кк3427	кк3428	47,75	0,15	Керамические
кк3428	кк3429	46,83	0,15	Керамические
кк3429	кк3431	33,1	0,15	Керамические
кк3490	кк3431	5,01	0,2	Керамические
кк3432	кк3431	4,82	0,15	Керамические
кк3431	КНС с.Новлянское,90	13,4	0,35	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3433	кк3431	47,09	0,3	Керамические
кк3415	кк3433	57,81	0,3	Керамические
кк3434	кк3432	180,85	0,15	Керамические
Камера гашения	КНС цем. Завод	8,38	0,45	Керамические
кк4060	КНС завода ЖБИ	37,33	0,15	Керамические
кк4068	кк4071	246,66	0,15	Керамические
кк4067	кк4070	39,52	0,15	Керамические
кк4065	кк4067	146,85	0,15	Керамические
кк4066	кк4065	93,4	0,15	Керамические
кк4069	кк4066	176,72	0,15	Керамические
кк4076	кк4077	9,19	0,15	Керамические
кк4075	кк4076	107,11	0,15	Керамические
кк4079	кк4075	174,28	0,15	Керамические
кк4074	кк4075	74,3	0,15	Керамические
кк4071	кк4074	45,97	0,15	Керамические
кк4072	кк4071	62,09	0,15	Керамические
кк4073	кк4072	72,03	0,15	Керамические
кк4070	кк4073	99,87	0,15	Керамические
кк4078	кк4080	142,8	0,15	Керамические
кк4077	кк4082	94,35	0,15	Керамические
кк4085	кк4100	70,81	0,15	Керамические
кк4086	кк4085	17,38	0,15	Керамические
кк4087	кк4100	119,39	0,15	Керамические
кк4085	кк4084	86,34	0,15	Керамические
кк4084	кк4099	43,52	0,15	Керамические
кк4083	кк4080	117,33	0,15	Керамические
кк4082	кк4083	53,39	0,15	Керамические
кк4080	кк4088	81,43	0,15	Керамические
кк4094	кк4095	122,35	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4093	кк4094	57,7	0,15	Керамические
кк4092	кк4093	77,95	0,15	Керамические
кк4096	кк4092	185,37	0,15	Керамические
кк4097	кк4096	40,28	0,15	Керамические
кк4101	кк4097	52,97	0,15	Керамические
кк4100	кк4101	81,85	0,15	Керамические
кк4099	кк4098	44,64	0,15	Керамические
кк4098	кк4096	37,76	0,15	Керамические
кк4091	кк4092	43,46	0,15	Керамические
кк4090	кк4091	47,2	0,15	Керамические
кк4088	кк4090	63,03	0,15	Керамические
кк4089	кк4088	71,36	0,15	Керамические
кк4095	кк4102	176,17	0,15	Керамические
кк4102	кк4103	226,49	0,15	Керамические
кк4104	кк4105	199,55	0,15	Керамические
кк4103	кк4104	211,97	0,15	Керамические
кк4105	кк4106	335,74	0,15	Керамические
кк4106	кк4108	253,43	0,15	Керамические
кк4110	кк4107	196,39	0,15	Керамические
кк4109	кк4107	69,32	0,15	Керамические
кк4108	кк4109	251,43	0,15	Керамические
кк4107	КНС Дубки ул. Спасская,22	4,83	0,15	Керамические
кк4111	кк4110	16,73	0,15	Керамические
кк2559	кк2557	17,81	0,15	Керамические
кк2560	кк2559	11,07	0,15	Керамические
кк2561	кк2560	10,5	0,15	Керамические
кк2562	кк2561	14,28	0,15	Керамические
кк2563	кк2562	19,49	0,15	Керамические
кк2564	кк2563	33,64	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2565	кк2560	69,23	0,15	Керамические
кк2566	кк2565	37,2	0,15	Керамические
кк2567	кк2566	13,58	0,15	Керамические
кк2569	кк2570	15,22	0,15	Керамические
кк2570	кк2571	18,1	0,15	Керамические
кк2571	кк2567	15,58	0,15	Керамические
кк2573	кк2566	47,86	0,15	Керамические
кк2574	кк2573	14,42	0,15	Керамические
кк2172	кк3933	37,72	0,15	Керамические
1	кк3390	4,46	0,15	Керамические
кк4081	кк4063	237,52	0,15	Керамические
кк4063	кк4064	92,51	0,15	Керамические
кк4064	кк4065	203,39	0,15	Керамические
кк4291	кк4290	17,06	0,15	Керамические
кк4290	кк4289	18,37	0,15	Керамические
14	кк4291	7,26	0,15	Керамические
14	кк4290	8,31	0,15	Керамические
кк4294	кк4293	20,49	0,15	Керамические
кк4293	кк4292	10,01	0,15	Керамические
кк4299	кк4298	19,74	0,15	Керамические
кк4298	кк4297	19,14	0,15	Керамические
кк4296	кк4297	14,47	0,15	Керамические
кк4295	кк4296	29,21	0,15	Керамические
10	кк4295	10,42	0,15	Керамические
10	кк4296	11,7	0,15	Керамические
8	кк4298	8,25	0,15	Керамические
8	кк4299	7,68	0,15	Керамические
кк4303	кк4302	14,69	0,15	Керамические
кк4304	кк4303	17,74	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4301	кк4302	11,63	0,15	Керамические
кк4300	кк4301	19,39	0,15	Керамические
21	кк4300	7,64	0,15	Керамические
21	кк4301	7,45	0,15	Керамические
19	кк4303	11,15	0,15	Керамические
19	кк4304	10,67	0,15	Керамические
кк4306	кк4305	12,85	0,15	Керамические
кк4307	кк4306	20,38	0,15	Керамические
23	кк4306	10,44	0,15	Керамические
23	кк4307	9,59	0,15	Керамические
кк4309	кк4308	12,23	0,15	Керамические
кк4310	кк4309	18,73	0,15	Керамические
25	кк4309	7,72	0,15	Керамические
25	кк4310	7,97	0,15	Керамические
кк4312	кк4311	8,68	0,15	Керамические
кк4313	кк4312	18,26	0,15	Керамические
18	кк4312	7,1	0,15	Керамические
18	кк4313	8,04	0,15	Керамические
12	кк4317	6	0,15	Керамические
кк4314	кк4318	35,76	0,15	Керамические
кк4315	кк4314	17,54	0,15	Керамические
10	кк4315	8,05	0,15	Керамические
10	кк4314	7,77	0,15	Керамические
кк4317	кк4316	13,7	0,15	Керамические
кк4318	кк4317	18,07	0,15	Керамические
12	кк4318	5,99	0,15	Керамические
кк4320	кк4319	14,84	0,15	Керамические
кк4322	кк4321	13,63	0,15	Керамические
кк4319	кк4325	35,59	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4321	кк4328	37,37	0,15	Керамические
17	кк4320	7,45	0,15	Керамические
17	кк4319	8,04	0,15	Керамические
8	кк4321	7,91	0,15	Керамические
8	кк4322	7,14	0,15	Керамические
кк4333	кк4323	64,21	0,15	Керамические
кк4324	кк4323	14,43	0,15	Керамические
кк4325	кк4324	17,06	0,15	Керамические
кк4328	кк4327	16,14	0,15	Керамические
кк4327	кк4326	13,18	0,15	Керамические
кк4323	кк4326	37,6	0,15	Керамические
15	кк4325	6,89	0,15	Керамические
15	кк4324	8,07	0,15	Керамические
6	кк4327	9,09	0,15	Керамические
6	кк4328	8,72	0,15	Керамические
кк4329	кк4330	20,16	0,15	Керамические
6	кк4329	7,35	0,15	Керамические
кк4330	кк4331	32,98	0,15	Керамические
кк4331	кк4332	15,89	0,15	Керамические
кк4332	кк4333	15,37	0,15	Керамические
6	кк4330	8,82	0,15	Керамические
4	кк4331	8,81	0,15	Керамические
4	кк4332	9,22	0,15	Керамические
18	кк4377	8,18	0,15	Керамические
16	кк4384	7,79	0,15	Керамические
кк4336	кк4335	25,49	0,15	Керамические
кк4337	кк4335	16,47	0,15	Керамические
кк4338	кк4337	22,07	0,15	Керамические
кк4335	кк4334	12,28	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4334	кк4340	20,29	0,15	Керамические
16	кк4338	8,81	0,15	Керамические
16	кк4337	9,72	0,15	Керамические
14	кк4334	9,55	0,15	Керамические
кк4340	кк4339	18,59	0,15	Керамические
14	кк4340	10,05	0,15	Керамические
кк4343	кк4344	23,34	0,15	Керамические
кк4342	кк4343	14,53	0,15	Керамические
кк4341	кк4342	16,14	0,15	Керамические
5	кк4344	7,03	0,15	Керамические
5	кк4343	7,14	0,15	Керамические
7	кк4341	10,07	0,15	Керамические
4	кк4347	8,36	0,15	Керамические
кк4346	кк4347	15,68	0,15	Керамические
кк4345	кк4346	17,89	0,15	Керамические
4	кк4345	8,05	0,15	Керамические
кк4348	кк4349	14,47	0,15	Керамические
3	кк4348	10,8	0,15	Керамические
3	кк4349	10,36	0,15	Керамические
3	кк4350	8,46	0,15	Керамические
кк4352	кк4351	14,76	0,15	Керамические
кк4353	кк4352	14,41	0,15	Керамические
5б	кк4352	7,84	0,15	Керамические
5б	кк4353	7,6	0,15	Керамические
кк4374	кк4386	931,5	0,6	Керамические
кк4289	кк4292	57,04	0,15	Керамические
кк4292	кк4295	21,08	0,15	Керамические
кк4297	кк4379	41,53	0,15	Керамические
кк4379	кк4380	22,37	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4381	кк4380	37,25	0,15	Керамические
кк4382	кк4381	20,41	0,15	Керамические
кк4383	кк4382	15,46	0,15	Керамические
кк4384	кк4383	15,98	0,15	Керамические
кк4378	кк4382	41,83	0,15	Керамические
кк4377	кк4378	21,69	0,15	Керамические
кк4376	кк4377	22,29	0,15	Керамические
кк4375	кк4376	11,82	0,15	Керамические
кк4380	кк4302	32,86	0,15	Керамические
кк4302	кк4305	24,51	0,15	Керамические
кк4305	кк4385	32,97	0,15	Керамические
кк4385	кк4308	20,89	0,15	Керамические
кк4308	кк4311	47,86	0,15	Керамические
кк4311	кк4336	41,96	0,15	Керамические
20	кк4375	13	0,15	Керамические
18	кк4376	8,59	0,15	Керамические
16	кк4383	7,78	0,15	Керамические
12	кк4293	9,51	0,15	Керамические
12	кк4294	7,77	0,15	Керамические
кк4387	кк3816	1603,25	0,6	Керамические
кк4386	кк4387	209,09	0,6	Керамические
кк4388	кк4350	23,28	0,15	Керамические
кк4389	кк4388	27,04	0,15	Керамические
кк4351	кк4389	15,81	0,15	Керамические
кк4390	КНС Белинского	7,05	0,15	Керамические
1а	кк4389	8,02	0,15	Керамические
1а	кк4388	7,36	0,15	Керамические
кк4620	кк4406	85,4	0,15	Керамические
кк4326	кк4316	65,63	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4316	кк4339	38,97	0,15	Керамические
кк4339	кк4391	31,92	0,15	Керамические
кк4391	кк4392	32,89	0,15	Керамические
кк4392	кк4393	35,4	0,15	Керамические
кк4393	кк4396	56,66	0,15	Керамические
кк4396	кк4390	166,99	0,15	Керамические
кк4395	кк4390	52,3	0,15	Керамические
кк4420	кк4395	32,89	0,15	Керамические
кк4394	кк4419	21,37	0,15	Керамические
кк4350	кк4394	34,22	0,15	Керамические
кк4349	кк4350	9,81	0,15	Керамические
кк4347	кк4348	18,79	0,15	Керамические
кк4344	кк4346	29,14	0,15	Керамические
кк4397	кк4390	44,2	0,15	Керамические
кк4398	кк4397	48,59	0,15	Керамические
кк4399	кк4398	61,62	0,15	Керамические
кк4400	кк4399	27,24	0,15	Керамические
кк4401	кк4400	16,07	0,15	Керамические
кк4402	кк4401	30,74	0,15	Керамические
кк4403	кк4402	26,35	0,15	Керамические
кк4404	кк4403	32,97	0,15	Керамические
кк4599	кк4405	57,47	0,15	Керамические
кк4406	кк4407	52,67	0,15	Керамические
кк4407	кк4408	27,51	0,15	Керамические
кк4408	кк4409	47,66	0,15	Керамические
кк4409	кк4390	94,18	0,15	Керамические
кк4410	кк4409	69,5	0,15	Керамические
кк4411	кк4410	48,79	0,15	Керамические
кк4412	кк4411	51,47	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4405	кк4412	42,29	0,15	Керамические
кк4413	кк4405	74,83	0,15	Керамические
кк4414	кк4413	35,97	0,15	Керамические
11а	кк4414	22,85	0,15	Керамические
11	кк4414	15,3	0,15	Керамические
кк4415	кк4413	16,44	0,15	Керамические
кк4416	кк4415	38,17	0,15	Керамические
22	кк4403	18,94	0,15	Керамические
24	кк4403	22,84	0,15	Керамические
20	кк4404	14,42	0,15	Керамические
15	кк4416	20,16	0,15	Керамические
5	кк4416	24,49	0,15	Керамические
13	кк4415	11,55	0,15	Керамические
7	кк4415	19,78	0,15	Керамические
9	кк4414	21,75	0,15	Керамические
кк4418	кк4417	31,85	0,15	Керамические
25	кк4417	11,57	0,15	Керамические
23	кк4418	21,05	0,15	Керамические
21	кк4417	30,94	0,15	Керамические
кк4621	кк4416	30,75	0,15	Керамические
кк4417	кк4628	48,8	0,15	Керамические
29	кк4407	31,4	0,15	Керамические
кк4419	кк4420	24,78	0,15	Керамические
1	кк4419	6	0,15	Керамические
1	кк4420	8,43	0,15	Керамические
9	кк3872	17,21	0,15	Керамические
14	кк3872	13,99	0,15	Керамические
1к4	кк826	7,66	0,15	Керамические
15	кк3871	18,48	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
Сооружение	кк4595	11,07	0,15	Керамические
кк4422	кк4421	33,16	0,15	Керамические
кк4423	кк4422	26,57	0,15	Керамические
кк3795	кк4423	13,57	0,15	Керамические
Дом культуры	кк3828	11,12	0,15	Керамические
Дом культуры	кк3829	11,3	0,15	Керамические
1/8	кк3118	8,26	0,15	Керамические
1/8	кк3110	7,13	0,15	Керамические
1/8	кк3112	8,17	0,15	Керамические
1/8	кк3114	8,41	0,15	Керамические
1/8	кк3116	7,85	0,15	Керамические
1/8	кк3117	7,24	0,15	Керамические
17	кк3029	10,09	0,15	Керамические
кк3149	кк3150	27,61	0,15	Керамические
кк3437	кк3438	37,81	0,2	Керамические
кк3046	кк3047	35,62	0,15	Керамические
кк3077	кк3078	32,12	0,15	Керамические
кк3078	кк3094	48,1	0,15	Керамические
кк3103	кк3102	52,35	0,15	Керамические
кк3031	кк3032	35,07	0,15	Керамические
кк3032	кк3033	11,22	0,15	Керамические
кк3033	кк3034	11,44	0,15	Керамические
кк3034	кк3035	8,2	0,15	Керамические
кк3035	кк3038	43,87	0,15	Керамические
кк3039	кк3035	27,35	0,15	Керамические
кк3043	кк3044	8,49	0,15	Керамические
кк3044	кк3045	16,4	0,15	Керамические
кк3045	кк3042	38,79	0,15	Керамические
кк3080	кк3078	30,02	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3082	кк3083	23,61	0,15	Керамические
кк3083	кк3085	21,31	0,15	Керамические
кк3085	кк3086	12,82	0,15	Керамические
кк3088	кк3089	37,53	0,15	Керамические
кк3089	кк3091	20,73	0,15	Керамические
кк3091	кк3086	12,01	0,15	Керамические
кк3086	кк3080	66,11	0,15	Керамические
кк3092	кк3093	35,73	0,15	Керамические
кк3093	кк3080	26,8	0,15	Керамические
кк3098	кк3099	12,62	0,15	Керамические
кк3099	кк3101	24,39	0,15	Керамические
кк3101	кк3103	15,18	0,15	Керамические
кк3148	кк3149	24,23	0,15	Керамические
кк4424	кк3148	61,9	0,15	Керамические
кк4425	кк4424	67,79	0,15	Керамические
кк4426	кк4425	30,8	0,15	Керамические
кк4427	кк4426	112,91	0,15	Керамические
кк4428	кк4427	36,31	0,15	Керамические
кк4429	кк4428	45,63	0,15	Керамические
кк4430	кк3437	49,51	0,15	Керамические
кк4431	кк4430	15,91	0,15	Керамические
6	кк4430	14,6	0,15	Керамические
6	кк4431	14,37	0,15	Керамические
16	кк3032	8,18	0,15	Керамические
15	кк3034	7,44	0,15	Керамические
15	кк3039	7,08	0,15	Керамические
12	кк3046	10,75	0,15	Керамические
14	кк3044	9,49	0,15	Керамические
14	кк3043	13,35	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
9	кк3093	9,13	0,15	Керамические
9	кк3092	7,5	0,15	Керамические
10	кк3088	7,64	0,15	Керамические
10	кк3089	9,38	0,15	Керамические
10	кк3091	7,48	0,15	Керамические
10	кк3082	8,6	0,15	Керамические
10	кк3083	8,39	0,15	Керамические
10	кк3085	8,77	0,15	Керамические
16	кк3103	5,42	0,15	Керамические
16	кк3098	7,14	0,15	Керамические
кк3027	кк3028	20,9	0,15	Керамические
кк3028	кк3029	34,84	0,15	Керамические
17	кк3028	8,15	0,15	Керамические
кк2672	кк2671	21,56	0,15	Керамические
кк2673	кк2672	6,6	0,15	Керамические
кк2677	кк2673	35,24	0,15	Керамические
кк2679	кк2677	22,79	0,15	Керамические
кк2671	кк2669	36,4	0,15	Керамические
кк2964	кк2963	32,54	0,15	Керамические
кк2965	кк2964	19,01	0,15	Керамические
кк2967	кк2965	18,24	0,15	Керамические
кк2968	кк2967	28,65	0,15	Керамические
кк2969	кк2968	15,18	0,15	Керамические
кк2970	кк2969	11,04	0,15	Керамические
кк2971	кк2968	30,67	0,15	Керамические
кк2972	кк2969	28,37	0,15	Керамические
кк2973	кк2972	34,62	0,15	Керамические
кк2974	кк2975	11,15	0,15	Керамические
кк2975	кк2976	18,44	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2976	кк2977	26,58	0,15	Керамические
кк2977	кк2978	23,05	0,15	Керамические
кк2978	кк2979	16,84	0,15	Керамические
кк2979	кк2973	12,77	0,15	Керамические
кк2980	кк2974	45,35	0,15	Керамические
кк2982	кк2981	84,8	0,15	Керамические
кк2983	кк2984	24,32	0,15	Керамические
кк2984	кк2982	21,07	0,15	Керамические
кк2985	кк2982	22,23	0,15	Керамические
кк2986	кк2984	24,33	0,15	Керамические
кк2987	кк2985	28,48	0,15	Керамические
кк2988	кк2989	21,2	0,15	Керамические
кк2989	кк2986	16,84	0,15	Керамические
кк2993	кк2994	23,27	0,15	Керамические
кк2994	кк2995	23,3	0,15	Керамические
кк2995	кк2996	28,41	0,15	Керамические
кк4438	кк2998	19,86	0,15	Керамические
кк2998	кк2999	31,07	0,15	Керамические
кк2999	кк3000	23,04	0,15	Керамические
кк3000	кк3002	93,43	0,15	Керамические
кк3002	кк3003	45,06	0,15	Керамические
кк3029	кк3030	12,67	0,15	Керамические
кк3030	кк3031	12,75	0,15	Керамические
кк3040	кк3041	29,15	0,15	Керамические
кк3041	кк3042	9,38	0,15	Керамические
кк3042	кк3048	15,74	0,15	Керамические
кк3048	кк3049	18,19	0,15	Керамические
кк3047	кк3049	9,46	0,15	Керамические
кк3050	кк3049	18,8	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2996	кк3060	32,5	0,15	Керамические
кк3060	кк3061	13,69	0,15	Керамические
кк3061	кк3062	14,31	0,15	Керамические
кк3063	кк3062	6,97	0,15	Керамические
кк3062	кк3064	23,62	0,15	Керамические
кк3065	кк3063	35,78	0,15	Керамические
кк3064	кк3066	29,09	0,15	Керамические
кк3066	кк2981	43,37	0,15	Керамические
кк2981	кк3067	125,6	0,15	Керамические
кк3068	кк3067	47,65	0,15	Керамические
кк3069	кк3068	10,88	0,15	Керамические
кк3070	кк3069	8,86	0,15	Керамические
кк3067	кк3071	34,47	0,15	Керамические
кк3071	кк3072	25,65	0,15	Керамические
кк3073	кк3074	12,56	0,15	Керамические
кк3072	кк3074	34,98	0,15	Керамические
кк3049	кк3073	37,87	0,15	Керамические
кк3074	кк3075	22,06	0,15	Керамические
кк3076	кк2971	32,64	0,15	Керамические
кк3075	кк3077	11,46	0,15	Керамические
кк3079	кк3076	52,05	0,15	Керамические
кк3081	кк3079	38,76	0,15	Керамические
кк3084	кк3081	10,22	0,15	Керамические
кк3087	кк3084	7,9	0,15	Керамические
кк3090	кк3081	7,71	0,15	Керамические
кк3094	кк3095	43,27	0,15	Керамические
кк3095	кк3096	16,22	0,15	Керамические
кк3096	кк3097	60,26	0,15	Керамические
кк3100	кк3096	17,39	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3102	кк3100	11,72	0,15	Керамические
кк3097	кк3104	17,22	0,15	Керамические
кк3104	кк3105	17,59	0,15	Керамические
кк3105	кк3106	12,35	0,15	Керамические
кк3107	кк3106	16,58	0,15	Керамические
кк3108	кк3107	30,45	0,15	Керамические
кк3111	кк3108	8,66	0,15	Керамические
кк3113	кк3111	37,61	0,15	Керамические
кк3115	кк3113	35,73	0,15	Керамические
кк3106	кк3437	44,07	0,15	Керамические
кк2844	кк2842	51,27	0,15	Керамические
кк3003	кк3004	54,88	0,15	Керамические
22	кк2974	8,51	0,15	Керамические
22	кк2973	9,33	0,15	Керамические
22	кк2972	8,71	0,15	Керамические
5а	кк3069	9,73	0,15	Керамические
5а	кк3068	7,31	0,15	Керамические
20	кк2963	10,9	0,15	Керамические
25	кк2679	6,56	0,15	Керамические
25	кк2677	6,58	0,15	Керамические
25	кк2673	8,68	0,15	Керамические
23	кк2671	10,74	0,15	Керамические
24	кк2983	11,43	0,15	Керамические
24	кк2984	12,4	0,15	Керамические
9	кк3061	7,94	0,15	Керамические
9	кк2996	8,87	0,15	Керамические
14	кк3115	7,02	0,15	Керамические
14	кк3113	9,38	0,15	Керамические
12	кк3107	6,38	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
12	кк3108	6,25	0,15	Керамические
20	кк2964	8,79	0,15	Керамические
16	кк3031	8,41	0,15	Керамические
12	кк3047	9,17	0,15	Керамические
5а	кк3070	6,42	0,15	Керамические
11	кк3077	8,49	0,15	Керамические
11	кк3075	8,05	0,15	Керамические
9	кк4438	10,79	0,15	Керамические
7	кк3063	6,92	0,15	Керамические
7	кк3065	7,98	0,15	Керамические
16	кк3102	5,5	0,15	Керамические
23	кк2672	9,47	0,15	Керамические
21	кк2844	11,65	0,15	Керамические
14а	кк3050	9,4	0,15	Керамические
6	кк3064	8,92	0,15	Керамические
6	кк3066	8,99	0,15	Керамические
22	кк2980	7,89	0,15	Керамические
22	кк2970	10,52	0,15	Керамические
22	кк3090	10,67	0,15	Керамические
22	кк3084	11,48	0,15	Керамические
22	кк3087	10,96	0,15	Керамические
9	кк2993	9,17	0,15	Керамические
26	кк2987	12,09	0,15	Керамические
26	кк2985	11,88	0,15	Керамические
кк2658	кк2653	102,69	0,15	Керамические
кк2661	кк2658	27,74	0,15	Керамические
кк2662	кк2661	36,79	0,15	Керамические
кк2663	кк2662	10,01	0,15	Керамические
кк2667	кк2663	35,94	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2669	кк2663	28,28	0,15	Керамические
кк2682	кк2679	22,64	0,15	Керамические
кк3004	кк3005	28,16	0,15	Керамические
кк3005	кк3006	50,48	0,15	Керамические
кк3006	кк3007	100,81	0,15	Керамические
кк3007	кк3008	51,11	0,15	Керамические
кк3008	кк3009	49,69	0,15	Керамические
кк3009	кк3010	50,17	0,15	Керамические
кк3010	кк3011	50,34	0,15	Керамические
кк3011	кк3012	34,3	0,15	Керамические
кк3017	кк3016	94,78	0,15	Керамические
кк3016	кк3015	123,35	0,15	Керамические
кк4442	кк2682	15,4	0,15	Керамические
кк4443	кк4442	21,03	0,15	Керамические
кк4444	кк4443	21,02	0,15	Керамические
кк4445	кк4444	23,49	0,15	Керамические
кк4446	кк4445	26,33	0,15	Керамические
кк4447	кк4446	16,63	0,15	Керамические
13	кк4447	10,48	0,15	Керамические
13	кк4446	11,11	0,15	Керамические
11	кк4445	9,23	0,15	Керамические
11	кк4444	9,37	0,15	Керамические
11	кк4443	9,33	0,15	Керамические
11	кк4442	10,09	0,15	Керамические
25	кк2682	6,87	0,15	Керамические
23	кк2669	11,35	0,15	Керамические
12	кк2663	9,05	0,15	Керамические
12	кк2667	8,32	0,15	Керамические
14	кк3017	18,16	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3167	кк3170	50,61	0,15	Керамические
кк3210	кк3211	28,23	0,15	Керамические
кк3150	кк3151	40,09	0,15	Керамические
кк3151	кк3153	64,34	0,15	Керамические
кк3153	кк3155	25,62	0,15	Керамические
кк3155	кк3156	30,74	0,15	Керамические
кк3156	кк3158	60,91	0,15	Керамические
кк3158	кк3160	17,08	0,15	Керамические
кк3160	кк3161	11,98	0,15	Керамические
кк3161	кк3163	37,78	0,15	Керамические
кк3163	кк3165	48,96	0,15	Керамические
кк3165	кк3166	49,96	0,15	Керамические
кк3166	кк3167	46,78	0,15	Керамические
4	кк3210	8,74	0,15	Керамические
кк2487	кк2486	24,99	0,15	Керамические
кк2488	кк2465	23,69	0,2	Керамические
7	кк2499	6,99	0,15	Керамические
кк2501	кк2499	78,84	0,2	Керамические
кк2503	кк2502	33,26	0,2	Керамические
кк2504	кк2503	28,02	0,2	Керамические
кк2505	кк2504	39,9	0,15	Керамические
кк2506	кк2504	21,78	0,2	Керамические
кк2507	кк2506	11,82	0,15	Керамические
кк2522	кк2521	21,98	0,2	Керамические
кк2523	кк2522	12,5	0,2	Керамические
кк2524	кк2523	4	0,2	Керамические
кк2525	кк2524	18,89	0,2	Керамические
кк2526	кк2525	24,22	0,2	Керамические
кк2527	кк2526	23,19	0,2	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2528	кк2527	5,51	0,2	Керамические
кк2529	кк2527	10,17	0,15	Керамические
кк2530	кк2529	17,43	0,15	Керамические
кк2531	кк2528	79,11	0,2	Керамические
кк2532	кк2531	16,96	0,2	Керамические
кк2533	кк2532	46,75	0,2	Керамические
кк2534	кк2533	4,76	0,15	Керамические
кк2535	кк2534	50,99	0,15	Керамические
кк2536	кк2530	29,15	0,15	Керамические
кк2537	кк2536	24,24	0,15	Керамические
кк2538	кк2537	24,39	0,15	Керамические
кк2539	кк2534	43,18	0,15	Керамические
кк2540	кк2539	29,3	0,15	Керамические
кк2541	кк2539	28,92	0,15	Керамические
кк2542	кк2541	11,25	0,15	Керамические
кк2543	кк2542	37,03	0,15	Керамические
кк2550	кк2543	43,4	0,15	Керамические
кк2551	кк2550	43,72	0,15	Керамические
кк2552	кк2551	11,24	0,15	Керамические
кк2553	кк2552	13,23	0,15	Керамические
кк2555	кк2553	46,82	0,15	Керамические
кк2556	кк2555	13,31	0,15	Керамические
кк2642	кк2643	12,59	0,15	Керамические
кк2643	кк2640	14,22	0,15	Керамические
кк2640	кк2645	43,26	0,15	Керамические
кк2645	кк2647	25,3	0,15	Керамические
кк2647	кк2543	15,75	0,15	Керамические
кк2708	кк2487	17,69	0,15	Керамические
кк2465	кк2460	123	0,2	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2486	кк2485	98,56	0,15	Керамические
кк2489	кк2488	8,62	0,2	Керамические
кк2499	кк2498	22,29	0,2	Керамические
кк2521	кк2520	34,28	0,2	Керамические
КНС Дубки	кк2543	8,58	0,15	Керамические
13б	кк2642	12,11	0,15	Керамические
13б	кк2643	12,29	0,15	Керамические
13В	кк2647	7,59	0,15	Керамические
16	кк2552	13,3	0,15	Керамические
16	кк2551	13,11	0,15	Керамические
12а	кк2533	27,52	0,15	Керамические
11	кк2535	27,94	0,15	Керамические
Детский сад №28	кк2525	8,92	0,15	Керамические
Детский сад №28	кк2524	11,02	0,15	Керамические
Детский сад №28	кк2522	12,61	0,15	Керамические
кк4896	кк2540	3,88	0,15	Керамические
10	кк2529	7,01	0,15	Керамические
9б	кк2536	10,15	0,15	Керамические
9а	кк2538	9,52	0,15	Керамические
11	кк2505	14,15	0,15	Керамические
11	кк2505	7,83	0,15	Керамические
кк4897	кк2507	9,24	0,15	Керамические
7а	кк2488	7,03	0,15	Керамические
кк3118	кк3122	39,47	0,15	Керамические
кк3122	кк3125	22,42	0,15	Керамические
кк3125	кк3127	6,15	0,15	Керамические
кк3129	кк3122	21,34	0,15	Керамические
кк3131	кк3129	19,16	0,15	Керамические
кк3124	кк3132	34,13	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3132	кк3133	42,16	0,15	Керамические
кк3133	кк3135	39,29	0,15	Керамические
кк3135	кк3135	5,99	0,15	Керамические
кк3135	кк3137	22,18	0,15	Керамические
кк3137	кк2947	31,72	0,15	Керамические
кк3139	кк3135	38,38	0,15	Керамические
кк3143	кк2934	61,95	0,15	Керамические
кк3127	кк3152	11,72	0,15	Керамические
кк3152	кк3154	18,03	0,15	Керамические
кк3157	кк3154	27,95	0,15	Керамические
кк3154	кк3162	21,99	0,15	Керамические
кк4448	кк4431	5,86	0,15	Керамические
кк3162	кк3164	21,75	0,15	Керамические
кк3164	кк3168	17,78	0,15	Керамические
кк3168	кк3169	21,39	0,15	Керамические
кк3171	кк3169	23,48	0,15	Керамические
кк3170	кк3172	49,95	0,15	Керамические
кк3172	кк3173	21,99	0,15	Керамические
кк3174	кк3171	30,26	0,15	Керамические
кк3173	кк3175	38,29	0,15	Керамические
кк3169	кк3177	23,26	0,15	Керамические
кк3177	кк3180	52,24	0,15	Керамические
кк3180	кк3181	44,56	0,15	Керамические
кк3182	кк3175	59,36	0,15	Керамические
кк3183	кк3181	16,07	0,15	Керамические
кк3185	кк3186	27,32	0,15	Керамические
кк3187	кк3183	34,95	0,15	Керамические
кк3186	кк3188	30,29	0,15	Керамические
кк3189	кк3187	15,41	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3181	кк3190	53,82	0,15	Керамические
кк3190	кк3191	31,76	0,15	Керамические
кк3192	кк3189	26,66	0,15	Керамические
кк3191	кк3193	18,01	0,15	Керамические
кк3188	кк3194	11,89	0,15	Керамические
кк3194	кк3193	11,44	0,15	Керамические
кк3193	кк3195	17,88	0,15	Керамические
кк3195	кк3196	16,41	0,15	Керамические
кк3196	кк3197	21,95	0,15	Керамические
кк3199	кк3200	17,3	0,15	Керамические
кк3200	кк3201	34,08	0,15	Керамические
кк3201	кк3197	13,53	0,15	Керамические
кк3197	кк3203	7,04	0,15	Керамические
кк3203	кк3205	14,95	0,15	Керамические
кк3205	кк3206	29,43	0,15	Керамические
кк3206	кк3182	4,82	0,15	Керамические
кк3211	кк3213	19,68	0,15	Керамические
кк3213	кк3214	16,09	0,15	Керамические
кк3214	кк3216	28,65	0,15	Керамические
кк3216	кк3218	29,44	0,15	Керамические
кк3218	кк3219	29,57	0,15	Керамические
кк3219	кк3221	28,56	0,15	Керамические
кк3221	кк3222	17,09	0,15	Керамические
кк3222	кк3224	14,49	0,15	Керамические
кк3224	кк3225	10,56	0,15	Керамические
кк3225	кк3227	20,8	0,15	Керамические
кк3227	кк3199	13,72	0,15	Керамические
кк3242	кк3243	53,49	0,15	Керамические
кк3254	кк3164	13,6	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3255	кк3254	31,47	0,15	Керамические
кк3243	кк3257	21,91	0,15	Керамические
кк3257	кк3255	26,1	0,15	Керамические
кк3259	кк3243	20,43	0,15	Керамические
кк3260	кк3261	25,15	0,15	Керамические
кк3261	кк3259	29,91	0,15	Керамические
кк3438	кк3439	15,44	0,2	Керамические
кк2944	кк2943	15,49	0,15	Керамические
кк3439	кк3440	28,42	0,2	Керамические
кк2920	кк2921	20,68	0,15	Керамические
кк2891	кк2890	46,82	0,2	Керамические
кк2918	кк2919	22,93	0,15	Керамические
кк2919	кк2920	22,29	0,15	Керамические
кк2926	кк2925	35,58	0,15	Керамические
кк2926	кк2926	29,51	0,15	Керамические
кк2928	кк2927	31,92	0,15	Керамические
кк2929	кк2928	18,84	0,15	Керамические
кк2927	кк2924	49,5	0,15	Керамические
кк2933	кк2934	18,86	0,15	Керамические
кк2934	кк2927	30,03	0,15	Керамические
кк4449	кк4448	12,42	0,15	Керамические
кк4457	кк4449	20,37	0,15	Керамические
кк4450	кк4457	29,07	0,15	Керамические
кк4451	кк4450	24,86	0,15	Керамические
кк4452	кк4451	34,86	0,15	Керамические
кк4453	кк4452	20,2	0,15	Керамические
кк4454	кк4453	32,28	0,15	Керамические
кк4455	кк4454	8,06	0,15	Керамические
кк4456	кк4455	10,81	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4459	кк4458	17,54	0,15	Керамические
2а	кк4458	11,81	0,15	Керамические
2а	кк4459	11,01	0,15	Керамические
кк877	кк875	30,27	0,15	Керамические
кк880	кк877	52,54	0,15	Керамические
кк881	кк880	28,37	0,15	Керамические
кк882	кк881	10,03	0,15	Керамические
кк883	кк882	30,92	0,15	Керамические
кк884	кк883	32,05	0,15	Керамические
кк885	кк884	17,67	0,15	Керамические
кк887	кк885	9,37	0,15	Керамические
кк890	кк887	22,36	0,15	Керамические
кк892	кк890	9,21	0,15	Керамические
кк894	кк890	41,34	0,15	Керамические
кк3794	кк775	77,63	0,15	Керамические
кк4460	кк882	20,92	0,15	Керамические
кк4461	кк4460	41,67	0,15	Керамические
кк4462	кк4461	38,43	0,15	Керамические
кк4463	кк4462	39,12	0,15	Керамические
кк4464	кк4463	42,11	0,15	Керамические
кк4465	кк4464	43,29	0,15	Керамические
кк4466	кк4465	30,94	0,15	Керамические
кк4571	кк4466	14,86	0,15	Керамические
кк4467	кк4460	22,83	0,15	Керамические
кк4468	кк4467	27,19	0,15	Керамические
кк4469	кк4468	47,61	0,15	Керамические
кк4470	кк4469	45,41	0,15	Керамические
кк4471	кк4470	48,88	0,15	Керамические
кк4472	кк4471	37,48	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4473	кк4472	28,48	0,15	Керамические
кк4474	кк4473	41,86	0,15	Керамические
кк4475	кк4474	36,58	0,15	Керамические
1	кк4461	8,58	0,15	Керамические
3	кк4462	8,28	0,15	Керамические
5	кк4463	8	0,15	Керамические
7	кк4464	9,25	0,15	Керамические
9	кк4465	7,73	0,15	Керамические
11	кк4466	8,97	0,15	Керамические
1а	кк4470	20,62	0,15	Керамические
2	кк4471	19,06	0,15	Керамические
4	кк4472	18,52	0,15	Керамические
6	кк4473	19,83	0,15	Керамические
Десткий сад №48	кк4474	20,36	0,15	Керамические
10	кк4475	16,43	0,15	Керамические
кк3881	кк4476	30,86	0,15	Керамические
кк4476	кк4477	30,45	0,15	Керамические
кк4477	кк4478	11,17	0,15	Керамические
кк4478	кк4479	21,28	0,15	Керамические
кк4481	кк4480	25,94	0,15	Керамические
кк4482	кк4481	34,47	0,15	Керамические
3	кк4478	10,36	0,15	Керамические
4	кк4477	14,93	0,15	Керамические
5	кк4479	8,64	0,15	Керамические
6	кк4479	15,97	0,15	Керамические
7/8	кк4482	13,76	0,15	Керамические
7	кк4482	21,29	0,15	Керамические
10	кк4481	13,4	0,15	Керамические
7	кк4481	19,44	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
10/12	кк4480	13,59	0,15	Керамические
9/8	кк4480	21,86	0,15	Керамические
2	кк3876	11,99	0,15	Керамические
6а	кк3875	8,13	0,15	Керамические
6	кк3874	8,68	0,15	Керамические
18	кк3871	9,61	0,15	Керамические
24	кк3870	8,67	0,15	Керамические
3	кк3883	18,41	0,15	Керамические
5	кк3884	10,3	0,15	Керамические
7	кк3885	11,64	0,15	Керамические
9	кк3886	12,28	0,15	Керамические
11	кк3887	13,45	0,15	Керамические
17	кк3889	10,04	0,15	Керамические
19	кк3890	11,56	0,15	Керамические
1	кк807	14,74	0,15	Керамические
35	кк774	6,6	0,15	Керамические
36	кк769	10,86	0,15	Керамические
36	кк765	9,55	0,15	Керамические
кк4510	кк4515	22,8	0,15	Керамические
кк4515	кк4516	31,32	0,15	Керамические
кк4517	кк4516	14,23	0,15	Керамические
кк3743	кк4517	29,74	0,15	Керамические
кк4516	кк845	46,24	0,15	Керамические
кк717	кк4518	22,38	0,15	Керамические
кк4518	кк4519	17,02	0,15	Керамические
кк4519	кк4520	15,36	0,15	Керамические
кк4520	кк4521	21,34	0,15	Керамические
кк4521	кк4522	15,83	0,15	Керамические
кк4522	кк3733	11,8	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4523	кк4522	27,13	0,15	Керамические
кк4511	кк3795	14,58	0,15	Керамические
кк4512	кк4511	7,53	0,15	Керамические
кк4513	кк4512	8,37	0,15	Керамические
кк581	кк4483	39,13	0,15	Керамические
кк4483	кк4484	57,93	0,15	Керамические
кк4485	кк4484	29,39	0,15	Керамические
кк4486	кк4485	11,91	0,15	Керамические
кк4487	кк4486	9,77	0,15	Керамические
кк4488	кк4485	12,99	0,15	Керамические
кк4489	кк4488	14,81	0,15	Керамические
кк4490	кк4489	12,13	0,15	Керамические
кк4484	кк4491	44,99	0,15	Керамические
кк4491	кк4492	23,22	0,15	Керамические
кк3753	кк795	21,31	0,15	Керамические
кк4493	кк795	11,99	0,15	Керамические
кк4494	кк4493	40,26	0,15	Керамические
кк3749	кк4494	8,54	0,15	Керамические
кк4495	кк4493	35,36	0,15	Керамические
кк4496	кк4495	15,05	0,15	Керамические
кк4534	кк4496	29,89	0,15	Керамические
кк4497	кк4496	51,32	0,15	Керамические
кк4498	кк4497	23,26	0,15	Керамические
кк3784	кк4498	20,75	0,15	Керамические
кк4499	кк3784	22,24	0,15	Керамические
кк4500	кк4499	20,54	0,15	Керамические
кк4501	кк4500	17,81	0,15	Керамические
кк4502	кк4538	90,46	0,2	Керамические
кк4503	кк4502	41,08	0,2	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4504	кк4503	12,89	0,15	Керамические
кк4505	кк4504	47,06	0,15	Керамические
кк3733	кк4507	35,64	0,15	Керамические
кк3791	кк4548	89,47	0,15	Керамические
кк729	кк4506	23,81	0,15	Керамические
кк476	кк375	157,87	0,15	Керамические
кк4507	кк4532	44,54	0,15	Керамические
кк4508	кк4506	19,85	0,15	Керамические
кк4509	кк610	17,58	0,15	Керамические
кк404	кк315	14,65	0,15	Керамические
кк4879	кк4508	37,91	0,15	Керамические
кк702	кк308	83,53	0,15	Керамические
кк308	кк307	17,22	0,15	Керамические
кк311	кк308	13,79	0,15	Керамические
кк313	кк311	14,37	0,15	Керамические
кк315	кк313	14,91	0,15	Керамические
кк318	кк316	10	0,15	Керамические
кк320	кк318	11,49	0,15	Керамические
кк325	кк320	11,65	0,15	Керамические
кк316	кк374	9,7	0,15	Керамические
кк375	кк374	41,66	0,15	Керамические
кк376	кк375	27,63	0,15	Керамические
кк377	кк376	32,21	0,15	Керамические
кк381	кк377	27,67	0,15	Керамические
кк382	кк381	9	0,15	Керамические
кк384	кк382	7	0,15	Керамические
кк386	кк384	16,04	0,15	Керамические
кк374	кк404	8,71	0,15	Керамические
кк406	кк404	29,8	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк570	кк571	25,39	0,15	Керамические
кк571	кк572	32,62	0,15	Керамические
кк572	кк573	32,46	0,15	Керамические
кк573	кк580	51,03	0,15	Керамические
кк580	кк581	49,4	0,15	Керамические
кк610	кк611	14,46	0,15	Керамические
кк611	кк612	19,85	0,15	Керамические
кк691	кк692	14,57	0,15	Керамические
кк698	кк697	16,3	0,15	Керамические
кк700	кк702	6,95	0,15	Керамические
кк704	кк702	22,5	0,15	Керамические
кк718	кк717	19,97	0,15	Керамические
кк795	кк793	16,69	0,15	Керамические
кк832	кк834	39,08	0,15	Керамические
кк834	кк836	35,65	0,15	Керамические
кк836	кк837	15,89	0,15	Керамические
кк837	кк839	10,6	0,15	Керамические
кк839	кк840	7,35	0,15	Керамические
кк840	кк841	6,04	0,15	Керамические
кк841	кк843	40,82	0,15	Керамические
кк697	кк406	68,99	0,15	Керамические
кк4524	кк698	18,31	0,15	Керамические
кк4525	кк4524	22,06	0,15	Керамические
кк612	кк4525	12,66	0,15	Керамические
кк692	кк4526	16,26	0,15	Керамические
кк4526	кк697	24,9	0,15	Керамические
кк4527	кк4526	16,12	0,15	Керамические
кк4528	кк4527	15,73	0,15	Керамические
кк4529	кк697	60,5	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4530	кк4529	22,85	0,15	Керамические
кк4531	кк4530	10,57	0,15	Керамические
кк4532	кк4529	23,99	0,15	Керамические
кк4533	кк4532	11,97	0,15	Керамические
кк3746	кк4533	21,09	0,15	Керамические
кк4506	кк4532	42,26	0,15	Керамические
кк3790	кк570	33,57	0,15	Керамические
1к4	кк824	7,23	0,15	Керамические
13	кк3888	13,95	0,15	Керамические
3а	кк747	12,52	0,15	Керамические
кк4537	кк4535	392,96	0,6	Керамические
кк4535	кк4536	104,57	0,6	Керамические
кк4536	ОС	134,16	0,7	Керамические
кк4551	кк4544	32,59	0,15	Керамические
кк4538	кк228	53,46	0,2	Керамические
кк4539	кк239	48,15	0,15	Керамические
кк4540	кк4539	44,8	0,15	Керамические
кк4541	кк4539	21,23	0,15	Керамические
кк4542	кк4541	13,19	0,15	Керамические
кк4543	кк4542	20,36	0,15	Керамические
кк4544	кк4543	14,19	0,15	Керамические
кк4553	кк4540	50,35	0,15	Керамические
кк4545	кк244	9,77	0,15	Керамические
кк4546	кк248	26,62	0,15	Керамические
кк4547	кк4545	20,82	0,15	Керамические
кк268	кк4547	38,68	0,15	Керамические
кк4550	кк4548	72,92	0,15	Керамические
кк238	кк231	94,9	0,15	Керамические
кк228	кк4549	10,46	0,2	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4549	КНС Коломенская,10	12,3	0,25	Керамические
кк230	кк231	35,39	0,15	Керамические
кк239	кк238	92,52	0,15	Керамические
кк231	кк228	48,19	0,15	Керамические
кк244	кк4549	23,46	0,15	Керамические
кк248	кк249	15,88	0,15	Керамические
кк249	кк230	5,96	0,15	Керамические
кк250	кк249	20,04	0,15	Керамические
кк555	кк4550	27,84	0,15	Керамические
7	кк250	6,65	0,15	Керамические
9	кк248	8,79	0,15	Керамические
9	кк4546	9,02	0,15	Керамические
11	кк359	5,99	0,15	Керамические
25	кк4544	11,59	0,15	Керамические
Общественное здание	кк4550	13,07	0,15	Керамические
техникум	кк4558	17,6	0,15	Керамические
кк4552	кк4551	16,36	0,15	Керамические
кк3780	кк4552	20,83	0,15	Керамические
кк4554	кк4553	35,93	0,15	Керамические
кк4555	кк4554	35,97	0,15	Керамические
кк4556	кк4554	54,51	0,15	Керамические
кк4557	кк4556	45,64	0,15	Керамические
кк4558	кк4557	40,87	0,15	Керамические
кк4559	кк4555	37,4	0,15	Керамические
кк4560	кк4559	33,49	0,15	Керамические
кк4561	кк4559	28,61	0,15	Керамические
кк4562	кк4561	15,69	0,15	Керамические
кк4563	кк4562	14,01	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4564	кк4563	17,19	0,15	Керамические
кк3765	кк4564	40,33	0,15	Керамические
кк4565	кк4555	17,33	0,15	Керамические
кк4566	кк4565	30,62	0,15	Керамические
кк4567	кк4566	51,85	0,15	Керамические
кк4568	кк4567	18,78	0,15	Керамические
кк4569	кк4568	21,21	0,15	Керамические
кк4570	кк4566	38,4	0,15	Керамические
кк3772	кк4570	21,75	0,15	Керамические
25	кк4551	11,43	0,15	Керамические
техникум	кк4556	16,73	0,15	Керамические
техникум	кк4557	18,34	0,15	Керамические
17а	кк4569	8,47	0,15	Керамические
17а	кк4568	8,31	0,15	Керамические
17а	кк4567	9,87	0,15	Керамические
19	кк4564	16,33	0,15	Керамические
21	кк4563	12,78	0,15	Керамические
21	кк4562	10,9	0,15	Керамические
21	кк4561	7,91	0,15	Керамические
17а	кк4559	6,02	0,15	Керамические
17а	кк4560	7,03	0,15	Керамические
кк4572	кк4571	27,05	0,15	Керамические
кк4573	кк4572	20,87	0,15	Керамические
13	кк4571	8,49	0,15	Керамические
17	кк4573	6,94	0,15	Керамические
15	кк4572	10,76	0,15	Керамические
16	кк4574	16,27	0,15	Керамические
23	кк4576	8,79	0,15	Керамические
25	кк4577	8,82	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
27	кк4578	7,97	0,15	Керамические
29	кк4579	10,71	0,15	Керамические
33	кк4580	8,66	0,15	Керамические
35	кк4581	9,54	0,15	Керамические
39	кк4582	8,52	0,15	Керамические
41	кк4583	8,29	0,15	Керамические
24	кк4577	23,69	0,15	Керамические
26	кк4578	23,67	0,15	Керамические
30	кк4579	23,27	0,15	Керамические
32	кк4580	24,28	0,15	Керамические
34	кк4581	29,62	0,15	Керамические
38	кк4582	23,95	0,15	Керамические
40	кк4583	23,86	0,15	Керамические
кк1036	кк1038	47,77	0,15	Керамические
кк1038	кк1040	45,98	0,15	Керамические
кк1040	кк1041	44,65	0,15	Керамические
кк1041	кк1042	56,76	0,15	Керамические
кк1042	кк1044	39,12	0,15	Керамические
кк1044	кк1045	25,56	0,15	Керамические
кк4576	кк4575	14,54	0,15	Керамические
кк4577	кк4576	26,64	0,15	Керамические
кк4578	кк4577	23,82	0,15	Керамические
кк4579	кк4578	27,96	0,15	Керамические
кк4580	кк4579	29,12	0,15	Керамические
кк4581	кк4580	25,47	0,15	Керамические
кк4582	кк4581	30,3	0,15	Керамические
кк4583	кк4582	23,46	0,15	Керамические
кк4584	кк4583	17,12	0,15	Керамические
кк1045	кк4584	24,53	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
62	кк1038	22,73	0,15	Керамические
56	кк1040	22,01	0,15	Керамические
54а	кк1041	23,38	0,15	Керамические
57	кк1041	10,9	0,15	Керамические
50	кк1042	21,17	0,15	Керамические
51	кк1042	12,78	0,15	Керамические
52	кк1042	29,68	0,15	Керамические
45	кк1044	11,95	0,15	Керамические
46	кк1044	23,68	0,15	Керамические
44	кк1045	18,47	0,15	Керамические
43	кк1045	12,35	0,15	Керамические
2а	кк3868	42,05	0,15	Керамические
кк1035	кк1036	62,62	0,15	Керамические
55	кк1035	20,93	0,15	Керамические
53	кк1036	14,8	0,15	Керамические
66	кк1036	20,91	0,15	Керамические
64	кк1036	26,62	0,15	Керамические
Сооружение	кк4594	10,63	0,15	Керамические
22	кк4575	13,16	0,15	Керамические
кк4597	кк4596	17,24	0,15	Керамические
кк4598	кк4596	11,93	0,15	Керамические
кк4596	кк4595	15,12	0,15	Керамические
кк4595	кк4594	15,38	0,15	Керамические
кк4594	кк4593	128,85	0,15	Керамические
кк4593	кк4592	67,15	0,15	Керамические
кк4592	кк4589	18,72	0,15	Керамические
кк4590	кк4589	109,87	0,15	Керамические
кк4591	кк4590	15,87	0,15	Керамические
кк4589	кк4588	56,42	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4588	кк3823	86,81	0,15	Керамические
Сооружение	кк3824	11,77	0,15	Керамические
1д	кк4590	11,2	0,15	Керамические
1д	кк4591	10,8	0,15	Керамические
1г	кк4597	10,7	0,15	Керамические
1г	кк4598	10,32	0,15	Керамические
кк4600	кк4599	54,91	0,15	Керамические
кк4601	кк4600	54,79	0,15	Керамические
кк4602	кк4601	44,51	0,15	Керамические
кк4603	кк4602	50,89	0,15	Керамические
кк4604	кк4603	50,04	0,15	Керамические
кк4605	кк4604	61,96	0,15	Керамические
кк4606	кк4605	71,78	0,15	Керамические
кк4609	кк4608	40,09	0,15	Керамические
кк4610	кк4611	15,12	0,15	Керамические
кк4611	кк4612	28,64	0,15	Керамические
кк4612	кк4613	49,54	0,15	Керамические
кк4613	кк4614	47,96	0,15	Керамические
кк4614	кк4615	50,68	0,15	Керамические
кк4615	кк4616	69,41	0,15	Керамические
кк4617	кк4616	21,02	0,15	Керамические
кк4618	кк4617	53,57	0,15	Керамические
кк4619	кк4618	83,79	0,15	Керамические
кк4616	кк4620	79,45	0,15	Керамические
кк3869	кк4607	75,81	0,15	Керамические
кк4608	кк3881	29,52	0,15	Керамические
кк4659	кк4629	38,45	0,15	Керамические
кк4660	кк4631	35,37	0,15	Керамические
кк4622	кк4621	33,98	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4623	кк4622	54,9	0,15	Керамические
кк4624	кк4623	29,85	0,15	Керамические
кк4625	кк4624	31,89	0,15	Керамические
кк4626	кк4625	39,34	0,15	Керамические
кк4627	кк4626	35,9	0,15	Керамические
16	кк4599	10,86	0,15	Керамические
14	кк4600	9,46	0,15	Керамические
10	кк4602	17,71	0,15	Керамические
4	кк4604	9,53	0,15	Керамические
16	кк4627	18,05	0,15	Керамические
12	кк4627	15,79	0,15	Керамические
18	кк4626	17,51	0,15	Керамические
10	кк4626	16,4	0,15	Керамические
20	кк4625	10,52	0,15	Керамические
8	кк4625	18,45	0,15	Керамические
22	кк4624	10,04	0,15	Керамические
6	кк4624	17,95	0,15	Керамические
24	кк4623	16,03	0,15	Керамические
4	кк4623	21,12	0,15	Керамические
19	кк4622	18,32	0,15	Керамические
1	кк4622	23,23	0,15	Керамические
17	кк4621	13,44	0,15	Керамические
3	кк4621	18,27	0,15	Керамические
6	кк4603	19,47	0,15	Керамические
кк4628	кк4622	80,47	0,15	Керамические
кк4629	кк4628	25,31	0,15	Керамические
36	кк4629	22,34	0,15	Керамические
27	кк4629	9,96	0,15	Керамические
кк4630	кк4628	35,08	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4631	кк4630	39,16	0,15	Керамические
28	кк4630	21,11	0,15	Керамические
30	кк4631	27,94	0,15	Керамические
32	кк4660	28,4	0,15	Керамические
кк4632	кк4606	28,66	0,15	Керамические
кк4661	кк4632	48,68	0,15	Керамические
2а морг	кк4632	19,1	0,15	Керамические
2а Морг	кк4632	31,28	0,15	Керамические
кк4633	кк4639	12,54	0,15	Керамические
2а	кк4633	29,9	0,15	Керамические
31	кк4618	13,23	0,15	Керамические
Общ. здание	кк4619	14,1	0,15	Керамические
кк4634	кк4635	32,44	0,15	Керамические
кк4635	кк4636	28,99	0,15	Керамические
кк4636	кк4637	22,63	0,15	Керамические
кк4637	кк4638	17,91	0,15	Керамические
кк4639	кк4606	57,87	0,15	Керамические
кк4607	кк4639	25,26	0,15	Керамические
кк4638	кк4639	114,11	0,15	Керамические
кк4640	кк4634	23,4	0,15	Керамические
кк4641	кк4640	30,73	0,15	Керамические
кк4642	кк4641	23,76	0,15	Керамические
кк4643	кк4642	20,59	0,15	Керамические
кк4644	кк4643	23,9	0,15	Керамические
кк4645	кк4644	22,86	0,15	Керамические
кк4646	кк4645	26,91	0,15	Керамические
кк4647	кк4646	22,96	0,15	Керамические
кк4648	кк4647	45,54	0,15	Керамические
кк4649	кк4638	54,26	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4650	кк4649	19,15	0,15	Керамические
кк4651	кк4650	24	0,15	Керамические
кк4652	кк4651	26,7	0,15	Керамические
кк4653	кк4652	23,53	0,15	Керамические
кк4654	кк4653	23,37	0,15	Керамические
кк4655	кк4654	24,46	0,15	Керамические
кк4656	кк4655	44,91	0,15	Керамические
12	кк4641	10,57	0,15	Керамические
11	кк4641	17,44	0,15	Керамические
14	кк4642	13,39	0,15	Керамические
13	кк4642	21,37	0,15	Керамические
16	кк4643	14,1	0,15	Керамические
15	кк4643	21,56	0,15	Керамические
18	кк4644	13,83	0,15	Керамические
17	кк4644	21,03	0,15	Керамические
20	кк4645	18,52	0,15	Керамические
19	кк4645	25,04	0,15	Керамические
22	кк4646	14,99	0,15	Керамические
21	кк4646	21,97	0,15	Керамические
24	кк4647	13,03	0,15	Керамические
23	кк4647	22,16	0,15	Керамические
30	кк4648	16,21	0,15	Керамические
25	кк4648	23,24	0,15	Керамические
13	кк4635	7,62	0,15	Керамические
15	кк4636	7,62	0,15	Керамические
17	кк4637	8,5	0,15	Керамические
12	кк4649	9,13	0,15	Керамические
11	кк4649	17,42	0,15	Керамические
14	кк4650	10,75	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
13	кк4650	27,17	0,15	Керамические
16	кк4651	10,26	0,15	Керамические
18	кк4652	7,47	0,15	Керамические
17	кк4652	28,5	0,15	Керамические
20	кк4653	9,05	0,15	Керамические
19	кк4653	26,23	0,15	Керамические
22	кк4654	8,56	0,15	Керамические
21	кк4654	28,74	0,15	Керамические
24	кк4655	6,73	0,15	Керамические
23	кк4655	28,57	0,15	Керамические
26	кк4656	7,26	0,15	Керамические
25	кк4656	16,48	0,15	Керамические
кк4479	кк4634	55,72	0,15	Керамические
кк4480	кк4634	21,93	0,15	Керамические
Общ.здание	кк4617	10,11	0,15	Керамические
кк4657	кк4659	39,94	0,15	Керамические
кк4658	кк4657	29,75	0,15	Керамические
42	кк4658	19,36	0,15	Керамические
29	кк4659	10,9	0,15	Керамические
31	кк4657	13,13	0,15	Керамические
33	кк4658	14,07	0,15	Керамические
40	кк4657	20,62	0,15	Керамические
38	кк4659	22,03	0,15	Керамические
кк4662	кк4661	17,73	0,15	Керамические
кк4458	кк4662	23,55	0,15	Керамические
кк4663	кк4661	63,93	0,15	Керамические
Авт	кк4663	18,77	0,15	Керамические
Больничный корпус	кк4661	23,58	0,15	Керамические
Больничный корпус	кк4661	41,26	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
15	кк4651	29,38	0,15	Керамические
кк2799	кк2800	22,72	0,15	Керамические
кк2800	кк2801	15,67	0,15	Керамические
кк2801	кк2802	60,25	0,15	Керамические
кк2802	кк2803	29,73	0,15	Керамические
кк2803	кк2805	3,81	0,15	Керамические
кк2806	кк2805	28,17	0,15	Керамические
кк2809	кк2806	17,86	0,15	Керамические
кк2813	кк2806	45,62	0,15	Керамические
кк2815	кк2813	14,58	0,15	Керамические
кк2818	кк2815	16,47	0,15	Керамические
кк2819	кк2818	23,45	0,15	Керамические
кк2823	кк2819	11,85	0,15	Керамические
кк2825	кк2823	12,36	0,15	Керамические
кк2829	кк2823	40,02	0,15	Керамические
кк2832	кк2829	43,78	0,15	Керамические
кк2833	кк2832	37,3	0,15	Керамические
кк2838	кк2833	32,64	0,15	Керамические
кк2840	кк2838	13,89	0,15	Керамические
кк2842	кк2833	63,99	0,15	Керамические
кк2849	кк2852	50,27	0,15	Керамические
кк2892	кк2891	35,24	0,2	Керамические
кк2893	кк2892	15,18	0,2	Керамические
кк2894	кк2893	50,68	0,2	Керамические
кк2895	кк2894	11,32	0,2	Керамические
кк2896	кк2895	45,45	0,2	Керамические
кк2897	кк2896	35,15	0,2	Керамические
кк2898	кк2897	36,49	0,2	Керамические
кк2899	кк2898	15,04	0,2	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2900	кк2899	33,64	0,2	Керамические
кк2945	кк2944	14,56	0,15	Керамические
кк2946	кк2945	14,69	0,15	Керамические
кк2948	кк2946	12,84	0,15	Керамические
кк2949	кк2948	14,24	0,15	Керамические
кк2950	кк2951	15,89	0,15	Керамические
кк2952	кк2951	14,96	0,15	Керамические
кк2951	кк2953	29,76	0,15	Керамические
кк2953	кк2949	33,57	0,15	Керамические
кк2954	кк2900	34,05	0,2	Керамические
кк2955	кк2954	43,2	0,2	Керамические
кк2956	кк2955	53,09	0,2	Керамические
кк2957	кк2956	25,12	0,15	Керамические
кк2958	кк2957	11,04	0,15	Керамические
кк2959	кк2958	28,23	0,15	Керамические
кк2960	кк2959	16,16	0,15	Керамические
кк2961	кк2960	30,04	0,15	Керамические
кк2962	кк2961	41,65	0,15	Керамические
кк2963	кк2962	30,05	0,15	Керамические
кк3440	кк3441	22,78	0,2	Керамические
кк3441	кк3442	21,11	0,2	Керамические
кк3442	кк3443	25,22	0,2	Керамические
кк3443	кк3445	21,99	0,2	Керамические
кк3445	кк2956	19	0,2	Керамические
кк3444	кк2802	16,76	0,15	Керамические
18	кк2962	7,06	0,15	Керамические
18	кк2963	7,43	0,15	Керамические
8	кк3440	11,32	0,15	Керамические
8	кк3441	10,72	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
8	кк3442	9,83	0,15	Керамические
8	кк3443	11,12	0,15	Керамические
8	кк3445	9,58	0,15	Керамические
10а	кк2953	6,83	0,15	Керамические
10а	кк2949	7,68	0,15	Керамические
10	кк2946	6,57	0,15	Керамические
10	кк2944	7,06	0,15	Керамические
12	кк2950	5,83	0,15	Керамические
12/7	кк2952	6,81	0,15	Керамические
12	кк2952	7,5	0,15	Керамические
18	кк3444	11,51	0,15	Керамические
18	кк2799	9,04	0,15	Керамические
21	кк2842	11,15	0,15	Керамические
21	кк2838	17,65	0,15	Керамические
21	кк2840	17,82	0,15	Керамические
18	кк2963	7,56	0,15	Керамические
18	кк2801	7,91	0,15	Керамические
18	кк2800	9,59	0,15	Керамические
18	кк2809	11,74	0,15	Керамические
18	кк2813	10,51	0,15	Керамические
18	кк2815	10,32	0,15	Керамические
18	кк2818	10,83	0,15	Керамические
18	кк2819	10,55	0,15	Керамические
18	кк2825	11,13	0,15	Керамические
кк3393	кк3394	356,32	0,15	Керамические
кк4664	кк2653	19,35	0,15	Керамические
кк4665	кк4664	19,1	0,15	Керамические
кк4666	кк4665	20,81	0,15	Керамические
кк4667	кк4666	24,73	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4668	кк4664	16,66	0,15	Керамические
17	кк4668	13,77	0,15	Керамические
17	кк4664	13,15	0,15	Керамические
17	кк4665	13,47	0,15	Керамические
17	кк4666	14,43	0,15	Керамические
17	кк4667	13,27	0,15	Керамические
20	кк2639	8,71	0,15	Керамические
кк4669	кк3015	44,65	0,15	Керамические
кк4670	кк4669	17,14	0,15	Керамические
кк4671	кк4670	17,72	0,15	Керамические
кк4672	кк4671	17,4	0,15	Керамические
24	кк4669	9,8	0,15	Керамические
24	кк4670	9,59	0,15	Керамические
24	кк4671	9,88	0,15	Керамические
24	кк4672	10,63	0,15	Керамические
кк2568	кк2572	8,93	0,15	Керамические
кк2576	кк2572	21,59	0,15	Керамические
кк2579	кк2576	38,92	0,15	Керамические
кк2580	кк2579	12,96	0,15	Керамические
кк2581	кк2580	48,52	0,15	Керамические
кк2584	кк2581	15,55	0,15	Керамические
кк2572	кк2590	25,56	0,15	Керамические
кк2590	кк2592	19,68	0,15	Керамические
кк2592	кк2595	13,56	0,15	Керамические
кк2595	кк2597	7,25	0,15	Керамические
кк2597	кк2599	12,09	0,15	Керамические
кк2599	кк2603	38,82	0,15	Керамические
кк2606	кк2603	24,25	0,15	Керамические
кк2610	кк2606	11,33	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2612	кк2610	10,36	0,15	Керамические
кк2614	кк2612	14,6	0,15	Керамические
кк2617	кк2614	20,29	0,15	Керамические
кк2619	кк2617	8,61	0,15	Керамические
кк2620	кк2619	8,93	0,15	Керамические
кк2624	кк2620	35,28	0,15	Керамические
кк2627	кк2624	22,24	0,15	Керамические
кк2630	кк2627	22,69	0,15	Керамические
кк2631	кк2630	11,54	0,15	Керамические
кк2634	кк2631	10,03	0,15	Керамические
кк2639	кк2634	24,65	0,15	Керамические
кк2641	кк2639	30,33	0,15	Керамические
кк2644	кк2641	34,59	0,15	Керамические
кк2646	кк2644	78,42	0,15	Керамические
кк2648	кк2646	40,12	0,15	Керамические
кк2649	кк2648	24,8	0,15	Керамические
кк2650	кк2649	26,24	0,15	Керамические
кк2653	кк2650	46,17	0,15	Керамические
кк2688	кк2631	29,23	0,15	Керамические
кк2691	кк2688	35,09	0,15	Керамические
кк2694	кк2691	21,77	0,15	Керамические
кк2696	кк2697	34,71	0,15	Керамические
кк2697	кк2700	9,4	0,15	Керамические
кк2700	кк2702	14,5	0,15	Керамические
кк2702	кк2703	38,8	0,15	Керамические
кк2703	кк2704	50,58	0,15	Керамические
кк2704	кк2619	54,57	0,15	Керамические
кк2726	кк2730	20,92	0,15	Керамические
кк2730	кк2732	22,68	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2732	кк2735	22,52	0,15	Керамические
кк2735	кк2736	31,7	0,15	Керамические
кк2736	кк2747	89,72	0,15	Керамические
кк2751	кк2747	42,06	0,15	Керамические
кк2754	кк2751	25,93	0,15	Керамические
кк2755	кк2754	20,19	0,15	Керамические
кк2756	кк2755	16,64	0,15	Керамические
кк2761	кк2755	37,6	0,15	Керамические
кк2763	кк2761	40,5	0,15	Керамические
кк2766	кк2763	26,27	0,15	Керамические
кк2769	кк2763	24,56	0,15	Керамические
кк2771	кк2769	11,5	0,15	Керамические
кк2783	кк2756	9,67	0,15	Керамические
кк2785	кк2783	10,74	0,15	Керамические
кк2786	кк2787	14,76	0,15	Керамические
кк2794	кк2787	28,05	0,15	Керамические
кк2795	кк2794	14,26	0,15	Керамические
кк2796	кк2795	12,64	0,15	Керамические
кк2797	кк2796	9,94	0,15	Керамические
кк2747	кк2798	21,61	0,15	Керамические
кк3012	кк3013	32,43	0,15	Керамические
кк3013	кк3015	24,79	0,15	Керамические
кк3015	кк3018	56,57	0,15	Керамические
кк3018	кк3019	52,54	0,15	Керамические
кк2603	кк3392	91,38	0,15	Керамические
кк3019	кк3020	101,27	0,15	Керамические
18	кк2691	7,23	0,15	Керамические
18	кк2694	6,99	0,15	Керамические
16	кк2630	11,32	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
26б	кк2696	6,34	0,15	Керамические
26б	кк2697	5,64	0,15	Керамические
30/12	кк2610	6,08	0,15	Керамические
18а	кк2769	7,76	0,15	Керамические
20	кк2732	5,75	0,15	Керамические
13	кк2579	12,18	0,15	Керамические
13	кк2579	10,33	0,15	Керамические
15	кк2584	10,14	0,15	Керамические
ЖКХ	кк2576	8,53	0,15	Керамические
ЖКХ	кк2568	18,09	0,15	Керамические
16	кк2620	10,87	0,15	Керамические
16	кк2627	11,05	0,15	Керамические
16	кк2624	10,7	0,15	Керамические
16	кк2634	11,88	0,15	Керамические
14	кк2617	20,66	0,15	Керамические
26а	кк2703	6,6	0,15	Керамические
30/12	кк2606	12,48	0,15	Керамические
18а	кк2766	8,49	0,15	Керамические
18	кк2798	7,64	0,15	Керамические
18а	кк2797	6,18	0,15	Керамические
18а	кк2795	9,11	0,15	Керамические
18а	кк2786	10,76	0,15	Керамические
20	кк2735	5,41	0,15	Керамические
18	кк2688	6,85	0,15	Керамические
18а	кк2785	5,6	0,15	Керамические
18а	кк2756	6,51	0,15	Керамические
20	кк2736	6,56	0,15	Керамические
18а	кк2771	5,05	0,15	Керамические
18а	кк2786	6,43	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
20	кк2726	6,19	0,15	Керамические
20	кк2730	6,27	0,15	Керамические
кк3392	кк3393	183,87	0,15	Керамические
кк3394	кк3395	284,74	0,15	Керамические
кк3396	кк3395	43,55	0,3	Керамические
кк3397	кк3396	105,51	0,3	Керамические
кк3398	кк3397	4,98	0,3	Керамические
кк3399	кк3398	26,97	0,3	Керамические
кк3400	кк3399	41,5	0,3	Керамические
кк3401	кк3400	39,36	0,3	Керамические
кк3402	кк3401	41,26	0,3	Керамические
кк3403	кк3402	43,75	0,3	Керамические
кк3395	кк3412	184,42	0,3	Керамические
кк3412	кк3413	151,24	0,3	Керамические
кк3413	кк3414	148,55	0,3	Керамические
кк3414	кк3415	304,52	0,3	Керамические
кк1836	кк1835	36,6	0,15	Керамические
кк1837	кк1836	19,51	0,15	Керамические
кк1838	кк1837	36,49	0,15	Керамические
кк1842	кк1835	37,21	0,15	Керамические
кк1843	кк1842	32,33	0,15	Керамические
кк1845	кк1834	50,77	0,15	Керамические
кк1846	кк1845	32,56	0,15	Керамические
кк1847	кк1846	21,81	0,15	Керамические
кк1848	кк1847	45,78	0,15	Керамические
кк1849	кк1848	8,08	0,15	Керамические
кк1850	кк1848	20,06	0,15	Керамические
кк1851	кк1850	52,22	0,15	Керамические
кк3119	кк3120	20,11	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3120	кк3121	19,48	0,15	Керамические
кк3121	кк3123	14,42	0,15	Керамические
5	кк3123	8,39	0,15	Керамические
5	кк3121	10,45	0,15	Керамические
5	кк3120	9,23	0,15	Керамические
5	кк3119	9,06	0,15	Керамические
кк2805	кк2849	50,02	0,15	Керамические
9	кк2128	5,86	0,15	Керамические
9	кк2129	5,84	0,15	Керамические
9	кк2132	5,78	0,15	Керамические
9	кк2133	5,65	0,15	Керамические
9	кк2134	7,26	0,15	Керамические
9	кк2136	6,04	0,15	Керамические
11	кк2138	6,74	0,15	Керамические
11	кк2139	6,35	0,15	Керамические
11	кк2140	6,6	0,15	Керамические
8	кк2142	5,97	0,15	Керамические
8	кк2143	6,86	0,15	Керамические
8	кк2143	5,69	0,15	Керамические
8	кк2145	7,66	0,15	Керамические
6	кк2146	7,73	0,15	Керамические
6	кк2157	7,7	0,15	Керамические
6	кк2158	7,05	0,15	Керамические
4	кк2109	7,59	0,15	Керамические
4	кк2110	8,45	0,15	Керамические
4	кк2107	10,61	0,15	Керамические
1	кк1747	8,19	0,15	Керамические
1	кк1751	7,31	0,15	Керамические
1	кк1752	7,67	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
1	кк1743	7,01	0,15	Керамические
3	кк1754	9,05	0,15	Керамические
3	кк1756	9,15	0,15	Керамические
5	кк1758	10,39	0,15	Керамические
5	кк1759	10,02	0,15	Керамические
5	кк1761	7,43	0,15	Керамические
7	кк1764	4,23	0,15	Керамические
7	кк1762	6,9	0,15	Керамические
Школа №4	кк1773	27,18	0,15	Керамические
11	кк1774	8,77	0,15	Керамические
11	кк1442	12,24	0,15	Керамические
14	кк1819	6,35	0,15	Керамические
14	кк1818	6,41	0,15	Керамические
14	кк1817	6,54	0,15	Керамические
14	кк1816	6,66	0,15	Керамические
10	кк1780	7,51	0,15	Керамические
кк2239	кк2238	41,09	0,3	Керамические
кк2240	кк2239	49,62	0,3	Керамические
кк2241	кк2240	51,53	0,3	Керамические
кк2242	кк2241	19,26	0,3	Керамические
кк2243	кк2242	31,15	0,3	Керамические
кк2244	кк2243	40,09	0,3	Керамические
кк2245	кк2244	43,67	0,3	Керамические
кк2246	кк2245	45,91	0,3	Керамические
кк2278	кк2279	10,02	0,15	Керамические
кк2279	кк2280	23	0,15	Керамические
кк3405	кк3404	21,32	0,3	Керамические
кк3406	кк3405	18,29	0,3	Керамические
кк3407	кк3406	39,68	0,3	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3408	кк3407	35,37	0,3	Керамические
кк3409	кк3408	42,07	0,3	Керамические
кк3404	кк3403	50,95	0,3	Керамические
3	кк2278	4,47	0,15	Керамические
Аварийный сброс	кк2215	65,07	0,15	Керамические
кк1904	кк1906	36,6	0,15	Керамические
кк1906	кк1907	24,39	0,25	Керамические
кк1908	кк1907	34,08	0,15	Керамические
кк1910	кк1908	71,59	0,15	Керамические
кк1912	кк1910	12,73	0,15	Керамические
кк1914	кк1912	36,43	0,15	Керамические
кк1916	кк1914	24,75	0,15	Керамические
кк1943	кк1916	34,64	0,15	Керамические
кк1944	кк1943	8,44	0,15	Керамические
кк1945	кк1944	15,15	0,15	Керамические
кк1946	кк1947	37,13	0,15	Керамические
кк1947	кк1916	25,43	0,15	Керамические
кк1950	кк1947	48,97	0,15	Керамические
кк1952	кк1950	102,37	0,15	Керамические
кк1971	кк1972	11,65	0,15	Керамические
кк1972	кк1973	19,85	0,15	Керамические
кк1973	кк1974	12,31	0,15	Керамические
кк1974	кк1946	20,76	0,15	Керамические
кк2027	кк2028	20,4	0,15	Керамические
кк2028	кк2031	17,97	0,15	Керамические
кк2031	кк2032	32,01	0,15	Керамические
кк2032	кк2033	20,99	0,15	Керамические
кк2033	кк2035	13,66	0,15	Керамические
кк2035	кк2037	23,6	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2037	кк2038	20,33	0,15	Керамические
кк2038	кк2040	18,5	0,15	Керамические
кк2040	кк2041	3,54	0,15	Керамические
кк2041	кк2043	9,53	0,15	Керамические
кк2043	кк2044	33,39	0,15	Керамические
кк2044	кк2046	32,17	0,15	Керамические
кк2047	кк2046	30,52	0,15	Керамические
кк2046	кк2050	32,95	0,15	Керамические
кк2050	кк2051	33,06	0,15	Керамические
кк2051	кк2052	36,31	0,15	Керамические
кк2052	кк2053	39,94	0,15	Керамические
кк2055	кк2054	49,76	0,15	Керамические
кк2056	кк2054	39,07	0,15	Керамические
кк2054	кк2057	48,12	0,15	Керамические
кк2053	кк2057	58,95	0,15	Керамические
кк2058	кк2053	33,4	0,15	Керамические
кк2059	кк2058	34,91	0,15	Керамические
кк2061	кк2060	5,98	0,15	Керамические
кк2062	кк2061	4,29	0,15	Керамические
кк2060	кк2064	15,08	0,15	Керамические
кк2064	кк2065	10,42	0,15	Керамические
кк2067	кк2065	61,75	0,25	Керамические
кк2069	кк2067	33	0,25	Керамические
кк2071	кк2069	39,48	0,25	Керамические
кк2072	кк2071	37,42	0,25	Керамические
кк2074	кк2072	37,28	0,25	Керамические
кк1907	кк2074	67,1	0,25	Керамические
кк2076	кк2069	62,91	0,15	Керамические
кк2215	кк2217	50,39	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2217	кк2219	96,87	0,15	Керамические
кк2219	кк2221	49,83	0,15	Керамические
кк2224	кк2223	16,25	0,15	Керамические
кк2223	кк2219	57,28	0,15	Керамические
кк2226	кк2224	13,94	0,15	Керамические
кк2227	кк2226	15,42	0,15	Керамические
кк2228	кк2227	11,73	0,35	Керамические
кк2229	кк2228	9,85	0,35	Керамические
кк2230	кк2229	18,61	0,35	Керамические
кк2231	кк2230	28,7	0,35	Керамические
кк2232	кк2231	3,31	0,35	Керамические
кк2233	кк2232	29,19	0,35	Керамические
кк2234	кк2233	13,7	0,35	Керамические
кк2235	кк2234	35,13	0,3	Керамические
кк2236	кк2235	17,09	0,3	Керамические
кк2237	кк2236	14,39	0,3	Керамические
кк2238	кк2237	9,45	0,3	Керамические
кк2065	кк2266	37,55	0,25	Керамические
кк2266	кк2234	52,15	0,25	Керамические
кк2271	кк2272	15,38	0,15	Керамические
кк2272	кк2234	15,44	0,15	Керамические
кк2274	кк2271	35,52	0,15	Керамические
кк2276	кк2277	9,72	0,15	Керамические
кк2277	кк2274	10,82	0,15	Керамические
кк2280	кк2274	21,88	0,15	Керамические
кк2057	кк2232	33,27	0,15	Керамические
кк2294	кк1903	23,45	0,15	Керамические
кк2295	кк2294	28,89	0,15	Керамические
кк2296	кк2295	21,78	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк2297	кк2298	16	0,15	Керамические
кк2298	кк2300	28,78	0,15	Керамические
кк2300	кк2302	16,72	0,15	Керамические
кк2302	кк2303	14,44	0,15	Керамические
кк2304	кк2305	11,27	0,15	Керамические
кк2305	кк2307	30,63	0,15	Керамические
кк2303	кк2307	12,77	0,15	Керамические
кк2307	кк2295	17,73	0,15	Керамические
кк3436	кк2040	127,12	0,15	Керамические
кк2227	КНС ул.Лермонтова,7а	12,76	0,35	Керамические
кк3446	кк2055	38,32	0,15	Керамические
кк3447	кк2053	47,3	0,15	Керамические
кк3448	кк3447	4,42	0,15	Керамические
кк3449	кк3448	37,24	0,15	Керамические
47г	кк2296	7,59	0,15	Керамические
Детский сад №36	кк2303	6,88	0,15	Керамические
Детский сад №36	кк2302	6,93	0,15	Керамические
43а	кк3447	6,21	0,15	Керамические
45	кк3448	4,96	0,15	Керамические
Детский сад №36	кк2297	8,42	0,15	Керамические
43а	кк3449	5,74	0,15	Керамические
58	кк3436	22,78	0,15	Керамические
43	кк2056	7,29	0,15	Керамические
кк2221		32,39	0,15	Керамические
2	кк2033	12,83	0,15	Керамические
2	кк2033	13,64	0,15	Керамические
Гараж	кк2032	7,03	0,15	Керамические
4	кк2031	7,46	0,15	Керамические
6	кк2028	7,88	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
8	кк2027	8,33	0,15	Керамические
10	кк2027	13,98	0,15	Керамические
50б	кк2038	15,97	0,15	Керамические
47а	кк1945	7,35	0,15	Керамические
52а	кк2038	8,64	0,15	Керамические
52а	кк2037	7,33	0,15	Керамические
47а	кк1943	15,68	0,15	Керамические
49	кк1974	7,79	0,15	Керамические
3а	кк2277	9,92	0,15	Керамические
49	кк1973	7,63	0,15	Керамические
3а	кк2276	9,4	0,15	Керамические
49	кк1972	8,04	0,15	Керамические
49	кк1971	7,63	0,15	Керамические
ГПТУ-15	кк2061	4,79	0,15	Керамические
ГПТУ-15	кк2062	4,6	0,15	Керамические
	кк2227	26,42	0,15	Керамические
47г	кк1898	4,5	0,15	Керамические
47г	кк1903	5,26	0,15	Керамические
Детский сад №36	кк2304	4,29	0,15	Керамические
кк4673	кк2900	137,64	0,15	Керамические
кк4685	кк4673	54,8	0,15	Керамические
кк4674	кк2849	150,09	0,15	Керамические
кк4675	кк4674	43	0,15	Керамические
кк4676	кк4674	39,02	0,15	Керамические
кк4677	кк4676	28,91	0,15	Керамические
кк4678	кк4677	25,14	0,15	Керамические
кк4679	кк4678	21,07	0,15	Керамические
кк4680	кк4675	25,23	0,15	Керамические
кк4681	кк4680	24,67	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4682	кк4681	27,6	0,15	Керамические
кк4684	кк4682	19,36	0,15	Керамические
10а	кк2852	16,47	0,15	Керамические
10а	кк2849	22,35	0,15	Керамические
10/14	кк2958	13,08	0,15	Керамические
10/14	кк2959	10,96	0,15	Керамические
16	кк2960	9,79	0,15	Керамические
16	кк2961	8,83	0,15	Керамические
кк2798	кк2799	20,64	0,15	Керамические
кк4686	кк4685	21,18	0,15	Керамические
кк4687	кк4686	18,86	0,15	Керамические
кк4688	кк4687	18,56	0,15	Керамические
кк4689	кк4688	19,51	0,15	Керамические
кк4690	кк4689	51,01	0,15	Керамические
60	кк1038	19,45	0,15	Керамические
кк81	кк152	31,13	0,25	Керамические
кк3811	кк331	29,27	0,15	Керамические
кк918	кк916	15,84	0,15	Керамические
1а	кк4691	9,7	0,15	Керамические
кк4691	кк4692	29,5	0,15	Керамические
кк4692	кк4693	34,91	0,15	Керамические
кк4693	кк94	20,18	0,15	Керамические
28	кк4694	12,82	0,15	Керамические
кк4694	кк4695	27,75	0,15	Керамические
кк4695	кк4696	96,92	0,15	Керамические
кк4696	кк414	60,21	0,15	Керамические
кк4697	кк4698	48,26	0,15	Керамические
кк4698	кк4699	6,24	0,15	Керамические
кк4699	кк4700	62,45	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4700	кк4701	88,05	0,15	Керамические
кк4701	кк4702	65,11	0,15	Керамические
кк4702	кк4703	63,67	0,15	Керамические
кк4703	кк4704	77,26	0,15	Керамические
кк4704	кк4705	33,97	0,15	Керамические
кк4705	кк4706	50,35	0,15	Керамические
кк4706	кк4707	58,05	0,15	Керамические
кк4707	кк4708	78,47	0,15	Керамические
кк4708	кк4695	102,61	0,15	Керамические
кк4709	кк4697	51,7	0,15	Керамические
Камера гашения	кк4709	54,33	0,15	Керамические
10а	кк4711	9,03	0,15	Керамические
10а	кк4712	9,12	0,15	Керамические
кк4711	кк4713	7,64	0,15	Керамические
кк4713	кк4714	14,97	0,15	Керамические
кк4712	кк4714	14,08	0,15	Керамические
кк4714	кк4715	19,64	0,15	Керамические
кк4715	кк4716	20,33	0,15	Керамические
кк4716	кк3539	35,09	0,15	Керамические
кк4717	кк4718	64,29	0,15	Керамические
кк4718	кк4719	69,39	0,15	Керамические
кк4719	кк4720	69,99	0,15	Керамические
кк4720	кк4721	65,8	0,15	Керамические
кк4721	кк4722	16,38	0,15	Керамические
кк4722	кк4723	65,74	0,15	Керамические
кк4723	кк3811	58,66	0,15	Керамические
кк4725	кк4724	22,1	0,15	Керамические
кк4726	кк4725	9,92	0,15	Керамические
кк4728	кк4727	24,43	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4729	кк4728	24	0,15	Керамические
кк4730	кк4729	35,36	0,15	Керамические
кк4731	кк4730	30,29	0,15	Керамические
кк4733	кк4734	13,63	0,15	Керамические
кк4734	кк4735	32,99	0,15	Керамические
кк4735	кк4736	35,32	0,15	Керамические
кк4736	кк4737	18,35	0,15	Керамические
кк4732	кк4733	99,81	0,15	Керамические
кк4738	кк4732	128,25	0,15	Керамические
кк4745	кк4735	6,65	0,15	Керамические
кк4737	кк4746	32,28	0,15	Керамические
кк4746	кк4747	19,26	0,15	Керамические
кк4748	кк4747	7,98	0,15	Керамические
кк4749	кк4747	23,42	0,15	Керамические
кк4750	кк4749	14,88	0,15	Керамические
кк4751	кк4750	6,7	0,15	Керамические
кк3627	кк4732	116,59	0,15	Керамические
кк4752	кк4733	26,41	0,15	Керамические
кк4727	кк4725	11,96	0,15	Керамические
кк4754	кк4753	37,06	0,15	Керамические
кк4755	кк4754	21,29	0,15	Керамические
кк4756	кк4755	27,16	0,15	Керамические
кк4757	кк4756	37,49	0,15	Керамические
кк4758	кк4757	31,31	0,15	Керамические
кк4759	кк4758	6,66	0,15	Керамические
кк4760	кк4759	20,21	0,15	Керамические
кк4761	кк4760	20,86	0,15	Керамические
кк4762	кк4761	22,63	0,15	Керамические
кк4763	кк4762	22,57	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4764	кк4763	21,92	0,15	Керамические
кк4765	кк4764	26,76	0,15	Керамические
кк4766	кк4765	29,52	0,15	Керамические
кк4767	кк4766	34,35	0,15	Керамические
кк4768	кк4767	26,19	0,15	Керамические
кк4724	кк4768	26,3	0,15	Керамические
кк4769	кк4756	24,89	0,15	Керамические
кк4770	кк4769	20,19	0,15	Керамические
кк4771	кк4770	18,01	0,15	Керамические
кк4772	кк4771	32,55	0,15	Керамические
кк4773	кк4772	9,86	0,15	Керамические
кк4785	кк4786	28,82	0,15	Керамические
кк4786	кк4787	12,18	0,15	Керамические
кк4787	кк4788	23,12	0,15	Керамические
кк4788	кк4789	16,95	0,15	Керамические
кк4789	кк4790	20,67	0,15	Керамические
кк4790	кк4791	17,03	0,15	Керамические
кк4791	кк4792	28,88	0,15	Керамические
кк4793	кк4792	15,74	0,15	Керамические
кк4794	кк4792	14,33	0,15	Керамические
кк4792	кк4772	30,79	0,15	Керамические
кк4747	кк4786	56,34	0,15	Керамические
кк4753	кк4796	74,1	0,15	Керамические
кк4795	кк254	30	0,15	Керамические
кк4796	кк4795	167,42	0,15	Керамические
кк4797	кк4798	27,47	0,15	Керамические
кк4798	кк3723	46,27	0,15	Керамические
кк4800	кк4801	52,1	0,15	Керамические
кк4801	кк4802	40,24	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4802	кк4803	42,07	0,15	Керамические
кк4803	кк4804	44,16	0,15	Керамические
кк4804	кк4805	53,28	0,15	Керамические
кк4805	кк4806	40,02	0,15	Керамические
кк4806	кк4807	20,4	0,15	Керамические
кк4807	кк4808	22,78	0,15	Керамические
кк4808	КНС №2 Кудринская, Кленовая,Рябиновая	22,36	0,15	Керамические
кк4809	кк4808	35,41	0,15	Керамические
кк4810	кк4809	38,98	0,15	Керамические
кк4811	кк4810	35,13	0,15	Керамические
кк4812	кк4811	33,45	0,15	Керамические
кк4813	кк4812	32,4	0,15	Керамические
кк4814	кк4805	10,1	0,15	Керамические
кк4815	кк4814	19,23	0,15	Керамические
кк4816	кк4815	28,72	0,15	Керамические
кк4817	кк4816	16,05	0,15	Керамические
кк4818	кк4814	28,86	0,15	Керамические
кк4819	кк4818	35,56	0,15	Керамические
кк4820	кк4819	23,74	0,15	Керамические
кк4821	кк4820	30,69	0,15	Керамические
кк4822	кк4821	28,84	0,15	Керамические
кк4823	кк4822	36,23	0,15	Керамические
кк4824	кк4823	35,59	0,15	Керамические
кк4825	кк4824	39,46	0,15	Керамические
кк4826	кк4820	10,42	0,15	Керамические
кк4827	кк4826	42,73	0,15	Керамические
кк4828	кк4827	12,9	0,15	Керамические
кк4829	кк4828	33,49	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4830	кк4829	31,52	0,15	Керамические
кк4831	кк4830	42,87	0,15	Керамические
кк3721	кк4831	37,41	0,15	Керамические
кк4832	кк4828	26,31	0,15	Керамические
кк4833	кк4832	15,12	0,15	Керамические
кк4834	кк4833	18,25	0,15	Керамические
кк4835	кк4834	28,82	0,15	Керамические
кк4836	кк4835	27,4	0,15	Керамические
кк4837	кк4836	11,74	0,15	Керамические
кк4838	кк4837	29,19	0,15	Керамические
кк4839	кк4838	35,03	0,15	Керамические
кк3713	кк4839	33,5	0,15	Керамические
кк4840	кк4836	15,12	0,15	Керамические
кк4841	кк4840	49,98	0,15	Керамические
кк4842	кк4817	37,15	0,15	Керамические
кк4843	кк4842	27,54	0,15	Керамические
кк4844	кк4843	32,46	0,15	Керамические
кк4845	кк4844	15,81	0,15	Керамические
кк4846	кк4845	20,48	0,15	Керамические
кк4847	кк4846	31,31	0,15	Керамические
кк4848	кк4847	25,01	0,15	Керамические
кк4849	кк4848	50,8	0,15	Керамические
кк4850	кк4849	44,9	0,15	Керамические
кк4851	кк4850	43,06	0,15	Керамические
кк4852	кк4845	20,43	0,15	Керамические
кк3728	кк4852	31,79	0,15	Керамические
кк3726	кк3728	39,33	0,15	Керамические
кк3725	кк3726	33,53	0,15	Керамические
кк3724	кк3725	29,99	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3701	кк3724	28,62	0,15	Керамические
кк3723	кк4800	61,02	0,15	Керамические
кк3722	кк4825	46,87	0,15	Керамические
кк3720	кк3721	28,99	0,15	Керамические
кк3719	кк3720	34,84	0,15	Керамические
кк3718	кк3719	26,4	0,15	Керамические
кк3717	кк3718	17,05	0,15	Керамические
кк3716	кк3717	26,55	0,15	Керамические
кк3622	кк3716	19,68	0,15	Керамические
кк3714	кк3622	21,18	0,15	Керамические
кк3712	кк3713	28,44	0,15	Керамические
кк3709	кк3711	37,46	0,15	Керамические
кк3711	кк3699	33,29	0,15	Керамические
кк3708	кк3694	44,2	0,15	Керамические
кк3706	кк3707	24,24	0,15	Керамические
кк3704	кк4841	41,5	0,15	Керамические
кк3703	кк4851	26,63	0,15	Керамические
кк3702	кк3703	43,44	0,15	Керамические
кк3700	кк3704	36,51	0,15	Керамические
кк3699	кк3700	34,02	0,15	Керамические
кк3698	кк3704	21,7	0,15	Керамические
кк3697	кк3698	20,79	0,15	Керамические
кк3696	кк3697	26,68	0,15	Керамические
кк3695	кк3696	36,38	0,15	Керамические
кк3694	кк3695	26,32	0,15	Керамические
кк3693	кк3695	22,07	0,15	Керамические
кк3692	кк3693	31,07	0,15	Керамические
кк3691	кк3692	40,5	0,15	Керамические
кк3707	кк3691	29,2	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3690	кк3691	26,32	0,15	Керамические
кк3689	кк3690	32,18	0,15	Керамические
кк3685	кк3701	26,1	0,15	Керамические
кк3684	кк3685	38,97	0,15	Керамические
кк3683	кк3684	31,36	0,15	Керамические
кк3682	кк3683	33,07	0,15	Керамические
кк3681	кк3682	28,15	0,15	Керамические
кк3680	кк3681	27,57	0,15	Керамические
кк3679	кк3680	31,26	0,15	Керамические
кк3678	кк3679	34,06	0,15	Керамические
кк3677	кк3702	26,11	0,15	Керамические
кк3676	кк3677	32,37	0,15	Керамические
кк3675	кк3676	34,86	0,15	Керамические
кк3674	кк3675	35,92	0,15	Керамические
кк3673	кк3674	39,83	0,15	Керамические
кк3672	кк3673	28,19	0,15	Керамические
кк3671	кк3672	30,7	0,15	Керамические
кк3670	кк3689	35,64	0,15	Керамические
кк3669	кк3670	43,49	0,15	Керамические
кк3668	кк3669	46,01	0,15	Керамические
кк3677	кк3668	32,1	0,15	Керамические
кк3666	кк3677	28,93	0,15	Керамические
кк3705	кк3666	41,02	0,15	Керамические
кк3665	кк3678	34,21	0,15	Керамические
кк3664	кк3665	34,26	0,15	Керамические
кк3663	кк3664	37,53	0,15	Керамические
кк3660	кк3663	38,97	0,15	Керамические
кк3659	кк4813	40,7	0,15	Керамические
кк3658	кк3659	49,08	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4799	кк3658	44,96	0,15	Керамические
Камера гашения	кк254	4,14	0,15	Керамические
кк3657	кк4078	361,34	0,15	Керамические
кк3656	кк4871	34,79	0,15	Керамические
кк4904	кк3656	18,66	0,15	Керамические
кк3655	кк3656	43,19	0,15	Керамические
кк4905	кк3655	9,88	0,15	Керамические
кк3654	кк4871	28,39	0,15	Керамические
кк3653	кк3654	51,29	0,15	Керамические
кк3652	кк3653	8,23	0,15	Керамические
кк3651	кк3652	18,44	0,15	Керамические
кк3650	кк3651	19,08	0,15	Керамические
кк4906	кк3650	20,52	0,15	Керамические
кк3649	кк3650	24,96	0,15	Керамические
кк3648	кк3649	5,03	0,15	Керамические
кк3647	кк3648	31,72	0,15	Керамические
кк4907	кк3647	8,15	0,15	Керамические
кк3646	кк3651	29,99	0,15	Керамические
кк3645	кк3646	37,68	0,15	Керамические
кк3644	кк3645	19,83	0,15	Керамические
кк4908	кк3644	8,21	0,15	Керамические
кк4909	кк3644	18,78	0,15	Керамические
кк3643	кк3645	45,55	0,15	Керамические
кк3642	кк3643	52,97	0,15	Керамические
кк3641	кк3642	22,42	0,15	Керамические
кк4910	кк3641	11,48	0,15	Керамические
кк4911	кк3641	8,32	0,15	Керамические
кк3640	кк3641	34,4	0,15	Керамические
кк3639	кк3640	16,54	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4912	кк3639	7,4	0,15	Керамические
кк3638	кк3644	64,25	0,15	Керамические
кк3637	кк3638	11,05	0,15	Керамические
кк3636	кк3637	18,77	0,15	Керамические
кк4913	кк3636	7,18	0,15	Керамические
кк3633	кк3637	61,3	0,15	Керамические
кк3632	кк3633	22,13	0,15	Керамические
кк3631	кк3632	14,92	0,15	Керамические
кк3662	кк3631	34,25	0,15	Керамические
кк4853	кк3662	13,33	0,15	Керамические
кк4914	кк4853	11,45	0,15	Керамические
кк4915	кк4853	10,15	0,15	Керамические
кк4916	кк4854	7,69	0,15	Керамические
кк4854	кк4855	13,3	0,15	Керамические
кк4855	кк4856	16,52	0,15	Керамические
кк4856	кк4857	4,51	0,15	Керамические
кк4857	кк4858	12,96	0,15	Керамические
кк4858	кк4859	16,82	0,15	Керамические
кк4859	кк4860	22,14	0,15	Керамические
кк4860	кк3655	13,62	0,15	Керамические
кк4861	кк4854	16,13	0,15	Керамические
кк4862	кк4861	21,16	0,15	Керамические
кк4917	кк4862	6,63	0,15	Керамические
кк4863	кк4862	3,51	0,15	Керамические
кк4918	кк4863	6,87	0,15	Керамические
кк4864	кк4860	27,12	0,15	Керамические
кк4865	кк4864	93,5	0,15	Керамические
кк4866	кк4865	19,08	0,15	Керамические
кк4867	кк4866	41,59	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк4868	кк4867	16,15	0,15	Керамические
кк4919	кк4868	4,43	0,15	Керамические
кк4869	кк4870	23,27	0,15	Керамические
кк4870	кк4871	26,5	0,15	Керамические
кк4872	кк4869	10,48	0,15	Керамические
кк4873	кк4872	9,96	0,15	Керамические
кк4920	кк4873	16,21	0,15	Керамические
кк4871	кк4104	8,89	0,15	Керамические
6	кк1270	10,16	0,15	Керамические
кк1302	кк4874	9,91	0,15	Керамические
кк1303	кк4875	9,9	0,15	Керамические
18а	кк1303	11,9	0,15	Керамические
18а	кк4875	11,56	0,15	Керамические
18а	кк1302	11,62	0,15	Керамические
18а	кк4874	12,46	0,15	Керамические
кк2852	кк2900	92,83	0,15	Керамические
кк2787	кк4876	34,24	0,15	Керамические
кк4876	кк2783	31,6	0,15	Керамические
кк307	кк4503	28,06	0,15	Керамические
кк4880	кк4514	26,68	0,15	Керамические
кк3851	кк4880	14,96	0,15	Керамические
кк4881	кк4607	32,12	0,15	Керамические
кк4922	кк4882	5,23	0,15	Керамические
кк4882	кк4883	9,28	0,15	Керамические
кк4923	кк4883	5,5	0,15	Керамические
кк4883	кк3620	7,04	0,15	Керамические
кк4924	кк3620	17,93	0,15	Керамические
кк3620	кк3619	18,67	0,15	Керамические
кк3619	кк3618	44,44	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк3618	кк3616	12,61	0,15	Керамические
кк3616	кк4884	12,24	0,15	Керамические
кк4884	кк4881	19,4	0,15	Керамические
кк3867	КНС Карла Маркса,17	3	0,25	Керамические
КНС Карла Маркса,17	кк3816	3,69	0,2	Керамические
КНС Коломенская,10	кк3816	3,13	0,15	Керамические
кк400	кк360	27,77	0,15	Керамические
КНС Центральная 32а	кк3894	6	0,25	Керамические
КНС цем. Завод	кк3895	3	0,25	Керамические
КНС Белинского	кк4387	3	0,15	Керамические
ООО		18,7	0,15	Керамические
кк2а	кк3а	49,8	0,15	Керамические
ООО		13,49	0,15	Керамические
кк5а	кк3а	8,96	0,15	Керамические
ООО		14,16	0,15	Керамические
кк7а	кк8а	77,2	0,15	Керамические
ООО		12,28	0,15	Керамические
кк8а	кк10а	62,77	0,15	Керамические
кк3а	кк10а	42,1	0,15	Керамические
кк10а	кк11а	25,71	0,15	Керамические
кк11а	кк12а	18,43	0,15	Керамические
кк12а	кк13а	19,03	0,15	Керамические
кк13а	кк14а	20,83	0,15	Керамические
кк14а	кк15а	27,7	0,15	Керамические
кк15а	кк16а	25,37	0,15	Керамические
кк16а	кк17а	28,72	0,15	Керамические
кк17а	кк18а	41,32	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
кк18а	кк19а	42,55	0,15	Керамические
кк19а	кк20а	36,33	0,15	Керамические
кк21а	кк3537	9,96	0,15	Керамические
кк22а	кк21а	11,57	0,15	Керамические
кк23а	кк22а	21	0,15	Керамические
кк20а	кк24а	33,74	0,15	Керамические
кк24а	кк25а	41,21	0,15	Керамические
кк25а	кк23а	40,8	0,15	Керамические
СН	кк27а	13,63	0,15	Керамические
кк27а	кк28а	29,78	0,15	Керамические
кк28а	кк22а	11,64	0,15	Керамические
кк29а	СН	12,43	0,15	Керамические
кк30а	кк29а	19,71	0,15	Керамические
кк31а	кк30а	27,05	0,15	Керамические
кк32а	кк31а	26,38	0,15	Керамические
кк33а	кк32а	22,84	0,15	Керамические
кк34а	кк33а	40,65	0,15	Керамические
кк35а	кк34а	58,51	0,15	Керамические
кк36а	кк35а	81,21	0,15	Керамические
ОАО		10,19	0,15	Керамические
кк38а	кк31а	4,31	0,15	Керамические
ОАО		10,76	0,15	Керамические
кк40а	кк32а	4,34	0,15	Керамические
		3076,39	0,15	Керамические
кк1в	ГКНС	12559,15	0,2	Керамические
кк1б		1063,97	0,2	Керамические
кк1а		4042,82	0,2	Керамические
ККпр.1	ККпр.2	50,59	0,15	Керамические
ККпр.3	ККпр.2	34,31	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
ККпр.4	ККпр.3	36,51	0,15	Керамические
ККпр.5	ККпр.4	26,39	0,15	Керамические
ККпр.7	ККпр.3	18,04	0,15	Керамические
ККпр.8	ККпр.7	14,51	0,15	Керамические
ККпр.9	ККпр.8	25,07	0,15	Керамические
ККпр.10	ККпр.9	18,92	0,15	Керамические
ККпр.11	ККпр.10	22	0,15	Керамические
ККпр.12	ККпр.11	18,25	0,15	Керамические
ККпр.13	ККпр.12	16,5	0,15	Керамические
ККпр.14	ККпр.13	16,94	0,15	Керамические
ККпр.15	ККпр.14	20,02	0,15	Керамические
ККпр.16	ККпр.15	17,38	0,15	Керамические
ККпр.17	ККпр.16	16,06	0,15	Керамические
ККпр.18	ККпр.17	16,28	0,15	Керамические
ККпр.19	ККпр.20	14,52	0,15	Керамические
ККпр.20	ККпр.21	15,84	0,15	Керамические
ККпр.21	ККпр.22	8,35	0,15	Керамические
ККпр.22	ККпр.23	15,4	0,15	Керамические
ККпр.23	ККпр.24	10,12	0,15	Керамические
ККпр.25	ККпр.26	23,53	0,15	Керамические
ККпр.26	ККпр.27	18,03	0,15	Керамические
ККпр.27	ККпр.28	19,79	0,15	Керамические
ККпр.28	ККпр.29	14,08	0,15	Керамические
ККпр.29	ККпр.24	16,28	0,15	Керамические
ККпр.24	ККпр.30	23,97	0,15	Керамические
ККпр.30	кк1509	14,26	0,15	Керамические
ККпр.2	ККпр.31	64,66	0,15	Керамические
ККпр.31	кк1507	19,29	0,15	Керамические
ККпр.43	ККпр.42	38,07	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
ККпр.42	ККпр.44	21,05	0,15	Керамические
ККпр.44	ККпр.41	64,54	0,15	Керамические
ККпр.41	кк2431	32,34	0,15	Керамические
ККпр.35	кк3629	131,6	0,15	Керамические
ККпр.40	кк4738	132,94	0,15	Керамические
ККпр.39	кк4752	141,97	0,15	Керамические
КК41	КК40	27,83	0,15	Керамические
КК42	КК41	25,6	0,15	Керамические
3	КК42	8,45	0,15	Керамические
3	КК41	8,14	0,15	Керамические
КК40	КК43	37,97	0,15	Керамические
КК44	КК43	31,13	0,15	Керамические
КК45	КК44	25,74	0,15	Керамические
2	КК45	7,88	0,15	Керамические
2	КК44	8,27	0,15	Керамические
КК43	КК46	47,51	0,15	Керамические
КК47	КК46	21,8	0,15	Керамические
КК48	КК47	21,3	0,15	Керамические
1	КК48	9,03	0,15	Керамические
1	КК47	9,41	0,15	Керамические
КК65	КК64	23,88	0,15	Керамические
15а	КК65	7,66	0,15	Керамические
КК66	КК65	28,75	0,15	Керамические
КК67	КК66	12,64	0,15	Керамические
КК68	КК67	18,3	0,15	Керамические
КК69	КК68	21,48	0,15	Керамические
14	КК69	13,34	0,15	Керамические
14	КК68	12,61	0,15	Керамические
12	КК70	8,16	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК71	КК70	23,38	0,15	Керамические
КК72	КК71	14,53	0,15	Керамические
12	КК72	10,89	0,15	Керамические
12	КК71	9,36	0,15	Керамические
КК73	КК74	9,36	0,15	Керамические
КК74	КК75	11,06	0,15	Керамические
13	КК75	10,23	0,15	Керамические
13	КК74	10,74	0,15	Керамические
13	КК73	10,4	0,15	Керамические
КК75	КК72	22,76	0,15	Керамические
КК76	КК77	33,51	0,15	Керамические
КК77	КК78	22,99	0,15	Керамические
13а	КК78	14,8	0,15	Керамические
13а	КК76	14,66	0,15	Керамические
КК78	КК42	60,46	0,15	Керамические
КК70	КК68	19,74	0,15	Керамические
КК80	КК81	22,6	0,15	Керамические
6	КК80	10	0,15	Керамические
6	КК81	9,07	0,15	Керамические
КК81	КК82	13,44	0,15	Керамические
КК46	КК106	77,48	0,15	Керамические
КК88	КК91	42,6	0,15	Керамические
КК92	КК91	54,67	0,15	Керамические
КК93	КК92	19,2	0,15	Керамические
КК94	КК93	18,76	0,15	Керамические
18	КК94	7,1	0,15	Керамические
18	КК93	8,38	0,15	Керамические
18	КК92	9,28	0,15	Керамические
КК91	КК95	7,49	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК96	КК95	3,12	0,15	Керамические
КК97	КК96	25,07	0,15	Керамические
20	КК97	9,59	0,15	Керамические
КК95	КК98	71,61	0,15	Керамические
КК99	КК98	31,27	0,15	Керамические
КК100	КК99	28,48	0,15	Керамические
КК101	КК100	17,15	0,15	Керамические
КК102	КК101	20,02	0,15	Керамические
17	КК102	10,67	0,15	Керамические
17	КК101	11,5	0,15	Керамические
17	КК100	11,93	0,15	Керамические
КК103	КК99	20,89	0,15	Керамические
КК104	КК103	17,76	0,15	Керамические
КК105	КК104	17,36	0,15	Керамические
16	КК105	12,62	0,15	Керамические
16	КК104	11,54	0,15	Керамические
16	КК103	11,02	0,15	Керамические
КК98	КК106	94,07	0,15	Керамические
КК107	КК108	23,16	0,15	Керамические
8	КК108	7,86	0,15	Керамические
КК82	КК109	44,05	0,15	Керамические
КК121	КК109	22,53	0,15	Керамические
КК109	КК110	52,68	0,15	Керамические
КК108	КК110	15,81	0,15	Керамические
КК110	КК88	49,18	0,15	Керамические
КК111	КК112	20,62	0,15	Керамические
5	КК112	5,67	0,15	Керамические
5	КК111	5,38	0,15	Керамические
КК112	КК113	14,07	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК115	КК114	28,66	0,15	Керамические
КК116	КК115	27,11	0,15	Керамические
4	КК116	7,64	0,15	Керамические
4	КК115	9,31	0,15	Керамические
КК114	КК40	54,59	0,15	Керамические
КК113	КК114	38,25	0,15	Керамические
КК120	КК121	17,49	0,15	Керамические
7	КК120	8,04	0,15	Керамические
7	КК121	8,97	0,15	Керамические
КК33	КК34	110,01	0,15	Керамические
КК34	КК35	195,13	0,15	Керамические
КК50	КК49	16,7	0,15	Керамические
КК51	КК50	25,35	0,15	Керамические
11	КК51	4,25	0,15	Керамические
11	КК50	5,44	0,15	Керамические
КК52	КК49	18,07	0,15	Керамические
11а	КК52	6,57	0,15	Керамические
КК49	КК53	15,94	0,15	Керамические
КК54	КК53	41,17	0,15	Керамические
КК55	КК54	30,99	0,15	Керамические
КК56	КК55	48,7	0,15	Керамические
КК57	КК56	20,82	0,15	Керамические
КК58	КК57	6,14	0,15	Керамические
КК59	КК58	14,85	0,15	Керамические
КК60	КК59	19,99	0,15	Керамические
10	КК60	7,35	0,15	Керамические
10	КК59	6,46	0,15	Керамические
10	КК58	6,47	0,15	Керамические
КК61	КК57	8,7	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК62	КК61	19,73	0,15	Керамические
КК63	КК62	13,83	0,15	Керамические
15	КК63	9,2	0,15	Керамические
15	КК62	10,74	0,15	Керамические
15	КК61	9,06	0,15	Керамические
КК64	КК56	11,13	0,15	Керамические
15а	КК64	8,88	0,15	Керамические
КК53	КК79	93,85	0,15	Керамические
КК79	КК33	120,14	0,15	Керамические
КК106	КК117	57,25	0,15	Керамические
КК117	КК49	31,3	0,15	Керамические
КК118	КК117	61,85	0,15	Керамические
КК119	КК118	32,26	0,15	Керамические
10а	КК119	19,83	0,15	Керамические
19	КК83	7,85	0,15	Керамические
КК83	КК84	17,4	0,15	Керамические
КК85	КК84	16,57	0,15	Керамические
19	КК84	9,42	0,15	Керамические
19	КК85	10,01	0,15	Керамические
КК84	КК86	22,82	0,15	Керамические
КК86	КК87	30,99	0,15	Керамические
КК87	КК88	41,92	0,15	Керамические
КК89	КК88	23,76	0,15	Керамические
КК90	КК89	22,47	0,15	Керамические
9	КК90	7,93	0,15	Керамические
9	КК89	6,53	0,15	Керамические
8	КК107	10,75	0,15	Керамические
КК30	КК29	136,02	0,15	Керамические
КК4	КК3	47,17	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК5	КК4	51,33	0,15	Керамические
КК6	КК5	50,83	0,15	Керамические
КК7	КК6	43,93	0,15	Керамические
КК1	КК7	39,38	0,15	Керамические
КК8	КК1	106,78	0,15	Керамические
КК32	КК22	74,45	0,15	Керамические
КК22	КК8	51,31	0,15	Керамические
КК29	КК32	67,88	0,15	Керамические
КК23	КК24	52,68	0,15	Керамические
КК24	КК25	38,36	0,15	Керамические
КК25	КК26	57,22	0,15	Керамические
КК26	КК27	43,82	0,15	Керамические
КК27	КК28	40,45	0,15	Керамические
КК31	КК30	90,51	0,15	Керамические
КК28	КК31	53,26	0,15	Керамические
КК35	КК36	173,99	0,15	Керамические
КК36	КК37	145,83	0,15	Керамические
КК122	КК123	36,56	0,15	Керамические
КК123	КК124	51,65	0,15	Керамические
КК124	КК125	37,8	0,15	Керамические
КК125	КК23	42,72	0,15	Керамические
КК37	КК122	62,43	0,15	Керамические
КГ	КК122	3,64	0,15	Керамические
1	КК38	13	0,15	Керамические
КК38	КК39	35,87	0,15	Керамические
КК39	КНС	304,7	0,15	Керамические
1	КК39	11,32	0,15	Керамические
КК10	КК78	10,82	0,15	Керамические
КК99	КК78	9,8	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК78	КК79	18,42	0,15	Керамические
КК77	КК83	67,86	0,15	Керамические
КК83	КК84	68,04	0,15	Керамические
КК84	КК85	52,31	0,15	Керамические
КК85	КК86	47,15	0,15	Керамические
КК79	КК87	38,98	0,15	Керамические
КК87	КК80	21,86	0,15	Керамические
КК86	КК87	31,67	0,15	Керамические
КК88	КК84	114,34	0,15	Керамические
КК7	КНС д.Федино бесхоз	39,19	0,15	Керамические
КК1	КК2	15,42	0,15	Керамические
КК2	КК3	11,6	0,15	Керамические
КК3	КК4	16,7	0,15	Керамические
КК5	КК4	11,83	0,15	Керамические
11	КК5	13,39	0,15	Керамические
11	КК4	13,63	0,15	Керамические
11	КК3	13,15	0,15	Керамические
11	КК2	13,48	0,15	Керамические
11	КК1	13,82	0,15	Керамические
КК4	КК11	26,7	0,15	Керамические
КК11	КК12	18,51	0,15	Керамические
КК12	КК13	17,13	0,15	Керамические
9	КК12	7,79	0,15	Керамические
9	КК11	8,66	0,15	Керамические
9	КК13	8,31	0,15	Керамические
КК17	КК12	35,83	0,15	Керамические
КК18	КК17	15,2	0,15	Керамические
КК19	КК17	16,18	0,15	Керамические
10	КК19	10,64	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
10	КК17	10,13	0,15	Керамические
10	КК18	10,95	0,15	Керамические
КК13	КК23	44,49	0,15	Керамические
КК23	КК24	21,76	0,15	Керамические
4	КК23	7,28	0,15	Керамические
4	КК24	7,61	0,15	Керамические
КК27	КК28	18,37	0,15	Керамические
4	КК28	11,64	0,15	Керамические
4	КК27	12,02	0,15	Керамические
3	КК27	15,74	0,15	Керамические
КК32	КК28	7,74	0,15	Керамические
3	КК32	8,86	0,15	Керамические
1	КК34	10,2	0,15	Керамические
2	КК34	16,46	0,15	Керамические
КК34	КК37	20,67	0,15	Керамические
КК38	КК37	9,11	0,15	Керамические
2	КК38	9,15	0,15	Керамические
КК40	КК41	23,98	0,15	Керамические
КК41	КК42	31,93	0,15	Керамические
6	КК42	13,06	0,15	Керамические
6	КК41	13,14	0,15	Керамические
6	КК40	14,23	0,15	Керамические
КК42	КК46	36,64	0,15	Керамические
КК46	КК47	19,63	0,15	Керамические
КК47	КК48	22,37	0,15	Керамические
КК49	КК48	28,78	0,15	Керамические
КК50	КК49	12,85	0,15	Керамические
КК51	КК50	14,56	0,15	Керамические
8	КК51	8,65	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
8	КК50	8,97	0,15	Керамические
8	КК49	9,67	0,15	Керамические
7	КК46	11,85	0,15	Керамические
7	КК48	13,54	0,15	Керамические
КК48	КК57	45,8	0,15	Керамические
18	КК57	13,04	0,15	Керамические
КК28	КК75	22,67	0,15	Керамические
КК75	КК59	23,42	0,15	Керамические
КК24	КК59	24,79	0,15	Керамические
КК59	КК60	15,75	0,15	Керамические
КК60	КК61	34,17	0,15	Керамические
КК62	КК61	24,94	0,15	Керамические
Кафе	КК62	13,32	0,15	Керамические
КК64	КК68	14,16	0,15	Керамические
14	КК64	11,28	0,15	Керамические
КК33	КК61	37,94	0,15	Керамические
КК37	КК66	17,18	0,15	Керамические
КК57	КК67	34,49	0,15	Керамические
18	КК67	11,88	0,15	Керамические
КК69	КК67	33,45	0,15	Керамические
КК70	КК69	15,31	0,15	Керамические
КК71	КК70	27,9	0,15	Керамические
Администрация	КК71	15,4	0,15	Керамические
КК67	КК73	20,37	0,15	Керамические
КК73	КК66	17,2	0,15	Керамические
КК66	КК74	35,33	0,15	Керамические
КК74	КК75	37,18	0,15	Керамические
КК76	КК77	45,12	0,15	Керамические
КК100	КК99	21,33	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК101	КК100	31,22	0,15	Керамические
19	КК100	8,93	0,15	Керамические
КК68	КК65	13,82	0,15	Керамические
КК65	КК63	16,79	0,15	Керамические
КК58	КК63	14,12	0,15	Керамические
14	КК68	12	0,15	Керамические
14	КК65	12,42	0,15	Керамические
14	КК63	11,84	0,15	Керамические
14	КК58	12,75	0,15	Керамические
КК63	КК56	12,81	0,15	Керамические
КК56	КК55	14,42	0,15	Керамические
КК55	КК54	18,85	0,15	Керамические
КК54	КК53	20,11	0,15	Керамические
13	КК53	11,8	0,15	Керамические
13	КК54	12,11	0,15	Керамические
13	КК55	13,35	0,15	Керамические
КК53	КК52	23,08	0,15	Керамические
КК45	КК52	14,76	0,15	Керамические
КК44	КК45	17,65	0,15	Керамические
КК43	КК44	19,82	0,15	Керамические
12	КК43	8,13	0,15	Керамические
12	КК44	8	0,15	Керамические
12	КК45	8,29	0,15	Керамические
КК52	КК39	39,86	0,15	Керамические
КК39	КК36	21,93	0,15	Керамические
КК35	КК36	28,21	0,15	Керамические
Детский сад	КК35	14,89	0,15	Керамические
КК36	КК33	34,59	0,15	Керамические
КК30	КК31	37,3	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
15	КК31	10,43	0,15	Керамические
КК31	КК25	36,46	0,15	Керамические
КК22	КК16	29,71	0,15	Керамические
КК16	КК15	65,43	0,15	Керамические
КК15	КК14	34,17	0,15	Керамические
КК14	КК10	12,56	0,15	Керамические
КК61	КК14	75,42	0,15	Керамические
КГ	КК56	20,16	0,15	Керамические
КК80	КК81	52,8	0,15	Керамические
КК81	КК82	38,47	0,15	Керамические
КК89	КК88	107,87	0,15	Керамические
КК82	КК90	168,14	0,15	Керамические
КК90	КК91	82,01	0,15	Керамические
КК92	КК95	70,54	0,15	Керамические
КК95	КК96	79,06	0,15	Керамические
КК96	КК93	67,73	0,15	Керамические
КК91	КК92	93,66	0,15	Керамические
КК6	КК7	38,23	0,15	Керамические
19	КК101	8,41	0,15	Керамические
КК29	КК30	28,06	0,15	Керамические
КК26	КК29	32,1	0,15	Керамические
16	КК26	8,97	0,15	Керамические
16	КК29	8,94	0,15	Керамические
15	КК30	10,7	0,15	Керамические
КК25	КК22	43,18	0,15	Керамические
КК21	КК22	16,85	0,15	Керамические
КК20	КК21	30,11	0,15	Керамические
17	КК20	7,38	0,15	Керамические
17	КК21	7,52	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
17	КК81	47,47	0,15	Керамические
ЦТП	КК82	23,39	0,15	Керамические
КК93	КК97	80,47	0,15	Керамические
КК98	кк3000	115,43	0,15	Керамические
КК94	КК98	92,57	0,15	Керамические
КК97	КК94	94,14	0,15	Керамические
КК2	КК12	50,52	0,15	Керамические
КК3	КК2	51,31	0,15	Керамические
КК11	КК9	45,54	0,15	Керамические
КК10	КК11	51	0,15	Керамические
КК12	КК10	47,55	0,15	Керамические
КК9	КК14	52,33	0,15	Керамические
КК15	КК13	46,91	0,15	Керамические
КК14	КК15	51,07	0,15	Керамические
КК13	КК16	48,55	0,15	Керамические
КК16	КК19	46,26	0,15	Керамические
КК127	КК126	78,09	0,15	Керамические
КК128	КК127	95,27	0,15	Керамические
КК129	КК128	29,07	0,15	Керамические
КК130	КК129	27,86	0,15	Керамические
КК131	КК130	41,21	0,15	Керамические
КК17	КК131	47,99	0,15	Керамические
КК126	КК132	24,81	0,15	Керамические
КК140	КК134	83,56	0,15	Керамические
КК132	КК136	65,2	0,15	Керамические
КК136	КК137	60,43	0,15	Керамические
КК138	КК139	86,13	0,15	Керамические
КК139	КК140	108,38	0,15	Керамические
КК137	КК138	86,35	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК133	КНС бесхоз	7,65	0,15	Керамические
КК134	КК135	81,45	0,15	Керамические
КК135	КК133	33,5	0,15	Керамические
КК18	КК17	52,84	0,15	Керамические
КК19	КК20	48,89	0,15	Керамические
КК21	КК18	47,17	0,15	Керамические
КК20	КК21	51,16	0,15	Керамические
КК194	КК195	72,23	0,15	Керамические
ОАО « Агрохимцентр»	КК195	18,29	0,15	Керамические
КК195	КК196	82,92	0,15	Керамические
КК196	КК197	47,59	0,15	Керамические
ОАО « Агрохимцентр»	КК197	12,84	0,15	Керамические
КК197	КК198	53,42	0,15	Керамические
КК198	КК199	47,31	0,15	Керамические
ОАО « Агрохимцентр»	КК199	14,99	0,15	Керамические
КК199	КК200	60,34	0,15	Керамические
КК200	КК201	48,39	0,15	Керамические
КК201	КК202	45,96	0,15	Керамические
КК202	КНС 4 Советская, д.108-б	39,11	0,15	Керамические
КК291	КК292	154,12	0,15	Керамические
КК241	КК291	34,73	0,15	Керамические
КК243	КК294	61,29	0,15	Керамические
14	КК243	19,94	0,15	Керамические
13	КК291	16,38	0,15	Керамические
45	КК291	7,49	0,15	Керамические
15	КК241	12,61	0,15	Керамические
КК242	КК244	92,84	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК244	КК245	84,21	0,15	Керамические
КК292	КК293	50,91	0,15	Керамические
КК293	КК242	22,03	0,15	Керамические
КК294	КК295	39,84	0,15	Керамические
КК295	КК296	80,02	0,15	Керамические
КК296	КК297	27,46	0,15	Керамические
КК297	КК244	54,96	0,15	Керамические
12	КК294	22,14	0,15	Керамические
11	КК295	9,83	0,15	Керамические
7	КК296	13,08	0,15	Керамические
8	КК296	6,2	0,15	Керамические
6	КК297	14,33	0,15	Керамические
4	КК297	14,58	0,15	Керамические
2	КК293	10,21	0,15	Керамические
6	КК292	16,09	0,15	Керамические
31	КК292	11,01	0,15	Керамические
КК245	КК246	72,21	0,15	Керамические
КК246	КК247	61,17	0,15	Керамические
КК247	КК248	88,78	0,15	Керамические
КК248	КК249	85,79	0,15	Керамические
КК279	КК280	21,88	0,15	Керамические
1	КК277	17,83	0,15	Керамические
13	КК277	14,56	0,15	Керамические
5	КК278	15,75	0,15	Керамические
4	КК279	16,7	0,15	Керамические
3	КК280	17,23	0,15	Керамические
9	КК239	13,33	0,15	Керамические
5	КК239	12,06	0,15	Керамические
6	КК231	11,75	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
7	КК231	12,4	0,15	Керамические
КК4	КК5	16,98	0,15	Керамические
КК9	КК8	30,09	0,15	Керамические
32	КК1	23,21	0,15	Керамические
КК1	КК2	25,96	0,15	Керамические
30	КК2	21,77	0,15	Керамические
КК2	КК3	52,3	0,15	Керамические
26	КК3	25,89	0,15	Керамические
КК3	КК4	25,24	0,15	Керамические
22	КК4	16,29	0,15	Керамические
КК8	КК7	28,03	0,15	Керамические
8	КК9	9,79	0,15	Керамические
ж/д	КК8	9,32	0,15	Керамические
КК274	КК275	26,45	0,15	Керамические
7	КК274	14,76	0,15	Керамические
КК5	КК228	50,6	0,15	Керамические
КК232	КК9	14,48	0,15	Керамические
КК231	КК232	18,53	0,15	Керамические
КК239	КК231	45,9	0,15	Керамические
КК240	КК273	22,95	0,15	Керамические
КК273	КК274	21,13	0,15	Керамические
11	КК240	15,73	0,15	Керамические
10	КК240	13,09	0,15	Керамические
8	КК273	12,37	0,15	Керамические
9	КК273	16,67	0,15	Керамические
6	КК274	10,92	0,15	Керамические
КК228	КК277	27,7	0,15	Керамические
КК277	КК278	35,56	0,15	Керамические
КК278	КК279	24,86	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК280	КК281	22,16	0,15	Керамические
ОАО « Агрохимцентр»	КК194	21,18	0,15	Керамические
125	КК188	14,24	0,1	Керамические
125	КК189	14,29	0,1	Керамические
125	КК190	14,03	0,1	Керамические
125	КК191	13,71	0,1	Керамические
КК188	КК189	23,9	0,2	Керамические
КК189	КК190	27,77	0,2	Керамические
КК190	КК191	24,31	0,2	Керамические
КК191	КК192	21,65	0,2	Керамические
КК193	КНС	31,67	0,2	Керамические
КК203	КК193	24	0,2	Керамические
КК192	КК204	27,88	0,2	Керамические
КК204	КК203	27,58	0,2	Керамические
Магазин	КК300	22,32	0,15	Керамические
КК229	КК233	75,73	0,15	Керамические
КК233	КК230	72,42	0,15	Керамические
КК230	КК235	32,49	0,15	Керамические
КК235	КК236	31,8	0,15	Керамические
КК236	КК237	46,67	0,15	Керамические
КК237	КК238	37,28	0,15	Керамические
КК238	КК234	28,61	0,15	Керамические
КК275	КК276	23,59	0,15	Керамические
КК276	КК233	7,95	0,15	Керамические
4	КК275	11,07	0,15	Керамические
3	КК275	15,61	0,15	Керамические
1	КК276	13,4	0,15	Керамические
2	КК276	14,27	0,15	Керамические
КК281	КК282	22,96	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК282	КК229	10,89	0,15	Керамические
2	КК281	17,61	0,15	Керамические
1	КК282	17,45	0,15	Керамические
КК234	КК299	75,6	0,15	Керамические
КК299	КК300	35,42	0,15	Керамические
КК300	КК301	42,81	0,15	Керамические
Камера гашения	КК234	12,83	0,15	Керамические
КК210	КК211	96,14	0,15	Керамические
КК211	КК301	21,63	0,15	Керамические
Магазин	КК213	9,53	0,15	Керамические
КК213	КК211	92,53	0,15	Керамические
КК214	КК210	52,61	0,15	Керамические
КК215	КК214	56,68	0,15	Керамические
КК216	КК215	48,54	0,15	Керамические
КК301	КК302	32,44	0,15	Керамические
КК302	КНС 2 Советская,д. 69-б	2,88	0,15	Керамические
Камера гашения	КК302	2,35	0,15	Керамические
КК219	КК220	25,85	0,15	Керамические
КК205	КК206	22,53	0,15	Керамические
КК206	КК207	21,15	0,15	Керамические
КК207	КК208	25,56	0,15	Керамические
17	КК205	13,36	0,15	Керамические
16	КК206	16,39	0,15	Керамические
14	КК207	16,24	0,15	Керамические
15	КК207	9,19	0,15	Керамические
12	КК208	17,41	0,15	Керамические
КК208	КК219	21,5	0,15	Керамические
13	КК219	12,06	0,15	Керамические
КК209	КК216	42,38	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК220	КК221	34,59	0,15	Керамические
КК221	КК222	47,21	0,15	Керамические
5	КК220	10,34	0,15	Керамические
10	КК220	19,01	0,15	Керамические
8	КК221	20,57	0,15	Керамические
6	КК221	21,75	0,15	Керамические
4	КК222	19,34	0,15	Керамические
2	КК222	21,42	0,15	Керамические
КК222	КК225	29,95	0,15	Керамические
КК225	КК226	27,96	0,15	Керамические
КК226	КК227	25,21	0,15	Керамические
КК227	КК209	37,47	0,15	Керамические
КК249	КК250	94,15	0,15	Керамические
КК250	КК251	18,97	0,15	Керамические
5	КК70	10	0,15	Керамические
КК70	КК283	17,37	0,15	Керамические
КК283	КК71	48,15	0,15	Керамические
5	КК283	10,18	0,15	Керамические
КК251	КК252	66,98	0,15	Керамические
5	КК68	10,19	0,15	Керамические
5	КК69	9,25	0,15	Керамические
КК68	КК69	32,03	0,15	Керамические
КК69	КК70	23,22	0,15	Керамические
КК71	КК72	20,54	0,15	Керамические
КК72	КК73	25,78	0,15	Керамические
4	КК72	13,26	0,15	Керамические
4а	КК79	10,92	0,15	Керамические
КК79	КК80	25,55	0,15	Керамические
КК80	КК81	18,73	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
4а	КК80	11,61	0,15	Керамические
4а	КК81	12,97	0,15	Керамические
КК73	КК74	30,06	0,15	Керамические
4	КК73	14,02	0,15	Керамические
КК81	КК82	13,05	0,15	Керамические
КК252	КК17	25,97	0,15	Керамические
КК298	КК22	31,76	0,15	Керамические
КК20	КК14	15,58	0,15	Керамические
23	КК6	9,39	0,15	Керамические
КК7	КК6	77,32	0,15	Керамические
ж/д	КК7	11,4	0,15	Керамические
КК6	КК10	26,58	0,15	Керамические
КК10	КК11	38,35	0,15	Керамические
29	КК12	29,26	0,15	Керамические
КК12	КК11	100,47	0,15	Керамические
КК11	КК13	34,37	0,15	Керамические
КК13	КК14	65,83	0,15	Керамические
5	КК15	15,08	0,15	Керамические
КК15	КК16	11,95	0,15	Керамические
КК16	КК14	27,1	0,15	Керамические
6	КК16	13,94	0,15	Керамические
4	КК17	13,97	0,15	Керамические
3	КК17	17,03	0,15	Керамические
КК17	КК18	46,02	0,15	Керамические
1	КК18	15,02	0,15	Керамические
2	КК19	15,59	0,15	Керамические
КК18	КК19	8,44	0,15	Керамические
КК19	КК15	43,73	0,15	Керамические
11	КК20	24,97	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
10	КК21	26,65	0,15	Керамические
КК21	КК20	29,67	0,15	Керамические
9	КК22	27,55	0,15	Керамические
КК22	КК21	23,54	0,15	Керамические
8	КК23	11,76	0,15	Керамические
7	КК24	10,45	0,15	Керамические
КК14	КК33	36,58	0,15	Керамические
КК33	КК34	34,27	0,15	Керамические
1	КК52	12,04	0,15	Керамические
1	КК53	12,95	0,15	Керамические
КК51	КК257	9,12	0,15	Керамические
КК257	КК50	65,42	0,15	Керамические
КК62	КК258	60,32	0,15	Керамические
КК258	КК63	42,97	0,15	Керамические
4	КК75	11,98	0,15	Керамические
4а	КК82	12,05	0,15	Керамические
КК64	КК284	17,78	0,15	Керамические
КК284	КК65	16,54	0,15	Керамические
КК65	КК285	14,14	0,15	Керамические
КК285	КК66	11,04	0,15	Керамические
3	КК284	10,71	0,15	Керамические
3	КК285	10,24	0,15	Керамические
КК286	КК52	11,6	0,15	Керамические
КК50	КК287	13,22	0,15	Керамические
КК287	КК286	14,2	0,15	Керамические
1	КК287	12,67	0,15	Керамические
1	КК286	12,8	0,15	Керамические
2	КК288	12,76	0,15	Керамические
КК288	КК289	15,57	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
2	КК289	12,3	0,15	Керамические
КК289	КК56	14,61	0,15	Керамические
КК56	КК290	14,25	0,15	Керамические
КК290	КК55	7,25	0,15	Керамические
2	КК290	13,8	0,15	Керамические
КК63	КК64	39,88	0,15	Керамические
3	КК64	11,88	0,15	Керамические
3	КК65	11,04	0,15	Керамические
3а	КК67	10,59	0,15	Керамические
КК67	КК66	10,31	0,15	Керамические
4	КК74	13,88	0,15	Керамические
КК74	КК75	16,91	0,15	Керамические
КК75	КК76	24,6	0,15	Керамические
КК76	КК77	9,35	0,15	Керамические
КК77	КК78	44,29	0,15	Керамические
д/с №27		10,83	0,15	Керамические
д/с №27		11,53	0,15	Керамические
КК53	КК46	63,25	0,15	Керамические
1а	КК54	11,28	0,15	Керамические
КК55	КК57	29,58	0,15	Керамические
КК47	КК48	11,89	0,15	Керамические
КК48	КК49	9,99	0,15	Керамические
КК49	КК50	103,62	0,15	Керамические
КК52	КК53	19,16	0,15	Керамические
КК54	КК55	11,37	0,15	Керамические
2	КК56	13,57	0,15	Керамические
6	КК59	11,39	0,15	Керамические
КК59	КК60	19,6	0,15	Керамические
6	КК60	11,05	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
6	КК61	11,69	0,15	Керамические
6	КК62	11,47	0,15	Керамические
КК60	КК61	23,38	0,15	Керамические
КК61	КК62	24,47	0,15	Керамические
КК66	КК58	17,71	0,15	Керамические
КК82	КК78	20,96	0,15	Керамические
КК44	КК253	12,55	0,15	Керамические
КК253	КК45	35,99	0,15	Керамические
КК57	КК254	25,26	0,15	Керамические
КК254	КК46	33,17	0,15	Керамические
КК32	КК255	15,9	0,2	Керамические
КК255	КК256	23,92	0,2	Керамические
КК85	КК260	13,03	0,15	Керамические
КК260	КК92	56,77	0,15	Керамические
КК25	КК26	17,78	0,15	Керамические
ж/д	КК26	15,33	0,15	Керамические
ж/д	КК29	18,27	0,15	Керамические
5	КК91	11,85	0,15	Керамические
КК92	КК93	27,02	0,15	Керамические
6	КК25	10,44	0,15	Керамические
5	КК26	9,87	0,15	Керамические
4	КК27	9,54	0,15	Керамические
КК26	КК27	16,48	0,15	Керамические
КК27	КК28	43,19	0,15	Керамические
2	КК28	9,1	0,15	Керамические
КК28	КК29	18,97	0,15	Керамические
1	КК29	12,4	0,15	Керамические
КК29	КК30	22,6	0,15	Керамические
ж/д	КК30	7,55	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК30	КК31	10,85	0,15	Керамические
КК31	КК32	21,32	0,15	Керамические
КК34	КК35	30,85	0,15	Керамические
КК35	КК36	29,22	0,15	Керамические
КК37	КК36	15,69	0,15	Керамические
КК36	КК38	71,63	0,15	Керамические
7	КК38	10,29	0,15	Керамические
6	КК38	30,96	0,15	Керамические
КК38	КК39	26	0,15	Керамические
КК39	КК32	76,22	0,2	Керамические
КК40	КК41	24,17	0,15	Керамические
КК41	КК39	35,49	0,2	Керамические
11	10	32,22	0,15	Керамические
10	10	5,32	0,15	Керамические
10	КК43	24,97	0,15	Керамические
9	КК43	14,45	0,15	Керамические
КК43	КК44	34,9	0,15	Керамические
КК45	КК41	50,82	0,2	Керамические
КК46	КК45	38,45	0,15	Керамические
КК58	КК57	48,5	0,15	Керамические
КК83	КК58	14,61	0,15	Керамические
3	КК85	17,15	0,15	Керамические
КК91	КК92	36,33	0,15	Керамические
КК78	КК83	41,65	0,15	Керамические
3	КК84	23,94	0,15	Керамические
КК84	КК85	22	0,15	Керамические
4	КК84	17,5	0,15	Керамические
4	КК85	25,15	0,15	Керамические
КК93	КК94	21,44	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
8	КК44	14,04	0,15	Керамические
КК90	КК259	17,09	0,15	Керамические
Интернат	КК261	9,25	0,15	Керамические
КК261	КК262	24,23	0,15	Керамические
КК262	КК96	25,58	0,15	Керамические
КК89	КК263	27,92	0,15	Керамические
КК98	КК90	20,03	0,15	Керамические
КК263	КК264	19,82	0,15	Керамические
КК264	КК259	50,7	0,15	Керамические
КК259	КК265	55,68	0,15	Керамические
КК265	КК266	59,62	0,15	Керамические
КК266	КК267	74,83	0,15	Керамические
Столовая	КК86	31,81	0,15	Керамические
КК86	КК87	54,01	0,15	Керамические
Столовая	КК87	30,07	0,15	Керамические
КК87	КК88	27,53	0,15	Керамические
КК88	КК89	32,42	0,15	Керамические
3а	КК89	13,6	0,15	Керамические
КК96	КК97	9,68	0,15	Керамические
КК97	КК98	16,71	0,15	Керамические
КК267	КК112	55,06	0,15	Керамические
КК24	КК25	19,09	0,15	Керамические
ж/д	КК24	15,04	0,15	Керамические
КК23	КК24	27,76	0,15	Керамические
КК298	КК23	26,99	0,15	Керамические
КК256	КК94	32,7	0,2	Керамические
Котельная	КК256	11,97	0,15	Керамические
КК164	КК165	64,17	0,15	Керамические
КК94	КК95	91,43	0,2	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
Школа	КК162	14,43	0,15	Керамические
КК162	КК163	34,61	0,15	Керамические
КК163	КК164	24,56	0,15	Керамические
КК170	КК270	161,1	0,15	Керамические
КК270	КК171	51,46	0,15	Керамические
КК271	КК270	48,26	0,15	Керамические
КК272	КК271	20,61	0,15	Керамические
4	КК271	12,94	0,15	Керамические
6	КК272	13,63	0,15	Керамические
КК175	КК177	96,81	0,15	Керамические
КК169	КК170	87,01	0,15	Керамические
15	КК173	16,82	0,15	Керамические
КК173	КК174	88,59	0,15	Керамические
КК174	КК175	20,2	0,15	Керамические
КК95	КК99	145	0,2	Керамические
КК99	КК100	128,79	0,2	Керамические
КК102	КК101	34,56	0,15	Керамические
КК103	КК102	89,71	0,15	Керамические
6	КК104	18,13	0,15	Керамические
КК104	КК105	38,54	0,15	Керамические
Магазин	КК105	17,4	0,15	Керамические
КК105	КК106	10,08	0,15	Керамические
КК106	КК107	35,85	0,15	Керамические
КК107	КК103	49,45	0,15	Керамические
КК110	КК111	17,35	0,15	Керамические
2	КК111	13,56	0,15	Керамические
КК111	КК107	45,29	0,15	Керамические
Школа	КК161	23,8	0,15	Керамические
КК165	КК161	33,73	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
8	КК166	17,07	0,15	Керамические
8	КК167	18,25	0,15	Керамические
КК166	КК167	18,74	0,15	Керамические
КК161	КК168	15,7	0,15	Керамические
КК168	КК166	9,29	0,15	Керамические
КК167	КК104	50,12	0,15	Керамические
КК109	КК110	54,15	0,15	Керамические
КК178	КК165	35,77	0,15	Керамические
КК101	КК100	30,79	0,15	Керамические
7	КК179	5,2	0,15	Керамические
КК179	11	33,89	0,15	Керамические
11	11	4,78	0,15	Керамические
11	КК176	33,24	0,15	Керамические
КК158	КК157	39,69	0,15	Керамические
КК184	КК152	34,36	0,15	Керамические
Дом культуры	КК108	19,89	0,15	Керамические
КК108	КК109	29,31	0,15	Керамические
КК149	КК148	20,64	0,15	Керамические
7	КК150	8,6	0,15	Керамические
КК150	КК149	28,54	0,15	Керамические
КК151	КК149	15,5	0,15	Керамические
8	КК151	7,42	0,15	Керамические
КК152	КК151	21,78	0,15	Керамические
8	КК152	8,87	0,15	Керамические
КК155	КК152	18,81	0,15	Керамические
КК157	КК156	51,1	0,15	Керамические
ж/д	КК157	49,96	0,15	Керамические
КК159	КК157	76,71	0,15	Керамические
5	КК159	15,87	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
7	КК159	31,86	0,15	Керамические
КК171	КК172	13,34	0,15	Керамические
КК177	КК176	45,54	0,15	Керамические
КК172	КК178	41,27	0,15	Керамические
КК176	КК178	16,15	0,15	Керамические
КК100	КК112	71,97	0,2	Керамические
КК112	КК113	56,98	0,2	Керамические
КК113	КК114	70,8	0,2	Керамические
ЗАО		29,56	0,15	Керамические
КК115	КК116	41,75	0,15	Керамические
ЗАО		25,87	0,15	Керамические
КК117	КК114	72,82	0,15	Керамические
КК114	КК118	36,51	0,2	Керамические
КК118	КК119	29,4	0,2	Керамические
ЗАО		29,33	0,15	Керамические
КК132	КК131	84,7	0,15	Керамические
КК133	КК132	16,98	0,15	Керамические
КК134	КК133	16,89	0,15	Керамические
КК135	КК134	60,43	0,15	Керамические
КК119	КК120	57,55	0,2	Керамические
КК131	КК130	37,71	0,15	Керамические
КК116	КК269	29,46	0,15	Керамические
КК269	КК117	45,59	0,15	Керамические
1	КК135	13,41	0,15	Керамические
2	КК136	13,2	0,15	Керамические
КК136	КК137	18,02	0,15	Керамические
КК138	КК137	16,5	0,15	Керамические
КК137	КК139	14,91	0,15	Керамические
КК140	КК135	37,16	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК141	КК140	30,61	0,15	Керамические
КК142	КК141	37,89	0,15	Керамические
6	КК144	13,54	0,15	Керамические
КК144	КК145	25,99	0,15	Керамические
6	КК145	13,26	0,15	Керамические
6	КК146	14,33	0,15	Керамические
КК146	КК145	23,86	0,15	Керамические
КК145	КК143	19,55	0,15	Керамические
КК147	КК143	40,66	0,15	Керамические
КК148	КК147	47,06	0,15	Керамические
КК139	КК268	17,16	0,15	Керамические
КК268	КК140	29,44	0,15	Керамические
КК143	КК142	59,4	0,15	Керамические
9	КК153	12,22	0,15	Керамические
КК153	КК154	8,36	0,15	Керамические
КК156	КК155	9,54	0,15	Керамические
Детский санаторий	КК158	7,72	0,15	Керамические
11	КК181	13,97	0,15	Керамические
КК181	КК182	46,08	0,15	Керамические
10	КК182	9,39	0,15	Керамические
КК182	КК183	24,24	0,15	Керамические
КК183	КК153	23,52	0,15	Керамические
КК154	КК184	12,64	0,15	Керамические
9	КК185	5,22	0,15	Керамические
КК185	КК184	11,97	0,15	Керамические
КК186	КК183	13,74	0,15	Керамические
9	КК186	7,35	0,15	Керамические
8а	КК187	54,45	0,15	Керамические
КК187	КК181	80,63	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК122	КК123	20,39	0,15	Керамические
1	КК123	24,12	0,15	Керамические
1		24,31	0,15	Керамические
КК123		13,29	0,15	Керамические
	КК125	32,77	0,15	Керамические
Баня	КК129	14,77	0,15	Керамические
КК120	КК129	95,84	0,2	Керамические
КК130	КК120	27,63	0,15	Керамические
КК128	КК126	47,16	0,15	Керамические
КК129	КНС 1 Октябрьская д.8	8,27	0,2	Керамические
КК126	КК217	55,11	0,15	Керамические
КК217	КК129	84,88	0,15	Керамические
КК125	КК218	26,23	0,15	Керамические
КК218	КК217	33	0,15	Керамические
Поликлиника	КК127	10,93	0,15	Керамические
КК127	КК128	37,72	0,15	Керамические
2	КК121	16,03	0,15	Керамические
КК121	КК122	23,52	0,15	Керамические
8	КК277	20,56	0,15	Керамические
КК277	КК276	84,5	0,15	Керамические
н/д	КК1	10,36	0,15	Керамические
н/д	КК2	10,62	0,15	Керамические
КК2	КК1	20,98	0,15	Керамические
КК1	КК3	10,27	0,15	Керамические
КК3	КК4	27,71	0,15	Керамические
н/д	КК5	9,94	0,15	Керамические
КК5	КК4	20,49	0,15	Керамические
КК4	КК6	32,95	0,15	Керамические
6	КК6	9,41	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК6	КК7	11,4	0,15	Керамические
КК7	КК8	7,26	0,15	Керамические
КК8	КК9	40,38	0,15	Керамические
6	КК9	7,33	0,15	Керамические
6	КК10	7,35	0,15	Керамические
КК9	КК10	8,53	0,15	Керамические
КК10	КК11	47,44	0,15	Керамические
КК274	КК273	86,51	0,15	Керамические
КК275	КК274	30	0,15	Керамические
КК276	КК275	33,76	0,15	Керамические
КК88	КК89	41,68	0,15	Керамические
3	КК89	10,17	0,15	Керамические
КК89	КК90	34,61	0,15	Керамические
3	КК90	9,89	0,15	Керамические
6	КК98	15,6	0,15	Керамические
КК98	КК99	22,04	0,15	Керамические
6	КК99	15,59	0,15	Керамические
КК90	КК269	86,77	0,15	Керамические
2	КК269	11,98	0,15	Керамические
КК11	КК12	39,18	0,15	Керамические
КК99	КК100	19,54	0,15	Керамические
КК269	КК268	52,34	0,15	Керамические
Котельная	КК27	8,27	0,15	Керамические
КК27	КК28	32,93	0,15	Керамические
КК29	КК30	41,87	0,15	Керамические
КК30	КК28	39,98	0,15	Керамические
Детский сад	КК31	8	0,15	Керамические
КК31	КК32	9,09	0,15	Керамические
КК32	КК28	22,18	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК28	КК33	21,03	0,15	Керамические
Детский сад	КК33	9,85	0,15	Керамические
Детский сад	КК34	10,43	0,15	Керамические
КК33	КК34	13,51	0,15	Керамические
Детский сад	КК35	8,61	0,15	Керамические
КК35	КК36	9,95	0,15	Керамические
КК36	КК37	11,29	0,15	Керамические
КК37	КК38	27,18	0,15	Керамические
КК38	КК39	5,06	0,15	Керамические
Детский сад	КК39	7,71	0,15	Керамические
КК39	КК40	7,42	0,15	Керамические
КК40	КК41	22,73	0,15	Керамические
КК41	КК42	26,28	0,15	Керамические
КК42	КК34	11,41	0,15	Керамические
КК34	КК43	41,13	0,15	Керамические
2	КК43	16,54	0,15	Керамические
2	КК43	12,46	0,15	Керамические
КК43	КК44	20,2	0,15	Керамические
2	КК44	11,84	0,15	Керамические
КК44	КК45	24,4	0,15	Керамические
2	КК45	11,25	0,15	Керамические
КК45	КК46	12,52	0,15	Керамические
КК46	КК47	19,63	0,15	Керамические
3	КК47	12,64	0,15	Керамические
КК47	КК48	15,56	0,15	Керамические
3	КК48	12,85	0,15	Керамические
КК48	КК49	17,49	0,15	Керамические
КК49	КК50	18,18	0,15	Керамические
3	КК49	13,9	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
3	КК50	12,73	0,15	Керамические
5	КК51	11,2	0,15	Керамические
КК51	КК52	13,84	0,15	Керамические
5	КК52	11,42	0,15	Керамические
КК52	КК53	15,31	0,15	Керамические
5	КК53	10,57	0,15	Керамические
КК53	КК54	17,03	0,15	Керамические
5	КК54	10,54	0,15	Керамические
КК54	КК55	46,42	0,15	Керамические
КК50	КК56	47,19	0,15	Керамические
1	КК57	12,54	0,15	Керамические
КК57	КК58	18,54	0,15	Керамические
КК58	КК59	17,55	0,15	Керамические
КК59	КК60	17,39	0,15	Керамические
1	КК58	13,22	0,15	Керамические
1	КК59	13,31	0,15	Керамические
1	КК60	13,16	0,15	Керамические
КК60	КК61	16,24	0,15	Керамические
КК61	КК62	28,97	0,15	Керамические
КК62	КК63	40,54	0,15	Керамические
10	КК63	14,27	0,15	Керамические
КК63	КК56	37,14	0,15	Керамические
КК56	КК55	35,77	0,15	Керамические
22б	КК255	14,04	0,15	Керамические
КК255	КК257	35,84	0,15	Керамические
КК257	КК256	15,03	0,15	Керамические
КК256	КК258	21,85	0,15	Керамические
КК258	КК259	48,2	0,15	Керамические
22а	КК259	13,11	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК259	КК260	20,72	0,15	Керамические
22а	КК260	12,86	0,15	Керамические
КК260	КК261	13,89	0,15	Керамические
КК261	КК61	21,39	0,15	Керамические
КК55	КК26	55,42	0,15	Керамические
КК273	КК27	34,92	0,15	Керамические
7	КК18	11,74	0,15	Керамические
КК19	КК20	19,96	0,15	Керамические
9	КК23	16,26	0,15	Керамические
КК23	КК24	78,06	0,15	Керамические
7	КК19	10,71	0,15	Керамические
КК17	КК18	17,06	0,15	Керамические
КК22	КК23	43,24	0,15	Керамические
КК21	КК23	25,53	0,15	Керамические
КК24	КК25	16,36	0,15	Керамические
КК25	КК26	14,38	0,15	Керамические
КК26	КК64	144,64	0,15	Керамические
1	КК92	13,85	0,15	Керамические
11	КК104	14,03	0,15	Керамические
КК104	КК105	18,24	0,15	Керамические
11	КК105	14,89	0,15	Керамические
КК107	КК64	65,6	0,15	Керамические
4	КК12	18,76	0,15	Керамические
4	КК13	18,93	0,15	Керамические
КК12	КК13	17,44	0,15	Керамические
4	КК14	18,75	0,15	Керамические
КК13	КК14	17,08	0,15	Керамические
КК14	КК15	18,6	0,15	Керамические
4	КК15	12,12	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
4	КК16	12,95	0,15	Керамические
КК15	КК16	21,1	0,15	Керамические
КК16	КК17	14,45	0,15	Керамические
7	КК17	12,43	0,15	Керамические
7	КК20	10,9	0,15	Керамические
КК18	КК19	17,4	0,15	Керамические
КК20	КК21	15,02	0,15	Керамические
9	КК22	13,15	0,15	Керамические
1	КК91	13,92	0,15	Керамические
КК91	КК92	28,76	0,15	Керамические
КК92	КК93	30,44	0,15	Керамические
КК94	КК95	47,38	0,15	Керамические
КК95	КК96	35,25	0,15	Керамические
КК96	КК97	39,78	0,15	Керамические
6	КК100	15,67	0,15	Керамические
КК100	КК101	19,78	0,15	Керамические
6	КК101	15,32	0,15	Керамические
КК101	КК102	61,5	0,15	Керамические
11	КК102	14,46	0,15	Керамические
КК102	КК103	17,19	0,15	Керамические
11	КК103	14,56	0,15	Керамические
КК103	КК104	18,32	0,15	Керамические
КК105	КК97	37,54	0,15	Керамические
КК97	КК106	48,15	0,15	Керамические
КК106	КК107	53,18	0,15	Керамические
КК268	КК91	38,99	0,15	Керамические
2	КК268	10,21	0,15	Керамические
Администрация	КК214	14,21	0,15	Керамические
Администрация	КК214	15,44	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК215	КК216	15,97	0,15	Керамические
КК216	КК217	16,04	0,15	Керамические
КК217	КК218	30,76	0,15	Керамические
КК218	КК219	48,39	0,15	Керамические
КК219	КК220	34,98	0,15	Керамические
КК220	КК221	29,44	0,15	Керамические
Центр внешкольной ра	КК262	8,69	0,15	Керамические
КК262	КК263	11,44	0,15	Керамические
КК263	КК264	19,34	0,15	Керамические
КК264	КК265	15,2	0,15	Керамические
КК265	КК266	18,87	0,15	Керамические
КК214	КК267	13,68	0,15	Керамические
КК267	КК215	35,02	0,15	Керамические
КК266	КК267	29,67	0,15	Керамические
КК64	КК108	37,28	0,15	Керамические
КК108	КК109	92,91	0,15	Керамические
КК109	КК110	48,58	0,15	Керамические
КК110	КК111	44,29	0,15	Керамические
19	КК222	13,88	0,15	Керамические
КК222	КК223	24,47	0,15	Керамические
19	КК223	14,65	0,15	Керамические
КК221	КК225	15,91	0,15	Керамические
КК225	КК226	59,84	0,15	Керамические
КК227	КК226	29,93	0,15	Керамические
КК228	КК227	20,27	0,15	Керамические
18	КК228	8,05	0,15	Керамические
16	КК228	7,9	0,15	Керамические
КК231	КК232	94,71	0,15	Керамические
КК223	КК224	18,42	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК224	КК229	90,67	0,15	Керамические
КК229	КК230	32,36	0,15	Керамические
н/д	КК230	15,43	0,15	Керамические
КК230	КК231	30,37	0,15	Керамические
КК226	КК237	53,41	0,15	Керамические
12	КК241	20,26	0,15	Керамические
КК237	КК238	7,87	0,15	Керамические
КК238	КК239	39,76	0,15	Керамические
12	КК241	20,03	0,15	Керамические
КК232	КК233	11,48	0,15	Керамические
КК233	КК234	69,56	0,15	Керамические
КК239	КК240	39,08	0,15	Керамические
КК241	КК240	46,56	0,15	Керамические
КК240	КК242	79,8	0,15	Керамические
3	КК243	7,58	0,15	Керамические
КК243	КК244	8,38	0,15	Керамические
КК244	КК245	8,19	0,15	Керамические
КК245	КК246	7,82	0,15	Керамические
3	КК244	7,38	0,15	Керамические
3	КК245	7,8	0,15	Керамические
3	КК246	7,68	0,15	Керамические
КК246	КК242	49,3	0,15	Керамические
КК242	КК247	76,7	0,15	Керамические
н/д	КК247	20,97	0,15	Керамические
КК247	КК248	52,22	0,15	Керамические
КК174	КК175	42,7	0,15	Керамические
КК165	КК167	43,59	0,15	Керамические
КК175	КК176	68,68	0,15	Керамические
КК248	КК249	75,36	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК213	КК249	44,79	0,15	Керамические
КК212	КК213	43,96	0,15	Керамические
КК186	КК187	204,54	0,15	Керамические
КК167	КК168	47,18	0,15	Керамические
КК168	КК169	52,01	0,15	Керамические
Столовая	КК177	11,37	0,15	Керамические
КК177	КК178	15,75	0,15	Керамические
КК178	КК179	6,44	0,15	Керамические
КК179	КК180	19,24	0,15	Керамические
КК180	КК176	22,91	0,15	Керамические
КК176	КК181	25,1	0,15	Керамические
КК181	КК182	45,13	0,15	Керамические
КК182	КК183	75,5	0,15	Керамические
КК184	КК183	55,35	0,15	Керамические
н/д	КК183	52,53	0,15	Керамические
н/д	КК185	42,73	0,15	Керамические
КК185	КК271	27,01	0,15	Керамические
КК187	КК183	77,7	0,15	Керамические
КК169	КК188	20,81	0,15	Керамические
КК203	КК188	150,98	0,15	Керамические
КК188	КК206	16,51	0,15	Керамические
КК206	КК207	33,74	0,15	Керамические
КК207	КК185	40,95	0,15	Керамические
КК234	КК235	10,88	0,15	Керамические
КК235	КК236	104,1	0,15	Керамические
КК249	КК250	40,63	0,15	Керамические
КК250	КК251	32,95	0,15	Керамические
КК251	КК252	25,47	0,15	Керамические
КК252	КК236	29,3	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК236	КК253	16,2	0,15	Керамические
КК253	КК271	63,91	0,15	Керамические
КК183	КК271	23,89	0,15	Керамические
КК271	КНС №5 Зайцева,д.1а	3,03	0,15	Керамические
КНС №5 Зайцева,д.1а		4,51	0,15	Керамические
н/д	КК205	8,61	0,15	Керамические
КК205	КК203	42,07	0,15	Керамические
7	КК284	12,41	0,15	Керамические
КК288	КК289	36,83	0,15	Керамические
7	КК286	12,06	0,15	Керамические
КК290	КК291	43,89	0,15	Керамические
7	КК287	11,32	0,15	Керамические
КК289	КК290	37,72	0,15	Керамические
КК291	КК75	47,51	0,15	Керамические
7	КК283	12,16	0,15	Керамические
КК283	КК284	27,94	0,15	Керамические
7	КК285	11,92	0,15	Керамические
КК284	КК287	23,94	0,15	Керамические
КК287	КК286	26,72	0,15	Керамические
КК286	КК285	23,64	0,15	Керамические
КК285	КК288	38,46	0,15	Керамические
Школа №14	КК68	16,2	0,15	Керамические
КК68	КК69	57,05	0,15	Керамические
Школа №14	КК70	16,32	0,15	Керамические
КК70	КК71	48,36	0,15	Керамические
Школа №14	КК72	11,83	0,15	Керамические
КК71	КК72	12,96	0,15	Керамические
КК72	КК69	27,37	0,15	Керамические
КК69	КК73	11,38	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК73	КК74	41,65	0,15	Керамические
КК74	КК75	42,29	0,15	Керамические
КК75	КК76	44,38	0,15	Керамические
КК76	КК77	16,06	0,15	Керамические
КК80	КК75	49,05	0,15	Керамические
КК81	КК80	57,28	0,15	Керамические
КК82	КК81	42	0,15	Керамические
КК83	КК82	51,53	0,15	Керамические
КК84	КК85	23,51	0,15	Керамические
КК85	КК83	35,45	0,15	Керамические
КК86	КК83	34,49	0,15	Керамические
4	КК86	14,77	0,15	Керамические
КК87	КК86	23,84	0,15	Керамические
КК77	КК78	68,14	0,15	Керамические
5	КК85	13,82	0,15	Керамические
4	КК87	15,16	0,15	Керамические
Школа №14	КК65	12,42	0,15	Керамические
КК65	КК66	48,35	0,15	Керамические
КК66	КК67	16,21	0,15	Керамические
Школа №14	КК67	17,07	0,15	Керамические
КК67	КК68	43,71	0,15	Керамические
6	КК278	10,73	0,15	Керамические
КК278	КК279	25,25	0,15	Керамические
6	КК280	11,69	0,15	Керамические
КК280	КК281	20,2	0,15	Керамические
6	КК281	10,73	0,15	Керамические
КК279	КК282	6,59	0,15	Керамические
6	КК279	12,11	0,15	Керамические
КК281	КК282	22,46	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК282	КК84	40,27	0,15	Керамические
КК78	КК79	93,94	0,15	Керамические
5	КК84	13,84	0,15	Керамические
1	КК93	12,8	0,15	Керамические
КК93	КК94	20,14	0,15	Керамические
КК79	КК292	108,27	0,15	Керамические
КК292	КК154	396,79	0,15	Керамические
КК111	КК112	23,52	0,15	Керамические
КК112	КК113	58,46	0,15	Керамические
33	КК120	35,12	0,15	Керамические
33	КК120	12,65	0,15	Керамические
КК120	КК121	22,27	0,15	Керамические
КК121	КК122	27,32	0,15	Керамические
30	КК122	10,98	0,15	Керамические
КК122	КК123	26,08	0,15	Керамические
29	КК123	10,25	0,15	Керамические
КК123	КК124	15,18	0,15	Керамические
32	КК126	10,82	0,15	Керамические
КК126	КК127	23,96	0,15	Керамические
32	КК127	11,71	0,15	Керамические
КК127	КК128	40,66	0,15	Керамические
КК124	КК125	45,4	0,15	Керамические
21	КК137	12,4	0,15	Керамические
13	КК142	8,24	0,15	Керамические
13	КК153	8,1	0,15	Керамические
КК153	КК160	62,29	0,15	Керамические
КК163	КК164	34,12	0,15	Керамические
КК170	КК171	32,88	0,15	Керамические
КК211	КК212	25,3	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК137	КК138	24,81	0,15	Керамические
н/д	КК114	8,82	0,15	Керамические
КК114	КК115	9,46	0,15	Керамические
КК115	КК116	6,2	0,15	Керамические
КК116	КК113	32,95	0,15	Керамические
КК113	КК117	71,15	0,15	Керамические
КК117	КК118	52,09	0,15	Керамические
КК118	КК119	54,91	0,15	Керамические
31	КК128	12,09	0,15	Керамические
КК128	КК129	28,62	0,15	Керамические
28	КК129	10,15	0,15	Керамические
КК129	КК130	28,8	0,15	Керамические
27	КК130	9,17	0,15	Керамические
КК130	КК125	12,03	0,15	Керамические
26	КК131	11	0,15	Керамические
КК131	КК132	18,62	0,15	Керамические
КК132	КК133	21,38	0,15	Керамические
КК125	КК133	12,8	0,15	Керамические
КК133	КК134	28,84	0,15	Керамические
КК134	КК135	37,95	0,15	Керамические
н/д	КК135	21,08	0,15	Керамические
КК135	КК136	24,72	0,15	Керамические
25	КК136	15,32	0,15	Керамические
21	КК138	13,03	0,15	Керамические
КК138	КК139	34,68	0,15	Керамические
23	КК139	12,4	0,15	Керамические
КК140	КК141	29,61	0,15	Керамические
КК141	КК136	15,97	0,15	Керамические
КК136	КК142	48,28	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК147	КК148	19,23	0,15	Керамические
17	КК148	14,21	0,15	Керамические
КК148	КК149	14,08	0,15	Керамические
КК149	КК150	17,03	0,15	Керамические
15	КК150	14,03	0,15	Керамические
КК150	КК151	10,93	0,15	Керамические
15	КК151	13,9	0,15	Керамические
КК151	КК152	12,21	0,15	Керамические
15	КК152	13,72	0,15	Керамические
КК152	КК142	31,53	0,15	Керамические
КК142	КК153	27,59	0,15	Керамические
КК156	КК157	86,66	0,15	Керамические
КК157	КК158	54,08	0,15	Керамические
КК119	КК159	29,41	0,15	Керамические
КК158	КК166	2,77	0,15	Керамические
КК166	КК161	12,49	0,15	Керамические
КК172	КК173	20,81	0,15	Керамические
КК208	КК209	25,04	0,15	Керамические
КК270	КК140	15,49	0,15	Керамические
КК155	КК156	42,06	0,15	Керамические
КК160	КК170	13,63	0,15	Керамические
КК164	КК165	31,88	0,15	Керамические
КК173	КК174	23,37	0,15	Керамические
КК209	КК210	35,34	0,15	Керамические
КК162	КК163	33,03	0,15	Керамические
КК210	КК211	24,38	0,15	Керамические
КК161	КК162	8,22	0,15	Керамические
КК171	КК172	36,81	0,15	Керамические
КК159	КК208	31,72	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК139	КК270	18,13	0,15	Керамические
23	КК270	10,69	0,15	Керамические
25	КК141	10,99	0,15	Керамические
26	КК132	11,69	0,15	Керамические
19	КК143	13,24	0,15	Керамические
19	КК144	13,45	0,15	Керамические
19	КК145	13,24	0,15	Керамические
КК143	КК144	11,78	0,15	Керамические
КК144	КК145	11,67	0,15	Керамические
КК145	КК146	17,34	0,15	Керамические
КК146	КК147	21,55	0,15	Керамические
17	КК147	14,29	0,15	Керамические
КК154	КК155	72,16	0,15	Керамические
10а	КК189	13,73	0,15	Керамические
КК189	КК190	22,63	0,15	Керамические
10а	КК190	14,21	0,15	Керамические
КК190	КК191	19,8	0,15	Керамические
8а	КК191	13,08	0,15	Керамические
КК191	КК192	16,84	0,15	Керамические
КК192	КК193	17,56	0,15	Керамические
8а	КК193	7,65	0,15	Керамические
8а	КК194	9,03	0,15	Керамические
КК193	КК194	12,2	0,15	Керамические
8а	КК195	10,62	0,15	Керамические
КК195	КК196	18,24	0,15	Керамические
КК194	КК196	14,33	0,15	Керамические
6а	КК197	10,12	0,15	Керамические
КК197	КК198	21,53	0,15	Керамические
6а	КК198	9,87	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК198	КК195	20,09	0,15	Керамические
КК196	КК199	40,62	0,15	Керамические
КК199	КК200	29,14	0,15	Керамические
Дом культуры	КК201	8,42	0,15	Керамические
КК201	КК200	18,26	0,15	Керамические
КК200	КК202	25,87	0,15	Керамические
КК202	КК203	86,39	0,15	Керамические
К122-4	К122-3	27,35	0,15	Керамические
	К122-4	8,6	0,15	Керамические
	К122-3	9,56	0,15	Керамические
К122-3	К122-1	17,66	0,15	Керамические
К122-2	К122-1	21,56	0,15	Керамические
К122-1	КК122	58,45	0,15	Керамические
	К122-2	7,65	0,15	Керамические
	кк4060	10,39	0,15	Керамические
	кк3490	7,88	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 7				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КНС Новлянское	Камера гашения	8,66	0,35	Керамические
КНС ул.Лермонтова,7а	Камера гашения	8,74	0,35	Керамические
КНС Задорожная 19а	Камера гашения	9,96	0,15	Керамические
кк1624	кк1184	53,95	0,15	Керамические
	кк1а	238,29	0,2	Керамические
КНС 1 Октябрьская д.8		8,73	0,2	Керамические
	кк1в	527,08	0,2	Керамические
КНС №5 Зайцева,д.1а		9,57	0,15	Керамические
ГКНС	кк4536	5,01	0,15	Керамические
	кк1б	3230,84	0,2	Керамические
КНС 2 Советская, д.69-б		27,06	0,15	Керамические
Итог по технологической зоне № 7 метров		**194333,7**		

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 8

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 8				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК5	КК4	44,17	0,15	Керамические
7	КК5	15,96	0,15	Керамические
3	КК4	18,49	0,15	Керамические
4	КК5	16,67	0,15	Керамические
КК2	КНС д.Косяково	38,71	0,15	Керамические
КК4	КК38	37,95	0,15	Керамические
6	КК4	13,39	0,15	Керамические
КК52	КК54	96,96	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 8				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК1	КК3	59,84	0,15	Керамические
КК3	КК2	21,99	0,15	Керамические
5	КК38	13,61	0,15	Керамические
КК6	КК33	9,43	0,15	Керамические
10	КК7	14,73	0,15	Керамические
КК7	КК8	11,47	0,15	Керамические
КК8	КК9	38,53	0,15	Керамические
КК9	КК10	42,68	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 8				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК10	КК11	29,96	0,15	Керамические
КК11	КК12	49,1	0,15	Керамические
КК13	КК12	41,38	0,15	Керамические
КК14	КК13	19,85	0,15	Керамические
КК15	КК14	13,31	0,15	Керамические
КК16	КК15	16,99	0,15	Керамические
1	КК16	8,67	0,15	Керамические
1	КК15	9,15	0,15	Керамические
1	КК14	10,84	0,15	Керамические
КК17	КК16	26,75	0,15	Керамические
2	КК17	8,94	0,15	Керамические
КК18	КК17	16,31	0,15	Керамические
КК19	КК18	11,74	0,15	Керамические
2	КК19	8,02	0,15	Керамические
2	КК18	9,35	0,15	Керамические
КК20	КК19	12,41	0,15	Керамические
КК21	КК20	17,45	0,15	Керамические
КК22	КК21	15,85	0,15	Керамические
4	КК22	7,98	0,15	Керамические
4	КК21	7,55	0,15	Керамические
4	КК20	6,97	0,15	Керамические
КК23	КК16	33,09	0,15	Керамические
КК24	КК23	18,03	0,15	Керамические
КК25	КК24	14,67	0,15	Керамические
3	КК25	8,46	0,15	Керамические
3	КК24	8,35	0,15	Керамические
3	КК23	9,15	0,15	Керамические
КК26	КК27	20,97	0,15	Керамические
КК27	КК28	15,46	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 8				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК28	КК25	10,44	0,15	Керамические
5	КК28	9,33	0,15	Керамические
5	КК27	10,15	0,15	Керамические
5	КК26	10,63	0,15	Керамические
КК29	КК25	12,26	0,15	Керамические
КК30	КК29	21,3	0,15	Керамические
6	КК30	16,19	0,15	Керамические
КК31	КК30	22,36	0,15	Керамические
КК32	КК31	18,59	0,15	Керамические
7	КК32	17,18	0,15	Керамические
КК33	КК32	43,08	0,15	Керамические
8	КК33	15,74	0,15	Керамические
9	КК34	14,45	0,15	Керамические
КК35	КК31	66,07	0,15	Керамические
КК37	КК35	71,04	0,15	Керамические
КК38	КК37	22,13	0,15	Керамические
2	КК38	18,14	0,15	Керамические
КК12	КК39	71,96	0,15	Керамические
КК39	КК40	18,26	0,15	Керамические
КК41	КК40	30,85	0,15	Керамические
110а	КК41	9,87	0,15	Керамические
КК42	КК41	19,07	0,15	Керамические
110а	КК42	8,7	0,15	Керамические
КК43	КК42	33,73	0,15	Керамические
110а	КК43	9,45	0,15	Керамические
КК44	КК39	54,65	0,15	Керамические
КК45	КК44	17,8	0,15	Керамические
КК46	КК45	15,09	0,15	Керамические
КК47	КК46	12,96	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 8				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
1а	КК47	7,21	0,15	Керамические
1а	КК46	8,67	0,15	Керамические
1а	КК45	7,38	0,15	Керамические
КК48	КК44	59,6	0,15	Керамические
КК49	КК48	21,84	0,15	Керамические
КК50	КК49	22,14	0,15	Керамические
3а	КК50	12,67	0,15	Керамические
3а	КК49	14,41	0,15	Керамические
3а	КК48	13,01	0,15	Керамические
КК40	КК51	66,67	0,15	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 8				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК51	КК52	53,59	0,15	Керамические
КК53	КК52	30,07	0,15	Керамические
73б	КК53	24,64	0,15	Керамические
КК54	КК1	10,16	0,15	Керамические
КК34	КК6	26,19	0,15	Керамические
КК6	КК9	106,63	0,15	Керамические
	ОС д. Косяково СБО	7,9	0,15	Керамические
Итог по технологической зоне № 8 метров		**2165,58**		

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 9

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 9				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
Склад	КК1	41,31	0,15	Керамические
49	КК1	27,92	0,15	Керамические
КК1	КК2	52,94	0,15	Керамические
КК2	КК4	25,13	0,15	Керамические
53	КК1	63,8	0,15	Керамические
КК26	КНС д. Степанщино	118,68	0,15	Керамические
КК4	КК5	73,77	0,15	Керамические
4	КК5	15,91	0,15	Керамические
1	КК6	11,02	0,15	Керамические
КК6	КК21	16,32	0,15	Керамические
55а	КК7	12,47	0,15	Керамические
КК7	КК8	23,91	0,15	Керамические
КК8	КК9	21,66	0,15	Керамические
КК5	КК10	21,83	0,15	Керамические
КК10	КК20	12,42	0,15	Керамические
КК9	КК10	28,17	0,15	Керамические
2	КК3	9,62	0,15	Керамические
КК27	КК11	20,25	0,15	Керамические
КК3	КК12	14,6	0,15	Керамические
КК12	КК13	12,99	0,15	Керамические
КК13	КК14	79,05	0,15	Керамические
КК15	КК14	22,96	0,15	Керамические
5	КК15	14,93	0,15	Керамические
КК14	КК16	41,2	0,15	Керамические
КК17	КК16	12,66	0,15	Керамические
КК18	КК17	18,38	0,15	Керамические
КК19	КК18	10,63	0,15	Керамические
3	КК19	15,6	0,15	Керамические
3	КК18	12,05	0,15	Керамические
3	КК17	10,4	0,15	Керамические
КК21	КК22	19,44	0,15	Керамические
1	КК21	10,48	0,15	Керамические
1	КК22	10,8	0,15	Керамические
КК23	КК19	23,72	0,15	Керамические
КК20	КК24	31,88	0,15	Керамические
КК24	КК25	54,6	0,15	Керамические
КК16	КК26	50,23	0,15	Керамические
КК25	КК26	31,33	0,15	Керамические
КК22	КК27	12,2	0,15	Керамические
КК28	КК23	27,11	0,15	Керамические
2	КК12	10,45	0,15	Керамические
2	КК13	9,77	0,15	Керамические
КК11	КК28	12,58	0,15	Керамические
	ОС д. Степанщино СБО	8,15	0,15	Керамические
Итог по технологической зоне № 9 метров		**1375,32**		

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 10

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 10				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
КК19	КК20	24,91	0,15	Керамические
КК20	КК21	51,91	0,15	Керамические
КК21	КК22	17,42	0,15	Керамические
КК22	КК23	58,73	0,15	Керамические
КК23	КК24	58,6	0,15	Керамические
КК24	КК15	74,33	0,15	Керамические
62	КК26	5,39	0,1	Керамические
КК26	КК27	18,34	0,15	Керамические
62	КК27	5,47	0,1	Керамические
КК27	КК28	18,19	0,15	Керамические
62	КК28	5,31	0,1	Керамические
КК28	КК29	17,59	0,15	Керамические
62	КК29	5,36	0,1	Керамические
КК29	КК30	40,14	0,15	Керамические
КК30	КК20	46,67	0,15	Керамические
КК15	КК16	69,37	0,15	Керамические
КК16	ОС с. Невское СБО	8,25	0,1	Керамические
61	КК5	6,54	0,1	Керамические
КК5	КК17	56,8	0,15	Керамические
КК18	КК17	33,38	0,15	Керамические
КК17	КК19	18,51	0,15	Керамические
62	КК25	5,49	0,1	Керамические
КК25	КК26	17,03	0,15	Керамические
61	КК1	6,23	0,1	Керамические
61	КК2	6,57	0,1	Керамические

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДООТВЕДЕНИЯ № 10				
Начальный узел	**Конечный узел**	**Длина, м**	**Высота канала, м**	**Сортамент**
61	КК3	6,45	0,1	Керамические
61	КК4	6,68	0,1	Керамические
КК1	КК2	17,37	0,15	Керамические
КК2	КК3	17,62	0,15	Керамические
КК3	КК4	14,58	0,15	Керамические
КК4	КК5	20,71	0,15	Керамические
54	КК6	6,06	0,1	Керамические
54	КК7	6,22	0,1	Керамические
КК6	КК7	22,3	0,15	Керамические
КК7	КК8	46,44	0,15	Керамические
53	КК8	5,69	0,1	Керамические
КК8	КК9	20,68	0,15	Керамические
53	КК9	6,74	0,1	Керамические
КК9	КК18	16,93	0,15	Керамические
56	КК10	7,79	0,1	Керамические
КК10	КК11	36,25	0,15	Керамические
КК11	КК12	20,5	0,15	Керамические
55	КК12	8,65	0,1	Керамические
КК12	КК13	16,17	0,15	Керамические
55	КК13	8,37	0,1	Керамические
КК13	КК14	19,15	0,15	Керамические
КК14	КК18	61,72	0,15	Керамические
Итог по технологической зоне № 10 метров		**1069,6**		

Суммарная протяженность сетей по технологическим зонам.

Итог по технологической зоне № 1 метров	241570,31
Итог по технологической зоне № 2 метров	17906,32
Итог по технологической зоне № 3 метров	26898,67

Итог по технологической зоне № 4 метров	3338,55
Итог по технологической зоне № 5 метров	6742,07
Итог по технологической зоне № 6 метров	10725,85
Итог по технологической зоне № 7 метров	194333,73
Итог по технологической зоне № 8 метров	21650,58
Итог по технологической зоне № 9 метров	1375,32
Итог по технологической зоне № 10 метров	241570,31
Общая протяженность сетей водоотведения	**≈ 525611,00**